BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略　称：S
日　付：2013/10/18
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.0
データベース番号：6.5.0.0

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/17 18:07 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置 ―― Ⅲ－ 10
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 16
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 16
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 28

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 29

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 29
I-2.2　材料定数 ―― Ⅲ－ 29
I-2.3　材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 30
I-2.3.1　コンクリート ―― Ⅲ－ 30
I-2.3.2　鉄筋 ―― Ⅲ－ 30
I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 ―― Ⅲ－ 30
I-2.3.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 30
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 31

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 31

I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 31
I-3.8　特殊荷重 ―― Ⅲ－ 32

I-3.8.1　特殊荷重配置図 ―― Ⅲ－ 32
I-3.8.4　特殊スラブ荷重 ―― Ⅲ－ 41

I-4　モデル化 ―― Ⅲ－ 43

I-4.1　モデル化条件 ―― Ⅲ－ 43
I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算） ―― Ⅲ－ 44
I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平） ―― Ⅲ－ 44
I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局） ―― Ⅲ－ 53

I-5　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 63

I-5.1　部材断面特性 ―― Ⅲ－ 63
I-5.1.1　共通断面特性 ―― Ⅲ－ 63
I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積 ―― Ⅲ－ 64

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 64

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 64
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 64
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 64

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 64

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 64
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 64
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 65
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 65
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 65
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 65
I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率 ―― Ⅲ－ 65
I-7.3.7　鉄筋径（算定計算） ―― Ⅲ－ 66

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 66

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 66
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 67
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 67
I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算 ―― Ⅲ－ 67
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 67
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 67

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 69

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 69

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 69
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 69
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 78
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 83
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 83

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）　Ⅲ－ 88
A-1.3 層せん断力　Ⅲ－ 94
A-1.3.1　地震力　Ⅲ－ 94
A-1.4 剛度増大率　Ⅲ－ 99
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率　Ⅲ－ 99
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率　Ⅲ－ 108
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 114
A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積　Ⅲ－ 114

A-2. 応力計算結果　Ⅲ－ 123

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性　Ⅲ－ 123
A-2.2　部材応力図　Ⅲ－ 127
A-2.3 部材応力表　Ⅲ－ 154
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力　Ⅲ－ 186
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　Ⅲ－ 186
A-2.4.2 長期柱軸力表　Ⅲ－ 192

A-3. 応力計算結果のまとめ　Ⅲ－ 193

A-3.2　水平力分担　Ⅲ－ 193
A-3.2.1　地震力の水平力分担　Ⅲ－ 193
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合　Ⅲ－ 230
A-3.4 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 239
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧　Ⅲ－ 239
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表　Ⅲ－ 241
A-3.6　剛性率　Ⅲ－ 242
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 242
A-3.7　偏心率　Ⅲ－ 242
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)　Ⅲ－ 242
A-3.8　重心・剛心図　Ⅲ－ 243
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）　Ⅲ－ 243

A-4. 断面計算結果　Ⅲ－ 252

A-4.1　応力の割増　Ⅲ－ 252
A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率　Ⅲ－ 252
A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図　Ⅲ－ 253
A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表　Ⅲ－ 262
A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認　Ⅲ－ 269
A-4.5　Ｓの断面計算　Ⅲ－ 272
A-4.5.1　Ｓはりの断面計算　Ⅲ－ 272
A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算　Ⅲ－ 278
A-4.8　断面計算結果一覧　Ⅲ－ 284
A-4.8.1 断面検定比図　Ⅲ－ 284
A-4.8.2　はり断面計算結果　Ⅲ－ 313
A-4.8.3　柱断面計算結果　Ⅲ－ 331

§３．保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 335

U-1 長期荷重時応力・層せん断力　Ⅲ－ 335

U-1.3　層せん断力 ―― **Ⅲ－ 335**
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 335
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 335

U-3　Ds算定時計算結果 ―― **Ⅲ－ 336**

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 336**
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 336
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 338**
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 338
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 357
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 376**
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 376
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 395**
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― **Ⅲ－ 414**
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 414

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― **Ⅲ－ 433**

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 433**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 433
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 435**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 435
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 454
U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 473**
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 492**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 492

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 510**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 510**
U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別） ―― Ⅲ－ 510
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 551
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 571
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 598**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 598
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 604**
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 615**
U-5.4.1 部材種別図 ―― Ⅲ－ 615
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 633
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 639**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 651**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 653**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 654**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 654
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 660
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 661
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 661
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 663

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 664**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 664**

準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 664
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 664
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 664
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 664
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 664

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄骨造	
階数	地下　0階　地上　9階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	36.000 m		建物高さ	36.000 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 :	0.000 m		Y方向 :	0.000 m
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	2 スパン
階　数	地　上	9 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		36.000 m
軒の高さ		36.000 m
地面から地上１階床までの高さ		0.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-150.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
9F	400.0	400.0
8F	400.0	400.0
7F	400.0	400.0
6F	400.0	400.0
5F	400.0	400.0
4F	400.0	402.5
3F	400.0	400.0
2F	400.0	400.0
1F	400.0	445.0

層名	標準はりせい (cm)
10F	65.0
9F	65.0
8F	65.0
7F	65.0
6F	65.0
5F	65.0
4F	70.0
3F	70.0
2F	70.0
1F	160.0

層名	標準レベル (cm)
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720.0	720.0	0.0	A	1440.0	1440.0	0.0
2	720.0	720.0	0.0	B	720.0	720.0	0.0
3	720.0	720.0	0.0	C			0.0
4	720.0	720.0	0.0				
5	720.0	720.0	0.0				
6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	10F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置




C
B
A
21600
7200
14400
GX4
GX3
GX3
GX4
GX4
GY4
GY3
GY3
GY3
GY3
GY4
104
104
104
104
104
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
GY2
GY1
GY1
GY1
GY1
GY2
106
106
106
106
106
GX2
GX1
GX1
GX1
GX2
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

10F 層 (S=1/272)



9F 層 (S=1/272)



8F 層 (S=1/272)



7F 層 (S=1/272)



6F 層 (S=1/272)



5F 層 (S=1/272)



4F 層 (S=1/272)



3F 層 (S=1/272)



2F 層 (S=1/272)



I-1.2.2　床スラブ・小ばり配置




C
B
A
21600
7200
14400
S1
b1
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

10F 層 (S=1/272)



9F 層 (S=1/272)



8F 層 (S=1/272)



7F 層 (S=1/272)



6F 層 (S=1/272)



5F 層 (S=1/272)



4F 層 (S=1/272)



3F 層 (S=1/272)



2F 層 (S=1/272)



I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置




10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX2
GX1
C2
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GX4
GX3
C1
FG
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY1
GY3
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
4000
36000
GY1
GY3
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
GL
36000
4000
GY2
GY4
C2
C1
FG
14400
7200
21600
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG
層		1F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		80 x 160
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	7-D32
	2段筋	7-D32
下端筋	2段筋	7-D32
	1段筋	7-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—

b) 鉄骨造（形状入力）　　ﾊﾝﾁ長 ： フェースからのハンチ長さ

符 号		GX1	GX1	GX1	GX2
層		2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-912x302x18x34(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX2	GX2	GX3	GX3
層		5F - 7F	8F - 10F	2F - 4F	5F - 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GX3	GX4	GX4	GX4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-488x300x11x18(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-488x300x11x18(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY1	GY1	GY1	GY2
層		2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-912x302x18x34(18)	H形-700x300x13x24(18)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY2	GY2	GY3	GY3
層		5F ～ 7F	8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)	H形-700x300x13x24(18)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		GY3	GY4	GY4	GY4
層		8F ～ 10F	2F ～ 4F	5F ～ 7F	8F ～ 10F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
ﾊﾝﾁ長 (cm)		―	―	―	―
鉄骨断面 (mm)		H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)	H形-588x300x12x20(13)
接合部名称	端部				
	継手				

I-1.4.2　柱

b) 鉄骨造（形状入力）

符 号		C1	C1	C1	C2
階		1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	1F - 3F
位 置		全断面	全断面	全断面	全断面
断 面					
鉄骨断面(mm)		角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x22(77)	角鋼-400x400x19(66.5)	角鋼-550x550x36(126)
柱脚根巻き	柱符号				
	高さ(cm)				
接合部名称	端部				
	継手				

符 号		C2	C2
階		4F - 6F	7F - 9F
位 置		全断面	全断面
断 面			
鉄骨断面(mm)		角鋼-550x550x28(98)	角鋼-450x450x25(87.5)
柱脚根巻き	柱符号		
	高さ(cm)		
接合部名称	端部		
	継手		

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13(13)	有効

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td ：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			S2		

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
105	x方向	直接	a	240.0	b1
			c	960.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	240.0	b1
			d	960.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
2F-10F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4　鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ
8F-10F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-7F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ﾌﾞﾚｰｽ	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｳｪﾌﾞ	X	Y
2F-10F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2　材料定数

材　料	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 (N/mm2)	単位容積重量 (kN/m3)	ﾔﾝｸﾞ係数 (N/mm2)	せん断弾性係数 (N/mm2)	ﾎﾟｱｿﾝ比	線膨張係数 (1/℃)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1x10^-5
鉄　筋				205000	79000	-	1x10^-5
鉄　骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0x10^-6

I-2.3　材料の許容応力度

I-2.3.1　コンクリート　(N/mm2)

種　別	設計基準強度(Fc)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2　鉄筋　(N/mm2)

種　別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[＊：D29 以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする]

I-2.3.3　鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着　(N/mm2)

準拠基準　：　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
　　：　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計規準・同解説（日本建築学会）

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	Fc		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄　骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4　鉄骨　(N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t≦40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40＜t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN490	t≦40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40＜t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	-	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種　別	板厚制限(mm)	区分	基準強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≦40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40＜t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≦40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40＜t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	-	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分　：1：400ニュートン級炭素鋼　]
[　　2：490ニュートン級炭素鋼　]
[　　3：235ニュートン級ステンレス鋼　]
[　　4：325ニュートン級ステンレス鋼　]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種　別	板厚制限(mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN400	t≦40	235	156.66	235.00
	40＜t	215	143.33	215.00
SN490	t≦40	325	216.66	325.00
	40＜t	295	196.66	295.00
BCP325	-	325	216.66	325.00

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主　材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.4　重量

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし

d：被覆材厚み　▨：被覆材

柱鉄骨被覆形式

	形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし
角形鋼管・箱形		形式1と同じ		
鋼管		形式1と同じ		

d：被覆材厚み　▨：被覆材

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱　部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材)名称	仕上重量 (N/m2)
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	--	---	---	----	----
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	--	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤
地域係数	Z　= 1.000

用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 1.080 (h(0.02+0.01α) による)	T = 1.080 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.872	Rt = 0.872
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.174	Ci = 0.174

I-3.8　特殊荷重

I-3.8.1　特殊荷重配置図

No ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
Ⓢ ：特殊スラブ荷重
Ⓙ ：特殊節点荷重
Ⓜ ：追加荷重、任意点追加荷重
No ：特殊小ばり荷重

・特殊スラブ荷重･特殊小ばり荷重･追加重量･特殊節点荷重





9F 層 (S=1/272)



8F 層 (S=1/272)



7F 層 (S=1/272)



6F 層 (S=1/272)



5F 層 (S=1/272)



4F 層 (S=1/272)



3F 層 (S=1/272)



2F 層 (S=1/272)



I-3.8.4　特殊スラブ荷重

TL　：LL+DL　　LL　：ラーメン用積載荷重
LLE　：地震用積載荷重　　DL　：固定荷重

荷重タイプ	1（集中荷重）	2（線荷重）	3（面荷重）
荷重形とパラメータ			

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
10F	A	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	0.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	0.80	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	0.80	2.00	7.20	7.20	3.60	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
9F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形タイプ	荷重形パラメータ(kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
5F	B	5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.60	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.60	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.60	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	1.78	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	14.40	0.00	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	1.78	2.00	14.40	7.20	7.20	
		B	0.00	0.00	2	1.78	2.00	7.20	7.20	3.60	

I-4　モデル化

I-4.1　モデル化条件

壁置換計算方法		自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方		はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方		節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時	100.0 倍
	水平荷重時	自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のＩ		実断面からそのままＩを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ		15.0 (cm)
開口包絡方法		45度で隅切りしない(開口を含む最外縁で包絡)
地震力・風圧力の作用方向（基準軸との角度）	Ｘ方向	0.00 °
	Ｙ方向	90.00 °
片側スラブ付き剛度増大率		自動計算
両側スラブ付き剛度増大率		自動計算

ＲＣ、ＳＲＣ造仕口部のモデル化	剛域を設ける
Ｓ造仕口部のモデル化	剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する(精算式)
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0
12cm未満(またはt<h/30)の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0 (cm)
Ｓ造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する

I-4.2　架構モデル化データ図（許容応力度･保有水平耐力計算）

I-4.2.1　架構モデル化データ図（鉛直・水平）



支点バネ
　：鉛直方向バネ
　：回転方向バネ
　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　：ピン節点
　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
FCJ　：柱端部回転バネ定数　(kN･m/rad)

- - - - - ：ダミーばり
　　ダミー柱

剛域
LG-L　：はり左端剛域 (cm)
LG-R　：はり右端剛域 (cm)
LC-B　：柱脚剛域 (cm)
LC-T　：柱頭剛域 (cm)
　　＊ ：直接入力であることを表します。

壁開口周比
FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
FWR2　：開口長さ比 Lo/L
FWR3　：開口高さ比 Ho/H


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
22.5
22.5
20.0
58.7
26.3
32.5
27.5
35.0
56.2
80.0
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
22.5
22.5
20.0
58.7
26.3
32.5
27.5
35.0
56.2
80.0
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)



6 フレーム (S=1/272)

I-4.2.2　架構モデル化データ図（終局）



支点バネ
　　：鉛直方向バネ
　　：回転方向バネ
　　：水平方向バネ

柱・はり端部接合状態
　○　：ピン節点
　　：回転バネ
　　「BP」はベースプレートによる
　　回転剛性
　FGJ　：はり端部回転バネ定数　(kN･m/rad)
　FCJ　：柱端部回転バネ定数　　(kN･m/rad)

　　：ダミーばり
　　ダミー柱
　　剛性･保有水平耐力に考慮しないはり
　　剛性･保有水平耐力に考慮しない柱

剛域
　LG-L　：はり左端剛域（cm）
　LG-R　：はり右端剛域（cm）
　LC-B　：柱脚剛域（cm）
　LC-T　：柱頭剛域（cm）
　　＊　：直接入力であることを表します。

壁開口周比
　FWR1　：開口面積比 √((Ho･Lo)/(H･L))
　FWR2　：開口長さ比 Lo/L
　FWR3　：開口高さ比 Ho/H


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
22.5
22.5
20.0
58.7
26.3
32.5
27.5
35.0
56.2
80.0
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
22.5
20.0
27.5
58.7
56.2
32.5
35.0
26.3
35.0
80.0
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
22.5
22.5
20.0
58.7
26.3
32.5
27.5
35.0
56.2
80.0
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)



6 フレーム（S=1/272）

I-5　部材断面特性

I-5.1　部材断面特性

I-5.1.1　共通断面特性

大ばりＭｙ計算に考慮するスラブ筋断面積		7.10（cm2）
鉄骨スカラップ孔径		35（mm）
ボルト径		20
ＳＮ鋼材の幅厚比の計算		規定値
ＳＲＣ/Ｓ造はり		
フランジ欠損	端部	なし
	継手	ボルト孔による欠損あり
ウェブのＺへの考慮		継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部	0（%）
	継手	15（%）

はり上端フランジfbのとり方		横座屈を考慮
継手数		両端継手
継手長さ	左端	120 (cm) (柱心から)
	右端	120 (cm) (柱心から)
ＳＲＣ/Ｓ造柱		
ウェブのＺへの考慮		考慮する
Ｚ の欠損率		0 (%)
Ａsの欠損率		0 (%)
Ａnの欠損率		0 (%)
座屈長さ係数	Ｘ方向	自動計算
	Ｙ方向	自動計算
部材端部主筋の付着長さ		
はり端部主筋	上端	Lo/4+15.0･d
	下端	Lo/4+20.0･d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い		保有耐力接合とする（断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算）

I-5.4　はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(Ｔ)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋　共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋　共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェース
	Ｙ方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3　冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7　鉄筋径（算定計算）

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		9F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　50
	S造	1/　50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　25
	S造	1/　25
終局時Co値		保有水平耐力時:0.40、Ｄｓ算定時:0.40
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.4　冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

1＝　崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
　　局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝　局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図



G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重



A フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



B フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



C フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



1 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



2 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



3 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



4 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



5 フレーム (S=1/272)

固定荷重＋積載荷重



6 フレーム (S=1/272)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	56.3	56.3	85.1	46.6	46.6	0.0	0.0	0.081
	2	3	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	3	4	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	4	5	54.2	54.2	82.0	44.9	44.9	0.0	0.0	0.125
	5	6	56.3	56.3	85.1	46.6	46.6	0.0	0.0	0.081
9F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
8F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
7F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
6F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
5F	1	2	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	51.5	51.5	77.8	42.6	42.6	0.0	0.0	0.074
4F	1	2	57.4	57.4	86.7	47.5	47.5	0.0	0.0	0.036
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	57.4	57.4	86.7	47.5	47.5	0.0	0.0	0.036
3F	1	2	57.4	57.4	86.7	47.5	47.5	0.0	0.0	0.036
	2	3	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	3	4	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	4	5	49.4	49.4	74.7	40.8	40.8	0.0	0.0	0.114
	5	6	57.4	57.4	86.7	47.5	47.5	0.0	0.0	0.036
2F	1	2	58.2	58.2	87.8	48.1	48.1	0.0	0.0	0.037
	2	3	50.2	50.2	75.9	41.5	41.5	0.0	0.0	0.116
	3	4	50.2	50.2	75.9	41.5	41.5	0.0	0.0	0.116
	4	5	50.2	50.2	75.9	41.5	41.5	0.0	0.0	0.116
	5	6	58.2	58.2	87.8	48.1	48.1	0.0	0.0	0.037
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	93.9	93.9	142.0	77.6	77.6	0.0	0.0	0.121
	2	3	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	3	4	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	4	5	91.8	91.8	138.9	75.8	75.8	0.0	0.0	0.189
	5	6	93.9	93.9	142.0	77.6	77.6	0.0	0.0	0.121
9F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
8F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
7F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
6F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
5F	1	2	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	77.3	77.3	117.1	63.8	63.8	0.0	0.0	0.100
4F	1	2	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
	2	3	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	3	4	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	4	5	75.2	75.2	114.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.155
	5	6	83.2	83.2	126.0	68.7	68.7	0.0	0.0	0.048
1F	1	2	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	2	3	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	3	4	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	4	5	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	
	5	6	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	1	2	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	2	3	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	3	4	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	4	5	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
	5	6	52.9	52.9	79.9	43.7	43.7	0.0	0.0	0.189
9F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
8F	1	2	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
	2	3	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	3	4	55.3	55.3	83.5	45.8	45.8	0.0	0.0	0.198
	4	5	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.088
	5	6	15.3	15.3	23.0	12.8	12.8	0.0	0.0	0.072
7F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
6F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
5F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
4F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
3F	1	2	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
	2	3	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	3	4	56.7	56.7	85.6	46.9	46.9	0.0	0.0	0.130
	4	5	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.058
	5	6	16.7	16.7	25.0	13.9	13.9	0.0	0.0	0.048
2F	1	2	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
	2	3	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	3	4	57.4	57.4	86.8	47.5	47.5	0.0	0.0	0.132
	4	5	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.060
	5	6	17.5	17.5	26.2	14.6	14.6	0.0	0.0	0.050
1F	1	2	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	2	3	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	3	4	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	4	5	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	
	5	6	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	546.6	546.6	840.6	198.6	198.6	0.0	0.0	4.514
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
9F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	475.1	475.1	729.3	174.5	174.5	0.0	0.0	2.445
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	963.3	963.3	1462.9	374.4	374.4	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1058.3	1058.3	1628.9	382.6	382.6	0.0	0.0	2.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
8F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778

2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1058.3	1058.3	1628.9	382.6	382.6	0.0	0.0	2.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1058.3	1058.3	1628.9	382.6	382.6	0.0	0.0	2.177
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
7F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	1058.3	1058.3	1628.9	382.6	382.6	0.0	0.0	2.177

5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
9F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	864.8	864.8	1330.3	313.5	313.5	0.0	0.0	1.778
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1321.1	1321.1	2017.6	496.5	496.5	0.0	0.0	
	B	C	269.1	269.1	418.1	200.3	200.3	0.0	0.0	

6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	A	B	546.6	546.6	840.6	198.6	198.6	0.0	0.0	4.514
	B	C	126.8	126.8	190.2	82.0	82.0	0.0	0.0	0.288
9F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
8F	A	B	463.7	463.7	712.1	169.8	169.8	0.0	0.0	3.824
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
7F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
6F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
5F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
4F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	472.0	472.0	724.6	173.2	173.2	0.0	0.0	2.429
	B	C	90.2	94.0	142.0	59.3	75.4	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	475.1	475.1	729.3	174.5	174.5	0.0	0.0	2.445
	B	C	91.0	94.8	143.1	60.0	76.1	0.0	0.0	0.255
1F	A	B	963.3	963.3	1462.9	374.4	374.4	0.0	0.0	
	B	C	210.3	210.3	322.6	163.2	163.2	0.0	0.0	

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)



10F 層　合計 : 7164.39 (kN) (S=1/239)



9F 層　合計 : 6016.13 (kN) (S=1/239)



8F 層　合計 : 6016.13 (kN) (S=1/239)



7F 層　合計 : 6075.13 (kN) (S=1/239)



6F 層　合計 : 6115.21 (kN) (S=1/239)



5F 層　合計 : 6115.21 (kN) (S=1/239)



4F 層　合計 : 6190.69 (kN) (S=1/239)



3F 層　合計 : 6216.94 (kN) (S=1/239)



2F 層　合計 : 6237.67 (kN) (S=1/239)



1F 層　合計 : 12990.90 (kN) (S=1/239)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)



10F 層　合計 : 6620.07 (kN) (S=1/239)



9F 層　合計 : 5276.55 (kN) (S=1/239)



8F 層　合計 : 5276.55 (kN) (S=1/239)



7F 層　合計 : 5335.54 (kN) (S=1/239)



6F 層　合計 : 5375.62 (kN) (S=1/239)



5F 層　合計 : 5375.62 (kN) (S=1/239)



4F 層　合計 : 5451.10 (kN) (S=1/239)



3F 層　合計 : 5477.35 (kN) (S=1/239)



2F 層　合計 : 5498.09 (kN) (S=1/239)



1F 層　合計 : 12167.22 (kN) (S=1/239)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：36.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：36.000 (m)　α：1.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 36.00×(0.02＋0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ Ｔ = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
9F	A	2246.7	6620.1	0.133	2.328	0.406		2687.5	0.0	2687.5
	B	3227.2								
	C	1146.1								
	sum	6620.1								
	Ｗｉ/Ａ	8.51								
8F	A	1849.8	11896.6	0.239	1.919	0.335		3981.8	0.0	3981.8
	B	2540.6								
	C	886.1								
	sum	5276.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.79								
7F	A	1849.8	17173.2	0.346	1.690	0.295		5062.9	0.0	5062.9
	B	2540.6								
	C	886.1								
	sum	5276.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.79								
6F	A	1872.4	22508.7	0.453	1.526	0.266		5990.8	0.0	5990.8
	B	2562.5								
	C	900.6								
	sum	5335.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.86								
5F	A	1890.6	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	B	2580.7								
	C	904.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	5375.6	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	Wi/A	6.91								
4F	A	1890.6	33260.0	0.669	1.282	0.224		7434.2	0.0	7434.2
	B	2580.7								
	C	904.4								
	sum	5375.6								
	Wi/A	6.91								
3F	A	1921.8	38711.1	0.779	1.180	0.206		7968.1	0.0	7968.1
	B	2618.3								
	C	910.9								
	sum	5451.1								
	Wi/A	7.01								
2F	A	1935.0	44188.4	0.889	1.087	0.190		8378.0	0.0	8378.0
	B	2631.5								
	C	910.9								
	sum	5477.4								
	Wi/A	7.04								
1F	A	1944.0	49686.5	1.000	1.000	0.174		8665.3	0.0	8665.3
	B	2635.3								
	C	918.7								
	sum	5498.1								
	Wi/A	7.07								
基礎	A	4116.2	61853.7		K=0.1000 (H=0.00)		1216.722	9882.0	0.0	9882.0
	B	5448.9								
	C	2602.1								
	sum	12167.2								
	Wi/A	15.65								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	A	2246.7	6620.1	0.133	2.328	0.406		2687.5	0.0	2687.5
	B	3227.2								
	C	1146.1								
	sum	6620.1								
	Wi/A	8.51								
8F	A	1849.8	11896.6	0.239	1.919	0.335		3981.8	0.0	3981.8
	B	2540.6								
	C	886.1								
	sum	5276.5								
	Wi/A	6.79								
7F	A	1849.8	17173.2	0.346	1.690	0.295		5062.9	0.0	5062.9
	B	2540.6								
	C	886.1								
	sum	5276.5								
	Wi/A	6.79								
6F	A	1872.4	22508.7	0.453	1.526	0.266		5990.8	0.0	5990.8
	B	2562.5								
	C	900.6								
	sum	5335.5								
	Wi/A	6.86								
5F	A	1890.6	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	B	2580.7								
	C	904.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	sum	5375.6	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	Wi/A	6.91								
4F	A	1890.6	33260.0	0.669	1.282	0.224		7434.2	0.0	7434.2
	B	2580.7								
	C	904.4								
	sum	5375.6								
	Wi/A	6.91								
3F	A	1921.8	38711.1	0.779	1.180	0.206		7968.1	0.0	7968.1
	B	2618.3								
	C	910.9								
	sum	5451.1								
	Wi/A	7.01								
2F	A	1935.0	44188.4	0.889	1.087	0.190		8378.0	0.0	8378.0
	B	2631.5								
	C	910.9								
	sum	5477.4								
	Wi/A	7.04								
1F	A	1944.0	49686.5	1.000	1.000	0.174		8665.3	0.0	8665.3
	B	2635.3								
	C	918.7								
	sum	5498.1								
	Wi/A	7.07								
基礎	A	4116.2	61853.7		K=0.1000 (H=0.00)		1216.722	9882.0	0.0	9882.0
	B	5448.9								
	C	2602.1								
	sum	12167.2								
	Wi/A	15.65								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.654

Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	1	696.4	6620.1	0.133	2.328	0.406		2687.5	0.0	2687.5
	2	1308.4								
	3	1305.2								
	4	1305.2								
	5	1308.4								
	6	696.4								
	sum	6620.1								
	Wi/A	8.51								
8F	1	562.7	11896.6	0.239	1.919	0.335		3981.8	0.0	3981.8
	2	1044.9								
	3	1105.3								
	4	1030.7								
	5	970.3								
	6	562.7								
	sum	5276.5								
	Wi/A	6.79								
7F	1	562.7	17173.2	0.346	1.690	0.295		5062.9	0.0	5062.9
	2	1044.9								
	3	1105.3								
	4	1030.7								
	5	970.3								
	6	562.7								
	sum	5276.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
7F	Wi/A	6.79	17173.2	0.346	1.690	0.295		5062.9	0.0	5062.9
6F	1	576.5	22508.7	0.453	1.526	0.266		5990.8	0.0	5990.8
	2	1052.7								
	3	1113.2								
	4	1038.6								
	5	978.1								
	6	576.5								
	sum	5335.5								
	Wi/A	6.86								
5F	1	583.2	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	2	1059.3								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	984.8								
	6	583.2								
	sum	5375.6								
	Wi/A	6.91								
4F	1	583.2	33260.0	0.669	1.282	0.224		7434.2	0.0	7434.2
	2	1059.3								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	984.8								
	6	583.2								
	sum	5375.6								
	Wi/A	6.91								
3F	1	596.6	38711.1	0.779	1.180	0.206		7968.1	0.0	7968.1
	2	1076.0								
	3	1127.5								
	4	1052.9								
	5	1001.4								
	6	596.6								
	sum	5451.1								
	Wi/A	7.01								
2F	1	601.0	44188.4	0.889	1.087	0.190		8378.0	0.0	8378.0
	2	1080.4								
	3	1131.8								
	4	1057.2								
	5	1005.8								
	6	601.0								
	sum	5477.4								
	Wi/A	7.04								
1F	1	606.2	49686.5	1.000	1.000	0.174		8665.3	0.0	8665.3
	2	1083.0								
	3	1134.4								
	4	1059.8								
	5	1008.4								
	6	606.2								
	sum	5498.1								
	Wi/A	7.07								
基礎	1	1526.9	61853.7		K=0.1000 (H=0.00)		1216.722	9882.0	0.0	9882.0
	2	2278.3								
	3	2278.3								
	4	2278.3								
	5	2278.3								
	6	1526.9								
	sum	12167.2								
	Wi/A	15.65								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.000 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：36.000 (m)　α：1.00

T = h(0.02+0.01α) = 36.00×(0.02+0.01×1.00) = 1.080 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.654
Rt（固有周期からの計算値） = 0.872 （ T = 1.080 ）、 Rt（採用値）= 0.872

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
9F	1	696.4	6620.1	0.133	2.328	0.406		2687.5	0.0	2687.5
	2	1308.4								
	3	1305.2								
	4	1305.2								
	5	1308.4								
	6	696.4								
	sum	6620.1								
	Ｗｉ/Ａ	8.51								
8F	1	562.7	11896.6	0.239	1.919	0.335		3981.8	0.0	3981.8
	2	1044.9								
	3	1105.3								
	4	1030.7								
	5	970.3								
	6	562.7								
	sum	5276.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.79								
7F	1	562.7	17173.2	0.346	1.690	0.295		5062.9	0.0	5062.9
	2	1044.9								
	3	1105.3								
	4	1030.7								
	5	970.3								
	6	562.7								
	sum	5276.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.79								
6F	1	576.5	22508.7	0.453	1.526	0.266		5990.8	0.0	5990.8
	2	1052.7								
	3	1113.2								
	4	1038.6								
	5	978.1								
	6	576.5								
	sum	5335.5								
	Ｗｉ/Ａ	6.86								
5F	1	583.2	27884.3	0.561	1.394	0.243		6779.7	0.0	6779.7
	2	1059.3								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	984.8								
	6	583.2								
	sum	5375.6								
	Ｗｉ/Ａ	6.91								
4F	1	583.2	33260.0	0.669	1.282	0.224		7434.2	0.0	7434.2
	2	1059.3								
	3	1119.8								
	4	1045.2								
	5	984.8								
	6	583.2								
	sum	5375.6								
	Ｗｉ/Ａ	6.91								
3F	1	596.6	38711.1	0.779	1.180	0.206		7968.1	0.0	7968.1
	2	1076.0								
	3	1127.5								
	4	1052.9								
	5	1001.4								
	6	596.6								
	sum	5451.1								
	Ｗｉ/Ａ	7.01								
2F	1	601.0	44188.4	0.889	1.087	0.190		8378.0	0.0	8378.0
	2	1080.4								
	3	1131.8								
	4	1057.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
2F	5	1005.8	44188.4	0.889	1.087	0.190		8378.0	0.0	8378.0
	6	601.0								
	sum	5477.4								
	Wi/A	7.04								
1F	1	606.2	49686.5	1.000	1.000	0.174		8665.3	0.0	8665.3
	2	1083.0								
	3	1134.4								
	4	1059.8								
	5	1008.4								
	6	606.2								
	sum	5498.1								
	Wi/A	7.07								
基礎	1	1526.9	61853.7		K=0.1000 (H=0.00)		1216.722	9882.0	0.0	9882.0
	2	2278.3								
	3	2278.3								
	4	2278.3								
	5	2278.3								
	6	1526.9								
	sum	12167.2								
	Wi/A	15.65								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率



A フレーム (S=1/239)



B フレーム (S=1/239)



C フレーム (S=1/239)



1 フレーム (S=1/239)



2 フレーム (S=1/239)



3 フレーム (S=1/239)



4 フレーム (S=1/239)



5 フレーム (S=1/239)



6 フレーム（S=1/239）

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率



10F 層 (S=1/239)



9F 層 (S=1/239)



8F 層 (S=1/239)



7F 層 (S=1/239)



6F 層 (S=1/239)



5F 層 (S=1/239)



4F 層 (S=1/239)



3F 層 (S=1/239)



2F 層 (S=1/239)



1F 層 (S=1/239)

A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積

A-1.5.1　剛域長と置換ブレース断面積



LG-L：はり左端の剛域長さ	(cm)	I	：壁エレメント断面２次モーメント	(x10^5 cm4)
LG-R：はり右端の剛域長さ	(cm)	An	：壁エレメント軸方向断面積	(cm2)
LC-T：柱頭部の剛域長さ	(cm)	As	：壁エレメントせん断断面積	(cm2)
LC-B：柱脚部の剛域長さ	(cm)	ABr	：耐震壁置換ブレース断面積 ＝r×AB	(cm2)
		AB	：無開口置換ブレース断面積	(cm2)
[*]：直接入力		P	：壁開口周比 ＝√{(lo･ho)/(l･h)}	
		r	：開口によるせん断剛性低減率 ＝1-1.25P	



A フレーム (S=1/239)



B フレーム (S=1/239)



C フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
22.5
20.0
27.5
26.3
32.5
37.5
35.0
23.8
80.0

1 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
22.5
20.0
27.5
58.7
56.2
32.5
35.0
26.3
80.0

2 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
22.5
20.0
27.5
58.7
56.2
32.5
35.0
26.3
80.0

3 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
22.5
20.0
27.5
58.7
56.2
32.5
35.0
26.3
80.0

4 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
A
B
C
22.5
20.0
27.5
58.7
56.2
32.5
35.0
26.3
80.0

5 フレーム (S=1/239)



6 フレーム（S=1/239）

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1075.9	1073.3	1028.1	45.2	6314.9	665.2	665.2
B						1325.0	1325.0
A						1263.2	1263.2

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1056.1	1067.1	1005.3	61.9	6311.0	606.5	606.5
B						1365.7	1365.7
A						1287.3	1287.3

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1056.1	1063.5	1042.9	20.6	6866.6	739.1	739.1
B						1361.8	1361.8
A						1310.2	1310.2

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1056.2	1061.8	1025.0	36.8	8461.2	844.9	844.9
B						1772.7	1772.7
A						1653.4	1653.4

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1054.7	1060.5	1026.0	34.5	8791.9	889.7	889.7
B						1809.5	1809.5
A						1713.6	1713.6

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1054.7	1059.6	998.5	61.0	9195.2	893.4	893.4
B						2042.1	2042.1
A						1942.0	1942.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1052.6	1058.6	949.2	109.4	10058.5	853.9	853.9
B						2616.6	2616.6
A						2442.4	2442.4

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1051.0	1057.7	944.6	113.1	10884.8	918.8	918.8
B						2806.1	2806.1
A						2654.1	2654.1

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1051.1	1057.1	928.6	128.5	17564.0	1297.5	1297.5
B						4180.7	4180.7
A						4023.0	4023.0

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1800.9	0.9	6314.9	337.1	337.1
2						661.1	661.1
3						657.3	657.3
4						656.4	656.4
5						661.0	661.0
6						339.0	339.0

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.6	1791.0	1797.6	6.6	6311.0	342.5	342.5
2						667.3	667.3
3						670.8	670.8
4						665.4	665.4
5						661.0	661.0
6						342.9	342.9

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.6	1787.5	1797.3	9.8	6866.6	395.0	395.0
2						676.2	676.2
3						680.7	680.7
4						675.2	675.2
5						669.8	669.8
6						394.8	394.8

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1779.9	1785.7	1796.8	11.2	8461.2	490.7	490.7
2						833.9	833.9
3						840.9	840.9
4						832.5	832.5
5						824.3	824.3
6						490.6	490.6

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.0	1784.6	1796.8	12.2	8791.9	515.9	515.9
2						849.8	849.8

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
3						857.9	857.9
4						849.4	849.4
5						840.0	840.0
6						515.5	515.5

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.0	1783.9	1796.8	12.9	9195.2	518.0	518.0
2						891.6	891.6
3						900.0	900.0
4						891.4	891.4
5						881.5	881.5
6						517.6	517.6

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.3	1783.3	1796.8	13.5	10058.5	527.4	527.4
2						991.6	991.6
3						1001.2	1001.2
4						991.5	991.5
5						980.3	980.3
6						527.4	527.4

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.4	1783.0	1796.8	13.9	10884.8	575.5	575.5
2						1062.5	1062.5
3						1074.1	1074.1
4						1063.4	1063.4
5						1050.1	1050.1
6						575.6	575.6

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1780.5	1782.7	1798.1	15.4	17564.0	1099.8	1099.8
2						1512.9	1512.9
3						1521.7	1521.7
4						1513.3	1513.3
5						1502.7	1502.7
6						1098.8	1098.8

A-2.2　部材応力図



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



1 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



2 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



3 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



4 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



5 フレーム（S=1/272）

鉛直荷重（立体解析）



6 フレーム（S=1/272）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



2 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



4 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



5 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



6 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



1 フレーム (S=1/272)

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



2 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



3 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



4 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



5 フレーム（S=1/272）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



6 フレーム (S=1/272)

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS.N	：水平バネ応力（加力方向）	(kN)			
HS.N1	：水平バネ応力（加力直交）	(kN)			

応力の付号
柱せん断力　　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　　時計回りが　(+)
ブレース軸力　　圧縮が　(+)

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-106.1	-15.6	39.8	63.5	29.7	0.0	0.0
	2	3	-42.9	52.4	34.3	43.5	46.2	0.0	0.0
	3	4	-55.0	53.3	27.8	45.1	44.6	0.0	0.0
	4	5	-54.1	41.1	34.4	46.7	43.1	0.0	0.0
	5	6	14.0	104.1	40.1	30.2	63.0	0.0	0.0
9F	1	2	-147.6	-49.5	28.8	69.9	15.2	0.0	0.0
	2	3	-45.9	44.3	29.6	41.1	40.6	0.0	0.0
	3	4	-50.2	47.6	25.8	41.2	40.5	0.0	0.0
	4	5	-46.8	43.4	29.6	41.3	40.4	0.0	0.0
	5	6	46.9	144.6	29.0	16.0	69.2	0.0	0.0
8F	1	2	-129.2	-36.0	31.2	65.5	19.6	0.0	0.0
	2	3	-45.6	44.9	29.5	40.9	40.7	0.0	0.0
	3	4	-50.2	48.0	25.6	41.1	40.5	0.0	0.0
	4	5	-47.0	43.4	29.5	41.3	40.3	0.0	0.0
	5	6	33.8	126.7	31.4	20.3	64.9	0.0	0.0
7F	1	2	-137.1	-39.6	29.1	67.1	18.1	0.0	0.0
	2	3	-49.1	43.7	28.3	41.6	40.1	0.0	0.0
	3	4	-50.3	47.8	25.6	41.2	40.5	0.0	0.0
	4	5	-46.1	46.7	28.3	40.8	40.9	0.0	0.0
	5	6	37.1	134.3	29.2	18.8	66.4	0.0	0.0
6F	1	2	-134.4	-35.3	28.3	66.2	19.0	0.0	0.0
	2	3	-51.5	43.1	27.4	42.0	39.7	0.0	0.0
	3	4	-50.4	47.9	25.6	41.2	40.5	0.0	0.0
	4	5	-45.6	49.0	27.4	40.4	41.3	0.0	0.0
	5	6	32.7	131.6	28.4	19.8	65.4	0.0	0.0
5F	1	2	-120.1	-21.4	28.5	62.2	22.9	0.0	0.0
	2	3	-51.4	44.1	26.9	41.9	39.8	0.0	0.0
	3	4	-50.2	48.0	25.6	41.1	40.5	0.0	0.0
	4	5	-46.2	49.3	26.9	40.4	41.3	0.0	0.0
	5	6	19.0	117.5	28.6	23.6	61.5	0.0	0.0
4F	1	2	-148.1	-43.0	34.1	74.0	21.0	0.0	0.0
	2	3	-47.5	46.8	27.6	40.9	40.8	0.0	0.0
	3	4	-50.3	48.5	25.3	41.1	40.6	0.0	0.0
	4	5	-48.5	45.8	27.5	41.2	40.5	0.0	0.0
	5	6	39.5	144.4	34.2	21.9	73.0	0.0	0.0
3F	1	2	-125.7	-20.1	33.9	67.7	27.2	0.0	0.0
	2	3	-49.2	47.1	26.5	41.1	40.6	0.0	0.0
	3	4	-49.9	48.6	25.4	41.0	40.7	0.0	0.0
	4	5	-48.4	48.0	26.5	40.9	40.8	0.0	0.0
	5	6	17.5	122.9	33.9	28.0	67.0	0.0	0.0
2F	1	2	-95.1	16.9	31.8	59.0	37.3	0.0	0.0
	2	3	-49.6	49.1	26.6	41.6	41.4	0.0	0.0
	3	4	-50.6	49.9	25.6	41.6	41.4	0.0	0.0
	4	5	-49.7	48.9	26.6	41.6	41.4	0.0	0.0
	5	6	-18.3	93.6	31.9	37.7	58.6	0.0	0.0
1F	1	2	-63.6	244.2	168.6	138.1	188.3	0.0	0.0
	2	3	-243.9	202.8	99.2	168.9	157.5	0.0	0.0
	3	4	-205.3	204.9	117.5	163.3	163.2	0.0	0.0
	4	5	-203.2	243.5	99.2	157.6	168.8	0.0	0.0
	5	6	-244.8	62.8	168.8	188.5	137.9	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	243.2	172.0	35.6	-57.7	57.7	0.0	0.0
	2	3	278.9	257.5	10.7	-74.5	74.5	0.0	0.0
	3	4	211.1	211.1	-0.0	-58.6	58.6	0.0	0.0
	4	5	257.3	278.8	-10.7	-74.5	74.5	0.0	0.0
	5	6	172.1	243.3	-35.6	-57.7	57.7	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	1	2	554.7	487.9	33.4	-144.8	144.8	0.0	0.0
	2	3	499.9	494.3	2.8	-138.1	138.1	0.0	0.0
	3	4	461.6	461.7	-0.0	-128.2	128.2	0.0	0.0
	4	5	494.1	499.7	-2.8	-138.0	138.0	0.0	0.0
	5	6	488.1	554.9	-33.4	-144.9	144.9	0.0	0.0
8F	1	2	819.0	719.4	49.8	-213.7	213.7	0.0	0.0
	2	3	632.2	632.2	0.0	-175.6	175.6	0.0	0.0
	3	4	602.9	603.0	-0.0	-167.5	167.5	0.0	0.0
	4	5	632.0	632.0	-0.0	-175.6	175.6	0.0	0.0
	5	6	719.5	819.1	-49.8	-213.7	213.7	0.0	0.0
7F	1	2	1008.0	925.3	41.3	-268.5	268.5	0.0	0.0
	2	3	774.9	776.7	-0.9	-215.5	215.5	0.0	0.0
	3	4	746.5	746.6	-0.0	-207.4	207.4	0.0	0.0
	4	5	776.6	774.8	0.9	-215.5	215.5	0.0	0.0
	5	6	925.5	1008.1	-41.3	-268.5	268.5	0.0	0.0
6F	1	2	1136.6	1071.1	32.8	-306.6	306.6	0.0	0.0
	2	3	869.4	874.0	-2.3	-242.1	242.1	0.0	0.0
	3	4	845.9	845.9	-0.0	-235.0	235.0	0.0	0.0
	4	5	873.9	869.3	2.3	-242.1	242.1	0.0	0.0
	5	6	1071.2	1136.7	-32.8	-306.7	306.7	0.0	0.0
5F	1	2	1263.7	1180.4	41.7	-339.5	339.5	0.0	0.0
	2	3	905.4	905.3	0.0	-251.5	251.5	0.0	0.0
	3	4	872.5	872.6	-0.0	-242.4	242.4	0.0	0.0
	4	5	905.2	905.3	-0.0	-251.5	251.5	0.0	0.0
	5	6	1180.5	1263.8	-41.6	-339.5	339.5	0.0	0.0
4F	1	2	2004.5	1909.0	47.8	-543.5	543.5	0.0	0.0
	2	3	757.0	800.6	-21.8	-216.3	216.3	0.0	0.0
	3	4	811.7	811.7	-0.0	-225.5	225.5	0.0	0.0
	4	5	800.5	756.9	21.8	-216.3	216.3	0.0	0.0
	5	6	1909.1	2004.6	-47.8	-543.6	543.6	0.0	0.0
3F	1	2	2078.8	1981.3	48.8	-563.9	563.9	0.0	0.0
	2	3	725.1	752.5	-13.7	-205.2	205.2	0.0	0.0
	3	4	753.0	753.0	-0.0	-209.2	209.2	0.0	0.0
	4	5	752.4	725.0	13.7	-205.2	205.2	0.0	0.0
	5	6	1981.4	2078.9	-48.8	-563.9	563.9	0.0	0.0
2F	1	2	1922.1	1846.3	37.9	-523.4	523.4	0.0	0.0
	2	3	649.6	690.0	-20.2	-186.1	186.1	0.0	0.0
	3	4	713.2	713.2	-0.0	-198.1	198.1	0.0	0.0
	4	5	689.9	649.6	20.2	-186.0	186.0	0.0	0.0
	5	6	1846.4	1922.1	-37.9	-523.4	523.4	0.0	0.0
1F	1	2	1588.5	1143.9	222.3	-379.5	379.5	0.0	0.0
	2	3	790.7	783.9	3.4	-218.7	218.7	0.0	0.0
	3	4	778.5	778.5	0.0	-216.2	216.2	0.0	0.0
	4	5	783.9	790.7	-3.4	-218.7	218.7	0.0	0.0
	5	6	1143.9	1588.5	-222.3	-379.5	379.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-243.2	-172.0	-35.6	57.7	-57.7	0.0	0.0
	2	3	-278.9	-257.5	-10.7	74.5	-74.5	0.0	0.0
	3	4	-211.1	-211.1	0.0	58.6	-58.6	0.0	0.0
	4	5	-257.3	-278.8	10.7	74.5	-74.5	0.0	0.0
	5	6	-172.1	-243.3	35.6	57.7	-57.7	0.0	0.0
9F	1	2	-554.7	-487.9	-33.4	144.8	-144.8	0.0	0.0
	2	3	-499.9	-494.3	-2.8	138.1	-138.1	0.0	0.0
	3	4	-461.6	-461.7	0.0	128.2	-128.2	0.0	0.0
	4	5	-494.1	-499.7	2.8	138.0	-138.0	0.0	0.0
	5	6	-488.1	-554.9	33.4	144.9	-144.9	0.0	0.0
8F	1	2	-819.0	-719.4	-49.8	213.7	-213.7	0.0	0.0
	2	3	-632.2	-632.2	-0.0	175.6	-175.6	0.0	0.0
	3	4	-602.9	-603.0	0.0	167.5	-167.5	0.0	0.0
	4	5	-632.0	-632.0	0.0	175.6	-175.6	0.0	0.0
	5	6	-719.5	-819.1	49.8	213.7	-213.7	0.0	0.0
7F	1	2	-1008.0	-925.3	-41.3	268.5	-268.5	0.0	0.0
	2	3	-774.9	-776.7	0.9	215.5	-215.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	3	4	-746.5	-746.6	0.0	207.4	-207.4	0.0	0.0
	4	5	-776.6	-774.8	-0.9	215.5	-215.5	0.0	0.0
	5	6	-925.5	-1008.1	41.3	268.5	-268.5	0.0	0.0
6F	1	2	-1136.6	-1071.1	-32.8	306.6	-306.6	0.0	0.0
	2	3	-869.4	-874.0	2.3	242.1	-242.1	0.0	0.0
	3	4	-845.9	-845.9	0.0	235.0	-235.0	0.0	0.0
	4	5	-873.9	-869.3	-2.3	242.1	-242.1	0.0	0.0
	5	6	-1071.2	-1136.7	32.8	306.7	-306.7	0.0	0.0
5F	1	2	-1263.7	-1180.4	-41.7	339.5	-339.5	0.0	0.0
	2	3	-905.4	-905.3	-0.0	251.5	-251.5	0.0	0.0
	3	4	-872.5	-872.6	0.0	242.4	-242.4	0.0	0.0
	4	5	-905.2	-905.3	0.0	251.5	-251.5	0.0	0.0
	5	6	-1180.5	-1263.8	41.6	339.5	-339.5	0.0	0.0
4F	1	2	-2004.5	-1909.0	-47.8	543.5	-543.5	0.0	0.0
	2	3	-757.0	-800.6	21.8	216.3	-216.3	0.0	0.0
	3	4	-811.7	-811.7	0.0	225.5	-225.5	0.0	0.0
	4	5	-800.5	-756.9	-21.8	216.3	-216.3	0.0	0.0
	5	6	-1909.1	-2004.6	47.8	543.6	-543.6	0.0	0.0
3F	1	2	-2078.8	-1981.3	-48.8	563.9	-563.9	0.0	0.0
	2	3	-725.1	-752.5	13.7	205.2	-205.2	0.0	0.0
	3	4	-753.0	-753.0	0.0	209.2	-209.2	0.0	0.0
	4	5	-752.4	-725.0	-13.7	205.2	-205.2	0.0	0.0
	5	6	-1981.4	-2078.9	48.8	563.9	-563.9	0.0	0.0
2F	1	2	-1922.1	-1846.3	-37.9	523.4	-523.4	0.0	0.0
	2	3	-649.6	-690.0	20.2	186.1	-186.1	0.0	0.0
	3	4	-713.2	-713.2	0.0	198.1	-198.1	0.0	0.0
	4	5	-689.9	-649.6	-20.2	186.0	-186.0	0.0	0.0
	5	6	-1846.4	-1922.1	37.9	523.4	-523.4	0.0	0.0
1F	1	2	-1588.5	-1143.9	-222.3	379.5	-379.5	0.0	0.0
	2	3	-790.7	-783.9	-3.4	218.7	-218.7	0.0	0.0
	3	4	-778.5	-778.5	-0.0	216.2	-216.2	0.0	0.0
	4	5	-783.9	-790.7	3.4	218.7	-218.7	0.0	0.0
	5	6	-1143.9	-1588.5	222.3	379.5	-379.5	0.0	0.0

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	106.1	83.8	-11.2	-47.5	47.5	-263.8	263.8
		2	58.5	51.3	-3.6	-27.4	27.4	-450.1	450.1
		3	2.6	3.0	0.2	-1.4	1.4	-469.5	469.5
		4	0.8	0.0	-0.4	-0.2	0.2	-469.6	469.6
		5	-55.1	-48.3	3.4	25.8	-25.8	-450.6	450.6
		6	-104.1	-81.9	11.1	46.5	-46.5	-263.7	263.7
8F	9F	1	63.8	65.9	1.0	-32.4	32.4	-521.7	521.7
		2	44.1	42.7	-0.7	-21.7	21.7	-840.2	840.2
		3	2.9	2.9	-0.0	-1.4	1.4	-886.2	886.2
		4	-0.8	-0.5	0.1	0.3	-0.3	-886.9	886.9
		5	-42.0	-40.4	0.8	20.6	-20.6	-842.1	842.1
		6	-62.7	-64.6	-0.9	31.8	-31.8	-521.3	521.3
7F	8F	1	63.3	55.0	-4.2	-29.6	29.6	-773.5	773.5
		2	38.9	34.6	-2.1	-18.4	18.4	-1231.0	1231.0
		3	2.5	2.5	0.0	-1.2	1.2	-1299.0	1299.0
		4	-0.4	-0.5	-0.0	0.2	-0.2	-1300.4	1300.4
		5	-36.8	-32.7	2.1	17.4	-17.4	-1234.0	1234.0
		6	-62.1	-53.8	4.2	29.0	-29.0	-772.8	772.8
6F	7F	1	82.1	72.2	-4.9	-38.6	38.6	-1033.6	1033.6
		2	54.0	47.5	-3.2	-25.4	25.4	-1625.0	1625.0
		3	4.1	3.9	-0.1	-2.0	2.0	-1715.7	1715.7
		4	-1.2	-1.1	0.1	0.6	-0.6	-1717.5	1717.5
		5	-51.0	-44.7	3.2	23.9	-23.9	-1628.9	1628.9
		6	-80.5	-70.6	4.9	37.8	-37.8	-1032.8	1032.8
5F	6F	1	62.2	58.8	-1.7	-30.2	30.2	-1295.5	1295.5
		2	39.3	35.9	-1.7	-18.8	18.8	-2023.4	2023.4
		3	3.3	3.6	0.1	-1.7	1.7	-2135.1	2135.1
		4	-1.2	-1.1	0.0	0.6	-0.6	-2137.1	2137.1
		5	-37.1	-33.5	1.8	17.6	-17.6	-2027.9	2027.9

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	6	-61.0	-57.4	1.8	29.6	-29.6	-1294.6	1294.6
4F	5F	1	61.3	63.5	1.1	-31.0	31.0	-1553.0	1553.0
		2	36.9	39.4	1.2	-19.0	19.0	-2423.3	2423.3
		3	2.5	2.1	-0.2	-1.2	1.2	-2552.1	2552.1
		4	-0.7	0.0	0.4	0.2	-0.2	-2554.3	2554.3
		5	-34.8	-36.8	-1.0	17.8	-17.8	-2428.6	2428.6
		6	-60.1	-61.6	-0.8	30.2	-30.2	-1551.9	1551.9
3F	4F	1	84.6	69.3	-7.6	-38.5	38.5	-1823.4	1823.4
		2	51.0	39.5	-5.7	-22.6	22.6	-2819.9	2819.9
		3	1.3	1.8	0.3	-0.8	0.8	-2969.8	2969.8
		4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2972.4	2972.4
		5	-48.6	-37.0	5.8	21.4	-21.4	-2826.7	2826.7
		6	-82.8	-67.3	7.7	37.5	-37.5	-1821.8	1821.8
2F	3F	1	56.5	43.8	-6.3	-25.1	25.1	-2089.2	2089.2
		2	29.8	24.3	-2.8	-13.5	13.5	-3223.5	3223.5
		3	0.9	0.7	-0.1	-0.4	0.4	-3387.4	3387.4
		4	-0.2	0.6	0.4	-0.1	0.1	-3390.4	3390.4
		5	-28.5	-22.5	3.0	12.7	-12.7	-3231.5	3231.5
		6	-55.6	-42.4	6.6	24.5	-24.5	-2087.3	2087.3
1F	2F	1	51.3	63.6	6.2	-25.8	25.8	-2346.9	2346.9
		2	8.5	-0.3	-4.4	-1.8	1.8	-3634.9	3634.9
		3	0.8	2.6	0.9	-0.8	0.8	-3803.3	3803.3
		4	-0.7	-1.7	-0.5	0.5	-0.5	-3806.9	3806.9
		5	-8.1	1.3	4.7	1.5	-1.5	-3643.9	3643.9
		6	-51.2	-62.8	-5.8	25.6	-25.6	-2344.8	2344.8

＊ A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-243.2	-147.8	47.7	97.7	-97.7	59.7	-59.7
		2	-450.9	-346.8	52.0	199.4	-199.4	17.9	-17.9
		3	-468.5	-370.1	49.2	209.7	-209.7	-15.3	15.3
		4	-468.4	-370.0	49.2	209.6	-209.6	15.6	-15.6
		5	-450.9	-346.8	52.0	199.4	-199.4	-18.2	18.2
		6	-243.3	-147.9	47.7	97.8	-97.8	-59.7	59.7
8F	9F	1	-407.0	-313.0	47.0	180.0	-180.0	207.8	-207.8
		2	-641.0	-568.0	36.5	302.2	-302.2	15.0	-15.0
		3	-585.9	-540.2	22.8	281.5	-281.5	-23.8	23.8
		4	-585.8	-540.1	22.8	281.5	-281.5	24.2	-24.2
		5	-641.0	-567.9	36.5	302.2	-302.2	-15.5	15.5
		6	-407.0	-313.1	47.0	180.0	-180.0	-207.8	207.8
7F	8F	1	-506.0	-458.3	23.8	241.1	-241.1	424.6	-424.6
		2	-783.7	-714.3	34.7	374.5	-374.5	-19.7	19.7
		3	-694.9	-664.8	15.1	339.9	-339.9	-30.6	30.6
		4	-694.9	-664.7	15.1	339.9	-339.9	31.2	-31.2
		5	-783.6	-714.3	34.7	374.5	-374.5	19.0	-19.0
		6	-506.0	-458.4	23.8	241.1	-241.1	-424.7	424.7
6F	7F	1	-549.7	-480.6	34.5	257.6	-257.6	697.4	-697.4
		2	-985.9	-877.3	54.3	465.8	-465.8	-69.1	69.1
		3	-858.5	-794.0	32.3	413.1	-413.1	-37.5	37.5
		4	-858.5	-793.9	32.3	413.1	-413.1	38.0	-38.0
		5	-985.9	-877.2	54.3	465.8	-465.8	68.2	-68.2
		6	-549.7	-480.6	34.5	257.6	-257.6	-697.5	697.5
5F	6F	1	-656.0	-571.5	42.3	306.9	-306.9	1009.2	-1009.2
		2	-1063.2	-998.6	32.3	515.4	-515.4	-128.6	128.6
		3	-926.0	-929.7	-1.8	463.9	-463.9	-42.9	42.9
		4	-925.9	-929.6	-1.8	463.9	-463.9	43.4	-43.4
		5	-1063.2	-998.6	32.3	515.4	-515.4	127.7	-127.7
		6	-656.1	-571.5	42.3	306.9	-306.9	-1009.3	1009.3
4F	5F	1	-692.2	-927.0	-117.4	402.3	-402.3	1355.6	-1355.6
		2	-1087.2	-1247.6	-80.2	580.1	-580.1	-209.2	209.2
		3	-848.2	-940.0	-45.9	444.3	-444.3	-49.4	49.4
		4	-848.1	-939.9	-45.9	444.2	-444.2	49.9	-49.9
		5	-1087.2	-1247.6	-80.2	580.1	-580.1	208.1	-208.1
		6	-692.3	-927.0	-117.4	402.3	-402.3	-1355.8	1355.8
3F	4F	1	-1077.5	-978.1	49.7	513.9	-513.9	1910.1	-1910.1

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	2	-1418.4	-1286.4	66.0	676.2	-676.2	-524.1	524.1
		3	-672.3	-773.7	-50.7	361.5	-361.5	-36.0	36.0
		4	-672.3	-773.7	-50.7	361.5	-361.5	36.5	-36.5
		5	-1418.4	-1286.4	66.0	676.2	-676.2	522.8	-522.8
		6	-1077.6	-978.2	49.7	513.9	-513.9	-1910.3	1910.3
2F	3F	1	-1100.7	-1095.3	2.7	549.0	-549.0	2487.7	-2487.7
		2	-1420.0	-1362.7	28.6	695.7	-695.7	-866.5	866.5
		3	-731.7	-816.2	-42.3	387.0	-387.0	-26.4	26.4
		4	-731.7	-816.2	-42.3	387.0	-387.0	26.9	-26.9
		5	-1420.0	-1362.7	28.6	695.7	-695.7	865.0	-865.0
		6	-1100.7	-1095.3	2.7	549.0	-549.0	-2488.0	2488.0
1F	2F	1	-826.8	-1588.5	-380.9	542.8	-542.8	3024.4	-3024.4
		2	-1133.3	-1934.7	-400.7	689.4	-689.4	-1188.1	1188.1
		3	-587.0	-1562.4	-487.7	483.0	-483.0	-9.0	9.0
		4	-587.0	-1562.4	-487.7	483.0	-483.0	9.4	-9.4
		5	-1133.3	-1934.7	-400.7	689.4	-689.4	1186.4	-1186.4
		6	-826.8	-1588.5	-380.9	542.8	-542.8	-3024.8	3024.8

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	243.2	147.8	-47.7	-97.7	97.7	-59.7	59.7
		2	450.9	346.8	-52.0	-199.4	199.4	-17.9	17.9
		3	468.5	370.1	-49.2	-209.7	209.7	15.3	-15.3
		4	468.4	370.0	-49.2	-209.6	209.6	-15.6	15.6
		5	450.9	346.8	-52.0	-199.4	199.4	18.2	-18.2
		6	243.3	147.9	-47.7	-97.8	97.8	59.7	-59.7
8F	9F	1	407.0	313.0	-47.0	-180.0	180.0	-207.8	207.8
		2	641.0	568.0	-36.5	-302.2	302.2	-15.0	15.0
		3	585.9	540.2	-22.8	-281.5	281.5	23.8	-23.8
		4	585.8	540.1	-22.8	-281.5	281.5	-24.2	24.2
		5	641.0	567.9	-36.5	-302.2	302.2	15.5	-15.5
		6	407.0	313.1	-47.0	-180.0	180.0	207.8	-207.8
7F	8F	1	506.0	458.3	-23.8	-241.1	241.1	-424.6	424.6
		2	783.7	714.3	-34.7	-374.5	374.5	19.7	-19.7
		3	694.9	664.8	-15.1	-339.9	339.9	30.6	-30.6
		4	694.9	664.7	-15.1	-339.9	339.9	-31.2	31.2
		5	783.6	714.3	-34.7	-374.5	374.5	-19.0	19.0
		6	506.0	458.4	-23.8	-241.1	241.1	424.7	-424.7
6F	7F	1	549.7	480.6	-34.5	-257.6	257.6	-697.4	697.4
		2	985.9	877.3	-54.3	-465.8	465.8	69.1	-69.1
		3	858.5	794.0	-32.3	-413.1	413.1	37.5	-37.5
		4	858.5	793.9	-32.3	-413.1	413.1	-38.0	38.0
		5	985.9	877.2	-54.3	-465.8	465.8	-68.2	68.2
		6	549.7	480.6	-34.5	-257.6	257.6	697.5	-697.5
5F	6F	1	656.0	571.5	-42.3	-306.9	306.9	-1009.2	1009.2
		2	1063.2	998.6	-32.3	-515.4	515.4	128.6	-128.6
		3	926.0	929.7	1.8	-463.9	463.9	42.9	-42.9
		4	925.9	929.6	1.8	-463.9	463.9	-43.4	43.4
		5	1063.2	998.6	-32.3	-515.4	515.4	-127.7	127.7
		6	656.1	571.5	-42.3	-306.9	306.9	1009.3	-1009.3
4F	5F	1	692.2	927.0	117.4	-402.3	402.3	-1355.6	1355.6
		2	1087.2	1247.6	80.2	-580.1	580.1	209.2	-209.2
		3	848.2	940.0	45.9	-444.3	444.3	49.4	-49.4
		4	848.1	939.9	45.9	-444.2	444.2	-49.9	49.9
		5	1087.2	1247.6	80.2	-580.1	580.1	-208.1	208.1
		6	692.3	927.0	117.4	-402.3	402.3	1355.8	-1355.8
3F	4F	1	1077.5	978.1	-49.7	-513.9	513.9	-1910.1	1910.1
		2	1418.4	1286.4	-66.0	-676.2	676.2	524.1	-524.1
		3	672.3	773.7	50.7	-361.5	361.5	36.0	-36.0
		4	672.3	773.7	50.7	-361.5	361.5	-36.5	36.5
		5	1418.4	1286.4	-66.0	-676.2	676.2	-522.8	522.8
		6	1077.6	978.2	-49.7	-513.9	513.9	1910.3	-1910.3
2F	3F	1	1100.7	1095.3	-2.7	-549.0	549.0	-2487.7	2487.7
		2	1420.0	1362.7	-28.6	-695.7	695.7	866.5	-866.5
		3	731.7	816.2	42.3	-387.0	387.0	26.4	-26.4

＊　A ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	4	731.7	816.2	42.3	-387.0	387.0	-26.9	26.9
		5	1420.0	1362.7	-28.6	-695.7	695.7	-865.0	865.0
		6	1100.7	1095.3	-2.7	-549.0	549.0	2488.0	-2488.0
1F	2F	1	826.8	1588.5	380.9	-542.8	542.8	-3024.4	3024.4
		2	1133.3	1934.7	400.7	-689.4	689.4	1188.1	-1188.1
		3	587.0	1562.4	487.7	-483.0	483.0	9.0	-9.0
		4	587.0	1562.4	487.7	-483.0	483.0	-9.4	9.4
		5	1133.3	1934.7	400.7	-689.4	689.4	-1186.4	1186.4
		6	826.8	1588.5	380.9	-542.8	542.8	3024.8	-3024.8

==========

＊　B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-161.3	-11.7	67.2	101.6	53.5	0.0	0.0
	2	3	-77.2	83.0	58.8	75.0	76.6	0.0	0.0
	3	4	-83.0	97.3	48.8	73.9	77.8	0.0	0.0
	4	5	-84.9	80.2	56.4	76.5	75.2	0.0	0.0
	5	6	5.0	155.6	66.7	55.3	99.9	0.0	0.0
9F	1	2	-222.4	-74.8	43.4	105.0	22.5	0.0	0.0
	2	3	-72.8	61.8	46.7	63.5	60.5	0.0	0.0
	3	4	-64.3	83.0	40.4	59.4	64.6	0.0	0.0
	4	5	-61.3	76.1	45.3	60.0	64.1	0.0	0.0
	5	6	65.4	213.4	43.1	25.0	102.5	0.0	0.0
8F	1	2	-193.5	-54.2	47.5	98.1	29.4	0.0	0.0
	2	3	-72.7	62.4	46.4	63.4	60.6	0.0	0.0
	3	4	-65.3	82.1	40.3	59.7	64.3	0.0	0.0
	4	5	-62.6	75.6	44.9	60.2	63.8	0.0	0.0
	5	6	45.4	185.2	47.3	31.7	95.8	0.0	0.0
7F	1	2	-206.2	-60.2	44.1	100.8	26.7	0.0	0.0
	2	3	-78.3	61.0	44.3	64.4	59.6	0.0	0.0
	3	4	-65.2	82.7	40.0	59.6	64.4	0.0	0.0
	4	5	-60.3	81.2	43.3	59.1	64.9	0.0	0.0
	5	6	51.2	197.6	43.9	29.2	98.3	0.0	0.0
6F	1	2	-203.1	-54.5	42.9	99.5	28.0	0.0	0.0
	2	3	-82.0	60.6	42.7	65.0	59.0	0.0	0.0
	3	4	-65.9	82.7	39.7	59.7	64.3	0.0	0.0
	4	5	-59.4	84.6	42.0	58.5	65.5	0.0	0.0
	5	6	46.0	194.8	42.7	30.3	97.2	0.0	0.0
5F	1	2	-180.9	-33.1	43.2	93.5	34.0	0.0	0.0
	2	3	-81.4	62.9	41.9	64.6	59.4	0.0	0.0
	3	4	-67.1	81.5	39.7	60.0	64.0	0.0	0.0
	4	5	-61.9	83.7	41.2	59.0	65.0	0.0	0.0
	5	6	26.1	174.1	43.1	35.9	91.6	0.0	0.0
4F	1	2	-217.8	-65.7	49.9	108.0	29.3	0.0	0.0
	2	3	-74.1	68.3	42.8	62.8	61.2	0.0	0.0
	3	4	-68.9	80.8	39.2	60.4	63.7	0.0	0.0
	4	5	-66.7	76.8	42.2	60.6	63.4	0.0	0.0
	5	6	57.7	210.2	49.7	31.5	105.9	0.0	0.0
3F	1	2	-185.1	-32.1	49.5	98.8	38.5	0.0	0.0
	2	3	-76.2	69.7	41.1	62.9	61.1	0.0	0.0
	3	4	-70.3	79.3	39.2	60.8	63.3	0.0	0.0
	4	5	-68.3	78.3	40.7	60.6	63.4	0.0	0.0
	5	6	26.3	179.6	49.3	40.1	97.3	0.0	0.0
2F	1	2	-136.3	22.2	46.7	84.5	52.8	0.0	0.0
	2	3	-75.1	72.3	40.3	62.4	61.6	0.0	0.0
	3	4	-72.7	77.6	38.9	61.3	62.7	0.0	0.0
	4	5	-71.6	76.2	40.1	61.4	62.6	0.0	0.0
	5	6	-25.5	133.2	46.6	53.7	83.6	0.0	0.0
1F	1	2	-79.9	310.5	222.9	168.3	232.3	0.0	0.0
	2	3	-313.3	259.9	131.5	207.7	192.9	0.0	0.0
	3	4	-262.0	263.0	155.6	200.2	200.5	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	4	5	-259.2	313.5	131.7	192.8	207.8	0.0	0.0
	5	6	-310.7	79.7	222.9	232.4	168.2	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	263.2	179.3	42.0	-61.5	61.5	0.0	0.0
	2	3	306.9	280.1	13.4	-81.5	81.5	0.0	0.0
	3	4	228.7	228.0	0.3	-63.4	63.4	0.0	0.0
	4	5	283.0	310.3	-13.7	-82.4	82.4	0.0	0.0
	5	6	176.6	261.6	-42.5	-60.9	60.9	0.0	0.0
9F	1	2	610.3	528.3	41.0	-158.1	158.1	0.0	0.0
	2	3	552.6	544.8	3.9	-152.4	152.4	0.0	0.0
	3	4	509.4	509.1	0.2	-141.5	141.5	0.0	0.0
	4	5	548.3	556.4	-4.0	-153.4	153.4	0.0	0.0
	5	6	525.5	608.1	-41.3	-157.4	157.4	0.0	0.0
8F	1	2	887.4	768.9	59.3	-230.0	230.0	0.0	0.0
	2	3	691.2	689.6	0.8	-191.8	191.8	0.0	0.0
	3	4	657.3	657.0	0.2	-182.5	182.5	0.0	0.0
	4	5	692.8	694.7	-1.0	-192.7	192.7	0.0	0.0
	5	6	766.3	885.4	-59.6	-229.4	229.4	0.0	0.0
7F	1	2	1091.6	992.2	49.7	-289.4	289.4	0.0	0.0
	2	3	848.7	849.4	-0.3	-235.9	235.9	0.0	0.0
	3	4	815.7	815.4	0.1	-226.5	226.5	0.0	0.0
	4	5	852.6	852.1	0.2	-236.8	236.8	0.0	0.0
	5	6	989.8	1089.6	-49.9	-288.8	288.8	0.0	0.0
6F	1	2	1242.5	1162.3	40.1	-334.0	334.0	0.0	0.0
	2	3	961.1	965.5	-2.2	-267.6	267.6	0.0	0.0
	3	4	934.1	933.9	0.1	-259.4	259.4	0.0	0.0
	4	5	968.5	964.1	2.2	-268.4	268.4	0.0	0.0
	5	6	1160.1	1240.6	-40.2	-333.4	333.4	0.0	0.0
5F	1	2	1398.4	1296.4	51.0	-374.3	374.3	0.0	0.0
	2	3	1009.9	1009.2	0.3	-280.4	280.4	0.0	0.0
	3	4	972.0	971.9	0.1	-270.0	270.0	0.0	0.0
	4	5	1011.7	1012.4	-0.4	-281.1	281.1	0.0	0.0
	5	6	1294.5	1396.7	-51.1	-373.8	373.8	0.0	0.0
4F	1	2	2264.7	2144.4	60.2	-612.4	612.4	0.0	0.0
	2	3	871.6	922.5	-25.5	-249.2	249.2	0.0	0.0
	3	4	934.9	934.8	0.1	-259.7	259.7	0.0	0.0
	4	5	924.5	873.7	25.4	-249.8	249.8	0.0	0.0
	5	6	2141.9	2262.6	-60.3	-611.7	611.7	0.0	0.0
3F	1	2	2409.4	2285.0	62.2	-652.0	652.0	0.0	0.0
	2	3	855.0	889.3	-17.1	-242.3	242.3	0.0	0.0
	3	4	891.3	891.2	0.0	-247.6	247.6	0.0	0.0
	4	5	890.7	856.5	17.1	-242.7	242.7	0.0	0.0
	5	6	2283.1	2407.8	-62.3	-651.5	651.5	0.0	0.0
2F	1	2	2237.8	2136.6	50.6	-607.6	607.6	0.0	0.0
	2	3	767.5	817.4	-25.0	-220.1	220.1	0.0	0.0
	3	4	845.8	845.8	0.0	-234.9	234.9	0.0	0.0
	4	5	818.2	768.3	24.9	-220.3	220.3	0.0	0.0
	5	6	2135.6	2236.9	-50.7	-607.3	607.3	0.0	0.0
1F	1	2	1819.5	1299.2	260.1	-433.2	433.2	0.0	0.0
	2	3	898.7	890.0	4.3	-248.4	248.4	0.0	0.0
	3	4	883.5	883.6	-0.0	-245.4	245.4	0.0	0.0
	4	5	890.1	898.7	-4.3	-248.5	248.5	0.0	0.0
	5	6	1299.1	1819.3	-260.1	-433.1	433.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-263.2	-179.3	-42.0	61.5	-61.5	0.0	0.0
	2	3	-306.9	-280.1	-13.4	81.5	-81.5	0.0	0.0
	3	4	-228.7	-228.0	-0.3	63.4	-63.4	0.0	0.0
	4	5	-283.0	-310.3	13.7	82.4	-82.4	0.0	0.0
	5	6	-176.6	-261.6	42.5	60.9	-60.9	0.0	0.0
9F	1	2	-610.3	-528.3	-41.0	158.1	-158.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	2	3	-552.6	-544.8	-3.9	152.4	-152.4	0.0	0.0
	3	4	-509.4	-509.1	-0.2	141.5	-141.5	0.0	0.0
	4	5	-548.3	-556.4	4.0	153.4	-153.4	0.0	0.0
	5	6	-525.5	-608.1	41.3	157.4	-157.4	0.0	0.0
8F	1	2	-887.4	-768.9	-59.3	230.0	-230.0	0.0	0.0
	2	3	-691.2	-689.6	-0.8	191.8	-191.8	0.0	0.0
	3	4	-657.3	-657.0	-0.2	182.5	-182.5	0.0	0.0
	4	5	-692.8	-694.7	1.0	192.7	-192.7	0.0	0.0
	5	6	-766.3	-885.4	59.6	229.4	-229.4	0.0	0.0
7F	1	2	-1091.6	-992.2	-49.7	289.4	-289.4	0.0	0.0
	2	3	-848.7	-849.4	0.3	235.9	-235.9	0.0	0.0
	3	4	-815.7	-815.4	-0.1	226.5	-226.5	0.0	0.0
	4	5	-852.6	-852.1	-0.2	236.8	-236.8	0.0	0.0
	5	6	-989.8	-1089.6	49.9	288.8	-288.8	0.0	0.0
6F	1	2	-1242.5	-1162.3	-40.1	334.0	-334.0	0.0	0.0
	2	3	-961.1	-965.5	2.2	267.6	-267.6	0.0	0.0
	3	4	-934.1	-933.9	-0.1	259.4	-259.4	0.0	0.0
	4	5	-968.5	-964.1	-2.2	268.4	-268.4	0.0	0.0
	5	6	-1160.1	-1240.6	40.2	333.4	-333.4	0.0	0.0
5F	1	2	-1398.4	-1296.4	-51.0	374.3	-374.3	0.0	0.0
	2	3	-1009.9	-1009.2	-0.3	280.4	-280.4	0.0	0.0
	3	4	-972.0	-971.9	-0.1	270.0	-270.0	0.0	0.0
	4	5	-1011.7	-1012.4	0.4	281.1	-281.1	0.0	0.0
	5	6	-1294.5	-1396.7	51.1	373.8	-373.8	0.0	0.0
4F	1	2	-2264.7	-2144.4	-60.2	612.4	-612.4	0.0	0.0
	2	3	-871.6	-922.5	25.5	249.2	-249.2	0.0	0.0
	3	4	-934.9	-934.8	-0.1	259.7	-259.7	0.0	0.0
	4	5	-924.5	-873.7	-25.4	249.8	-249.8	0.0	0.0
	5	6	-2141.9	-2262.6	60.3	611.7	-611.7	0.0	0.0
3F	1	2	-2409.4	-2285.0	-62.2	652.0	-652.0	0.0	0.0
	2	3	-855.0	-889.3	17.1	242.3	-242.3	0.0	0.0
	3	4	-891.3	-891.2	-0.0	247.6	-247.6	0.0	0.0
	4	5	-890.7	-856.5	-17.1	242.7	-242.7	0.0	0.0
	5	6	-2283.1	-2407.8	62.3	651.5	-651.5	0.0	0.0
2F	1	2	-2237.8	-2136.6	-50.6	607.6	-607.6	0.0	0.0
	2	3	-767.5	-817.4	25.0	220.1	-220.1	0.0	0.0
	3	4	-845.8	-845.8	-0.0	234.9	-234.9	0.0	0.0
	4	5	-818.2	-768.3	-24.9	220.3	-220.3	0.0	0.0
	5	6	-2135.6	-2236.9	50.7	607.3	-607.3	0.0	0.0
1F	1	2	-1819.5	-1299.2	-260.1	433.2	-433.2	0.0	0.0
	2	3	-898.7	-890.0	-4.3	248.4	-248.4	0.0	0.0
	3	4	-883.5	-883.6	0.0	245.4	-245.4	0.0	0.0
	4	5	-890.1	-898.7	4.3	248.5	-248.5	0.0	0.0
	5	6	-1299.1	-1819.3	260.1	433.1	-433.1	0.0	0.0

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	161.3	126.6	-17.4	-72.0	72.0	-414.1	414.1
		2	88.9	78.6	-5.1	-41.9	41.9	-710.6	710.6
		3	0.0	0.8	0.4	-0.2	0.2	-731.8	731.8
		4	-12.4	-11.8	0.3	6.0	-6.0	-731.3	731.3
		5	-85.1	-75.6	4.8	40.2	-40.2	-707.2	707.2
		6	-155.6	-121.9	16.8	69.4	-69.4	-412.5	412.5
8F	9F	1	95.8	98.6	1.4	-48.6	48.6	-754.6	754.6
		2	69.1	66.4	-1.3	-33.9	33.9	-1230.6	1230.6
		3	1.8	1.6	-0.1	-0.8	0.8	-1307.0	1307.0
		4	-9.9	-10.3	-0.2	5.1	-5.1	-1287.1	1287.1
		5	-65.9	-63.4	1.3	32.3	-32.3	-1205.8	1205.8
		6	-91.5	-94.3	-1.4	46.4	-46.4	-750.6	750.6
7F	8F	1	94.9	82.5	-6.2	-44.3	44.3	-1099.1	1099.1
		2	60.5	53.9	-3.3	-28.6	28.6	-1773.8	1773.8
		3	1.4	1.5	0.0	-0.7	0.7	-1899.3	1899.3
		4	-9.2	-8.8	0.2	4.5	-4.5	-1860.1	1860.1
		5	-57.6	-51.4	3.1	27.3	-27.3	-1727.6	1727.6
		6	-90.9	-79.0	5.9	42.5	-42.5	-1092.8	1092.8

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	1	123.8	108.8	-7.5	-58.1	58.1	-1447.4	1447.4
		2	84.6	74.3	-5.1	-39.7	39.7	-2312.2	2312.2
		3	2.8	2.6	-0.1	-1.4	1.4	-2487.4	2487.4
		4	-13.6	-12.7	0.4	6.6	-6.6	-2429.2	2429.2
		5	-80.9	-71.3	4.8	38.0	-38.0	-2245.1	2245.1
		6	-118.6	-104.4	7.1	55.8	-55.8	-1438.6	1438.6
5F	6F	1	94.3	89.0	-2.6	-45.8	45.8	-1796.9	1796.9
		2	62.2	56.6	-2.8	-29.7	29.7	-2855.1	2855.1
		3	2.6	2.7	0.0	-1.3	1.3	-3077.7	3077.7
		4	-10.6	-10.8	-0.1	5.3	-5.3	-3000.9	3000.9
		5	-59.4	-54.2	2.6	28.4	-28.4	-2767.7	2767.7
		6	-90.3	-85.5	2.4	44.0	-44.0	-1785.7	1785.7
4F	5F	1	91.9	94.0	1.0	-46.2	46.2	-2143.7	2143.7
		2	57.8	60.9	1.5	-29.5	29.5	-3410.5	3410.5
		3	1.5	0.7	-0.4	-0.6	0.6	-3676.2	3676.2
		4	-8.8	-7.6	0.6	4.1	-4.1	-3580.2	3580.2
		5	-55.6	-58.3	-1.3	28.3	-28.3	-3302.6	3302.6
		6	-88.6	-90.4	-0.9	44.5	-44.5	-2130.6	2130.6
3F	4F	1	123.8	100.7	-11.6	-56.1	56.1	-2509.4	2509.4
		2	78.9	61.0	-9.0	-35.0	35.0	-3969.3	3969.3
		3	-0.1	0.2	0.1	-0.0	0.0	-4288.0	4288.0
		4	-6.4	-6.7	-0.1	3.3	-3.3	-4170.8	4170.8
		5	-76.1	-59.4	8.4	33.9	-33.9	-3839.8	3839.8
		6	-119.8	-98.1	10.9	54.5	-54.5	-2494.1	2494.1
2F	3F	1	84.4	66.0	-9.2	-37.6	37.6	-2870.1	2870.1
		2	47.3	37.2	-5.1	-21.1	21.1	-4544.2	4544.2
		3	0.5	-0.5	-0.5	0.0	-0.0	-4906.8	4906.8
		4	-4.3	-3.7	0.3	2.0	-2.0	-4769.0	4769.0
		5	-45.2	-36.3	4.4	20.4	-20.4	-4393.8	4393.8
		6	-81.5	-64.6	8.5	36.5	-36.5	-2853.3	2853.3
1F	2F	1	70.3	79.9	4.8	-33.7	33.7	-3220.3	3220.3
		2	15.7	2.7	-6.5	-4.1	4.1	-5139.1	5139.1
		3	0.9	2.0	0.5	-0.7	0.7	-5532.9	5532.9
		4	-2.3	-3.8	-0.7	1.4	-1.4	-5375.1	5375.1
		5	-14.4	-2.8	5.8	3.9	-3.9	-4968.7	4968.7
		6	-68.6	-79.7	-5.6	33.3	-33.3	-3202.7	3202.7

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-263.2	-164.5	49.3	106.9	-106.9	56.3	-56.3
		2	-486.2	-380.6	52.8	216.7	-216.7	27.6	-27.6
		3	-508.8	-409.6	49.6	229.6	-229.6	-17.8	17.8
		4	-511.0	-411.4	49.8	230.6	-230.6	15.1	-15.1
		5	-486.9	-381.2	52.8	217.0	-217.0	-25.5	25.5
		6	-261.6	-163.3	49.2	106.2	-106.2	-55.8	55.8
8F	9F	1	-445.8	-353.9	46.0	199.9	-199.9	209.7	-209.7
		2	-700.3	-628.7	35.8	332.2	-332.2	31.0	-31.0
		3	-644.6	-603.8	20.4	312.1	-312.1	-28.3	28.3
		4	-646.0	-605.3	20.4	312.8	-312.8	22.3	-22.3
		5	-700.7	-629.2	35.8	332.5	-332.5	-25.8	25.8
		6	-444.8	-352.9	46.0	199.4	-199.4	-208.6	208.6
7F	8F	1	-533.5	-485.4	24.1	254.7	-254.7	435.6	-435.6
		2	-831.4	-760.8	35.3	398.0	-398.0	1.9	-1.9
		3	-743.2	-714.1	14.5	364.3	-364.3	-37.2	37.2
		4	-744.5	-715.3	14.6	364.9	-364.9	27.9	-27.9
		5	-831.8	-761.2	35.3	398.2	-398.2	6.6	-6.6
		6	-532.6	-484.6	24.0	254.3	-254.3	-434.1	434.1
6F	7F	1	-606.2	-529.9	38.2	284.0	-284.0	718.9	-718.9
		2	-1080.1	-963.0	58.6	510.8	-510.8	-42.7	42.7
		3	-951.0	-881.8	34.6	458.2	-458.2	-46.4	46.4
		4	-952.7	-883.3	34.7	459.0	-459.0	33.8	-33.8
		5	-1080.7	-963.5	58.6	511.0	-511.0	54.4	-54.4
		6	-605.0	-528.9	38.1	283.5	-283.5	-716.9	716.9
5F	6F	1	-712.6	-616.6	48.0	332.3	-332.3	1047.7	-1047.7
		2	-1160.4	-1086.3	37.0	561.7	-561.7	-100.5	100.5

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	3	-1017.8	-1017.1	0.4	508.7	-508.7	-54.7	54.7
		4	-1019.0	-1018.3	0.4	509.3	-509.3	38.9	-38.9
		5	-1160.8	-1086.7	37.0	561.9	-561.9	115.4	-115.4
		6	-711.7	-615.8	48.0	331.9	-331.9	-1045.3	1045.3
4F	5F	1	-781.8	-1000.9	-109.5	442.9	-442.9	1418.7	-1418.7
		2	-1220.0	-1360.4	-70.2	641.1	-641.1	-186.3	186.3
		3	-964.2	-1036.1	-36.0	497.0	-497.0	-65.3	65.3
		4	-965.2	-1037.1	-35.9	497.5	-497.5	46.7	-46.7
		5	-1220.2	-1360.4	-70.1	641.2	-641.2	204.3	-204.3
		6	-781.0	-1000.0	-109.5	442.5	-442.5	-1416.0	1416.0
3F	4F	1	-1263.8	-1127.1	68.4	597.7	-597.7	2031.3	-2031.3
		2	-1655.5	-1482.7	86.4	784.6	-784.6	-535.9	535.9
		3	-821.3	-910.5	-44.6	433.0	-433.0	-54.1	54.1
		4	-822.2	-911.3	-44.6	433.4	-433.4	32.1	-32.1
		5	-1655.2	-1482.5	86.4	784.4	-784.4	557.9	-557.9
		6	-1262.6	-1126.2	68.2	597.2	-597.2	-2028.1	2028.1
2F	3F	1	-1282.3	-1263.0	9.7	636.3	-636.3	2686.4	-2686.4
		2	-1657.4	-1581.2	38.1	809.6	-809.6	-933.2	933.2
		3	-870.1	-964.1	-47.0	458.5	-458.5	-47.7	47.7
		4	-870.6	-964.6	-47.0	458.8	-458.8	23.1	-23.1
		5	-1657.2	-1581.1	38.1	809.6	-809.6	958.6	-958.6
		6	-1281.6	-1262.4	9.6	636.0	-636.0	-2682.9	2682.9
1F	2F	1	-974.8	-1819.5	-422.3	627.9	-627.9	3299.2	-3299.2
		2	-1322.9	-2197.9	-437.5	791.2	-791.2	-1312.0	1312.0
		3	-699.1	-1773.6	-537.2	555.7	-555.7	-31.8	31.8
		4	-699.4	-1773.7	-537.2	555.8	-555.8	5.9	-5.9
		5	-1322.8	-2197.9	-437.5	791.2	-791.2	1339.7	-1339.7
		6	-974.5	-1819.3	-422.4	627.8	-627.8	-3295.5	3295.5

＊ B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	263.2	164.5	-49.3	-106.9	106.9	-56.3	56.3
		2	486.2	380.6	-52.8	-216.7	216.7	-27.6	27.6
		3	508.8	409.6	-49.6	-229.6	229.6	17.8	-17.8
		4	511.0	411.4	-49.8	-230.6	230.6	-15.1	15.1
		5	486.9	381.2	-52.8	-217.0	217.0	25.5	-25.5
		6	261.6	163.3	-49.2	-106.2	106.2	55.8	-55.8
8F	9F	1	445.8	353.9	-46.0	-199.9	199.9	-209.7	209.7
		2	700.3	628.7	-35.8	-332.2	332.2	-31.0	31.0
		3	644.6	603.8	-20.4	-312.1	312.1	28.3	-28.3
		4	646.0	605.3	-20.4	-312.8	312.8	-22.3	22.3
		5	700.7	629.2	-35.8	-332.5	332.5	25.8	-25.8
		6	444.8	352.9	-46.0	-199.4	199.4	208.6	-208.6
7F	8F	1	533.5	485.4	-24.1	-254.7	254.7	-435.6	435.6
		2	831.4	760.8	-35.3	-398.0	398.0	-1.9	1.9
		3	743.2	714.1	-14.5	-364.3	364.3	37.2	-37.2
		4	744.5	715.3	-14.6	-364.9	364.9	-27.9	27.9
		5	831.8	761.2	-35.3	-398.2	398.2	-6.6	6.6
		6	532.6	484.6	-24.0	-254.3	254.3	434.1	-434.1
6F	7F	1	606.2	529.9	-38.2	-284.0	284.0	-718.9	718.9
		2	1080.1	963.0	-58.6	-510.8	510.8	42.7	-42.7
		3	951.0	881.8	-34.6	-458.2	458.2	46.4	-46.4
		4	952.7	883.3	-34.7	-459.0	459.0	-33.8	33.8
		5	1080.7	963.5	-58.6	-511.0	511.0	-54.4	54.4
		6	605.0	528.9	-38.1	-283.5	283.5	716.9	-716.9
5F	6F	1	712.6	616.6	-48.0	-332.3	332.3	-1047.7	1047.7
		2	1160.4	1086.3	-37.0	-561.7	561.7	100.5	-100.5
		3	1017.8	1017.1	-0.4	-508.7	508.7	54.7	-54.7
		4	1019.0	1018.3	-0.4	-509.3	509.3	-38.9	38.9
		5	1160.8	1086.7	-37.0	-561.9	561.9	-115.4	115.4
		6	711.7	615.8	-48.0	-331.9	331.9	1045.3	-1045.3
4F	5F	1	781.8	1000.9	109.5	-442.9	442.9	-1418.7	1418.7
		2	1220.0	1360.4	70.2	-641.1	641.1	186.3	-186.3
		3	964.2	1036.1	36.0	-497.0	497.0	65.3	-65.3
		4	965.2	1037.1	35.9	-497.5	497.5	-46.7	46.7

＊　B ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	5	1220.2	1360.4	70.1	-641.2	641.2	-204.3	204.3
		6	781.0	1000.0	109.5	-442.5	442.5	1416.0	-1416.0
3F	4F	1	1263.8	1127.1	-68.4	-597.7	597.7	-2031.3	2031.3
		2	1655.5	1482.7	-86.4	-784.6	784.6	535.9	-535.9
		3	821.3	910.5	44.6	-433.0	433.0	54.1	-54.1
		4	822.2	911.3	44.6	-433.4	433.4	-32.1	32.1
		5	1655.2	1482.5	-86.4	-784.4	784.4	-557.9	557.9
		6	1262.6	1126.2	-68.2	-597.2	597.2	2028.1	-2028.1
2F	3F	1	1282.3	1263.0	-9.7	-636.3	636.3	-2686.4	2686.4
		2	1657.4	1581.2	-38.1	-809.6	809.6	933.2	-933.2
		3	870.1	964.1	47.0	-458.5	458.5	47.7	-47.7
		4	870.6	964.6	47.0	-458.8	458.8	-23.1	23.1
		5	1657.2	1581.1	-38.1	-809.6	809.6	-958.6	958.6
		6	1281.6	1262.4	-9.6	-636.0	636.0	2682.9	-2682.9
1F	2F	1	974.8	1819.5	422.3	-627.9	627.9	-3299.2	3299.2
		2	1322.9	2197.9	437.5	-791.2	791.2	1312.0	-1312.0
		3	699.1	1773.6	537.2	-555.7	555.7	31.8	-31.8
		4	699.4	1773.7	537.2	-555.8	555.8	-5.9	5.9
		5	1322.8	2197.9	437.5	-791.2	791.2	-1339.7	1339.7
		6	974.5	1819.3	422.4	-627.8	627.8	3295.5	-3295.5

==========

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-62.6	25.3	36.0	48.9	38.6	0.0	0.0
	2	3	-58.4	37.3	32.1	46.7	40.8	0.0	0.0
	3	4	-32.7	68.0	29.5	38.8	48.6	0.0	0.0
	4	5	-42.7	62.7	27.2	41.0	46.5	0.0	0.0
	5	6	-41.9	49.6	34.2	42.7	44.8	0.0	0.0
9F	1	2	-56.2	-19.4	4.6	23.3	2.3	0.0	0.0
	2	3	-56.0	42.9	34.1	47.6	43.9	0.0	0.0
	3	4	-35.6	67.6	31.9	41.3	50.2	0.0	0.0
	4	5	-9.4	23.7	6.4	10.8	14.8	0.0	0.0
	5	6	10.1	42.7	6.7	5.4	20.1	0.0	0.0
8F	1	2	-47.7	-15.2	6.7	21.5	4.0	0.0	0.0
	2	3	-57.9	42.2	33.5	47.9	43.6	0.0	0.0
	3	4	-35.8	67.7	31.8	41.3	50.2	0.0	0.0
	4	5	-9.3	23.9	6.4	10.7	14.8	0.0	0.0
	5	6	5.6	35.0	8.3	7.1	18.4	0.0	0.0
7F	1	2	-59.8	-23.3	6.8	25.4	2.4	0.0	0.0
	2	3	-57.1	38.6	37.7	49.5	44.3	0.0	0.0
	3	4	-30.3	72.5	34.2	41.0	52.8	0.0	0.0
	4	5	-9.9	26.7	6.8	11.6	16.3	0.0	0.0
	5	6	9.5	42.3	8.7	6.7	21.1	0.0	0.0
6F	1	2	-57.1	-20.6	6.8	24.7	3.1	0.0	0.0
	2	3	-58.2	39.9	36.5	49.4	44.3	0.0	0.0
	3	4	-31.9	71.9	33.7	41.3	52.5	0.0	0.0
	4	5	-9.7	26.9	6.7	11.5	16.3	0.0	0.0
	5	6	7.7	40.3	8.7	7.2	20.6	0.0	0.0
5F	1	2	-50.2	-13.9	6.9	22.8	5.0	0.0	0.0
	2	3	-56.9	42.6	35.9	48.9	44.9	0.0	0.0
	3	4	-35.4	69.0	33.4	42.2	51.6	0.0	0.0
	4	5	-11.5	25.2	6.7	12.0	15.8	0.0	0.0
	5	6	3.8	36.2	8.9	8.4	19.5	0.0	0.0
4F	1	2	-42.5	-6.3	7.0	20.7	7.1	0.0	0.0
	2	3	-55.2	46.1	35.0	48.2	45.6	0.0	0.0
	3	4	-39.8	65.5	33.0	43.3	50.5	0.0	0.0
	4	5	-13.4	23.4	6.6	12.5	15.3	0.0	0.0
	5	6	-0.3	31.9	8.9	9.5	18.3	0.0	0.0
3F	1	2	-33.1	2.4	7.3	18.2	9.7	0.0	0.0
	2	3	-53.7	50.0	33.8	47.4	46.4	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	3	4	-45.1	61.1	32.5	44.7	49.1	0.0	0.0
	4	5	-15.7	21.1	6.6	13.2	14.7	0.0	0.0
	5	6	-5.3	26.3	9.2	11.0	16.8	0.0	0.0
2F	1	2	-25.0	14.0	6.7	16.1	13.0	0.0	0.0
	2	3	-50.1	56.2	33.6	46.7	48.4	0.0	0.0
	3	4	-53.6	54.7	32.6	47.4	47.7	0.0	0.0
	4	5	-20.6	18.1	6.9	14.9	14.2	0.0	0.0
	5	6	-11.3	22.7	9.2	13.0	16.1	0.0	0.0
1F	1	2	-19.2	251.1	187.4	131.0	195.4	0.0	0.0
	2	3	-257.6	200.4	93.6	171.2	155.3	0.0	0.0
	3	4	-200.4	207.8	118.5	162.2	164.3	0.0	0.0
	4	5	-197.7	254.4	96.6	155.3	171.1	0.0	0.0
	5	6	-255.6	19.0	185.3	196.1	130.4	0.0	0.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	133.6	103.2	15.2	-32.9	32.9	0.0	0.0
	2	3	144.8	141.4	1.7	-39.7	39.7	0.0	0.0
	3	4	126.8	119.7	3.6	-34.2	34.2	0.0	0.0
	4	5	151.5	157.9	-3.2	-43.0	43.0	0.0	0.0
	5	6	85.4	124.3	-19.4	-29.1	29.1	0.0	0.0
9F	1	2	243.8	216.5	13.7	-63.9	63.9	0.0	0.0
	2	3	305.2	295.4	4.9	-83.4	83.4	0.0	0.0
	3	4	290.8	300.8	-5.0	-82.2	82.2	0.0	0.0
	4	5	230.6	237.1	-3.2	-64.9	64.9	0.0	0.0
	5	6	221.4	240.2	-9.4	-64.1	64.1	0.0	0.0
8F	1	2	349.7	310.4	19.6	-91.7	91.7	0.0	0.0
	2	3	407.6	397.2	5.2	-111.8	111.8	0.0	0.0
	3	4	393.6	405.8	-6.1	-111.0	111.0	0.0	0.0
	4	5	301.0	307.9	-3.5	-84.6	84.6	0.0	0.0
	5	6	319.4	348.9	-14.7	-92.8	92.8	0.0	0.0
7F	1	2	500.4	429.3	35.6	-129.1	129.1	0.0	0.0
	2	3	531.7	519.0	6.4	-145.9	145.9	0.0	0.0
	3	4	512.1	526.9	-7.4	-144.3	144.3	0.0	0.0
	4	5	421.2	430.9	-4.8	-118.3	118.3	0.0	0.0
	5	6	438.6	497.2	-29.3	-130.0	130.0	0.0	0.0
6F	1	2	540.2	470.5	34.8	-140.4	140.4	0.0	0.0
	2	3	576.1	562.8	6.6	-158.2	158.2	0.0	0.0
	3	4	556.9	573.4	-8.3	-157.0	157.0	0.0	0.0
	4	5	453.0	462.7	-4.8	-127.2	127.2	0.0	0.0
	5	6	482.6	538.4	-27.9	-141.8	141.8	0.0	0.0
5F	1	2	587.0	510.4	38.3	-152.4	152.4	0.0	0.0
	2	3	606.9	594.7	6.1	-166.9	166.9	0.0	0.0
	3	4	591.5	609.8	-9.1	-166.9	166.9	0.0	0.0
	4	5	475.6	484.3	-4.4	-133.3	133.3	0.0	0.0
	5	6	526.2	587.4	-30.6	-154.7	154.7	0.0	0.0
4F	1	2	561.8	491.0	35.4	-146.2	146.2	0.0	0.0
	2	3	576.6	565.7	5.5	-158.7	158.7	0.0	0.0
	3	4	563.8	581.2	-8.7	-159.0	159.0	0.0	0.0
	4	5	449.4	457.1	-3.9	-125.9	125.9	0.0	0.0
	5	6	507.3	563.4	-28.1	-148.7	148.7	0.0	0.0
3F	1	2	539.9	474.5	32.7	-140.9	140.9	0.0	0.0
	2	3	545.5	536.0	4.8	-150.2	150.2	0.0	0.0
	3	4	536.4	553.2	-8.4	-151.3	151.3	0.0	0.0
	4	5	422.0	428.6	-3.3	-118.1	118.1	0.0	0.0
	5	6	492.2	543.6	-25.7	-143.9	143.9	0.0	0.0
2F	1	2	525.5	453.8	35.9	-136.0	136.0	0.0	0.0
	2	3	492.5	485.6	3.4	-135.8	135.8	0.0	0.0
	3	4	492.6	511.1	-9.3	-139.4	139.4	0.0	0.0
	4	5	383.5	387.7	-2.1	-107.1	107.1	0.0	0.0
	5	6	475.8	531.8	-28.0	-139.9	139.9	0.0	0.0
1F	1	2	530.9	379.8	75.6	-126.5	126.5	0.0	0.0
	2	3	289.6	325.5	-18.0	-85.4	85.4	0.0	0.0
	3	4	348.2	341.4	3.4	-95.8	95.8	0.0	0.0
	4	5	308.8	274.0	17.4	-80.9	80.9	0.0	0.0

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	5	6	372.2	532.7	-80.2	-125.7	125.7	0.0	0.0

＊ C ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	1	2	-133.6	-103.2	-15.2	32.9	-32.9	0.0	0.0
	2	3	-144.8	-141.4	-1.7	39.7	-39.7	0.0	0.0
	3	4	-126.8	-119.7	-3.6	34.2	-34.2	0.0	0.0
	4	5	-151.5	-157.9	3.2	43.0	-43.0	0.0	0.0
	5	6	-85.4	-124.3	19.4	29.1	-29.1	0.0	0.0
9F	1	2	-243.8	-216.5	-13.7	63.9	-63.9	0.0	0.0
	2	3	-305.2	-295.4	-4.9	83.4	-83.4	0.0	0.0
	3	4	-290.8	-300.8	5.0	82.2	-82.2	0.0	0.0
	4	5	-230.6	-237.1	3.2	64.9	-64.9	0.0	0.0
	5	6	-221.4	-240.2	9.4	64.1	-64.1	0.0	0.0
8F	1	2	-349.7	-310.4	-19.6	91.7	-91.7	0.0	0.0
	2	3	-407.6	-397.2	-5.2	111.8	-111.8	0.0	0.0
	3	4	-393.6	-405.8	6.1	111.0	-111.0	0.0	0.0
	4	5	-301.0	-307.9	3.5	84.6	-84.6	0.0	0.0
	5	6	-319.4	-348.9	14.7	92.8	-92.8	0.0	0.0
7F	1	2	-500.4	-429.3	-35.6	129.1	-129.1	0.0	0.0
	2	3	-531.7	-519.0	-6.4	145.9	-145.9	0.0	0.0
	3	4	-512.1	-526.9	7.4	144.3	-144.3	0.0	0.0
	4	5	-421.2	-430.9	4.8	118.3	-118.3	0.0	0.0
	5	6	-438.6	-497.2	29.3	130.0	-130.0	0.0	0.0
6F	1	2	-540.2	-470.5	-34.8	140.4	-140.4	0.0	0.0
	2	3	-576.1	-562.8	-6.6	158.2	-158.2	0.0	0.0
	3	4	-556.9	-573.4	8.3	157.0	-157.0	0.0	0.0
	4	5	-453.0	-462.7	4.8	127.2	-127.2	0.0	0.0
	5	6	-482.6	-538.4	27.9	141.8	-141.8	0.0	0.0
5F	1	2	-587.0	-510.4	-38.3	152.4	-152.4	0.0	0.0
	2	3	-606.9	-594.7	-6.1	166.9	-166.9	0.0	0.0
	3	4	-591.5	-609.8	9.1	166.9	-166.9	0.0	0.0
	4	5	-475.6	-484.3	4.4	133.3	-133.3	0.0	0.0
	5	6	-526.2	-587.4	30.6	154.7	-154.7	0.0	0.0
4F	1	2	-561.8	-491.0	-35.4	146.2	-146.2	0.0	0.0
	2	3	-576.6	-565.7	-5.5	158.7	-158.7	0.0	0.0
	3	4	-563.8	-581.2	8.7	159.0	-159.0	0.0	0.0
	4	5	-449.4	-457.1	3.9	125.9	-125.9	0.0	0.0
	5	6	-507.3	-563.4	28.1	148.7	-148.7	0.0	0.0
3F	1	2	-539.9	-474.5	-32.7	140.9	-140.9	0.0	0.0
	2	3	-545.5	-536.0	-4.8	150.2	-150.2	0.0	0.0
	3	4	-536.4	-553.2	8.4	151.3	-151.3	0.0	0.0
	4	5	-422.0	-428.6	3.3	118.1	-118.1	0.0	0.0
	5	6	-492.2	-543.6	25.7	143.9	-143.9	0.0	0.0
2F	1	2	-525.5	-453.8	-35.9	136.0	-136.0	0.0	0.0
	2	3	-492.5	-485.6	-3.4	135.8	-135.8	0.0	0.0
	3	4	-492.6	-511.1	9.3	139.4	-139.4	0.0	0.0
	4	5	-383.5	-387.7	2.1	107.1	-107.1	0.0	0.0
	5	6	-475.8	-531.8	28.0	139.9	-139.9	0.0	0.0
1F	1	2	-530.9	-379.8	-75.6	126.5	-126.5	0.0	0.0
	2	3	-289.6	-325.5	18.0	85.4	-85.4	0.0	0.0
	3	4	-348.2	-341.4	-3.4	95.8	-95.8	0.0	0.0
	4	5	-308.8	-274.0	-17.4	80.9	-80.9	0.0	0.0
	5	6	-372.2	-532.7	80.2	125.7	-125.7	0.0	0.0

＊ C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	62.6	40.8	-10.9	-25.8	25.8	-119.0	119.0
		2	33.1	38.5	2.7	-17.9	17.9	-211.4	211.4
		3	-4.6	-4.3	0.1	2.2	-2.2	-205.3	205.3
		4	-25.3	-29.6	-2.1	13.7	-13.7	-219.5	219.5
		5	-20.8	-19.7	0.6	10.1	-10.1	-220.0	220.0
		6	-49.6	-31.8	8.9	20.4	-20.4	-114.4	114.4
8F	9F	1	15.4	21.7	3.2	-9.3	9.3	-240.2	240.2

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	2	36.9	38.4	0.8	-18.8	18.8	-420.8	420.8
		3	-2.9	-3.2	-0.1	1.5	-1.5	-453.6	453.6
		4	-28.6	-30.6	-1.0	14.8	-14.8	-421.9	421.9
		5	-14.2	-15.0	-0.4	7.3	-7.3	-378.1	378.1
		6	-10.8	-16.0	-2.6	6.7	-6.7	-231.8	231.8
7F	8F	1	26.0	28.7	1.4	-13.7	13.7	-350.5	350.5
		2	34.7	38.3	1.8	-18.3	18.3	-619.7	619.7
		3	-3.2	-3.8	-0.3	1.8	-1.8	-688.9	688.9
		4	-27.7	-30.1	-1.2	14.5	-14.5	-610.9	610.9
		5	-14.6	-17.0	-1.2	7.9	-7.9	-524.8	524.8
		6	-19.0	-20.5	-0.8	9.9	-9.9	-338.5	338.5
6F	7F	1	31.1	30.4	-0.3	-15.4	15.4	-469.5	469.5
		2	42.0	41.6	-0.2	-20.9	20.9	-822.9	822.9
		3	-4.4	-4.4	0.0	2.2	-2.2	-928.6	928.6
		4	-32.6	-32.6	-0.0	16.3	-16.3	-807.6	807.6
		5	-19.2	-18.8	0.2	9.5	-9.5	-677.1	677.1
		6	-21.7	-21.5	0.1	10.8	-10.8	-452.6	452.6
5F	6F	1	26.7	26.7	0.0	-13.3	13.3	-589.2	589.2
		2	37.2	37.3	0.1	-18.6	18.6	-1027.8	1027.8
		3	-3.7	-3.7	-0.0	1.9	-1.9	-1169.6	1169.6
		4	-29.6	-29.9	-0.2	14.9	-14.9	-1004.6	1004.6
		5	-15.8	-15.7	0.1	7.9	-7.9	-830.6	830.6
		6	-18.9	-19.0	-0.1	9.5	-9.5	-567.6	567.6
4F	5F	1	23.5	23.3	-0.1	-11.6	11.6	-704.1	704.1
		2	33.5	33.6	0.1	-16.7	16.7	-1229.5	1229.5
		3	-3.4	-3.5	-0.0	1.7	-1.7	-1407.3	1407.3
		4	-27.6	-28.0	-0.2	13.8	-13.8	-1195.9	1195.9
		5	-13.4	-13.1	0.1	6.6	-6.6	-979.7	979.7
		6	-17.1	-17.2	-0.0	8.5	-8.5	-678.7	678.7
3F	4F	1	19.2	19.1	-0.0	-9.6	9.6	-815.2	815.2
		2	27.9	27.7	-0.1	-13.9	13.9	-1429.9	1429.9
		3	-2.8	-2.9	-0.0	1.4	-1.4	-1643.3	1643.3
		4	-24.1	-24.5	-0.2	12.1	-12.1	-1384.3	1384.3
		5	-9.9	-9.5	0.2	4.9	-4.9	-1128.0	1128.0
		6	-14.7	-15.1	-0.2	7.5	-7.5	-786.8	786.8
2F	3F	1	13.9	11.9	-1.0	-6.5	6.5	-922.1	922.1
		2	23.6	24.0	0.2	-11.9	11.9	-1629.3	1629.3
		3	-2.0	-2.1	-0.1	1.0	-1.0	-1878.9	1878.9
		4	-20.9	-21.6	-0.4	10.6	-10.6	-1568.3	1568.3
		5	-6.3	-5.8	0.2	3.0	-3.0	-1272.9	1272.9
		6	-11.2	-10.3	0.5	5.4	-5.4	-891.9	891.9
1F	2F	1	13.1	19.2	3.1	-7.3	7.3	-1026.4	1026.4
		2	12.1	6.6	-2.7	-4.2	4.2	-1827.5	1827.5
		3	-0.5	0.0	0.2	0.1	-0.1	-2116.1	2116.1
		4	-12.6	-10.2	1.2	5.1	-5.1	-1747.8	1747.8
		5	-0.9	1.2	1.0	-0.1	0.1	-1414.1	1414.1
		6	-12.4	-19.0	-3.3	7.0	-7.0	-996.0	996.0

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	-133.6	-73.6	30.0	51.8	-51.8	36.0	-36.0
		2	-248.0	-204.1	22.0	113.0	-113.0	-1.7	1.7
		3	-268.2	-233.2	17.5	125.4	-125.4	-6.4	6.4
		4	-271.1	-216.8	27.1	122.0	-122.0	12.8	-12.8
		5	-243.2	-181.9	30.7	106.3	-106.3	-8.5	8.5
		6	-124.3	-69.0	27.6	48.3	-48.3	-32.1	32.1
8F	9F	1	-170.3	-126.7	21.8	74.2	-74.2	101.4	-101.4
		2	-317.7	-304.5	6.6	155.6	-155.6	4.8	-4.8
		3	-353.0	-343.5	4.8	174.1	-174.1	-9.4	9.4
		4	-314.6	-299.3	7.6	153.5	-153.5	1.6	-1.6
		5	-276.5	-257.2	9.7	133.4	-133.4	-1.0	1.0
		6	-171.1	-126.9	22.1	74.5	-74.5	-97.6	97.6
7F	8F	1	-223.0	-258.4	-17.7	120.3	-120.3	194.1	-194.1
		2	-413.5	-471.7	-29.1	221.3	-221.3	12.3	-12.3
		3	-447.3	-505.9	-29.3	238.3	-238.3	-11.8	11.8

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	4	-407.5	-465.8	-29.2	218.3	-218.3	-19.2	19.2
		5	-370.2	-427.6	-28.7	199.4	-199.4	15.4	-15.4
		6	-222.0	-256.9	-17.4	119.7	-119.7	-191.2	191.2
6F	7F	1	-242.1	-238.6	1.7	120.2	-120.2	325.0	-325.0
		2	-489.3	-492.2	-1.4	245.4	-245.4	16.5	-16.5
		3	-525.2	-529.6	-2.2	263.7	-263.7	-14.8	14.8
		4	-482.4	-484.0	-0.8	241.6	-241.6	-39.7	39.7
		5	-441.9	-442.2	-0.1	221.0	-221.0	35.1	-35.1
		6	-240.4	-237.3	1.5	119.4	-119.4	-322.9	322.9
5F	6F	1	-301.5	-295.7	2.9	149.3	-149.3	465.5	-465.5
		2	-554.4	-563.6	-4.6	279.5	-279.5	20.8	-20.8
		3	-590.1	-599.6	-4.8	297.4	-297.4	-17.6	17.6
		4	-542.4	-549.0	-3.3	272.9	-272.9	-63.9	63.9
		5	-503.2	-509.6	-3.2	253.2	-253.2	58.8	-58.8
		6	-301.1	-295.6	2.8	149.2	-149.2	-464.6	464.6
4F	5F	1	-291.3	-319.5	-14.1	151.8	-151.8	614.2	-614.2
		2	-553.7	-587.5	-16.9	283.5	-283.5	19.7	-19.7
		3	-586.6	-620.8	-17.1	300.0	-300.0	-20.0	20.0
		4	-536.4	-569.0	-16.3	274.6	-274.6	-91.5	91.5
		5	-500.9	-533.2	-16.2	256.9	-256.9	91.5	-91.5
		6	-291.8	-320.2	-14.2	152.0	-152.0	-615.3	615.3
3F	4F	1	-242.3	-271.4	-14.6	128.4	-128.4	749.3	-749.3
		2	-480.1	-517.4	-18.6	249.4	-249.4	6.4	-6.4
		3	-508.7	-546.5	-18.9	263.8	-263.8	-24.7	24.7
		4	-461.6	-497.1	-17.8	239.7	-239.7	-115.6	115.6
		5	-431.2	-466.4	-17.6	224.4	-224.4	135.3	-135.3
		6	-243.2	-272.6	-14.7	129.0	-129.0	-752.7	752.7
2F	3F	1	-268.4	-293.5	-12.5	140.5	-140.5	873.4	-873.4
		2	-502.6	-547.7	-22.6	262.6	-262.6	-13.0	13.0
		3	-526.0	-570.2	-22.1	274.0	-274.0	-30.2	30.2
		4	-478.1	-518.2	-20.0	249.1	-249.1	-139.2	139.2
		5	-454.4	-496.0	-20.8	237.6	-237.6	185.6	-185.6
		6	-270.9	-297.1	-13.1	142.0	-142.0	-879.5	879.5
1F	2F	1	-232.0	-530.9	-149.5	171.4	-171.4	990.8	-990.8
		2	-398.5	-669.3	-135.4	240.0	-240.0	-37.5	37.5
		3	-408.0	-673.7	-132.9	243.1	-243.1	-33.1	33.1
		4	-376.3	-650.2	-136.9	230.7	-230.7	-163.4	163.4
		5	-367.5	-646.2	-139.4	227.8	-227.8	240.3	-240.3
		6	-234.7	-532.7	-149.0	172.4	-172.4	-1000.8	1000.8

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	1	133.6	73.6	-30.0	-51.8	51.8	-36.0	36.0
		2	248.0	204.1	-22.0	-113.0	113.0	1.7	-1.7
		3	268.2	233.2	-17.5	-125.4	125.4	6.4	-6.4
		4	271.1	216.8	-27.1	-122.0	122.0	-12.8	12.8
		5	243.2	181.9	-30.7	-106.3	106.3	8.5	-8.5
		6	124.3	69.0	-27.6	-48.3	48.3	32.1	-32.1
8F	9F	1	170.3	126.7	-21.8	-74.2	74.2	-101.4	101.4
		2	317.7	304.5	-6.6	-155.6	155.6	-4.8	4.8
		3	353.0	343.5	-4.8	-174.1	174.1	9.4	-9.4
		4	314.6	299.3	-7.6	-153.5	153.5	-1.6	1.6
		5	276.5	257.2	-9.7	-133.4	133.4	1.0	-1.0
		6	171.1	126.9	-22.1	-74.5	74.5	97.6	-97.6
7F	8F	1	223.0	258.4	17.7	-120.3	120.3	-194.1	194.1
		2	413.5	471.7	29.1	-221.3	221.3	-12.3	12.3
		3	447.3	505.9	29.3	-238.3	238.3	11.8	-11.8
		4	407.5	465.8	29.2	-218.3	218.3	19.2	-19.2
		5	370.2	427.6	28.7	-199.4	199.4	-15.4	15.4
		6	222.0	256.9	17.4	-119.7	119.7	191.2	-191.2
6F	7F	1	242.1	238.6	-1.7	-120.2	120.2	-325.0	325.0
		2	489.3	492.2	1.4	-245.4	245.4	-16.5	16.5
		3	525.2	529.6	2.2	-263.7	263.7	14.8	-14.8
		4	482.4	484.0	0.8	-241.6	241.6	39.7	-39.7
		5	441.9	442.2	0.1	-221.0	221.0	-35.1	35.1

＊　C ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	6	240.4	237.3	-1.5	-119.4	119.4	322.9	-322.9
5F	6F	1	301.5	295.7	-2.9	-149.3	149.3	-465.5	465.5
		2	554.4	563.6	4.6	-279.5	279.5	-20.8	20.8
		3	590.1	599.6	4.8	-297.4	297.4	17.6	-17.6
		4	542.4	549.0	3.3	-272.9	272.9	63.9	-63.9
		5	503.2	509.6	3.2	-253.2	253.2	-58.8	58.8
		6	301.1	295.6	-2.8	-149.2	149.2	464.6	-464.6
4F	5F	1	291.3	319.5	14.1	-151.8	151.8	-614.2	614.2
		2	553.7	587.5	16.9	-283.5	283.5	-19.7	19.7
		3	586.6	620.8	17.1	-300.0	300.0	20.0	-20.0
		4	536.4	569.0	16.3	-274.6	274.6	91.5	-91.5
		5	500.9	533.2	16.2	-256.9	256.9	-91.5	91.5
		6	291.8	320.2	14.2	-152.0	152.0	615.3	-615.3
3F	4F	1	242.3	271.4	14.6	-128.4	128.4	-749.3	749.3
		2	480.1	517.4	18.6	-249.4	249.4	-6.4	6.4
		3	508.7	546.5	18.9	-263.8	263.8	24.7	-24.7
		4	461.6	497.1	17.8	-239.7	239.7	115.6	-115.6
		5	431.2	466.4	17.6	-224.4	224.4	-135.3	135.3
		6	243.2	272.6	14.7	-129.0	129.0	752.7	-752.7
2F	3F	1	268.4	293.5	12.5	-140.5	140.5	-873.4	873.4
		2	502.6	547.7	22.6	-262.6	262.6	13.0	-13.0
		3	526.0	570.2	22.1	-274.0	274.0	30.2	-30.2
		4	478.1	518.2	20.0	-249.1	249.1	139.2	-139.2
		5	454.4	496.0	20.8	-237.6	237.6	-185.6	185.6
		6	270.9	297.1	13.1	-142.0	142.0	879.5	-879.5
1F	2F	1	232.0	530.9	149.5	-171.4	171.4	-990.8	990.8
		2	398.5	669.3	135.4	-240.0	240.0	37.5	-37.5
		3	408.0	673.7	132.9	-243.1	243.1	33.1	-33.1
		4	376.3	650.2	136.9	-230.7	230.7	163.4	-163.4
		5	367.5	646.2	139.4	-227.8	227.8	-240.3	240.3
		6	234.7	532.7	149.0	-172.4	172.4	1000.8	-1000.8

==========

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-435.0	526.5	359.9	192.2	204.9	0.0	0.0
	B	C	-218.5	88.6	36.7	100.1	64.0	0.0	0.0
9F	A	B	-455.1	442.1	263.5	170.7	168.9	0.0	0.0
	B	C	-58.9	131.2	46.9	49.8	85.0	0.0	0.0
8F	A	B	-428.8	440.3	277.5	169.0	170.6	0.0	0.0
	B	C	-99.5	106.0	39.2	59.0	75.8	0.0	0.0
7F	A	B	-444.7	448.1	278.2	173.0	173.5	0.0	0.0
	B	C	-75.8	112.6	47.8	54.7	80.0	0.0	0.0
6F	A	B	-450.5	456.2	271.2	172.8	173.6	0.0	0.0
	B	C	-70.4	112.8	50.4	54.0	80.8	0.0	0.0
5F	A	B	-444.3	458.7	273.1	172.2	174.2	0.0	0.0
	B	C	-82.2	104.2	48.8	56.8	77.9	0.0	0.0
4F	A	B	-442.1	465.9	270.6	171.6	174.9	0.0	0.0
	B	C	-87.9	97.5	49.3	58.5	76.2	0.0	0.0
3F	A	B	-439.1	469.7	270.2	171.1	175.4	0.0	0.0
	B	C	-94.4	91.9	48.8	60.2	74.6	0.0	0.0
2F	A	B	-440.7	481.5	268.2	171.7	177.4	0.0	0.0
	B	C	-97.4	86.5	51.2	62.0	74.0	0.0	0.0
1F	A	B	-330.8	1014.0	790.5	327.0	421.8	0.0	0.0
	B	C	-714.4	41.5	-55.4	256.7	69.8	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	200.2	184.9	7.6	-26.7	26.7	0.0	0.0
	B	C	139.3	154.8	-7.8	-40.8	40.8	0.0	0.0
9F	A	B	346.5	329.3	8.6	-46.9	46.9	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	B	C	328.2	332.7	-2.2	-91.8	91.8	0.0	0.0
8F	A	B	472.8	439.7	16.6	-63.4	63.4	0.0	0.0
	B	C	476.8	484.3	-3.7	-133.5	133.5	0.0	0.0
7F	A	B	785.3	752.8	16.2	-106.8	106.8	0.0	0.0
	B	C	551.3	543.7	3.8	-152.1	152.1	0.0	0.0
6F	A	B	877.9	851.0	13.5	-120.1	120.1	0.0	0.0
	B	C	629.8	589.3	20.2	-169.3	169.3	0.0	0.0
5F	A	B	948.9	915.1	16.9	-129.4	129.4	0.0	0.0
	B	C	702.6	664.4	19.1	-189.9	189.9	0.0	0.0
4F	A	B	974.0	942.6	15.7	-133.1	133.1	0.0	0.0
	B	C	741.8	693.9	24.0	-199.4	199.4	0.0	0.0
3F	A	B	977.0	945.4	15.8	-133.5	133.5	0.0	0.0
	B	C	761.7	706.6	27.6	-203.9	203.9	0.0	0.0
2F	A	B	900.5	874.2	13.1	-123.2	123.2	0.0	0.0
	B	C	728.7	674.4	27.1	-194.9	194.9	0.0	0.0
1F	A	B	1429.5	1037.7	195.9	-171.3	171.3	0.0	0.0
	B	C	856.4	606.8	124.8	-203.2	203.2	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-200.2	-184.9	-7.6	26.7	-26.7	0.0	0.0
	B	C	-139.3	-154.8	7.8	40.8	-40.8	0.0	0.0
9F	A	B	-346.5	-329.3	-8.6	46.9	-46.9	0.0	0.0
	B	C	-328.2	-332.7	2.2	91.8	-91.8	0.0	0.0
8F	A	B	-472.8	-439.7	-16.6	63.4	-63.4	0.0	0.0
	B	C	-476.8	-484.3	3.7	133.5	-133.5	0.0	0.0
7F	A	B	-785.3	-752.8	-16.2	106.8	-106.8	0.0	0.0
	B	C	-551.3	-543.7	-3.8	152.1	-152.1	0.0	0.0
6F	A	B	-877.9	-851.0	-13.5	120.1	-120.1	0.0	0.0
	B	C	-629.8	-589.3	-20.2	169.3	-169.3	0.0	0.0
5F	A	B	-948.9	-915.1	-16.9	129.4	-129.4	0.0	0.0
	B	C	-702.6	-664.4	-19.1	189.9	-189.9	0.0	0.0
4F	A	B	-974.0	-942.6	-15.7	133.1	-133.1	0.0	0.0
	B	C	-741.8	-693.9	-24.0	199.4	-199.4	0.0	0.0
3F	A	B	-977.0	-945.4	-15.8	133.5	-133.5	0.0	0.0
	B	C	-761.7	-706.6	-27.6	203.9	-203.9	0.0	0.0
2F	A	B	-900.5	-874.2	-13.1	123.2	-123.2	0.0	0.0
	B	C	-728.7	-674.4	-27.1	194.9	-194.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1429.5	-1037.7	-195.9	171.3	-171.3	0.0	0.0
	B	C	-856.4	-606.8	-124.8	203.2	-203.2	0.0	0.0

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	435.0	286.7	-74.1	-180.4	180.4	-263.8	263.8
		B	-308.0	-238.5	34.8	136.6	-136.6	-414.1	414.1
		C	-88.6	-80.4	4.1	42.3	-42.3	-119.0	119.0
8F	9F	A	168.4	215.5	23.5	-96.0	96.0	-521.7	521.7
		B	-144.7	-174.2	-14.7	79.7	-79.7	-754.6	754.6
		C	-50.8	-53.3	-1.3	26.0	-26.0	-240.2	240.2
7F	8F	A	213.4	183.6	-14.9	-99.2	99.2	-773.5	773.5
		B	-166.6	-145.6	10.5	78.0	-78.0	-1099.1	1099.1
		C	-52.6	-54.1	-0.7	26.7	-26.7	-350.5	350.5
6F	7F	A	261.1	230.9	-15.1	-123.0	123.0	-1033.6	1033.6
		B	-226.7	-201.0	12.8	106.9	-106.9	-1447.4	1447.4
		C	-58.5	-59.3	-0.4	29.4	-29.4	-469.5	469.5
5F	6F	A	219.6	220.9	0.6	-110.1	110.1	-1295.5	1295.5
		B	-184.8	-185.2	-0.2	92.5	-92.5	-1796.9	1796.9
		C	-53.5	-53.8	-0.1	26.8	-26.8	-589.2	589.2
4F	5F	A	223.4	213.3	-5.0	-108.5	108.5	-1553.0	1553.0
		B	-191.3	-180.6	5.3	92.4	-92.4	-2143.7	2143.7
		C	-50.4	-51.3	-0.5	25.3	-25.3	-704.1	704.1
3F	4F	A	228.8	226.7	-1.0	-113.9	113.9	-1823.4	1823.4
		B	-197.5	-196.8	0.4	98.6	-98.6	-2509.4	2509.4
		C	-46.2	-47.9	-0.8	23.5	-23.5	-815.2	815.2

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	A	212.4	199.8	-6.3	-103.0	103.0	-2089.2	2089.2
		B	-178.6	-164.6	7.0	85.8	-85.8	-2870.1	2870.1
		C	-44.1	-47.0	-1.4	22.8	-22.8	-922.1	922.1
1F	2F	A	240.9	330.8	44.9	-128.5	128.5	-2346.9	2346.9
		B	-219.5	-299.6	-40.1	116.7	-116.7	-3220.3	3220.3
		C	-39.6	-41.5	-1.0	18.2	-18.2	-1026.4	1026.4

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-200.2	-91.2	54.5	72.8	-72.8	37.3	-37.3
		B	-324.2	-223.9	50.2	137.0	-137.0	5.0	-5.0
		C	-154.8	-104.0	25.4	64.7	-64.7	-42.6	42.6
8F	9F	A	-255.2	-152.5	51.3	101.9	-101.9	98.9	-98.9
		B	-433.6	-374.3	29.6	202.0	-202.0	37.1	-37.1
		C	-228.6	-191.5	18.5	105.0	-105.0	-136.5	136.5
7F	8F	A	-320.3	-331.3	-5.5	162.9	-162.9	175.1	-175.1
		B	-542.2	-529.3	6.4	267.9	-267.9	96.0	-96.0
		C	-292.7	-291.2	0.8	146.0	-146.0	-271.8	271.8
6F	7F	A	-454.0	-355.6	49.2	202.4	-202.4	295.3	-295.3
		B	-774.8	-651.2	61.8	356.5	-356.5	129.5	-129.5
		C	-252.5	-259.5	-3.5	128.0	-128.0	-426.3	426.3
5F	6F	A	-522.3	-431.9	45.2	238.6	-238.6	428.1	-428.1
		B	-829.6	-753.0	38.3	395.6	-395.6	167.7	-167.7
		C	-329.8	-320.2	4.8	162.5	-162.5	-598.0	598.0
4F	5F	A	-517.0	-490.1	13.5	250.2	-250.2	568.2	-568.2
		B	-864.7	-825.9	19.4	420.0	-420.0	219.0	-219.0
		C	-344.3	-359.8	-7.8	174.9	-174.9	-790.0	790.0
3F	4F	A	-483.9	-482.9	0.5	241.7	-241.7	715.3	-715.3
		B	-858.6	-858.5	0.0	429.3	-429.3	274.4	-274.4
		C	-334.1	-359.9	-12.9	173.5	-173.5	-991.4	991.4
2F	3F	A	-494.1	-597.0	-51.4	272.8	-272.8	859.0	-859.0
		B	-848.7	-931.9	-41.6	445.2	-445.2	337.2	-337.2
		C	-346.7	-387.3	-20.3	183.5	-183.5	-1196.7	1196.7
1F	2F	A	-303.5	-1429.5	-563.0	389.4	-389.4	986.4	-986.4
		B	-671.0	-1894.1	-611.5	576.4	-576.4	405.7	-405.7
		C	-287.2	-606.8	-159.8	200.9	-200.9	-1392.1	1392.1

＊ 1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	200.2	91.2	-54.5	-72.8	72.8	-37.3	37.3
		B	324.2	223.9	-50.2	-137.0	137.0	-5.0	5.0
		C	154.8	104.0	-25.4	-64.7	64.7	42.6	-42.6
8F	9F	A	255.2	152.5	-51.3	-101.9	101.9	-98.9	98.9
		B	433.6	374.3	-29.6	-202.0	202.0	-37.1	37.1
		C	228.6	191.5	-18.5	-105.0	105.0	136.5	-136.5
7F	8F	A	320.3	331.3	5.5	-162.9	162.9	-175.1	175.1
		B	542.2	529.3	-6.4	-267.9	267.9	-96.0	96.0
		C	292.7	291.2	-0.8	-146.0	146.0	271.8	-271.8
6F	7F	A	454.0	355.6	-49.2	-202.4	202.4	-295.3	295.3
		B	774.8	651.2	-61.8	-356.5	356.5	-129.5	129.5
		C	252.5	259.5	3.5	-128.0	128.0	426.3	-426.3
5F	6F	A	522.3	431.9	-45.2	-238.6	238.6	-428.1	428.1
		B	829.6	753.0	-38.3	-395.6	395.6	-167.7	167.7
		C	329.8	320.2	-4.8	-162.5	162.5	598.0	-598.0
4F	5F	A	517.0	490.1	-13.5	-250.2	250.2	-568.2	568.2
		B	864.7	825.9	-19.4	-420.0	420.0	-219.0	219.0
		C	344.3	359.8	7.8	-174.9	174.9	790.0	-790.0
3F	4F	A	483.9	482.9	-0.5	-241.7	241.7	-715.3	715.3
		B	858.6	858.5	-0.0	-429.3	429.3	-274.4	274.4
		C	334.1	359.9	12.9	-173.5	173.5	991.4	-991.4
2F	3F	A	494.1	597.0	51.4	-272.8	272.8	-859.0	859.0
		B	848.7	931.9	41.6	-445.2	445.2	-337.2	337.2
		C	346.7	387.3	20.3	-183.5	183.5	1196.7	-1196.7
1F	2F	A	303.5	1429.5	563.0	-389.4	389.4	-986.4	986.4

＊　1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	B	671.0	1894.1	611.5	-576.4	576.4	-405.7	405.7
		C	287.2	606.8	159.8	-200.9	200.9	1392.1	-1392.1

==========

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-680.5	866.8	855.3	369.6	395.5	0.0	0.0
	B	C	-364.6	151.1	97.6	179.8	120.5	0.0	0.0
9F	A	B	-802.6	744.1	557.0	317.5	309.4	0.0	0.0
	B	C	-151.7	227.6	100.9	108.8	146.9	0.0	0.0
8F	A	B	-727.1	721.7	605.9	313.8	313.1	0.0	0.0
	B	C	-206.1	191.5	91.8	121.4	134.4	0.0	0.0
7F	A	B	-790.1	761.6	554.4	315.4	311.5	0.0	0.0
	B	C	-182.9	196.1	101.1	117.5	138.2	0.0	0.0
6F	A	B	-810.5	783.2	533.5	315.4	311.6	0.0	0.0
	B	C	-178.4	195.0	103.9	117.0	138.7	0.0	0.0
5F	A	B	-789.0	793.5	539.1	313.2	313.8	0.0	0.0
	B	C	-197.6	180.6	101.5	121.7	134.0	0.0	0.0
4F	A	B	-782.2	817.9	530.3	311.0	315.9	0.0	0.0
	B	C	-215.4	167.7	102.2	127.7	131.5	0.0	0.0
3F	A	B	-771.8	832.6	528.1	309.2	317.7	0.0	0.0
	B	C	-227.3	159.2	100.4	130.5	128.7	0.0	0.0
2F	A	B	-760.6	858.7	520.6	306.7	320.3	0.0	0.0
	B	C	-237.3	142.3	103.9	134.3	124.9	0.0	0.0
1F	A	B	-478.1	1356.8	1100.2	435.5	557.5	0.0	0.0
	B	C	-948.6	57.7	-85.0	324.0	76.6	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	497.7	468.4	14.6	-67.1	67.1	0.0	0.0
	B	C	131.6	166.0	-17.2	-41.3	41.3	0.0	0.0
9F	A	B	1000.1	946.9	26.6	-135.2	135.2	0.0	0.0
	B	C	331.8	364.5	-16.4	-96.7	96.7	0.0	0.0
8F	A	B	1319.5	1235.2	42.1	-177.4	177.4	0.0	0.0
	B	C	470.3	523.9	-26.8	-138.1	138.1	0.0	0.0
7F	A	B	1616.4	1547.4	34.5	-219.7	219.7	0.0	0.0
	B	C	590.5	600.5	-5.0	-165.4	165.4	0.0	0.0
6F	A	B	1837.9	1777.4	30.2	-251.1	251.1	0.0	0.0
	B	C	671.8	645.6	13.1	-183.0	183.0	0.0	0.0
5F	A	B	1994.3	1929.4	32.5	-272.5	272.5	0.0	0.0
	B	C	759.6	745.5	7.0	-209.0	209.0	0.0	0.0
4F	A	B	2047.3	1944.0	51.6	-277.2	277.2	0.0	0.0
	B	C	1110.2	1009.7	50.2	-294.4	294.4	0.0	0.0
3F	A	B	2089.6	1991.7	49.0	-283.4	283.4	0.0	0.0
	B	C	1176.4	1072.8	51.8	-312.4	312.4	0.0	0.0
2F	A	B	1867.1	1782.2	42.5	-253.4	253.4	0.0	0.0
	B	C	1081.7	983.7	49.0	-286.9	286.9	0.0	0.0
1F	A	B	1720.4	1266.4	227.0	-207.4	207.4	0.0	0.0
	B	C	1013.2	704.9	154.2	-238.6	238.6	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-497.7	-468.4	-14.6	67.1	-67.1	0.0	0.0
	B	C	-131.6	-166.0	17.2	41.3	-41.3	0.0	0.0
9F	A	B	-1000.1	-946.9	-26.6	135.2	-135.2	0.0	0.0
	B	C	-331.8	-364.5	16.4	96.7	-96.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1319.5	-1235.2	-42.1	177.4	-177.4	0.0	0.0
	B	C	-470.3	-523.9	26.8	138.1	-138.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1616.4	-1547.4	-34.5	219.7	-219.7	0.0	0.0
	B	C	-590.5	-600.5	5.0	165.4	-165.4	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	A	B	-1837.9	-1777.4	-30.2	251.1	-251.1	0.0	0.0
	B	C	-671.8	-645.6	-13.1	183.0	-183.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1994.3	-1929.4	-32.5	272.5	-272.5	0.0	0.0
	B	C	-759.6	-745.5	-7.0	209.0	-209.0	0.0	0.0
4F	A	B	-2047.3	-1944.0	-51.6	277.2	-277.2	0.0	0.0
	B	C	-1110.2	-1009.7	-50.2	294.4	-294.4	0.0	0.0
3F	A	B	-2089.6	-1991.7	-49.0	283.4	-283.4	0.0	0.0
	B	C	-1176.4	-1072.8	-51.8	312.4	-312.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1867.1	-1782.2	-42.5	253.4	-253.4	0.0	0.0
	B	C	-1081.7	-983.7	-49.0	286.9	-286.9	0.0	0.0
1F	A	B	-1720.4	-1266.4	-227.0	207.4	-207.4	0.0	0.0
	B	C	-1013.2	-704.9	-154.2	238.6	-238.6	0.0	0.0

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	680.5	454.0	-113.3	-283.6	283.6	-450.1	450.1
		B	-502.1	-350.1	76.0	213.0	-213.0	-710.6	710.6
		C	-151.1	-134.9	8.1	71.5	-71.5	-211.4	211.4
8F	9F	A	348.7	338.9	-4.9	-171.9	171.9	-840.2	840.2
		B	-242.3	-238.5	1.9	120.2	-120.2	-1230.6	1230.6
		C	-92.7	-97.1	-2.2	47.4	-47.4	-420.8	420.8
7F	8F	A	388.2	304.1	-42.0	-173.1	173.1	-1231.0	1231.0
		B	-277.1	-216.5	30.3	123.4	-123.4	-1773.8	1773.8
		C	-94.3	-95.8	-0.7	47.5	-47.5	-619.7	619.7
6F	7F	A	486.1	395.2	-45.5	-220.3	220.3	-1625.0	1625.0
		B	-362.2	-296.1	33.1	164.6	-164.6	-2312.2	2312.2
		C	-100.3	-101.6	-0.6	50.5	-50.5	-822.9	822.9
5F	6F	A	415.3	371.9	-21.7	-196.8	196.8	-2023.4	2023.4
		B	-308.7	-277.2	15.8	146.5	-146.5	-2855.1	2855.1
		C	-93.4	-94.7	-0.7	47.0	-47.0	-1027.8	1027.8
4F	5F	A	417.1	358.9	-29.1	-192.8	192.8	-2423.3	2423.3
		B	-318.7	-272.8	23.0	147.0	-147.0	-3410.5	3410.5
		C	-85.9	-85.2	0.4	42.5	-42.5	-1229.5	1229.5
3F	4F	A	423.3	375.6	-23.8	-199.7	199.7	-2819.9	2819.9
		B	-329.7	-295.1	17.3	156.2	-156.2	-3969.3	3969.3
		C	-82.5	-80.5	1.0	40.7	-40.7	-1429.9	1429.9
2F	3F	A	396.2	345.2	-25.5	-185.4	185.4	-3223.5	3223.5
		B	-310.2	-267.7	21.3	144.5	-144.5	-4544.2	4544.2
		C	-78.7	-79.4	-0.4	39.5	-39.5	-1629.3	1629.3
1F	2F	A	415.4	478.1	31.3	-200.8	200.8	-3634.9	3634.9
		B	-353.8	-408.2	-27.2	171.2	-171.2	-5139.1	5139.1
		C	-62.9	-57.7	2.6	27.1	-27.1	-1827.5	1827.5

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-497.7	-329.4	84.1	206.8	-206.8	55.5	-55.5
		B	-600.0	-433.6	83.2	258.4	-258.4	-15.2	15.2
		C	-166.0	-118.6	23.7	71.2	-71.2	-40.0	40.0
8F	9F	A	-670.7	-517.8	76.4	297.1	-297.1	175.8	-175.8
		B	-845.0	-689.4	77.8	383.6	-383.6	-40.1	40.1
		C	-245.9	-209.8	18.1	113.9	-113.9	-135.3	135.3
7F	8F	A	-801.7	-654.1	73.8	364.0	-364.0	339.7	-339.7
		B	-1016.1	-832.7	91.7	462.2	-462.2	-67.0	67.0
		C	-314.0	-316.5	-1.2	157.6	-157.6	-272.0	272.0
6F	7F	A	-962.3	-759.1	101.6	430.3	-430.3	545.3	-545.3
		B	-1305.1	-1049.0	128.1	588.5	-588.5	-108.6	108.6
		C	-284.0	-292.5	-4.2	144.1	-144.1	-435.4	435.4
5F	6F	A	-1078.8	-885.4	96.7	491.0	-491.0	782.9	-782.9
		B	-1400.2	-1172.9	113.6	643.3	-643.3	-164.8	164.8
		C	-353.2	-337.4	7.9	172.7	-172.7	-616.1	616.1
4F	5F	A	-1109.0	-956.4	76.3	513.1	-513.1	1043.8	-1043.8
		B	-1516.1	-1366.7	74.7	716.2	-716.2	-218.3	218.3
		C	-408.0	-470.7	-31.3	218.3	-218.3	-822.9	822.9
3F	4F	A	-1090.8	-973.0	58.9	516.0	-516.0	1305.5	-1305.5

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	B	-1687.4	-1501.5	93.0	797.2	-797.2	-188.8	188.8
		C	-539.0	-535.9	1.5	268.7	-268.7	-1114.9	1114.9
2F	3F	A	-1116.7	-1134.3	-8.8	562.7	-562.7	1577.4	-1577.4
		B	-1666.6	-1609.4	28.6	819.0	-819.0	-151.2	151.2
		C	-536.9	-562.4	-12.8	274.8	-274.8	-1425.3	1425.3
1F	2F	A	-732.8	-1720.4	-493.8	551.3	-551.3	1825.5	-1825.5
		B	-1254.5	-2279.7	-512.6	794.2	-794.2	-113.8	113.8
		C	-421.2	-704.9	-141.9	253.1	-253.1	-1710.9	1710.9

＊　2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	497.7	329.4	-84.1	-206.8	206.8	-55.5	55.5
		B	600.0	433.6	-83.2	-258.4	258.4	15.2	-15.2
		C	166.0	118.6	-23.7	-71.2	71.2	40.0	-40.0
8F	9F	A	670.7	517.8	-76.4	-297.1	297.1	-175.8	175.8
		B	845.0	689.4	-77.8	-383.6	383.6	40.1	-40.1
		C	245.9	209.8	-18.1	-113.9	113.9	135.3	-135.3
7F	8F	A	801.7	654.1	-73.8	-364.0	364.0	-339.7	339.7
		B	1016.1	832.7	-91.7	-462.2	462.2	67.0	-67.0
		C	314.0	316.5	1.2	-157.6	157.6	272.0	-272.0
6F	7F	A	962.3	759.1	-101.6	-430.3	430.3	-545.3	545.3
		B	1305.1	1049.0	-128.1	-588.5	588.5	108.6	-108.6
		C	284.0	292.5	4.2	-144.1	144.1	435.4	-435.4
5F	6F	A	1078.8	885.4	-96.7	-491.0	491.0	-782.9	782.9
		B	1400.2	1172.9	-113.6	-643.3	643.3	164.8	-164.8
		C	353.2	337.4	-7.9	-172.7	172.7	616.1	-616.1
4F	5F	A	1109.0	956.4	-76.3	-513.1	513.1	-1043.8	1043.8
		B	1516.1	1366.7	-74.7	-716.2	716.2	218.3	-218.3
		C	408.0	470.7	31.3	-218.3	218.3	822.9	-822.9
3F	4F	A	1090.8	973.0	-58.9	-516.0	516.0	-1305.5	1305.5
		B	1687.4	1501.5	-93.0	-797.2	797.2	188.8	-188.8
		C	539.0	535.9	-1.5	-268.7	268.7	1114.9	-1114.9
2F	3F	A	1116.7	1134.3	8.8	-562.7	562.7	-1577.4	1577.4
		B	1666.6	1609.4	-28.6	-819.0	819.0	151.2	-151.2
		C	536.9	562.4	12.8	-274.8	274.8	1425.3	-1425.3
1F	2F	A	732.8	1720.4	493.8	-551.3	551.3	-1825.5	1825.5
		B	1254.5	2279.7	512.6	-794.2	794.2	113.8	-113.8
		C	421.2	704.9	141.9	-253.1	253.1	1710.9	-1710.9

==========

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-689.2	856.7	856.0	371.0	394.2	0.0	0.0
	B	C	-367.7	150.3	96.5	180.3	119.9	0.0	0.0
9F	A	B	-811.9	742.0	553.4	318.3	308.6	0.0	0.0
	B	C	-186.8	243.7	117.4	130.7	150.6	0.0	0.0
8F	A	B	-734.5	720.6	602.7	314.4	312.5	0.0	0.0
	B	C	-244.1	208.6	106.3	143.6	137.7	0.0	0.0
7F	A	B	-799.3	757.1	552.1	316.4	310.5	0.0	0.0
	B	C	-221.9	211.9	115.8	140.0	141.3	0.0	0.0
6F	A	B	-819.9	777.2	531.8	316.4	310.5	0.0	0.0
	B	C	-217.8	210.8	118.3	139.6	141.7	0.0	0.0
5F	A	B	-796.5	789.9	537.2	313.9	313.0	0.0	0.0
	B	C	-237.9	195.7	115.9	144.5	136.8	0.0	0.0
4F	A	B	-787.8	816.1	528.3	311.5	315.4	0.0	0.0
	B	C	-258.2	179.4	117.0	151.3	133.5	0.0	0.0
3F	A	B	-775.6	832.0	526.5	309.6	317.4	0.0	0.0
	B	C	-269.0	172.3	115.1	153.8	131.0	0.0	0.0
2F	A	B	-761.2	862.2	518.6	306.5	320.5	0.0	0.0
	B	C	-275.8	155.9	119.9	157.0	127.7	0.0	0.0
1F	A	B	-478.8	1352.4	1102.0	435.8	557.2	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	B	C	-953.3	61.5	-89.3	324.2	76.4	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	491.9	463.7	14.1	-66.4	66.4	0.0	0.0
	B	C	131.6	166.5	-17.4	-41.4	41.4	0.0	0.0
9F	A	B	989.2	933.1	28.0	-133.5	133.5	0.0	0.0
	B	C	346.3	378.6	-16.1	-100.7	100.7	0.0	0.0
8F	A	B	1307.4	1219.3	44.0	-175.5	175.5	0.0	0.0
	B	C	492.0	546.1	-27.1	-144.2	144.2	0.0	0.0
7F	A	B	1602.2	1529.8	36.2	-217.5	217.5	0.0	0.0
	B	C	619.2	626.0	-3.4	-172.9	172.9	0.0	0.0
6F	A	B	1822.9	1759.3	31.8	-248.8	248.8	0.0	0.0
	B	C	706.3	673.9	16.2	-191.7	191.7	0.0	0.0
5F	A	B	1979.3	1910.6	34.3	-270.1	270.1	0.0	0.0
	B	C	798.2	777.5	10.4	-218.8	218.8	0.0	0.0
4F	A	B	2032.7	1925.7	53.5	-274.9	274.9	0.0	0.0
	B	C	1153.4	1039.7	56.8	-304.6	304.6	0.0	0.0
3F	A	B	2075.8	1974.2	50.8	-281.3	281.3	0.0	0.0
	B	C	1223.6	1105.3	59.1	-323.5	323.5	0.0	0.0
2F	A	B	1855.1	1765.6	44.7	-251.4	251.4	0.0	0.0
	B	C	1124.0	1011.4	56.3	-296.6	296.6	0.0	0.0
1F	A	B	1712.6	1263.4	224.6	-206.7	206.7	0.0	0.0
	B	C	1017.0	711.1	153.0	-240.0	240.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-491.9	-463.7	-14.1	66.4	-66.4	0.0	0.0
	B	C	-131.6	-166.5	17.4	41.4	-41.4	0.0	0.0
9F	A	B	-989.2	-933.1	-28.0	133.5	-133.5	0.0	0.0
	B	C	-346.3	-378.6	16.1	100.7	-100.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1307.4	-1219.3	-44.0	175.5	-175.5	0.0	0.0
	B	C	-492.0	-546.1	27.1	144.2	-144.2	0.0	0.0
7F	A	B	-1602.2	-1529.8	-36.2	217.5	-217.5	0.0	0.0
	B	C	-619.2	-626.0	3.4	172.9	-172.9	0.0	0.0
6F	A	B	-1822.9	-1759.3	-31.8	248.8	-248.8	0.0	0.0
	B	C	-706.3	-673.9	-16.2	191.7	-191.7	0.0	0.0
5F	A	B	-1979.3	-1910.6	-34.3	270.1	-270.1	0.0	0.0
	B	C	-798.2	-777.5	-10.4	218.8	-218.8	0.0	0.0
4F	A	B	-2032.7	-1925.7	-53.5	274.9	-274.9	0.0	0.0
	B	C	-1153.4	-1039.7	-56.8	304.6	-304.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2075.8	-1974.2	-50.8	281.3	-281.3	0.0	0.0
	B	C	-1223.6	-1105.3	-59.1	323.5	-323.5	0.0	0.0
2F	A	B	-1855.1	-1765.6	-44.7	251.4	-251.4	0.0	0.0
	B	C	-1124.0	-1011.4	-56.3	296.6	-296.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1712.6	-1263.4	-224.6	206.7	-206.7	0.0	0.0
	B	C	-1017.0	-711.1	-153.0	240.0	-240.0	0.0	0.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	689.2	459.8	-114.7	-287.2	287.2	-469.5	469.5
		B	-489.0	-335.2	76.9	206.0	-206.0	-731.8	731.8
		C	-150.3	-140.2	5.0	72.6	-72.6	-205.3	205.3
8F	9F	A	352.1	342.3	-4.9	-173.6	173.6	-886.2	886.2
		B	-220.0	-219.1	0.5	109.8	-109.8	-1307.0	1307.0
		C	-103.4	-106.7	-1.7	52.5	-52.5	-453.6	453.6
7F	8F	A	392.2	307.4	-42.4	-174.9	174.9	-1299.0	1299.0
		B	-257.5	-200.6	28.4	114.5	-114.5	-1899.3	1899.3
		C	-101.9	-103.5	-0.8	51.3	-51.3	-688.9	688.9
6F	7F	A	491.9	400.0	-45.9	-223.0	223.0	-1715.7	1715.7
		B	-334.6	-273.6	30.5	152.0	-152.0	-2487.4	2487.4
		C	-108.3	-109.6	-0.7	54.5	-54.5	-928.6	928.6
5F	6F	A	419.9	375.8	-22.1	-198.9	198.9	-2135.1	2135.1
		B	-285.8	-256.7	14.5	135.6	-135.6	-3077.7	3077.7

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	C	-101.2	-102.8	-0.8	51.0	-51.0	-1169.6	1169.6
4F	5F	A	420.7	361.8	-29.4	-194.4	194.4	-2552.1	2552.1
		B	-295.2	-252.2	21.5	136.0	-136.0	-3676.2	3676.2
		C	-92.8	-91.4	0.7	45.8	-45.8	-1407.3	1407.3
3F	4F	A	426.1	378.2	-23.9	-201.1	201.1	-2969.8	2969.8
		B	-305.7	-274.4	15.6	145.0	-145.0	-4288.0	4288.0
		C	-88.0	-86.3	0.9	43.6	-43.6	-1643.3	1643.3
2F	3F	A	397.4	346.0	-25.7	-185.8	185.8	-3387.4	3387.4
		B	-288.5	-247.0	20.7	133.9	-133.9	-4906.8	4906.8
		C	-86.0	-87.4	-0.7	43.4	-43.4	-1878.9	1878.9
1F	2F	A	415.3	478.8	31.8	-200.9	200.9	-3803.3	3803.3
		B	-339.4	-399.1	-29.9	166.0	-166.0	-5532.9	5532.9
		C	-68.4	-61.5	3.5	29.2	-29.2	-2116.1	2116.1

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-491.9	-324.8	83.6	204.2	-204.2	67.3	-67.3
		B	-595.3	-432.2	81.6	256.9	-256.9	-26.9	26.9
		C	-166.5	-123.1	21.7	72.4	-72.4	-40.6	40.6
8F	9F	A	-664.4	-512.6	75.9	294.2	-294.2	200.8	-200.8
		B	-847.3	-692.3	77.5	384.9	-384.9	-61.0	61.0
		C	-255.5	-220.8	17.4	119.1	-119.1	-139.8	139.8
7F	8F	A	-794.8	-648.8	73.0	360.9	-360.9	376.4	-376.4
		B	-1019.0	-835.8	91.6	463.7	-463.7	-93.7	93.7
		C	-325.4	-328.7	-1.6	163.5	-163.5	-282.5	282.5
6F	7F	A	-953.4	-752.3	100.5	426.4	-426.4	593.8	-593.8
		B	-1313.2	-1056.8	128.2	592.5	-592.5	-139.4	139.4
		C	-297.3	-306.2	-4.5	150.9	-150.9	-453.7	453.7
5F	6F	A	-1070.6	-878.6	96.0	487.3	-487.3	842.1	-842.1
		B	-1408.9	-1181.7	113.6	647.6	-647.6	-197.4	197.4
		C	-367.6	-353.8	6.9	180.4	-180.4	-643.7	643.7
4F	5F	A	-1100.7	-949.5	75.6	509.4	-509.4	1111.9	-1111.9
		B	-1527.1	-1377.2	75.0	721.6	-721.6	-249.5	249.5
		C	-423.7	-485.8	-31.0	225.9	-225.9	-861.0	861.0
3F	4F	A	-1083.2	-966.6	58.3	512.4	-512.4	1386.9	-1386.9
		B	-1701.9	-1515.0	93.5	804.2	-804.2	-220.8	220.8
		C	-554.0	-551.6	1.2	276.4	-276.4	-1164.4	1164.4
2F	3F	A	-1109.3	-1127.3	-9.0	559.1	-559.1	1668.2	-1668.2
		B	-1682.8	-1624.7	29.0	826.9	-826.9	-179.3	179.3
		C	-553.8	-579.6	-12.9	283.3	-283.3	-1487.0	1487.0
1F	2F	A	-727.8	-1712.6	-492.4	548.4	-548.4	1919.6	-1919.6
		B	-1264.9	-2280.4	-507.8	796.7	-796.7	-134.5	134.5
		C	-431.8	-711.1	-139.6	256.8	-256.8	-1783.1	1783.1

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	491.9	324.8	-83.6	-204.2	204.2	-67.3	67.3
		B	595.3	432.2	-81.6	-256.9	256.9	26.9	-26.9
		C	166.5	123.1	-21.7	-72.4	72.4	40.6	-40.6
8F	9F	A	664.4	512.6	-75.9	-294.2	294.2	-200.8	200.8
		B	847.3	692.3	-77.5	-384.9	384.9	61.0	-61.0
		C	255.5	220.8	-17.4	-119.1	119.1	139.8	-139.8
7F	8F	A	794.8	648.8	-73.0	-360.9	360.9	-376.4	376.4
		B	1019.0	835.8	-91.6	-463.7	463.7	93.7	-93.7
		C	325.4	328.7	1.6	-163.5	163.5	282.5	-282.5
6F	7F	A	953.4	752.3	-100.5	-426.4	426.4	-593.8	593.8
		B	1313.2	1056.8	-128.2	-592.5	592.5	139.4	-139.4
		C	297.3	306.2	4.5	-150.9	150.9	453.7	-453.7
5F	6F	A	1070.6	878.6	-96.0	-487.3	487.3	-842.1	842.1
		B	1408.9	1181.7	-113.6	-647.6	647.6	197.4	-197.4
		C	367.6	353.8	-6.9	-180.4	180.4	643.7	-643.7
4F	5F	A	1100.7	949.5	-75.6	-509.4	509.4	-1111.9	1111.9
		B	1527.1	1377.2	-75.0	-721.6	721.6	249.5	-249.5
		C	423.7	485.8	31.0	-225.9	225.9	861.0	-861.0

＊　3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	A	1083.2	966.6	-58.3	-512.4	512.4	-1386.9	1386.9
		B	1701.9	1515.0	-93.5	-804.2	804.2	220.8	-220.8
		C	554.0	551.6	-1.2	-276.4	276.4	1164.4	-1164.4
2F	3F	A	1109.3	1127.3	9.0	-559.1	559.1	-1668.2	1668.2
		B	1682.8	1624.7	-29.0	-826.9	826.9	179.3	-179.3
		C	553.8	579.6	12.9	-283.3	283.3	1487.0	-1487.0
1F	2F	A	727.8	1712.6	492.4	-548.4	548.4	-1919.6	1919.6
		B	1264.9	2280.4	507.8	-796.7	796.7	134.5	-134.5
		C	431.8	711.1	139.6	-256.8	256.8	1783.1	-1783.1

==========

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-687.8	854.4	857.8	371.0	394.1	0.0	0.0
	B	C	-348.2	161.2	100.7	176.1	124.2	0.0	0.0
9F	A	B	-812.3	731.8	558.3	319.1	307.9	0.0	0.0
	B	C	-133.1	235.3	94.4	107.4	128.8	0.0	0.0
8F	A	B	-735.1	710.8	607.4	315.2	311.8	0.0	0.0
	B	C	-189.8	196.2	85.6	120.7	115.5	0.0	0.0
7F	A	B	-798.6	751.3	555.4	316.8	310.2	0.0	0.0
	B	C	-167.0	200.2	95.0	117.0	119.2	0.0	0.0
6F	A	B	-818.6	773.8	534.1	316.6	310.4	0.0	0.0
	B	C	-164.1	197.5	97.8	116.9	119.3	0.0	0.0
5F	A	B	-796.0	785.5	539.6	314.2	312.7	0.0	0.0
	B	C	-185.6	181.5	95.0	122.2	114.1	0.0	0.0
4F	A	B	-788.7	810.0	530.9	312.0	314.9	0.0	0.0
	B	C	-201.9	169.5	96.0	127.8	111.9	0.0	0.0
3F	A	B	-776.8	826.9	528.5	310.0	316.9	0.0	0.0
	B	C	-217.7	158.1	93.8	131.6	108.1	0.0	0.0
2F	A	B	-763.2	855.7	520.9	307.0	319.9	0.0	0.0
	B	C	-232.2	138.1	96.5	136.4	103.3	0.0	0.0
1F	A	B	-479.0	1356.7	1099.8	435.6	557.5	0.0	0.0
	B	C	-948.7	56.1	-84.3	324.3	76.3	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	490.2	460.0	15.1	-66.0	66.0	0.0	0.0
	B	C	135.3	168.0	-16.3	-42.1	42.1	0.0	0.0
9F	A	B	987.4	933.3	27.0	-133.4	133.4	0.0	0.0
	B	C	337.3	369.0	-15.9	-98.1	98.1	0.0	0.0
8F	A	B	1304.6	1219.5	42.6	-175.3	175.3	0.0	0.0
	B	C	475.5	528.0	-26.3	-139.4	139.4	0.0	0.0
7F	A	B	1597.8	1528.2	34.8	-217.1	217.1	0.0	0.0
	B	C	595.2	603.9	-4.3	-166.5	166.5	0.0	0.0
6F	A	B	1817.3	1756.4	30.4	-248.2	248.2	0.0	0.0
	B	C	676.2	648.6	13.8	-184.0	184.0	0.0	0.0
5F	A	B	1973.1	1907.7	32.7	-269.5	269.5	0.0	0.0
	B	C	763.5	747.9	7.8	-209.9	209.9	0.0	0.0
4F	A	B	2026.7	1923.4	51.7	-274.3	274.3	0.0	0.0
	B	C	1111.6	1009.2	51.2	-294.6	294.6	0.0	0.0
3F	A	B	2069.9	1971.9	49.0	-280.7	280.7	0.0	0.0
	B	C	1177.3	1071.7	52.8	-312.4	312.4	0.0	0.0
2F	A	B	1850.0	1764.9	42.6	-251.0	251.0	0.0	0.0
	B	C	1081.5	981.7	49.9	-286.6	286.6	0.0	0.0
1F	A	B	1705.9	1256.2	224.8	-205.7	205.7	0.0	0.0
	B	C	1006.3	700.8	152.7	-237.1	237.1	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-490.2	-460.0	-15.1	66.0	-66.0	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	B	C	-135.3	-168.0	16.3	42.1	-42.1	0.0	0.0
9F	A	B	-987.4	-933.3	-27.0	133.4	-133.4	0.0	0.0
	B	C	-337.3	-369.0	15.9	98.1	-98.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1304.6	-1219.5	-42.6	175.3	-175.3	0.0	0.0
	B	C	-475.5	-528.0	26.3	139.4	-139.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1597.8	-1528.2	-34.8	217.1	-217.1	0.0	0.0
	B	C	-595.2	-603.9	4.3	166.5	-166.5	0.0	0.0
6F	A	B	-1817.3	-1756.4	-30.4	248.2	-248.2	0.0	0.0
	B	C	-676.2	-648.6	-13.8	184.0	-184.0	0.0	0.0
5F	A	B	-1973.1	-1907.7	-32.7	269.5	-269.5	0.0	0.0
	B	C	-763.5	-747.9	-7.8	209.9	-209.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2026.7	-1923.4	-51.7	274.3	-274.3	0.0	0.0
	B	C	-1111.6	-1009.2	-51.2	294.6	-294.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2069.9	-1971.9	-49.0	280.7	-280.7	0.0	0.0
	B	C	-1177.3	-1071.7	-52.8	312.4	-312.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1850.0	-1764.9	-42.6	251.0	-251.0	0.0	0.0
	B	C	-1081.5	-981.7	-49.9	286.6	-286.6	0.0	0.0
1F	A	B	-1705.9	-1256.2	-224.8	205.7	-205.7	0.0	0.0
	B	C	-1006.3	-700.8	-152.7	237.1	-237.1	0.0	0.0

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	687.8	459.5	-114.2	-286.8	286.8	-469.6	469.6
		B	-506.1	-353.1	76.5	214.8	-214.8	-731.3	731.3
		C	-161.2	-141.0	10.1	75.6	-75.6	-219.5	219.5
8F	9F	A	352.8	342.8	-5.0	-173.9	173.9	-886.9	886.9
		B	-245.6	-241.2	2.2	121.7	-121.7	-1287.1	1287.1
		C	-94.3	-99.4	-2.5	48.4	-48.4	-421.9	421.9
7F	8F	A	392.3	307.4	-42.5	-174.9	174.9	-1300.4	1300.4
		B	-279.8	-218.6	30.6	124.6	-124.6	-1860.1	1860.1
		C	-96.9	-98.0	-0.6	48.7	-48.7	-610.9	610.9
6F	7F	A	491.3	399.5	-45.9	-222.7	222.7	-1717.5	1717.5
		B	-365.7	-298.6	33.5	166.1	-166.1	-2429.2	2429.2
		C	-102.1	-103.3	-0.6	51.4	-51.4	-807.6	807.6
5F	6F	A	419.1	375.3	-21.9	-198.6	198.6	-2137.1	2137.1
		B	-311.2	-278.9	16.1	147.5	-147.5	-3000.9	3000.9
		C	-94.3	-95.1	-0.4	47.3	-47.3	-1004.6	1004.6
4F	5F	A	420.7	362.1	-29.3	-194.5	194.5	-2554.3	2554.3
		B	-321.0	-275.2	22.9	148.1	-148.1	-3580.2	3580.2
		C	-86.4	-86.1	0.1	42.9	-42.9	-1195.9	1195.9
3F	4F	A	426.6	378.8	-23.9	-201.3	201.3	-2972.4	2972.4
		B	-333.0	-297.0	18.0	157.5	-157.5	-4170.8	4170.8
		C	-83.3	-80.7	1.3	41.0	-41.0	-1384.3	1384.3
2F	3F	A	398.0	347.4	-25.3	-186.3	186.3	-3390.4	3390.4
		B	-312.2	-268.5	21.9	145.2	-145.2	-4769.0	4769.0
		C	-77.3	-77.1	0.1	38.6	-38.6	-1568.3	1568.3
1F	2F	A	415.8	479.0	31.6	-201.1	201.1	-3806.9	3806.9
		B	-354.9	-408.0	-26.5	171.4	-171.4	-5375.1	5375.1
		C	-60.9	-56.1	2.4	26.3	-26.3	-1747.8	1747.8

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-490.2	-324.1	83.1	203.6	-203.6	66.8	-66.8
		B	-595.3	-430.6	82.4	256.5	-256.5	-24.9	24.9
		C	-168.0	-121.1	23.4	72.3	-72.3	-41.9	41.9
8F	9F	A	-663.3	-512.0	75.7	293.8	-293.8	200.0	-200.0
		B	-840.0	-685.7	77.1	381.4	-381.4	-60.4	60.4
		C	-247.9	-212.5	17.7	115.1	-115.1	-139.9	139.9
7F	8F	A	-792.7	-647.3	72.7	360.0	-360.0	375.4	-375.4
		B	-1009.2	-827.5	90.8	459.2	-459.2	-96.7	96.7
		C	-315.5	-318.3	-1.4	158.4	-158.4	-279.2	279.2
6F	7F	A	-950.5	-750.3	100.1	425.2	-425.2	592.2	-592.2
		B	-1295.9	-1042.2	126.8	584.5	-584.5	-147.3	147.3
		C	-285.7	-294.3	-4.3	145.0	-145.0	-445.8	445.8

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	A	-1067.0	-876.0	95.5	485.7	-485.7	839.8	-839.8
		B	-1390.4	-1165.3	112.5	638.9	-638.9	-211.3	211.3
		C	-354.3	-339.1	7.6	173.4	-173.4	-629.9	629.9
4F	5F	A	-1097.2	-946.7	75.2	507.8	-507.8	1108.9	-1108.9
		B	-1505.9	-1358.0	73.9	711.5	-711.5	-270.8	270.8
		C	-408.7	-470.8	-31.1	218.5	-218.5	-839.9	839.9
3F	4F	A	-1080.0	-963.8	58.1	510.9	-510.9	1383.4	-1383.4
		B	-1676.9	-1492.6	92.2	792.4	-792.4	-250.8	250.8
		C	-538.4	-535.4	1.5	268.4	-268.4	-1134.8	1134.8
2F	3F	A	-1106.1	-1124.6	-9.2	557.7	-557.7	1664.2	-1664.2
		B	-1656.6	-1600.4	28.1	814.2	-814.2	-219.3	219.3
		C	-536.3	-561.7	-12.7	274.5	-274.5	-1447.4	1447.4
1F	2F	A	-725.5	-1705.9	-490.2	546.4	-546.4	1915.4	-1915.4
		B	-1246.0	-2262.5	-508.2	788.4	-788.4	-183.9	183.9
		C	-419.9	-700.8	-140.4	251.9	-251.9	-1734.3	1734.3

＊　4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	490.2	324.1	-83.1	-203.6	203.6	-66.8	66.8
		B	595.3	430.6	-82.4	-256.5	256.5	24.9	-24.9
		C	168.0	121.1	-23.4	-72.3	72.3	41.9	-41.9
8F	9F	A	663.3	512.0	-75.7	-293.8	293.8	-200.0	200.0
		B	840.0	685.7	-77.1	-381.4	381.4	60.4	-60.4
		C	247.9	212.5	-17.7	-115.1	115.1	139.9	-139.9
7F	8F	A	792.7	647.3	-72.7	-360.0	360.0	-375.4	375.4
		B	1009.2	827.5	-90.8	-459.2	459.2	96.7	-96.7
		C	315.5	318.3	1.4	-158.4	158.4	279.2	-279.2
6F	7F	A	950.5	750.3	-100.1	-425.2	425.2	-592.2	592.2
		B	1295.9	1042.2	-126.8	-584.5	584.5	147.3	-147.3
		C	285.7	294.3	4.3	-145.0	145.0	445.8	-445.8
5F	6F	A	1067.0	876.0	-95.5	-485.7	485.7	-839.8	839.8
		B	1390.4	1165.3	-112.5	-638.9	638.9	211.3	-211.3
		C	354.3	339.1	-7.6	-173.4	173.4	629.9	-629.9
4F	5F	A	1097.2	946.7	-75.2	-507.8	507.8	-1108.9	1108.9
		B	1505.9	1358.0	-73.9	-711.5	711.5	270.8	-270.8
		C	408.7	470.8	31.1	-218.5	218.5	839.9	-839.9
3F	4F	A	1080.0	963.8	-58.1	-510.9	510.9	-1383.4	1383.4
		B	1676.9	1492.6	-92.2	-792.4	792.4	250.8	-250.8
		C	538.4	535.4	-1.5	-268.4	268.4	1134.8	-1134.8
2F	3F	A	1106.1	1124.6	9.2	-557.7	557.7	-1664.2	1664.2
		B	1656.6	1600.4	-28.1	-814.2	814.2	219.3	-219.3
		C	536.3	561.7	12.7	-274.5	274.5	1447.4	-1447.4
1F	2F	A	725.5	1705.9	490.2	-546.4	546.4	-1915.4	1915.4
		B	1246.0	2262.5	508.2	-788.4	788.4	183.9	-183.9
		C	419.9	700.8	140.4	-251.9	251.9	1734.3	-1734.3

==========

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-681.9	860.8	857.6	370.2	395.0	0.0	0.0
	B	C	-342.8	163.1	102.5	175.1	125.2	0.0	0.0
9F	A	B	-806.4	730.5	561.9	318.7	308.2	0.0	0.0
	B	C	-97.2	218.7	78.5	85.4	125.2	0.0	0.0
8F	A	B	-730.5	708.8	610.7	315.0	312.0	0.0	0.0
	B	C	-150.8	178.7	71.7	98.4	112.2	0.0	0.0
7F	A	B	-792.7	752.6	557.7	316.2	310.7	0.0	0.0
	B	C	-127.5	183.9	80.8	94.5	116.2	0.0	0.0
6F	A	B	-812.3	776.7	535.8	315.9	311.0	0.0	0.0
	B	C	-124.5	181.1	83.7	94.4	116.2	0.0	0.0
5F	A	B	-791.6	786.1	541.5	313.8	313.1	0.0	0.0
	B	C	-145.2	165.7	81.1	99.5	111.2	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	A	B	-786.1	808.8	532.9	311.9	315.0	0.0	0.0
	B	C	-158.8	157.1	81.7	104.3	109.9	0.0	0.0
3F	A	B	-775.4	825.1	530.0	310.0	316.9	0.0	0.0
	B	C	-176.0	144.1	79.6	108.5	105.7	0.0	0.0
2F	A	B	-763.9	850.8	523.0	307.4	319.5	0.0	0.0
	B	C	-193.6	123.6	81.1	113.8	100.4	0.0	0.0
1F	A	B	-478.9	1360.6	1097.9	435.3	557.7	0.0	0.0
	B	C	-944.3	51.9	-80.0	324.3	76.3	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	495.5	463.7	15.9	-66.6	66.6	0.0	0.0
	B	C	136.7	168.4	-15.8	-42.4	42.4	0.0	0.0
9F	A	B	996.2	945.3	25.5	-134.8	134.8	0.0	0.0
	B	C	321.3	353.1	-15.9	-93.7	93.7	0.0	0.0
8F	A	B	1311.4	1230.7	40.4	-176.5	176.5	0.0	0.0
	B	C	449.9	501.1	-25.6	-132.1	132.1	0.0	0.0
7F	A	B	1603.3	1537.8	32.7	-218.1	218.1	0.0	0.0
	B	C	560.4	572.2	-5.9	-157.3	157.3	0.0	0.0
6F	A	B	1821.2	1764.1	28.6	-249.0	249.0	0.0	0.0
	B	C	634.0	612.8	10.6	-173.2	173.2	0.0	0.0
5F	A	B	1975.1	1914.2	30.4	-270.1	270.1	0.0	0.0
	B	C	715.6	706.6	4.5	-197.5	197.5	0.0	0.0
4F	A	B	2027.2	1928.8	49.2	-274.7	274.7	0.0	0.0
	B	C	1056.1	968.0	44.1	-281.1	281.1	0.0	0.0
3F	A	B	2069.1	1975.9	46.6	-280.9	280.9	0.0	0.0
	B	C	1116.6	1026.7	44.9	-297.7	297.7	0.0	0.0
2F	A	B	1848.2	1768.7	39.7	-251.2	251.2	0.0	0.0
	B	C	1026.2	942.1	42.0	-273.4	273.4	0.0	0.0
1F	A	B	1699.7	1248.8	225.5	-204.8	204.8	0.0	0.0
	B	C	993.5	687.8	152.9	-233.5	233.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-495.5	-463.7	-15.9	66.6	-66.6	0.0	0.0
	B	C	-136.7	-168.4	15.8	42.4	-42.4	0.0	0.0
9F	A	B	-996.2	-945.3	-25.5	134.8	-134.8	0.0	0.0
	B	C	-321.3	-353.1	15.9	93.7	-93.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1311.4	-1230.7	-40.4	176.5	-176.5	0.0	0.0
	B	C	-449.9	-501.1	25.6	132.1	-132.1	0.0	0.0
7F	A	B	-1603.3	-1537.8	-32.7	218.1	-218.1	0.0	0.0
	B	C	-560.4	-572.2	5.9	157.3	-157.3	0.0	0.0
6F	A	B	-1821.2	-1764.1	-28.6	249.0	-249.0	0.0	0.0
	B	C	-634.0	-612.8	-10.6	173.2	-173.2	0.0	0.0
5F	A	B	-1975.1	-1914.2	-30.4	270.1	-270.1	0.0	0.0
	B	C	-715.6	-706.6	-4.5	197.5	-197.5	0.0	0.0
4F	A	B	-2027.2	-1928.8	-49.2	274.7	-274.7	0.0	0.0
	B	C	-1056.1	-968.0	-44.1	281.1	-281.1	0.0	0.0
3F	A	B	-2069.1	-1975.9	-46.6	280.9	-280.9	0.0	0.0
	B	C	-1116.6	-1026.7	-44.9	297.7	-297.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1848.2	-1768.7	-39.7	251.2	-251.2	0.0	0.0
	B	C	-1026.2	-942.1	-42.0	273.4	-273.4	0.0	0.0
1F	A	B	-1699.7	-1248.8	-225.5	204.8	-204.8	0.0	0.0
	B	C	-993.5	-687.8	-152.9	233.5	-233.5	0.0	0.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	681.9	455.8	-113.0	-284.4	284.4	-450.6	450.6
		B	-518.0	-366.6	75.7	221.1	-221.1	-707.2	707.2
		C	-163.1	-135.8	13.7	74.7	-74.7	-220.0	220.0
8F	9F	A	350.6	340.7	-4.9	-172.8	172.8	-842.1	842.1
		B	-266.7	-259.5	3.6	131.6	-131.6	-1205.8	1205.8
		C	-83.0	-89.4	-3.2	43.1	-43.1	-378.1	378.1
7F	8F	A	389.7	305.3	-42.2	-173.7	173.7	-1234.0	1234.0

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	B	-298.5	-233.6	32.4	133.0	-133.0	-1727.6	1727.6
		C	-89.3	-90.1	-0.4	44.8	-44.8	-524.8	524.8
6F	7F	A	487.4	396.4	-45.5	-220.9	220.9	-1628.9	1628.9
		B	-391.5	-319.4	36.0	177.7	-177.7	-2245.1	2245.1
		C	-93.8	-94.9	-0.5	47.2	-47.2	-677.1	677.1
5F	6F	A	416.0	372.9	-21.5	-197.2	197.2	-2027.9	2027.9
		B	-332.7	-298.0	17.4	157.7	-157.7	-2767.7	2767.7
		C	-86.2	-86.5	-0.2	43.2	-43.2	-830.6	830.6
4F	5F	A	418.7	360.7	-29.0	-193.7	193.7	-2428.6	2428.6
		B	-342.9	-294.4	24.3	158.3	-158.3	-3302.6	3302.6
		C	-79.1	-79.6	-0.2	39.4	-39.4	-979.7	979.7
3F	4F	A	425.4	378.0	-23.7	-200.8	200.8	-2826.7	2826.7
		B	-355.5	-315.9	19.8	167.9	-167.9	-3839.8	3839.8
		C	-77.5	-74.5	1.5	38.0	-38.0	-1128.0	1128.0
2F	3F	A	397.4	348.0	-24.7	-186.4	186.4	-3231.5	3231.5
		B	-333.2	-287.9	22.7	155.3	-155.3	-4393.8	4393.8
		C	-69.6	-68.5	0.6	34.5	-34.5	-1272.9	1272.9
1F	2F	A	415.9	478.9	31.5	-201.1	201.1	-3643.9	3643.9
		B	-369.4	-416.2	-23.4	176.5	-176.5	-4968.7	4968.7
		C	-55.1	-51.9	1.6	24.0	-24.0	-1414.1	1414.1

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-495.5	-328.9	83.3	206.1	-206.1	55.6	-55.6
		B	-600.4	-432.3	84.1	258.2	-258.2	-13.4	13.4
		C	-168.4	-116.8	25.8	71.3	-71.3	-41.8	41.8
8F	9F	A	-667.4	-516.0	75.7	295.8	-295.8	175.9	-175.9
		B	-834.3	-680.4	76.9	378.7	-378.7	-40.4	40.4
		C	-236.3	-200.0	18.2	109.1	-109.1	-134.6	134.6
7F	8F	A	-795.4	-649.6	72.9	361.3	-361.3	338.9	-338.9
		B	-1000.2	-819.8	90.2	455.0	-455.0	-71.8	71.8
		C	-301.2	-303.2	-1.0	151.1	-151.1	-265.9	265.9
6F	7F	A	-953.7	-753.1	100.3	426.7	-426.7	542.7	-542.7
		B	-1278.5	-1027.4	125.5	576.5	-576.5	-119.1	119.1
		C	-269.0	-277.2	-4.1	136.5	-136.5	-421.8	421.8
5F	6F	A	-1068.0	-877.4	95.3	486.4	-486.4	777.8	-777.8
		B	-1370.7	-1147.6	111.6	629.6	-629.6	-182.0	182.0
		C	-335.6	-318.5	8.5	163.5	-163.5	-593.4	593.4
4F	5F	A	-1097.7	-947.2	75.3	508.0	-508.0	1035.5	-1035.5
		B	-1482.3	-1336.5	72.9	700.3	-700.3	-243.5	243.5
		C	-388.1	-450.5	-31.2	208.4	-208.4	-789.3	789.3
3F	4F	A	-1080.1	-963.7	58.2	510.9	-510.9	1290.9	-1290.9
		B	-1648.3	-1466.8	90.8	778.8	-778.8	-222.0	222.0
		C	-517.4	-513.8	1.8	257.8	-257.8	-1068.5	1068.5
2F	3F	A	-1105.3	-1123.8	-9.2	557.3	-557.3	1555.8	-1555.8
		B	-1625.7	-1571.4	27.2	799.3	-799.3	-193.3	193.3
		C	-512.9	-537.9	-12.5	262.7	-262.7	-1364.4	1364.4
1F	2F	A	-724.3	-1699.7	-487.7	544.7	-544.7	1797.3	-1797.3
		B	-1223.5	-2242.3	-509.4	778.8	-778.8	-164.3	164.3
		C	-404.2	-687.8	-141.8	245.4	-245.4	-1636.5	1636.5

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	495.5	328.9	-83.3	-206.1	206.1	-55.6	55.6
		B	600.4	432.3	-84.1	-258.2	258.2	13.4	-13.4
		C	168.4	116.8	-25.8	-71.3	71.3	41.8	-41.8
8F	9F	A	667.4	516.0	-75.7	-295.8	295.8	-175.9	175.9
		B	834.3	680.4	-76.9	-378.7	378.7	40.4	-40.4
		C	236.3	200.0	-18.2	-109.1	109.1	134.6	-134.6
7F	8F	A	795.4	649.6	-72.9	-361.3	361.3	-338.9	338.9
		B	1000.2	819.8	-90.2	-455.0	455.0	71.8	-71.8
		C	301.2	303.2	1.0	-151.1	151.1	265.9	-265.9
6F	7F	A	953.7	753.1	-100.3	-426.7	426.7	-542.7	542.7
		B	1278.5	1027.4	-125.5	-576.5	576.5	119.1	-119.1

＊　5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	C	269.0	277.2	4.1	-136.5	136.5	421.8	-421.8
5F	6F	A	1068.0	877.4	-95.3	-486.4	486.4	-777.8	777.8
		B	1370.7	1147.6	-111.6	-629.6	629.6	182.0	-182.0
		C	335.6	318.5	-8.5	-163.5	163.5	593.4	-593.4
4F	5F	A	1097.7	947.2	-75.3	-508.0	508.0	-1035.5	1035.5
		B	1482.3	1336.5	-72.9	-700.3	700.3	243.5	-243.5
		C	388.1	450.5	31.2	-208.4	208.4	789.3	-789.3
3F	4F	A	1080.1	963.7	-58.2	-510.9	510.9	-1290.9	1290.9
		B	1648.3	1466.8	-90.8	-778.8	778.8	222.0	-222.0
		C	517.4	513.8	-1.8	-257.8	257.8	1068.5	-1068.5
2F	3F	A	1105.3	1123.8	9.2	-557.3	557.3	-1555.8	1555.8
		B	1625.7	1571.4	-27.2	-799.3	799.3	193.3	-193.3
		C	512.9	537.9	12.5	-262.7	262.7	1364.4	-1364.4
1F	2F	A	724.3	1699.7	487.7	-544.7	544.7	-1797.3	1797.3
		B	1223.5	2242.3	509.4	-778.8	778.8	164.3	-164.3
		C	404.2	687.8	141.8	-245.4	245.4	1636.5	-1636.5

==========

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-437.9	523.8	359.8	192.6	204.5	0.0	0.0
	B	C	-220.0	86.8	36.8	100.5	63.5	0.0	0.0
9F	A	B	-458.6	438.8	263.4	171.1	168.4	0.0	0.0
	B	C	-61.2	128.7	47.0	50.5	84.3	0.0	0.0
8F	A	B	-431.7	437.5	277.5	169.4	170.2	0.0	0.0
	B	C	-101.2	104.1	39.3	59.5	75.3	0.0	0.0
7F	A	B	-449.1	443.8	278.2	173.6	172.9	0.0	0.0
	B	C	-77.6	110.7	47.8	55.3	79.5	0.0	0.0
6F	A	B	-454.9	451.9	271.2	173.5	173.0	0.0	0.0
	B	C	-72.3	110.9	50.4	54.5	80.3	0.0	0.0
5F	A	B	-448.3	454.8	273.0	172.8	173.7	0.0	0.0
	B	C	-84.1	102.3	48.7	57.3	77.4	0.0	0.0
4F	A	B	-446.0	462.2	270.5	172.1	174.4	0.0	0.0
	B	C	-89.9	95.5	49.3	59.1	75.7	0.0	0.0
3F	A	B	-442.2	466.7	270.2	171.5	174.9	0.0	0.0
	B	C	-96.1	90.3	48.8	60.7	74.1	0.0	0.0
2F	A	B	-442.4	479.8	268.2	171.9	177.1	0.0	0.0
	B	C	-98.4	85.6	51.2	62.3	73.8	0.0	0.0
1F	A	B	-332.3	1012.9	790.3	327.1	421.7	0.0	0.0
	B	C	-715.3	40.9	-55.5	256.9	69.6	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	199.4	184.0	7.7	-26.6	26.6	0.0	0.0
	B	C	140.4	155.6	-7.6	-41.1	41.1	0.0	0.0
9F	A	B	344.1	326.9	8.6	-46.6	46.6	0.0	0.0
	B	C	327.6	332.0	-2.2	-91.6	91.6	0.0	0.0
8F	A	B	467.4	434.6	16.4	-62.6	62.6	0.0	0.0
	B	C	472.4	479.7	-3.6	-132.2	132.2	0.0	0.0
7F	A	B	773.7	741.6	16.0	-105.2	105.2	0.0	0.0
	B	C	544.1	536.5	3.8	-150.1	150.1	0.0	0.0
6F	A	B	863.6	837.1	13.3	-118.1	118.1	0.0	0.0
	B	C	620.2	580.3	19.9	-166.7	166.7	0.0	0.0
5F	A	B	932.2	899.0	16.6	-127.2	127.2	0.0	0.0
	B	C	690.8	653.2	18.8	-186.7	186.7	0.0	0.0
4F	A	B	956.3	925.5	15.4	-130.7	130.7	0.0	0.0
	B	C	728.8	681.7	23.6	-195.9	195.9	0.0	0.0
3F	A	B	959.0	927.9	15.5	-131.0	131.0	0.0	0.0
	B	C	748.0	693.8	27.1	-200.2	200.2	0.0	0.0
2F	A	B	882.9	857.1	12.9	-120.8	120.8	0.0	0.0
	B	C	714.7	661.4	26.6	-191.1	191.1	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	A	B	1400.4	1016.6	191.9	-167.8	167.8	0.0	0.0
	B	C	839.1	594.5	122.3	-199.1	199.1	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	A	B	-199.4	-184.0	-7.7	26.6	-26.6	0.0	0.0
	B	C	-140.4	-155.6	7.6	41.1	-41.1	0.0	0.0
9F	A	B	-344.1	-326.9	-8.6	46.6	-46.6	0.0	0.0
	B	C	-327.6	-332.0	2.2	91.6	-91.6	0.0	0.0
8F	A	B	-467.4	-434.6	-16.4	62.6	-62.6	0.0	0.0
	B	C	-472.4	-479.7	3.6	132.2	-132.2	0.0	0.0
7F	A	B	-773.7	-741.6	-16.0	105.2	-105.2	0.0	0.0
	B	C	-544.1	-536.5	-3.8	150.1	-150.1	0.0	0.0
6F	A	B	-863.6	-837.1	-13.3	118.1	-118.1	0.0	0.0
	B	C	-620.2	-580.3	-19.9	166.7	-166.7	0.0	0.0
5F	A	B	-932.2	-899.0	-16.6	127.2	-127.2	0.0	0.0
	B	C	-690.8	-653.2	-18.8	186.7	-186.7	0.0	0.0
4F	A	B	-956.3	-925.5	-15.4	130.7	-130.7	0.0	0.0
	B	C	-728.8	-681.7	-23.6	195.9	-195.9	0.0	0.0
3F	A	B	-959.0	-927.9	-15.5	131.0	-131.0	0.0	0.0
	B	C	-748.0	-693.8	-27.1	200.2	-200.2	0.0	0.0
2F	A	B	-882.9	-857.1	-12.9	120.8	-120.8	0.0	0.0
	B	C	-714.7	-661.4	-26.6	191.1	-191.1	0.0	0.0
1F	A	B	-1400.4	-1016.6	-191.9	167.8	-167.8	0.0	0.0
	B	C	-839.1	-594.5	-122.3	199.1	-199.1	0.0	0.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	437.9	289.3	-74.3	-181.8	181.8	-263.7	263.7
		B	-303.8	-234.7	34.5	134.6	-134.6	-412.5	412.5
		C	-86.8	-78.7	4.0	41.4	-41.4	-114.4	114.4
8F	9F	A	169.3	216.8	23.8	-96.5	96.5	-521.3	521.3
		B	-142.9	-171.8	-14.5	78.7	-78.7	-750.6	750.6
		C	-50.1	-52.4	-1.1	25.6	-25.6	-231.8	231.8
7F	8F	A	214.8	185.2	-14.8	-100.0	100.0	-772.8	772.8
		B	-164.4	-143.3	10.5	76.9	-76.9	-1092.8	1092.8
		C	-51.8	-53.1	-0.7	26.2	-26.2	-338.5	338.5
6F	7F	A	263.8	233.7	-15.1	-124.4	124.4	-1032.8	1032.8
		B	-222.8	-197.3	12.8	105.0	-105.0	-1438.6	1438.6
		C	-57.6	-58.2	-0.3	28.9	-28.9	-452.6	452.6
5F	6F	A	221.2	223.0	0.9	-111.0	111.0	-1294.6	1294.6
		B	-182.3	-182.3	-0.0	91.2	-91.2	-1785.7	1785.7
		C	-52.7	-52.9	-0.1	26.4	-26.4	-567.6	567.6
4F	5F	A	225.3	215.4	-5.0	-109.5	109.5	-1551.9	1551.9
		B	-188.4	-177.5	5.4	90.9	-90.9	-2130.6	2130.6
		C	-49.4	-50.2	-0.4	24.8	-24.8	-678.7	678.7
3F	4F	A	230.5	229.5	-0.5	-115.0	115.0	-1821.8	1821.8
		B	-194.7	-193.0	0.9	96.9	-96.9	-2494.1	2494.1
		C	-45.3	-46.6	-0.7	23.0	-23.0	-786.8	786.8
2F	3F	A	212.7	202.0	-5.3	-103.7	103.7	-2087.3	2087.3
		B	-177.5	-161.8	7.9	84.8	-84.8	-2853.3	2853.3
		C	-43.6	-46.1	-1.2	22.4	-22.4	-891.9	891.9
1F	2F	A	240.3	332.3	46.0	-128.7	128.7	-2344.8	2344.8
		B	-219.7	-297.7	-39.0	116.3	-116.3	-3202.7	3202.7
		C	-39.5	-40.9	-0.7	18.1	-18.1	-996.0	996.0

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	-199.4	-91.8	53.8	72.8	-72.8	36.9	-36.9
		B	-324.3	-224.9	49.7	137.3	-137.3	5.1	-5.1
		C	-155.6	-105.2	25.2	65.2	-65.2	-42.3	42.3
8F	9F	A	-252.3	-152.1	50.1	101.1	-101.1	98.4	-98.4
		B	-429.7	-372.2	28.7	200.5	-200.5	36.6	-36.6
		C	-226.8	-190.8	18.0	104.4	-104.4	-135.7	135.7

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	A	-315.2	-327.3	-6.1	160.6	-160.6	175.0	-175.0
		B	-534.7	-523.0	5.9	264.4	-264.4	93.9	-93.9
		C	-288.9	-287.9	0.5	144.2	-144.2	-269.7	269.7
6F	7F	A	-446.4	-350.9	47.7	199.3	-199.3	295.7	-295.7
		B	-762.7	-642.2	60.2	351.2	-351.2	125.5	-125.5
		C	-248.6	-256.0	-3.7	126.2	-126.2	-422.6	422.6
5F	6F	A	-512.7	-425.1	43.8	234.4	-234.4	429.3	-429.3
		B	-815.0	-740.9	37.1	389.0	-389.0	161.1	-161.1
		C	-324.3	-315.1	4.6	159.9	-159.9	-592.3	592.3
4F	5F	A	-507.1	-481.4	12.8	245.6	-245.6	570.6	-570.6
		B	-848.9	-811.4	18.8	412.5	-412.5	209.4	-209.4
		C	-338.1	-353.6	-7.7	171.8	-171.8	-782.2	782.2
3F	4F	A	-474.9	-474.6	0.1	237.4	-237.4	721.7	-721.7
		B	-842.9	-843.4	-0.3	421.6	-421.6	259.6	-259.6
		C	-328.1	-353.6	-12.7	170.4	-170.4	-981.3	981.3
2F	3F	A	-484.4	-586.8	-51.2	267.8	-267.8	870.0	-870.0
		B	-832.5	-915.5	-41.5	437.0	-437.0	316.6	-316.6
		C	-340.2	-380.3	-20.0	180.1	-180.1	-1184.5	1184.5
1F	2F	A	-296.1	-1400.4	-552.1	381.2	-381.2	1001.6	-1001.6
		B	-656.3	-1855.7	-599.7	564.5	-564.5	379.7	-379.7
		C	-281.2	-594.5	-156.7	196.8	-196.8	-1377.8	1377.8

＊　6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	A	199.4	91.8	-53.8	-72.8	72.8	-36.9	36.9
		B	324.3	224.9	-49.7	-137.3	137.3	-5.1	5.1
		C	155.6	105.2	-25.2	-65.2	65.2	42.3	-42.3
8F	9F	A	252.3	152.1	-50.1	-101.1	101.1	-98.4	98.4
		B	429.7	372.2	-28.7	-200.5	200.5	-36.6	36.6
		C	226.8	190.8	-18.0	-104.4	104.4	135.7	-135.7
7F	8F	A	315.2	327.3	6.1	-160.6	160.6	-175.0	175.0
		B	534.7	523.0	-5.9	-264.4	264.4	-93.9	93.9
		C	288.9	287.9	-0.5	-144.2	144.2	269.7	-269.7
6F	7F	A	446.4	350.9	-47.7	-199.3	199.3	-295.7	295.7
		B	762.7	642.2	-60.2	-351.2	351.2	-125.5	125.5
		C	248.6	256.0	3.7	-126.2	126.2	422.6	-422.6
5F	6F	A	512.7	425.1	-43.8	-234.4	234.4	-429.3	429.3
		B	815.0	740.9	-37.1	-389.0	389.0	-161.1	161.1
		C	324.3	315.1	-4.6	-159.9	159.9	592.3	-592.3
4F	5F	A	507.1	481.4	-12.8	-245.6	245.6	-570.6	570.6
		B	848.9	811.4	-18.8	-412.5	412.5	-209.4	209.4
		C	338.1	353.6	7.7	-171.8	171.8	782.2	-782.2
3F	4F	A	474.9	474.6	-0.1	-237.4	237.4	-721.7	721.7
		B	842.9	843.4	0.3	-421.6	421.6	-259.6	259.6
		C	328.1	353.6	12.7	-170.4	170.4	981.3	-981.3
2F	3F	A	484.4	586.8	51.2	-267.8	267.8	-870.0	870.0
		B	832.5	915.5	41.5	-437.0	437.0	-316.6	316.6
		C	340.2	380.3	20.0	-180.1	180.1	1184.5	-1184.5
1F	2F	A	296.1	1400.4	552.1	-381.2	381.2	-1001.6	1001.6
		B	656.3	1855.7	599.7	-564.5	564.5	-379.7	379.7
		C	281.2	594.5	156.7	-196.8	196.8	1377.8	-1377.8

==========

A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図　(kN)





9F 階 (S=1/239)



8F 階 (S=1/239)



7F 階 (S=1/239)



6F 階 (S=1/239)



5F 階 (S=1/239)



4F 階 (S=1/239)



3F 階 (S=1/239)



2F 階 (S=1/239)



1F 階 (S=1/239)



1F 階（基礎計算用軸力） (S=1/239)

A-2.4.2 長期柱軸力表　(kN)

( ) : 重心計算用軸力（固定荷重＋地震用積載荷重）

9F　階

	1	2	3	4	5	6
C	118.98 (110.03)	211.39 (194.67)	205.26 (187.45)	219.46 (200.52)	220.04 (202.71)	114.40 (105.71)
B	414.15 (382.66)	710.56 (659.25)	731.80 (676.62)	731.32 (676.58)	707.22 (656.39)	412.51 (381.04)
A	263.81 (243.48)	450.06 (416.46)	469.53 (433.12)	469.60 (433.12)	450.61 (416.91)	263.68 (243.36)

8F　階

	1	2	3	4	5	6
C	240.19 (216.87)	420.77 (382.19)	453.65 (415.18)	421.88 (385.35)	378.08 (341.94)	231.77 (208.92)
B	754.63 (679.76)	1230.64 (1109.84)	1307.00 (1179.42)	1287.09 (1160.05)	1205.77 (1085.60)	750.64 (675.82)
A	521.73 (471.92)	840.23 (757.70)	886.16 (797.26)	886.93 (797.93)	842.07 (759.36)	521.29 (471.52)

7F　階

	1	2	3	4	5	6
C	350.50 (313.43)	619.69 (559.77)	688.87 (630.71)	610.92 (557.73)	524.84 (470.46)	338.48 (302.07)
B	1099.08 (980.92)	1773.77 (1581.83)	1899.27 (1698.06)	1860.08 (1659.51)	1727.55 (1536.35)	1092.84 (974.77)
A	773.51 (694.79)	1231.02 (1099.40)	1298.96 (1157.86)	1300.44 (1159.19)	1234.02 (1102.16)	772.82 (694.18)

6F　階

	1	2	3	4	5	6
C	469.51 (417.93)	822.85 (741.58)	928.57 (850.16)	807.57 (737.01)	677.11 (604.41)	452.63 (401.97)
B	1447.38 (1286.11)	2312.24 (2050.12)	2487.44 (2213.44)	2429.25 (2155.93)	2245.11 (1983.81)	1438.60 (1277.47)
A	1033.57 (925.61)	1625.03 (1444.24)	1715.72 (1522.29)	1717.54 (1523.93)	1628.91 (1447.82)	1032.75 (924.89)

5F　階

	1	2	3	4	5	6
C	589.17 (523.03)	1027.84 (924.97)	1169.64 (1070.90)	1004.55 (916.63)	830.57 (739.39)	567.64 (502.68)
B	1796.86 (1592.72)	2855.14 (2522.75)	3077.73 (2731.09)	3000.88 (2654.94)	2767.71 (2436.18)	1785.68 (1581.72)
A	1295.54 (1158.46)	2023.37 (1793.24)	2135.13 (1889.44)	2137.06 (1891.17)	2027.91 (1797.44)	1294.57 (1157.61)

4F　階

	1	2	3	4	5	6
C	704.10 (623.90)	1229.48 (1105.46)	1407.27 (1288.95)	1195.88 (1091.46)	979.67 (870.52)	678.70 (599.88)
B	2143.75 (1897.06)	3410.54 (3006.19)	3676.17 (3255.85)	3580.24 (3160.60)	3302.58 (2899.09)	2130.62 (1884.15)
A	1552.98 (1387.36)	2423.29 (2143.64)	2552.12 (2254.45)	2554.31 (2256.43)	2428.62 (2148.58)	1551.87 (1386.39)

3F　階

	1	2	3	4	5	6
C	815.19 (721.31)	1429.90 (1285.04)	1643.29 (1505.86)	1384.35 (1263.94)	1127.97 (1001.13)	786.84 (694.48)
B	2509.36 (2218.54)	3969.33 (3493.66)	4288.00 (3793.06)	4170.83 (3676.68)	3839.79 (3365.10)	2494.09 (2203.51)
A	1823.36 (1628.34)	2819.94 (2492.14)	2969.76 (2620.26)	2972.39 (2622.64)	2826.69 (2498.42)	1821.81 (1626.97)

2F　階

	1	2	3	4	5	6
C	922.10 (814.87)	1629.26 (1463.65)	1878.93 (1722.91)	1568.32 (1432.72)	1272.91 (1128.66)	891.92 (786.31)
B	2870.09 (2536.12)	4544.16 (3995.26)	4906.76 (4336.46)	4769.00 (4199.49)	4393.83 (3845.92)	2853.31 (2519.58)
A	2089.20 (1865.65)	3223.51 (2846.99)	3387.37 (2986.34)	3390.40 (2989.10)	3231.46 (2854.40)	2087.30 (1863.98)

1F　階

	1	2	3	4	5	6
C	1026.39 (906.44)	1827.54 (1642.00)	2116.05 (1942.60)	1747.83 (1598.58)	1414.10 (1253.47)	996.00 (877.63)
B	3220.32 (2844.67)	5139.15 (4513.45)	5532.93 (4885.60)	5375.08 (4728.42)	4968.66 (4343.84)	3202.69 (2827.30)
A	2346.88 (2096.32)	3634.95 (3208.83)	3803.31 (3351.18)	3806.92 (3354.50)	3643.89 (3217.19)	2344.80 (2094.48)

基礎計算用軸力

	1	2	3	4	5	6
C	1229.23	2266.96	2506.21	2140.01	1853.89	1197.98
B	4069.21	6454.92	6801.48	6644.20	6285.03	4051.56
A	2822.04	4429.77	4562.02	4565.35	4438.59	2819.94

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.2　水平力分担

A-3.2.1　地震力の水平力分担

Qc　：柱のせん断力　(kN)　Qw　：壁のせん断力　(kN)
Q.force　：地震力　(kN)　Qsp　：水平バネの反力　(kN)
sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)　sumQ　：Qc+Qw+Qsp　(kN)
d　：層間変位　(cm)　h　：階高　(cm)
d/h　：層間変形角



9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	566.78	(21.1)	566.78	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1107.08	(41.2)	1107.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1013.65	(37.7)	1013.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2687.51	(100.0)	2687.51	0.00	(100.0)	(0.0)



8F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	765.32	(19.2)	765.32	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1688.98	(42.4)	1688.98	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1527.46	(38.4)	1527.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3981.76	(100.0)	3981.76	0.00	(100.0)	(0.0)



7F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1117.36	(22.1)	1117.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2034.55	(40.2)	2034.55	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1910.98	(37.7)	1910.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5062.90	(100.0)	5062.90	0.00	(100.0)	(0.0)



6F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1211.29	(20.2)	1211.29	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2506.51	(41.8)	2506.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2272.96	(37.9)	2272.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5990.76	(100.0)	5990.76	0.00	(100.0)	(0.0)



5F 階 〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1401.47	(20.7)	1401.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2805.76	(41.4)	2805.76	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2572.47	(37.9)	2572.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6779.70	(100.0)	6779.70	0.00	(100.0)	(0.0)



4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1418.85	(19.1)	1418.85	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3162.10	(42.5)	3162.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2853.25	(38.4)	2853.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7434.20	(100.0)	7434.20	0.00	(100.0)	(0.0)



3F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1234.66	(15.5)	1234.66	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3630.22	(45.6)	3630.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3103.22	(38.9)	3103.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7968.10	(100.0)	7968.10	0.00	(100.0)	(0.0)



2F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1305.81	(15.6)	1305.81	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3808.86	(45.5)	3808.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3263.30	(39.0)	3263.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8377.97	(100.0)	8377.97	0.00	(100.0)	(0.0)



1F 階　〈X方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1285.43	(14.8)	1285.43	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3949.53	(45.6)	3949.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3430.36	(39.6)	3430.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8665.33	(100.0)	8665.33	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2687.51	2687.51	(100.0)	0.00	(0.0)	2687.51	0.00	2687.51
8F	3981.76	3981.76	(100.0)	0.00	(0.0)	3981.76	0.00	3981.76
7F	5062.90	5062.90	(100.0)	0.00	(0.0)	5062.90	0.00	5062.90
6F	5990.76	5990.76	(100.0)	0.00	(0.0)	5990.76	0.00	5990.76
5F	6779.70	6779.70	(100.0)	0.00	(0.0)	6779.70	0.00	6779.70
4F	7434.20	7434.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7434.20	0.00	7434.20
3F	7968.10	7968.10	(100.0)	0.00	(0.0)	7968.10	0.00	7968.10
2F	8377.97	8377.97	(100.0)	0.00	(0.0)	8377.97	0.00	8377.97
1F	8665.33	8665.33	(100.0)	0.00	(0.0)	8665.33	0.00	8665.33

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.8521	400.0	1/469
8F	C	1	1.2618	400.0	1/317
7F	C	1	1.5118	400.0	1/264
6F	C	1	1.4336	400.0	1/279
5F	C	1	1.5752	400.0	1/253
4F	C	1	1.5881	400.0	1/251
3F	C	1	1.4458	400.0	1/276
2F	C	1	1.4213	400.0	1/281
1F	C	1	0.9907	400.0	1/403



9F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	566.78	(21.1)	566.78	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1107.08	(41.2)	1107.08	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1013.65	(37.7)	1013.65	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2687.51	(100.0)	2687.51	0.00	(100.0)	(0.0)



8F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	765.32	(19.2)	765.32	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1688.98	(42.4)	1688.98	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1527.46	(38.4)	1527.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3981.76	(100.0)	3981.76	0.00	(100.0)	(0.0)



7F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1117.36	(22.1)	1117.36	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2034.55	(40.2)	2034.55	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1910.98	(37.7)	1910.98	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5062.90	(100.0)	5062.90	0.00	(100.0)	(0.0)



6F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1211.29	(20.2)	1211.29	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2506.51	(41.8)	2506.51	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2272.96	(37.9)	2272.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5990.76	(100.0)	5990.76	0.00	(100.0)	(0.0)



5F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1401.47	(20.7)	1401.47	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2805.76	(41.4)	2805.76	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2572.47	(37.9)	2572.47	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6779.70	(100.0)	6779.70	0.00	(100.0)	(0.0)



4F 階　〈Ｘ方向〉（地震力）（負加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1418.85	(19.1)	1418.85	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3162.10	(42.5)	3162.10	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2853.25	(38.4)	2853.25	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7434.20	(100.0)	7434.20	0.00	(100.0)	(0.0)



3F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1234.66	(15.5)	1234.66	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3630.22	(45.6)	3630.22	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3103.22	(38.9)	3103.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7968.10	(100.0)	7968.10	0.00	(100.0)	(0.0)



2F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1305.81	(15.6)	1305.81	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3808.86	(45.5)	3808.86	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3263.30	(39.0)	3263.30	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8377.97	(100.0)	8377.97	0.00	(100.0)	(0.0)



1F 階　〈X方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1285.43	(14.8)	1285.43	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3949.53	(45.6)	3949.53	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3430.36	(39.6)	3430.36	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8665.33	(100.0)	8665.33	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈X方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2687.51	2687.51	(100.0)	0.00	(0.0)	2687.51	0.00	2687.51
8F	3981.76	3981.76	(100.0)	0.00	(0.0)	3981.76	0.00	3981.76
7F	5062.90	5062.90	(100.0)	0.00	(0.0)	5062.90	0.00	5062.90
6F	5990.76	5990.76	(100.0)	0.00	(0.0)	5990.76	0.00	5990.76
5F	6779.70	6779.70	(100.0)	0.00	(0.0)	6779.70	0.00	6779.70
4F	7434.20	7434.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7434.20	0.00	7434.20
3F	7968.10	7968.10	(100.0)	0.00	(0.0)	7968.10	0.00	7968.10
2F	8377.97	8377.97	(100.0)	0.00	(0.0)	8377.97	0.00	8377.97
1F	8665.33	8665.33	(100.0)	0.00	(0.0)	8665.33	0.00	8665.33

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈X方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	C	1	0.8521	400.0	1/469
8F	C	1	1.2618	400.0	1/317
7F	C	1	1.5118	400.0	1/264
6F	C	1	1.4336	400.0	1/279
5F	C	1	1.5752	400.0	1/253
4F	C	1	1.5881	400.0	1/251
3F	C	1	1.4458	400.0	1/276
2F	C	1	1.4213	400.0	1/281
1F	C	1	0.9907	400.0	1/403



9F 階　〈Ｙ方向〉（地震力）（正加力）（S=1/239）

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	275.29	(10.2)	275.29	0.00	(100.0)	(0.0)
5	535.56	(19.9)	535.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	532.31	(19.8)	532.31	0.00	(100.0)	(0.0)
3	533.45	(19.8)	533.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	536.31	(20.0)	536.31	0.00	(100.0)	(0.0)
1	274.58	(10.2)	274.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2687.51	(100.0)	2687.51	0.00	(100.0)	(0.0)



8F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	405.98	(10.2)	405.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	783.57	(19.7)	783.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	790.35	(19.8)	790.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	798.20	(20.0)	798.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	794.69	(20.0)	794.69	0.00	(100.0)	(0.0)
1	408.96	(10.3)	408.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3981.76	(100.0)	3981.76	0.00	(100.0)	(0.0)



7F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	569.26	(11.2)	569.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	967.33	(19.1)	967.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	977.64	(19.3)	977.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	988.13	(19.5)	988.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	983.78	(19.4)	983.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	576.75	(11.4)	576.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5062.90	(100.0)	5062.90	0.00	(100.0)	(0.0)



6F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	676.70	(11.3)	676.70	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1139.73	(19.0)	1139.73	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1154.69	(19.3)	1154.69	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1169.79	(19.5)	1169.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1162.99	(19.4)	1162.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	686.85	(11.5)	686.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5990.76	(100.0)	5990.76	0.00	(100.0)	(0.0)



5F 階 〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	783.29	(11.6)	783.29	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1279.45	(18.9)	1279.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1298.03	(19.1)	1298.03	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1315.29	(19.4)	1315.29	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1306.95	(19.3)	1306.95	0.00	(100.0)	(0.0)
1	796.69	(11.8)	796.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6779.70	(100.0)	6779.70	0.00	(100.0)	(0.0)



4F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	829.93	(11.2)	829.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1416.73	(19.1)	1416.73	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1437.84	(19.3)	1437.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1456.87	(19.6)	1456.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1447.70	(19.5)	1447.70	0.00	(100.0)	(0.0)
1	845.13	(11.4)	845.13	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7434.20	(100.0)	7434.20	0.00	(100.0)	(0.0)



3F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	829.37	(10.4)	829.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1547.54	(19.4)	1547.54	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1571.77	(19.7)	1571.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1593.05	(20.0)	1593.05	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1581.91	(19.9)	1581.91	0.00	(100.0)	(0.0)
1	844.46	(10.6)	844.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7968.10	(100.0)	7968.10	0.00	(100.0)	(0.0)



2F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	884.92	(10.6)	884.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1619.26	(19.3)	1619.26	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1646.42	(19.7)	1646.42	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1669.36	(19.9)	1669.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1656.58	(19.8)	1656.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	901.43	(10.8)	901.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8377.97	(100.0)	8377.97	0.00	(100.0)	(0.0)



1F 階　〈Y方向〉(地震力)(正加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1142.52	(13.2)	1142.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1568.96	(18.1)	1568.96	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1586.67	(18.3)	1586.67	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1601.91	(18.5)	1601.91	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1598.53	(18.4)	1598.53	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1166.73	(13.5)	1166.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8665.33	(100.0)	8665.33	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(正加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2687.51	2687.51	(100.0)	0.00	(0.0)	2687.51	0.00	2687.51
8F	3981.76	3981.76	(100.0)	0.00	(0.0)	3981.76	0.00	3981.76
7F	5062.90	5062.90	(100.0)	0.00	(0.0)	5062.90	0.00	5062.90
6F	5990.76	5990.76	(100.0)	0.00	(0.0)	5990.76	0.00	5990.76
5F	6779.70	6779.70	(100.0)	0.00	(0.0)	6779.70	0.00	6779.70
4F	7434.20	7434.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7434.20	0.00	7434.20
3F	7968.10	7968.10	(100.0)	0.00	(0.0)	7968.10	0.00	7968.10
2F	8377.97	8377.97	(100.0)	0.00	(0.0)	8377.97	0.00	8377.97
1F	8665.33	8665.33	(100.0)	0.00	(0.0)	8665.33	0.00	8665.33

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	0.8126	400.0	1/492
8F	A	1	1.1938	400.0	1/335
7F	A	1	1.4587	400.0	1/274
6F	A	1	1.3992	400.0	1/285
5F	A	1	1.5431	400.0	1/259
4F	A	1	1.6299	400.0	1/245
3F	A	1	1.6025	400.0	1/249
2F	A	1	1.5657	400.0	1/255
1F	A	1	1.0611	400.0	1/376



9F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	275.29	(10.2)	275.29	0.00	(100.0)	(0.0)
5	535.56	(19.9)	535.56	0.00	(100.0)	(0.0)
4	532.31	(19.8)	532.31	0.00	(100.0)	(0.0)
3	533.45	(19.8)	533.45	0.00	(100.0)	(0.0)
2	536.31	(20.0)	536.31	0.00	(100.0)	(0.0)
1	274.58	(10.2)	274.58	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	2687.51	(100.0)	2687.51	0.00	(100.0)	(0.0)



8F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	405.98	(10.2)	405.98	0.00	(100.0)	(0.0)
5	783.57	(19.7)	783.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	790.35	(19.8)	790.35	0.00	(100.0)	(0.0)
3	798.20	(20.0)	798.20	0.00	(100.0)	(0.0)
2	794.69	(20.0)	794.69	0.00	(100.0)	(0.0)
1	408.96	(10.3)	408.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	3981.76	(100.0)	3981.76	0.00	(100.0)	(0.0)



7F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	569.26	(11.2)	569.26	0.00	(100.0)	(0.0)
5	967.33	(19.1)	967.33	0.00	(100.0)	(0.0)
4	977.64	(19.3)	977.64	0.00	(100.0)	(0.0)
3	988.13	(19.5)	988.13	0.00	(100.0)	(0.0)
2	983.78	(19.4)	983.78	0.00	(100.0)	(0.0)
1	576.75	(11.4)	576.75	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5062.90	(100.0)	5062.90	0.00	(100.0)	(0.0)



6F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	676.70	(11.3)	676.70	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1139.73	(19.0)	1139.73	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1154.69	(19.3)	1154.69	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1169.79	(19.5)	1169.79	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1162.99	(19.4)	1162.99	0.00	(100.0)	(0.0)
1	686.85	(11.5)	686.85	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	5990.76	(100.0)	5990.76	0.00	(100.0)	(0.0)



5F 階 〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	783.29	(11.6)	783.29	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1279.45	(18.9)	1279.45	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1298.03	(19.1)	1298.03	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1315.29	(19.4)	1315.29	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1306.95	(19.3)	1306.95	0.00	(100.0)	(0.0)
1	796.69	(11.8)	796.69	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	6779.70	(100.0)	6779.70	0.00	(100.0)	(0.0)



4F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	829.93	(11.2)	829.93	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1416.73	(19.1)	1416.73	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1437.84	(19.3)	1437.84	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1456.87	(19.6)	1456.87	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1447.70	(19.5)	1447.70	0.00	(100.0)	(0.0)
1	845.13	(11.4)	845.13	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7434.20	(100.0)	7434.20	0.00	(100.0)	(0.0)



3F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	829.37	(10.4)	829.37	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1547.54	(19.4)	1547.54	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1571.77	(19.7)	1571.77	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1593.05	(20.0)	1593.05	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1581.91	(19.9)	1581.91	0.00	(100.0)	(0.0)
1	844.46	(10.6)	844.46	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	7968.10	(100.0)	7968.10	0.00	(100.0)	(0.0)



2F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	884.92	(10.6)	884.92	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1619.26	(19.3)	1619.26	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1646.42	(19.7)	1646.42	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1669.36	(19.9)	1669.36	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1656.58	(19.8)	1656.58	0.00	(100.0)	(0.0)
1	901.43	(10.8)	901.43	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8377.97	(100.0)	8377.97	0.00	(100.0)	(0.0)



1F 階　〈Y方向〉(地震力)(負加力)(S=1/239)

ﾌﾚｰﾑ名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1142.52	(13.2)	1142.52	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1568.96	(18.1)	1568.96	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1586.67	(18.3)	1586.67	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1601.91	(18.5)	1601.91	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1598.53	(18.4)	1598.53	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1166.73	(13.5)	1166.73	0.00	(100.0)	(0.0)
合　計	8665.33	(100.0)	8665.33	0.00	(100.0)	(0.0)

＊ 水平力分担のまとめ　〈Y方向〉(地震力)(負加力)

階名	Q.force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
9F	2687.51	2687.51	(100.0)	0.00	(0.0)	2687.51	0.00	2687.51
8F	3981.76	3981.76	(100.0)	0.00	(0.0)	3981.76	0.00	3981.76
7F	5062.90	5062.90	(100.0)	0.00	(0.0)	5062.90	0.00	5062.90
6F	5990.76	5990.76	(100.0)	0.00	(0.0)	5990.76	0.00	5990.76
5F	6779.70	6779.70	(100.0)	0.00	(0.0)	6779.70	0.00	6779.70
4F	7434.20	7434.20	(100.0)	0.00	(0.0)	7434.20	0.00	7434.20
3F	7968.10	7968.10	(100.0)	0.00	(0.0)	7968.10	0.00	7968.10
2F	8377.97	8377.97	(100.0)	0.00	(0.0)	8377.97	0.00	8377.97
1F	8665.33	8665.33	(100.0)	0.00	(0.0)	8665.33	0.00	8665.33

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

＊ 層間変形角のまとめ　〈Y方向〉(負加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
9F	A	1	0.8126	400.0	1/492
8F	A	1	1.1938	400.0	1/335
7F	A	1	1.4587	400.0	1/274
6F	A	1	1.3992	400.0	1/285
5F	A	1	1.5431	400.0	1/259
4F	A	1	1.6299	400.0	1/245
3F	A	1	1.6025	400.0	1/249
2F	A	1	1.5657	400.0	1/255
1F	A	1	1.0611	400.0	1/376

A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合

柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合　Qc / (Ci*N)
　N　：その柱の (DL+LLE) の軸力　　(kN)
　Ci　：層せん断力係数
　Qc　：その柱に対するせん断力　　(kN)
　***　は柱のせん断力が０の位置を示す

※ 正加力、負加力は同じ



9F 階　<X-方向>　(S=1/239)



8F 階　<X-方向>　(S=1/239)



7F 階　<X-方向>　(S=1/239)



6F 階　<X-方向>　(S=1/239)



5F 階　<X-方向>　(S=1/239)



4F 階　<X-方向>　(S=1/239)



3F 階　<X-方向>　(S=1/239)



2F 階　<X-方向>　(S=1/239)



1F 階　<X-方向>　(S=1/239)



9F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



8F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



7F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



6F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



5F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



4F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



3F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



2F 階　<Y-方向>　(S=1/239)



1F 階　<Y-方向>　(S=1/239)

A-3.4 基礎計算用軸力一覧

A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧



NL　：鉛直荷重時基礎計算用軸力　(kN)
　　（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'：浮き上がり判定のための重量　(kN)
NEL：正加力地震力基礎計算用軸力　(kN)
NER：負加力地震力基礎計算用軸力　(kN)

[*]：短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]：基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]：支点の解除入力位置



1F 層　地震時〈X方向〉(S=1/272)

Σ＝69138.4



1F 層　地震時〈Y方向〉(S=1/272)

Σ＝69138.4

A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表

NL　:鉛直荷重時基礎計算用軸力　　(kN)
　　:（柱軸力に加算しない重量を含む）
NL'　:浮き上がり判定のための重量　　(kN)
NEL　:正加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
NER　:負加力地震力基礎計算用軸力　　(kN)
[*]　:短期荷重時浮き上がりを示す。（積雪荷重は考慮せず）
[@]　:基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#]　:支点の解除入力位置

地震時　〈X方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1229.23	2266.96	2506.21	2140.01	1853.89	1197.98
	NL'	1229.23	2266.96	2506.21	2140.01	1853.89	1197.98
	NEL	-1095.36	95.49	28.03	172.60	-301.50	1104.44
	NER	1095.36	-95.49	-28.03	-172.60	301.50	-1104.44
B	NL	4069.21	6454.92	6801.48	6644.20	6285.03	4051.56
	NL'	4069.21	6454.92	6801.48	6644.20	6285.03	4051.56
	NEL	-3735.36	1493.62	34.09	-7.90	-1521.68	3731.68
	NER	3735.36	-1493.62	-34.09	7.90	1521.68	-3731.68
A	NL	2822.04	4429.77	4562.02	4565.35	4438.59	2819.94
	NL'	2822.04	4429.77	4562.02	4565.35	4438.59	2819.94
	NEL	-3422.82*	1335.14	6.91	-7.24	-1333.40	3423.26
	NER	3422.82	-1335.14	-6.91	7.24	1333.40	-3423.26*

地震時　〈Y方向〉

		1	2	3	4	5	6
C	NL	1229.23	2266.96	2506.21	2140.01	1853.89	1197.98
	NL'	1229.23	2266.96	2506.21	2140.01	1853.89	1197.98
	NEL	1594.66	1949.61	2022.94	1971.44	1869.54	1578.11
	NER	-1594.66*	-1949.61	-2022.94	-1971.44	-1869.54*	-1578.11*

		1	2	3	4	5	6
B	NL	4069.21	6454.92	6801.48	6644.20	6285.03	4051.56
	NL'	4069.21	6454.92	6801.48	6644.20	6285.03	4051.56
	NEL	-438.11	82.48	101.01	152.27	134.13	-408.58
	NER	438.11	-82.48	-101.01	-152.27	-134.13	408.58
A	NL	2822.04	4429.77	4562.02	4565.35	4438.59	2819.94
	NL'	2822.04	4429.77	4562.02	4565.35	4438.59	2819.94
	NEL	-1156.62	-2032.91	-2125.99	-2120.72	-1999.93	-1173.33
	NER	1156.62	2032.91	2125.99	2120.72	1999.93	1173.33

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.8261	400.0	1/ 484	325	1.488	1.000
8F	1.2216	400.0	1/ 327		1.006	1.000
7F	1.4843	400.0	1/ 269		0.828	1.000
6F	1.4027	400.0	1/ 285		0.876	1.000
5F	1.5364	400.0	1/ 260		0.800	1.000
4F	1.5242	400.0	1/ 262		0.806	1.000
3F	1.3476	400.0	1/ 297		0.912	1.000
2F	1.3134	400.0	1/ 305		0.936	1.000
1F	0.9120	400.0	1/ 439		1.348	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
9F	0.8114	400.0	1/ 493	310	1.589	1.000
8F	1.1889	400.0	1/ 336		1.084	1.000
7F	1.4497	400.0	1/ 276		0.889	1.000
6F	1.3891	400.0	1/ 288		0.928	1.000
5F	1.5307	400.0	1/ 261		0.842	1.000
4F	1.6159	400.0	1/ 248		0.798	1.000
3F	1.5883	400.0	1/ 252		0.812	1.000
2F	1.5513	400.0	1/ 258		0.831	1.000
1F	1.0507	400.0	1/ 381		1.227	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
*　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	Iy	ey	re	Re	Fe
9F	1073.3	1028.1	45.2	1393.2	0.032	1.000
8F	1067.1	1005.3	61.9	1391.5	0.044	1.000
7F	1063.5	1042.9	20.6	1418.8	0.014	1.000
6F	1061.8	1025.0	36.8	1407.5	0.026	1.000
5F	1060.5	1026.0	34.5	1411.5	0.024	1.000
4F	1059.6	998.5	61.0	1373.0	0.044	1.000
3F	1058.6	949.2	109.4	1304.3	0.084	1.000
2F	1057.7	944.6	113.1	1306.3	0.087	1.000
1F	1057.1	928.6	128.5	1359.6	0.094	1.000

Y方向

階名	gx	Ix	ex	re	Re	Fe
9F	1800.0	1800.9	0.9	1380.9	0.001	1.000
8F	1791.0	1797.6	6.6	1372.6	0.005	1.000
7F	1787.5	1797.3	9.8	1402.3	0.007	1.000
6F	1785.7	1796.8	11.2	1400.7	0.008	1.000
5F	1784.6	1796.8	12.2	1409.0	0.009	1.000
4F	1783.9	1796.8	12.9	1413.8	0.009	1.000
3F	1783.3	1796.8	13.5	1415.6	0.010	1.000
2F	1783.0	1796.8	13.9	1419.6	0.010	1.000
1F	1782.7	1798.1	15.4	1459.2	0.011	1.000

A-3.8　重心・剛心図

A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）

※X方向正負、Y方向正負ともに同じ



10F層（9F階）（S=1/272）



9F層（8F階）（S=1/272）



8F層（7F階）（S=1/272）



7F層（6F階）（S=1/272）



6F層（5F階）（S=1/272）



5F層（4F階）（S=1/272）



4F層（3F階）（S=1/272）



3F層（2F階）（S=1/272）



2F層（1F階）（S=1/272）

A-4. 断面計算結果

A-4.1　応力の割増

A-4.1.1　平１９国交告第５９４号第２の三のイにおける応力割増率

（１）壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 （耐力壁のせん断力負担率により判断しています）

Ｘ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2687.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	3981.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5062.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	5990.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6779.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7434.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7968.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8377.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8665.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｘ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2687.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	3981.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5062.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	5990.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6779.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7434.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7968.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8377.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8665.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向正加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2687.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	3981.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5062.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	5990.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6779.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7434.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7968.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8377.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8665.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Ｙ方向負加力時

階名	負担せん断力(kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	柱	耐力壁	ﾌﾞﾚｰｽ	
9F	2687.51	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
8F	3981.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7F	5062.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
6F	5990.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5F	6779.70	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4F	7434.20	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
3F	7968.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2F	8377.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1F	8665.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

（２）柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4.1.2　地震時設計応力の割増率図





A フレーム (S=1/239)



B フレーム (S=1/239)



C フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C

1 フレーム (S=1/239)



2 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C

3 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
1.000,1.000
1.000,1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)



6 フレーム（S=1/239）

A-4.1.3　地震時設計応力の割増率表

（１）はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	C	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
10F	A	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

（２）柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
4F	A	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
7F	C	5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平１９国交告第５９４号第２の三のロにおける柱軸力負担率の確認

ΣN ： 階の柱軸力･壁軸力の合計（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
NO ： 柱軸力（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
Nw ： 接続する壁(ブレース)の軸力×0.5（固定荷重＋ラーメン用積載荷重）
N ： 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力（ NO + Nw ）
N/ΣN ： N/ΣN≧0.2の場合は、値の後ろに「*」を出力します
（※ 地下階、塔屋の確認は行いません）
（※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています）
（※ N/ΣN≧0.2の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	A	1	56147.5	2346.9	0.0	2346.9	0.0418
		2	56147.5	3634.9	0.0	3634.9	0.0647
		3	56147.5	3803.3	0.0	3803.3	0.0677
		4	56147.5	3806.9	0.0	3806.9	0.0678
		5	56147.5	3643.9	0.0	3643.9	0.0649
		6	56147.5	2344.8	0.0	2344.8	0.0418
	B	1	56147.5	3220.3	0.0	3220.3	0.0574
		2	56147.5	5139.1	0.0	5139.1	0.0915
		3	56147.5	5532.9	0.0	5532.9	0.0985
		4	56147.5	5375.1	0.0	5375.1	0.0957
		5	56147.5	4968.7	0.0	4968.7	0.0885
		6	56147.5	3202.7	0.0	3202.7	0.0570
	C	1	56147.5	1026.4	0.0	1026.4	0.0183
		2	56147.5	1827.5	0.0	1827.5	0.0325

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
1F	C	3	56147.5	2116.1	0.0	2116.1	0.0377
		4	56147.5	1747.8	0.0	1747.8	0.0311
		5	56147.5	1414.1	0.0	1414.1	0.0252
		6	56147.5	996.0	0.0	996.0	0.0177
2F	A	1	49909.8	2089.2	0.0	2089.2	0.0419
		2	49909.8	3223.5	0.0	3223.5	0.0646
		3	49909.8	3387.4	0.0	3387.4	0.0679
		4	49909.8	3390.4	0.0	3390.4	0.0679
		5	49909.8	3231.5	0.0	3231.5	0.0647
		6	49909.8	2087.3	0.0	2087.3	0.0418
	B	1	49909.8	2870.1	0.0	2870.1	0.0575
		2	49909.8	4544.2	0.0	4544.2	0.0910
		3	49909.8	4906.8	0.0	4906.8	0.0983
		4	49909.8	4769.0	0.0	4769.0	0.0956
		5	49909.8	4393.8	0.0	4393.8	0.0880
		6	49909.8	2853.3	0.0	2853.3	0.0572
	C	1	49909.8	922.1	0.0	922.1	0.0185
		2	49909.8	1629.3	0.0	1629.3	0.0326
		3	49909.8	1878.9	0.0	1878.9	0.0376
		4	49909.8	1568.3	0.0	1568.3	0.0314
		5	49909.8	1272.9	0.0	1272.9	0.0255
		6	49909.8	891.9	0.0	891.9	0.0179
3F	A	1	43692.9	1823.4	0.0	1823.4	0.0417
		2	43692.9	2819.9	0.0	2819.9	0.0645
		3	43692.9	2969.8	0.0	2969.8	0.0680
		4	43692.9	2972.4	0.0	2972.4	0.0680
		5	43692.9	2826.7	0.0	2826.7	0.0647
		6	43692.9	1821.8	0.0	1821.8	0.0417
	B	1	43692.9	2509.4	0.0	2509.4	0.0574
		2	43692.9	3969.3	0.0	3969.3	0.0908
		3	43692.9	4288.0	0.0	4288.0	0.0981
		4	43692.9	4170.8	0.0	4170.8	0.0955
		5	43692.9	3839.8	0.0	3839.8	0.0879
		6	43692.9	2494.1	0.0	2494.1	0.0571
	C	1	43692.9	815.2	0.0	815.2	0.0187
		2	43692.9	1429.9	0.0	1429.9	0.0327
		3	43692.9	1643.3	0.0	1643.3	0.0376
		4	43692.9	1384.3	0.0	1384.3	0.0317
		5	43692.9	1128.0	0.0	1128.0	0.0258
		6	43692.9	786.8	0.0	786.8	0.0180
4F	A	1	37502.2	1553.0	0.0	1553.0	0.0414
		2	37502.2	2423.3	0.0	2423.3	0.0646
		3	37502.2	2552.1	0.0	2552.1	0.0681
		4	37502.2	2554.3	0.0	2554.3	0.0681
		5	37502.2	2428.6	0.0	2428.6	0.0648
		6	37502.2	1551.9	0.0	1551.9	0.0414
	B	1	37502.2	2143.7	0.0	2143.7	0.0572
		2	37502.2	3410.5	0.0	3410.5	0.0909
		3	37502.2	3676.2	0.0	3676.2	0.0980
		4	37502.2	3580.2	0.0	3580.2	0.0955
		5	37502.2	3302.6	0.0	3302.6	0.0881
		6	37502.2	2130.6	0.0	2130.6	0.0568
	C	1	37502.2	704.1	0.0	704.1	0.0188
		2	37502.2	1229.5	0.0	1229.5	0.0328
		3	37502.2	1407.3	0.0	1407.3	0.0375
		4	37502.2	1195.9	0.0	1195.9	0.0319
		5	37502.2	979.7	0.0	979.7	0.0261
		6	37502.2	678.7	0.0	678.7	0.0181
5F	A	1	31387.0	1295.5	0.0	1295.5	0.0413
		2	31387.0	2023.4	0.0	2023.4	0.0645
		3	31387.0	2135.1	0.0	2135.1	0.0680
		4	31387.0	2137.1	0.0	2137.1	0.0681
		5	31387.0	2027.9	0.0	2027.9	0.0646
		6	31387.0	1294.6	0.0	1294.6	0.0412
	B	1	31387.0	1796.9	0.0	1796.9	0.0572
		2	31387.0	2855.1	0.0	2855.1	0.0910

階名	ﾌﾚｰﾑ名	軸名	ΣN(kN)	NO(kN)	Nw(kN)	N(kN)	N/ΣN
5F	B	3	31387.0	3077.7	0.0	3077.7	0.0981
		4	31387.0	3000.9	0.0	3000.9	0.0956
		5	31387.0	2767.7	0.0	2767.7	0.0882
		6	31387.0	1785.7	0.0	1785.7	0.0569
	C	1	31387.0	589.2	0.0	589.2	0.0188
		2	31387.0	1027.8	0.0	1027.8	0.0327
		3	31387.0	1169.6	0.0	1169.6	0.0373
		4	31387.0	1004.6	0.0	1004.6	0.0320
		5	31387.0	830.6	0.0	830.6	0.0265
		6	31387.0	567.6	0.0	567.6	0.0181
6F	A	1	25271.8	1033.6	0.0	1033.6	0.0409
		2	25271.8	1625.0	0.0	1625.0	0.0643
		3	25271.8	1715.7	0.0	1715.7	0.0679
		4	25271.8	1717.5	0.0	1717.5	0.0680
		5	25271.8	1628.9	0.0	1628.9	0.0645
		6	25271.8	1032.8	0.0	1032.8	0.0409
	B	1	25271.8	1447.4	0.0	1447.4	0.0573
		2	25271.8	2312.2	0.0	2312.2	0.0915
		3	25271.8	2487.4	0.0	2487.4	0.0984
		4	25271.8	2429.2	0.0	2429.2	0.0961
		5	25271.8	2245.1	0.0	2245.1	0.0888
		6	25271.8	1438.6	0.0	1438.6	0.0569
	C	1	25271.8	469.5	0.0	469.5	0.0186
		2	25271.8	822.9	0.0	822.9	0.0326
		3	25271.8	928.6	0.0	928.6	0.0367
		4	25271.8	807.6	0.0	807.6	0.0320
		5	25271.8	677.1	0.0	677.1	0.0268
		6	25271.8	452.6	0.0	452.6	0.0179
7F	A	1	19196.7	773.5	0.0	773.5	0.0403
		2	19196.7	1231.0	0.0	1231.0	0.0641
		3	19196.7	1299.0	0.0	1299.0	0.0677
		4	19196.7	1300.4	0.0	1300.4	0.0677
		5	19196.7	1234.0	0.0	1234.0	0.0643
		6	19196.7	772.8	0.0	772.8	0.0403
	B	1	19196.7	1099.1	0.0	1099.1	0.0573
		2	19196.7	1773.8	0.0	1773.8	0.0924
		3	19196.7	1899.3	0.0	1899.3	0.0989
		4	19196.7	1860.1	0.0	1860.1	0.0969
		5	19196.7	1727.6	0.0	1727.6	0.0900
		6	19196.7	1092.8	0.0	1092.8	0.0569
	C	1	19196.7	350.5	0.0	350.5	0.0183
		2	19196.7	619.7	0.0	619.7	0.0323
		3	19196.7	688.9	0.0	688.9	0.0359
		4	19196.7	610.9	0.0	610.9	0.0318
		5	19196.7	524.8	0.0	524.8	0.0273
		6	19196.7	338.5	0.0	338.5	0.0176
8F	A	1	13180.5	521.7	0.0	521.7	0.0396
		2	13180.5	840.2	0.0	840.2	0.0637
		3	13180.5	886.2	0.0	886.2	0.0672
		4	13180.5	886.9	0.0	886.9	0.0673
		5	13180.5	842.1	0.0	842.1	0.0639
		6	13180.5	521.3	0.0	521.3	0.0396
	B	1	13180.5	754.6	0.0	754.6	0.0573
		2	13180.5	1230.6	0.0	1230.6	0.0934
		3	13180.5	1307.0	0.0	1307.0	0.0992
		4	13180.5	1287.1	0.0	1287.1	0.0977
		5	13180.5	1205.8	0.0	1205.8	0.0915
		6	13180.5	750.6	0.0	750.6	0.0570
	C	1	13180.5	240.2	0.0	240.2	0.0182
		2	13180.5	420.8	0.0	420.8	0.0319
		3	13180.5	453.6	0.0	453.6	0.0344
		4	13180.5	421.9	0.0	421.9	0.0320
		5	13180.5	378.1	0.0	378.1	0.0287
		6	13180.5	231.8	0.0	231.8	0.0176

A-4.5　Sの断面計算

A-4.5.1　Sはりの断面計算

（１）Sはりの計算指定



2F 層 (S=1/239)



3F 層 (S=1/239)



4F 層 (S=1/239)



5F 層 (S=1/239)



6F 層 (S=1/239)



7F 層 (S=1/239)



8F 層 (S=1/239)



9F 層 (S=1/239)



10F 層 (S=1/239)

（２）Ｓはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする
　継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮
　　端部：考慮しない
　　継手：考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 ㎜
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　ウ）フランジ欠損
　　端部　　：欠損を考慮しない
　　継手　　：ボルト孔による欠損を考慮する
　　ボルト径：20 ㎜
　エ）ウェブ欠損率
　　端部：　0 ％
　　継手：15 ％
　　（※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します）
　オ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 ㎝
　ウ）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　　上端フランジｆｂのとり方は横座屈を考慮して計算を行います
　カ）曲げモーメントの判定
　　(σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
　ア）軸力の考慮
　　断面計算に軸力を考慮しない
　イ）せん断力の判定
　　(τ/fs)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0

A-4.5.2　Ｓ柱の断面計算

（１）Ｓ柱の計算指定



1F 階 (S=1/239)



2F 階 (S=1/239)



3F 階 (S=1/239)



4F 階 (S=1/239)



5F 階 (S=1/239)



6F 階 (S=1/239)



7F 階 (S=1/239)



8F 階 (S=1/239)



9F 階 (S=1/239)

（２）Ｓ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）許容応力度
　母材と同等の許容応力度を有するものとする
４）断面性能計算条件
　ア）ウェブのＺへの考慮：　考慮する
　イ）スカラップ孔径：　35.0 mm
　ウ）断面欠損率
　　Ｚの欠損率　：　0 %
　　Ａｓの欠損率：　0 %
　　Ａｎの欠損率：　0 %
　エ）幅厚比の計算
　　ＳＮ鋼材以外は、Ｓ規準による
　　ＳＮ鋼材は、規定値（Ｓ規準）による
５）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）Ｓ柱座屈長さ係数
　　計算値
　エ）許容圧縮応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ロによる
　オ）許容曲げ応力度
　　告示平13国交告第1024号　第１、三、ハによる
　　短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
　カ）曲げモーメントの判定
　　(σc/fc+σb/fb)≦1.00 をＯＫとする
６）せん断力の検討
　ア）柱せん断の検定に使用する垂直応力度
　　垂直応力度は、軸力のみを考慮する
　イ）せん断力の判定
　　(√(σc･σc+3･τ・τ)/ft)≦1.00 をＯＫとする
７）地震時設計応力の割増率
　柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：1.0
８）冷間成形角形鋼管の応力割増率

鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

　ルート３のときは、ルート２と同様に柱がＳＴＫＲ材の露出柱脚部分のみ
　通しダイアフラムの割増率を考慮する

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（２）短期荷重時断面検定比図





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

6 フレーム (S=1/272)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
A フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
B フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
7200
7200
7200
7200
7200
36000
1
2
3
4
5
6
C フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

1 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

2 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
36475
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
14400
7200
21600
A
B
C

3 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

4 フレーム (S=1/272)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
4000
4000
4000
4000
4000
4025
4000
4000
4450
36475
14400
7200
21600
A
B
C

5 フレーム (S=1/272)



6 フレーム (S=1/272)

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.27
0.41
OK
0.17
0.27
OK
0.16
0.26
OK
0.17
0.27
OK
0.27
0.41
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.31
0.48
OK
0.20
0.31
OK
0.19
0.31
OK
0.20
0.31
OK
0.31
0.48
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.11
0.21
OK
0.09
0.13
OK
0.09
0.14
OK
0.09
0.12
OK
0.10
0.21
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)



1 フレーム (S=1/239)



2 フレーム (S=1/239)



3 フレーム (S=1/239)



4 フレーム (S=1/239)



5 フレーム (S=1/239)



6 フレーム（S=1/239）

（２）Ｓはり断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.30
0.12
0.39
0.16
0.33
0.14
0.39
0.16
0.30
0.12
0.61
0.22
0.67
0.24
0.62
0.22
0.66
0.24
0.60
0.22
0.81
0.29
0.82
0.29
0.80
0.28
0.83
0.29
0.81
0.28
0.70
0.25
0.71
0.25
0.69
0.24
0.71
0.24
0.70
0.25
0.78
0.28
0.80
0.27
0.78
0.26
0.80
0.27
0.77
0.28
0.84
0.30
0.83
0.28
0.80
0.27
0.83
0.28
0.84
0.30
0.71
0.25
0.74
0.25
0.75
0.25
0.74
0.25
0.71
0.25
0.73
0.26
0.69
0.23
0.70
0.24
0.70
0.23
0.73
0.26
0.66
0.24
0.64
0.22
0.66
0.23
0.64
0.22
0.66
0.24
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.37
0.17
0.47
0.21
0.40
0.19
0.48
0.21
0.37
0.16
0.72
0.27
0.76
0.28
0.72
0.27
0.77
0.29
0.71
0.27
0.93
0.34
0.93
0.34
0.90
0.33
0.94
0.34
0.92
0.33
0.80
0.29
0.81
0.29
0.78
0.28
0.81
0.29
0.79
0.29
0.89
0.32
0.91
0.32
0.88
0.31
0.91
0.32
0.88
0.32
0.97
0.35
0.95
0.33
0.91
0.32
0.95
0.33
0.96
0.34
0.82
0.30
0.86
0.30
0.88
0.31
0.86
0.30
0.82
0.30
0.86
0.31
0.83
0.29
0.84
0.30
0.83
0.29
0.85
0.31
0.78
0.29
0.77
0.27
0.80
0.28
0.77
0.27
0.78
0.29
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.33
0.14
0.34
0.15
0.31
0.15
0.37
0.16
0.29
0.13
0.55
0.15
0.60
0.23
0.61
0.23
0.48
0.14
0.52
0.15
0.73
0.20
0.77
0.28
0.79
0.28
0.61
0.17
0.70
0.20
0.58
0.15
0.52
0.19
0.53
0.19
0.47
0.13
0.55
0.14
0.61
0.16
0.56
0.20
0.57
0.20
0.50
0.14
0.59
0.15
0.66
0.17
0.59
0.21
0.60
0.21
0.52
0.14
0.64
0.17
0.62
0.16
0.56
0.20
0.57
0.20
0.49
0.13
0.61
0.16
0.59
0.15
0.53
0.19
0.55
0.19
0.46
0.13
0.58
0.15
0.57
0.15
0.48
0.18
0.50
0.18
0.42
0.12
0.57
0.15
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.74
0.29
OK
0.33
0.14
OK
0.74
0.24
OK
0.45
0.17
OK
0.83
0.24
OK
0.56
0.20
OK
0.79
0.21
OK
0.63
0.22
OK
0.85
0.22
OK
0.67
0.24
OK
0.89
0.22
OK
0.73
0.26
OK
0.90
0.23
OK
0.75
0.26
OK
0.90
0.23
OK
0.76
0.27
OK
0.86
0.22
OK
0.72
0.26
A
B
C

1 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.47
0.24
OK
0.51
0.26
OK
0.63
0.20
OK
0.54
0.23
OK
0.71
0.20
OK
0.64
0.26
OK
0.83
0.22
OK
0.71
0.29
OK
0.91
0.23
OK
0.75
0.31
OK
0.96
0.24
OK
0.84
0.33
OK
0.98
0.24
OK
0.81
0.32
OK
0.99
0.25
OK
0.86
0.33
OK
0.91
0.24
OK
0.81
0.31
A
B
C

2 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.46
0.24
OK
0.52
0.26
OK
0.63
0.20
OK
0.56
0.24
OK
0.71
0.20
OK
0.68
0.27
OK
0.83
0.22
OK
0.75
0.30
OK
0.91
0.23
OK
0.81
0.32
OK
0.96
0.24
OK
0.91
0.35
OK
0.97
0.24
OK
0.87
0.34
OK
0.98
0.25
OK
0.92
0.35
OK
0.91
0.24
OK
0.86
0.34
A
B
C

3 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.46
0.24
OK
0.49
0.25
OK
0.63
0.20
OK
0.55
0.22
OK
0.71
0.20
OK
0.65
0.25
OK
0.83
0.22
OK
0.72
0.27
OK
0.91
0.23
OK
0.76
0.29
OK
0.95
0.24
OK
0.83
0.32
OK
0.97
0.24
OK
0.81
0.31
OK
0.98
0.25
OK
0.86
0.33
OK
0.90
0.24
OK
0.81
0.31
A
B
C

4 フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.46
0.24
OK
0.48
0.25
OK
0.63
0.20
OK
0.52
0.21
OK
0.71
0.20
OK
0.61
0.23
OK
0.83
0.22
OK
0.68
0.26
OK
0.91
0.23
OK
0.71
0.28
OK
0.95
0.24
OK
0.78
0.29
OK
0.97
0.24
OK
0.74
0.29
OK
0.98
0.25
OK
0.79
0.30
OK
0.90
0.24
OK
0.75
0.29
A
B
C

5 フレーム (S=1/239)



6 フレーム (S=1/239)

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）Ｓ柱断面計算結果　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.54 0.08 OK
OK 0.75 0.14 OK
OK 0.70 0.14 OK
OK 0.70 0.14 OK
OK 0.74 0.14 OK
0.54 0.08
OK 0.43 0.08 OK
OK 0.64 0.15 OK
OK 0.62 0.15 OK
OK 0.62 0.15 OK
OK 0.64 0.15 OK
0.43 0.08
OK 0.54 0.12 OK
OK 0.77 0.19 OK
OK 0.75 0.20 OK
OK 0.75 0.20 OK
OK 0.77 0.19 OK
0.54 0.12
OK 0.41 0.11 OK
OK 0.59 0.18 OK
OK 0.57 0.18 OK
OK 0.57 0.18 OK
OK 0.59 0.18 OK
0.41 0.11
OK 0.45 0.15 OK
OK 0.62 0.21 OK
OK 0.62 0.22 OK
OK 0.62 0.22 OK
OK 0.62 0.21 OK
0.45 0.15
OK 0.58 0.19 OK
OK 0.67 0.24 OK
OK 0.66 0.25 OK
OK 0.67 0.25 OK
OK 0.67 0.24 OK
0.58 0.18
OK 0.56 0.19 OK
OK 0.60 0.22 OK
OK 0.59 0.23 OK
OK 0.59 0.23 OK
OK 0.60 0.22 OK
0.56 0.19
OK 0.62 0.23 OK
OK 0.64 0.25 OK
OK 0.65 0.26 OK
OK 0.65 0.26 OK
OK 0.64 0.25 OK
0.62 0.23
OK 0.79 0.26 OK
OK 0.81 0.28 OK
OK 0.82 0.29 OK
OK 0.82 0.29 OK
OK 0.81 0.28 OK
0.79 0.26
1
2
3
4
5
6

A フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.51
0.08
0.71
0.14
0.64
0.14
0.66
0.14
0.72
0.14
0.50
0.08
0.45
0.10
0.69
0.17
0.64
0.17
0.65
0.17
0.70
0.17
0.45
0.10
0.57
0.15
0.83
0.21
0.79
0.23
0.80
0.22
0.83
0.21
0.56
0.14
0.44
0.14
0.66
0.20
0.63
0.22
0.63
0.21
0.66
0.20
0.44
0.14
0.48
0.18
0.69
0.25
0.67
0.26
0.68
0.26
0.68
0.24
0.48
0.18
0.62
0.22
0.75
0.29
0.74
0.31
0.75
0.31
0.75
0.28
0.61
0.22
0.59
0.23
0.71
0.27
0.70
0.30
0.70
0.29
0.71
0.27
0.59
0.23
0.65
0.28
0.76
0.31
0.74
0.34
0.73
0.33
0.76
0.30
0.65
0.27
0.80
0.32
0.95
0.35
0.91
0.38
0.90
0.37
0.95
0.34
0.80
0.31
1
2
3
4
5
6

B フレーム (S=1/239)


10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.31
0.05
0.40
0.06
0.41
0.06
0.43
0.07
0.41
0.06
0.29
0.05
0.31
0.07
0.43
0.09
0.47
0.10
0.43
0.09
0.37
0.08
0.31
0.07
0.41
0.10
0.59
0.13
0.62
0.14
0.58
0.13
0.51
0.12
0.40
0.10
0.38
0.10
0.58
0.14
0.61
0.16
0.58
0.14
0.50
0.13
0.37
0.10
0.46
0.14
0.64
0.18
0.68
0.20
0.64
0.18
0.56
0.16
0.45
0.13
0.51
0.16
0.69
0.22
0.70
0.25
0.68
0.22
0.62
0.20
0.49
0.16
0.53
0.19
0.77
0.28
0.80
0.30
0.77
0.27
0.70
0.24
0.52
0.19
0.58
0.22
0.84
0.32
0.88
0.36
0.84
0.32
0.76
0.28
0.57
0.22
0.73
0.25
0.90
0.37
0.95
0.40
0.90
0.36
0.83
0.32
0.72
0.25
1
2
3
4
5
6

C フレーム (S=1/239)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	1.080(秒)	1.080(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)	Ci = 0.872 (Rt = 0.872)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6620.07	6620.07	2.030	13437.53	2.328
9F	5276.55	11896.62	1.673	19908.78	1.919
8F	5276.55	17173.16	1.474	25314.50	1.690
7F	5335.54	22508.71	1.331	29953.81	1.526
6F	5375.62	27884.33	1.216	33898.49	1.394
5F	5375.62	33259.96	1.118	37171.00	1.282
4F	5451.10	38711.06	1.029	39840.51	1.180
3F	5477.35	44188.41	0.948	41889.83	1.087
2F	5498.09	49686.50	0.872	43326.63	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6620.07	6620.07	2.030	13437.53	2.328
9F	5276.55	11896.62	1.673	19908.78	1.919
8F	5276.55	17173.16	1.474	25314.50	1.690
7F	5335.54	22508.71	1.331	29953.81	1.526
6F	5375.62	27884.33	1.216	33898.49	1.394
5F	5375.62	33259.96	1.118	37171.00	1.282
4F	5451.10	38711.06	1.029	39840.51	1.180
3F	5477.35	44188.41	0.948	41889.83	1.087
2F	5498.09	49686.50	0.872	43326.63	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6620.07	6620.07	2.030	13437.53	2.328
9F	5276.55	11896.62	1.673	19908.78	1.919
8F	5276.55	17173.16	1.474	25314.50	1.690
7F	5335.54	22508.71	1.331	29953.81	1.526
6F	5375.62	27884.33	1.216	33898.49	1.394
5F	5375.62	33259.96	1.118	37171.00	1.282
4F	5451.10	38711.06	1.029	39840.51	1.180
3F	5477.35	44188.41	0.948	41889.83	1.087
2F	5498.09	49686.50	0.872	43326.63	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
10F	6620.07	6620.07	2.030	13437.53	2.328
9F	5276.55	11896.62	1.673	19908.78	1.919
8F	5276.55	17173.16	1.474	25314.50	1.690
7F	5335.54	22508.71	1.331	29953.81	1.526
6F	5375.62	27884.33	1.216	33898.49	1.394
5F	5375.62	33259.96	1.118	37171.00	1.282
4F	5451.10	38711.06	1.029	39840.51	1.180

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
3F	5477.35	44188.41	0.948	41889.83	1.087
2F	5498.09	49686.50	0.872	43326.63	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		13437.53
	13437.53	
9F		6471.25
	19908.78	
8F		5405.72
	25314.50	
7F		4639.31
	29953.81	
6F		3944.68
	33898.49	
5F		3272.51
	37171.00	
4F		2669.50
	39840.51	
3F		2049.33
	41889.83	
2F		1436.80
	43326.63	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
10F		13437.53
	13437.53	
9F		6471.25
	19908.78	
8F		5405.72
	25314.50	
7F		4639.31
	29953.81	
6F		3944.68
	33898.49	
5F		3272.51
	37171.00	
4F		2669.50
	39840.51	
3F		2049.33
	41889.83	
2F		1436.80
	43326.63	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
10F		13437.53
	13437.53	
9F		6471.25
	19908.78	
8F		5405.72
	25314.50	
7F		4639.31
	29953.81	
6F		3944.68
	33898.49	
5F		3272.51
	37171.00	
4F		2669.50
	39840.51	
3F		2049.33
	41889.83	
2F		1436.80
	43326.63	
1F		0.00

Y方向負加力

層名	層せん断力	外力
10F		13437.53
	13437.53	
9F		6471.25
	19908.78	
8F		5405.72
	25314.50	
7F		4639.31
	29953.81	
6F		3944.68
	33898.49	
5F		3272.51
	37171.00	
4F		2669.50
	39840.51	
3F		2049.33
	41889.83	
2F		1436.80
	43326.63	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）





X方向負加力



Y方向正加力



U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）



G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）



G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）







G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



5 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム (S=1/272)

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム (S=1/272)

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



C フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



6 フレーム（S=1/272）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）



X方向正加力



X方向負加力



Y方向正加力



Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）



G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



A フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）



G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張，C:圧縮，0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　：片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張，C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

U-4.4　終局時ヒンジ図（保有耐力時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、＊:圧壊

○　：解析継続する脆性破壊部材
□　：脆性部材として指定
　　（Ｓ柱柱脚の場合：脆性破壊あり）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



C フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



A フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



B フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



C フレーム (S=1/272)

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



B フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



A フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



1 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



2 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



3 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



4 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



5 フレーム（S=1/272）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



6 フレーム（S=1/272）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.1　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ｏ] 充分　[ｘ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ｏ]：靭性破壊部材　[ｘ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ｏ]：保有耐力接合　[ｘ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｘ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

X方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時　B フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---

X方向正加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---

X方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｘ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｘ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.030	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.044	---	---	---	---

X方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.043	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.031	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.045	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---

X方向負加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

Ｘ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｘ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.019	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.014	---	---	---	---

X方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.020	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.013	---	---	---	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

X方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.021	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

X方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.039	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.026	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　B ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向正加力時　C ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　1 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
7F	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　4 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.037	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.032	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　5 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　6 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ａ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　A ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
6F	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Ｙ方向負加力時　B ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.009	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｂ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.000	18.000	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	19.643	19.643	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時　B フレーム　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.278	15.278	o	{o}	---

Y方向負加力時　C フレーム　梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
10F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Ｃ ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
9F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.044	1.19	27.00
		2	3	FA	M	0.030	0.82	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.032	0.86	27.00
		5	6	FA	M	0.042	1.13	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.045	1.23	27.00
		2	3	FA	M	0.031	0.83	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.043	1.17	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.021	0.58	27.00
		2	3	FA	M	0.014	0.39	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.43	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		5	6	FA	M	0.018	0.49	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.21	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.021	0.57	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.021	0.55	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.020	0.54	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.35	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.019	0.53	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.014	0.37	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
A	1F	1	2	FA	M	0.042	1.13	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.86	27.00
		3	4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		4	5	FA	M	0.030	0.82	27.00
		5	6	FA	M	0.044	1.19	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.043	1.17	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.88	27.00
		3	4	FA	M	0.032	0.86	27.00
		4	5	FA	M	0.031	0.83	27.00
		5	6	FA	M	0.045	1.23	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		2	3	FA	M	0.015	0.39	27.00
		3	4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		4	5	FA	M	0.014	0.37	27.00
		5	6	FA	M	0.021	0.58	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.014	0.37	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.019	0.52	27.00
		B	C	FA	M	0.014	0.37	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.020	0.54	27.00
		B	C	FA	M	0.013	0.34	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.021	0.56	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.32	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.021	0.57	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.29	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.008	0.21	27.00

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.035	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.72	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
3	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.71	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.039	1.06	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.035	0.93	27.00
		B	C	FA	M	0.026	0.70	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.18	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.17	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.009	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.20	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.008	0.21	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.87	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.037	0.99	27.00
		B	C	FA	M	0.032	0.86	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.79	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.23	27.00
		2	3	FA	M	0.008	0.21	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.20	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.20	27.00
		5	6	FA	M	0.009	0.24	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.17	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00

g) Ｓはりの部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
横補剛n　：　はりに等間隔にかかる小ばりの本数（保有耐力横補剛）[o]：充分　[x]：不足
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
B	7F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	3F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
4	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
1	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	10F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	45.67	7.50	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1440.0	5 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
A	5F	5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	10F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靭性	接合
C	10F	4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw　：　ウェブの幅厚比
b/tf　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[{o}]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外
補足　：　正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	8F	6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	6F	5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
C	4F	4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
1	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
2	4F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

X方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
5	9F	B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
1	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
2	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
3	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
3	3F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
4	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
5	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
6	9F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
6	8F	B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		B	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		B	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
A	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
A	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
B	9F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.00	18.00	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		2	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		3	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		4	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		5	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
		6	FA-FA	M	19.64	19.64	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}

Y方向正負加力

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	d/tw	b/tf	靭性	接合
B	1F	6	FA-FA	M	15.28	15.28	o	{o}
C	9F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

検定比1＝N/Ncr + (CM･M1)/{(1-N/NE)･Mcr} ≦ 1.0

検定比2＝M1/Mpc ≦ 1.0

ここに、

N　　：圧縮軸力（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置応力）　(N)

Ncr　　：x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値　(N)

CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	：両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値（Ｄｓ算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント）	(N･mm)
NE	：曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
Mcr	：圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N･mm)
Mpc	：圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N･mm)

A	：全断面積	(x10^2 mm2)
I	：断面２次モーメント	(x10^4 mm4)
Zp	：塑性断面係数	(x10^3 mm3)
σy	：降伏応力度	(N/mm2)
ix、iy	：断面２次半径（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
lkx、lky	：座屈長さ（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10 mm)
N	：柱軸圧縮力（圧縮力が正）	(x10^3 N)
NE	：柱のオイラー座屈強度	(x10^3 N)
MB、MT	：柱脚に作用する曲げモーメント	(x10^6 N･mm)
Ncrx、Ncry	：中心圧縮柱の座屈強度（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）	(x10^3 N)
CM	：曲げモーメント分布によって定まる係数	
Mcr	：柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	(x10^6 N･mm)
Mpc	：柱軸力の考慮した全塑性モーメント	(x10^6 N･mm)

Ｘ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	88.6 73727.7	-149.9 564.4	13273.0 12209.3	0.99	2164.5 212261.9	0.265 0.003	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	396.7 81814.0	418.8 1137.9	13436.7 13436.7	0.95	2162.3 212047.3	0.533 0.005	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	541.7 79672.1	251.0 1196.9	13395.8 13436.7	0.95	2160.3 211852.0	0.569 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	411.9 79672.1	246.9 1170.6	13395.8 13436.7	0.96	2162.1 212029.6	0.551 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	483.9 81814.0	427.8 1222.0	13436.7 13436.7	0.95	2161.2 211937.1	0.574 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	448.4 73727.7	-96.8 765.1	13273.0 12209.3	0.97	2161.6 211984.6	0.380 0.004	OK
8F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	955.9 81814.0	338.1 2002.0	13436.7 13436.7	0.94	2151.2 210961.8	0.948 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	955.6 75633.0	80.4 1776.1	13313.9 13436.7	0.94	2151.2 210962.6	0.854 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	832.0 75633.0	78.7 1782.6	13313.9 13436.7	0.95	2154.5 211279.8	0.850 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	763.9 81814.0	322.3 1986.6	13436.7 13436.7	0.94	2156.0 211435.7	0.931 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	1154.8 66783.6	-274.0 1577.8	13109.4 11718.4	0.95	2145.1 210359.2	0.800 0.008	OK
7F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1512.9 75633.0	579.3 1980.7	13313.9 13232.1	0.91	2131.1 208988.1	0.963 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1365.4 66783.6	432.8 1873.1	13109.4 13232.1	0.91	2137.3 209597.6	0.910 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1246.3 66783.6	432.9 1874.3	13109.4 13232.1	0.92	2141.9 210043.9	0.903 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1036.2 75633.0	582.4 1996.6	13313.9 13232.1	0.92	2148.9 210732.3	0.943 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1857.6 58072.1	147.8 1637.7	12863.9 11718.4	0.90	2114.1 207320.4	0.864 0.008	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2117.8 133896.2	950.8 2389.2	18956.4 18772.3	0.91	3638.8 356843.3	0.712 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1781.4 111825.9	674.6 2060.5	18588.3 18772.3	0.92	3655.9 358518.3	0.615 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1664.4 111825.9	674.6 2060.3	18588.3 18772.3	0.92	3661.1 359033.3	0.609 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1270.4 133896.2	952.4 2383.7	18956.4 18772.3	0.93	3676.2 360509.8	0.674 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	2690.9 94794.5	321.5 1606.4	18220.2 17299.9	0.90	3602.9 353324.1	0.558 0.005	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	2718.2 122116.7	1649.9 1915.3	18772.3 18588.3	0.86	3601.0 353135.8	0.602 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2198.9 102783.2	1560.7 1734.6	18404.2 18588.3	0.86	3634.2 356396.5	0.532 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2088.4 102783.2	1560.6 1734.7	18404.2 18588.3	0.86	3640.4 357001.6	0.528 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	1515.4 122116.7	1637.9 1914.6	18772.3 18588.3	0.90	3667.3 359638.3	0.552 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	3533.0 87702.3	1024.8 1366.1	18036.1 16931.8	0.82	3534.7 346631.9	0.526 0.004	OK
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	3303.7 138696.5	3041.3 1125.6	19024.6 18561.6	0.89	3555.1 348633.5	0.932 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2609.5 101510.3	2280.5 811.0	18376.4 18561.6	0.89	3608.5 353875.4	0.706 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2514.4 101510.3	2280.6 811.0	18376.4 18561.6	0.89	3614.9 354497.9	0.702 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	1771.2 138696.5	3094.4 1131.3	19024.6 18561.6	0.92	3656.3 358564.6	0.878 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	4385.2 110441.1	2589.5 533.9	18561.6 16524.4	0.88	3446.8 338014.9	0.907 0.008	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	4477.9 187007.6	3454.4 1400.9	23738.7 22629.1	0.89	4244.8 416272.1	0.907 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3014.4 111461.2	2372.4 150.2	22395.5 22629.1	0.91	4357.1 427280.7	0.635 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	2945.2 111461.2	2371.8 150.1	22395.5 22629.1	0.91	4361.3 427694.4	0.632 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	1448.5 187007.6	3465.8 1345.9	23738.7 22629.1	0.94	4428.6 434296.7	0.801 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	5859.1 165126.9	2872.5 738.6	23446.7 20293.1	0.88	4098.6 401937.9	0.879 0.007	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	5641.6 182296.6	3881.3 893.8	23680.3 22629.1	0.89	4124.2 404449.6	1.052 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3416.0 111461.2	2692.5 97.9	22395.5 22629.1	0.91	4330.6 424687.7	0.720 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3380.2 111461.2	2694.5 98.4	22395.5 22629.1	0.91	4333.1 424932.1	0.719 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	1137.5 182296.6	4021.2 863.9	23680.3 22629.1	0.95	4436.8 435104.1	0.916 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	7342.1 165126.9	3477.8 340.0	23446.7 20293.1	0.88	3898.2 382282.7	1.085 0.009	NG
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	6811.5 155054.1	3936.1 531.8	23291.9 22772.2	0.88	3975.1 389823.1	1.114 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3824.3 121417.7	4211.1 -326.1	22642.2 22772.2	0.92	4300.3 421720.0	1.066 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3811.2 121417.7	4197.9 -327.3	22642.2 22772.2	0.92	4301.4 421820.6	1.063 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	816.3 155054.1	4351.5 335.9	23291.9 22772.2	0.96	4443.3 435734.1	0.980 0.010	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	8822.3 147291.8	3499.2 -195.2	23162.0 21732.7	0.88	3653.3 358261.9	1.146 0.010	NG

X方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	244.7 77613.1	-174.0 566.6	13354.8 13232.1	0.98	2163.7 212187.2	0.276 0.003	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	614.7 81814.0	423.9 1177.4	13436.7 13436.7	0.94	2159.1 211730.9	0.562 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	814.3 81814.0	244.9 1252.2	13436.7 13436.7	0.94	2154.9 211321.5	0.610 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	685.2 81814.0	240.2 1235.4	13436.7 13436.7	0.95	2157.7 211599.3	0.595 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	747.0 81814.0	415.5 1302.0	13436.7 13436.7	0.94	2156.4 211472.2	0.624 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	589.1 77613.1	-97.5 854.5	13354.8 13232.1	0.96	2159.5 211775.0	0.427 0.004	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	87.4 71893.5	-237.9 1647.0	13232.1 13027.6	0.99	2164.5 212262.2	0.757 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1273.7 81814.0	357.7 1991.5	13436.7 13436.7	0.93	2140.8 209944.9	0.961 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1400.1 79672.1	111.9 1775.1	13395.8 13436.7	0.93	2135.9 209459.9	0.880 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1259.7 79672.1	108.1 1781.6	13395.8 13436.7	0.93	2141.4 209995.7	0.875 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1148.9 81814.0	338.5 1990.1	13436.7 13436.7	0.93	2145.3 210378.8	0.953 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	1343.8 71893.5	-243.7 1571.7	13232.1 13027.6	0.94	2138.2 209681.5	0.800 0.007	OK
7F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1955.4 77613.1	569.6 1963.4	13354.8 13395.8	0.90	2108.6 206785.2	0.982 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2006.2 70126.9	420.2 1842.2	13191.2 13395.8	0.90	2105.7 206496.5	0.937 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1852.9 70126.9	420.8 1845.3	13191.2 13395.8	0.90	2114.3 207345.9	0.929 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1570.2 77613.1	572.8 1981.4	13354.8 13395.8	0.91	2128.5 208734.8	0.966 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	2108.9 63673.8	137.9 1613.5	13027.6 12863.9	0.90	2099.5 205890.0	0.859 0.008	OK
6F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2670.0 140435.6	922.4 2403.2	19048.4 19232.5	0.90	3604.4 353467.4	0.740 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2610.3 122116.7	650.3 2077.8	18772.3 19232.5	0.90	3608.5 353869.9	0.658 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2442.8 122116.7	650.1 2077.0	18772.3 19232.5	0.91	3619.5 354951.0	0.650 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	1945.9 140435.6	924.5 2397.4	19048.4 19186.5	0.92	3647.9 357735.4	0.706 0.007	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	2994.4 102783.2	297.4 1625.8	18404.2 18404.2	0.90	3580.4 351121.1	0.570 0.005	OK
5F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3386.6 133896.2	1610.1 1946.2	18956.4 19048.4	0.85	3547.8 347925.1	0.640 0.006	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3213.7 111825.9	1513.2 1761.3	18588.3 19048.4	0.84	3562.7 349382.4	0.586 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3033.5 111825.9	1513.4 1761.6	18588.3 19048.4	0.85	3577.4 350820.4	0.578 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2321.7 133896.2	1595.2 1945.3	18956.4 19048.4	0.88	3627.0 355687.4	0.594 0.005	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3886.5 94794.5	981.6 1397.6	18220.2 18220.2	0.83	3500.5 343282.4	0.540 0.004	OK
4F	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	4113.2 145639.9	2961.2 1170.4	19117.2 19117.2	0.88	3476.9 340966.9	0.943 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3824.0 110441.1	2240.0 859.8	18561.6 19117.2	0.87	3506.8 343898.3	0.753 0.007	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3630.2 110441.1	2239.3 859.6	18561.6 19117.2	0.87	3525.6 345742.9	0.743 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	2702.8 145639.9	3028.0 1177.6	19117.2 19024.6	0.91	3602.1 353242.7	0.898 0.009	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	4790.8 120604.4	2537.0 584.1	18746.8 18191.2	0.88	3398.3 333263.1	0.890 0.008	OK
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	5439.7 191903.6	3422.2 1476.8	23797.1 23563.5	0.88	4147.1 406695.6	0.927 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4444.5 120854.4	2340.0 189.4	22629.1 23563.5	0.90	4247.8 416571.8	0.686 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4242.6 120854.4	2342.5 190.0	22629.1 23563.5	0.90	4265.8 418332.0	0.678 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	2506.7 191903.6	3452.1 1406.0	23797.1 23446.7	0.92	4385.7 430094.8	0.830 0.008	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	6315.9 173393.4	2864.3 789.3	23563.5 22161.9	0.88	4041.7 396354.1	0.872 0.007	OK
2F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	6779.2 191903.6	3792.3 930.6	23797.1 23505.1	0.88	3979.6 390264.3	1.068 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5069.3 120854.4	2781.8 121.8	22629.1 23563.5	0.89	4187.0 410603.9	0.807 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4858.3 120854.4	2773.0 119.7	22629.1 23563.5	0.90	4208.4 412707.0	0.796 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	2316.2 191903.6	4043.3 867.6	23797.1 23446.7	0.93	4395.2 431017.2	0.957 0.009	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	7852.4 173393.4	3473.7 348.2	23563.5 22161.9	0.88	3818.8 374498.7	1.076 0.009	NG
1F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	8149.6 159167.3	3740.7 642.2	23356.9 23227.0	0.87	3770.1 369725.0	1.119 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5700.9 127206.3	4050.7 -409.9	22772.2 23227.0	0.90	4117.4 403774.1	1.113 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5475.8 127206.3	4085.7 -402.9	22772.2 23227.0	0.91	4143.1 406299.7	1.110 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	2132.2 159167.3	4359.9 313.6	23356.9 23162.0	0.94	4403.5 431838.7	1.023 0.010	NG
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	9397.7 151098.2	3465.4 -182.3	23227.0 22512.3	0.88	3545.9 347737.5	1.150 0.010	NG

X方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	5.1 34040.0	-131.5 336.9	8661.0 8911.5	1.00	1347.0 132090.7	0.250 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	249.9 44623.3	237.7 654.3	9005.5 8974.2	0.95	1345.8 131973.6	0.491 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	207.6 45823.0	335.4 718.7	9036.8 9005.5	0.95	1346.1 132009.9	0.533 0.005	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	185.2 43470.1	259.4 748.9	8974.2 8974.2	0.96	1346.3 132026.4	0.554 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	235.6 41293.9	170.9 692.5	8911.5 8942.9	0.95	1345.9 131986.6	0.519 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	214.7 34040.0	-115.2 410.3	8661.0 8911.5	0.97	1346.1 132004.2	0.323 0.003	OK
8F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	467.3 42361.1	96.8 1103.4	8942.9 8911.5	0.94	1342.8 131680.9	0.833 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	458.4 45823.0	180.9 1187.3	9036.8 8942.9	0.94	1342.9 131696.4	0.890 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	418.2 41293.9	95.7 1084.7	8911.5 8911.5	0.95	1343.6 131762.6	0.816 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	375.5 37404.6	23.2 989.9	8786.3 8848.9	0.95	1344.3 131826.1	0.747 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	509.4 25248.2	-243.5 712.4	8222.5 8786.3	0.95	1342.0 131603.7	0.577 0.005	OK
7F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	664.0 44623.3	644.4 1186.5	9005.5 8880.2	0.91	1338.5 131263.2	0.885 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	692.9 45823.0	1010.7 1270.4	9036.8 8942.9	0.89	1337.8 131189.6	0.929 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	638.1 43470.1	653.2 1201.2	8974.2 8911.5	0.91	1339.2 131326.6	0.892 0.009	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 569	503.7 41293.9	431.4 1099.8	8911.5 8848.9	0.92	1342.1 131614.5	0.820 0.008	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	797.3 29784.5	98.3 804.6	8473.1 8723.6	0.91	1334.8 130897.7	0.652 0.006	OK
6F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	763.3 50736.0	809.5 1301.4	10228.3 10012.2	0.90	1499.1 147013.6	0.865 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	931.1 50736.0	1080.1 1443.0	10228.3 10084.3	0.88	1494.4 146550.2	0.951 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	970.0 50736.0	813.5 1302.8	10228.3 10012.2	0.89	1493.2 146429.5	0.878 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	643.2 50736.0	556.0 1015.3	10228.3 9940.2	0.91	1501.9 147289.0	0.687 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1157.9 37689.7	183.2 614.1	9796.1 9868.1	0.89	1486.5 145777.8	0.490 0.004	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	871.8 50736.0	1038.8 1102.4	10228.3 10012.2	0.87	1496.2 146724.4	0.736 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1175.2 50736.0	1286.1 1336.7	10228.3 10084.3	0.85	1485.8 145712.0	0.888 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1302.0 50736.0	1046.6 1109.6	10228.3 10012.2	0.84	1480.6 145199.9	0.767 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	778.5 50736.0	799.2 874.8	10228.3 9940.2	0.88	1498.7 146975.4	0.597 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1509.8 36012.8	441.5 523.9	9724.1 9868.1	0.81	1470.9 144247.3	0.449 0.004	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	985.2 50107.7	1251.5 871.6	10211.5 10102.7	0.88	1492.7 146381.0	0.843 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1419.3 50107.7	1404.3 1128.2	10211.5 10139.0	0.85	1475.3 144679.4	0.953 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1625.9 50107.7	1246.5 875.3	10211.5 10102.7	0.85	1464.9 143653.8	0.884 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	897.8 50107.7	1014.0 624.5	10211.5 10066.5	0.89	1495.4 146649.4	0.700 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1839.4 35566.8	642.2 254.9	9704.0 9849.0	0.84	1452.6 142447.7	0.567 0.005	OK
3F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1130.2 50736.0	1220.3 676.4	10228.3 10228.3	0.88	1487.6 145881.0	0.842 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1666.6 50736.0	1397.0 1026.1	10228.3 10228.3	0.84	1462.6 143435.5	0.970 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1936.9 50736.0	1215.3 693.4	10228.3 10228.3	0.85	1446.4 141847.6	0.898 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	985.9 50736.0	994.3 428.1	10228.3 10228.3	0.90	1492.6 146378.9	0.701 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2143.4 36012.8	653.4 72.6	9724.1 9868.1	0.86	1432.4 140474.1	0.618 0.005	OK
2F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1277.1 50736.0	1360.2 718.1	10228.3 10228.3	0.88	1481.7 145304.5	0.938 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1917.1 50736.0	1418.9 1042.0	10228.3 10228.3	0.83	1447.7 141971.7	1.000 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2244.9 50736.0	1345.4 734.6	10228.3 10228.3	0.84	1425.0 139747.8	1.001 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1061.2 50736.0	1110.9 459.7	10228.3 10228.3	0.90	1490.1 146127.7	0.779 0.008	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2431.2 37689.7	677.0 76.9	9796.1 9868.1	0.86	1410.5 138327.6	0.660 0.005	OK
1F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	1389.4 40993.6	1447.8 564.1	9924.9 9924.9	0.87	1476.7 144816.6	1.006 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2163.9 40993.6	1409.5 1018.4	9924.9 9924.9	0.80	1431.0 140329.7	1.009 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2557.6 40993.6	1380.2 594.2	9924.9 9924.9	0.82	1400.1 137299.8	1.059 0.010	NG
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	1142.7 40993.6	1452.6 314.2	9924.9 9924.9	0.90	1487.1 145835.0	1.005 0.010	NG
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	2718.2 35137.7	1341.2 9.0	9684.4 9724.5	0.86	1386.0 135918.4	1.109 0.010	NG

X方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	88.6 41706.5	-231.1 -343.4	13273.0 12209.3	0.96	2164.5 212261.9	0.160 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	244.7 71893.5	179.3 253.8	13354.8 13232.1	0.95	2163.7 212187.2	0.130 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	5.1 41293.9	43.0 58.9	8661.0 8911.5	0.99	1347.0 132090.7	0.044 0.000	OK
8F	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	87.4 63673.8	202.6 158.1	13232.1 13027.6	0.97	2164.5 212262.2	0.097 0.001	OK

X方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	396.7 81814.0	-367.4 -563.5	13436.7 13436.7	0.94	2162.3 212047.3	0.276 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	614.7 81814.0	380.3 527.7	13436.7 13436.7	0.93	2159.1 211730.9	0.273 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	249.9 43470.1	195.3 249.2	9005.5 8974.2	0.93	1345.8 131973.6	0.201 0.002	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	955.9 81814.0	-252.4 -217.1	13436.7 13436.7	0.90	2151.2 210961.8	0.177 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1273.7 81814.0	321.0 266.0	13436.7 13436.7	0.89	2140.8 209944.9	0.228 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	467.3 41293.9	173.7 167.9	8942.9 8911.5	0.90	1342.8 131680.9	0.169 0.001	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1512.9 71893.5	-242.7 -292.7	13313.9 13232.1	0.87	2131.1 208988.1	0.234 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1955.4 79672.1	211.5 242.5	13354.8 13395.8	0.85	2108.6 206785.2	0.244 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	664.0 40266.6	141.3 135.7	9005.5 8880.2	0.87	1338.5 131263.2	0.168 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2117.8 122116.7	-327.9 -392.6	18956.4 18772.3	0.88	3638.8 356843.3	0.208 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2670.0 155038.0	319.9 410.0	19048.4 19232.5	0.88	3604.4 353467.4	0.240 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	763.3 43488.4	156.1 160.6	10228.3 10012.2	0.87	1499.1 147013.6	0.170 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	2718.2 111825.9	-290.8 -279.4	18772.3 18588.3	0.85	3601.0 353135.8	0.215 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3386.6 140435.6	333.0 391.2	18956.4 19048.4	0.86	3547.8 347925.1	0.271 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	871.8 43488.4	151.9 168.9	10228.3 10012.2	0.87	1496.2 146724.4	0.186 0.001	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	3303.7 110441.1	-227.6 -227.4	19024.6 18561.6	0.83	3555.1 348633.5	0.230 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	4113.2 145639.9	364.9 474.7	19117.2 19117.2	0.85	3476.9 340966.9	0.328 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	985.2 46322.1	185.2 191.8	10211.5 10102.7	0.86	1492.7 146381.0	0.209 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	4477.9 120854.4	-174.5 -148.4	23738.7 22629.1	0.82	4244.8 416272.1	0.231 0.000	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	5439.7 173393.4	511.4 589.6	23797.1 23563.5	0.83	4147.1 406695.6	0.345 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1130.2 50736.0	213.2 236.0	10228.3 10228.3	0.86	1487.6 145881.0	0.248 0.002	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	5641.6 120854.4	-108.9 -140.5	23680.3 22629.1	0.81	4124.2 404449.6	0.276 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	6779.2 169184.4	461.0 529.7	23797.1 23505.1	0.81	3979.6 390264.3	0.389 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1277.1 50736.0	186.8 212.0	10228.3 10228.3	0.85	1481.7 145304.5	0.248 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	6811.5 127206.3	-53.4 -235.4	23291.9 22772.2	0.86	3975.1 389823.1	0.347 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	8149.6 151098.2	342.3 446.3	23356.9 23227.0	0.79	3770.1 369725.0	0.435 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	1389.4 40993.6	85.4 136.8	9924.9 9924.9	0.85	1476.7 144816.6	0.220 0.001	OK

X方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	541.7 81814.0	-365.6 -609.0	13395.8 13436.7	0.93	2160.3 211852.0	0.305 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	814.3 81814.0	266.1 433.1	13436.7 13436.7	0.92	2154.9 211321.5	0.246 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	207.6 44623.3	109.7 130.7	9036.8 9005.5	0.94	1346.1 132009.9	0.114 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	955.6 81814.0	-278.9 -290.4	13313.9 13436.7	0.89	2151.2 210962.6	0.193 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1400.1 81814.0	197.2 196.1	13395.8 13436.7	0.87	2135.9 209459.9	0.185 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	458.4 42361.1	93.1 90.8	9036.8 8942.9	0.90	1342.9 131696.4	0.114 0.001	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1365.4 71893.5	-247.1 -330.3	13109.4 13232.1	0.88	2137.3 209597.6	0.241 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2006.2 79672.1	148.0 201.7	13191.2 13395.8	0.86	2105.7 206496.5	0.235 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	692.9 42361.1	78.8 66.0	9036.8 8942.9	0.88	1337.8 131189.6	0.130 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1781.4 122116.7	-329.6 -431.4	18588.3 18772.3	0.89	3655.9 358518.3	0.202 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2610.3 155038.0	215.0 290.6	18772.3 19232.5	0.89	3608.5 353869.9	0.210 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	931.1 45721.4	81.4 69.1	10228.3 10084.3	0.87	1494.4 146550.2	0.140 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2198.9 111825.9	-305.7 -348.7	18404.2 18588.3	0.87	3634.2 356396.5	0.203 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3213.7 140435.6	214.7 263.1	18588.3 19048.4	0.86	3562.7 349382.4	0.236 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1175.2 45721.4	79.4 83.3	10228.3 10084.3	0.84	1485.8 145712.0	0.164 0.001	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2609.5 110441.1	-273.0 -330.9	18376.4 18561.6	0.86	3608.5 353875.4	0.221 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3824.0 145639.9	234.0 301.8	18561.6 19117.2	0.86	3506.8 343898.3	0.278 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1419.3 47534.9	68.7 87.6	10211.5 10139.0	0.85	1475.3 144679.4	0.191 0.001	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3014.4 120854.4	-259.2 -319.9	22395.5 22629.1	0.86	4357.1 427280.7	0.198 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4444.5 173393.4	281.6 341.9	22629.1 23563.5	0.85	4247.8 416571.8	0.264 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1666.6 50736.0	80.1 100.6	10228.3 10228.3	0.84	1462.6 143435.5	0.221 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3416.0 120854.4	-238.9 -302.8	22395.5 22629.1	0.85	4330.6 424687.7	0.212 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5069.3 173393.4	303.2 340.5	22629.1 23563.5	0.84	4187.0 410603.9	0.290 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1917.1 50736.0	66.8 96.9	10228.3 10228.3	0.84	1447.7 141971.7	0.243 0.001	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3824.3 127206.3	-147.5 -317.5	22642.2 22772.2	0.87	4300.3 421720.0	0.233 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5700.9 151098.2	239.1 323.7	22772.2 23227.0	0.83	4117.4 403774.1	0.313 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2163.9 40993.6	42.5 88.1	9924.9 9924.9	0.83	1431.0 140329.7	0.269 0.001	OK

X方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	448.2 73727.7	96.9 -767.9	13273.0 12209.3	0.97	2161.6 211984.8	0.381 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	481.5 81814.0	-427.3 -1226.3	13436.7 13436.7	0.95	2161.2 211940.4	0.576 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	412.9 79672.1	-247.0 -1175.3	13395.8 13436.7	0.96	2162.1 212028.5	0.553 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	543.8 79672.1	-251.0 -1200.8	13395.8 13436.7	0.95	2160.3 211848.8	0.571 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	396.9 81814.0	-419.0 -1142.2	13436.7 13436.7	0.95	2162.3 212047.0	0.535 0.005	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	88.4 73727.7	149.9 -567.8	13273.0 12209.3	0.99	2164.5 212261.9	0.267 0.003	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	1153.6 66783.6	274.1 -1577.7	13109.4 11718.4	0.95	2145.1 210363.3	0.800 0.007	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	758.7 81814.0	-321.7 -1986.8	13436.7 13436.7	0.94	2156.2 211447.0	0.931 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	832.6 75633.0	-78.5 -1782.1	13313.9 13436.7	0.95	2154.4 211278.2	0.849 0.008	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	959.6 75633.0	-80.5 -1775.7	13313.9 13436.7	0.94	2151.1 210951.6	0.854 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	957.1 81814.0	-338.5 -2001.4	13436.7 13436.7	0.94	2151.2 210958.5	0.948 0.009	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1855.4 58072.1	-148.1 -1637.8	12863.9 11718.4	0.90	2114.2 207332.6	0.864 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1027.7 75633.0	-582.8 -1997.2	13313.9 13232.1	0.92	2149.1 210757.2	0.943 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1246.7 66783.6	-433.2 -1874.5	13109.4 13232.1	0.92	2141.8 210042.6	0.903 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1371.7 66783.6	-433.0 -1873.1	13109.4 13232.1	0.91	2137.0 209572.6	0.910 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1515.1 75633.0	-579.5 -1980.3	13313.9 13232.1	0.91	2131.0 208978.5	0.963 0.009	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	2687.0 94794.5	-322.1 -1606.0	18220.2 17299.9	0.90	3603.2 353351.3	0.557 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1259.6 133896.2	-953.0 -2383.2	18956.4 18772.3	0.93	3676.5 360544.5	0.674 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1664.5 111825.9	-675.2 -2060.0	18588.3 18772.3	0.92	3661.1 359032.7	0.609 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1789.2 111825.9	-675.2 -2060.2	18588.3 18772.3	0.92	3655.5 358482.6	0.615 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	2121.3 133896.2	-951.4 -2389.0	18956.4 18772.3	0.91	3638.6 356824.6	0.712 0.007	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	3527.3 87702.3	-1025.0 -1365.5	18036.1 16931.8	0.82	3535.2 346683.0	0.526 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	1503.0 122116.7	-1638.0 -1914.1	18772.3 18588.3	0.90	3667.8 359686.1	0.551 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2088.3 102783.2	-1560.8 -1734.1	18404.2 18588.3	0.86	3640.4 357001.8	0.527 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2207.1 102783.2	-1560.9 -1734.0	18404.2 18588.3	0.86	3633.8 356350.2	0.533 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	2722.9 122116.7	-1650.2 -1914.7	18772.3 18588.3	0.86	3600.7 353103.3	0.603 0.005	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	4378.0 110441.1	-2590.4 -533.7	18561.6 16524.4	0.88	3447.6 338095.7	0.907 0.008	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	1756.9 138696.5	-3095.7 -1131.1	19024.6 18561.6	0.92	3657.0 358629.2	0.878 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2514.1 101510.3	-2281.4 -810.8	18376.4 18561.6	0.89	3614.9 354499.8	0.702 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2618.4 101510.3	-2281.3 -810.8	18376.4 18561.6	0.89	3607.9 353816.1	0.707 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	3309.6 138696.5	-3041.7 -1125.4	19024.6 18561.6	0.89	3554.6 348584.1	0.932 0.009	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	5850.4 165126.9	-2873.5 -737.6	23446.7 20293.1	0.88	4099.7 402040.8	0.879 0.007	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	1431.5 187007.6	-3466.7 -1344.6	23738.7 22629.1	0.94	4429.1 434345.8	0.801 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	2944.8 111461.2	-2372.6 -149.2	22395.5 22629.1	0.91	4361.3 427697.2	0.632 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3024.8 111461.2	-2373.1 -149.3	22395.5 22629.1	0.91	4356.4 427217.4	0.635 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	4484.8 187007.6	-3455.1 -1400.4	23738.7 22629.1	0.89	4244.2 416209.7	0.907 0.008	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	7332.1 165126.9	-3479.5 -338.8	23446.7 20293.1	0.88	3899.7 382430.5	1.085 0.009	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	1118.4 182296.6	-4023.1 -862.9	23680.3 22629.1	0.95	4437.3 435147.3	0.916 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3379.5 111461.2	-2696.2 -97.6	22395.5 22629.1	0.91	4333.2 424937.1	0.719 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3427.6 111461.2	-2694.4 -97.1	22395.5 22629.1	0.91	4329.8 424607.8	0.721 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	5649.8 182296.6	-3881.9 -893.2	23680.3 22629.1	0.89	4123.3 404356.6	1.052 0.010	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	8811.6 147291.8	-3501.4 197.1	23162.0 21732.7	0.88	3655.2 358450.8	1.146 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	795.6 155054.1	-4352.1 -334.2	23291.9 22772.2	0.96	4443.6 435767.6	0.980 0.010	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3810.1 121417.7	-4198.3 329.0	22642.2 22772.2	0.92	4301.5 421828.9	1.063 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3835.7 121417.7	-4210.6 327.9	22642.2 22772.2	0.92	4299.5 421632.4	1.066 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	6820.6 155054.1	-3934.8 -531.5	23291.9 22772.2	0.88	3973.8 389698.8	1.114 0.010	NG

X方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	594.8 77613.1	94.7 -868.9	13354.8 13232.1	0.96	2159.4 211765.4	0.434 0.004	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	759.4 81814.0	-416.4 -1304.8	13436.7 13436.7	0.94	2156.1 211445.4	0.626 0.006	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	676.8 81814.0	-235.2 -1211.0	13436.7 13436.7	0.95	2157.9 211615.8	0.584 0.006	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	800.8 81814.0	-245.3 -1248.3	13436.7 13436.7	0.94	2155.2 211352.8	0.608 0.006	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	614.3 81814.0	-423.6 -1184.5	13436.7 13436.7	0.94	2159.1 211731.5	0.565 0.006	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	247.5 77613.1	175.1 -564.5	13354.8 13232.1	0.98	2163.7 212185.3	0.275 0.003	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	1348.8 71893.5	244.6 -1567.7	13232.1 13027.6	0.94	2138.0 209662.2	0.799 0.007	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1208.9 81814.0	-338.3 -1989.0	13436.7 13436.7	0.93	2143.2 210175.5	0.956 0.009	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1262.8 79672.1	-109.6 -1788.8	13395.8 13436.7	0.93	2141.2 209984.4	0.878 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1333.9 79672.1	-109.2 -1775.3	13395.8 13436.7	0.93	2138.5 209719.3	0.876 0.008	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1266.3 81814.0	-356.5 -1991.3	13436.7 13436.7	0.93	2141.1 209971.8	0.960 0.009	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	91.7 71893.5	237.7 -1648.2	13232.1 13027.6	0.98	2164.5 212261.1	0.758 0.008	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	2113.2 63673.8	-138.5 -1614.7	13027.6 12863.9	0.90	2099.2 205863.9	0.860 0.008	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1677.0 77613.1	-573.1 -1981.7	13354.8 13395.8	0.91	2123.4 208236.8	0.973 0.010	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1868.9 70126.9	-420.2 -1843.3	13191.2 13395.8	0.90	2113.5 207260.5	0.929 0.009	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1888.1 70126.9	-421.0 -1844.8	13191.2 13395.8	0.90	2112.4 207156.8	0.931 0.009	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1940.1 77613.1	-570.0 -1964.5	13354.8 13395.8	0.90	2109.5 206870.8	0.981 0.009	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	2998.5 102783.2	-297.0 -1625.2	18404.2 18404.2	0.90	3580.1 351089.9	0.570 0.005	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2100.1 140435.6	-923.6 -2397.2	19048.4 19232.5	0.92	3639.8 356938.9	0.713 0.007	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2471.9 122116.7	-650.1 -2077.7	18772.3 19232.5	0.91	3617.6 354768.3	0.652 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2437.6 122116.7	-649.9 -2076.9	18772.3 19232.5	0.91	3619.8 354982.9	0.650 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	2647.6 140435.6	-922.2 -2402.8	19048.4 19186.5	0.90	3605.9 353619.8	0.738 0.007	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3890.3 94794.5	-981.9 -1398.0	18220.2 18220.2	0.83	3500.1 343244.8	0.540 0.004	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2522.0 133896.2	-1597.6 -1946.0	18956.4 19048.4	0.88	3614.4 354448.9	0.602 0.005	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3073.5 111825.9	-1513.6 -1761.5	18588.3 19048.4	0.85	3574.2 350508.1	0.580 0.005	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	2989.8 111825.9	-1513.8 -1761.7	18588.3 19048.4	0.85	3580.8 351156.1	0.576 0.005	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3358.9 133896.2	-1609.8 -1946.5	18956.4 19048.4	0.86	3550.3 348163.6	0.639 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	4794.2 120604.4	-2537.2 -583.8	18746.8 18191.2	0.88	3397.9 333221.0	0.891 0.008	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	2948.3 145639.9	-3018.5 -1176.0	19117.2 19117.2	0.90	3584.0 351471.1	0.905 0.009	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3681.2 110441.1	-2239.7 -859.4	18561.6 19117.2	0.87	3520.7 345266.9	0.746 0.006	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3551.3 110441.1	-2239.5 -859.2	18561.6 19117.2	0.88	3533.0 346466.1	0.740 0.006	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	4079.9 145639.9	-2963.9 -1170.4	19117.2 19024.6	0.88	3480.4 341315.5	0.943 0.009	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	6319.0 173393.4	-2864.0 -789.2	23563.5 22161.9	0.88	4041.3 396316.0	0.872 0.007	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2803.0 191903.6	-3451.4 -1415.2	23797.1 23563.5	0.91	4369.6 428515.3	0.839 0.008	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4304.0 120854.4	-2342.1 -189.7	22629.1 23563.5	0.90	4260.4 417805.5	0.680 0.006	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4116.8 120854.4	-2342.7 -189.8	22629.1 23563.5	0.90	4276.6 419387.7	0.673 0.006	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	5401.6 191903.6	-3422.6 -1474.2	23797.1 23446.7	0.88	4151.4 407110.1	0.927 0.008	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	7855.0 173393.4	-3472.8 -348.7	23563.5 22161.9	0.88	3818.4 374458.1	1.076 0.009	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	2658.2 191903.6	-4036.5 -868.5	23797.1 23505.1	0.93	4377.7 429308.9	0.967 0.009	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4931.6 120854.4	-2772.6 -120.2	22629.1 23563.5	0.89	4201.1 411985.9	0.799 0.007	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4693.3 120854.4	-2770.7 -119.7	22629.1 23563.5	0.90	4224.6 414289.2	0.789 0.007	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	6733.4 191903.6	-3795.3 -930.0	23797.1 23446.7	0.88	3985.9 390885.2	1.068 0.010	NG
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	9403.4 151098.2	-3464.2 181.3	23227.0 22512.3	0.88	3544.8 347628.8	1.150 0.010	NG
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	2506.7 159167.3	-4332.7 -323.8	23356.9 23227.0	0.93	4385.7 430094.8	1.030 0.010	NG
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5564.3 127206.3	-4077.6 402.1	22772.2 23227.0	0.91	4133.1 405318.7	1.112 0.010	NG
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5287.5 127206.3	-4092.9 401.0	22772.2 23227.0	0.91	4163.9 408335.0	1.104 0.010	NG
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	8090.3 159167.3	-3750.6 -638.0	23356.9 23162.0	0.87	3780.0 370691.5	1.120 0.010	NG

X方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	235.5 34040.0	105.2 -459.9	8661.0 8911.5	0.97	1345.9 131986.7	0.360 0.003	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	185.3 44623.3	-253.4 -718.9	9005.5 8974.2	0.96	1346.3 132026.3	0.533 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	182.7 45823.0	-332.1 -702.1	9036.8 9005.5	0.95	1346.3 132028.1	0.519 0.005	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	268.7 43470.1	-245.2 -698.9	8974.2 8974.2	0.95	1345.6 131955.3	0.524 0.005	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	211.0 41293.9	-163.3 -657.9	8911.5 8942.9	0.96	1346.1 132007.2	0.493 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	15.8 34040.0	136.7 -313.3	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.3	0.233 0.002	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	532.0 25248.2	246.6 -697.8	8222.5 8786.3	0.95	1341.5 131559.6	0.569 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	413.5 42361.1	-95.9 -1093.6	8942.9 8911.5	0.95	1343.7 131769.9	0.822 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	427.4 45823.0	-180.8 -1192.2	9036.8 8942.9	0.94	1343.5 131747.9	0.892 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	437.2 41293.9	-93.4 -1091.7	8911.5 8911.5	0.94	1343.3 131732.1	0.822 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	411.4 37404.6	-26.7 -1000.8	8786.3 8848.9	0.95	1343.7 131773.2	0.758 0.008	OK
7F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	821.6 29784.5	-99.4 -809.1	8473.1 8723.6	0.91	1334.0 130823.8	0.657 0.006	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	631.2 44623.3	-652.1 -1200.3	9005.5 8880.2	0.91	1339.3 131342.9	0.892 0.009	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	657.8 45823.0	-1009.9 -1270.1	9036.8 8942.9	0.89	1338.7 131278.7	0.927 0.010	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	588.3 43470.1	-640.8 -1191.3	8974.2 8911.5	0.91	1340.3 131441.3	0.882 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 569	592.0 41293.9	-430.3 -1095.2	8911.5 8848.9	0.92	1340.2 131433.0	0.823 0.008	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1184.1 37689.7	-182.6 -612.7	9796.1 9868.1	0.88	1485.5 145677.6	0.492 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	963.4 50736.0	-813.5 -1304.0	10228.3 10012.2	0.89	1493.4 146450.2	0.879 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	895.2 50736.0	-1078.7 -1443.9	10228.3 10084.3	0.88	1495.5 146657.0	0.950 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	641.8 50736.0	-810.0 -1304.6	10228.3 10012.2	0.91	1502.0 147292.1	0.860 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	778.9 50736.0	-556.3 -1016.8	10228.3 9940.2	0.90	1498.7 146974.5	0.697 0.007	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1538.0 36012.8	-441.7 -524.6	9724.1 9868.1	0.81	1469.5 144107.1	0.452 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1292.1 50736.0	-1046.6 -1109.5	10228.3 10012.2	0.84	1481.1 145241.8	0.767 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1134.8 50736.0	-1286.2 -1338.0	10228.3 10084.3	0.85	1487.4 145864.3	0.887 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	699.0 50736.0	-1037.7 -1101.7	10228.3 10012.2	0.89	1500.7 147167.0	0.726 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	973.0 50736.0	-799.0 -874.4	10228.3 9940.2	0.87	1493.1 146420.0	0.610 0.006	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1869.5 35566.8	-642.2 -254.6	9704.0 9849.0	0.84	1450.7 142265.5	0.570 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1605.8 50107.7	-1246.9 -875.3	10211.5 10102.7	0.85	1465.9 143760.0	0.883 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1366.4 50107.7	-1407.2 -1127.8	10211.5 10139.0	0.85	1477.8 144919.9	0.951 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	753.4 50107.7	-1256.4 -872.4	10211.5 10102.7	0.90	1499.4 147038.1	0.832 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1172.6 50107.7	-1014.6 -624.7	10211.5 10066.5	0.88	1486.0 145722.1	0.720 0.007	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2175.5 36012.8	-653.1 -72.6	9724.1 9868.1	0.86	1430.1 140248.1	0.621 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1883.5 50736.0	-1216.5 -693.0	10228.3 10228.3	0.85	1449.8 142180.3	0.895 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1585.5 50736.0	-1399.9 -1023.0	10228.3 10228.3	0.85	1467.0 143865.4	0.966 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	816.4 50736.0	-1223.2 -671.1	10228.3 10228.3	0.90	1497.7 146877.0	0.823 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1402.8 50736.0	-992.4 -427.6	10228.3 10228.3	0.88	1476.1 144755.2	0.733 0.007	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2465.0 37689.7	-676.8 -77.3	9796.1 9868.1	0.86	1407.8 138057.6	0.663 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2153.8 50736.0	-1347.0 -733.3	10228.3 10228.3	0.84	1431.7 140401.2	0.995 0.010	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1800.1 50736.0	-1425.6 -1038.8	10228.3 10228.3	0.84	1454.9 142680.8	0.996 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	876.4 50736.0	-1373.5 -714.7	10228.3 10228.3	0.90	1496.0 146711.5	0.919 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1637.8 50736.0	-1114.5 -461.4	10228.3 10228.3	0.87	1464.2 143590.6	0.826 0.008	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	2752.9 35137.7	-1338.1 -9.4	9684.4 9724.5	0.86	1382.8 135608.8	1.111 0.010	NG
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2441.3 40993.6	-1387.4 -592.2	9924.9 9924.9	0.83	1409.7 138247.7	1.053 0.010	NG
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2016.4 40993.6	-1418.3 -1011.3	9924.9 9924.9	0.81	1441.2 141335.4	1.004 0.010	NG
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	921.7 40993.6	-1468.6 -549.3	9924.9 9924.9	0.90	1494.7 146578.6	0.986 0.010	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	1844.3 40993.6	-1419.8 -312.4	9924.9 9924.9	0.87	1452.3 142418.3	1.044 0.010	NG

X方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	448.2 41706.5	-222.2 -386.9	13273.0 12209.3	0.92	2161.6 211984.8	0.203 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	594.8 71893.5	215.2 268.4	13354.8 13232.1	0.92	2159.4 211765.4	0.160 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	235.5 41293.9	94.3 109.9	8661.0 8911.5	0.93	1345.9 131986.7	0.104 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	1153.6 33582.7	-242.8 -173.0	13109.4 11718.4	0.84	2145.1 210363.3	0.196 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	1348.8 63673.8	104.1 79.7	13232.1 13027.6	0.87	2138.0 209662.2	0.146 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	532.0 37404.6	32.9 37.4	8222.5 8786.3	0.89	1341.5 131559.6	0.090 0.000	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1855.4 33582.7	-138.9 -145.0	12863.9 11718.4	0.77	2114.2 207332.6	0.213 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	2113.2 58072.1	151.3 181.3	13027.6 12863.9	0.83	2099.2 205863.9	0.236 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	821.6 35662.9	76.9 89.3	8473.1 8723.6	0.86	1334.0 130823.8	0.155 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	2687.0 66023.3	-171.8 -244.4	18220.2 17299.9	0.83	3603.2 353351.3	0.212 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	2998.5 102783.2	207.1 191.0	18404.2 18404.2	0.84	3580.1 351089.9	0.211 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1184.1 39486.6	77.5 68.9	9796.1 9868.1	0.84	1485.5 145677.6	0.165 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	3527.3 58081.7	-170.8 -248.0	18036.1 16931.8	0.79	3535.2 346683.0	0.265 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	3890.3 94794.5	164.1 82.8	18220.2 18220.2	0.85	3500.1 343244.8	0.253 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1538.0 39486.6	55.9 38.6	9724.1 9868.1	0.83	1469.5 144107.1	0.190 0.000	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	4378.0 50853.6	-193.8 -312.6	18561.6 16524.4	0.76	3447.6 338095.7	0.335 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	4794.2 93620.6	85.2 -0.8	18746.8 18191.2	0.89	3397.9 333221.0	0.285 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	1869.5 38997.6	14.7 -4.8	9704.0 9849.0	0.93	1450.7 142265.5	0.202 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	5850.4 60544.4	-289.7 -322.5	23446.7 20293.1	0.70	4099.7 402040.8	0.345 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	6319.0 103122.0	-15.0 -68.8	23563.5 22161.9	0.85	4041.3 396316.0	0.299 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2175.5 39486.6	-26.7 -38.4	9724.1 9868.1	0.80	1430.1 140248.1	0.245 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	7332.1 60544.4	-305.5 -271.2	23446.7 20293.1	0.67	3899.7 382430.5	0.414 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	7855.0 103122.0	-82.4 -52.0	23563.5 22161.9	0.77	3818.4 374458.1	0.370 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2465.0 39486.6	-51.6 -44.1	9796.1 9868.1	0.77	1407.8 138057.6	0.280 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	8811.6 90058.3	-453.7 -216.4	23162.0 21732.7	0.77	3655.2 358450.8	0.492 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	9403.4 116015.3	-177.6 43.2	23227.0 22512.3	0.89	3544.8 347628.8	0.456 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	2752.9 36022.9	-76.5 -25.8	9684.4 9724.5	0.82	1382.8 135608.8	0.329 0.001	OK

X方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	481.5 81814.0	-392.9 -603.1	13436.7 13436.7	0.94	2161.2 211940.4	0.298 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	759.4 81814.0	209.0 331.5	13436.7 13436.7	0.92	2156.1 211445.4	0.199 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	185.3 43470.1	47.0 55.0	9005.5 8974.2	0.94	1346.3 132026.3	0.059 0.000	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	758.7 81814.0	-348.5 -297.4	13436.7 13436.7	0.91	2156.2 211447.0	0.204 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1208.9 81814.0	103.3 91.6	13436.7 13436.7	0.89	2143.2 210175.5	0.133 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	413.5 41293.9	5.2 13.7	8942.9 8911.5	0.93	1343.7 131769.9	0.056 0.000	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	1027.7 71893.5	-235.0 -273.6	13313.9 13232.1	0.89	2149.1 210757.2	0.192 0.001	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1677.0 79672.1	129.6 168.1	13354.8 13395.8	0.87	2123.4 208236.8	0.195 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	631.2 40266.6	30.0 36.8	9005.5 8880.2	0.89	1339.3 131342.9	0.096 0.000	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	1259.6 122116.7	-326.8 -437.4	18956.4 18772.3	0.91	3676.5 360544.5	0.176 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2100.1 155038.0	180.5 215.6	19048.4 19232.5	0.89	3639.8 356938.9	0.163 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	963.4 43488.4	28.7 22.8	10228.3 10012.2	0.87	1493.4 146450.2	0.113 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	1503.0 111825.9	-334.5 -407.6	18772.3 18588.3	0.89	3667.8 359686.1	0.181 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2522.0 140435.6	138.1 121.9	18956.4 19048.4	0.87	3614.4 354448.9	0.166 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1292.1 43488.4	22.1 8.8	10228.3 10012.2	0.88	1481.1 145241.8	0.142 0.000	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	1756.9 110441.1	-338.6 -465.2	19024.6 18561.6	0.89	3657.0 358629.2	0.209 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	2948.3 145639.9	61.7 57.1	19117.2 19117.2	0.86	3584.0 351471.1	0.169 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	1605.8 46322.1	-32.8 -28.7	10211.5 10102.7	0.83	1465.9 143760.0	0.178 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	1431.5 120854.4	-441.6 -496.6	23738.7 22629.1	0.90	4429.1 434345.8	0.165 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	2803.0 173393.4	-34.9 -78.4	23797.1 23563.5	0.91	4369.6 428515.3	0.135 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1883.5 50736.0	-63.5 -71.6	10228.3 10228.3	0.82	1449.8 142180.3	0.224 0.001	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	1118.4 120854.4	-456.2 -453.4	23680.3 22629.1	0.90	4437.3 435147.3	0.143 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	2658.2 169184.4	-63.9 -52.2	23797.1 23505.1	0.89	4377.7 429308.9	0.126 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	2153.8 50736.0	-55.3 -60.4	10228.3 10228.3	0.80	1431.7 140401.2	0.244 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	795.6 127206.3	-369.6 -384.3	23291.9 22772.2	0.92	4443.6 435767.6	0.115 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	2506.7 151098.2	-24.6 82.0	23356.9 23227.0	0.95	4385.7 430094.8	0.126 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2441.3 40993.6	-39.9 -24.0	9924.9 9924.9	0.80	1409.7 138247.7	0.269 0.000	OK

X方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	412.9 81814.0	-374.4 -623.7	13395.8 13436.7	0.94	2162.1 212028.5	0.304 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	676.8 81814.0	250.1 412.3	13436.7 13436.7	0.93	2157.9 211615.8	0.228 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	182.7 44623.3	104.4 121.5	9036.8 9005.5	0.94	1346.3 132028.1	0.105 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	832.6 81814.0	-311.8 -319.6	13313.9 13436.7	0.90	2154.4 211278.2	0.197 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1262.8 81814.0	157.8 160.1	13395.8 13436.7	0.88	2141.2 209984.4	0.160 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	427.4 42361.1	76.0 75.5	9036.8 8942.9	0.90	1343.5 131747.9	0.099 0.001	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	1246.7 71893.5	-245.1 -324.4	13109.4 13232.1	0.88	2141.8 210042.6	0.230 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1868.9 79672.1	149.0 205.4	13191.2 13395.8	0.87	2113.5 207260.5	0.226 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	657.8 42361.1	79.9 69.9	9036.8 8942.9	0.88	1338.7 131278.7	0.127 0.001	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	1664.5 122116.7	-329.6 -445.8	18588.3 18772.3	0.90	3661.1 359032.7	0.199 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2471.9 155038.0	211.1 274.7	18772.3 19232.5	0.89	3617.6 354768.3	0.199 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	895.2 45721.4	80.4 65.4	10228.3 10084.3	0.87	1495.5 146657.0	0.136 0.001	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	2088.3 111825.9	-319.8 -389.7	18404.2 18588.3	0.88	3640.4 357001.8	0.208 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3073.5 140435.6	188.9 213.3	18588.3 19048.4	0.86	3574.2 350508.1	0.216 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1134.8 45721.4	73.1 70.1	10228.3 10084.3	0.85	1487.4 145864.3	0.155 0.001	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	2514.1 110441.1	-319.2 -412.6	18376.4 18561.6	0.87	3614.9 354499.8	0.236 0.001	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	3681.2 145639.9	155.2 196.8	18561.6 19117.2	0.86	3520.7 345266.9	0.245 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	1366.4 47534.9	43.8 55.2	10211.5 10139.0	0.85	1477.8 144919.9	0.167 0.000	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	2944.8 120854.4	-351.4 -437.7	22395.5 22629.1	0.86	4361.3 427697.2	0.218 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4304.0 173393.4	136.8 173.6	22629.1 23563.5	0.86	4260.4 417805.5	0.225 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1585.5 50736.0	34.2 43.6	10228.3 10228.3	0.84	1467.0 143865.4	0.180 0.000	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	3379.5 120854.4	-365.7 -417.0	22395.5 22629.1	0.84	4333.2 424937.1	0.232 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4931.6 173393.4	120.0 170.8	22629.1 23563.5	0.86	4201.1 411985.9	0.252 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	1800.1 50736.0	27.1 41.3	10228.3 10228.3	0.84	1454.9 142680.8	0.200 0.000	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	3810.1 127206.3	-256.5 -373.7	22642.2 22772.2	0.85	4301.5 421828.9	0.242 0.001	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	5564.3 151098.2	121.1 230.8	22772.2 23227.0	0.85	4133.1 405318.7	0.290 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	2016.4 40993.6	4.7 44.8	9924.9 9924.9	0.88	1441.2 141335.4	0.231 0.000	OK

Y方向正加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	164.7 41706.5	-33.2 88.0	13273.0 12209.3	0.98	2164.2 212234.2	0.053 0.000	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	418.5 71893.5	665.4 1032.6	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212021.8	0.481 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.5 41293.9	306.4 444.6	8661.0 8911.5	0.94	1345.8 131978.6	0.339 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	260.1 33582.7	-139.4 447.1	13109.4 11718.4	0.97	2163.6 212176.0	0.224 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	707.6 63673.8	738.6 1123.9	13232.1 13027.6	0.91	2157.3 211554.5	0.534 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	622.3 37404.6	234.7 537.6	8222.5 8786.3	0.91	1339.5 131364.0	0.444 0.004	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	299.9 33582.7	105.9 1005.7	12863.9 11718.4	0.95	2163.3 212144.1	0.470 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	922.7 58072.1	721.5 1828.1	13027.6 12863.9	0.91	2152.1 211051.2	0.854 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1109.7 35662.9	307.1 857.6	8473.1 8723.6	0.88	1323.4 129779.5	0.709 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	206.4 66023.3	-450.6 1901.1	18220.2 17299.9	0.98	3696.6 362516.2	0.517 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1248.9 102783.2	282.6 2694.5	18404.2 18404.2	0.94	3676.9 360579.0	0.761 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1649.4 39486.6	135.8 775.8	9796.1 9868.1	0.88	1463.6 143528.5	0.641 0.005	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	119.1 58081.7	-146.6 2336.6	18036.1 16931.8	0.98	3697.0 362552.4	0.627 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	1574.2 94794.5	565.2 3014.6	18220.2 18220.2	0.92	3664.9 359406.0	0.852 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2189.0 39486.6	225.1 950.8	9724.1 9868.1	0.85	1429.2 140151.9	0.795 0.007	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	34.7 50853.6	396.3 1942.9	18561.6 16524.4	0.98	3697.2 362569.0	0.520 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	1885.9 93620.6	1073.7 2655.7	18746.8 18191.2	0.90	3650.9 358029.1	0.764 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2725.4 38997.6	402.9 831.8	9704.0 9849.0	0.80	1385.3 135854.3	0.757 0.006	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2227.4 103122.0	1744.8 2118.3	23563.5 22161.9	0.87	4399.3 431422.1	0.522 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3258.0 39486.6	567.2 649.6	9724.1 9868.1	0.73	1332.4 130659.0	0.678 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2556.6 103122.0	2517.8 1424.6	23563.5 22161.9	0.88	4383.2 429841.0	0.624 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3782.6 39486.6	728.6 487.2	9796.1 9868.1	0.74	1271.0 124637.8	0.782 0.006	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	2852.8 116015.3	4342.4 543.3	23227.0 22512.3	0.91	4366.8 428232.7	1.039 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	4294.3 36022.9	1208.9 305.3	9684.4 9724.5	0.78	1202.3 117900.7	1.156 0.010	NG

Y方向正加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	311.8 81814.0	307.2 443.6	13436.7 13436.7	0.95	2163.2 212133.6	0.218 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	735.5 81814.0	1108.0 1504.0	13436.7 13436.7	0.92	2156.7 211496.7	0.698 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	302.5 43470.1	355.2 498.2	9005.5 8974.2	0.93	1345.2 131919.0	0.380 0.004	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	385.3 81814.0	635.2 1095.6	13436.7 13436.7	0.95	2162.4 212060.0	0.510 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1303.6 81814.0	1899.1 1913.6	13436.7 13436.7	0.87	2139.7 209834.1	0.882 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	752.6 41293.9	389.2 637.2	8942.9 8911.5	0.89	1336.1 131027.7	0.514 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	301.8 71893.5	807.7 1941.8	13313.9 13232.1	0.95	2163.3 212142.5	0.882 0.009	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1941.4 79672.1	1500.5 2077.2	13354.8 13395.8	0.87	2109.4 206863.7	0.997 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	1306.7 40266.6	459.5 1029.0	9005.5 8880.2	0.87	1314.3 128886.1	0.834 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	94.2 122116.7	254.6 2818.9	18956.4 18772.3	0.98	3697.1 362559.2	0.757 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2614.9 155038.0	1399.4 3488.3	19048.4 19232.5	0.91	3608.2 353839.2	1.010 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1947.4 43488.4	337.9 948.5	10228.3 10012.2	0.86	1445.8 141780.7	0.758 0.007	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3296.3 140435.6	1446.8 3449.9	18956.4 19048.4	0.89	3555.7 348696.1	1.026 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2588.8 43488.4	313.1 1081.1	10228.3 10012.2	0.84	1397.4 137037.5	0.901 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	3989.9 145639.9	2040.7 3314.5	19117.2 19117.2	0.87	3489.9 342243.0	1.007 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3232.1 46322.1	885.1 1053.7	10211.5 10102.7	0.76	1335.2 130933.5	0.888 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4454.4 173393.4	2779.6 3302.4	23797.1 23563.5	0.85	4246.9 416482.9	0.838 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4089.0 50736.0	1024.3 1088.3	10228.3 10228.3	0.72	1230.9 120706.1	0.968 0.009	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	4934.4 169184.4	3839.2 2444.4	23797.1 23505.1	0.86	4200.8 411958.0	0.974 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4952.2 50736.0	1091.6 933.2	10228.3 10228.3	0.71	1101.1 107983.2	1.054 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	5446.1 151098.2	4127.7 1484.2	23356.9 23227.0	0.87	4146.4 406625.4	1.073 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5822.0 40993.6	973.1 892.1	9924.9 9924.9	0.64	947.0 92873.8	1.067 0.010	NG

Y方向正加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	301.4 81814.0	281.4 411.3	13395.8 13436.7	0.95	2163.3 212142.8	0.203 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	801.6 81814.0	1068.7 1458.3	13436.7 13436.7	0.91	2155.2 211351.0	0.682 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	288.5 44623.3	359.2 481.3	9036.8 9005.5	0.93	1345.4 131934.6	0.366 0.004	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	368.8 81814.0	605.5 1067.3	13313.9 13436.7	0.95	2162.6 212077.9	0.497 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1469.6 81814.0	1863.6 1881.8	13395.8 13436.7	0.87	2133.0 209173.3	0.877 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	768.7 42361.1	393.4 649.6	9036.8 8942.9	0.89	1335.6 130981.8	0.524 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	275.8 71893.5	803.8 1928.5	13109.4 13232.1	0.96	2163.5 212163.9	0.876 0.009	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2202.4 79672.1	1503.4 2058.6	13191.2 13395.8	0.86	2093.6 205311.6	1.004 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1348.5 42361.1	459.7 1024.3	9036.8 8942.9	0.87	1312.1 128677.7	0.835 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	53.6 122116.7	259.5 2823.0	18588.3 18772.3	0.99	3697.2 362566.9	0.758 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2971.5 155038.0	1426.9 3478.3	18772.3 19232.5	0.90	3582.2 351295.9	1.024 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2016.2 45721.4	340.0 949.9	10228.3 10084.3	0.86	1441.2 141336.4	0.765 0.007	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3741.5 140435.6	1479.3 3415.5	18588.3 19048.4	0.88	3514.9 344695.6	1.039 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2683.1 45721.4	314.8 1080.0	10228.3 10084.3	0.84	1389.1 136227.0	0.908 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	4512.8 145639.9	2048.1 3281.7	18561.6 19117.2	0.86	3432.0 336565.4	1.028 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	3350.9 47534.9	896.6 1052.5	10211.5 10139.0	0.75	1322.1 129657.9	0.896 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5082.0 173393.4	2788.9 3292.5	22629.1 23563.5	0.84	4185.7 410473.7	0.866 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4231.9 50736.0	1016.0 1079.0	10228.3 10228.3	0.72	1211.1 118767.4	0.975 0.009	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5653.8 173393.4	3795.2 2438.8	22629.1 23563.5	0.85	4122.8 404311.5	1.001 0.009	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5116.4 50736.0	1079.5 944.8	10228.3 10228.3	0.70	1073.6 105288.0	1.059 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	6228.6 151098.2	4040.4 1535.0	22772.2 23227.0	0.86	4052.9 397454.7	1.088 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	6023.5 40993.6	935.6 907.9	9924.9 9924.9	0.62	910.2 89260.2	1.059 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	304.1 81814.0	281.7 409.0	13395.8 13436.7	0.95	2163.2 212140.4	0.203 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	792.3 81814.0	1092.1 1483.6	13436.7 13436.7	0.91	2155.4 211372.2	0.692 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	323.7 43470.1	365.6 510.7	8974.2 8974.2	0.93	1344.9 131894.1	0.390 0.004	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	374.1 81814.0	599.3 1061.4	13313.9 13436.7	0.95	2162.5 212072.3	0.495 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1438.9 81814.0	1876.5 1891.4	13395.8 13436.7	0.87	2134.3 209301.5	0.879 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	781.2 41293.9	392.1 638.6	8911.5 8911.5	0.89	1335.3 130945.5	0.517 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	285.1 71893.5	803.6 1922.0	13109.4 13232.1	0.96	2163.4 212156.5	0.873 0.009	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2149.5 79672.1	1506.5 2062.3	13191.2 13395.8	0.86	2097.0 205642.2	1.003 0.010	NG
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1337.5 41293.9	458.8 1022.8	8974.2 8911.5	0.87	1312.7 128733.4	0.833 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	63.6 122116.7	262.6 2823.2	18588.3 18772.3	0.99	3697.1 362565.4	0.758 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2906.5 155038.0	1423.8 3479.7	18772.3 19232.5	0.90	3587.2 351783.2	1.021 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1987.6 43488.4	338.3 946.0	10228.3 10012.2	0.85	1443.1 141523.1	0.760 0.007	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3664.2 140435.6	1474.1 3423.2	18588.3 19048.4	0.88	3522.4 345426.3	1.038 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2638.9 43488.4	312.0 1077.1	10228.3 10012.2	0.84	1393.0 136611.1	0.903 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	4422.2 145639.9	2049.2 3289.7	18561.6 19117.2	0.86	3442.6 337599.1	1.026 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3291.2 46322.1	888.2 1051.1	10211.5 10102.7	0.75	1328.7 130305.0	0.891 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4977.9 173393.4	2792.1 3294.3	22629.1 23563.5	0.84	4196.4 411525.9	0.863 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4155.7 50736.0	1021.8 1081.9	10228.3 10228.3	0.72	1221.7 119809.1	0.970 0.009	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5535.4 173393.4	3806.1 2438.0	22629.1 23563.5	0.85	4136.4 405641.5	0.999 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5021.4 50736.0	1086.0 933.1	10228.3 10228.3	0.71	1089.6 106858.0	1.056 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	6095.8 151098.2	4055.1 1526.6	22772.2 23227.0	0.86	4069.7 399097.5	1.086 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5881.8 40993.6	962.0 895.1	9924.9 9924.9	0.63	936.1 91801.8	1.065 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	309.7 81814.0	307.3 437.4	13436.7 13436.7	0.95	2163.2 212135.5	0.215 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	726.9 81814.0	1126.2 1524.6	13436.7 13436.7	0.92	2156.8 211514.7	0.707 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	322.4 42361.1	357.1 526.1	8911.5 8942.9	0.93	1345.0 131895.7	0.401 0.004	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	382.1 81814.0	620.8 1078.8	13436.7 13436.7	0.95	2162.4 212063.6	0.502 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1277.2 81814.0	1898.7 1911.1	13436.7 13436.7	0.88	2140.7 209932.0	0.880 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	722.2 39277.2	388.1 618.5	8786.3 8848.9	0.89	1337.0 131112.0	0.498 0.005	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	302.4 71893.5	808.0 1925.2	13313.9 13232.1	0.95	2163.2 212141.9	0.875 0.009	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1891.2 79672.1	1503.4 2079.9	13354.8 13395.8	0.87	2112.2 207139.7	0.995 0.010	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 569	1226.3 39277.2	461.9 1027.6	8911.5 8848.9	0.87	1318.2 129268.3	0.825 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	96.7 122116.7	264.3 2818.6	18956.4 18772.3	0.98	3697.1 362558.6	0.756 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	2551.2 151181.0	1402.4 3488.9	19048.4 19186.5	0.91	3612.4 354259.6	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1812.8 41415.1	333.2 941.4	10228.3 9940.2	0.86	1454.2 142606.3	0.742 0.007	OK
5F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3218.1 140435.6	1447.3 3451.1	18956.4 19048.4	0.89	3562.3 349346.1	1.022 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2399.2 41415.1	310.1 1081.6	10228.3 9940.2	0.85	1413.1 138579.9	0.884 0.008	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	3895.4 138696.5	2042.3 3317.8	19117.2 19024.6	0.86	3499.6 343194.1	1.003 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	2985.4 45155.2	865.0 1053.0	10211.5 10066.5	0.77	1360.6 133433.5	0.869 0.008	OK
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	4331.6 165126.9	2788.1 3303.3	23797.1 23446.7	0.85	4258.0 417565.8	0.833 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3782.6 50736.0	1022.7 1103.6	10228.3 10228.3	0.74	1271.0 124638.1	0.952 0.009	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	4775.9 165126.9	3857.1 2437.7	23797.1 23446.7	0.86	4216.6 413503.3	0.972 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4580.4 50736.0	1114.5 926.2	10228.3 10228.3	0.72	1160.0 113761.1	1.036 0.010	NG
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	5247.8 147291.8	4149.7 1468.7	23356.9 23162.0	0.87	4168.1 408754.3	1.070 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5382.1 40993.6	1048.1 857.7	9924.9 9924.9	0.67	1027.3 100740.7	1.079 0.010	NG

Y方向正加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	167.9 41706.5	-36.4 77.7	13273.0 12209.3	0.98	2164.2 212232.7	0.049 0.000	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	414.0 71893.5	658.7 1020.4	13354.8 13232.1	0.94	2162.1 212027.1	0.476 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	234.4 41293.9	303.7 440.6	8661.0 8911.5	0.94	1345.9 131987.6	0.335 0.003	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	265.9 33582.7	-135.0 432.5	13109.4 11718.4	0.97	2163.5 212171.7	0.218 0.002	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	699.1 63673.8	737.7 1104.1	13232.1 13027.6	0.91	2157.4 211571.7	0.524 0.005	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.2 37404.6	242.8 530.6	8222.5 8786.3	0.91	1340.0 131412.4	0.436 0.004	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	300.4 33582.7	110.8 981.0	12863.9 11718.4	0.95	2163.3 212143.6	0.459 0.005	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	915.2 58072.1	727.2 1806.0	13027.6 12863.9	0.91	2152.3 211071.1	0.844 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1080.2 35662.9	310.7 849.1	8473.1 8723.6	0.88	1324.6 129901.0	0.700 0.007	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	188.9 66023.3	-436.0 1896.9	18220.2 17299.9	0.98	3696.7 362525.0	0.515 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1244.8 102783.2	295.8 2689.4	18404.2 18404.2	0.94	3677.0 360591.9	0.759 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1617.0 39486.6	139.5 772.6	9796.1 9868.1	0.88	1465.3 143700.9	0.635 0.005	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	77.3 58081.7	-140.5 2321.9	18036.1 16931.8	0.98	3697.1 362562.9	0.623 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	1577.0 94794.5	571.6 3001.4	18220.2 18220.2	0.92	3664.8 359394.8	0.849 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2156.7 39486.6	227.1 947.2	9724.1 9868.1	0.86	1431.5 140380.6	0.790 0.007	OK
4F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	1898.7 93620.6	1077.3 2650.2	18746.8 18191.2	0.90	3650.2 357967.1	0.763 0.007	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2696.0 38997.6	403.9 830.1	9704.0 9849.0	0.80	1388.0 136114.1	0.753 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2264.2 103122.0	1755.2 2114.2	23563.5 22161.9	0.86	4397.6 431256.3	0.522 0.005	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3234.4 39486.6	569.8 648.7	9724.1 9868.1	0.73	1334.9 130909.4	0.675 0.005	OK
2F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2627.2 103122.0	2538.8 1412.5	23563.5 22161.9	0.88	4379.4 429473.8	0.631 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3769.2 39486.6	733.6 484.4	9796.1 9868.1	0.74	1272.6 124802.7	0.784 0.006	OK
1F	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	2961.9 116015.3	4338.2 523.9	23227.0 22512.3	0.91	4360.3 427595.5	1.042 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	4296.8 36022.9	1208.4 300.4	9684.4 9724.5	0.78	1201.9 117864.8	1.157 0.010	NG

Ｙ方向正加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	164.7 73727.7	1.9 -7.4	13273.0 12209.3	0.98	2164.2 212234.2	0.017 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	311.8 81814.0	21.2 21.3	13436.7 13436.7	0.94	2163.2 212133.6	0.032 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	301.4 79672.1	-2.1 -3.8	13395.8 13436.7	0.95	2163.3 212142.8	0.024 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	304.1 79672.1	-5.8 -6.4	13395.8 13436.7	0.94	2163.2 212140.4	0.025 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	309.7 81814.0	-21.9 -24.3	13436.7 13436.7	0.94	2163.2 212135.5	0.034 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	167.9 73727.7	3.0 11.0	13273.0 12209.3	0.97	2164.2 212232.7	0.019 0.000	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	260.1 66783.6	3.0 -4.3	13109.4 11718.4	0.99	2163.6 212176.0	0.024 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	385.3 81814.0	15.9 9.3	13436.7 13436.7	0.95	2162.4 212060.0	0.036 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	368.8 75633.0	-4.7 -6.4	13313.9 13436.7	0.94	2162.6 212077.9	0.030 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	374.1 75633.0	-7.9 -9.4	13313.9 13436.7	0.94	2162.5 212072.3	0.032 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	382.1 81814.0	-24.0 -22.1	13436.7 13436.7	0.93	2162.4 212063.6	0.039 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	265.9 66783.6	-1.7 -2.5	13109.4 11718.4	0.95	2163.5 212171.7	0.024 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	299.9 58072.1	-6.0 -14.6	12863.9 11718.4	0.95	2163.3 212144.1	0.032 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	301.8 75633.0	3.6 -0.2	13313.9 13232.1	0.97	2163.3 212142.5	0.024 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	275.8 66783.6	-12.9 -14.9	13109.4 13232.1	0.94	2163.5 212163.9	0.028 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	285.1 66783.6	-15.4 -17.1	13109.4 13232.1	0.94	2163.4 212156.5	0.029 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	302.4 75633.0	-31.3 -32.3	13313.9 13232.1	0.94	2163.2 212141.9	0.037 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	300.4 58072.1	-7.4 -10.2	12863.9 11718.4	0.94	2163.3 212143.6	0.030 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	206.4 94794.5	-10.6 -16.4	18220.2 17299.9	0.96	3696.6 362516.2	0.016 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	94.2 133896.2	-2.6 -6.3	18956.4 18772.3	0.98	3697.1 362559.2	0.007 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	53.6 111825.9	-24.8 -26.6	18588.3 18772.3	0.98	3697.2 362566.9	0.010 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	63.6 111825.9	-29.1 -30.5	18588.3 18772.3	0.98	3697.1 362565.4	0.011 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	96.7 133896.2	-54.6 -56.6	18956.4 18772.3	0.97	3697.1 362558.6	0.020 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	188.9 94794.5	-19.3 -26.1	18220.2 17299.9	0.96	3696.7 362525.0	0.018 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	119.1 87702.3	-18.5 -21.5	18036.1 16931.8	0.97	3697.0 362552.4	0.013 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	77.3 87702.3	-15.2 -22.9	18036.1 16931.8	0.98	3697.1 362562.9	0.011 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	34.7 110441.1	-22.1 -22.3	18561.6 16524.4	0.98	3697.2 362569.0	0.008 0.000	OK

Y方向正加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	418.5 77613.1	-208.4 -271.3	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212021.8	0.149 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	735.5 81814.0	-168.3 -166.7	13436.7 13436.7	0.91	2156.7 211496.7	0.126 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	801.6 81814.0	-8.7 -5.5	13436.7 13436.7	0.92	2155.2 211351.0	0.063 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	792.3 81814.0	22.8 20.5	13436.7 13436.7	0.91	2155.4 211372.2	0.069 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	726.9 81814.0	163.0 162.2	13436.7 13436.7	0.91	2156.8 211514.7	0.123 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	414.0 77613.1	199.1 260.7	13354.8 13232.1	0.94	2162.1 212027.1	0.145 0.001	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	707.6 71893.5	-171.5 -165.8	13232.1 13027.6	0.90	2157.3 211554.5	0.127 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1303.6 81814.0	-144.2 -116.8	13436.7 13436.7	0.89	2139.7 209834.1	0.157 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1469.6 79672.1	-4.7 -4.0	13395.8 13436.7	0.87	2133.0 209173.3	0.112 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1438.9 79672.1	20.8 17.9	13395.8 13436.7	0.88	2134.3 209301.5	0.116 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1277.2 81814.0	144.7 118.9	13436.7 13436.7	0.89	2140.7 209932.0	0.155 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	699.1 71893.5	165.5 162.9	13232.1 13027.6	0.90	2157.4 211571.7	0.123 0.001	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	922.7 63673.8	-130.1 -151.8	13027.6 12863.9	0.89	2152.1 211051.2	0.135 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1941.4 77613.1	-109.6 -75.7	13354.8 13395.8	0.87	2109.4 206863.7	0.190 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2202.4 70126.9	-1.5 0.7	13191.2 13395.8	0.95	2093.6 205311.6	0.168 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	2149.5 70126.9	20.4 13.7	13191.2 13395.8	0.85	2097.0 205642.2	0.171 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1891.2 77613.1	117.1 82.4	13354.8 13395.8	0.87	2112.2 207139.7	0.190 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	915.2 63673.8	130.2 156.0	13027.6 12863.9	0.89	2152.3 211071.1	0.136 0.001	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1248.9 102783.2	-175.8 -195.8	18404.2 18404.2	0.90	3676.9 360579.0	0.116 0.001	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	2614.9 140435.6	-156.0 -126.8	19048.4 19232.5	0.88	3608.2 353839.2	0.175 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2971.5 122116.7	-0.0 1.5	18772.3 19232.5	0.92	3582.2 351295.9	0.159 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2906.5 122116.7	36.7 29.2	18772.3 19232.5	0.86	3587.2 351783.2	0.164 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	2551.2 140435.6	177.7 146.8	19048.4 19186.5	0.88	3612.4 354259.6	0.177 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1244.8 102783.2	183.3 208.0	18404.2 18404.2	0.90	3677.0 360591.9	0.119 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	1574.2 94794.5	-133.9 -137.8	18220.2 18220.2	0.87	3664.9 359406.0	0.119 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3296.3 133896.2	-111.7 -82.4	18956.4 19048.4	0.86	3555.7 348696.1	0.201 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3741.5 111825.9	2.8 2.9	18588.3 19048.4	0.82	3514.9 344695.6	0.202 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	3664.2 111825.9	34.4 23.9	18588.3 19048.4	0.85	3522.4 345426.3	0.205 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	3218.1 133896.2	137.9 105.0	18956.4 19048.4	0.86	3562.3 349346.1	0.203 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	1577.0 94794.5	142.2 152.1	18220.2 18220.2	0.88	3664.8 359394.8	0.123 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	1885.9 120604.4	-153.6 -136.9	18746.8 18191.2	0.88	3650.9 358029.1	0.141 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	3989.9 145639.9	-116.9 -83.4	19117.2 19117.2	0.86	3489.9 342243.0	0.237 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	4512.8 110441.1	8.1 6.2	18561.6 19117.2	0.82	3432.0 336565.4	0.245 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	4422.2 110441.1	28.1 25.7	18561.6 19117.2	0.81	3442.6 337599.1	0.245 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	3895.4 145639.9	152.2 112.8	19117.2 19024.6	0.86	3499.6 343194.1	0.241 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	1898.7 120604.4	178.2 159.6	18746.8 18191.2	0.88	3650.2 357967.1	0.148 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2227.4 173393.4	-160.4 -189.8	23563.5 22161.9	0.90	4399.3 431422.1	0.139 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	4454.4 191903.6	-122.8 -135.1	23797.1 23563.5	0.85	4246.9 416482.9	0.216 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5082.0 120854.4	12.8 14.3	22629.1 23563.5	0.81	4185.7 410473.7	0.227 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4977.9 120854.4	31.4 28.8	22629.1 23563.5	0.81	4196.4 411525.9	0.226 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	4331.6 191903.6	179.8 199.6	23797.1 23446.7	0.86	4258.0 417565.8	0.224 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2264.2 173393.4	201.5 239.0	23563.5 22161.9	0.89	4397.6 431256.3	0.151 0.001	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2556.6 173393.4	-124.7 -135.4	23563.5 22161.9	0.88	4383.2 429841.0	0.143 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	4934.4 191903.6	-75.2 -85.6	23797.1 23505.1	0.85	4200.8 411958.0	0.227 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5653.8 120854.4	18.3 17.4	22629.1 23563.5	0.79	4122.8 404311.5	0.253 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	5535.4 120854.4	27.7 29.6	22629.1 23563.5	0.79	4136.4 405641.5	0.250 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	4775.9 191903.6	143.0 162.0	23797.1 23446.7	0.85	4216.6 413503.3	0.235 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	2627.2 173393.4	182.4 195.9	23563.5 22161.9	0.88	4379.4 429473.8	0.158 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	2852.8 151098.2	-4.5 -74.4	23227.0 22512.3	0.93	4366.8 428232.7	0.143 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	5446.1 159167.3	17.7 -32.8	23356.9 23227.0	0.96	4146.4 406625.4	0.242 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	6228.6 127206.3	23.7 22.0	22772.2 23227.0	0.79	4052.9 397454.7	0.278 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	6095.8 127206.3	26.4 27.3	22772.2 23227.0	0.78	4069.7 399097.5	0.273 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	5247.8 159167.3	38.0 114.3	23356.9 23162.0	0.88	4168.1 408754.3	0.250 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	2961.9 151098.2	51.6 135.3	23227.0 22512.3	0.90	4360.3 427595.5	0.160 0.000	OK

Y方向正加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	244.5 34040.0	-73.6 -109.5	8661.0 8911.5	0.93	1345.8 131978.6	0.104 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	302.5 44623.3	-86.2 -90.5	9005.5 8974.2	0.92	1345.2 131919.0	0.096 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	288.5 45823.0	-0.6 0.7	9036.8 9005.5	0.99	1345.4 131934.6	0.033 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	323.7 43470.1	53.8 56.6	8974.2 8974.2	0.92	1344.9 131894.1	0.075 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	322.4 41293.9	57.3 68.8	8911.5 8942.9	0.92	1345.0 131895.7	0.083 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	234.4 34040.0	54.0 83.0	8661.0 8911.5	0.93	1345.9 131987.6	0.085 0.001	OK
8F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	622.3 25248.2	-49.4 -36.6	8222.5 8786.3	0.86	1339.5 131364.0	0.108 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	752.6 42361.1	-75.1 -68.5	8942.9 8911.5	0.87	1336.1 131027.7	0.134 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	768.7 45823.0	1.0 2.8	9036.8 8942.9	0.91	1335.6 130981.8	0.088 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	781.2 41293.9	51.1 49.8	8911.5 8911.5	0.86	1335.3 130945.5	0.121 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	722.2 37404.6	46.6 45.3	8786.3 8848.9	0.86	1337.0 131112.0	0.113 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	601.2 25248.2	35.2 30.5	8222.5 8786.3	0.86	1340.0 131412.4	0.096 0.000	OK
7F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1109.7 29784.5	-60.7 -50.3	8473.1 8723.6	0.82	1323.4 129779.5	0.170 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 562	1306.7 44623.3	-76.0 -64.5	9005.5 8880.2	0.84	1314.3 128886.1	0.196 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	1348.5 45823.0	10.2 10.4	9036.8 8942.9	0.83	1312.1 128677.7	0.157 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	1337.5 43470.1	63.8 58.4	8974.2 8911.5	0.83	1312.7 128733.4	0.191 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 569	1226.3 41293.9	64.7 57.1	8911.5 8848.9	0.84	1318.2 129268.3	0.180 0.001	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	653 597	1080.2 29784.5	52.5 48.8	8473.1 8723.6	0.82	1324.6 129901.0	0.161 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1649.4 37689.7	-66.2 -67.7	9796.1 9868.1	0.79	1463.6 143528.5	0.206 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1947.4 50736.0	-84.6 -85.8	10228.3 10012.2	0.81	1445.8 141780.7	0.242 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2016.2 50736.0	17.3 18.8	10228.3 10084.3	0.81	1441.2 141336.4	0.210 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1987.6 50736.0	79.4 82.5	10228.3 10012.2	0.81	1443.1 141523.1	0.244 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1812.8 50736.0	81.0 85.0	10228.3 9940.2	0.82	1454.2 142606.3	0.230 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1617.0 37689.7	62.5 66.9	9796.1 9868.1	0.80	1465.3 143700.9	0.202 0.000	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2189.0 36012.8	-59.8 -58.9	9724.1 9868.1	0.76	1429.2 140151.9	0.257 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2588.8 50736.0	-75.9 -72.8	10228.3 10012.2	0.78	1397.4 137037.5	0.300 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2683.1 50736.0	20.4 20.4	10228.3 10084.3	0.77	1389.1 136227.0	0.277 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2638.9 50736.0	78.8 76.9	10228.3 10012.2	0.77	1393.0 136611.1	0.306 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2399.2 50736.0	79.4 78.7	10228.3 9940.2	0.78	1413.1 138579.9	0.285 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2156.7 36012.8	61.2 62.9	9724.1 9868.1	0.76	1431.5 140380.6	0.255 0.000	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2725.4 35566.8	-55.5 -55.7	9704.0 9849.0	0.72	1385.3 135854.3	0.310 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3232.1 50107.7	-72.5 -67.8	10211.5 10102.7	0.75	1335.2 130933.5	0.359 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 544	3350.9 50107.7	24.3 23.1	10211.5 10139.0	0.75	1322.1 129657.9	0.343 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 551	3291.2 50107.7	81.9 77.8	10211.5 10102.7	0.75	1328.7 130305.0	0.369 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	2985.4 50107.7	80.5 77.7	10211.5 10066.5	0.76	1360.6 133433.5	0.340 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2696.0 35566.8	61.5 63.3	9704.0 9849.0	0.73	1388.0 136114.1	0.311 0.000	OK
3F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3258.0 36012.8	-47.2 -48.5	9724.1 9868.1	0.70	1332.4 130659.0	0.360 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4089.0 50736.0	-56.2 -50.7	10228.3 10228.3	0.73	1230.9 120706.1	0.429 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4231.9 50736.0	23.3 20.2	10228.3 10228.3	0.73	1211.1 118767.4	0.426 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4155.7 50736.0	72.3 63.8	10228.3 10228.3	0.73	1221.7 119809.1	0.444 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	3782.6 50736.0	70.1 64.7	10228.3 10228.3	0.74	1271.0 124638.1	0.407 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3234.4 36012.8	56.7 60.4	9724.1 9868.1	0.71	1334.9 130909.4	0.364 0.000	OK
2F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3782.6 37689.7	-28.2 -33.1	9796.1 9868.1	0.71	1271.0 124637.8	0.403 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4952.2 50736.0	-24.7 -37.8	10228.3 10228.3	0.74	1101.1 107983.2	0.505 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5116.4 50736.0	17.9 22.3	10228.3 10228.3	0.71	1073.6 105288.0	0.512 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	5021.4 50736.0	40.8 60.4	10228.3 10228.3	0.74	1089.6 106858.0	0.524 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 527	4580.4 50736.0	45.4 58.1	10228.3 10228.3	0.73	1160.0 113761.1	0.479 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	3769.2 37689.7	50.4 55.3	9796.1 9868.1	0.70	1272.6 124802.7	0.413 0.000	OK
1F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	4294.3 35137.7	6.3 -6.5	9684.4 9724.5	1.00	1202.3 117900.7	0.448 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5822.0 40993.6	8.2 -5.6	9924.9 9924.9	0.94	947.0 92873.8	0.593 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	6023.5 40993.6	13.1 16.7	9924.9 9924.9	0.66	910.2 89260.2	0.615 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5881.8 40993.6	15.4 37.4	9924.9 9924.9	0.73	936.1 91801.8	0.614 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	586 586	5382.1 40993.6	18.5 39.9	9924.9 9924.9	0.73	1027.3 100740.7	0.565 0.000	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	633 625	4296.8 35137.7	17.8 36.1	9684.4 9724.5	0.74	1201.9 117864.8	0.464 0.000	OK

Y方向負加力時 1ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	378.9 41706.5	-458.8 -876.8	13273.0 12209.3	0.93	2162.5 212067.1	0.410 0.004	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	417.7 71893.5	-263.5 -455.6	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212022.8	0.231 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	20.4 41293.9	-129.3 -244.1	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132090.0	0.181 0.002	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	818.8 33582.7	-188.0 -689.6	13109.4 11718.4	0.90	2154.8 211311.0	0.364 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	829.9 63673.8	-423.1 -818.3	13232.1 13027.6	0.91	2154.5 211284.7	0.414 0.004	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1288.7 33582.7	-192.1 -1225.8	12863.9 11718.4	0.89	2140.3 209889.7	0.632 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	1370.6 58072.1	-632.2 -1618.0	13027.6 12863.9	0.89	2137.1 209576.9	0.790 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	1919.8 66023.3	474.3 -1884.7	18220.2 17299.9	0.94	3649.2 357864.3	0.602 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1784.8 102783.2	-239.6 -2749.5	18404.2 18404.2	0.93	3655.7 358502.9	0.800 0.008	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	2550.0 58081.7	119.2 -2443.3	18036.1 16931.8	0.90	3612.5 354267.1	0.773 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2203.2 94794.5	-519.1 -3001.7	18220.2 18220.2	0.91	3634.0 356372.1	0.878 0.008	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	3168.7 50853.6	-444.4 -1986.2	18561.6 16524.4	0.85	3566.5 349749.7	0.677 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	2620.3 93620.6	-1055.7 -2649.0	18746.8 18191.2	0.88	3607.8 353803.4	0.795 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	3817.0 60544.4	-1029.6 -1411.1	23446.7 20293.1	0.78	4300.9 421776.0	0.453 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3058.2 103122.0	-1706.3 -2085.1	23563.5 22161.9	0.84	4354.3 427013.4	0.545 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	4455.9 60544.4	-1812.4 -806.0	23446.7 20293.1	0.80	4246.8 416469.1	0.573 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3501.4 103122.0	-2373.0 -1424.7	23563.5 22161.9	0.85	4324.6 424094.7	0.629 0.006	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	5066.6 90058.3	-4168.2 144.4	23162.0 21732.7	0.89	4187.3 410631.1	1.112 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	3940.4 116015.3	-4295.0 -636.8	23227.0 22512.3	0.89	4291.1 420814.9	1.068 0.010	NG

Y方向負加力時 2ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	585.4 81814.0	-1028.1 -1507.0	13436.7 13436.7	0.93	2159.6 211781.2	0.695 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	638.0 81814.0	-588.8 -762.2	13436.7 13436.7	0.92	2158.6 211689.0	0.375 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	131.3 43470.1	-98.6 -194.5	9005.5 8974.2	0.96	1346.6 132058.4	0.154 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1287.2 81814.0	-1471.5 -1643.3	13436.7 13436.7	0.88	2140.3 209895.2	0.775 0.008	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1038.5 81814.0	-1294.4 -1513.8	13436.7 13436.7	0.90	2148.8 210725.3	0.712 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	122.4 41293.9	-233.9 -439.7	8942.9 8911.5	0.96	1346.7 132062.6	0.328 0.003	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2125.3 71893.5	-908.3 -2038.3	13313.9 13232.1	0.88	2098.5 205790.4	1.010 0.010	NG
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1502.1 79672.1	-1399.0 -2072.7	13354.8 13395.8	0.89	2131.6 209034.7	0.976 0.010	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	3102.3 122116.7	-413.7 -2835.2	18956.4 18772.3	0.91	3571.9 350281.1	0.880 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	1885.8 155038.0	-1284.8 -3513.2	19048.4 19232.5	0.92	3650.9 358029.3	0.988 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	4085.2 111825.9	-705.6 -3177.5	18772.3 18588.3	0.88	3479.9 341260.1	1.008 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2272.9 140435.6	-1291.1 -3491.0	18956.4 19048.4	0.91	3629.9 355973.7	0.996 0.010	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	5078.1 110441.1	-1236.5 -2791.3	19024.6 18561.6	0.85	3361.4 329642.5	0.943 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	2661.6 145639.9	-1995.6 -3374.7	19117.2 19117.2	0.89	3604.9 353524.7	0.969 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	6051.7 120854.4	-1759.1 -2248.9	23738.7 22629.1	0.80	4075.1 399635.3	0.693 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	3253.7 173393.4	-2708.1 -3262.3	23797.1 23563.5	0.87	4341.7 425774.3	0.792 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	7039.2 120854.4	-3005.4 -1616.8	23680.3 22629.1	0.81	3942.8 386656.7	0.895 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	3845.3 169184.4	-3753.4 -2441.0	23797.1 23505.1	0.88	4298.7 421558.0	0.919 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	8056.3 127206.3	-3807.0 -380.0	23291.9 22772.2	0.86	3785.6 371242.9	1.141 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	4442.7 151098.2	-4239.6 -1460.2	23356.9 23227.0	0.88	4248.0 416587.4	1.060 0.010	NG

Y方向負加力時 3ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	646.6 81814.0	-1019.3 -1495.8	13395.8 13436.7	0.93	2158.5 211673.0	0.693 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	640.1 81814.0	-593.3 -756.7	13436.7 13436.7	0.92	2158.6 211685.2	0.372 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	116.1 44623.3	-103.8 -198.1	9036.8 9005.5	0.96	1346.7 132065.5	0.155 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	1423.4 81814.0	-1449.8 -1625.5	13313.9 13436.7	0.88	2134.9 209365.4	0.776 0.008	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1085.4 81814.0	-1320.3 -1531.2	13395.8 13436.7	0.89	2147.3 210582.2	0.721 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	127.6 42361.1	-258.9 -454.4	9036.8 8942.9	0.96	1346.6 132060.2	0.338 0.003	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	2327.3 71893.5	-907.4 -2030.8	13109.4 13232.1	0.87	2085.3 204499.8	1.021 0.010	NG
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1598.0 79672.1	-1407.2 -2070.7	13191.2 13395.8	0.88	2127.2 208608.3	0.981 0.010	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	3374.6 122116.7	-437.3 -2832.8	18588.3 18772.3	0.90	3548.9 348028.8	0.894 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2006.0 155038.0	-1293.0 -3509.0	18772.3 19232.5	0.92	3644.8 357432.0	0.994 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	4423.6 111825.9	-721.8 -3153.1	18404.2 18588.3	0.88	3442.4 337583.3	1.020 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	2417.1 140435.6	-1305.2 -3486.0	18588.3 19048.4	0.91	3621.1 355110.4	1.003 0.010	NG
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	5473.3 110441.1	-1235.8 -2778.6	18376.4 18561.6	0.84	3307.1 324317.4	0.961 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	2829.0 145639.9	-1996.5 -3366.4	18561.6 19117.2	0.89	3593.0 352351.1	0.978 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	6527.8 120854.4	-1760.9 -2250.5	22395.5 22629.1	0.79	4013.8 393621.9	0.715 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3456.2 173393.4	-2712.5 -3266.1	22629.1 23563.5	0.87	4327.8 424410.5	0.805 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	7584.2 120854.4	-3001.0 -1615.6	22395.5 22629.1	0.81	3861.2 378655.5	0.920 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4086.3 173393.4	-3752.1 -2441.2	22629.1 23563.5	0.87	4279.1 419639.1	0.935 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	8643.4 127206.3	-3696.1 -401.4	22642.2 22772.2	0.86	3685.2 361399.5	1.144 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	4718.0 151098.2	-4208.9 -1470.7	22772.2 23227.0	0.88	4222.2 414055.9	1.067 0.010	NG

Y方向負加力時 4ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	644.9 81814.0	-1018.4 -1492.9	13395.8 13436.7	0.93	2158.5 211676.3	0.691 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	640.8 81814.0	-573.7 -741.0	13436.7 13436.7	0.92	2158.6 211683.8	0.366 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	133.4 43470.1	-94.4 -184.0	8974.2 8974.2	0.96	1346.6 132057.4	0.146 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	1420.8 81814.0	-1451.5 -1623.1	13313.9 13436.7	0.88	2135.0 209375.8	0.775 0.008	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1058.0 81814.0	-1266.3 -1487.9	13395.8 13436.7	0.89	2148.2 210666.6	0.702 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	111.7 41293.9	-236.0 -438.2	8911.5 8911.5	0.96	1346.7 132067.4	0.326 0.003	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	2326.0 71893.5	-910.3 -2029.4	13109.4 13232.1	0.87	2085.4 204508.1	1.020 0.010	NG
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1535.7 79672.1	-1401.9 -2068.0	13191.2 13395.8	0.88	2130.1 208888.4	0.977 0.010	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	3372.5 122116.7	-439.0 -2830.0	18588.3 18772.3	0.90	3549.1 348047.3	0.893 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	1932.5 155038.0	-1288.2 -3510.9	18772.3 19232.5	0.92	3648.6 357801.9	0.991 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	4420.7 111825.9	-723.5 -3151.5	18404.2 18588.3	0.88	3442.7 337616.0	1.019 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	2331.8 140435.6	-1296.9 -3487.5	18588.3 19048.4	0.91	3626.4 355627.4	1.000 0.010	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	5469.4 110441.1	-1235.3 -2777.2	18376.4 18561.6	0.84	3307.7 324372.5	0.961 0.009	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	2731.4 145639.9	-1994.6 -3370.2	18561.6 19117.2	0.89	3600.0 353044.0	0.975 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	6524.3 120854.4	-1762.5 -2250.9	22395.5 22629.1	0.79	4014.3 393668.7	0.715 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3345.0 173393.4	-2711.5 -3263.5	22629.1 23563.5	0.87	4335.5 425169.8	0.801 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	7580.5 120854.4	-3003.1 -1613.7	22395.5 22629.1	0.81	3861.8 378711.7	0.920 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3961.0 173393.4	-3756.2 -2437.6	22629.1 23563.5	0.88	4289.5 420651.6	0.931 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	8640.6 127206.3	-3696.6 -399.4	22642.2 22772.2	0.86	3685.7 361448.2	1.144 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	4577.3 151098.2	-4224.5 -1460.7	22772.2 23227.0	0.88	4235.6 415368.2	1.065 0.010	NG

Y方向負加力時 5ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	590.5 81814.0	-1030.2 -1505.1	13436.7 13436.7	0.93	2159.5 211772.6	0.694 0.007	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	630.8 81814.0	-572.2 -747.5	13436.7 13436.7	0.92	2158.8 211702.1	0.368 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	139.6 42361.1	-89.5 -180.5	8911.5 8942.9	0.96	1346.6 132054.2	0.144 0.001	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1297.8 81814.0	-1468.0 -1632.9	13436.7 13436.7	0.88	2139.9 209855.7	0.771 0.008	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	994.4 81814.0	-1226.5 -1458.3	13436.7 13436.7	0.90	2150.1 210854.0	0.687 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	91.5 39277.2	-207.1 -418.0	8786.3 8848.9	0.96	1346.8 132075.0	0.310 0.003	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2139.9 71893.5	-915.4 -2031.5	13313.9 13232.1	0.87	2097.6 205700.9	1.008 0.010	NG
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1413.1 79672.1	-1394.3 -2067.8	13354.8 13395.8	0.89	2135.4 209407.1	0.970 0.010	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	3115.1 122116.7	-420.4 -2828.1	18956.4 18772.3	0.91	3570.8 350179.8	0.879 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	1780.4 151181.0	-1280.4 -3514.7	19048.4 19186.5	0.93	3655.9 358522.9	0.984 0.010	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	4094.0 111825.9	-709.9 -3171.2	18772.3 18588.3	0.88	3478.9 341168.2	1.006 0.009	NG
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2151.3 140435.6	-1281.8 -3492.3	18956.4 19048.4	0.92	3636.9 356660.8	0.992 0.010	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	5080.4 110441.1	-1234.9 -2788.2	19024.6 18561.6	0.85	3361.1 329612.5	0.942 0.008	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	2524.0 138696.5	-1993.0 -3379.5	19117.2 19024.6	0.89	3614.2 354435.9	0.964 0.010	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	6025.3 120854.4	-1764.6 -2249.9	23738.7 22629.1	0.80	4078.4 399954.7	0.692 0.006	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	3109.6 165126.9	-2710.0 -3259.8	23797.1 23446.7	0.87	4351.1 426695.5	0.785 0.008	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	6978.7 120854.4	-3009.9 -1610.8	23680.3 22629.1	0.82	3951.5 387508.2	0.894 0.008	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	3697.3 165126.9	-3762.7 -2433.9	23797.1 23446.7	0.88	4310.1 422678.6	0.916 0.009	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	7960.5 127206.3	-3825.0 -373.6	23291.9 22772.2	0.86	3801.3 372783.0	1.141 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	4291.4 147291.8	-4256.4 -1445.4	23356.9 23162.0	0.89	4261.5 417914.2	1.058 0.010	NG

Y方向負加力時 6ﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	373.8 41706.5	-455.5 -870.9	13273.0 12209.3	0.93	2162.5 212072.6	0.407 0.004	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	422.2 71893.5	-268.3 -457.8	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212017.3	0.232 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	13.8 41293.9	-134.8 -250.4	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.4	0.185 0.002	OK
8F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	807.7 33582.7	-207.7 -682.7	13109.4 11718.4	0.90	2155.0 211336.9	0.359 0.003	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	838.5 63673.8	-429.5 -808.6	13232.1 13027.6	0.91	2154.3 211264.0	0.410 0.004	OK
7F	A	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1279.6 33582.7	-203.9 -1205.3	12863.9 11718.4	0.89	2140.6 209923.2	0.622 0.006	OK
	B	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	1376.9 58072.1	-640.0 -1583.7	13027.6 12863.9	0.89	2136.8 209552.0	0.775 0.008	OK
6F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	1927.6 66023.3	459.6 -1873.2	18220.2 17299.9	0.94	3648.8 357826.1	0.600 0.005	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1784.5 102783.2	-253.2 -2743.4	18404.2 18404.2	0.93	3655.7 358504.4	0.798 0.008	OK
5F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	2581.5 58081.7	111.9 -2429.1	18036.1 16931.8	0.90	3610.4 354060.7	0.771 0.007	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2193.4 94794.5	-526.4 -2988.1	18220.2 18220.2	0.91	3634.5 356427.2	0.874 0.008	OK
4F	A	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	3228.5 50853.6	-443.1 -1980.4	18561.6 16524.4	0.85	3561.5 349260.5	0.679 0.006	OK
	B	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	2599.3 93620.6	-1054.0 -2643.1	18746.8 18191.2	0.88	3609.2 353943.4	0.793 0.007	OK
3F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	3926.8 60544.4	-1035.1 -1412.4	23446.7 20293.1	0.78	4292.2 420922.0	0.458 0.003	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3015.0 103122.0	-1713.4 -2086.7	23563.5 22161.9	0.84	4357.0 427277.2	0.544 0.005	OK
2F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	4622.1 60544.4	-1830.0 -798.7	23446.7 20293.1	0.80	4231.4 414954.7	0.585 0.004	OK
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3431.6 103122.0	-2385.3 -1416.3	23563.5 22161.9	0.85	4329.5 424580.7	0.629 0.006	OK
1F	A	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	5290.1 90058.3	-4143.1 158.9	23162.0 21732.7	0.88	4163.6 408307.1	1.117 0.010	NG
	B	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	3842.3 116015.3	-4305.6 -624.3	23227.0 22512.3	0.90	4298.9 421581.1	1.067 0.010	NG

Ｙ方向負加力時 Aﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	378.9 73727.7	-171.3 -220.5	13273.0 12209.3	0.94	2162.5 212067.1	0.127 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	585.4 81814.0	-139.3 -141.5	13436.7 13436.7	0.92	2159.6 211781.2	0.104 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	646.6 79672.1	-10.5 -6.8	13395.8 13436.7	0.93	2158.5 211673.0	0.053 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	644.9 79672.1	8.9 7.2	13395.8 13436.7	0.92	2158.5 211676.3	0.052 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	590.5 81814.0	129.7 133.6	13436.7 13436.7	0.92	2159.5 211772.6	0.101 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	555 738	373.8 73727.7	160.3 208.4	13273.0 12209.3	0.94	2162.5 212072.6	0.121 0.001	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	818.8 66783.6	-144.4 -135.1	13109.4 11718.4	0.89	2154.8 211311.0	0.130 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1287.2 81814.0	-128.7 -102.1	13436.7 13436.7	0.89	2140.3 209895.2	0.149 0.001	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	1423.4 75633.0	-7.6 -4.1	13313.9 13436.7	0.89	2134.9 209365.4	0.110 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 527	1420.8 75633.0	9.3 11.4	13313.9 13436.7	0.88	2135.0 209375.8	0.111 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1297.8 81814.0	124.5 104.7	13436.7 13436.7	0.88	2139.9 209855.7	0.148 0.001	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 822	807.7 66783.6	132.8 133.3	13109.4 11718.4	0.89	2155.0 211336.9	0.124 0.001	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1288.7 58072.1	-105.5 -119.7	12863.9 11718.4	0.86	2140.3 209889.7	0.159 0.001	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2125.3 75633.0	-80.3 -60.8	13313.9 13232.1	0.85	2098.5 205790.4	0.193 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	2327.3 66783.6	4.4 8.2	13109.4 13232.1	0.86	2085.3 204499.8	0.181 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	583 562	2326.0 66783.6	18.1 17.1	13109.4 13232.1	0.82	2085.4 204508.1	0.185 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	548 562	2139.9 75633.0	102.3 87.2	13313.9 13232.1	0.84	2097.6 205700.9	0.203 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	625 822	1279.6 58072.1	115.5 143.7	12863.9 11718.4	0.87	2140.6 209923.2	0.168 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	1919.8 94794.5	-138.9 -149.5	18220.2 17299.9	0.86	3649.2 357864.3	0.147 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	3102.3 133896.2	-112.8 -103.7	18956.4 18772.3	0.85	3571.9 350281.1	0.192 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	3374.6 111825.9	14.4 17.3	18588.3 18772.3	0.84	3548.9 348028.8	0.186 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 625	3372.5 111825.9	38.5 38.9	18588.3 18772.3	0.83	3549.1 348047.3	0.190 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 625	3115.1 133896.2	169.7 165.8	18956.4 18772.3	0.85	3570.8 350179.8	0.206 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 850	1927.6 94794.5	166.7 192.0	18220.2 17299.9	0.87	3648.8 357826.1	0.157 0.001	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	2550.0 87702.3	-101.6 -105.1	18036.1 16931.8	0.83	3612.5 354267.1	0.175 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	4085.2 122116.7	-74.4 -62.5	18772.3 18588.3	0.83	3479.9 341260.1	0.237 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	4423.6 102783.2	21.4 18.6	18404.2 18588.3	0.81	3442.4 337583.3	0.245 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 653	4420.7 102783.2	43.2 34.4	18404.2 18588.3	0.81	3442.7 337616.0	0.250 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 653	4094.0 122116.7	141.5 122.4	18772.3 18588.3	0.83	3478.9 341168.2	0.253 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	738 906	2581.5 87702.3	134.9 149.9	18036.1 16931.8	0.84	3610.4 354060.7	0.187 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	3168.7 110441.1	-120.8 -106.2	18561.6 16524.4	0.84	3566.5 349749.7	0.220 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	5078.1 138696.5	-83.3 -61.5	19024.6 18561.6	0.83	3361.4 329642.5	0.293 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	5473.3 101510.3	27.4 19.9	18376.4 18561.6	0.80	3307.1 324317.4	0.304 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	686 657	5469.4 101510.3	39.9 33.9	18376.4 18561.6	0.79	3307.7 324372.5	0.307 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	586 657	5080.4 138696.5	171.4 128.7	19024.6 18561.6	0.83	3361.1 329612.5	0.314 0.001	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 969	3228.5 110441.1	189.4 157.8	18561.6 16524.4	0.84	3561.5 349260.5	0.240 0.001	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	3817.0 165126.9	-132.0 -159.6	23446.7 20293.1	0.86	4300.9 421776.0	0.220 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	6051.7 187007.6	-95.0 -111.9	23738.7 22629.1	0.83	4075.1 399635.3	0.289 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	6527.8 111461.2	26.2 22.5	22395.5 22629.1	0.78	4013.8 393621.9	0.296 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	6524.3 111461.2	38.5 31.3	22395.5 22629.1	0.78	4014.3 393668.7	0.299 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	548 681	6025.3 187007.6	197.1 220.2	23738.7 22629.1	0.83	4078.4 399954.7	0.309 0.001	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	3926.8 165126.9	210.6 243.4	23446.7 20293.1	0.86	4292.2 420922.0	0.241 0.001	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	4455.9 165126.9	-102.6 -110.0	23446.7 20293.1	0.84	4246.8 416469.1	0.241 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	7039.2 182296.6	-63.7 -66.7	23680.3 22629.1	0.81	3942.8 386656.7	0.324 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	7584.2 111461.2	29.1 25.3	22395.5 22629.1	0.76	3861.2 378655.5	0.344 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	709 681	7580.5 111461.2	35.8 33.9	22395.5 22629.1	0.75	3861.8 378711.7	0.345 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	555 681	6978.7 182296.6	174.9 179.3	23680.3 22629.1	0.81	3951.5 387508.2	0.342 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	583 963	4622.1 165126.9	193.5 200.0	23446.7 20293.1	0.84	4231.4 414954.7	0.266 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	5066.6 147291.8	7.5 -57.2	23162.0 21732.7	0.92	4187.3 410631.1	0.245 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	8056.3 155054.1	29.9 -17.0	23291.9 22772.2	0.95	3785.6 371242.9	0.361 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	8643.4 121417.7	34.7 28.6	22642.2 22772.2	0.76	3685.2 361399.5	0.388 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	680 664	8640.6 121417.7	37.1 32.2	22642.2 22772.2	0.75	3685.7 361448.2	0.388 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	601 664	7960.5 155054.1	50.8 126.2	23291.9 22772.2	0.84	3801.3 372783.0	0.375 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	617 789	5290.1 147291.8	58.8 141.2	23162.0 21732.7	0.87	4163.6 408307.1	0.272 0.000	OK

Y方向負加力時 Bﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	417.7 77613.1	-64.0 -94.1	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212022.8	0.073 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	638.0 81814.0	-32.0 -31.6	13436.7 13436.7	0.91	2158.6 211689.0	0.061 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	640.1 81814.0	-1.6 -2.0	13436.7 13436.7	0.92	2158.6 211685.2	0.048 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	640.8 81814.0	12.5 11.9	13436.7 13436.7	0.91	2158.6 211683.8	0.053 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	630.8 81814.0	35.5 33.9	13436.7 13436.7	0.91	2158.8 211702.1	0.062 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 562	422.2 77613.1	67.6 97.3	13354.8 13232.1	0.94	2162.0 212017.3	0.074 0.000	OK
8F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	829.9 71893.5	-51.3 -54.2	13232.1 13027.6	0.90	2154.5 211284.7	0.086 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	1038.5 81814.0	-31.6 -28.3	13436.7 13436.7	0.89	2148.8 210725.3	0.091 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1085.4 79672.1	-3.0 -3.4	13395.8 13436.7	0.89	2147.3 210582.2	0.082 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	534 527	1058.0 79672.1	9.9 6.4	13395.8 13436.7	0.90	2148.2 210666.6	0.083 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	527 527	994.4 81814.0	31.3 25.8	13436.7 13436.7	0.90	2150.1 210854.0	0.087 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	562 597	838.5 71893.5	53.3 52.6	13232.1 13027.6	0.89	2154.3 211264.0	0.087 0.000	OK
7F	1	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	1370.6 63673.8	-44.5 -59.4	13027.6 12863.9	0.87	2137.1 209576.9	0.131 0.000	OK
	2	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1502.1 77613.1	-27.5 -23.2	13354.8 13395.8	0.87	2131.6 209034.7	0.124 0.000	OK
	3	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1598.0 70126.9	-5.9 -5.8	13191.2 13395.8	0.85	2127.2 208608.3	0.123 0.000	OK
	4	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	569 534	1535.7 70126.9	4.4 1.8	13191.2 13395.8	0.90	2130.1 208888.4	0.118 0.000	OK
	5	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	541 534	1413.1 77613.1	20.0 14.1	13354.8 13395.8	0.88	2135.4 209407.1	0.114 0.000	OK
	6	392.8 112118	6054.8 357.5	16.9 16.9	597 625	1376.9 63673.8	43.0 51.2	13027.6 12863.9	0.86	2136.8 209552.0	0.128 0.000	OK
6F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1784.8 102783.2	-64.2 -74.2	18404.2 18404.2	0.88	3655.7 358502.9	0.115 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 555	1885.8 140435.6	-46.1 -39.8	19048.4 19232.5	0.89	3650.9 358029.3	0.110 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	2006.0 122116.7	-15.7 -13.7	18772.3 19232.5	0.88	3644.8 357432.0	0.111 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	625 555	1932.5 122116.7	-1.3 -2.5	18772.3 19232.5	0.90	3648.6 357801.9	0.104 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	583 562	1780.4 140435.6	20.3 15.5	19048.4 19186.5	0.90	3655.9 358522.9	0.098 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	681 681	1784.5 102783.2	51.4 54.3	18404.2 18404.2	0.87	3655.7 358504.4	0.110 0.000	OK
5F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2203.2 94794.5	-55.2 -58.1	18220.2 18220.2	0.85	3634.0 356372.1	0.135 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2272.9 133896.2	-39.3 -31.3	18956.4 19048.4	0.88	3629.9 355973.7	0.129 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	2417.1 111825.9	-16.9 -12.5	18588.3 19048.4	0.87	3621.1 355110.4	0.134 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	653 583	2331.8 111825.9	-4.8 -4.2	18588.3 19048.4	0.86	3626.4 355627.4	0.127 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	597 583	2151.3 133896.2	11.9 8.6	18956.4 19048.4	0.89	3636.9 356660.8	0.116 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	709 709	2193.4 94794.5	44.6 41.4	18220.2 18220.2	0.85	3634.5 356427.2	0.131 0.000	OK
4F	1	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	2620.3 120604.4	-64.9 -63.0	18746.8 18191.2	0.85	3607.8 353803.4	0.159 0.000	OK
	2	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 572	2661.6 145639.9	-45.4 -34.2	19117.2 19117.2	0.88	3604.9 353524.7	0.150 0.000	OK
	3	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	2829.0 110441.1	-16.8 -14.9	18561.6 19117.2	0.85	3593.0 352351.1	0.156 0.000	OK
	4	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	657 572	2731.4 110441.1	-8.8 -7.4	18561.6 19117.2	0.86	3600.0 353044.0	0.149 0.000	OK
	5	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	572 586	2524.0 145639.9	10.2 5.0	19117.2 19024.6	0.90	3614.2 354435.9	0.135 0.000	OK
	6	544.3 235766	10341.8 357.5	20.8 20.8	629 714	2599.3 120604.4	39.4 39.1	18746.8 18191.2	0.85	3609.2 353943.4	0.152 0.000	OK
3F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3058.2 173393.4	-80.6 -99.7	23563.5 22161.9	0.88	4354.3 427013.4	0.158 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 569	3253.7 191903.6	-59.4 -65.4	23797.1 23563.5	0.88	4341.7 425774.3	0.151 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3456.2 120854.4	-20.5 -18.6	22629.1 23563.5	0.84	4327.8 424410.5	0.157 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3345.0 120854.4	-13.5 -12.6	22629.1 23563.5	0.84	4335.5 425169.8	0.150 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	3109.6 191903.6	8.0 7.7	23797.1 23446.7	0.88	4351.1 426695.5	0.134 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3015.0 173393.4	44.5 56.9	23563.5 22161.9	0.88	4357.0 427277.2	0.148 0.000	OK
2F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3501.4 173393.4	-81.7 -91.0	23563.5 22161.9	0.87	4324.6 424094.7	0.176 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 576	3845.3 191903.6	-54.8 -60.3	23797.1 23505.1	0.86	4298.7 421558.0	0.176 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	4086.3 120854.4	-18.7 -18.8	22629.1 23563.5	0.82	4279.1 419639.1	0.184 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	681 569	3961.0 120854.4	-15.1 -14.4	22629.1 23563.5	0.82	4289.5 420651.6	0.178 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	541 583	3697.3 191903.6	3.7 2.6	23797.1 23446.7	0.88	4310.1 422678.6	0.158 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	569 738	3431.6 173393.4	40.7 46.7	23563.5 22161.9	0.87	4329.5 424580.7	0.164 0.000	OK
1F	1	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	3940.4 151098.2	-24.6 -75.4	23227.0 22512.3	0.89	4291.1 420814.9	0.191 0.000	OK
	2	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 609	4442.7 159167.3	-25.2 -50.3	23356.9 23227.0	0.87	4248.0 416587.4	0.201 0.000	OK
	3	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	4718.0 127206.3	-24.4 -22.5	22772.2 23227.0	0.81	4222.2 414055.9	0.212 0.000	OK
	4	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	664 609	4577.3 127206.3	-22.3 -19.9	22772.2 23227.0	0.82	4235.6 415368.2	0.205 0.000	OK
	5	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	594 617	4291.4 159167.3	-25.4 -16.3	23356.9 23162.0	0.87	4261.5 417914.2	0.190 0.000	OK
	6	673.4 277218	12447.8 357.5	20.3 20.3	609 695	3842.3 151098.2	-0.0 29.3	23227.0 22512.3	0.92	4298.9 421581.1	0.177 0.000	OK

Y方向負加力時 Cﾌﾚｰﾑ

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	20.4 34040.0	-19.8 -39.4	8661.0 8911.5	0.98	1346.9 132090.0	0.031 0.000	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	131.3 44623.3	-21.4 -15.5	9005.5 8974.2	0.95	1346.6 132058.4	0.030 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	116.1 45823.0	5.0 4.7	9036.8 9005.5	0.95	1346.7 132065.5	0.016 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	133.4 43470.1	24.9 21.1	8974.2 8974.2	0.95	1346.6 132057.4	0.032 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	139.6 41293.9	4.2 3.1	8911.5 8942.9	0.95	1346.6 132054.2	0.019 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	13.8 34040.0	13.2 27.6	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132090.4	0.022 0.000	OK
8F	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	548 555	122.4 42361.1	-23.7 -26.2	8942.9 8911.5	0.95	1346.7 132062.6	0.032 0.000	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	127.6 45823.0	3.3 1.1	9036.8 8942.9	0.96	1346.6 132060.2	0.017 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	111.7 41293.9	25.5 22.0	8911.5 8911.5	0.95	1346.7 132067.4	0.031 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	91.5 37404.6	2.9 1.0	8786.3 8848.9	0.97	1346.8 132075.0	0.013 0.000	OK

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.1	1.200	1042.7	1113.1	≦	2204.1	OK
		R		188.3			1439.6	≦		
	2	L		-168.9	1.200	690.5	659.7	≦	2204.1	OK
		R		157.5			986.1	≦		
	3	L		-163.3	1.200	711.5	690.5	≦	2204.1	OK
		R		163.2			1016.9	≦		
	4	L		-157.6	1.200	717.0	702.8	≦	2204.1	OK
		R		168.8			1029.3	≦		
	5	L		-188.5	1.200	1034.3	1052.7	≦	2389.0	OK
		R		137.9			1379.1	≦		

Bフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.3	1.200	1036.2	1075.1	≦	2204.1	OK
		R		232.3			1475.7	≦		
	2	L		-207.7	1.200	661.3	585.8	≦	2204.1	OK
		R		192.9			986.4	≦		
	3	L		-200.2	1.200	683.9	620.5	≦	2204.1	OK
		R		200.5			1021.1	≦		
	4	L		-192.8	1.200	703.2	651.1	≦	2204.1	OK
		R		207.8			1051.7	≦		
	5	L		-232.4	1.200	1041.7	1017.7	≦	2409.4	OK
		R		168.2			1418.3	≦		

Cフレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-131.0	1.200	404.0	353.8	≦	2204.1	OK
		R		195.4			680.2	≦		
	2	L		-171.2	1.200	246.4	124.5	≦	2204.1	OK
		R		155.3			451.0	≦		
	3	L		-162.2	1.200	277.4	170.7	≦	2204.1	OK
		R		164.3			497.1	≦		
	4	L		-155.3	1.200	225.3	115.0	≦	2204.1	OK
		R		171.1			441.4	≦		
	5	L		-196.1	1.200	381.1	261.3	≦	2204.1	OK
		R		130.4			587.7	≦		

1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.0	1.200	49.2	267.9	≦	2204.1	OK
		R		421.8			480.9	≦		
	B	L		-256.7	1.200	37.8	211.3	≦	2877.0	OK
		R		69.8			115.2	≦		

2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.5	1.200	28.2	401.6	≦	2204.1	OK
		R		557.5			591.4	≦		
	B	L		-324.0	1.200	22.5	297.0	≦	2737.8	OK
		R		76.6			103.6	≦		

3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.8	1.200	17.0	415.4	≦	2204.1	OK
		R		557.2			577.6	≦		
	B	L		-324.2	1.200	-5.2	330.4	≦	2656.9	OK
		R		76.4			70.2	≦		

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.6	1.200	3.8	431.0	≦	2204.1	OK
		R		557.5			562.0	≦		
	B	L		-324.3	1.200	-32.8	363.7	≦	2598.9	OK

4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		76.3	1.200	-32.8	36.9	≦	2598.9	OK

5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.3	1.200	-14.5	452.7	≦	2204.1	OK
		R		557.7			540.4	≦		
	B	L		-324.3	1.200	-56.5	392.1	≦	2551.8	OK
		R		76.3			8.5	≦		

6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.1	1.200	-38.6	373.5	≦	2204.1	OK
		R		421.7			375.3	≦		
	B	L		-256.9	1.200	-55.3	323.3	≦	2204.1	OK
		R		69.6			3.2	≦		

Aフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.1	1.200	-1034.5	1379.5	≦	2388.7	OK
		R		188.3			1053.1	≦		
	2	L		-168.9	1.200	-716.9	1029.3	≦	2204.1	OK
		R		157.5			702.8	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-711.3	1016.8	≦	2204.1	OK
		R		163.2			690.3	≦		
	4	L		-157.6	1.200	-690.1	985.8	≦	2204.1	OK
		R		168.8			659.4	≦		
	5	L		-188.5	1.200	-1042.5	1439.5	≦	2204.1	OK
		R		137.9			1113.1	≦		

Bフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.3	1.200	-1039.3	1415.4	≦	2412.6	OK
		R		232.3			1014.8	≦		
	2	L		-207.7	1.200	-700.0	1047.7	≦	2204.1	OK
		R		192.9			647.1	≦		
	3	L		-200.2	1.200	-688.1	1025.8	≦	2204.1	OK
		R		200.5			625.2	≦		
	4	L		-192.8	1.200	-666.0	992.0	≦	2204.1	OK
		R		207.8			591.4	≦		
	5	L		-232.4	1.200	-1036.8	1476.6	≦	2204.1	OK
		R		168.2			1076.0	≦		

Cフレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-131.0	1.200	-376.6	583.0	≦	2204.1	OK
		R		195.4			256.5	≦		
	2	L		-171.2	1.200	-236.3	454.7	≦	2204.1	OK
		R		155.3			128.3	≦		
	3	L		-162.2	1.200	-291.7	512.3	≦	2204.1	OK
		R		164.3			185.8	≦		
	4	L		-155.3	1.200	-228.4	429.4	≦	2204.1	OK
		R		171.1			102.9	≦		
	5	L		-196.1	1.200	-401.1	677.4	≦	2204.1	OK
		R		130.4			351.0	≦		

1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.0	1.200	-38.4	373.1	≦	2204.1	OK
		R		421.8			375.7	≦		
	B	L		-256.7	1.200	-55.2	322.9	≦	2204.1	OK
		R		69.8			3.5	≦		

2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.5	1.200	-15.0	453.5	≦	2204.1	OK
		R		557.5			539.5	≦		
	B	L		-324.0	1.200	-55.7	390.9	≦	2546.7	OK
		R		76.6			9.7	≦		

3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.8	1.200	3.9	431.1	≦	2204.1	OK
		R		557.2			561.9	≦		
	B	L		-324.2	1.200	-30.9	361.3	≦	2595.8	OK
		R		76.4			39.3	≦		

4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.6	1.200	17.0	415.1	≦	2204.1	OK
		R		557.5			577.9	≦		
	B	L		-324.3	1.200	-2.9	327.8	≦	2658.0	OK
		R		76.3			72.8	≦		

5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.3	1.200	28.2	401.4	≦	2204.1	OK
		R		557.7			591.6	≦		
	B	L		-324.3	1.200	20.1	300.2	≦	2750.3	OK
		R		76.3			100.4	≦		

6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.1	1.200	49.1	268.2	≦	2204.1	OK
		R		421.7			480.6	≦		
	B	L		-256.9	1.200	37.7	211.6	≦	2876.0	OK
		R		69.6			114.8	≦		

1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.0	1.200	544.0	325.8	≦	2204.1	OK
		R		421.8			1074.6	≦		
	B	L		-256.7	1.200	652.0	525.7	≦	2204.1	OK
		R		69.8			852.1	≦		

2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.5	1.200	543.2	216.4	≦	2204.1	OK
		R		557.5			1209.4	≦		
	B	L		-324.0	1.200	666.2	475.4	≦	2204.1	OK
		R		76.6			876.0	≦		

3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.8	1.200	540.8	213.2	≦	2204.1	OK
		R		557.2			1206.2	≦		
	B	L		-324.2	1.200	651.7	457.9	≦	2204.1	OK
		R		76.4			858.5	≦		

4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.6	1.200	541.0	213.6	≦	2204.1	OK
		R		557.5			1206.6	≦		
	B	L		-324.3	1.200	657.3	464.5	≦	2204.1	OK
		R		76.3			865.1	≦		

5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.3	1.200	543.6	217.0	≦	2204.1	OK
		R		557.7			1210.0	≦		
	B	L		-324.3	1.200	680.7	492.6	≦	2204.1	OK
		R		76.3			893.2	≦		

6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.1	1.200	542.6	324.0	≦	2204.1	OK
		R		421.7			1072.8	≦		
	B	L		-256.9	1.200	651.5	524.9	≦	2204.1	OK
		R		69.6			851.3	≦		

Aフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.1	1.200	-3.5	142.4	≦	2204.1	OK
		R		188.3			184.1	≦		
	2	L		-168.9	1.200	-9.3	180.2	≦	2204.1	OK
		R		157.5			146.3	≦		
	3	L		-163.3	1.200	-8.1	173.0	≦	2204.1	OK
		R		163.2			153.5	≦		
	4	L		-157.6	1.200	-7.6	166.8	≦	2204.1	OK
		R		168.8			159.7	≦		
	5	L		-188.5	1.200	-22.6	215.6	≦	2305.3	OK
		R		137.9			110.8	≦		

Bフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.3	1.200	10.2	156.0	≦	2204.1	OK
		R		232.3			244.6	≦		
	2	L		-207.7	1.200	2.1	205.2	≦	2204.1	OK
		R		192.9			195.4	≦		
	3	L		-200.2	1.200	5.1	194.0	≦	2204.1	OK
		R		200.5			206.6	≦		
	4	L		-192.8	1.200	8.4	182.7	≦	2204.1	OK
		R		207.8			217.9	≦		
	5	L		-232.4	1.200	7.5	223.4	≦	2204.1	OK
		R		168.2			177.2	≦		

Cフレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-131.0	1.200	5.1	124.9	≦	2204.1	OK
		R		195.4			201.6	≦		
	2	L		-171.2	1.200	1.9	168.9	≦	2204.1	OK
		R		155.3			157.5	≦		
	3	L		-162.2	1.200	2.6	159.1	≦	2204.1	OK
		R		164.3			167.4	≦		
	4	L		-155.3	1.200	3.8	150.8	≦	2204.1	OK
		R		171.1			175.6	≦		
	5	L		-196.1	1.200	4.0	191.3	≦	2204.1	OK
		R		130.4			135.1	≦		

1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.0	1.200	-585.4	1029.4	≦	2204.1	OK
		R		421.8			280.6	≦		
	B	L		-256.7	1.200	-565.6	935.4	≦	2379.8	OK
		R		69.8			609.0	≦		

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.5	1.200	-585.4	1138.0	≦	2204.1	OK
		R		557.5			145.0	≦		
	B	L		-324.0	1.200	-571.4	1009.8	≦	2324.8	OK

2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	B	R		76.6	1.200	-571.4	609.2	≦	2324.8	OK

3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.8	1.200	-573.7	1124.3	≦	2204.1	OK
		R		557.2			131.2	≦		
	B	L		-324.2	1.200	-573.3	1012.1	≦	2318.1	OK
		R		76.4			611.5	≦		

4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.6	1.200	-574.4	1124.9	≦	2204.1	OK
		R		557.5			131.8	≦		
	B	L		-324.3	1.200	-569.0	1007.1	≦	2331.3	OK
		R		76.3			606.5	≦		

5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-435.3	1.200	-587.9	1140.7	≦	2204.1	OK
		R		557.7			147.7	≦		
	B	L		-324.3	1.200	-565.8	1003.2	≦	2338.3	OK
		R		76.3			602.6	≦		

6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	A	L		-327.1	1.200	-583.0	1026.7	≦	2204.1	OK
		R		421.7			277.9	≦		
	B	L		-256.9	1.200	-564.1	933.8	≦	2386.9	OK
		R		69.6			607.3	≦		

Aフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-138.1	1.200	11.6	124.2	≦	2204.1	OK
		R		188.3			202.2	≦		
	2	L		-168.9	1.200	4.5	163.6	≦	2204.1	OK
		R		157.5			162.9	≦		
	3	L		-163.3	1.200	7.4	154.4	≦	2204.1	OK
		R		163.2			172.0	≦		
	4	L		-157.6	1.200	10.6	145.0	≦	2204.1	OK
		R		168.8			181.5	≦		
	5	L		-188.5	1.200	13.4	172.4	≦	2204.1	OK
		R		137.9			154.0	≦		

Bフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-168.3	1.200	2.9	164.8	≦	2204.1	OK
		R		232.3			235.8	≦		
	2	L		-207.7	1.200	-7.2	216.3	≦	2204.1	OK
		R		192.9			184.3	≦		
	3	L		-200.2	1.200	-4.8	205.9	≦	2204.1	OK
		R		200.5			194.7	≦		
	4	L		-192.8	1.200	-3.4	196.8	≦	2204.1	OK
		R		207.8			203.8	≦		
	5	L		-232.4	1.200	-14.5	249.7	≦	2204.1	OK
		R		168.2			150.9	≦		

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	1	L		-131.0	1.200	-2.6	134.1	≦	2204.1	OK
		R		195.4			192.3	≦		
	2	L		-171.2	1.200	-2.1	173.7	≦	2204.1	OK
		R		155.3			152.8	≦		
	3	L		-162.2	1.200	-2.8	165.6	≦	2204.1	OK

Cフレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	3	R		164.3	1.200	-2.8	160.9	≦	2204.1	OK
	4	L		-155.3	1.200	-3.4	159.4	≦	2204.1	OK
		R		171.1			167.1	≦		
	5	L		-196.1	1.200	-7.4	204.9	≦	2204.1	OK
		R		130.4			121.5	≦		

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

（①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合）
（断面と材料種別による(λy/λ)の左端、中央、右端の最大を出力します）

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比（=L/iy）
n		（はり長さ/最大横補剛間隔）で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） 130 + 20n（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

（②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合）

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 min(250･(Af/h) , 65･iy)（400ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合） min(200･(Af/h) , 50･iy)（490ﾆｭｰﾄﾝ級炭素鋼のはりの場合）
α1（α2）		左端部（右端部）の鋼材種別による割増係数
Mp1（Mp2）	kN･m	左端部（右端部）の終局曲げモーメント
My1（My2）	kN･m	左端部（右端部）の降伏曲げモーメント
l1（l2）	mm	左端部（右端部）のMyを超える範囲
lb1（lb2）	mm	左端軸心（右端軸心）から左側（右側）の１本目の補剛位置までの距離
Af	mm2	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがＯＫの場合には、ＯＫとします

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
A 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
A 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
A 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 1	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 2F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 3F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8 1021.8	1 1.2	190.0 914.0	3600 917	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8 1413.2	1 1.1	150.0 1264.1	3600 673	3600 3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
B 8F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 10F 4	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 9F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
B 10F 5	GX2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	68.3	105.3	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400	7200	2571	1489.5	1.2	1326.0	929	3600	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN400			1489.5	1.2	1326.0	929	3600	
C 2F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
C 9F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 9F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 10F 5	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	OK
			R	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 3F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 4F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 5F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 6F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 7F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
1 8F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 9F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 10F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
1 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
1 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
2 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
2 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
3 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
4 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
4 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 3F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 4F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 5F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 6F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 7F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 8F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 9F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	
5 10F A	GY1	①		RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	65.9	218.4	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	14400	2252	4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	OK
			R	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1487	2400	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
5 2F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 3F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 4F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 5F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 6F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 7F A	GY2	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	68.3	210.7	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	14400	2057	2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	OK
			R	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1373	2400	
6 8F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 9F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 10F A	GY2	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	69.4	207.6	5	230.0	2400	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	14400	2041	1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	1345	2400	
6 2F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	OK
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

ﾌﾚｰﾑ名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材種別	L	iy lbmax	λy Mp1 Mp2	n α1 α2	λ My1 My2	間隔1 l1 l2	間隔2 lb1 lb2	判定
6 7F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.1 部材種別図





Aフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）



Bフレーム　＜Ｘ方向 正加力＞（S=1/239）



Cフレーム　＜X方向 正加力＞（S=1/239）



Aフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）



Bフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）



Cフレーム　＜X方向 負加力＞（S=1/239）



1フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



2フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



3フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



4フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



5フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



6フレーム　＜Ｙ方向 正加力＞（S=1/239）



1フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）



2フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）



3フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）



4フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）



5フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）



6フレーム　＜Ｙ方向 負加力＞（S=1/239）

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	C	1626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	3982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3081.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18037.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	2142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	3978.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3915.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	6248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	7269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	7477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	852.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2071.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2063.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2951.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15062.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2083.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3883.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	1	3175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21787.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	824.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2962.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2957.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	2122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17050.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	1	2221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18696.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3881.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3807.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	2143.8	0.0	2143.8	0.32	0.00	0.32	
	B	2223.8	0.0	2223.8	0.34	0.00	0.34	
	C	1226.9	0.0	1226.9	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5594.5	0.0	5594.5	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.328 Co＝0.416
8F	A	3308.8	0.0	3308.8	0.28	0.00	0.28	
	B	3353.3	0.0	3353.3	0.28	0.00	0.28	
	C	1626.6	0.0	1626.6	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8288.7	0.0	8288.7	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.919 Co＝0.416
7F	A	3982.6	0.0	3982.6	0.23	0.00	0.23	
	B	3913.1	0.0	3913.1	0.23	0.00	0.23	
	C	2643.5	0.0	2643.5	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10539.2	0.0	10539.2	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.690 Co＝0.416
6F	A	4795.2	0.0	4795.2	0.21	0.00	0.21	
	B	4772.5	0.0	4772.5	0.21	0.00	0.21	
	C	2903.0	0.0	2903.0	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12470.7	0.0	12470.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.526 Co＝0.416
5F	A	5532.2	0.0	5532.2	0.20	0.00	0.20	
	B	5499.5	0.0	5499.5	0.20	0.00	0.20	
	C	3081.3	0.0	3081.3	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14113.0	0.0	14113.0	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.394 Co＝0.416
4F	A	6253.0	0.0	6253.0	0.19	0.00	0.19	
	B	6234.6	0.0	6234.6	0.19	0.00	0.19	
	C	2987.9	0.0	2987.9	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15475.5	0.0	15475.5	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.282 Co＝0.416
3F	A	6933.5	0.0	6933.5	0.18	0.00	0.18	
	B	6986.3	0.0	6986.3	0.18	0.00	0.18	
	C	2667.0	0.0	2667.0	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16586.9	0.0	16586.9	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.180 Co＝0.416
2F	A	7272.4	0.0	7272.4	0.16	0.00	0.16	
	B	7337.5	0.0	7337.5	0.17	0.00	0.17	
	C	2830.1	0.0	2830.1	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17440.1	0.0	17440.1	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.087 Co＝0.416
1F	A	7481.5	0.0	7481.5	0.15	0.00	0.15	
	B	7334.5	0.0	7334.5	0.15	0.00	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	C	3221.9	0.0	3221.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18037.9	0.0	18037.9	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.000 Co＝0.416

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	2142.3	0.0	2142.3	0.32	0.00	0.32	
	B	2224.6	0.0	2224.6	0.34	0.00	0.34	
	C	1227.9	0.0	1227.9	0.19	0.00	0.19	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5594.8	0.0	5594.8	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.328 Co＝0.416
8F	A	3302.5	0.0	3302.5	0.28	0.00	0.28	
	B	3354.3	0.0	3354.3	0.28	0.00	0.28	
	C	1632.3	0.0	1632.3	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8289.2	0.0	8289.2	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.919 Co＝0.416
7F	A	3978.1	0.0	3978.1	0.23	0.00	0.23	
	B	3915.5	0.0	3915.5	0.23	0.00	0.23	
	C	2646.2	0.0	2646.2	0.15	0.00	0.15	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10539.9	0.0	10539.9	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.690 Co＝0.416
6F	A	4788.2	0.0	4788.2	0.21	0.00	0.21	
	B	4773.8	0.0	4773.8	0.21	0.00	0.21	
	C	2909.5	0.0	2909.5	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12471.5	0.0	12471.5	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.526 Co＝0.416
5F	A	5525.7	0.0	5525.7	0.20	0.00	0.20	
	B	5502.8	0.0	5502.8	0.20	0.00	0.20	
	C	3085.5	0.0	3085.5	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14113.9	0.0	14113.9	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.394 Co＝0.416
4F	A	6248.3	0.0	6248.3	0.19	0.00	0.19	
	B	6233.0	0.0	6233.0	0.19	0.00	0.19	
	C	2995.2	0.0	2995.2	0.09	0.00	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15476.4	0.0	15476.4	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.282 Co＝0.416
3F	A	6927.5	0.0	6927.5	0.18	0.00	0.18	
	B	6989.9	0.0	6989.9	0.18	0.00	0.18	
	C	2670.5	0.0	2670.5	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16587.9	0.0	16587.9	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.180 Co＝0.416
2F	A	7270.0	0.0	7270.0	0.16	0.00	0.16	
	B	7332.2	0.0	7332.2	0.17	0.00	0.17	
	C	2838.9	0.0	2838.9	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17441.1	0.0	17441.1	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.087 Co＝0.416
1F	A	7477.9	0.0	7477.9	0.15	0.00	0.15	
	B	7344.5	0.0	7344.5	0.15	0.00	0.15	
	C	3216.5	0.0	3216.5	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18038.9	0.0	18038.9	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.000 Co＝0.416

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	735.3	0.0	735.3	0.11	0.00	0.11	
	2	1338.2	0.0	1338.2	0.20	0.00	0.20	
	3	1297.6	0.0	1297.6	0.20	0.00	0.20	
	4	1311.1	0.0	1311.1	0.20	0.00	0.20	
	5	1347.0	0.0	1347.0	0.20	0.00	0.20	
	6	728.2	0.0	728.2	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6757.3	0.0	6757.3	1.02	0.00	1.02	Ai＝2.328 Co＝0.503
8F	1	852.6	0.0	852.6	0.07	0.00	0.07	
	2	2100.2	0.0	2100.2	0.18	0.00	0.18	
	3	2071.6	0.0	2071.6	0.17	0.00	0.17	
	4	2063.9	0.0	2063.9	0.17	0.00	0.17	
	5	2077.3	0.0	2077.3	0.17	0.00	0.17	
	6	845.9	0.0	845.9	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10011.5	0.0	10011.5	0.84	0.00	0.84	Ai＝1.919 Co＝0.503
7F	1	1408.9	0.0	1408.9	0.08	0.00	0.08	
	2	2487.3	0.0	2487.3	0.14	0.00	0.14	
	3	2482.3	0.0	2482.3	0.14	0.00	0.14	
	4	2474.2	0.0	2474.2	0.14	0.00	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	5	2478.0	0.0	2478.0	0.14	0.00	0.14	
	6	1399.2	0.0	1399.2	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12729.8	0.0	12729.8	0.74	0.00	0.74	Ai＝1.690 Co＝0.503
6F	1	1595.5	0.0	1595.5	0.07	0.00	0.07	
	2	2960.4	0.0	2960.4	0.13	0.00	0.13	
	3	2981.2	0.0	2981.2	0.13	0.00	0.13	
	4	2968.9	0.0	2968.9	0.13	0.00	0.13	
	5	2951.9	0.0	2951.9	0.13	0.00	0.13	
	6	1605.0	0.0	1605.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15062.9	0.0	15062.9	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.526 Co＝0.503
5F	1	2083.9	0.0	2083.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3221.5	0.0	3221.5	0.12	0.00	0.12	
	3	3228.7	0.0	3228.7	0.12	0.00	0.12	
	4	3218.7	0.0	3218.7	0.12	0.00	0.12	
	5	3212.5	0.0	3212.5	0.12	0.00	0.12	
	6	2081.4	0.0	2081.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17046.5	0.0	17046.5	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.394 Co＝0.503
4F	1	2191.7	0.0	2191.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3579.9	0.0	3579.9	0.11	0.00	0.11	
	3	3584.2	0.0	3584.2	0.11	0.00	0.11	
	4	3575.1	0.0	3575.1	0.11	0.00	0.11	
	5	3567.8	0.0	3567.8	0.11	0.00	0.11	
	6	2193.4	0.0	2193.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18692.2	0.0	18692.2	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.282 Co＝0.503
3F	1	2245.1	0.0	2245.1	0.06	0.00	0.06	
	2	3883.0	0.0	3883.0	0.10	0.00	0.10	
	3	3887.4	0.0	3887.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3882.5	0.0	3882.5	0.10	0.00	0.10	
	5	3883.8	0.0	3883.8	0.10	0.00	0.10	
	6	2252.7	0.0	2252.7	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20034.6	0.0	20034.6	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.180 Co＝0.503
2F	1	2329.8	0.0	2329.8	0.05	0.00	0.05	
	2	4103.2	0.0	4103.2	0.09	0.00	0.09	
	3	4095.1	0.0	4095.1	0.09	0.00	0.09	
	4	4091.3	0.0	4091.3	0.09	0.00	0.09	
	5	4108.0	0.0	4108.0	0.09	0.00	0.09	
	6	2337.8	0.0	2337.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21065.1	0.0	21065.1	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.087 Co＝0.503
1F	1	3175.1	0.0	3175.1	0.06	0.00	0.06	
	2	3869.0	0.0	3869.0	0.08	0.00	0.08	
	3	3851.6	0.0	3851.6	0.08	0.00	0.08	
	4	3854.2	0.0	3854.2	0.08	0.00	0.08	
	5	3879.3	0.0	3879.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3158.5	0.0	3158.5	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	合計	21787.7	0.0	21787.7	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.503

Y方向負加力時　(第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87)

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	710.1	0.0	710.1	0.11	0.00	0.11	
	2	1345.3	0.0	1345.3	0.20	0.00	0.20	
	3	1331.6	0.0	1331.6	0.20	0.00	0.20	
	4	1324.2	0.0	1324.2	0.20	0.00	0.20	
	5	1338.9	0.0	1338.9	0.20	0.00	0.20	
	6	708.6	0.0	708.6	0.11	0.00	0.11	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6758.7	0.0	6758.7	1.02	0.00	1.02	Ai＝2.328 Co＝0.503
8F	1	820.6	0.0	820.6	0.07	0.00	0.07	
	2	2111.2	0.0	2111.2	0.18	0.00	0.18	
	3	2117.0	0.0	2117.0	0.18	0.00	0.18	
	4	2081.4	0.0	2081.4	0.17	0.00	0.17	
	5	2058.6	0.0	2058.6	0.17	0.00	0.17	
	6	824.7	0.0	824.7	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10013.6	0.0	10013.6	0.84	0.00	0.84	Ai＝1.919 Co＝0.503
7F	1	1422.3	0.0	1422.3	0.08	0.00	0.08	
	2	2478.8	0.0	2478.8	0.14	0.00	0.14	
	3	2476.6	0.0	2476.6	0.14	0.00	0.14	
	4	2475.4	0.0	2475.4	0.14	0.00	0.14	
	5	2472.0	0.0	2472.0	0.14	0.00	0.14	
	6	1407.3	0.0	1407.3	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12732.5	0.0	12732.5	0.74	0.00	0.74	Ai＝1.690 Co＝0.503
6F	1	1600.4	0.0	1600.4	0.07	0.00	0.07	
	2	2962.5	0.0	2962.5	0.13	0.00	0.13	
	3	2957.1	0.0	2957.1	0.13	0.00	0.13	
	4	2970.8	0.0	2970.8	0.13	0.00	0.13	
	5	2975.4	0.0	2975.4	0.13	0.00	0.13	
	6	1599.8	0.0	1599.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15066.0	0.0	15066.0	0.67	0.00	0.67	Ai＝1.526 Co＝0.503
5F	1	2122.2	0.0	2122.2	0.08	0.00	0.08	
	2	3204.9	0.0	3204.9	0.11	0.00	0.11	
	3	3196.5	0.0	3196.5	0.11	0.00	0.11	
	4	3203.2	0.0	3203.2	0.11	0.00	0.11	
	5	3208.2	0.0	3208.2	0.12	0.00	0.12	
	6	2115.0	0.0	2115.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17050.0	0.0	17050.0	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.394 Co＝0.503
4F	1	2221.6	0.0	2221.6	0.07	0.00	0.07	
	2	3568.5	0.0	3568.5	0.11	0.00	0.11	
	3	3551.5	0.0	3551.5	0.11	0.00	0.11	
	4	3562.8	0.0	3562.8	0.11	0.00	0.11	
	5	3577.9	0.0	3577.9	0.11	0.00	0.11	
	6	2213.6	0.0	2213.6	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18696.0	0.0	18696.0	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.282 Co＝0.503

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	1	2252.2	0.0	2252.2	0.06	0.00	0.06	
	2	3881.2	0.0	3881.2	0.10	0.00	0.10	
	3	3875.6	0.0	3875.6	0.10	0.00	0.10	
	4	3885.1	0.0	3885.1	0.10	0.00	0.10	
	5	3890.9	0.0	3890.9	0.10	0.00	0.10	
	6	2253.8	0.0	2253.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20038.7	0.0	20038.7	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.180 Co＝0.503
2F	1	2267.8	0.0	2267.8	0.05	0.00	0.05	
	2	4133.6	0.0	4133.6	0.09	0.00	0.09	
	3	4123.2	0.0	4123.2	0.09	0.00	0.09	
	4	4132.3	0.0	4132.3	0.09	0.00	0.09	
	5	4140.8	0.0	4140.8	0.09	0.00	0.09	
	6	2271.8	0.0	2271.8	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21069.5	0.0	21069.5	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.087 Co＝0.503
1F	1	3250.2	0.0	3250.2	0.07	0.00	0.07	
	2	3847.1	0.0	3847.1	0.08	0.00	0.08	
	3	3812.8	0.0	3812.8	0.08	0.00	0.08	
	4	3807.2	0.0	3807.2	0.08	0.00	0.08	
	5	3843.3	0.0	3843.3	0.08	0.00	0.08	
	6	3231.5	0.0	3231.5	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21792.1	0.0	21792.1	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.000 Co＝0.503

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	A	1986.8	0.0	1986.8	0.30	0.00	0.30	
	B	2182.0	0.0	2182.0	0.33	0.00	0.33	
	C	1123.8	0.0	1123.8	0.17	0.00	0.17	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5292.6	0.0	5292.6	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.328 Co＝0.394
8F	A	3087.4	0.0	3087.4	0.26	0.00	0.26	
	B	3257.1	0.0	3257.1	0.27	0.00	0.27	
	C	1497.0	0.0	1497.0	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7841.4	0.0	7841.4	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.919 Co＝0.394
7F	A	3803.8	0.0	3803.8	0.22	0.00	0.22	
	B	3711.4	0.0	3711.4	0.22	0.00	0.22	
	C	2455.4	0.0	2455.4	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9970.6	0.0	9970.6	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.690 Co＝0.394

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	A	4516.0	0.0	4516.0	0.20	0.00	0.20	
	B	4506.5	0.0	4506.5	0.20	0.00	0.20	
	C	2775.3	0.0	2775.3	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11797.9	0.0	11797.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.526 Co＝0.394
5F	A	5198.3	0.0	5198.3	0.19	0.00	0.19	
	B	5157.0	0.0	5157.0	0.18	0.00	0.18	
	C	2996.2	0.0	2996.2	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13351.6	0.0	13351.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.394 Co＝0.394
4F	A	5874.6	0.0	5874.6	0.18	0.00	0.18	
	B	5858.6	0.0	5858.6	0.18	0.00	0.18	
	C	2907.3	0.0	2907.3	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14640.5	0.0	14640.5	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.282 Co＝0.394
3F	A	6515.8	0.0	6515.8	0.17	0.00	0.17	
	B	6589.4	0.0	6589.4	0.17	0.00	0.17	
	C	2586.7	0.0	2586.7	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15691.9	0.0	15691.9	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.180 Co＝0.394
2F	A	6842.2	0.0	6842.2	0.15	0.00	0.15	
	B	6876.6	0.0	6876.6	0.16	0.00	0.16	
	C	2780.3	0.0	2780.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16499.1	0.0	16499.1	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.087 Co＝0.394
1F	A	6950.2	0.0	6950.2	0.14	0.00	0.14	
	B	7188.1	0.0	7188.1	0.14	0.00	0.14	
	C	2926.7	0.0	2926.7	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17065.0	0.0	17065.0	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.000 Co＝0.394

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	A	1988.9	0.0	1988.9	0.30	0.00	0.30

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	B	2184.1	0.0	2184.1	0.33	0.00	0.33	
	C	1119.8	0.0	1119.8	0.17	0.00	0.17	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5292.8	0.0	5292.8	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.328 Co＝0.394
8F	A	3085.7	0.0	3085.7	0.26	0.00	0.26	
	B	3259.2	0.0	3259.2	0.27	0.00	0.27	
	C	1496.8	0.0	1496.8	0.13	0.00	0.13	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7841.7	0.0	7841.7	0.66	0.00	0.66	Ai＝1.919 Co＝0.394
7F	A	3798.2	0.0	3798.2	0.22	0.00	0.22	
	B	3712.5	0.0	3712.5	0.22	0.00	0.22	
	C	2460.1	0.0	2460.1	0.14	0.00	0.14	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9970.8	0.0	9970.8	0.58	0.00	0.58	Ai＝1.690 Co＝0.394
6F	A	4509.3	0.0	4509.3	0.20	0.00	0.20	
	B	4508.6	0.0	4508.6	0.20	0.00	0.20	
	C	2780.3	0.0	2780.3	0.12	0.00	0.12	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11798.2	0.0	11798.2	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.526 Co＝0.394
5F	A	5192.2	0.0	5192.2	0.19	0.00	0.19	
	B	5159.2	0.0	5159.2	0.19	0.00	0.19	
	C	3000.6	0.0	3000.6	0.11	0.00	0.11	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13351.9	0.0	13351.9	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.394 Co＝0.394
4F	A	5868.9	0.0	5868.9	0.18	0.00	0.18	
	B	5858.8	0.0	5858.8	0.18	0.00	0.18	
	C	2913.2	0.0	2913.2	0.09	0.00	0.09	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14640.9	0.0	14640.9	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.282 Co＝0.394
3F	A	6511.0	0.0	6511.0	0.17	0.00	0.17	
	B	6591.6	0.0	6591.6	0.17	0.00	0.17	
	C	2589.7	0.0	2589.7	0.07	0.00	0.07	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15692.4	0.0	15692.4	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.180 Co＝0.394
2F	A	6837.9	0.0	6837.9	0.15	0.00	0.15	
	B	6874.4	0.0	6874.4	0.16	0.00	0.16	
	C	2787.2	0.0	2787.2	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16499.5	0.0	16499.5	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.087 Co＝0.394
1F	A	6947.6	0.0	6947.6	0.14	0.00	0.14	
	B	7189.6	0.0	7189.6	0.14	0.00	0.14	
	C	2928.3	0.0	2928.3	0.06	0.00	0.06	
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17065.5	0.0	17065.5	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.000 Co＝0.394

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	1	690.7	0.0	690.7	0.10	0.00	0.10	
	2	1300.8	0.0	1300.8	0.20	0.00	0.20	
	3	1272.0	0.0	1272.0	0.19	0.00	0.19	
	4	1281.2	0.0	1281.2	0.19	0.00	0.19	
	5	1308.0	0.0	1308.0	0.20	0.00	0.20	
	6	685.9	0.0	685.9	0.10	0.00	0.10	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6538.5	0.0	6538.5	0.99	0.00	0.99	Ai＝2.328 Co＝0.487
8F	1	967.8	0.0	967.8	0.08	0.00	0.08	
	2	1953.3	0.0	1953.3	0.16	0.00	0.16	
	3	1945.4	0.0	1945.4	0.16	0.00	0.16	
	4	1933.5	0.0	1933.5	0.16	0.00	0.16	
	5	1927.3	0.0	1927.3	0.16	0.00	0.16	
	6	960.0	0.0	960.0	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9687.3	0.0	9687.3	0.81	0.00	0.81	Ai＝1.919 Co＝0.487
7F	1	1394.9	0.0	1394.9	0.08	0.00	0.08	
	2	2399.3	0.0	2399.3	0.14	0.00	0.14	
	3	2391.1	0.0	2391.1	0.14	0.00	0.14	
	4	2378.7	0.0	2378.7	0.14	0.00	0.14	
	5	2375.2	0.0	2375.2	0.14	0.00	0.14	
	6	1378.5	0.0	1378.5	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12317.7	0.0	12317.7	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.690 Co＝0.487
6F	1	1542.0	0.0	1542.0	0.07	0.00	0.07	
	2	2879.2	0.0	2879.2	0.13	0.00	0.13	
	3	2883.9	0.0	2883.9	0.13	0.00	0.13	
	4	2875.3	0.0	2875.3	0.13	0.00	0.13	
	5	2864.7	0.0	2864.7	0.13	0.00	0.13	
	6	1530.0	0.0	1530.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14575.1	0.0	14575.1	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.526 Co＝0.487
5F	1	1955.9	0.0	1955.9	0.07	0.00	0.07	
	2	3147.7	0.0	3147.7	0.11	0.00	0.11	
	3	3158.0	0.0	3158.0	0.11	0.00	0.11	
	4	3147.6	0.0	3147.6	0.11	0.00	0.11	
	5	3139.8	0.0	3139.8	0.11	0.00	0.11	
	6	1945.4	0.0	1945.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16494.5	0.0	16494.5	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.394 Co＝0.487
4F	1	2079.8	0.0	2079.8	0.06	0.00	0.06	
	2	3485.9	0.0	3485.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3491.0	0.0	3491.0	0.10	0.00	0.10	
	4	3479.1	0.0	3479.1	0.10	0.00	0.10	
	5	3470.7	0.0	3470.7	0.10	0.00	0.10	
	6	2080.4	0.0	2080.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18086.9	0.0	18086.9	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.282 Co＝0.487
3F	1	2133.8	0.0	2133.8	0.06	0.00	0.06	
	2	3777.3	0.0	3777.3	0.10	0.00	0.10	
	3	3783.8	0.0	3783.8	0.10	0.00	0.10	
	4	3777.9	0.0	3777.9	0.10	0.00	0.10	
	5	3775.1	0.0	3775.1	0.10	0.00	0.10	
	6	2137.9	0.0	2137.9	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19385.8	0.0	19385.8	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.180 Co＝0.487
2F	1	2225.5	0.0	2225.5	0.05	0.00	0.05	
	2	3990.5	0.0	3990.5	0.09	0.00	0.09	
	3	3984.5	0.0	3984.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3979.9	0.0	3979.9	0.09	0.00	0.09	
	5	3987.2	0.0	3987.2	0.09	0.00	0.09	
	6	2215.4	0.0	2215.4	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20383.0	0.0	20383.0	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.087 Co＝0.487
1F	1	2990.4	0.0	2990.4	0.06	0.00	0.06	
	2	3791.5	0.0	3791.5	0.08	0.00	0.08	
	3	3765.9	0.0	3765.9	0.08	0.00	0.08	
	4	3773.5	0.0	3773.5	0.08	0.00	0.08	
	5	3794.3	0.0	3794.3	0.08	0.00	0.08	
	6	2965.8	0.0	2965.8	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21081.4	0.0	21081.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.487

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝1.08 Rt＝0.87 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	1	667.6	0.0	667.6	0.10	0.00	0.10
	2	1311.3	0.0	1311.3	0.20	0.00	0.20
	3	1305.5	0.0	1305.5	0.20	0.00	0.20
	4	1299.2	0.0	1299.2	0.20	0.00	0.20
	5	1306.4	0.0	1306.4	0.20	0.00	0.20
	6	667.5	0.0	667.5	0.10	0.00	0.10
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6557.7	0.0	6557.7	0.99	0.00	0.99	Ai＝2.328 Co＝0.488
8F	1	974.3	0.0	974.3	0.08	0.00	0.08	
	2	1952.1	0.0	1952.1	0.16	0.00	0.16	
	3	1965.0	0.0	1965.0	0.17	0.00	0.17	
	4	1939.0	0.0	1939.0	0.16	0.00	0.16	
	5	1917.1	0.0	1917.1	0.16	0.00	0.16	
	6	968.1	0.0	968.1	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9715.7	0.0	9715.7	0.82	0.00	0.82	Ai＝1.919 Co＝0.488
7F	1	1383.9	0.0	1383.9	0.08	0.00	0.08	
	2	2412.4	0.0	2412.4	0.14	0.00	0.14	
	3	2411.8	0.0	2411.8	0.14	0.00	0.14	
	4	2395.8	0.0	2395.8	0.14	0.00	0.14	
	5	2382.3	0.0	2382.3	0.14	0.00	0.14	
	6	1367.5	0.0	1367.5	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12353.8	0.0	12353.8	0.72	0.00	0.72	Ai＝1.690 Co＝0.488
6F	1	1604.9	0.0	1604.9	0.07	0.00	0.07	
	2	2859.7	0.0	2859.7	0.13	0.00	0.13	
	3	2851.1	0.0	2851.1	0.13	0.00	0.13	
	4	2857.6	0.0	2857.6	0.13	0.00	0.13	
	5	2858.8	0.0	2858.8	0.13	0.00	0.13	
	6	1585.8	0.0	1585.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14617.8	0.0	14617.8	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.526 Co＝0.488
5F	1	1970.3	0.0	1970.3	0.07	0.00	0.07	
	2	3155.6	0.0	3155.6	0.11	0.00	0.11	
	3	3146.5	0.0	3146.5	0.11	0.00	0.11	
	4	3155.3	0.0	3155.3	0.11	0.00	0.11	
	5	3162.1	0.0	3162.1	0.11	0.00	0.11	
	6	1952.8	0.0	1952.8	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16542.7	0.0	16542.7	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.394 Co＝0.488
4F	1	2109.1	0.0	2109.1	0.06	0.00	0.06	
	2	3485.5	0.0	3485.5	0.10	0.00	0.10	
	3	3473.7	0.0	3473.7	0.10	0.00	0.10	
	4	3481.8	0.0	3481.8	0.10	0.00	0.10	
	5	3488.2	0.0	3488.2	0.10	0.00	0.10	
	6	2101.4	0.0	2101.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18139.8	0.0	18139.8	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.282 Co＝0.488
3F	1	2154.2	0.0	2154.2	0.06	0.00	0.06	
	2	3782.4	0.0	3782.4	0.10	0.00	0.10	
	3	3775.4	0.0	3775.4	0.10	0.00	0.10	
	4	3785.4	0.0	3785.4	0.10	0.00	0.10	
	5	3792.2	0.0	3792.2	0.10	0.00	0.10	
	6	2153.1	0.0	2153.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19442.6	0.0	19442.6	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.180 Co＝0.488
2F	1	2185.8	0.0	2185.8	0.05	0.00	0.05	
	2	4025.1	0.0	4025.1	0.09	0.00	0.09	
	3	4013.0	0.0	4013.0	0.09	0.00	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	4	4018.9	0.0	4018.9	0.09	0.00	0.09	
	5	4025.4	0.0	4025.4	0.09	0.00	0.09	
	6	2174.6	0.0	2174.6	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20442.7	0.0	20442.7	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.087 Co＝0.488
1F	1	3069.7	0.0	3069.7	0.06	0.00	0.06	
	2	3764.5	0.0	3764.5	0.08	0.00	0.08	
	3	3750.0	0.0	3750.0	0.08	0.00	0.08	
	4	3746.6	0.0	3746.6	0.08	0.00	0.08	
	5	3759.6	0.0	3759.6	0.08	0.00	0.08	
	6	3053.4	0.0	3053.4	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21143.8	0.0	21143.8	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.488

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	5594.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5594.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	8288.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8288.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	10539.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10539.23		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	12470.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12470.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14113.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14113.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	15475.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15475.47		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	16586.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16586.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	17440.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17440.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	18037.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18037.95		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	5594.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5594.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	8289.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8289.16		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	10539.87	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10539.87		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	12471.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12471.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	14113.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14113.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	15476.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15476.41		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	16587.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16587.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	17441.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17441.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	18038.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18038.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	6757.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6757.33		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10011.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10011.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	12729.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12729.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15062.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15062.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17046.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17046.54		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18692.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18692.18		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	A	20034.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20034.59		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21065.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21065.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21787.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21787.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
9F	A	6758.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6758.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	10013.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10013.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	12732.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12732.51		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	15065.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15065.96		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	17050.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17050.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	18696.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18696.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20038.70	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20038.70		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21069.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21069.45		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21792.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21792.12		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.030	6620.1	13437.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3359.4
8F	1.673	11896.6	19908.8	1.000	1.000	1.000	0.25	4977.2
7F	1.474	17173.2	25314.5	1.000	1.000	1.000	0.25	6328.6
6F	1.331	22508.7	29953.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7488.5
5F	1.216	27884.3	33898.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8474.6
4F	1.118	33260.0	37171.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9292.8
3F	1.029	38711.1	39840.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9960.1
2F	0.948	44188.4	41889.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10472.5
1F	0.872	49686.5	43326.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10831.7

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.030	6620.1	13437.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3359.4
8F	1.673	11896.6	19908.8	1.000	1.000	1.000	0.25	4977.2
7F	1.474	17173.2	25314.5	1.000	1.000	1.000	0.25	6328.6
6F	1.331	22508.7	29953.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7488.5
5F	1.216	27884.3	33898.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8474.6
4F	1.118	33260.0	37171.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9292.8
3F	1.029	38711.1	39840.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9960.1
2F	0.948	44188.4	41889.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10472.5
1F	0.872	49686.5	43326.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10831.7

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.030	6620.1	13437.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3359.4
8F	1.673	11896.6	19908.8	1.000	1.000	1.000	0.25	4977.2
7F	1.474	17173.2	25314.5	1.000	1.000	1.000	0.25	6328.6
6F	1.331	22508.7	29953.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7488.5
5F	1.216	27884.3	33898.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8474.6
4F	1.118	33260.0	37171.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9292.8
3F	1.029	38711.1	39840.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9960.1
2F	0.948	44188.4	41889.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10472.5
1F	0.872	49686.5	43326.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10831.7

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
9F	2.030	6620.1	13437.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3359.4
8F	1.673	11896.6	19908.8	1.000	1.000	1.000	0.25	4977.2
7F	1.474	17173.2	25314.5	1.000	1.000	1.000	0.25	6328.6
6F	1.331	22508.7	29953.8	1.000	1.000	1.000	0.25	7488.5
5F	1.216	27884.3	33898.5	1.000	1.000	1.000	0.25	8474.6
4F	1.118	33260.0	37171.0	1.000	1.000	1.000	0.25	9292.8
3F	1.029	38711.1	39840.5	1.000	1.000	1.000	0.25	9960.1
2F	0.948	44188.4	41889.8	1.000	1.000	1.000	0.25	10472.5
1F	0.872	49686.5	43326.6	1.000	1.000	1.000	0.25	10831.7

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	1986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	B	3257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	3803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17064.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	1988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	3085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	3798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	4509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	4508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	5192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	5868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2913.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	6511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	6837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	6947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1945.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	6	960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1955.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1945.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3990.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	合計	20383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	2990.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	1	667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	974.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1965.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	1383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	1604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2857.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14617.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	1970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	合計	16542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	2109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3782.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	2185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3746.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13437.5	1.000	0.25	3359.4		5292.6	1.57
8F	19908.8	1.000	0.25	4977.2		7841.4	1.57
7F	25314.5	1.000	0.25	6328.6		9970.6	1.57
6F	29953.8	1.000	0.25	7488.5		11797.9	1.57
5F	33898.5	1.000	0.25	8474.6		13351.6	1.57
4F	37171.0	1.000	0.25	9292.8		14640.5	1.57
3F	39840.5	1.000	0.25	9960.1		15691.9	1.57
2F	41889.8	1.000	0.25	10472.5		16499.1	1.57
1F	43326.6	1.000	0.25	10831.7		17065.0	1.57

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13437.5	1.000	0.25	3359.4		5292.8	1.57
8F	19908.8	1.000	0.25	4977.2		7841.7	1.57
7F	25314.5	1.000	0.25	6328.6		9970.8	1.57
6F	29953.8	1.000	0.25	7488.5		11798.2	1.57
5F	33898.5	1.000	0.25	8474.6		13351.9	1.57
4F	37171.0	1.000	0.25	9292.8		14640.9	1.57
3F	39840.5	1.000	0.25	9960.1		15692.4	1.57
2F	41889.8	1.000	0.25	10472.5		16499.5	1.57
1F	43326.6	1.000	0.25	10831.7		17065.5	1.57

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13437.5	1.000	0.25	3359.4		6538.5	1.94
8F	19908.8	1.000	0.25	4977.2		9687.3	1.94
7F	25314.5	1.000	0.25	6328.6		12317.7	1.94
6F	29953.8	1.000	0.25	7488.5		14575.1	1.94
5F	33898.5	1.000	0.25	8474.6		16494.5	1.94
4F	37171.0	1.000	0.25	9292.8		18086.9	1.94
3F	39840.5	1.000	0.25	9960.1		19385.8	1.94
2F	41889.8	1.000	0.25	10472.5		20383.0	1.94
1F	43326.6	1.000	0.25	10831.7		21081.4	1.94

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
9F	13437.5	1.000	0.25	3359.4		6557.7	1.95
8F	19908.8	1.000	0.25	4977.2		9715.7	1.95
7F	25314.5	1.000	0.25	6328.6		12353.8	1.95
6F	29953.8	1.000	0.25	7488.5		14617.8	1.95
5F	33898.5	1.000	0.25	8474.6		16542.7	1.95
4F	37171.0	1.000	0.25	9292.8		18139.8	1.95
3F	39840.5	1.000	0.25	9960.1		19442.6	1.95
2F	41889.8	1.000	0.25	10472.5		20442.7	1.95
1F	43326.6	1.000	0.25	10831.7		21143.8	1.95

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 3F － 4F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
318	10F	5594.5	95.7463	2.8926	1/ 138

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
318	9F	8288.7	92.8536	7.0748	1/ 57
	8F	10539.2	85.7788	12.0426	1/ 33
	7F	12470.7	73.7362	14.7261	1/ 27
	6F	14113.0	59.0101	16.0084	1/ 25
	5F	15475.5	43.0017	15.2003	1/ 26
	4F	16586.9	27.8014	12.5610	1/ 32
	3F	17440.1	15.2404	9.7349	1/ 41
	2F	18038.2	5.5055	5.5055	1/ 81

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
316	10F	5594.8	95.7463	2.8906	1/ 138
	9F	8289.2	92.8557	7.0759	1/ 57
	8F	10539.9	85.7798	12.0438	1/ 33
	7F	12471.5	73.7360	14.7267	1/ 27
	6F	14113.9	59.0093	16.0089	1/ 25
	5F	15476.4	43.0004	15.2004	1/ 26
	4F	16587.9	27.8000	12.5604	1/ 32
	3F	17441.1	15.2396	9.7339	1/ 41
	2F	18039.4	5.5057	5.5057	1/ 81

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
498	10F	6757.3	90.8222	2.1442	1/ 187
	9F	10011.5	88.6780	3.3501	1/ 119
	8F	12729.9	85.3279	5.9162	1/ 68
	7F	15062.9	79.4117	8.5930	1/ 47
	6F	17046.5	70.8187	12.0523	1/ 33
	5F	18692.2	58.7664	14.9318	1/ 27
	4F	20034.6	43.8346	16.0304	1/ 25
	3F	21065.1	27.8042	15.6135	1/ 26
	2F	21787.7	12.1907	12.1907	1/ 37

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
497	10F	6758.7	90.6399	2.1156	1/ 189
	9F	10013.6	88.5243	3.2228	1/ 124
	8F	12732.5	85.3015	5.7295	1/ 70
	7F	15066.0	79.5720	8.4428	1/ 47
	6F	17050.0	71.1293	11.9964	1/ 33
	5F	18696.0	59.1329	14.9209	1/ 27
	4F	20038.7	44.2119	16.0266	1/ 25
	3F	21069.5	28.1853	15.6904	1/ 25
	2F	21792.1	12.4949	12.4949	1/ 36

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
253	10F	5292.6	46.1409	1.7515	1/ 228
	9F	7841.4	44.3894	3.5127	1/ 114
	8F	9970.6	40.8767	5.7648	1/ 69
	7F	11797.9	35.1119	7.0590	1/ 57
	6F	13351.5	28.0528	8.0109	1/ 50
	5F	14640.5	20.0420	7.4438	1/ 54
	4F	15691.9	12.5982	5.7459	1/ 70
	3F	16499.1	6.8523	4.3638	1/ 92

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
253	2F	17065.0	2.4885	2.4885	1/ 179

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
253	10F	5292.8	46.1409	1.7517	1/ 228
	9F	7841.7	44.3893	3.5146	1/ 114
	8F	9970.9	40.8746	5.7663	1/ 69
	7F	11798.2	35.1084	7.0596	1/ 57
	6F	13351.9	28.0488	8.0107	1/ 50
	5F	14640.9	20.0380	7.4431	1/ 54
	4F	15692.4	12.5949	5.7453	1/ 70
	3F	16499.6	6.8496	4.3622	1/ 92
	2F	17065.5	2.4874	2.4874	1/ 179

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
259	10F	6538.5	47.2352	1.9779	1/ 202
	9F	9687.3	45.2573	2.9215	1/ 137
	8F	12317.7	42.3358	3.8807	1/ 103
	7F	14575.1	38.4551	4.4428	1/ 90
	6F	16494.5	34.0123	6.0908	1/ 66
	5F	18086.9	27.9214	7.5974	1/ 53
	4F	19385.8	20.3240	8.0104	1/ 50
	3F	20383.0	12.3136	7.3976	1/ 54
	2F	21082.1	4.9160	4.9160	1/ 91

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	10F	6557.7	47.4176	1.9458	1/ 206
	9F	9715.7	45.4718	2.8831	1/ 139
	8F	12353.8	42.5887	3.8326	1/ 104
	7F	14617.8	38.7561	4.5129	1/ 89
	6F	16542.9	34.2432	6.1819	1/ 65
	5F	18139.9	28.0613	7.6630	1/ 53
	4F	19442.6	20.3983	8.0267	1/ 50
	3F	20442.7	12.3716	7.3880	1/ 54
	2F	21143.9	4.9836	4.9836	1/ 89

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 318
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 316
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 498
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 497

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 253
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 253
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 259
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 260

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW1.LW2. Ｘ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW1.LW2. Ｙ方向方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・C2005　FMD. 剛域自動計算のαの係数が直接入力されている。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：4
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・Ｓ部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/17 18:08