BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

NO.72 rc8-8-12

略　称：NO.72
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/30 02:34 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 9
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 9
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 17
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 18
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 18
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 19
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 20

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 20

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 20
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 20
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 20
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 21
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 21
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 21

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 21

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 21
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 21
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 21
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 21
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 22
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 22
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 22
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 22
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 22
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 22
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 22
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 22
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 22
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 23
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 23

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 23

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 23
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 23
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 23

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 23

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 23
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 23
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 23
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 23
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 24
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 24

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 24

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 24
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 24
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 25
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 25
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 25
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 26

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 27

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 27

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 27
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 27
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 36
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 39
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 39
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 40
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 40
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 44

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 49
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 49
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 53
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 53
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 57

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 61

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 61
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 65
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 94

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 118

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 118
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 118
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 118
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 119
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 119
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 119
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 120

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 121

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 121
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 121
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 168
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 206
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 222
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 222
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 223
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 223

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 241

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 241

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 241
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 241
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 241

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 242

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 242
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 242
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 244
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 244
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 264
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 284
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 284
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 304
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 325

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 325

U-4　保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 346

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 346
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）　Ⅲ－ 346
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）　Ⅲ－ 348
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）　Ⅲ－ 348
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）　Ⅲ－ 367
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 388
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 388

U-5　必要保有水平力と判定　Ⅲ－ 408

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク　Ⅲ－ 408
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）　Ⅲ－ 408
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）　Ⅲ－ 437
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認　Ⅲ－ 439
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 439
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 439
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 455
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 467
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）　Ⅲ－ 472
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力　Ⅲ－ 472
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 472
U-5.5　水平せん断力係数　Ⅲ－ 477
U-5.6　構造特性係数　Ⅲ－ 489
U-5.7　必要保有水平耐力　Ⅲ－ 491
U-5.8　保有水平耐力判定　Ⅲ－ 492
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 492
U-5.8.2　保有水平耐力判定表　Ⅲ－ 498
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由　Ⅲ－ 499
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位　Ⅲ－ 499
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果　Ⅲ－ 501
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 501
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）　Ⅲ－ 501
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）　Ⅲ－ 507

****** メッセージ一覧 ****　Ⅲ－ 509**

プリチェックメッセージ一覧　Ⅲ－ 509
準備計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 509
応力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 509
断面計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 509
保有耐力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 509
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧　Ⅲ－ 510

計算・設計に関する情報

工事名称	NO.72 rc8-8-12
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　8階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	22.950 m		建物高さ	23.550 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 :	0.000 m		Y方向 :	0.000 m
構造 塔状比	X方向 :	検討しない		Y方向 :	検討しない
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床　:		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模　:

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	8 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		23.550 m
軒の高さ		22.950 m
地面から地上１階床までの高さ		25.0 cm
パラペットの高さ		60.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-200.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	282.5
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	325.0

層名	標準はりせい (cm)
9F	55.0
8F	55.0
7F	55.0
6F	60.0
5F	60.0
4F	60.0
3F	60.0
2F	60.0
1F	90.0

層名	標準レベル (cm)
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1200.0	1200.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	9F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置





9F 層 (S=1/300)



8F 層 (S=1/300)



7F 層 (S=1/300)



6F 層 (S=1/300)



5F 層 (S=1/300)



4F 層 (S=1/300)



3F 層 (S=1/300)



2F 層 (S=1/300)



1F 層 (S=1/300)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置



※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。





Y2 フレーム（S=1/300）



Y3 フレーム（S=1/300）



Y4 フレーム（S=1/300）



X1 フレーム（S=1/300）



X2 フレーム（S=1/300）



X3 フレーム（S=1/300）



X4 フレーム（S=1/300）



X5 フレーム（S=1/300）



X6 フレーム（S=1/300）

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		FG2		G1		G1	
層		1F		1F		2F － 3F		4F － 5F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		80 x 150	80 x 150	30 x 50	30 x 50	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D35	8-D35	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22
	2段筋	8-D35	—	—	—	—	—	2-D22	—
下端筋	2段筋	8-D35	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	8-D35	8-D35	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22
あばら筋 (mm)		4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G1		G1A		G1A	
層		6F － 8F		9F		2F － 3F		4F － 5F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		－	－	－	－	－	－	－	－
上端筋	1段筋	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
	2段筋	－	－	2-D19	－	2-D19	－	2-D19	－
下端筋	2段筋	－	－	2-D19	－	2-D19	－	2-D19	－
	1段筋	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
あばら筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		－	－	－	－	－	－	－	－

符 号		G1A		G1A		G2		G2	
層		6F － 8F		9F		2F － 4F		5F － 6F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		45 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60	65 x 75	65 x 75	65 x 65	65 x 65
ﾊﾝﾁ長 (cm)		－	－	－	－	－	－	－	－
上端筋	1段筋	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	7-D32	7-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D19	－	2-D22	－	2-D32	－	2-D32	－
下端筋	2段筋	2-D19	－	2-D22	－	2-D32	－	2-D32	－
	1段筋	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	7-D32	7-D32	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		－	－	－	－	－	－	－	－

符 号		G2		G2		G3	
層		7F － 8F		9F		2F － 4F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 65	65 x 65	45 x 60	45 x 60	65 x 75	65 x 75
ﾊﾝﾁ長 (cm)		－	－	－	－	－	－
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	7-D32	7-D32
	2段筋	2-D32	－	－	－	2-D32	－
下端筋	2段筋	2-D32	－	－	－	2-D32	－
	1段筋	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	7-D32	7-D32
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)
鉄骨断面 (mm)		－	－	－	－	－	－

符 号		G3		G3		G3		B1
層		5F － 6F		7F － 8F		9F		2F － 9F
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面								
b x D (cm)		65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	45 x 60	45 x 60	30 x 50
ﾊﾝﾁ長 (cm)		－	－	－	－	－	－	－
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	2-D22
	2段筋	2-D32	－	2-D29	－	2-D29	－	－
下端筋	2段筋	2-D32	－	2-D29	－	2-D29	－	－
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	2-D22
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@200
鉄骨断面 (mm)		－	－	－	－	－	－	－

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C1		C1		C1A	
階		1F - 3F		4F - 6F		7F - 8F		1F - 3F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		65 x 75		65 x 45		65 x 45		65 x 50	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D25	3-D25	4-D25	3-D25	4-D25	3-D25	3-D22	3-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1A		C1A		C2		C2	
階		4F - 6F		7F - 8F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		65 x 50		65 x 50		110 x 110		110 x 80	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	10-D35	3-D35	5-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	5-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C2		C3		C3		C3	
階		7F － 8F		1F － 3F		4F － 6F		7F － 8F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 65		90 x 90		90 x 90		90 x 90	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D29	3-D29	9-D35	3-D35	5-D29	3-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	－	－	－	－	－	－	－	－
帯筋 (mm)		5-D13@100	2-D13@100	5-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	3-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		－	－	－	－	－	－	－	－
鉄骨断面(mm)		－		－		－		－	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	200.0	90.0

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	600.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	400.0	0.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法(cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t(cm)	Td(cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
101-1	x方向	直接	okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
6F-9F	RC	普通	27.00	24.00	24.00
1F-5F	RC	普通	33.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-9F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	9F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主　材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
9F	200	---
8F	200	400
7F	200	400
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤
地域係数	Z　= 1.000
用途係数	U　= 1.000
塔屋の震度	K　= 1.000

	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.459　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 1.000	Rt = 1.000
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.200	Ci = 0.200

I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X方向	Y方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

重心計算	剛心計算

地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない　　考慮しない
計算法	柱軸力の重心　フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用地震時軸力の割増率	Ｘ方向	1.00
	Ｙ方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		8F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00

浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮	保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）	Σ Mpc/Σ Mpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

加力方向		Ｘ方向正加力	Ｘ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

加力方向		Ｙ方向正加力	Ｙ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　200	1/　200
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ｄｓ算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ｄｓ算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	せん断耐力精算	打ち切り誤差　---
反復計算の打切り回数	5		
最大不釣合い力率	0.01 %		
最大不釣合い力	0.00 (kN)		
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN･cm)		
せん断耐力精算　繰り返し回数	---		

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年
【12】：住友金属工業株式会社・住友電気工業株式会社
　　鉄筋コンクリート造梁､柱に用いる高強度せん断補強筋
　　ｽﾄﾛﾝｸﾞﾌｰﾌﾟ（ｽﾐﾌｰﾌﾟ）の設計施工指針・同解説

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【１】付1.3-20式を適用
高強度せん断補強筋	KSS785	文献【12】min{ (3.5)式 , (3.6)式 }を適用

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	As･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	As･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	A･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図



G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重



Y1 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重



Y2 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重



Y3 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重



Y4 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重



X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重



X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重



X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重



X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重



X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重



A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X1	X2	163.9	163.9	247.3	117.7	117.7	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X5	X6	163.9	163.9	247.3	117.7	117.7	0.0	0.0	
8F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
7F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
6F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
5F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
4F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
3F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
2F	X1	X2	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X3	X4	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X4	X5	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X5	X6	133.0	133.0	200.6	95.7	95.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X2	X3	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X3	X4	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X4	X5	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X5	X6	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X1	X2	194.9	194.9	293.1	142.0	142.0	0.0	0.0	
	X2	X3	194.9	194.9	293.1	142.0	142.0	0.0	0.0	
	X3	X4	194.9	194.9	293.1	142.0	142.0	0.0	0.0	
	X4	X5	194.9	194.9	293.1	142.0	142.0	0.0	0.0	
	X5	X6	194.9	194.9	293.1	142.0	142.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	192.6	192.6	287.9	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X2	X3	203.3	203.3	303.9	150.6	150.6	0.0	0.0	
	X3	X4	203.3	203.3	303.9	150.6	150.6	0.0	0.0	
	X4	X5	203.3	203.3	303.9	150.6	150.6	0.0	0.0	
	X5	X6	192.6	192.6	287.9	142.6	142.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	192.6	192.6	287.9	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X2	X3	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X5	X6	192.6	192.6	287.9	142.6	142.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	203.3	203.3	303.9	150.6	150.6	0.0	0.0	
	X2	X3	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X5	X6	203.3	203.3	303.9	150.6	150.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X2	X3	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X5	X6	202.9	202.9	303.3	150.3	150.3	0.0	0.0	
4F	X1	X2	209.8	209.8	313.6	155.5	155.5	0.0	0.0	
	X2	X3	209.8	209.8	313.6	155.5	155.5	0.0	0.0	
	X3	X4	209.8	209.8	313.6	155.5	155.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X4	X5	209.8	209.8	313.6	155.5	155.5	0.0	0.0	
	X5	X6	209.8	209.8	313.6	155.5	155.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
2F	X1	X2	214.0	214.0	320.1	158.4	158.4	0.0	0.0	
	X2	X3	214.0	214.0	320.1	158.4	158.4	0.0	0.0	
	X3	X4	214.0	214.0	320.1	158.4	158.4	0.0	0.0	
	X4	X5	214.0	214.0	320.1	158.4	158.4	0.0	0.0	
	X5	X6	214.0	214.0	320.1	158.4	158.4	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.7	262.7	400.2	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X2	X3	262.7	262.7	400.2	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X3	X4	262.7	262.7	400.2	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X4	X5	262.7	262.7	400.2	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X5	X6	262.7	262.7	400.2	185.5	185.5	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	623.3	623.3	950.6	292.4	292.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	818.3	818.3	1256.7	370.0	370.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	818.3	818.3	1256.7	370.0	370.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	818.3	818.3	1256.7	370.0	370.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	818.3	818.3	1256.7	370.0	370.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	623.3	623.3	950.6	292.4	292.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)



9F 層　合計 : 6294.42 (kN) (S=1/263)



8F 層　合計 : 6078.49 (kN) (S=1/263)



7F 層　合計 : 6089.29 (kN) (S=1/263)



6F 層　合計 : 6127.77 (kN) (S=1/263)



5F 層　合計 : 6127.77 (kN) (S=1/263)



4F 層　合計 : 6231.44 (kN) (S=1/263)



3F 層　合計 : 6295.75 (kN) (S=1/263)



2F 層　合計 : 6411.26 (kN) (S=1/263)



1F 層　合計 : 8733.77 (kN) (S=1/263)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)



9F 層　合計 : 5851.32 (kN) (S=1/263)



8F 層　合計 : 5633.15 (kN) (S=1/263)



7F 層　合計 : 5643.95 (kN) (S=1/263)



6F 層　合計 : 5681.87 (kN) (S=1/263)



5F 層　合計 : 5681.87 (kN) (S=1/263)



4F 層　合計 : 5785.54 (kN) (S=1/263)



3F 層　合計 : 5849.85 (kN) (S=1/263)



2F 層　合計 : 5965.36 (kN) (S=1/263)



1F 層　合計 : 8289.56 (kN) (S=1/263)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ｈｔ = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Ｈｓ = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α（ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：22.950 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 22.95×(0.02＋0.01×0.00) = 0.459 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Ｔｃ ：0.60（第 2 種地盤）
Ｒｔの下限値 = 0.750
Ｒｔ（固有周期からの計算値） = 1.000 （ Ｔ = 0.459 ）、 Ｒｔ（採用値）= 1.000

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
8F	Y2	2789.4	5851.3	0.127	2.035	0.407		2381.4	0.0	2381.4
	Y3	3061.9								
	sum	5851.3								
	Ｗｉ/Ａ	12.19								
7F	Y2	2505.4	11484.5	0.249	1.677	0.335		3853.0	0.0	3853.0
	Y3	3127.7								
	sum	5633.1								
	Ｗｉ/Ａ	11.74								
6F	Y2	2501.7	17128.4	0.372	1.490	0.298		5104.3	0.0	5104.3
	Y3	3142.3								
	sum	5644.0								
	Ｗｉ/Ａ	11.76								
5F	Y2	2497.9	22810.3	0.495	1.358	0.272		6194.7	0.0	6194.7
	Y3	3184.0								
	sum	5681.9								
	Ｗｉ/Ａ	11.84								
4F	Y2	2497.9	28492.2	0.618	1.252	0.250		7137.2	0.0	7137.2
	Y3	3184.0								
	sum	5681.9								
	Ｗｉ/Ａ	11.84								
3F	Y2	2520.7	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
	Y3	3264.8								
	sum	5785.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
3F	Wi/A	12.05	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
2F	Y2	2543.8	40127.5	0.871	1.078	0.216		8649.0	0.0	8649.0
	Y3	3306.0								
	sum	5849.8								
	Wi/A	12.19								
1F	Y2	2578.9	46092.9	1.000	1.000	0.200		9218.6	0.0	9218.6
	Y3	3386.4								
	sum	5965.4								
	Wi/A	12.43								
基礎	Y1	293.2	54382.5		K=0.1006 (H=-0.25)		834.137	10052.7	0.0	10052.7
	Y2	3627.9								
	Y3	4044.1								
	Y4	324.3								
	sum	8289.6								
	Wi/A	13.55								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×(0.02＋0.01×0.00) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	Y2	2789.4	5851.3	0.127	2.035	0.407		2381.4	0.0	2381.4
	Y3	3061.9								
	sum	5851.3								
	Wi/A	12.19								
7F	Y2	2505.4	11484.5	0.249	1.677	0.335		3853.0	0.0	3853.0
	Y3	3127.7								
	sum	5633.1								
	Wi/A	11.74								
6F	Y2	2501.7	17128.4	0.372	1.490	0.298		5104.3	0.0	5104.3
	Y3	3142.3								
	sum	5644.0								
	Wi/A	11.76								
5F	Y2	2497.9	22810.3	0.495	1.358	0.272		6194.7	0.0	6194.7
	Y3	3184.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
4F	Y2	2497.9	28492.2	0.618	1.252	0.250		7137.2	0.0	7137.2
	Y3	3184.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
3F	Y2	2520.7	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
	Y3	3264.8								
	sum	5785.5								
	Wi/A	12.05								
2F	Y2	2543.8	40127.5	0.871	1.078	0.216		8649.0	0.0	8649.0
	Y3	3306.0								
	sum	5849.8								
	Wi/A	12.19								
1F	Y2	2578.9	46092.9	1.000	1.000	0.200		9218.6	0.0	9218.6
	Y3	3386.4								
	sum	5965.4								
	Wi/A	12.43								
基礎	Y1	293.2	54382.5		K=0.1006 (H=-0.25)		834.137	10052.7	0.0	10052.7
	Y2	3627.9								
	Y3	4044.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
基礎	Y4	324.3	54382.5		K=0.1006 (H=-0.25)		834.137	10052.7	0.0	10052.7
	sum	8289.6								
	Wi/A	13.55								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 22.95×(0.02＋0.01×0.00) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	X1	671.2	5851.3	0.127	2.035	0.407		2381.4	0.0	2381.4
	X2	1128.6								
	X3	1125.9								
	X4	1125.9								
	X5	1128.6								
	X6	671.2								
	sum	5851.3								
	Wi/A	12.19								
7F	X1	653.5	11484.5	0.249	1.677	0.335		3853.0	0.0	3853.0
	X2	1079.5								
	X3	1083.6								
	X4	1083.6								
	X5	1079.5								
	X6	653.5								
	sum	5633.1								
	Wi/A	11.74								
6F	X1	651.8	17128.4	0.372	1.490	0.298		5104.3	0.0	5104.3
	X2	1083.0								
	X3	1087.2								
	X4	1087.2								
	X5	1083.0								
	X6	651.8								
	sum	5644.0								
	Wi/A	11.76								
5F	X1	657.0	22810.3	0.495	1.358	0.272		6194.7	0.0	6194.7
	X2	1093.2								
	X3	1090.7								
	X4	1090.7								
	X5	1093.2								
	X6	657.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
4F	X1	657.0	28492.2	0.618	1.252	0.250		7137.2	0.0	7137.2
	X2	1093.2								
	X3	1090.7								
	X4	1090.7								
	X5	1093.2								
	X6	657.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
3F	X1	661.1	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
	X2	1117.1								
	X3	1114.6								
	X4	1114.6								
	X5	1117.1								
	X6	661.1								
	sum	5785.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
3F	Wi/A	12.05	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
2F	X1	661.1	40127.5	0.871	1.078	0.216		8649.0	0.0	8649.0
	X2	1133.2								
	X3	1130.7								
	X4	1130.7								
	X5	1133.2								
	X6	661.1								
	sum	5849.8								
	Wi/A	12.19								
1F	X1	678.5	46092.9	1.000	1.000	0.200		9218.6	0.0	9218.6
	X2	1153.3								
	X3	1150.9								
	X4	1150.9								
	X5	1153.3								
	X6	678.5								
	sum	5965.4								
	Wi/A	12.43								
基礎	X1	1019.7	54382.5		K=0.1006 (H=-0.25)		834.137	10052.7	0.0	10052.7
	X2	1562.5								
	X3	1562.5								
	X4	1562.5								
	X5	1562.5								
	X6	1019.7								
	sum	8289.6								
	Wi/A	13.55								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：22.950 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 22.95×(0.02+0.01×0.00) = 0.459 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.459 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	X1	671.2	5851.3	0.127	2.035	0.407		2381.4	0.0	2381.4
	X2	1128.6								
	X3	1125.9								
	X4	1125.9								
	X5	1128.6								
	X6	671.2								
	sum	5851.3								
	Wi/A	12.19								
7F	X1	653.5	11484.5	0.249	1.677	0.335		3853.0	0.0	3853.0
	X2	1079.5								
	X3	1083.6								
	X4	1083.6								
	X5	1079.5								
	X6	653.5								
	sum	5633.1								
	Wi/A	11.74								
6F	X1	651.8	17128.4	0.372	1.490	0.298		5104.3	0.0	5104.3
	X2	1083.0								
	X3	1087.2								
	X4	1087.2								
	X5	1083.0								
	X6	651.8								
	sum	5644.0								
	Wi/A	11.76								
5F	X1	657.0	22810.3	0.495	1.358	0.272		6194.7	0.0	6194.7

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
5F	X2	1093.2	22810.3	0.495	1.358	0.272		6194.7	0.0	6194.7
	X3	1090.7								
	X4	1090.7								
	X5	1093.2								
	X6	657.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
4F	X1	657.0	28492.2	0.618	1.252	0.250		7137.2	0.0	7137.2
	X2	1093.2								
	X3	1090.7								
	X4	1090.7								
	X5	1093.2								
	X6	657.0								
	sum	5681.9								
	Wi/A	11.84								
3F	X1	661.1	34277.7	0.744	1.161	0.232		7956.8	0.0	7956.8
	X2	1117.1								
	X3	1114.6								
	X4	1114.6								
	X5	1117.1								
	X6	661.1								
	sum	5785.5								
	Wi/A	12.05								
2F	X1	661.1	40127.5	0.871	1.078	0.216		8649.0	0.0	8649.0
	X2	1133.2								
	X3	1130.7								
	X4	1130.7								
	X5	1133.2								
	X6	661.1								
	sum	5849.8								
	Wi/A	12.19								
1F	X1	678.5	46092.9	1.000	1.000	0.200		9218.6	0.0	9218.6
	X2	1153.3								
	X3	1150.9								
	X4	1150.9								
	X5	1153.3								
	X6	678.5								
	sum	5965.4								
	Wi/A	12.43								
基礎	X1	1019.7	54382.5		K=0.1006 (H=-0.25)		834.137	10052.7	0.0	10052.7
	X2	1562.5								
	X3	1562.5								
	X4	1562.5								
	X5	1562.5								
	X6	1019.7								
	sum	8289.6								
	Wi/A	13.55								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率



Y1 フレーム (S=1/263)



Y2 フレーム (S=1/263)



Y3 フレーム (S=1/263)



Y4 フレーム (S=1/263)



X1 フレーム (S=1/263)



X2 フレーム (S=1/263)



X3 フレーム (S=1/263)



X4 フレーム (S=1/263)



X5 フレーム (S=1/263)



X6 フレーム (S=1/263)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率



9F 層 (S=1/263)



8F 層 (S=1/263)



7F 層 (S=1/263)



6F 層 (S=1/263)



5F 層 (S=1/263)



4F 層 (S=1/263)



3F 層 (S=1/263)



2F 層 (S=1/263)



1F 層 (S=1/263)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	777.9	780.2	1103.2	323.0	114202.5	0.0	0.0
Y3						10517.5	10517.5
Y2						2722.7	2722.7
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	816.3	798.9	1195.4	396.5	156600.5	0.0	0.0
Y3						14977.9	14977.9
Y2						2214.7	2214.7
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	818.1	806.0	1207.2	401.2	189215.5	0.0	0.0
Y3						16814.9	16814.9
Y2						2272.1	2272.1
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	822.4	810.6	1214.3	403.7	222594.3	0.0	0.0
Y3						18580.4	18580.4
Y2						2369.7	2369.7
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	822.4	813.4	1229.2	415.8	264986.1	0.0	0.0
Y3						21124.9	21124.9
Y2						2364.0	2364.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	827.2	815.2	1222.8	407.5	308399.5	0.0	0.0
Y3						24517.0	24517.0
Y2						2908.1	2908.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	828.2	817.3	1257.9	440.6	365296.9	0.0	0.0
Y3						31094.3	31094.3
Y2						2584.3	2584.3
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	831.2	819.3	1244.7	425.4	406925.5	0.0	0.0
Y3						44252.2	44252.2
Y2						4257.9	4257.9
Y1						0.0	0.0

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	114202.5	9740.4	9740.4
X2						10371.1	10371.1
X3						10301.7	10301.7
X4						10301.7	10301.7
X5						10371.1	10371.1
X6						9740.4	9740.4

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	156600.5	12838.5	12838.5
X2						15978.9	15978.9
X3						15920.5	15920.5
X4						15920.5	15920.5
X5						15978.9	15978.9
X6						12838.5	12838.5

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	189215.5	15187.3	15187.3
X2						20265.8	20265.8
X3						20217.0	20217.0
X4						20217.0	20217.0
X5						20265.8	20265.8
X6						15187.3	15187.3

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	222594.3	17545.4	17545.4
X2						24755.6	24755.6
X3						24715.1	24715.1
X4						24715.1	24715.1
X5						24755.6	24755.6
X6						17545.4	17545.4

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	264986.1	20591.8	20591.8

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						30375.5	30375.5
X3						30340.5	30340.5
X4						30340.5	30340.5
X5						30375.5	30375.5
X6						20591.8	20591.8

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	308399.5	23647.1	23647.1
X2						36089.9	36089.9
X3						36063.5	36063.5
X4						36063.5	36063.5
X5						36089.9	36089.9
X6						23647.1	23647.1

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	365296.9	27893.9	27893.9
X2						43348.8	43348.8
X3						43330.1	43330.1
X4						43330.1	43330.1
X5						43348.8	43348.8
X6						27893.9	27893.9

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	406925.5	31006.4	31006.4
X2						47901.0	47901.0
X3						47894.2	47894.2
X4						47894.2	47894.2
X5						47901.0	47901.0
X6						31006.4	31006.4

A-2.2　部材応力図



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）



Y1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）


9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
22875
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3250
8000
8000
8000
8000
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）


9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
22875
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3250
8000
8000
8000
8000
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



Y4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X5 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）



X6 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）



Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 正加力)（立体解析）



Y3 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）



Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）



Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）



Y2 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）



Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）



X6 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



X6 フレーム（S=1/300）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			
W.Mt	：壁柱壁頭モーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁柱壁脚モーメント	(kN･m)
W.N	：壁柱軸力	(kN)			
HS.N	：水平バネ応力（加力方向）	(kN)			
HS.N1	：水平バネ応力（加力直交）	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.2	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X4	X5	-38.3	50.9	16.2	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	-126.3	179.1	94.6	111.1	124.3	0.0	0.0
	X2	X3	-165.0	158.1	80.0	115.7	113.9	0.0	0.0
	X3	X4	-159.7	159.7	81.8	114.8	114.8	0.0	0.0
	X4	X5	-158.1	165.0	80.0	113.9	115.7	0.0	0.0
	X5	X6	-179.1	126.3	94.6	124.3	111.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-125.0	137.2	69.6	94.2	97.2	0.0	0.0
	X2	X3	-129.3	129.4	65.9	93.0	93.0	0.0	0.0
	X3	X4	-129.5	129.5	65.7	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-129.4	129.3	65.9	93.0	93.0	0.0	0.0
	X5	X6	-137.2	125.0	69.6	97.2	94.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-118.4	139.3	71.8	93.1	98.3	0.0	0.0
	X2	X3	-130.7	128.8	65.4	93.2	92.7	0.0	0.0
	X3	X4	-129.3	129.3	65.9	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-128.8	130.7	65.4	92.7	93.2	0.0	0.0
	X5	X6	-139.3	118.4	71.8	98.3	93.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-119.7	139.1	71.3	93.3	98.1	0.0	0.0
	X2	X3	-130.4	128.9	65.6	93.1	92.8	0.0	0.0
	X3	X4	-129.4	129.4	65.8	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-128.9	130.4	65.6	92.8	93.1	0.0	0.0
	X5	X6	-139.1	119.7	71.3	98.1	93.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-118.9	139.3	71.5	93.1	98.2	0.0	0.0
	X2	X3	-130.6	128.9	65.5	93.2	92.8	0.0	0.0
	X3	X4	-129.4	129.4	65.9	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-128.9	130.6	65.5	92.8	93.2	0.0	0.0
	X5	X6	-139.3	118.9	71.5	98.2	93.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-119.1	139.6	71.3	93.1	98.2	0.0	0.0
	X2	X3	-130.2	129.0	65.6	93.1	92.8	0.0	0.0
	X3	X4	-129.4	129.4	65.8	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-129.0	130.2	65.6	92.8	93.1	0.0	0.0
	X5	X6	-139.6	119.1	71.3	98.2	93.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-119.3	139.6	71.2	93.1	98.2	0.0	0.0
	X2	X3	-130.1	129.1	65.6	93.1	92.8	0.0	0.0
	X3	X4	-129.4	129.4	65.8	93.0	93.0	0.0	0.0
	X4	X5	-129.1	130.1	65.6	92.8	93.1	0.0	0.0
	X5	X6	-139.6	119.3	71.2	98.2	93.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-117.3	140.8	71.6	92.7	98.6	0.0	0.0
	X2	X3	-130.0	129.0	65.7	93.1	92.9	0.0	0.0
	X3	X4	-129.5	129.5	65.8	93.0	93.0	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	X4	X5	-129.0	130.0	65.7	92.9	93.1	0.0	0.0
	X5	X6	-140.8	117.3	71.6	98.6	92.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-52.2	284.7	193.2	135.7	193.9	0.0	0.0
	X2	X3	-274.2	227.8	110.6	170.6	159.0	0.0	0.0
	X3	X4	-229.9	229.9	131.7	164.8	164.8	0.0	0.0
	X4	X5	-227.8	274.2	110.6	159.0	170.6	0.0	0.0
	X5	X6	-284.7	52.2	193.2	193.9	135.7	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	102.4	91.1	5.6	-24.2	24.2	0.0	0.0
	X2	X3	81.9	82.8	-0.4	-20.6	20.6	0.0	0.0
	X3	X4	83.7	83.7	0.0	-20.9	20.9	0.0	0.0
	X4	X5	82.8	81.9	0.4	-20.6	20.6	0.0	0.0
	X5	X6	91.1	102.4	-5.6	-24.2	24.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	154.7	146.4	4.1	-37.6	37.6	0.0	0.0
	X2	X3	135.0	135.5	-0.2	-33.8	33.8	0.0	0.0
	X3	X4	135.9	135.9	0.0	-34.0	34.0	0.0	0.0
	X4	X5	135.5	135.0	0.2	-33.8	33.8	0.0	0.0
	X5	X6	146.4	154.7	-4.1	-37.6	37.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	183.3	172.5	5.4	-44.5	44.5	0.0	0.0
	X2	X3	156.3	157.2	-0.4	-39.2	39.2	0.0	0.0
	X3	X4	158.0	158.0	0.0	-39.5	39.5	0.0	0.0
	X4	X5	157.2	156.3	0.4	-39.2	39.2	0.0	0.0
	X5	X6	172.5	183.3	-5.4	-44.5	44.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	211.0	199.1	5.9	-51.3	51.3	0.0	0.0
	X2	X3	178.9	179.9	-0.5	-44.9	44.9	0.0	0.0
	X3	X4	180.9	180.9	0.0	-45.2	45.2	0.0	0.0
	X4	X5	179.9	178.9	0.5	-44.9	44.9	0.0	0.0
	X5	X6	199.1	211.0	-5.9	-51.3	51.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	237.4	222.0	7.7	-57.4	57.4	0.0	0.0
	X2	X3	196.1	197.6	-0.7	-49.2	49.2	0.0	0.0
	X3	X4	199.2	199.2	0.0	-49.8	49.8	0.0	0.0
	X4	X5	197.6	196.1	0.7	-49.2	49.2	0.0	0.0
	X5	X6	222.0	237.4	-7.7	-57.4	57.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	243.1	235.0	4.0	-59.8	59.8	0.0	0.0
	X2	X3	213.1	213.9	-0.4	-53.4	53.4	0.0	0.0
	X3	X4	214.8	214.8	0.0	-53.7	53.7	0.0	0.0
	X4	X5	213.9	213.1	0.4	-53.4	53.4	0.0	0.0
	X5	X6	235.0	243.1	-4.0	-59.8	59.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	226.8	224.4	1.2	-56.4	56.4	0.0	0.0
	X2	X3	207.2	207.7	-0.2	-51.9	51.9	0.0	0.0
	X3	X4	208.1	208.1	0.0	-52.0	52.0	0.0	0.0
	X4	X5	207.7	207.2	0.2	-51.9	51.9	0.0	0.0
	X5	X6	224.4	226.8	-1.2	-56.4	56.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	197.7	194.1	1.8	-49.0	49.0	0.0	0.0
	X2	X3	177.0	177.6	-0.3	-44.3	44.3	0.0	0.0
	X3	X4	178.3	178.3	0.0	-44.6	44.6	0.0	0.0
	X4	X5	177.6	177.0	0.3	-44.3	44.3	0.0	0.0
	X5	X6	194.1	197.7	-1.8	-49.0	49.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	240.2	206.2	17.0	-55.8	55.8	0.0	0.0
	X2	X3	183.3	189.4	-3.1	-46.6	46.6	0.0	0.0
	X3	X4	194.4	194.4	0.0	-48.6	48.6	0.0	0.0
	X4	X5	189.4	183.3	3.1	-46.6	46.6	0.0	0.0
	X5	X6	206.2	240.2	-17.0	-55.8	55.8	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	-102.4	-91.1	-5.6	24.2	-24.2	0.0	0.0
	X2	X3	-81.9	-82.8	0.4	20.6	-20.6	0.0	0.0
	X3	X4	-83.7	-83.7	0.0	20.9	-20.9	0.0	0.0
	X4	X5	-82.8	-81.9	-0.4	20.6	-20.6	0.0	0.0
	X5	X6	-91.1	-102.4	5.6	24.2	-24.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-154.7	-146.4	-4.1	37.6	-37.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	X2	X3	-135.0	-135.5	0.2	33.8	-33.8	0.0	0.0
	X3	X4	-135.9	-135.9	0.0	34.0	-34.0	0.0	0.0
	X4	X5	-135.5	-135.0	-0.2	33.8	-33.8	0.0	0.0
	X5	X6	-146.4	-154.7	4.1	37.6	-37.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-183.3	-172.5	-5.4	44.5	-44.5	0.0	0.0
	X2	X3	-156.3	-157.2	0.4	39.2	-39.2	0.0	0.0
	X3	X4	-158.0	-158.0	0.0	39.5	-39.5	0.0	0.0
	X4	X5	-157.2	-156.3	-0.4	39.2	-39.2	0.0	0.0
	X5	X6	-172.5	-183.3	5.4	44.5	-44.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-211.0	-199.1	-5.9	51.3	-51.3	0.0	0.0
	X2	X3	-178.9	-179.9	0.5	44.9	-44.9	0.0	0.0
	X3	X4	-180.9	-180.9	0.0	45.2	-45.2	0.0	0.0
	X4	X5	-179.9	-178.9	-0.5	44.9	-44.9	0.0	0.0
	X5	X6	-199.1	-211.0	5.9	51.3	-51.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-237.4	-222.0	-7.7	57.4	-57.4	0.0	0.0
	X2	X3	-196.1	-197.6	0.7	49.2	-49.2	0.0	0.0
	X3	X4	-199.2	-199.2	0.0	49.8	-49.8	0.0	0.0
	X4	X5	-197.6	-196.1	-0.7	49.2	-49.2	0.0	0.0
	X5	X6	-222.0	-237.4	7.7	57.4	-57.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-243.1	-235.0	-4.0	59.8	-59.8	0.0	0.0
	X2	X3	-213.1	-213.9	0.4	53.4	-53.4	0.0	0.0
	X3	X4	-214.8	-214.8	0.0	53.7	-53.7	0.0	0.0
	X4	X5	-213.9	-213.1	-0.4	53.4	-53.4	0.0	0.0
	X5	X6	-235.0	-243.1	4.0	59.8	-59.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-226.8	-224.4	-1.2	56.4	-56.4	0.0	0.0
	X2	X3	-207.2	-207.7	0.2	51.9	-51.9	0.0	0.0
	X3	X4	-208.1	-208.1	0.0	52.0	-52.0	0.0	0.0
	X4	X5	-207.7	-207.2	-0.2	51.9	-51.9	0.0	0.0
	X5	X6	-224.4	-226.8	1.2	56.4	-56.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-197.7	-194.1	-1.8	49.0	-49.0	0.0	0.0
	X2	X3	-177.0	-177.6	0.3	44.3	-44.3	0.0	0.0
	X3	X4	-178.3	-178.3	0.0	44.6	-44.6	0.0	0.0
	X4	X5	-177.6	-177.0	-0.3	44.3	-44.3	0.0	0.0
	X5	X6	-194.1	-197.7	1.8	49.0	-49.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-240.2	-206.2	-17.0	55.8	-55.8	0.0	0.0
	X2	X3	-183.3	-189.4	3.1	46.6	-46.6	0.0	0.0
	X3	X4	-194.4	-194.4	0.0	48.6	-48.6	0.0	0.0
	X4	X5	-189.4	-183.3	-3.1	46.6	-46.6	0.0	0.0
	X5	X6	-206.2	-240.2	17.0	55.8	-55.8	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	126.3	79.4	-23.5	-73.5	73.5	-327.6	327.6
		X2	-14.1	-6.6	3.8	7.4	-7.4	-573.6	573.6
		X3	1.7	0.5	-0.6	-0.8	0.8	-563.0	563.0
		X4	-1.7	-0.5	0.6	0.8	-0.8	-563.0	563.0
		X5	14.1	6.6	-3.8	-7.4	7.4	-573.6	573.6
		X6	-126.3	-79.4	23.5	73.5	-73.5	-327.6	327.6
7F	8F	X1	45.6	53.7	4.1	-35.5	35.5	-633.6	633.6
		X2	-1.3	-3.4	-1.0	1.7	-1.7	-1085.2	1085.2
		X3	-0.3	0.1	0.2	0.1	-0.1	-1070.8	1070.8
		X4	0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-1070.8	1070.8
		X5	1.3	3.4	1.0	-1.7	1.7	-1085.2	1085.2
		X6	-45.6	-53.7	-4.1	35.5	-35.5	-633.6	633.6
6F	7F	X1	64.7	61.4	-1.6	-44.6	44.6	-937.7	937.7
		X2	-5.2	-4.6	0.3	3.5	-3.5	-1598.6	1598.6
		X3	0.4	0.3	-0.1	-0.2	0.2	-1578.8	1578.8
		X4	-0.4	-0.3	0.1	0.2	-0.2	-1578.8	1578.8
		X5	5.2	4.6	-0.3	-3.5	3.5	-1598.6	1598.6
		X6	-64.7	-61.4	1.6	44.6	-44.6	-937.7	937.7
5F	6F	X1	58.3	58.0	-0.1	-41.5	41.5	-1240.9	1240.9
		X2	-4.1	-4.3	-0.1	3.0	-3.0	-2110.6	2110.6
		X3	0.2	0.2	0.0	-0.2	0.2	-2085.9	2085.9
		X4	-0.2	-0.2	-0.0	0.2	-0.2	-2085.9	2085.9
		X5	4.1	4.3	0.1	-3.0	3.0	-2110.6	2110.6

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	X6	-58.3	-58.0	0.1	41.5	-41.5	-1240.9	1240.9
4F	5F	X1	60.9	60.2	-0.4	-43.2	43.2	-1543.5	1543.5
		X2	-4.4	-3.9	0.2	3.0	-3.0	-2623.0	2623.0
		X3	0.3	0.2	-0.0	-0.2	0.2	-2593.1	2593.1
		X4	-0.3	-0.2	0.0	0.2	-0.2	-2593.1	2593.1
		X5	4.4	3.9	-0.2	-3.0	3.0	-2623.0	2623.0
		X6	-60.9	-60.2	0.4	43.2	-43.2	-1543.5	1543.5
3F	4F	X1	59.0	58.6	-0.2	-42.0	42.0	-1845.7	1845.7
		X2	-5.4	-5.1	0.1	3.8	-3.8	-3173.8	3173.8
		X3	0.2	0.3	0.0	-0.2	0.2	-3138.3	3138.3
		X4	-0.2	-0.3	-0.0	0.2	-0.2	-3138.3	3138.3
		X5	5.4	5.1	-0.1	-3.8	3.8	-3173.8	3173.8
		X6	-59.0	-58.6	0.2	42.0	-42.0	-1845.7	1845.7
2F	3F	X1	60.7	63.2	1.2	-44.3	44.3	-2147.6	2147.6
		X2	-4.4	-4.0	0.2	3.0	-3.0	-3703.1	3703.1
		X3	-0.0	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-3662.5	3662.5
		X4	0.0	0.4	0.2	-0.1	0.1	-3662.5	3662.5
		X5	4.4	4.0	-0.2	-3.0	3.0	-3703.1	3703.1
		X6	-60.7	-63.2	-1.2	44.3	-44.3	-2147.6	2147.6
1F	2F	X1	54.1	52.2	-1.0	-32.7	32.7	-2455.1	2455.1
		X2	-6.8	-10.5	-1.8	5.3	-5.3	-4238.5	4238.5
		X3	0.8	2.1	0.7	-0.9	0.9	-4192.3	4192.3
		X4	-0.8	-2.1	-0.7	0.9	-0.9	-4192.3	4192.3
		X5	6.8	10.5	1.8	-5.3	5.3	-4238.5	4238.5
		X6	-54.1	-52.2	1.0	32.7	-32.7	-2455.1	2455.1

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	-102.4	-57.1	22.7	56.9	-56.9	-3.7	3.7
		X2	-173.0	-122.0	25.5	105.4	-105.4	-8.7	8.7
		X3	-166.6	-117.0	24.8	101.3	-101.3	-3.0	3.0
		X4	-166.6	-117.0	24.8	101.3	-101.3	3.0	-3.0
		X5	-173.0	-122.0	25.5	105.4	-105.4	8.7	-8.7
		X6	-102.4	-57.1	22.7	56.9	-56.9	3.7	-3.7
7F	8F	X1	-97.6	-67.7	15.0	59.0	-59.0	-15.2	15.2
		X2	-159.5	-136.2	11.6	105.6	-105.6	-31.8	31.8
		X3	-154.4	-130.3	12.1	101.7	-101.7	-10.7	10.7
		X4	-154.4	-130.3	12.1	101.7	-101.7	10.7	-10.7
		X5	-159.5	-136.2	11.6	105.6	-105.6	31.8	-31.8
		X6	-97.6	-67.7	15.0	59.0	-59.0	15.2	-15.2
6F	7F	X1	-115.6	-88.9	13.3	72.4	-72.4	-36.7	36.7
		X2	-192.6	-169.8	11.4	128.3	-128.3	-63.2	63.2
		X3	-184.9	-161.9	11.5	122.7	-122.7	-20.8	20.8
		X4	-184.9	-161.9	11.5	122.7	-122.7	20.8	-20.8
		X5	-192.6	-169.8	11.4	128.3	-128.3	63.2	-63.2
		X6	-115.6	-88.9	13.3	72.4	-72.4	36.7	-36.7
5F	6F	X1	-122.1	-110.6	5.7	83.1	-83.1	-68.4	68.4
		X2	-208.3	-204.2	2.0	147.3	-147.3	-100.3	100.3
		X3	-198.9	-193.7	2.6	140.2	-140.2	-33.4	33.4
		X4	-198.9	-193.7	2.6	140.2	-140.2	33.4	-33.4
		X5	-208.3	-204.2	2.0	147.3	-147.3	100.3	-100.3
		X6	-122.1	-110.6	5.7	83.1	-83.1	68.4	-68.4
4F	5F	X1	-126.8	-129.3	-1.2	91.4	-91.4	-107.2	107.2
		X2	-213.9	-197.9	8.0	147.1	-147.1	-144.7	144.7
		X3	-203.1	-188.8	7.1	140.0	-140.0	-47.9	47.9
		X4	-203.1	-188.8	7.1	140.0	-140.0	47.9	-47.9
		X5	-213.9	-197.9	8.0	147.1	-147.1	144.7	-144.7
		X6	-126.8	-129.3	-1.2	91.4	-91.4	107.2	-107.2
3F	4F	X1	-113.9	-133.6	-9.9	88.4	-88.4	-155.8	155.8
		X2	-250.1	-256.1	-3.0	180.8	-180.8	-259.1	259.1
		X3	-239.9	-247.7	-3.9	174.2	-174.2	-86.0	86.0
		X4	-239.9	-247.7	-3.9	174.2	-174.2	86.0	-86.0
		X5	-250.1	-256.1	-3.0	180.8	-180.8	259.1	-259.1
		X6	-113.9	-133.6	-9.9	88.4	-88.4	155.8	-155.8
2F	3F	X1	-93.1	-117.4	-12.1	75.2	-75.2	-210.8	210.8

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	X2	-175.5	-216.7	-20.6	140.1	-140.1	-330.0	330.0
		X3	-168.1	-208.3	-20.1	134.4	-134.4	-109.4	109.4
		X4	-168.1	-208.3	-20.1	134.4	-134.4	109.4	-109.4
		X5	-175.5	-216.7	-20.6	140.1	-140.1	330.0	-330.0
		X6	-93.1	-117.4	-12.1	75.2	-75.2	210.8	-210.8
1F	2F	X1	-80.3	-240.2	-79.9	98.6	-98.6	-284.0	284.0
		X2	-154.4	-389.5	-117.6	167.4	-167.4	-408.1	408.1
		X3	-147.6	-383.9	-118.1	163.5	-163.5	-135.0	135.0
		X4	-147.6	-383.9	-118.1	163.5	-163.5	135.0	-135.0
		X5	-154.4	-389.5	-117.6	167.4	-167.4	408.1	-408.1
		X6	-80.3	-240.2	-79.9	98.6	-98.6	284.0	-284.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	102.4	57.1	-22.7	-56.9	56.9	3.7	-3.7
		X2	173.0	122.0	-25.5	-105.4	105.4	8.7	-8.7
		X3	166.6	117.0	-24.8	-101.3	101.3	3.0	-3.0
		X4	166.6	117.0	-24.8	-101.3	101.3	-3.0	3.0
		X5	173.0	122.0	-25.5	-105.4	105.4	-8.7	8.7
		X6	102.4	57.1	-22.7	-56.9	56.9	-3.7	3.7
7F	8F	X1	97.6	67.7	-15.0	-59.0	59.0	15.2	-15.2
		X2	159.5	136.2	-11.6	-105.6	105.6	31.8	-31.8
		X3	154.4	130.3	-12.1	-101.7	101.7	10.7	-10.7
		X4	154.4	130.3	-12.1	-101.7	101.7	-10.7	10.7
		X5	159.5	136.2	-11.6	-105.6	105.6	-31.8	31.8
		X6	97.6	67.7	-15.0	-59.0	59.0	-15.2	15.2
6F	7F	X1	115.6	88.9	-13.3	-72.4	72.4	36.7	-36.7
		X2	192.6	169.8	-11.4	-128.3	128.3	63.2	-63.2
		X3	184.9	161.9	-11.5	-122.7	122.7	20.8	-20.8
		X4	184.9	161.9	-11.5	-122.7	122.7	-20.8	20.8
		X5	192.6	169.8	-11.4	-128.3	128.3	-63.2	63.2
		X6	115.6	88.9	-13.3	-72.4	72.4	-36.7	36.7
5F	6F	X1	122.1	110.6	-5.7	-83.1	83.1	68.4	-68.4
		X2	208.3	204.2	-2.0	-147.3	147.3	100.3	-100.3
		X3	198.9	193.7	-2.6	-140.2	140.2	33.4	-33.4
		X4	198.9	193.7	-2.6	-140.2	140.2	-33.4	33.4
		X5	208.3	204.2	-2.0	-147.3	147.3	-100.3	100.3
		X6	122.1	110.6	-5.7	-83.1	83.1	-68.4	68.4
4F	5F	X1	126.8	129.3	1.2	-91.4	91.4	107.2	-107.2
		X2	213.9	197.9	-8.0	-147.1	147.1	144.7	-144.7
		X3	203.1	188.8	-7.1	-140.0	140.0	47.9	-47.9
		X4	203.1	188.8	-7.1	-140.0	140.0	-47.9	47.9
		X5	213.9	197.9	-8.0	-147.1	147.1	-144.7	144.7
		X6	126.8	129.3	1.2	-91.4	91.4	-107.2	107.2
3F	4F	X1	113.9	133.6	9.9	-88.4	88.4	155.8	-155.8
		X2	250.1	256.1	3.0	-180.8	180.8	259.1	-259.1
		X3	239.9	247.7	3.9	-174.2	174.2	86.0	-86.0
		X4	239.9	247.7	3.9	-174.2	174.2	-86.0	86.0
		X5	250.1	256.1	3.0	-180.8	180.8	-259.1	259.1
		X6	113.9	133.6	9.9	-88.4	88.4	-155.8	155.8
2F	3F	X1	93.1	117.4	12.1	-75.2	75.2	210.8	-210.8
		X2	175.5	216.7	20.6	-140.1	140.1	330.0	-330.0
		X3	168.1	208.3	20.1	-134.4	134.4	109.4	-109.4
		X4	168.1	208.3	20.1	-134.4	134.4	-109.4	109.4
		X5	175.5	216.7	20.6	-140.1	140.1	-330.0	330.0
		X6	93.1	117.4	12.1	-75.2	75.2	-210.8	210.8
1F	2F	X1	80.3	240.2	79.9	-98.6	98.6	284.0	-284.0
		X2	154.4	389.5	117.6	-167.4	167.4	408.1	-408.1
		X3	147.6	383.9	118.1	-163.5	163.5	135.0	-135.0
		X4	147.6	383.9	118.1	-163.5	163.5	-135.0	135.0
		X5	154.4	389.5	117.6	-167.4	167.4	-408.1	408.1
		X6	80.3	240.2	79.9	-98.6	98.6	-284.0	284.0

==========

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	-181.5	204.4	100.1	139.2	144.9	0.0	0.0
	X2	X3	-195.4	194.5	98.1	142.2	141.9	0.0	0.0
	X3	X4	-194.9	194.9	98.2	142.0	142.0	0.0	0.0
	X4	X5	-194.5	195.4	98.1	141.9	142.2	0.0	0.0
	X5	X6	-204.4	181.5	100.1	144.9	139.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-185.6	197.7	96.2	141.1	144.1	0.0	0.0
	X2	X3	-203.0	203.4	100.6	150.6	150.7	0.0	0.0
	X3	X4	-203.3	203.3	100.6	150.6	150.6	0.0	0.0
	X4	X5	-203.4	203.0	100.6	150.7	150.6	0.0	0.0
	X5	X6	-197.7	185.6	96.2	144.1	141.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-184.8	198.3	96.3	140.9	144.3	0.0	0.0
	X2	X3	-202.7	203.0	100.5	150.3	150.4	0.0	0.0
	X3	X4	-202.9	202.9	100.4	150.3	150.3	0.0	0.0
	X4	X5	-203.0	202.7	100.5	150.4	150.3	0.0	0.0
	X5	X6	-198.3	184.8	96.3	144.3	140.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-193.5	210.2	102.0	148.5	152.7	0.0	0.0
	X2	X3	-203.2	202.7	100.4	150.4	150.2	0.0	0.0
	X3	X4	-202.9	202.9	100.4	150.3	150.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.7	203.2	100.4	150.2	150.4	0.0	0.0
	X5	X6	-210.2	193.5	102.0	152.7	148.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-192.8	210.1	101.9	148.2	152.5	0.0	0.0
	X2	X3	-203.2	202.7	100.4	150.4	150.2	0.0	0.0
	X3	X4	-202.9	202.9	100.4	150.3	150.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.7	203.2	100.4	150.2	150.4	0.0	0.0
	X5	X6	-210.1	192.8	101.9	152.5	148.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-197.0	218.8	105.7	152.8	158.3	0.0	0.0
	X2	X3	-210.1	209.5	103.8	155.6	155.4	0.0	0.0
	X3	X4	-209.8	209.8	103.8	155.5	155.5	0.0	0.0
	X4	X5	-209.5	210.1	103.8	155.4	155.6	0.0	0.0
	X5	X6	-218.8	197.0	105.7	158.3	152.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-195.8	218.4	105.4	152.1	157.7	0.0	0.0
	X2	X3	-209.4	208.7	103.4	155.0	154.8	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-208.7	209.4	103.4	154.8	155.0	0.0	0.0
	X5	X6	-218.4	195.8	105.4	157.7	152.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-199.8	224.3	108.1	155.4	161.5	0.0	0.0
	X2	X3	-214.0	213.9	106.1	158.5	158.4	0.0	0.0
	X3	X4	-214.1	214.1	106.0	158.4	158.4	0.0	0.0
	X4	X5	-213.9	214.0	106.1	158.4	158.5	0.0	0.0
	X5	X6	-224.3	199.8	108.1	161.5	155.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-148.5	323.1	164.4	163.6	207.3	0.0	0.0
	X2	X3	-283.3	252.3	132.3	189.3	181.6	0.0	0.0
	X3	X4	-260.8	260.8	139.3	185.5	185.5	0.0	0.0
	X4	X5	-252.3	283.3	132.3	181.6	189.3	0.0	0.0
	X5	X6	-323.1	148.5	164.4	207.3	163.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	515.3	511.0	2.1	-128.3	128.3	0.0	0.0
	X2	X3	552.4	551.8	0.3	-138.0	138.0	0.0	0.0
	X3	X4	554.4	554.4	0.0	-138.6	138.6	0.0	0.0
	X4	X5	551.8	552.4	-0.3	-138.0	138.0	0.0	0.0
	X5	X6	511.0	515.3	-2.1	-128.3	128.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	715.5	708.6	3.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
	X2	X3	907.1	904.8	1.1	-226.5	226.5	0.0	0.0
	X3	X4	904.5	904.5	0.0	-226.1	226.1	0.0	0.0
	X4	X5	904.8	907.1	-1.1	-226.5	226.5	0.0	0.0
	X5	X6	708.6	715.5	-3.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	896.9	888.8	4.1	-223.2	223.2	0.0	0.0
	X2	X3	1120.5	1117.9	1.3	-279.8	279.8	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X3	X4	1116.4	1116.4	0.0	-279.1	279.1	0.0	0.0
	X4	X5	1117.9	1120.5	-1.3	-279.8	279.8	0.0	0.0
	X5	X6	888.8	896.9	-4.1	-223.2	223.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	1253.2	1243.7	4.8	-312.1	312.1	0.0	0.0
	X2	X3	1287.1	1286.6	0.2	-321.7	321.7	0.0	0.0
	X3	X4	1290.0	1290.0	0.0	-322.5	322.5	0.0	0.0
	X4	X5	1286.6	1287.1	-0.2	-321.7	321.7	0.0	0.0
	X5	X6	1243.7	1253.2	-4.8	-312.1	312.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	1445.0	1432.9	6.1	-359.7	359.7	0.0	0.0
	X2	X3	1469.0	1468.6	0.2	-367.2	367.2	0.0	0.0
	X3	X4	1471.3	1471.3	0.0	-367.8	367.8	0.0	0.0
	X4	X5	1468.6	1469.0	-0.2	-367.2	367.2	0.0	0.0
	X5	X6	1432.9	1445.0	-6.1	-359.7	359.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	1775.9	1763.3	6.3	-442.4	442.4	0.0	0.0
	X2	X3	1807.7	1807.1	0.3	-451.9	451.9	0.0	0.0
	X3	X4	1809.1	1809.1	0.0	-452.3	452.3	0.0	0.0
	X4	X5	1807.1	1807.7	-0.3	-451.9	451.9	0.0	0.0
	X5	X6	1763.3	1775.9	-6.3	-442.4	442.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	1670.5	1661.1	4.7	-416.4	416.4	0.0	0.0
	X2	X3	1696.0	1695.6	0.2	-423.9	423.9	0.0	0.0
	X3	X4	1696.9	1696.9	0.0	-424.2	424.2	0.0	0.0
	X4	X5	1695.6	1696.0	-0.2	-423.9	423.9	0.0	0.0
	X5	X6	1661.1	1670.5	-4.7	-416.4	416.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1907.4	1892.4	7.5	-475.0	475.0	0.0	0.0
	X2	X3	1907.4	1906.9	0.2	-476.8	476.8	0.0	0.0
	X3	X4	1907.7	1907.7	0.0	-476.9	476.9	0.0	0.0
	X4	X5	1906.9	1907.4	-0.2	-476.8	476.8	0.0	0.0
	X5	X6	1892.4	1907.4	-7.5	-475.0	475.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	2529.6	2472.7	28.5	-625.3	625.3	0.0	0.0
	X2	X3	2386.2	2396.7	-5.2	-597.9	597.9	0.0	0.0
	X3	X4	2416.2	2416.2	0.0	-604.0	604.0	0.0	0.0
	X4	X5	2396.7	2386.2	5.2	-597.9	597.9	0.0	0.0
	X5	X6	2472.7	2529.6	-28.5	-625.3	625.3	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X1	X2	-515.3	-511.0	-2.1	128.3	-128.3	0.0	0.0
	X2	X3	-552.4	-551.8	-0.3	138.0	-138.0	0.0	0.0
	X3	X4	-554.4	-554.4	0.0	138.6	-138.6	0.0	0.0
	X4	X5	-551.8	-552.4	0.3	138.0	-138.0	0.0	0.0
	X5	X6	-511.0	-515.3	2.1	128.3	-128.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-715.5	-708.6	-3.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
	X2	X3	-907.1	-904.8	-1.1	226.5	-226.5	0.0	0.0
	X3	X4	-904.5	-904.5	0.0	226.1	-226.1	0.0	0.0
	X4	X5	-904.8	-907.1	1.1	226.5	-226.5	0.0	0.0
	X5	X6	-708.6	-715.5	3.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-896.9	-888.8	-4.1	223.2	-223.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1120.5	-1117.9	-1.3	279.8	-279.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1116.4	-1116.4	0.0	279.1	-279.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1117.9	-1120.5	1.3	279.8	-279.8	0.0	0.0
	X5	X6	-888.8	-896.9	4.1	223.2	-223.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1253.2	-1243.7	-4.8	312.1	-312.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1287.1	-1286.6	-0.2	321.7	-321.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1290.0	-1290.0	0.0	322.5	-322.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1286.6	-1287.1	0.2	321.7	-321.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1243.7	-1253.2	4.8	312.1	-312.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1445.0	-1432.9	-6.1	359.7	-359.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1469.0	-1468.6	-0.2	367.2	-367.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1471.3	-1471.3	0.0	367.8	-367.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1468.6	-1469.0	0.2	367.2	-367.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1432.9	-1445.0	6.1	359.7	-359.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1775.9	-1763.3	-6.3	442.4	-442.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1807.7	-1807.1	-0.3	451.9	-451.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1809.1	-1809.1	0.0	452.3	-452.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1807.1	-1807.7	0.3	451.9	-451.9	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	X5	X6	-1763.3	-1775.9	6.3	442.4	-442.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1670.5	-1661.1	-4.7	416.4	-416.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1696.0	-1695.6	-0.2	423.9	-423.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1696.9	-1696.9	0.0	424.2	-424.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1695.6	-1696.0	0.2	423.9	-423.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1661.1	-1670.5	4.7	416.4	-416.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1907.4	-1892.4	-7.5	475.0	-475.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1907.4	-1906.9	-0.2	476.8	-476.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1907.7	-1907.7	0.0	476.9	-476.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1906.9	-1907.4	0.2	476.8	-476.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1892.4	-1907.4	7.5	475.0	-475.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2529.6	-2472.7	-28.5	625.3	-625.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2386.2	-2396.7	5.2	597.9	-597.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2416.2	-2416.2	0.0	604.0	-604.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2396.7	-2386.2	-5.2	597.9	-597.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2472.7	-2529.6	28.5	625.3	-625.3	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	181.5	92.9	-44.3	-98.0	98.0	-365.5	365.5
		X2	-8.9	2.3	5.6	2.4	-2.4	-627.3	627.3
		X3	0.4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-624.2	624.2
		X4	-0.4	0.1	0.2	0.1	-0.1	-624.2	624.2
		X5	8.9	-2.3	-5.6	-2.4	2.4	-627.3	627.3
		X6	-181.5	-92.9	44.3	98.0	-98.0	-365.5	365.5
7F	8F	X1	92.7	82.6	-5.1	-62.6	62.6	-742.1	742.1
		X2	3.0	2.0	-0.5	-1.8	1.8	-1262.6	1262.6
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1264.7	1264.7
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1264.7	1264.7
		X5	-3.0	-2.0	0.5	1.8	-1.8	-1262.6	1262.6
		X6	-92.7	-82.6	5.1	62.6	-62.6	-742.1	742.1
6F	7F	X1	102.3	90.2	-6.0	-68.1	68.1	-1117.7	1117.7
		X2	2.4	-3.1	-2.7	0.2	-0.2	-1903.9	1903.9
		X3	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1911.1	1911.1
		X4	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1911.1	1911.1
		X5	-2.4	3.1	2.7	-0.2	0.2	-1903.9	1903.9
		X6	-102.3	-90.2	6.0	68.1	-68.1	-1117.7	1117.7
5F	6F	X1	103.4	86.8	-8.3	-67.9	67.9	-1499.3	1499.3
		X2	-3.9	-3.1	0.4	2.5	-2.5	-2555.2	2555.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2560.0	2560.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2560.0	2560.0
		X5	3.9	3.1	-0.4	-2.5	2.5	-2555.2	2555.2
		X6	-103.4	-86.8	8.3	67.9	-67.9	-1499.3	1499.3
4F	5F	X1	106.0	91.3	-7.3	-70.5	70.5	-1881.3	1881.3
		X2	-3.8	-3.6	0.1	2.7	-2.7	-3206.3	3206.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3208.8	3208.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3208.8	3208.8
		X5	3.8	3.6	-0.1	-2.7	2.7	-3206.3	3206.3
		X6	-106.0	-91.3	7.3	70.5	-70.5	-1881.3	1881.3
3F	4F	X1	105.7	93.1	-6.3	-71.0	71.0	-2267.3	2267.3
		X2	-5.0	-4.4	0.3	3.4	-3.4	-3895.5	3895.5
		X3	0.2	0.2	0.0	-0.1	0.1	-3894.9	3894.9
		X4	-0.2	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-3894.9	3894.9
		X5	5.0	4.4	-0.3	-3.4	3.4	-3895.5	3895.5
		X6	-105.7	-93.1	6.3	71.0	-71.0	-2267.3	2267.3
2F	3F	X1	102.7	70.2	-16.3	-61.7	61.7	-2653.3	2653.3
		X2	-4.5	0.2	2.4	1.5	-1.5	-4578.4	4578.4
		X3	0.1	-1.0	-0.5	0.3	-0.3	-4574.8	4574.8
		X4	-0.1	1.0	0.5	-0.3	0.3	-4574.8	4574.8
		X5	4.5	-0.2	-2.4	-1.5	1.5	-4578.4	4578.4
		X6	-102.7	-70.2	16.3	61.7	-61.7	-2653.3	2653.3
1F	2F	X1	129.6	148.5	9.4	-85.6	85.6	-3050.3	3050.3
		X2	-10.5	-39.7	-14.6	15.5	-15.5	-5275.9	5275.9
		X3	1.1	8.5	3.7	-3.0	3.0	-5269.1	5269.1
		X4	-1.1	-8.5	-3.7	3.0	-3.0	-5269.1	5269.1

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	X5	10.5	39.7	14.6	-15.5	15.5	-5275.9	5275.9
		X6	-129.6	-148.5	-9.4	85.6	-85.6	-3050.3	3050.3

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	-515.3	140.0	327.6	134.0	-134.0	83.6	-83.6
		X2	-1063.4	18.2	540.8	373.3	-373.3	23.1	-23.1
		X3	-1106.2	-69.3	518.4	419.8	-419.8	7.3	-7.3
		X4	-1106.2	-69.3	518.4	419.8	-419.8	-7.3	7.3
		X5	-1063.4	18.2	540.8	373.3	-373.3	-23.1	23.1
		X6	-515.3	140.0	327.6	134.0	-134.0	-83.6	83.6
7F	8F	X1	-855.4	2.1	428.8	304.7	-304.7	214.6	-214.6
		X2	-1634.0	-161.3	736.3	641.2	-641.2	99.4	-99.4
		X3	-1740.1	-259.8	740.1	714.2	-714.2	25.0	-25.0
		X4	-1740.1	-259.8	740.1	714.2	-714.2	-25.0	25.0
		X5	-1634.0	-161.3	736.3	641.2	-641.2	-99.4	99.4
		X6	-855.4	2.1	428.8	304.7	-304.7	-214.6	214.6
6F	7F	X1	-899.1	-263.5	317.8	411.5	-411.5	392.0	-392.0
		X2	-1848.0	-643.2	602.4	881.8	-881.8	211.8	-211.8
		X3	-1974.5	-668.0	653.3	935.4	-935.4	51.5	-51.5
		X4	-1974.5	-668.0	653.3	935.4	-935.4	-51.5	51.5
		X5	-1848.0	-643.2	602.4	881.8	-881.8	-211.8	211.8
		X6	-899.1	-263.5	317.8	411.5	-411.5	-392.0	392.0
5F	6F	X1	-989.6	-547.0	221.3	548.8	-548.8	638.0	-638.0
		X2	-1887.5	-1142.5	372.5	1082.1	-1082.1	304.9	-304.9
		X3	-1908.7	-1159.5	374.6	1095.8	-1095.8	83.1	-83.1
		X4	-1908.7	-1159.5	374.6	1095.8	-1095.8	-83.1	83.1
		X5	-1887.5	-1142.5	372.5	1082.1	-1082.1	-304.9	304.9
		X6	-989.6	-547.0	221.3	548.8	-548.8	-638.0	638.0
4F	5F	X1	-897.9	-958.4	-30.2	663.0	-663.0	925.3	-925.3
		X2	-1759.4	-1758.4	0.5	1256.4	-1256.4	413.8	-413.8
		X3	-1780.4	-1777.7	1.4	1270.7	-1270.7	119.5	-119.5
		X4	-1780.4	-1777.7	1.4	1270.7	-1270.7	-119.5	119.5
		X5	-1759.4	-1758.4	0.5	1256.4	-1256.4	-413.8	413.8
		X6	-897.9	-958.4	-30.2	663.0	-663.0	-925.3	925.3
3F	4F	X1	-817.5	-1072.3	-127.4	674.9	-674.9	1275.1	-1275.1
		X2	-1812.6	-2170.0	-178.7	1422.4	-1422.4	548.3	-548.3
		X3	-1838.6	-2187.1	-174.2	1437.7	-1437.7	162.3	-162.3
		X4	-1838.6	-2187.1	-174.2	1437.7	-1437.7	-162.3	162.3
		X5	-1812.6	-2170.0	-178.7	1422.4	-1422.4	-548.3	548.3
		X6	-817.5	-1072.3	-127.4	674.9	-674.9	-1275.1	1275.1
2F	3F	X1	-598.2	-1653.8	-527.8	804.3	-804.3	1623.7	-1623.7
		X2	-1187.1	-3236.1	-1024.5	1579.7	-1579.7	682.1	-682.1
		X3	-1205.5	-3248.9	-1021.7	1590.9	-1590.9	206.1	-206.1
		X4	-1205.5	-3248.9	-1021.7	1590.9	-1590.9	-206.1	206.1
		X5	-1187.1	-3236.1	-1024.5	1579.7	-1579.7	-682.1	682.1
		X6	-598.2	-1653.8	-527.8	804.3	-804.3	-1623.7	1623.7
1F	2F	X1	-253.6	-2529.6	-1138.0	856.4	-856.4	2034.9	-2034.9
		X2	-563.8	-4858.9	-2147.6	1668.5	-1668.5	825.8	-825.8
		X3	-565.7	-4812.9	-2123.6	1654.9	-1654.9	254.0	-254.0
		X4	-565.7	-4812.9	-2123.6	1654.9	-1654.9	-254.0	254.0
		X5	-563.8	-4858.9	-2147.6	1668.5	-1668.5	-825.8	825.8
		X6	-253.6	-2529.6	-1138.0	856.4	-856.4	-2034.9	2034.9

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X1	515.3	-140.0	-327.6	-134.0	134.0	-83.6	83.6
		X2	1063.4	-18.2	-540.8	-373.3	373.3	-23.1	23.1
		X3	1106.2	69.3	-518.4	-419.8	419.8	-7.3	7.3
		X4	1106.2	69.3	-518.4	-419.8	419.8	7.3	-7.3
		X5	1063.4	-18.2	-540.8	-373.3	373.3	23.1	-23.1
		X6	515.3	-140.0	-327.6	-134.0	134.0	83.6	-83.6
7F	8F	X1	855.4	-2.1	-428.8	-304.7	304.7	-214.6	214.6
		X2	1634.0	161.3	-736.3	-641.2	641.2	-99.4	99.4

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	X3	1740.1	259.8	-740.1	-714.2	714.2	-25.0	25.0
		X4	1740.1	259.8	-740.1	-714.2	714.2	25.0	-25.0
		X5	1634.0	161.3	-736.3	-641.2	641.2	99.4	-99.4
		X6	855.4	-2.1	-428.8	-304.7	304.7	214.6	-214.6
6F	7F	X1	899.1	263.5	-317.8	-411.5	411.5	-392.0	392.0
		X2	1848.0	643.2	-602.4	-881.8	881.8	-211.8	211.8
		X3	1974.5	668.0	-653.3	-935.4	935.4	-51.5	51.5
		X4	1974.5	668.0	-653.3	-935.4	935.4	51.5	-51.5
		X5	1848.0	643.2	-602.4	-881.8	881.8	211.8	-211.8
		X6	899.1	263.5	-317.8	-411.5	411.5	392.0	-392.0
5F	6F	X1	989.6	547.0	-221.3	-548.8	548.8	-638.0	638.0
		X2	1887.5	1142.5	-372.5	-1082.1	1082.1	-304.9	304.9
		X3	1908.7	1159.5	-374.6	-1095.8	1095.8	-83.1	83.1
		X4	1908.7	1159.5	-374.6	-1095.8	1095.8	83.1	-83.1
		X5	1887.5	1142.5	-372.5	-1082.1	1082.1	304.9	-304.9
		X6	989.6	547.0	-221.3	-548.8	548.8	638.0	-638.0
4F	5F	X1	897.9	958.4	30.2	-663.0	663.0	-925.3	925.3
		X2	1759.4	1758.4	-0.5	-1256.4	1256.4	-413.8	413.8
		X3	1780.4	1777.7	-1.4	-1270.7	1270.7	-119.5	119.5
		X4	1780.4	1777.7	-1.4	-1270.7	1270.7	119.5	-119.5
		X5	1759.4	1758.4	-0.5	-1256.4	1256.4	413.8	-413.8
		X6	897.9	958.4	30.2	-663.0	663.0	925.3	-925.3
3F	4F	X1	817.5	1072.3	127.4	-674.9	674.9	-1275.1	1275.1
		X2	1812.6	2170.0	178.7	-1422.4	1422.4	-548.3	548.3
		X3	1838.6	2187.1	174.2	-1437.7	1437.7	-162.3	162.3
		X4	1838.6	2187.1	174.2	-1437.7	1437.7	162.3	-162.3
		X5	1812.6	2170.0	178.7	-1422.4	1422.4	548.3	-548.3
		X6	817.5	1072.3	127.4	-674.9	674.9	1275.1	-1275.1
2F	3F	X1	598.2	1653.8	527.8	-804.3	804.3	-1623.7	1623.7
		X2	1187.1	3236.1	1024.5	-1579.7	1579.7	-682.1	682.1
		X3	1205.5	3248.9	1021.7	-1590.9	1590.9	-206.1	206.1
		X4	1205.5	3248.9	1021.7	-1590.9	1590.9	206.1	-206.1
		X5	1187.1	3236.1	1024.5	-1579.7	1579.7	682.1	-682.1
		X6	598.2	1653.8	527.8	-804.3	804.3	1623.7	-1623.7
1F	2F	X1	253.6	2529.6	1138.0	-856.4	856.4	-2034.9	2034.9
		X2	563.8	4858.9	2147.6	-1668.5	1668.5	-825.8	825.8
		X3	565.7	4812.9	2123.6	-1654.9	1654.9	-254.0	254.0
		X4	565.7	4812.9	2123.6	-1654.9	1654.9	254.0	-254.0
		X5	563.8	4858.9	2147.6	-1668.5	1668.5	825.8	-825.8
		X6	253.6	2529.6	1138.0	-856.4	856.4	2034.9	-2034.9

==========

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.2	2.1	6.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.7	946.7	292.3	292.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.7	0.0	0.4	8.0	2.8	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.6	327.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-365.5	365.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-633.6	633.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-742.1	742.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-937.7	937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.7	1117.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1240.9	1240.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1499.3	1499.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.5	1543.5

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1881.3	1881.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1845.7	1845.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.3	2267.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2147.6	2147.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2653.3	2653.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2455.1	2455.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.3	3050.3

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	-18.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.8	37.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	-63.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-129.8	129.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.4	-123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-253.3	253.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195.8	-195.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.0	402.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.8	-277.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-570.3	570.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	367.8	-367.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-754.9	754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	464.9	-464.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-954.3	954.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	577.5	-577.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.7	1185.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.4	18.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	-37.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.3	63.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8	-129.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.4	123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.3	-253.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-195.8	195.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	-402.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.8	277.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.3	-570.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-367.8	367.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	754.9	-754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-464.9	464.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.3	-954.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-577.5	577.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.7	-1185.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	13.9	-27.3	0.6	-9.5
7F	Y2	Y3	27.3	-38.4	14.0	-8.7
6F	Y2	Y3	40.6	-48.7	28.0	-7.3
5F	Y2	Y3	54.0	-57.8	42.9	-5.3
4F	Y2	Y3	67.3	-66.6	57.9	-3.1
3F	Y2	Y3	80.6	-76.2	72.0	-1.5
2F	Y2	Y3	94.0	-87.3	84.5	-1.0
1F	Y2	Y3	107.6	-98.4	97.2	-0.4

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-19.6	737.5	330.3	381.3
7F	Y2	Y3	-67.1	1472.9	75.1	552.9
6F	Y2	Y3	-130.7	2346.5	-379.5	696.3
5F	Y2	Y3	-207.2	3298.2	-1027.6	810.9
4F	Y2	Y3	-293.9	4333.4	-1802.9	903.8

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
3F	Y2	Y3	-389.2	5436.9	-2687.3	982.0
2F	Y2	Y3	-491.9	6608.6	-3660.6	1052.8
1F	Y2	Y3	-610.8	8210.2	-4547.1	1127.1

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	19.6	-737.5	-330.3	-381.3
7F	Y2	Y3	67.1	-1472.9	-75.1	-552.9
6F	Y2	Y3	130.7	-2346.5	379.5	-696.3
5F	Y2	Y3	207.2	-3298.2	1027.6	-810.9
4F	Y2	Y3	293.9	-4333.4	1802.9	-903.8
3F	Y2	Y3	389.2	-5436.9	2687.3	-982.0
2F	Y2	Y3	491.9	-6608.6	3660.6	-1052.8
1F	Y2	Y3	610.8	-8210.2	4547.1	-1127.1

==========

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.0	-0.2	1.7	8.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.0	7.3	1250.6	369.8	370.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-573.6	573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-627.3	627.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1085.2	1085.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1262.6	1262.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.6	1598.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1903.9	1903.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2110.6	2110.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2555.2	2555.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2623.0	2623.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3206.3	3206.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3173.8	3173.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3895.5	3895.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3703.1	3703.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.4	4578.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4238.5	4238.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5275.9	5275.9

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-17.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.7	40.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	-65.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-151.0	151.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	-133.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.5	330.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.3	-223.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-551.2	551.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	329.9	-329.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-814.1	814.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	607.0	-607.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1131.9	1131.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788.5	-788.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.0	1470.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.2	-1000.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1864.5	1864.5

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.5	17.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	-40.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.3	65.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.0	-151.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.9	133.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.5	-330.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.3	223.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551.2	-551.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-329.9	329.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814.1	-814.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-607.0	607.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1131.9	-1131.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-788.5	788.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.0	-1470.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1000.2	1000.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1864.5	-1864.5

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	26.2	-22.4	37.1	5.2
7F	Y2	Y3	50.3	-48.0	61.5	4.8
6F	Y2	Y3	71.7	-79.1	90.6	4.1
5F	Y2	Y3	95.0	-107.2	115.5	3.0
4F	Y2	Y3	118.3	-135.3	140.4	1.8
3F	Y2	Y3	89.6	-85.7	88.3	0.9
2F	Y2	Y3	104.8	-100.2	102.0	0.6

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
1F	Y2	Y3	120.2	-114.8	115.6	0.2

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-22.8	779.7	357.2	406.0
7F	Y2	Y3	-85.1	1748.7	177.9	688.1
6F	Y2	Y3	-195.6	2876.5	-251.9	929.1
5F	Y2	Y3	-326.6	4211.1	-1007.5	1144.1
4F	Y2	Y3	-482.5	5720.7	-1987.8	1333.2
3F	Y2	Y3	-522.5	6345.2	-2148.7	1498.7
2F	Y2	Y3	-678.8	7806.6	-3225.3	1636.2
1F	Y2	Y3	-861.4	9826.3	-4167.3	1741.2

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	22.8	-779.7	-357.2	-406.0
7F	Y2	Y3	85.1	-1748.7	-177.9	-688.1
6F	Y2	Y3	195.6	-2876.5	251.9	-929.1
5F	Y2	Y3	326.6	-4211.1	1007.5	-1144.1
4F	Y2	Y3	482.5	-5720.7	1987.8	-1333.2
3F	Y2	Y3	522.5	-6345.2	2148.7	-1498.7
2F	Y2	Y3	678.8	-7806.6	3225.3	-1636.2
1F	Y2	Y3	861.4	-9826.3	4167.3	-1741.2

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.0	-0.2	1.7	8.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.0	7.3	1250.6	369.8	370.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-563.0	563.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-624.2	624.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1070.8	1070.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1264.7	1264.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1578.8	1578.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.1	1911.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2085.9	2085.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2560.0	2560.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2593.1	2593.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3208.8	3208.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3138.3	3138.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3894.9	3894.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3662.5	3662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4574.8	4574.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4192.3	4192.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5269.1	5269.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	-17.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	-65.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-151.4	151.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.3	-134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.9	330.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.9	-223.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-551.7	551.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.6	-330.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-814.7	814.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	608.0	-608.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1132.2	1132.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	789.6	-789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.2	1470.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1001.4	-1001.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1864.7	1864.7

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.7	17.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.6	65.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.4	-151.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-134.3	134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.9	-330.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.9	223.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551.7	-551.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.6	330.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814.7	-814.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-608.0	608.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1132.2	-1132.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-789.6	789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.2	-1470.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1001.4	1001.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1864.7	-1864.7

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	25.8	-23.1	35.0	4.3
7F	Y2	Y3	49.8	-48.2	59.1	3.9
6F	Y2	Y3	71.0	-78.7	87.9	3.3
5F	Y2	Y3	94.1	-106.2	112.7	2.3
4F	Y2	Y3	117.2	-133.8	137.4	1.3
3F	Y2	Y3	88.9	-84.7	86.2	0.5
2F	Y2	Y3	103.9	-98.8	99.9	0.4
1F	Y2	Y3	119.2	-113.0	113.5	0.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-23.3	777.9	351.4	403.3
7F	Y2	Y3	-85.9	1748.2	171.4	685.6
6F	Y2	Y3	-196.8	2877.3	-259.0	926.8
5F	Y2	Y3	-328.1	4213.6	-1015.2	1142.3
4F	Y2	Y3	-484.4	5724.7	-1996.1	1331.6
3F	Y2	Y3	-524.4	6348.5	-2155.1	1497.6
2F	Y2	Y3	-681.0	7810.7	-3231.4	1635.5
1F	Y2	Y3	-863.6	9831.4	-4173.2	1741.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	23.3	-777.9	-351.4	-403.3
7F	Y2	Y3	85.9	-1748.2	-171.4	-685.6
6F	Y2	Y3	196.8	-2877.3	259.0	-926.8
5F	Y2	Y3	328.1	-4213.6	1015.2	-1142.3
4F	Y2	Y3	484.4	-5724.7	1996.1	-1331.6
3F	Y2	Y3	524.4	-6348.5	2155.1	-1497.6
2F	Y2	Y3	681.0	-7810.7	3231.4	-1635.5
1F	Y2	Y3	863.6	-9831.4	4173.2	-1741.0

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.0	-0.2	1.7	8.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.0	7.3	1250.6	369.8	370.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-563.0	563.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-624.2	624.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1070.8	1070.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1264.7	1264.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1578.8	1578.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1911.1	1911.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2085.9	2085.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2560.0	2560.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2593.1	2593.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3208.8	3208.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3138.3	3138.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3894.9	3894.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3662.5	3662.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4574.8	4574.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4192.3	4192.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5269.1	5269.1

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	-17.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	-65.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-151.4	151.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.3	-134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.9	330.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.9	-223.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-551.7	551.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.6	-330.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-814.7	814.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	608.0	-608.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1132.2	1132.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	789.6	-789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.2	1470.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1001.4	-1001.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1864.7	1864.7

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.7	17.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.6	65.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.4	-151.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-134.3	134.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.9	-330.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.9	223.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551.7	-551.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.6	330.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814.7	-814.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-608.0	608.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1132.2	-1132.2

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-789.6	789.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.2	-1470.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1001.4	1001.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1864.7	-1864.7

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	25.8	-23.1	35.0	4.3
7F	Y2	Y3	49.8	-48.2	59.1	3.9
6F	Y2	Y3	71.0	-78.7	87.9	3.3
5F	Y2	Y3	94.1	-106.2	112.7	2.3
4F	Y2	Y3	117.2	-133.8	137.4	1.3
3F	Y2	Y3	88.9	-84.7	86.2	0.5
2F	Y2	Y3	103.9	-98.8	99.9	0.4
1F	Y2	Y3	119.2	-113.0	113.5	0.1

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-23.3	777.9	351.4	403.3
7F	Y2	Y3	-85.9	1748.2	171.4	685.6
6F	Y2	Y3	-196.8	2877.3	-259.0	926.8
5F	Y2	Y3	-328.1	4213.6	-1015.2	1142.3
4F	Y2	Y3	-484.4	5724.7	-1996.1	1331.6
3F	Y2	Y3	-524.4	6348.5	-2155.1	1497.6
2F	Y2	Y3	-681.0	7810.7	-3231.4	1635.5
1F	Y2	Y3	-863.6	9831.4	-4173.2	1741.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	23.3	-777.9	-351.4	-403.3
7F	Y2	Y3	85.9	-1748.2	-171.4	-685.6
6F	Y2	Y3	196.8	-2877.3	259.0	-926.8
5F	Y2	Y3	328.1	-4213.6	1015.2	-1142.3
4F	Y2	Y3	484.4	-5724.7	1996.1	-1331.6
3F	Y2	Y3	524.4	-6348.5	2155.1	-1497.6
2F	Y2	Y3	681.0	-7810.7	3231.4	-1635.5
1F	Y2	Y3	863.6	-9831.4	4173.2	-1741.0

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.0	-0.2	1.7	8.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.0	7.3	1250.6	369.8	370.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-573.6	573.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-627.3	627.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1085.2	1085.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1262.6	1262.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.6	1598.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1903.9	1903.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2110.6	2110.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2555.2	2555.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2623.0	2623.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3206.3	3206.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3173.8	3173.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3895.5	3895.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3703.1	3703.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.4	4578.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4238.5	4238.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5275.9	5275.9

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-17.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.7	40.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	-65.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-151.0	151.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	-133.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-330.5	330.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.3	-223.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-551.2	551.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	329.9	-329.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-814.1	814.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	607.0	-607.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1131.9	1131.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788.5	-788.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1470.0	1470.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.2	-1000.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1864.5	1864.5

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.5	17.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	-40.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.3	65.3

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.0	-151.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.9	133.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.5	-330.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-223.3	223.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551.2	-551.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-329.9	329.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814.1	-814.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-607.0	607.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1131.9	-1131.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-788.5	788.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1470.0	-1470.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1000.2	1000.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1864.5	-1864.5

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	26.2	-22.4	37.1	5.2
7F	Y2	Y3	50.3	-48.0	61.5	4.8
6F	Y2	Y3	71.7	-79.1	90.6	4.1
5F	Y2	Y3	95.0	-107.2	115.5	3.0
4F	Y2	Y3	118.3	-135.3	140.4	1.8
3F	Y2	Y3	89.6	-85.7	88.3	0.9
2F	Y2	Y3	104.8	-100.2	102.0	0.6
1F	Y2	Y3	120.2	-114.8	115.6	0.2

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-22.8	779.7	357.2	406.0
7F	Y2	Y3	-85.1	1748.7	177.9	688.1
6F	Y2	Y3	-195.6	2876.5	-251.9	929.1
5F	Y2	Y3	-326.6	4211.1	-1007.5	1144.1
4F	Y2	Y3	-482.5	5720.7	-1987.8	1333.2
3F	Y2	Y3	-522.5	6345.2	-2148.7	1498.7
2F	Y2	Y3	-678.8	7806.6	-3225.3	1636.2
1F	Y2	Y3	-861.4	9826.3	-4167.3	1741.2

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	22.8	-779.7	-357.2	-406.0
7F	Y2	Y3	85.1	-1748.7	-177.9	-688.1
6F	Y2	Y3	195.6	-2876.5	251.9	-929.1
5F	Y2	Y3	326.6	-4211.1	1007.5	-1144.1
4F	Y2	Y3	482.5	-5720.7	1987.8	-1333.2
3F	Y2	Y3	522.5	-6345.2	2148.7	-1498.7
2F	Y2	Y3	678.8	-7806.6	3225.3	-1636.2
1F	Y2	Y3	861.4	-9826.3	4167.3	-1741.2

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.2	2.1	6.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.7	946.7	292.3	292.6	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	Y3	Y4	-4.7	0.0	0.4	8.0	2.8	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.6	327.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-365.5	365.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-633.6	633.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-742.1	742.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-937.7	937.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.7	1117.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1240.9	1240.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1499.3	1499.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1543.5	1543.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1881.3	1881.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1845.7	1845.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.3	2267.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2147.6	2147.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2653.3	2653.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2455.1	2455.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.3	3050.3

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	-18.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.8	37.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	-63.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-129.8	129.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.4	-123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-253.3	253.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195.8	-195.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.0	402.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.8	-277.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-570.3	570.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	367.8	-367.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-754.9	754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	464.9	-464.9

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-954.3	954.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	577.5	-577.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.7	1185.7

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.4	18.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	-37.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.3	63.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8	-129.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.4	123.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.3	-253.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-195.8	195.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	-402.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-277.8	277.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.3	-570.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-367.8	367.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	754.9	-754.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-464.9	464.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.3	-954.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-577.5	577.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.7	-1185.7

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	13.9	-27.3	0.6	-9.5
7F	Y2	Y3	27.3	-38.4	14.0	-8.7
6F	Y2	Y3	40.6	-48.7	28.0	-7.3
5F	Y2	Y3	54.0	-57.8	42.9	-5.3
4F	Y2	Y3	67.3	-66.6	57.9	-3.1
3F	Y2	Y3	80.6	-76.2	72.0	-1.5
2F	Y2	Y3	94.0	-87.3	84.5	-1.0
1F	Y2	Y3	107.6	-98.4	97.2	-0.4

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	-19.6	737.5	330.3	381.3
7F	Y2	Y3	-67.1	1472.9	75.1	552.9
6F	Y2	Y3	-130.7	2346.5	-379.5	696.3
5F	Y2	Y3	-207.2	3298.2	-1027.6	810.9
4F	Y2	Y3	-293.9	4333.4	-1802.9	903.8
3F	Y2	Y3	-389.2	5436.9	-2687.3	982.0
2F	Y2	Y3	-491.9	6608.6	-3660.6	1052.8
1F	Y2	Y3	-610.8	8210.2	-4547.1	1127.1

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	19.6	-737.5	-330.3	-381.3
7F	Y2	Y3	67.1	-1472.9	-75.1	-552.9
6F	Y2	Y3	130.7	-2346.5	379.5	-696.3
5F	Y2	Y3	207.2	-3298.2	1027.6	-810.9
4F	Y2	Y3	293.9	-4333.4	1802.9	-903.8
3F	Y2	Y3	389.2	-5436.9	2687.3	-982.0
2F	Y2	Y3	491.9	-6608.6	3660.6	-1052.8
1F	Y2	Y3	610.8	-8210.2	4547.1	-1127.1

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数（H19国交告593,595号）

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw'（RC ）　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc（RC ）
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw'（SRC）　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc（SRC）

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式 U·Z·W·Ai	（２）式 U·Z·W·Ai
8F	RC	18360.00	63000.00	0.00	1.225	0.926	1.506
7F	RC	18360.00	63000.00	0.00	1.225	0.572	0.931
6F	RC	18360.00	69600.00	0.00	1.225	0.454	0.760
5F	RC	18360.00	69600.00	0.00	1.225	0.374	0.626
4F	RC	18360.00	69600.00	0.00	1.354	0.359	0.601
3F	RC	18360.00	90600.00	0.00	1.354	0.372	0.668
2F	RC	18360.00	90600.00	0.00	1.354	0.342	0.614
1F	RC	18360.00	90600.00	0.00	1.354	0.321	0.576

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式 U·Z·W·Ai	（２）式 U·Z·W·Ai
8F	RC	110160.00	63000.00	0.00	1.225	3.286	3.206
7F	RC	110160.00	63000.00	0.00	1.225	2.031	1.982
6F	RC	109620.00	69600.00	0.00	1.225	1.549	1.548
5F	RC	109620.00	69600.00	0.00	1.225	1.276	1.276
4F	RC	109620.00	69600.00	0.00	1.354	1.225	1.224
3F	RC	107460.00	90600.00	0.00	1.354	1.130	1.213
2F	RC	107460.00	90600.00	0.00	1.354	1.040	1.116
1F	RC	107460.00	90600.00	0.00	1.354	0.975	1.047

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　：剛性率
＊　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
8F	0.1799	280.0	1/ 1557	1176	1.324	1.000
7F	0.2241	280.0	1/ 1249		1.062	1.000
6F	0.2674	280.0	1/ 1047		0.890	1.000
5F	0.2957	280.0	1/ 947		0.805	1.000
4F	0.3039	280.0	1/ 921		0.784	1.000
3F	0.2901	280.0	1/ 965		0.821	1.000
2F	0.2568	280.0	1/ 1090		0.927	1.000

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.1900	310.0	1/ 1631		1.387	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
8F	0.0392	280.0	1/ 7152	6861	1.042	1.000
7F	0.0431	280.0	1/ 6502		0.948	1.000
6F	0.0458	280.0	1/ 6108		0.890	1.000
5F	0.0462	280.0	1/ 6058		0.883	1.000
4F	0.0439	280.0	1/ 6380		0.930	1.000
3F	0.0415	280.0	1/ 6742		0.983	1.000
2F	0.0377	280.0	1/ 7418		1.081	1.000
1F	0.0364	310.0	1/ 8528		1.243	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
8F	0.1799	280.0	1/ 1557	1176	1.324	1.000
7F	0.2241	280.0	1/ 1249		1.062	1.000
6F	0.2674	280.0	1/ 1047		0.890	1.000
5F	0.2957	280.0	1/ 947		0.805	1.000
4F	0.3039	280.0	1/ 921		0.784	1.000
3F	0.2901	280.0	1/ 965		0.821	1.000
2F	0.2568	280.0	1/ 1090		0.927	1.000
1F	0.1900	310.0	1/ 1631		1.387	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
8F	0.0392	280.0	1/ 7152	6861	1.042	1.000
7F	0.0431	280.0	1/ 6502		0.948	1.000
6F	0.0458	280.0	1/ 6108		0.890	1.000
5F	0.0462	280.0	1/ 6058		0.883	1.000
4F	0.0439	280.0	1/ 6380		0.930	1.000
3F	0.0415	280.0	1/ 6742		0.983	1.000
2F	0.0377	280.0	1/ 7418		1.081	1.000
1F	0.0364	310.0	1/ 8528		1.243	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
8F	780.2	1103.2	323.0	2936.9	0.110	1.000
7F	798.9	1195.4	396.5	3018.0	0.131	1.000
6F	806.0	1207.2	401.2	3148.5	0.127	1.000
5F	810.6	1214.3	403.7	3259.6	0.124	1.000
4F	813.4	1229.2	415.8	3358.8	0.124	1.000
3F	815.2	1222.8	407.5	3353.4	0.122	1.000
2F	817.3	1257.9	440.6	3293.4	0.134	1.000
1F	819.3	1244.7	425.4	2896.3	0.147	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
8F	2000.0	2000.0	0.0	1370.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1323.0	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1303.6	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1288.7	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1276.5	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1268.7	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1262.6	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1266.7	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
8F	780.2	1103.2	323.0	2936.9	0.110	1.000
7F	798.9	1195.4	396.5	3018.0	0.131	1.000
6F	806.0	1207.2	401.2	3148.5	0.127	1.000
5F	810.6	1214.3	403.7	3259.6	0.124	1.000
4F	813.4	1229.2	415.8	3358.8	0.124	1.000
3F	815.2	1222.8	407.5	3353.4	0.122	1.000
2F	817.3	1257.9	440.6	3293.4	0.134	1.000
1F	819.3	1244.7	425.4	2896.3	0.147	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
8F	2000.0	2000.0	0.0	1370.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1323.0	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1303.6	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1288.7	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1276.5	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1268.7	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1262.6	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1266.7	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定



1F 層 (S=1/263)



2F 層 (S=1/263)



3F 層 (S=1/263)



4F 層 (S=1/263)



5F 層 (S=1/263)



6F 層 (S=1/263)



7F 層 (S=1/263)



8F 層 (S=1/263)



9F 層 (S=1/263)

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
　　0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U （(7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。

定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.2	38.3	38.3	-22.4	38.3
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	22.4	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	0.0	-29.0
	Qs		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	Qd		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		20.56	5.77	32.10	27.76	1.42	24.91	26.33	0.00	26.33
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8
	Qas	正	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	376.2	376.2	376.2
		負	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	376.2	376.2	376.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.23L		0.36L	0.31L		0.28L	0.29L		0.29L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		38.3	-16.2	50.9	50.9	-35.3	0.0	52.2	-193.2	284.7
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	274.2	0.0	472.8
		D	0.0	16.2	0.0	0.0	35.3	0.0	169.8	210.1	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	135.7	-29.1	-193.9
	Qs		27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	191.5	84.9	249.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	80.0	80.0	80.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	136.9	141.3	136.9
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	136.9	141.3	136.9
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	119.8	123.7	119.8
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2							8-D35		8-D35
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2							8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	153.12	76.56	153.12
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	153.12	76.56	153.12
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.40	0.68	1.40
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.40	0.68	1.40
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	7274.3	3858.9	7274.3
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	8379.8		8379.8
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	8095.8		8095.8
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	52.0	112.8	277.6
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	219.4	54.6	110.2
	Qd		27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	219.4	112.8	277.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		24.91	1.42	27.76	32.10	5.77	20.56	22.89	11.40	28.95
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.930	1.961	1.930
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.117	1.143	1.117
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.995	0.995	0.995
	Qal		159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	2260.1	2357.8	2260.1
	Qas	正	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	2441.2	2550.2	2441.2
		負	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	240.6	2303.1	2376.7	2303.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.28L		0.31L	0.36L		0.23L	0.10S		0.09L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.02S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	236.3		236.3
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	253.8		253.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		117.3	-71.6	140.8	119.3	-71.2	139.6	119.1	-71.3	139.6
	Ms	U	299.0	0.0	319.0	327.8	0.0	345.6	342.8	0.0	355.2
		D	64.4	73.4	37.4	89.1	72.4	66.5	104.6	75.4	76.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		92.7	-2.9	-98.6	93.1	-2.5	-98.2	93.1	-2.6	-98.2
	Qs		141.7	51.9	147.6	149.5	58.9	154.6	152.9	62.3	158.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
		D	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
	j	U	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
		D	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
		D	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
		D	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
	Mal		226.4	176.9	226.4	226.4	176.9	226.4	226.4	176.9	226.4
	Mas	U	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3
		D	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	464.7		464.7	464.7		464.7
		D	410.4		410.4	410.4		410.4	410.4		410.4
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	19.3	76.4	172.1	8.6	87.1	182.8	3.5	92.2	187.9
		負	166.2	70.5	23.4	177.7	82.1	13.6	182.8	87.1	8.6
	Qd		166.2	76.4	172.1	177.7	87.1	182.8	182.8	92.2	187.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		80.65	36.25	83.50	86.25	41.34	88.71	88.69	43.75	91.17
	a	l	1.073	1.091	1.073	1.077	1.094	1.077	1.077	1.095	1.077
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		254.5	263.4	254.5	255.2	264.0	255.2	255.2	264.1	255.2
	Qas	正	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3
		負	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.76S		0.78S	0.81S		0.83S	0.83S		0.85S
		D	0.09S		0.11S	0.04S		0.06S	0.02S		0.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		118.9	-71.5	139.3	119.7	-71.3	139.1	118.4	-71.8	139.3
	Ms	U	337.6	0.0	342.6	314.0	0.0	321.5	287.2	0.0	297.4
		D	99.8	79.2	64.0	74.7	77.2	43.4	50.4	77.2	18.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		93.1	-2.6	-98.2	93.3	-2.4	-98.1	93.1	-2.6	-98.3
	Qs		150.6	60.0	155.7	144.5	53.7	149.4	137.5	47.1	142.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
		D	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
	j	U	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
		D	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
		D	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
		D	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
	Mal		226.4	176.9	226.4	225.4	176.2	225.4	225.4	176.2	225.4
	Mas	U	363.3	283.9	363.3	361.6	282.7	361.6	361.6	282.7	361.6
		D	363.3	283.9	363.3	361.6	282.7	361.6	361.6	282.7	361.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	464.7		464.7	464.7		464.7
		D	410.4		410.4	410.4		410.4	410.4		410.4
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.0	88.7	184.4	16.3	79.3	175.0	23.4	69.3	165.0
		負	179.3	83.6	12.1	170.2	74.5	21.2	159.8	64.1	23.4
	Qd		179.3	88.7	184.4	170.2	79.3	175.0	159.8	69.3	165.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.99	42.08	89.46	82.57	37.64	84.93	77.52	32.89	80.07
	a	l	1.078	1.096	1.078	1.079	1.096	1.079	1.079	1.096	1.079
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		255.4	264.3	255.4	242.2	250.5	242.2	242.2	250.5	242.2
	Qas	正	364.3	372.5	364.3	345.7	353.6	345.7	345.7	353.6	345.7
		負	364.3	372.5	364.3	345.7	353.6	345.7	345.7	353.6	345.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.82S		0.84S	0.77S		0.80S	0.73S		0.75S
		D	0.03S		0.06S	0.07S		0.10S	0.11S		0.11S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			FG（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		125.0	-69.6	137.2	126.3	-94.6	179.1	274.2	-110.6	227.8
	Ms	U	267.4	0.0	271.4	220.8	0.0	262.3	442.4	0.0	402.1
		D	17.5	73.7	0.0	0.0	100.2	0.0	0.0	113.7	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1
	Ql		94.2	-1.5	-97.2	111.1	-6.6	-124.3	170.6	5.8	-159.0
	Qs		131.8	39.2	134.9	135.2	30.8	148.5	217.2	52.4	205.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	51.2	53.4	51.2	136.9	141.3	136.9
		D	52.3	53.5	52.3	51.2	53.4	51.2	136.9	141.3	136.9
	j	U	45.8	46.8	45.8	44.8	46.7	44.8	119.8	123.7	119.8
		D	45.8	46.8	45.8	44.8	46.7	44.8	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	3-D22	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D19		2-D19	2-D22		2-D22	8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	3-D22	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D19		2-D19	2-D22		2-D22	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	19.35	11.61	19.35	153.12	76.56	153.12
		D	22.96	17.22	22.96	19.35	11.61	19.35	153.12	76.56	153.12
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.84	0.48	0.84	1.40	0.68	1.40
		D	0.97	0.71	0.97	0.84	0.48	0.84	1.40	0.68	1.40
	Mal		225.4	176.2	225.4	185.0	119.7	185.0	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	361.6	282.7	361.6	296.8	192.1	296.8	7274.3	3858.9	7274.3
		D	361.6	282.7	361.6	296.8	192.1	296.8	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	391.2		391.2	8379.8		8379.8
		D	410.4		410.4	338.1		338.1	8095.8		8095.8
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	23.4	58.0	153.7	18.4	42.9	160.5	100.7	64.1	228.9
		負	150.6	54.9	23.4	147.3	29.7	18.4	240.5	75.7	89.1
	Qd		150.6	58.0	153.7	147.3	42.9	160.5	240.5	75.7	228.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		73.09	27.51	74.57	73.14	20.41	79.70	25.09	7.65	23.88
	a	l	1.082	1.100	1.082	1.048	1.081	1.048	1.840	1.871	1.840
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.367	1.396	1.367
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.548	1.578	1.548
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.995	0.995	0.995
	Qal		242.7	251.1	242.7	232.0	247.2	232.0	2189.4	2284.7	2189.4
	Qas	正	345.7	353.6	345.7	337.9	352.5	337.9	2736.0	2858.0	2736.0
		負	345.7	353.6	345.7	337.9	352.5	337.9	2949.0	3079.7	2949.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.69S		0.70S	0.71L		0.79L	0.08L		0.08L
		D	0.11S		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	216.8		216.8	236.3		236.3
		D	221.8		221.8	227.8		227.8	253.8		253.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		130.0	-65.7	129.0	130.1	-65.6	129.1	130.2	-65.6	129.0
	Ms	U	292.5	0.0	292.2	320.5	0.0	319.9	325.9	0.0	325.6
		D	32.6	66.0	34.2	60.3	65.9	61.7	65.5	66.0	67.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		93.1	0.1	-92.9	93.1	0.1	-92.8	93.1	0.2	-92.8
	Qs		137.4	44.4	137.2	145.0	52.0	144.7	146.5	53.5	146.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	51.5	53.4	51.5
		D	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4
	j	U	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.1	46.7	45.1
		D	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2							2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	23.22	15.48	23.22
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.48	15.48	15.48
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.13	0.73	1.13
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.73	0.73	0.73
	Mal		204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	225.1	158.3	225.1
	Mas	U	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	361.2	254.0	361.2
		D	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	251.5	254.0	251.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	423.6		423.6	423.6		423.6	462.1		462.1
		D	368.5		368.5	368.5		368.5	282.1		282.1
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	14.8	66.4	159.3	14.8	77.7	170.6	8.3	79.9	172.9
		負	159.6	66.6	14.8	170.9	77.9	14.8	173.2	80.2	8.3
	Qd		159.6	66.6	159.3	170.9	77.9	170.6	173.2	80.2	172.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		85.71	35.77	85.58	91.79	41.85	91.65	94.35	42.95	94.18
	a	l	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.091	1.105	1.091
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		247.4	247.4	247.4	247.3	247.3	247.3	242.0	248.4	242.0
	Qas	正	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
		負	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.07S		1.07S	1.15S		1.15S	0.91S		0.91S
		D	0.10S		0.10S	0.10S		0.10S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	367.5		367.5	216.8		216.8
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		130.6	-65.5	128.9	130.4	-65.6	128.9	130.7	-65.4	128.8
	Ms	U	310.7	0.0	310.5	294.7	0.0	294.3	274.3	0.0	273.2
		D	49.5	66.3	52.7	34.0	66.1	36.4	12.8	65.9	15.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		93.2	0.2	-92.8	93.1	0.2	-92.8	93.2	0.2	-92.7
	Qs		142.4	49.4	142.0	138.0	45.0	137.6	132.4	39.4	131.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.5	53.4	51.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
		D	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
	j	U	45.1	46.7	45.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
		D	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2	2-D22		2-D22						
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.22	15.48	23.22	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
		D	15.48	15.48	15.48	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
	pt	U	1.13	0.73	1.13	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
		D	0.73	0.73	0.73	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	Mal		225.1	158.3	225.1	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8
	Mas	U	361.2	254.0	361.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
		D	251.5	254.0	251.5	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	462.1		462.1	408.0		408.0	408.0		408.0
		D	282.1		282.1	352.7		352.7	352.7		352.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	8.3	73.6	166.6	10.5	67.1	160.1	10.5	58.5	151.5
		負	167.0	74.0	8.3	160.4	67.5	10.5	152.0	59.0	10.5
	Qd		167.0	74.0	166.6	160.4	67.5	160.1	152.0	59.0	151.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		90.99	39.64	90.75	85.90	36.12	85.71	81.38	31.60	81.12
	a	l	1.089	1.103	1.089	1.104	1.104	1.104	1.102	1.102	1.102
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		241.8	248.2	241.8	235.9	235.9	235.9	235.7	235.7	235.7
	Qas	正	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
		負	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.98S		0.98S	0.93S		0.93S
		D	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.8		216.8	367.5		367.5	367.5		367.5
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.3	-65.9	129.4	165.0	-80.0	158.1	229.9	-131.7	229.9
	Ms	U	253.3	0.0	253.8	240.2	0.0	234.2	408.6	0.0	408.6
		D	0.0	66.1	0.0	0.0	80.5	0.0	0.0	131.7	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K4	K1/K1
	Ql		93.0	-0.0	-93.0	115.7	0.9	-113.9	164.8	-0.0	-164.8
	Qs		126.8	33.8	126.8	136.3	21.5	134.5	213.4	48.6	213.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
		D	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
	j	U	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
		D	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	下端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
		D	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
	pt	U	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
		D	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
	Mal		195.8	195.8	195.8	168.1	118.4	168.1	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
		D	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	408.0		408.0	359.3		359.3	8379.8		8379.8
		D	352.7		352.7	305.5		305.5	8095.8		8095.8
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	10.5	50.7	143.7	24.3	30.0	144.8	91.9	72.9	237.7
		負	143.7	50.7	10.5	146.5	31.8	24.3	237.7	72.9	91.9
	Qd		143.7	50.7	143.7	146.5	31.8	144.8	237.7	72.9	237.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		76.93	27.16	76.95	80.61	16.95	79.66	24.80	7.37	24.80
	a	l	1.109	1.109	1.109	1.068	1.091	1.068	1.981	2.000	1.981
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.343	1.371	1.343
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.343	1.371	1.343
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.995	0.995	0.995
	Qal		236.6	236.6	236.6	224.6	234.9	224.6	2300.4	2389.1	2300.4
	Qas	正	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2707.6	2828.4	2707.6
		負	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2707.6	2828.4	2707.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.71L		0.70L	0.08L		0.08L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	212.3		212.3	236.3		236.3
		D	367.5		367.5	221.8		221.8	253.8		253.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.5	-65.8	129.5	129.4	-65.8	129.4	129.4	-65.8	129.4
	Ms	U	293.3	0.0	293.3	320.6	0.0	320.6	326.8	0.0	326.8
		D	34.4	65.8	34.4	61.8	65.8	61.8	68.0	65.8	68.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		93.0	-0.0	-93.0	93.0	-0.0	-93.0	93.0	-0.0	-93.0
	Qs		137.6	44.6	137.6	145.0	52.0	145.0	146.7	53.7	146.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	51.5	53.4	51.5
		D	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4
	j	U	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.1	46.7	45.1
		D	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2							2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	23.22	15.48	23.22
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.48	15.48	15.48
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.13	0.73	1.13
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.73	0.73	0.73
	Mal		204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	225.1	158.3	225.1
	Mas	U	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	361.2	254.0	361.2
		D	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	251.5	254.0	251.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	423.6		423.6	423.6		423.6	462.1		462.1
		D	368.5		368.5	368.5		368.5	282.1		282.1
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	14.8	66.9	159.8	14.8	78.1	171.0	8.3	80.6	173.5
		負	159.8	66.9	14.8	171.0	78.1	14.8	173.5	80.6	8.3
	Qd		159.8	66.9	159.8	171.0	78.1	171.0	173.5	80.6	173.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		85.85	35.92	85.85	91.86	41.92	91.86	94.54	43.14	94.54
	a	l	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	1.095	1.109	1.095
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	247.8	242.6	249.0	242.6
	Qas	正	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
		負	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.07S		1.07S	1.15S		1.15S	0.92S		0.92S
		D	0.10S		0.10S	0.10S		0.10S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	367.5		367.5	216.8		216.8
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.4	-65.9	129.4	129.4	-65.8	129.4	129.3	-65.9	129.3
	Ms	U	312.4	0.0	312.4	295.6	0.0	295.6	274.5	0.0	274.5
		D	53.6	65.9	53.6	36.8	65.8	36.8	15.8	65.9	15.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		93.0	-0.0	-93.0	93.0	-0.0	-93.0	93.0	-0.0	-93.0
	Qs		142.8	49.8	142.8	138.2	45.2	138.2	132.5	39.5	132.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.5	53.4	51.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
		D	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
	j	U	45.1	46.7	45.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
		D	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2	2-D22		2-D22						
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.22	15.48	23.22	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
		D	15.48	15.48	15.48	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
	pt	U	1.13	0.73	1.13	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
		D	0.73	0.73	0.73	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	Mal		225.1	158.3	225.1	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8
	Mas	U	361.2	254.0	361.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
		D	251.5	254.0	251.5	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	462.1		462.1	408.0		408.0	408.0		408.0
		D	282.1		282.1	352.7		352.7	352.7		352.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	8.3	74.7	167.7	10.5	67.8	160.8	10.5	59.3	152.2
		負	167.7	74.7	8.3	160.8	67.8	10.5	152.2	59.3	10.5
	Qd		167.7	74.7	167.7	160.8	67.8	160.8	152.2	59.3	152.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		91.34	39.99	91.34	86.10	36.32	86.10	81.51	31.73	81.51
	a	l	1.095	1.109	1.095	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		242.6	249.0	242.6	236.6	236.6	236.6	236.6	236.6	236.6
	Qas	正	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
		負	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.89S		0.89S	0.98S		0.98S	0.93S		0.93S
		D	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.8		216.8	367.5		367.5	367.5		367.5
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.5	-65.7	129.5	159.7	-81.8	159.7	227.8	-110.6	274.2
	Ms	U	254.4	0.0	254.4	236.7	0.0	236.7	402.1	0.0	442.4
		D	0.0	65.7	0.0	0.0	81.8	0.0	0.0	113.7	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		93.0	-0.0	-93.0	114.8	-0.0	-114.8	159.0	-5.8	-170.6
	Qs		127.0	34.0	127.0	135.7	20.9	135.7	205.6	52.4	217.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
		D	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
	j	U	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
		D	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	下端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
		D	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
	pt	U	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
		D	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
	Mal		195.8	195.8	195.8	168.1	118.4	168.1	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
		D	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	408.0		408.0	359.3		359.3	8379.8		8379.8
		D	352.7		352.7	305.5		305.5	8095.8		8095.8
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	10.5	51.0	143.9	24.3	31.4	146.2	89.1	75.7	240.5
		負	143.9	51.0	10.5	146.2	31.4	24.3	228.9	64.1	100.7
	Qd		143.9	51.0	143.9	146.2	31.4	146.2	228.9	75.7	240.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.07	27.29	77.07	80.42	16.76	80.42	23.88	7.65	25.09
	a	l	1.108	1.108	1.108	1.087	1.111	1.087	1.840	1.871	1.840
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.548	1.578	1.548
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.367	1.396	1.367
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.995	0.995	0.995
	Qal		236.5	236.5	236.5	227.3	237.7	227.3	2189.4	2284.7	2189.4
	Qas	正	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2949.0	3079.7	2949.0
		負	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2736.0	2858.0	2736.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.70L		0.70L	0.08L		0.08L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	212.3		212.3	236.3		236.3
		D	367.5		367.5	221.8		221.8	253.8		253.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.0	-65.7	130.0	129.1	-65.6	130.1	129.0	-65.6	130.2
	Ms	U	292.2	0.0	292.5	319.9	0.0	320.5	325.6	0.0	325.9
		D	34.2	66.0	32.6	61.7	65.9	60.3	67.6	66.0	65.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		92.9	-0.1	-93.1	92.8	-0.1	-93.1	92.8	-0.2	-93.1
	Qs		137.2	44.4	137.4	144.7	52.0	145.0	146.2	53.5	146.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	51.5	53.4	51.5
		D	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4
	j	U	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	45.1	46.7	45.1
		D	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2							2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	23.22	15.48	23.22
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.48	15.48	15.48
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.13	0.73	1.13
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.73	0.73	0.73
	Mal		204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	225.1	158.3	225.1
	Mas	U	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	361.2	254.0	361.2
		D	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	251.5	254.0	251.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	423.6		423.6	423.6		423.6	462.1		462.1
		D	368.5		368.5	368.5		368.5	282.1		282.1
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	14.8	66.6	159.6	14.8	77.9	170.9	8.3	80.2	173.2
		負	159.3	66.4	14.8	170.6	77.7	14.8	172.9	79.9	8.3
	Qd		159.3	66.6	159.6	170.6	77.9	170.9	172.9	80.2	173.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		85.58	35.77	85.71	91.65	41.85	91.79	94.18	42.95	94.35
	a	l	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.091	1.105	1.091
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		247.4	247.4	247.4	247.3	247.3	247.3	242.0	248.4	242.0
	Qas	正	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
		負	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	348.5	343.5	349.5	343.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.07S		1.07S	1.15S		1.15S	0.91S		0.91S
		D	0.10S		0.10S	0.10S		0.10S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	367.5		367.5	216.8		216.8
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		128.9	-65.5	130.6	128.9	-65.6	130.4	128.8	-65.4	130.7
	Ms	U	310.5	0.0	310.7	294.3	0.0	294.7	273.2	0.0	274.3
		D	52.7	66.3	49.5	36.4	66.1	34.0	15.6	65.9	12.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		92.8	-0.2	-93.2	92.8	-0.2	-93.1	92.7	-0.2	-93.2
	Qs		142.0	49.4	142.4	137.6	45.0	138.0	131.9	39.4	132.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.5	53.4	51.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
		D	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
	j	U	45.1	46.7	45.1	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
		D	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2	2-D22		2-D22						
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.22	15.48	23.22	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
		D	15.48	15.48	15.48	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
	pt	U	1.13	0.73	1.13	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
		D	0.73	0.73	0.73	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	Mal		225.1	158.3	225.1	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8
	Mas	U	361.2	254.0	361.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
		D	251.5	254.0	251.5	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2	314.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	462.1		462.1	408.0		408.0	408.0		408.0
		D	282.1		282.1	352.7		352.7	352.7		352.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	8.3	74.0	167.0	10.5	67.5	160.4	10.5	59.0	152.0
		負	166.6	73.6	8.3	160.1	67.1	10.5	151.5	58.5	10.5
	Qd		166.6	74.0	167.0	160.1	67.5	160.4	151.5	59.0	152.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		90.75	39.64	90.99	85.71	36.12	85.90	81.12	31.60	81.38
	a	l	1.089	1.103	1.089	1.104	1.104	1.104	1.102	1.102	1.102
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		241.8	248.2	241.8	235.9	235.9	235.9	235.7	235.7	235.7
	Qas	正	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
		負	343.5	349.5	343.5	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7	332.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.98S		0.98S	0.93S		0.93S
		D	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S	0.06S		0.06S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.8		216.8	367.5		367.5	367.5		367.5
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		129.4	-65.9	129.3	158.1	-80.0	165.0	284.7	-193.2	52.2
	Ms	U	253.8	0.0	253.3	234.2	0.0	240.2	472.8	0.0	274.2
		D	0.0	66.1	0.0	0.0	80.5	0.0	0.0	210.1	169.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		93.0	0.0	-93.0	113.9	-0.9	-115.7	193.9	29.1	-135.7
	Qs		126.8	33.8	126.8	134.5	21.5	136.3	249.7	84.9	191.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
		D	53.4	53.4	53.4	51.9	53.5	51.9	136.9	141.3	136.9
	j	U	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
		D	46.7	46.7	46.7	45.4	46.8	45.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	下端筋	1	5-D22	5-D22	5-D22	4-D19	4-D19	4-D19	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D19		2-D19	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
		D	19.35	19.35	19.35	17.22	11.48	17.22	153.12	76.56	153.12
	pt	U	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
		D	0.91	0.91	0.91	0.83	0.54	0.83	1.40	0.68	1.40
	Mal		195.8	195.8	195.8	168.1	118.4	168.1	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
		D	314.2	314.2	314.2	269.8	190.1	269.8	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	408.0		408.0	359.3		359.3	8379.8		8379.8
		D	352.7		352.7	305.5		305.5	8095.8		8095.8
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	10.5	50.7	143.7	24.3	31.8	146.5	110.2	54.6	219.4
		負	143.7	50.7	10.5	144.8	30.0	24.3	277.6	112.8	52.0
	Qd		143.7	50.7	143.7	144.8	31.8	146.5	277.6	112.8	219.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		76.95	27.16	76.93	79.66	16.95	80.61	28.95	11.40	22.89
	a	l	1.109	1.109	1.109	1.068	1.091	1.068	1.930	1.961	1.930
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.117	1.143	1.117
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.995	0.995	0.995
	Qal		236.6	236.6	236.6	224.6	234.9	224.6	2260.1	2357.8	2260.1
	Qas	正	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2303.1	2376.7	2303.1
		負	332.7	332.7	332.7	323.9	333.8	323.9	2441.2	2550.2	2441.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.70L		0.71L	0.09L		0.10S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	212.3		212.3	236.3		236.3
		D	367.5		367.5	221.8		221.8	253.8		253.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		140.8	-71.6	117.3	139.6	-71.2	119.3	139.6	-71.3	119.1
	Ms	U	319.0	0.0	299.0	345.6	0.0	327.8	355.2	0.0	342.8
		D	37.4	73.4	64.4	66.5	72.4	89.1	76.0	75.4	104.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		98.6	2.9	-92.7	98.2	2.5	-93.1	98.2	2.6	-93.1
	Qs		147.6	51.9	141.7	154.6	58.9	149.5	158.0	62.3	152.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
		D	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
	j	U	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
		D	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
		D	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
		D	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
	Mal		226.4	176.9	226.4	226.4	176.9	226.4	226.4	176.9	226.4
	Mas	U	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3
		D	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3	363.3	283.9	363.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	464.7		464.7	464.7		464.7
		D	410.4		410.4	410.4		410.4	410.4		410.4
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	23.4	70.5	166.2	13.6	82.1	177.7	8.6	87.1	182.8
		負	172.1	76.4	19.3	182.8	87.1	8.6	187.9	92.2	3.5
	Qd		172.1	76.4	166.2	182.8	87.1	177.7	187.9	92.2	182.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		83.50	36.25	80.65	88.71	41.34	86.25	91.17	43.75	88.69
	a	l	1.073	1.091	1.073	1.077	1.094	1.077	1.077	1.095	1.077
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		254.5	263.4	254.5	255.2	264.0	255.2	255.2	264.1	255.2
	Qas	正	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3
		負	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3	364.3	372.5	364.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.78S		0.76S	0.83S		0.81S	0.85S		0.83S
		D	0.11S		0.09S	0.06S		0.04S	0.04S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		139.3	-71.5	118.9	139.1	-71.3	119.7	139.3	-71.8	118.4
	Ms	U	342.6	0.0	337.6	321.5	0.0	314.0	297.4	0.0	287.2
		D	64.0	79.2	99.8	43.4	77.2	74.7	18.7	77.2	50.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		98.2	2.6	-93.1	98.1	2.4	-93.3	98.3	2.6	-93.1
	Qs		155.7	60.0	150.6	149.4	53.7	144.5	142.8	47.1	137.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
		D	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3	52.3	53.5	52.3
	j	U	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
		D	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8	45.8	46.8	45.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19	6-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
		D	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96	22.96	17.22	22.96
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
		D	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97	0.97	0.71	0.97
	Mal		226.4	176.9	226.4	225.4	176.2	225.4	225.4	176.2	225.4
	Mas	U	363.3	283.9	363.3	361.6	282.7	361.6	361.6	282.7	361.6
		D	363.3	283.9	363.3	361.6	282.7	361.6	361.6	282.7	361.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	464.7		464.7	464.7		464.7
		D	410.4		410.4	410.4		410.4	410.4		410.4
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	12.1	83.6	179.3	21.2	74.5	170.2	23.4	64.1	159.8
		負	184.4	88.7	7.0	175.0	79.3	16.3	165.0	69.3	23.4
	Qd		184.4	88.7	179.3	175.0	79.3	170.2	165.0	69.3	159.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		89.46	42.08	86.99	84.93	37.64	82.57	80.07	32.89	77.52
	a	l	1.078	1.096	1.078	1.079	1.096	1.079	1.079	1.096	1.079
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		255.4	264.3	255.4	242.2	250.5	242.2	242.2	250.5	242.2
	Qas	正	364.3	372.5	364.3	345.7	353.6	345.7	345.7	353.6	345.7
		負	364.3	372.5	364.3	345.7	353.6	345.7	345.7	353.6	345.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.84S		0.82S	0.80S		0.77S	0.75S		0.73S
		D	0.06S		0.03S	0.10S		0.07S	0.11S		0.11S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			FG（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(118)	(400)	(118)
応力	Ml		137.2	-69.6	125.0	179.1	-94.6	126.3	148.5	-164.4	323.1
	Ms	U	271.4	0.0	267.4	262.3	0.0	220.8	1943.4	0.0	2061.1
		D	0.0	73.7	17.5	0.0	100.2	0.0	1646.4	192.8	1414.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		97.2	1.5	-94.2	124.3	6.6	-111.1	163.6	-21.8	-207.3
	Qs		134.9	39.2	131.8	148.5	30.8	135.2	788.9	647.1	832.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	52.3	53.5	52.3	51.2	53.4	51.2	136.9	141.3	136.9
		D	52.3	53.5	52.3	51.2	53.4	51.2	136.9	141.3	136.9
	j	U	45.8	46.8	45.8	44.8	46.7	44.8	119.8	123.7	119.8
		D	45.8	46.8	45.8	44.8	46.7	44.8	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	3-D22	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D19		2-D19	2-D22		2-D22	8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D19	6-D19	6-D19	3-D22	3-D22	3-D22	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D19		2-D19	2-D22		2-D22	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	22.96	17.22	22.96	19.35	11.61	19.35	153.12	76.56	153.12
		D	22.96	17.22	22.96	19.35	11.61	19.35	153.12	76.56	153.12
	pt	U	0.97	0.71	0.97	0.84	0.48	0.84	1.40	0.68	1.40
		D	0.97	0.71	0.97	0.84	0.48	0.84	1.40	0.68	1.40
	Mal		225.4	176.2	225.4	185.0	119.7	185.0	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	361.6	282.7	361.6	296.8	192.1	296.8	7274.3	3858.9	7274.3
		D	361.6	282.7	361.6	296.8	192.1	296.8	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	464.7		464.7	391.2		391.2	8379.8		8379.8
		D	410.4		410.4	338.1		338.1	8095.8		8095.8
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	23.4	54.9	150.6	18.4	29.7	147.3	774.3	959.8	1145.2
		負	153.7	58.0	23.4	160.5	42.9	18.4	1101.6	916.1	730.7
	Qd		153.7	58.0	150.6	160.5	42.9	147.3	1101.6	959.8	1145.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		74.57	27.51	73.09	79.70	20.41	73.14	114.92	97.02	119.47
	a	l	1.082	1.100	1.082	1.048	1.081	1.048	1.871	1.902	1.871
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110	1.135	1.110
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.152	1.178	1.152
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.995	0.995	0.995
	Qal		242.7	251.1	242.7	232.0	247.2	232.0	2213.5	2309.6	2213.5
	Qas	正	345.7	353.6	345.7	337.9	352.5	337.9	2432.6	2541.2	2432.6
		負	345.7	353.6	345.7	337.9	352.5	337.9	2482.5	2593.4	2482.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.70S		0.69S	0.79L		0.71L	0.52S		0.54S
		D	0.00		0.11S	0.00		0.00	0.37S		0.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	216.8		216.8	155.0		165.0
		D	221.8		221.8	227.8		227.8	172.5		182.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		199.8	-108.1	224.3	195.8	-105.4	218.4	197.0	-105.7	218.8
	Ms	U	1460.1	0.0	1469.5	1298.9	0.0	1312.1	1370.1	0.0	1379.4
		D	1060.5	115.6	1021.0	907.2	110.1	875.3	976.1	112.0	941.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		155.4	-3.1	-161.5	152.1	-2.8	-157.7	152.8	-2.7	-158.3
	Qs		630.4	478.0	636.5	568.5	419.3	574.2	595.2	445.1	600.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	557.1	715.5	874.0	472.6	627.5	782.4	510.8	666.3	821.9
		負	867.9	709.4	551.0	776.8	621.9	467.0	816.4	660.9	505.4
	Qd		867.9	715.5	874.0	776.8	627.5	782.4	816.4	666.3	821.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		231.08	185.53	232.72	206.83	162.70	208.33	217.39	172.77	218.84
	a	l	1.289	1.312	1.289	1.292	1.315	1.292	1.293	1.316	1.293
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		609.2	633.0	609.2	610.0	633.8	610.0	610.4	634.2	610.4
	Qas	正	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
		負	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.67S		1.68S	1.49S		1.50S	1.57S		1.58S
		D	1.07S		1.06S	0.91S		0.90S	0.98S		0.97S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	131.8		141.8	131.8		141.8	131.8		141.8
		D	147.8		157.8	147.8		157.8	147.8		157.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		192.8	-101.9	210.1	193.5	-102.0	210.2	184.8	-96.3	198.3
	Ms	U	1138.7	0.0	1143.8	1013.7	0.0	1020.8	769.3	0.0	774.6
		D	753.0	107.9	723.7	626.6	106.8	600.5	399.6	100.4	378.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		148.2	-2.2	-152.5	148.5	-2.1	-152.7	140.9	-1.7	-144.3
	Qs		507.9	361.9	512.2	460.6	314.2	464.8	364.1	224.9	367.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	51.2	53.0	51.2
		D	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	51.2	53.0	51.2
	j	U	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	44.8	46.4	44.8
		D	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	44.8	46.4	44.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	51.36	38.52	51.36
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	51.36	38.52	51.36
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.83	1.32	1.83
		D	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.83	1.32	1.83
	Mal		590.0	471.4	590.0	568.9	469.9	568.9	409.0	346.4	409.0
	Mas	U	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	818.0	692.8	818.0
		D	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	818.0	692.8	818.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6	1067.6		1067.6
		D	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7	1014.6		1014.6
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	391.4	541.7	692.1	319.6	470.2	620.9	193.9	336.5	479.1
		負	687.8	537.4	387.1	616.7	466.1	315.5	475.7	333.1	190.6
	Qd		687.8	541.7	692.1	616.7	470.2	620.9	475.7	336.5	479.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.67	164.77	218.03	194.29	143.02	195.59	193.22	131.99	194.58
	a	l	1.153	1.182	1.153	1.154	1.183	1.154	1.085	1.113	1.085
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155
	Qal		601.1	630.5	601.1	579.3	607.4	579.3	432.2	452.9	432.2
	Qas	正	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	627.4	649.6	627.4
		負	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	627.4	649.6	627.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.76S		1.77S	1.58S		1.59S	1.48S		1.49S
		D	1.00S		0.99S	0.82S		0.81S	0.60S		0.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	129.3		139.3	129.3		139.3	123.5		133.5
		D	145.3		155.3	145.3		155.3	138.0		148.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)
応力	Ml		185.6	-96.2	197.7	181.5	-100.1	204.4	283.3	-132.3	252.3
	Ms	U	651.9	0.0	657.1	517.2	0.0	535.8	1967.1	0.0	1946.5
		D	280.6	99.7	261.7	154.2	102.3	127.0	1400.4	137.6	1441.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		141.1	-1.5	-144.1	139.2	-2.9	-144.9	189.3	3.9	-181.6
	Qs		319.1	179.5	322.1	267.5	131.1	273.2	787.2	601.7	779.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	51.2	53.0	51.2	50.6	53.0	50.6	136.9	141.3	136.9
		D	51.2	53.0	51.2	50.6	53.0	50.6	136.9	141.3	136.9
	j	U	44.8	46.4	44.8	44.2	46.4	44.2	119.8	123.7	119.8
		D	44.8	46.4	44.8	44.2	46.4	44.2	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	153.12	76.56	153.12
		D	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	153.12	76.56	153.12
	pt	U	1.83	1.32	1.83	1.69	1.08	1.69	1.40	0.68	1.40
		D	1.83	1.32	1.83	1.69	1.08	1.69	1.40	0.68	1.40
	Mal		409.0	346.4	409.0	305.6	232.1	305.6	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	818.0	692.8	818.0	611.2	464.2	611.2	7274.3	3858.9	7274.3
		D	818.0	692.8	818.0	611.2	464.2	611.2	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1067.6		1067.6	804.4		804.4	8379.8		8379.8
		D	1014.6		1014.6	751.9		751.9	8095.8		8095.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	125.9	268.5	411.1	53.2	195.3	337.3	707.5	892.9	1078.4
		負	408.1	265.5	122.9	331.6	189.6	47.5	1086.1	900.7	715.2
	Qd		408.1	268.5	411.1	331.6	195.3	337.3	1086.1	900.7	1078.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		165.75	105.33	166.97	166.58	93.62	169.45	113.31	91.05	112.50
	a	l	1.087	1.114	1.087	1.055	1.092	1.055	1.911	1.943	1.911
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.142	1.168	1.142
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.133	1.159	1.133
	pw		1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129	0.995	0.995	0.995
	Qal		432.5	453.2	432.5	340.0	362.0	340.0	2245.4	2342.6	2245.4
	Qas	正	627.4	649.6	627.4	499.7	523.6	499.7	2470.3	2580.7	2470.3
		負	627.4	649.6	627.4	499.7	523.6	499.7	2460.3	2570.2	2460.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.27S		1.28S	1.39S		1.41S	0.52S		0.51S
		D	0.39S		0.38S	0.22S		0.20S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	123.5		133.5	123.5		133.5	162.5		162.5
		D	138.0		148.0	138.0		148.0	180.0		180.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		214.0	-106.1	213.9	209.4	-103.4	208.7	210.1	-103.8	209.5
	Ms	U	1471.8	0.0	1471.2	1327.8	0.0	1326.7	1402.2	0.0	1401.0
		D	1043.8	106.4	1043.4	909.0	103.6	909.2	981.9	104.1	982.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		158.5	0.0	-158.4	155.0	0.1	-154.8	155.6	0.1	-155.4
	Qs		635.2	476.8	635.2	578.9	424.0	578.8	607.5	451.9	607.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	556.7	715.2	873.6	480.9	635.8	790.7	522.2	677.7	833.2
		負	873.6	715.2	556.7	790.9	636.0	481.1	833.4	677.9	522.3
	Qd		873.6	715.2	873.6	790.9	636.0	790.7	833.4	677.9	833.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		232.62	185.44	232.62	210.59	164.91	210.55	221.91	175.76	221.86
	a	l	1.313	1.337	1.313	1.313	1.337	1.313	1.314	1.337	1.314
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		616.8	640.8	616.8	616.7	640.7	616.7	616.8	640.8	616.8
	Qas	正	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
		負	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.68S		1.68S	1.52S		1.52S	1.60S		1.60S
		D	1.07S		1.07S	0.92S		0.93S	1.00S		1.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.3		139.3	139.3		139.3	139.3		139.3
		D	155.3		155.3	155.3		155.3	155.3		155.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		203.2	-100.4	202.7	203.2	-100.4	202.7	202.7	-100.5	203.0
	Ms	U	1162.7	0.0	1161.8	1043.9	0.0	1042.9	935.0	0.0	932.7
		D	756.4	100.6	756.4	637.5	100.6	637.6	529.6	101.7	526.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		150.4	0.1	-150.3	150.4	0.1	-150.2	150.3	-0.0	-150.4
	Qs		517.6	367.3	517.5	472.1	321.8	472.0	430.1	279.8	430.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
		D	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
	j	U	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
		D	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
		D	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
	Mal		590.0	471.4	590.0	568.9	469.9	568.9	568.9	469.9	568.9
	Mas	U	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
		D	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6
		D	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	400.4	550.7	701.1	332.2	482.5	632.8	269.4	419.7	570.1
		負	701.2	550.9	400.6	632.9	482.6	332.3	570.0	419.7	269.4
	Qd		701.2	550.9	701.1	632.9	482.6	632.8	570.0	419.7	570.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.90	167.54	220.86	199.40	146.79	199.36	179.56	127.66	179.59
	a	l	1.169	1.199	1.169	1.169	1.199	1.169	1.170	1.199	1.170
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		605.3	634.9	605.3	583.0	611.2	583.0	583.1	611.3	583.1
	Qas	正	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
		負	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.62S		1.62S	1.46S		1.46S
		D	1.03S		1.03S	0.85S		0.85S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	152.8		152.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)
応力	Ml		203.0	-100.6	203.4	195.4	-98.1	194.5	260.8	-139.3	260.8
	Ms	U	795.9	0.0	794.0	554.6	0.0	553.1	1967.3	0.0	1967.3
		D	389.8	101.8	387.1	163.7	98.4	164.0	1445.6	139.3	1445.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		150.6	-0.1	-150.7	142.2	0.1	-141.9	185.5	0.0	-185.5
	Qs		377.1	226.5	377.2	280.2	138.1	280.0	789.5	604.0	789.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
		D	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
	j	U	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
		D	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
		D	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
		D	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
	Mal		568.9	469.9	568.9	288.5	288.5	288.5	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
		D	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	711.5		711.5	8379.8		8379.8
		D	1368.7		1368.7	656.6		656.6	8095.8		8095.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	189.2	339.8	490.4	64.9	206.9	349.0	720.6	906.1	1091.5
		負	490.3	339.7	189.1	349.2	207.2	65.1	1091.5	906.1	720.6
	Qd		490.3	339.8	490.4	349.2	207.2	349.0	1091.5	906.1	1091.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		154.47	103.35	154.50	167.41	99.31	167.30	113.87	91.60	113.87
	a	l	1.170	1.199	1.170	1.113	1.113	1.113	1.973	2.000	1.973
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.136	1.161	1.136
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.136	1.161	1.136
	pw		1.172	1.172	1.172	1.129	1.129	1.129	0.995	0.995	0.995
	Qal		583.1	611.4	583.1	365.3	365.3	365.3	2294.1	2389.1	2294.1
	Qas	正	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2463.2	2573.2	2463.2
		負	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2463.2	2573.2	2463.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.26S		1.26S	1.67S		1.67S	0.52S		0.52S
		D	0.48S		0.48S	0.31S		0.31S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	260.0		260.0	162.5		162.5
		D	152.8		152.8	260.0		260.0	180.0		180.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		214.1	-106.0	214.1	209.0	-103.5	209.0	209.8	-103.8	209.8
	Ms	U	1471.9	0.0	1471.9	1327.9	0.0	1327.9	1402.7	0.0	1402.7
		D	1043.8	106.0	1043.8	909.9	103.5	909.9	983.1	103.8	983.1
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		158.4	0.0	-158.4	154.9	0.0	-154.9	155.5	0.0	-155.5
	Qs		635.4	476.9	635.4	579.1	424.2	579.1	607.8	452.3	607.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	556.9	715.4	873.8	481.5	636.4	791.3	522.9	678.4	834.0
		負	873.8	715.4	556.9	791.3	636.4	481.5	834.0	678.4	522.9
	Qd		873.8	715.4	873.8	791.3	636.4	791.3	834.0	678.4	834.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		232.67	185.49	232.67	210.69	165.00	210.69	222.06	175.91	222.06
	a	l	1.313	1.337	1.313	1.314	1.338	1.314	1.315	1.338	1.315
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		616.7	640.7	616.7	617.0	641.1	617.0	617.1	641.2	617.1
	Qas	正	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
		負	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.68S		1.68S	1.52S		1.52S	1.60S		1.60S
		D	1.07S		1.07S	0.93S		0.93S	1.01S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.3		139.3	139.3		139.3	139.3		139.3
		D	155.3		155.3	155.3		155.3	155.3		155.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		202.9	-100.4	202.9	202.9	-100.4	202.9	202.9	-100.4	202.9
	Ms	U	1163.8	0.0	1163.8	1045.4	0.0	1045.4	932.0	0.0	932.0
		D	758.0	100.4	758.0	639.7	100.4	639.7	526.2	100.4	526.2
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		150.3	0.0	-150.3	150.3	0.0	-150.3	150.3	0.0	-150.3
	Qs		518.1	367.8	518.1	472.8	322.5	472.8	429.4	279.1	429.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
		D	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
	j	U	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
		D	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
		D	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
	Mal		590.0	471.4	590.0	568.9	469.9	568.9	568.9	469.9	568.9
	Mas	U	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
		D	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6
		D	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	401.4	551.7	702.0	333.5	483.8	634.1	268.3	418.6	569.0
		負	702.0	551.7	401.4	634.1	483.8	333.5	569.0	418.6	268.3
	Qd		702.0	551.7	702.0	634.1	483.8	634.1	569.0	418.6	569.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		221.17	167.80	221.17	199.76	147.13	199.76	179.24	127.33	179.24
	a	l	1.170	1.199	1.170	1.170	1.199	1.170	1.170	1.199	1.170
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		605.5	635.1	605.5	583.2	611.4	583.2	583.2	611.4	583.2
	Qas	正	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
		負	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.62S		1.62S	1.46S		1.46S
		D	1.03S		1.03S	0.85S		0.85S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	152.8		152.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)
応力	Ml		203.3	-100.6	203.3	194.9	-98.2	194.9	252.3	-132.3	283.3
	Ms	U	794.0	0.0	794.0	555.3	0.0	555.3	1946.5	0.0	1967.1
		D	387.5	100.6	387.5	165.5	98.2	165.5	1441.9	137.6	1400.4
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		150.6	0.0	-150.6	142.0	0.0	-142.0	181.6	-3.9	-189.3
	Qs		376.8	226.1	376.8	280.6	138.6	280.6	779.4	601.7	787.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
		D	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
	j	U	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
		D	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
		D	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
		D	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
	Mal		568.9	469.9	568.9	288.5	288.5	288.5	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
		D	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	711.5		711.5	8379.8		8379.8
		D	1368.7		1368.7	656.6		656.6	8095.8		8095.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	188.6	339.2	489.8	65.9	207.9	349.9	715.2	900.7	1086.1
		負	489.8	339.2	188.6	349.9	207.9	65.9	1078.4	892.9	707.5
	Qd		489.8	339.2	489.8	349.9	207.9	349.9	1078.4	900.7	1086.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		154.31	103.16	154.31	167.77	99.67	167.77	112.50	91.05	113.31
	a	l	1.170	1.200	1.170	1.114	1.114	1.114	1.911	1.943	1.911
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.133	1.159	1.133
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.142	1.168	1.142
	pw		1.172	1.172	1.172	1.129	1.129	1.129	0.995	0.995	0.995
	Qal		583.2	611.5	583.2	365.5	365.5	365.5	2245.4	2342.6	2245.4
	Qas	正	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2460.3	2570.2	2460.3
		負	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2470.3	2580.7	2470.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.25S		1.25S	1.68S		1.68S	0.51S		0.52S
		D	0.48S		0.48S	0.32S		0.32S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	260.0		260.0	162.5		162.5
		D	152.8		152.8	260.0		260.0	180.0		180.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		213.9	-106.1	214.0	208.7	-103.4	209.4	209.5	-103.8	210.1
	Ms	U	1471.2	0.0	1471.8	1326.7	0.0	1327.8	1401.0	0.0	1402.2
		D	1043.4	106.4	1043.8	909.2	103.6	909.0	982.0	104.1	981.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		158.4	-0.0	-158.5	154.8	-0.1	-155.0	155.4	-0.1	-155.6
	Qs		635.2	476.8	635.2	578.8	424.0	578.9	607.3	451.9	607.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	556.7	715.2	873.6	481.1	636.0	790.9	522.3	677.9	833.4
		負	873.6	715.2	556.7	790.7	635.8	480.9	833.2	677.7	522.2
	Qd		873.6	715.2	873.6	790.7	636.0	790.9	833.2	677.9	833.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		232.62	185.44	232.62	210.55	164.91	210.59	221.86	175.76	221.91
	a	l	1.313	1.337	1.313	1.313	1.337	1.313	1.314	1.337	1.314
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		616.8	640.8	616.8	616.7	640.7	616.7	616.8	640.8	616.8
	Qas	正	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
		負	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.68S		1.68S	1.52S		1.52S	1.60S		1.60S
		D	1.07S		1.07S	0.93S		0.92S	1.00S		1.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.3		139.3	139.3		139.3	139.3		139.3
		D	155.3		155.3	155.3		155.3	155.3		155.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		202.7	-100.4	203.2	202.7	-100.4	203.2	203.0	-100.5	202.7
	Ms	U	1161.8	0.0	1162.7	1042.9	0.0	1043.9	932.7	0.0	935.0
		D	756.4	100.6	756.4	637.6	100.6	637.5	526.7	101.7	529.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		150.3	-0.1	-150.4	150.2	-0.1	-150.4	150.4	0.0	-150.3
	Qs		517.5	367.3	517.6	472.0	321.8	472.1	430.2	279.8	430.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
		D	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8
	j	U	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
		D	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
		D	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75
	Mal		590.0	471.4	590.0	568.9	469.9	568.9	568.9	469.9	568.9
	Mas	U	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
		D	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	1137.8	939.8	1137.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6
		D	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	400.6	550.9	701.2	332.3	482.6	632.9	269.4	419.7	570.0
		負	701.1	550.7	400.4	632.8	482.5	332.2	570.1	419.7	269.4
	Qd		701.1	550.9	701.2	632.8	482.6	632.9	570.1	419.7	570.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		220.86	167.54	220.90	199.36	146.79	199.40	179.59	127.66	179.56
	a	l	1.169	1.199	1.169	1.169	1.199	1.169	1.170	1.199	1.170
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		605.3	634.9	605.3	583.0	611.2	583.0	583.1	611.3	583.1
	Qas	正	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
		負	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	817.1	846.4	817.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.62S		1.62S	1.46S		1.46S
		D	1.03S		1.03S	0.85S		0.85S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	136.8		136.8	136.8		136.8
		D	152.8		152.8	152.8		152.8	152.8		152.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)
応力	Ml		203.4	-100.6	203.0	194.5	-98.1	195.4	323.1	-164.4	148.5
	Ms	U	794.0	0.0	795.9	553.1	0.0	554.6	2061.1	0.0	1943.4
		D	387.1	101.8	389.8	164.0	98.4	163.7	1414.9	192.8	1646.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		150.7	0.1	-150.6	141.9	-0.1	-142.2	207.3	21.8	-163.6
	Qs		377.2	226.5	377.1	280.0	138.1	280.2	832.6	647.1	788.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
		D	55.8	57.8	55.8	53.0	53.0	53.0	136.9	141.3	136.9
	j	U	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
		D	48.8	50.6	48.8	46.4	46.4	46.4	119.8	123.7	119.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D32		2-D32				8-D35		8-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
		D	63.52	47.64	63.52	32.10	32.10	32.10	153.12	76.56	153.12
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
		D	1.75	1.27	1.75	1.35	1.35	1.35	1.40	0.68	1.40
	Mal		568.9	469.9	568.9	288.5	288.5	288.5	3637.2	1929.4	3637.2
	Mas	U	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
		D	1137.8	939.8	1137.8	577.1	577.1	577.1	7274.3	3858.9	7274.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	711.5		711.5	8379.8		8379.8
		D	1368.7		1368.7	656.6		656.6	8095.8		8095.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	189.1	339.7	490.3	65.1	207.2	349.2	730.7	916.1	1101.6
		負	490.4	339.8	189.2	349.0	206.9	64.9	1145.2	959.8	774.3
	Qd		490.4	339.8	490.3	349.0	207.2	349.2	1145.2	959.8	1101.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		154.50	103.35	154.47	167.30	99.31	167.41	119.47	97.02	114.92
	a	l	1.170	1.199	1.170	1.113	1.113	1.113	1.871	1.902	1.871
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.152	1.178	1.152
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110	1.135	1.110
	pw		1.172	1.172	1.172	1.129	1.129	1.129	0.995	0.995	0.995
	Qal		583.1	611.4	583.1	365.3	365.3	365.3	2213.5	2309.6	2213.5
	Qas	正	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2482.5	2593.4	2482.5
		負	817.1	846.4	817.1	523.6	523.6	523.6	2432.6	2541.2	2432.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.26S		1.26S	1.67S		1.67S	0.54S		0.52S
		D	0.48S		0.48S	0.31S		0.31S	0.35S		0.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.8		136.8	260.0		260.0	165.0		155.0
		D	152.8		152.8	260.0		260.0	182.5		172.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		224.3	-108.1	199.8	218.4	-105.4	195.8	218.8	-105.7	197.0
	Ms	U	1469.5	0.0	1460.1	1312.1	0.0	1298.9	1379.4	0.0	1370.1
		D	1021.0	115.6	1060.5	875.3	110.1	907.2	941.8	112.0	976.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		161.5	3.1	-155.4	157.7	2.8	-152.1	158.3	2.7	-152.8
	Qs		636.5	478.0	630.4	574.2	419.3	568.5	600.7	445.1	595.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	551.0	709.4	867.9	467.0	621.9	776.8	505.4	660.9	816.4
		負	874.0	715.5	557.1	782.4	627.5	472.6	821.9	666.3	510.8
	Qd		874.0	715.5	867.9	782.4	627.5	776.8	821.9	666.3	816.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		232.72	185.53	231.08	208.33	162.70	206.83	218.84	172.77	217.39
	a	l	1.289	1.312	1.289	1.292	1.315	1.292	1.293	1.316	1.293
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		609.2	633.0	609.2	610.0	633.8	610.0	610.4	634.2	610.4
	Qas	正	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
		負	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0	1215.0	1247.7	1215.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.68S		1.67S	1.50S		1.49S	1.58S		1.57S
		D	1.06S		1.07S	0.90S		0.91S	0.97S		0.98S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.8		131.8	141.8		131.8	141.8		131.8
		D	157.8		147.8	157.8		147.8	157.8		147.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		210.1	-101.9	192.8	210.2	-102.0	193.5	198.3	-96.3	184.8
	Ms	U	1143.8	0.0	1138.7	1020.8	0.0	1013.7	774.6	0.0	769.3
		D	723.7	107.9	753.0	600.5	106.8	626.6	378.0	100.4	399.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		152.5	2.2	-148.2	152.7	2.1	-148.5	144.3	1.7	-140.9
	Qs		512.2	361.9	507.9	464.8	314.2	460.6	367.5	224.9	364.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	51.2	53.0	51.2
		D	55.8	57.8	55.8	55.8	57.8	55.8	51.2	53.0	51.2
	j	U	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	44.8	46.4	44.8
		D	48.8	50.6	48.8	48.8	50.6	48.8	44.8	46.4	44.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	51.36	38.52	51.36
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	51.36	38.52	51.36
	pt	U	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.83	1.32	1.83
		D	1.75	1.27	1.75	1.75	1.27	1.75	1.83	1.32	1.83
	Mal		590.0	471.4	590.0	568.9	469.9	568.9	409.0	346.4	409.0
	Mas	U	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	818.0	692.8	818.0
		D	1179.9	942.8	1179.9	1137.8	939.8	1137.8	818.0	692.8	818.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1426.6		1426.6	1426.6		1426.6	1067.6		1067.6
		D	1368.7		1368.7	1368.7		1368.7	1014.6		1014.6
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	387.1	537.4	687.8	315.5	466.1	616.7	190.6	333.1	475.7
		負	692.1	541.7	391.4	620.9	470.2	319.6	479.1	336.5	193.9
	Qd		692.1	541.7	687.8	620.9	470.2	616.7	479.1	336.5	475.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		218.03	164.77	216.67	195.59	143.02	194.29	194.58	131.99	193.22
	a	l	1.153	1.182	1.153	1.154	1.183	1.154	1.085	1.113	1.085
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155
	Qal		601.1	630.5	601.1	579.3	607.4	579.3	432.2	452.9	432.2
	Qas	正	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	627.4	649.6	627.4
		負	845.7	876.0	845.7	817.1	846.4	817.1	627.4	649.6	627.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.77S		1.76S	1.59S		1.58S	1.49S		1.48S
		D	0.99S		1.00S	0.81S		0.82S	0.59S		0.60S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.3		129.3	139.3		129.3	133.5		123.5
		D	155.3		145.3	155.3		145.3	148.0		138.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		197.7	-96.2	185.6	204.4	-100.1	181.5	0.0	-39.0	56.1
	Ms	U	657.1	0.0	651.9	535.8	0.0	517.2	0.0	0.0	56.1
		D	261.7	99.7	280.6	127.0	102.3	154.2	0.0	39.0	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		144.1	1.5	-141.1	144.9	2.9	-139.2	24.6	-7.0	-38.6
	Qs		322.1	179.5	319.1	273.2	131.1	267.5	24.6	7.0	38.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	30.0	30.0	30.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	51.2	53.0	51.2	50.6	53.0	50.6	42.0	42.0	42.0
		D	51.2	53.0	51.2	50.6	53.0	50.6	42.0	42.0	42.0
	j	U	44.8	46.4	44.8	44.2	46.4	44.2	36.7	36.7	36.7
		D	44.8	46.4	44.8	44.2	46.4	44.2	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	19.26	19.26	19.26
		D	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.83	1.32	1.83	1.69	1.08	1.69	1.53	1.53	1.53
		D	1.83	1.32	1.83	1.69	1.08	1.69	1.53	1.53	1.53
	Mal		409.0	346.4	409.0	305.6	232.1	305.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	818.0	692.8	818.0	611.2	464.2	611.2	267.2	267.2	267.2
		D	818.0	692.8	818.0	611.2	464.2	611.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1067.6		1067.6	804.4		804.4	355.7		355.7
		D	1014.6		1014.6	751.9		751.9	312.1		312.1
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	122.9	265.5	408.1	47.5	189.6	331.6	24.6	7.0	38.6
		負	411.1	268.5	125.9	337.3	195.3	53.2	24.6	7.0	38.6
	Qd		411.1	268.5	408.1	337.3	195.3	331.6	24.6	7.0	38.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		166.97	105.33	165.75	169.45	93.62	166.58	22.35	6.36	35.07
	a	l	1.087	1.114	1.087	1.055	1.092	1.055	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129	0.847	0.847	0.847
	Qal		432.5	453.2	432.5	340.0	362.0	340.0	159.8	159.8	159.8
	Qas	正	627.4	649.6	627.4	499.7	523.6	499.7	240.6	240.6	240.6
		負	627.4	649.6	627.4	499.7	523.6	499.7	240.6	240.6	240.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.28S		1.27S	1.41S		1.39S	0.25L		0.39L
		D	0.38S		0.39S	0.20S		0.22S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	133.5		123.5	133.5		123.5	400.0		400.0
		D	148.0		138.0	148.0		138.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	42.2	-17.9	56.1
	Ms	U	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	56.1
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	17.9	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	29.9	-1.7	-33.4
	Qs		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
		負	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	Qd		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		30.28	1.57	27.14	28.71	0.00	28.71	27.14	1.57	30.28
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8	159.8
	Qas	正	240.6	240.6	240.6	376.2	376.2	376.2	240.6	240.6	240.6
		負	240.6	240.6	240.6	376.2	376.2	376.2	240.6	240.6	240.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.34L		0.30L	0.32L		0.32L	0.30L		0.34L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (　3　)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)
応力	Ml		56.1	-39.0	0.0
	Ms	U	56.1	0.0	0.0
		D	0.0	39.0	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1
	Ql		38.6	7.0	-24.6
	Qs		38.6	7.0	24.6
	L.no		K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29
		2			
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29
		2			
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7
		D	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)		
	Qd	正	38.6	7.0	24.6
		負	38.6	7.0	24.6
	Qd		38.6	7.0	24.6
	L.no		K2	K2	K1
	Qd/bj		35.07	6.36	22.35
	a	l	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847
	Qal		159.8	159.8	159.8
	Qas	正	240.6	240.6	240.6
		負	240.6	240.6	240.6
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.39L		0.25L
		D	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0
		D	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0
		D	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(75)	(25)	(45)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)
応力	Ml		0.0	-0.2	3.1	4.7	-0.4	0.0	-0.0	0.2	5.0
	Ms	U	0.0	0.0	3.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0
		D	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		2.1	-2.1	-6.3	8.0	2.6	-2.8	1.7	-3.4	-8.4
	Qs		2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8	1.7	3.4	8.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		125.0 (150.0)			135.0 (180.0)			112.5 (150.0)		
	Qd	正	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8	1.7	3.4	8.4
		負	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8	1.7	3.4	8.4
	Qd		2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8	1.7	3.4	8.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		1.91	1.89	5.69	7.27	2.38	2.52	1.58	3.04	7.66
	a	l	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665	1.654	1.654	1.654
		s.正	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665	1.654	1.654	1.654
		s.負	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665	1.654	1.654	1.654
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		234.7	234.7	234.7	219.9	219.9	219.9	218.9	218.9	218.9
	Qas	正	352.9	352.9	352.9	330.8	330.8	330.8	329.2	329.2	329.2
		負	352.9	352.9	352.9	330.8	330.8	330.8	329.2	329.2	329.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.02L		0.06L	0.08L		0.03L	0.02L		0.09L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		50.0	45.0		90.0	75.0		37.5
		D	75.0		50.0	45.0		90.0	75.0		37.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)	(55)	(90)	(0)
応力	Ml		7.3	-0.1	-0.0	0.0	0.2	5.0	7.3	-0.1	-0.0
	Ms	U	7.3	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0	7.3	0.0	0.0
		D	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		10.9	4.0	-2.8	1.7	-3.4	-8.4	10.9	4.0	-2.8
	Qs		10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		125.0 (180.0)			112.5 (150.0)			125.0 (180.0)		
	Qd	正	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8
		負	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8
	Qd		10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		9.89	3.67	2.55	1.58	3.04	7.66	9.89	3.67	2.55
	a	l	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543
		s.正	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543
		s.負	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		208.9	208.9	208.9	218.9	218.9	218.9	208.9	208.9	208.9
	Qas	正	314.2	314.2	314.2	329.2	329.2	329.2	314.2	314.2	314.2
		負	314.2	314.2	314.2	329.2	329.2	329.2	314.2	314.2	314.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.11L		0.03L	0.02L		0.09L	0.11L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	35.0		90.0	75.0		37.5	35.0		90.0
		D	35.0		90.0	75.0		37.5	35.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(75)	(38)	(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)
応力	Ml		0.0	0.2	5.0	7.3	-0.1	-0.0	-0.0	0.2	5.0
	Ms	U	0.0	0.2	5.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		1.7	-3.4	-8.4	10.9	4.0	-2.8	1.7	-3.4	-8.4
	Qs		1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		112.5 (150.0)			125.0 (180.0)			112.5 (150.0)		
	Qd	正	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4
		負	1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4
	Qd		1.7	3.4	8.4	10.9	4.0	2.8	1.7	3.4	8.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		1.58	3.04	7.66	9.89	3.67	2.55	1.58	3.04	7.66
	a	l	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654
		s.正	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654
		s.負	1.654	1.654	1.654	1.543	1.543	1.543	1.654	1.654	1.654
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		218.9	218.9	218.9	208.9	208.9	208.9	218.9	218.9	218.9
	Qas	正	329.2	329.2	329.2	314.2	314.2	314.2	329.2	329.2	329.2
		負	329.2	329.2	329.2	314.2	314.2	314.2	329.2	329.2	329.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.02L		0.09L	0.11L		0.03L	0.02L		0.09L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		37.5	35.0		90.0	75.0		37.5
		D	75.0		37.5	35.0		90.0	75.0		37.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(25)	(45)	(90)	(0)
応力	Ml		7.3	-0.1	-0.0	0.0	-0.2	3.1	4.7	-0.4	0.0
	Ms	U	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.7	0.0	0.0
		D	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		10.9	4.0	-2.8	2.1	-2.1	-6.3	8.0	2.6	-2.8
	Qs		10.9	4.0	2.8	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	399.2		399.2	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		125.0 (180.0)			125.0 (150.0)			135.0 (180.0)		
	Qd	正	10.9	4.0	2.8	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8
		負	10.9	4.0	2.8	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8
	Qd		10.9	4.0	2.8	2.1	2.1	6.3	8.0	2.6	2.8
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		9.89	3.67	2.55	1.91	1.89	5.69	7.27	2.38	2.52
	a	l	1.543	1.543	1.543	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665
		s.正	1.543	1.543	1.543	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665
		s.負	1.543	1.543	1.543	1.829	1.829	1.829	1.665	1.665	1.665
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		208.9	208.9	208.9	234.7	234.7	234.7	219.9	219.9	219.9
	Qas	正	314.2	314.2	314.2	352.9	352.9	352.9	330.8	330.8	330.8
		負	314.2	314.2	314.2	352.9	352.9	352.9	330.8	330.8	330.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.11L		0.03L	0.02L		0.06L	0.08L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	35.0		90.0	75.0		50.0	45.0		90.0
		D	35.0		90.0	75.0		50.0	45.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo ＊ 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.61	8	1/ 623	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2604	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.78	8	1/1275	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2604	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.61	8	1/ 623	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1135	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1198	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1196	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1198	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1135	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1146	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1201	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1193	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1201	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1146	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1143	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1194	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1143	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1136	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1206	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1193	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1206	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.88	8	1/1136	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1069	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1125	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1116	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1125	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1069	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.95	8	1/1055	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1130	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1115	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1130	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.95	8	1/1055	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1122	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1113	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1120	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1113	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1122	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.23	8	1/ 814	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.96	8	1/1037	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	1.01	8	1/ 987	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.96	8	1/1037	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.23	8	1/ 814	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1946	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2018	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2021	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2018	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1946	OK
	3F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2000	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2077	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2075	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2077	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2000	OK
	4F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/1996	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2070	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2068	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2070	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/1996	OK
	5F	X1	G3	8000.0	650	1/ 12	0.73	8	1/1374	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.71	8	1/1415	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.71	8	1/1414	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.71	8	1/1415	OK
		X5	G3	8000.0	650	1/ 12	0.73	8	1/1374	OK
	6F	X1	G3	8000.0	650	1/ 12	0.78	8	1/1284	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1323	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1322	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1323	OK
		X5	G3	8000.0	650	1/ 12	0.78	8	1/1284	OK
	7F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.05	8	1/ 954	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1322	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1322	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1322	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.05	8	1/ 954	OK
	8F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.05	8	1/ 956	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1319	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1320	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.76	8	1/1319	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.05	8	1/ 956	OK
	9F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.18	8	1/ 846	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	1.13	8	1/ 885	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	1.13	8	1/ 883	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	1.13	8	1/ 885	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.18	8	1/ 846	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.68	8	1/ 597	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2471	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.82	8	1/1218	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2471	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.68	8	1/ 597	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定



1F 階（S=1/263）



2F 階（S=1/263）



3F 階 (S=1/263)



4F 階 (S=1/263)



5F 階 (S=1/263)



6F 階 (S=1/263)



7F 階 (S=1/263)



8F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }

a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
Ｍｙ計算時：
主筋強度割増率　：　1.10 倍
地震時軸力割増率：　1.00 倍

イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います

ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %

エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1991)17条(29)式による

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果

配筋	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(45)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2455.1	2455.1	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1845.7	1845.7	0.0	0.0
	MI		-54.1	52.2	0.0	0.0	-60.7	63.2	0.0	0.0	-59.0	58.6	0.0	0.0
	Ns		2171.1	2171.1	0.0	0.0	1936.8	1936.8	0.0	0.0	1689.9	1689.9	0.0	0.0
	Ms		-104.8	248.0	0.0	0.0	-131.3	158.0	0.0	0.0	-146.3	165.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-32.7	-32.7	0.0	0.0	-44.3	-44.3	0.0	0.0	-42.0	-42.0	0.0	0.0
	Qs		131.3	131.3	0.0	0.0	119.5	119.5	0.0	0.0	130.4	130.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d		58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4
	j		51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
曲げ	Mal		169.3	169.3	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	239.1	239.1	0.0	0.0
	Mas		530.3	530.3	0.0	0.0	527.1	527.1	0.0	0.0	521.6	521.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		205.2	8095.8	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0
	cMy.正		892.0	892.0	0.0	0.0	827.1	827.1	0.0	0.0	758.2	758.2	0.0	0.0
	gMy.負		232.3	8379.8	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0
	cMy.負		791.9	791.9	0.0	0.0	744.9	744.9	0.0	0.0	691.8	691.8	0.0	0.0
	H'(H)		250(325)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		180.6	180.6	0.0	0.0	157.0	157.0	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	Qal		218.4	218.4	0.0	0.0	243.0	243.0	0.0	0.0	245.8	245.8	0.0	0.0
	Qas		525.7	525.7	0.0	0.0	525.7	525.7	0.0	0.0	525.7	525.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.68S	1.68S	0.00	0.00	1.46S	1.46S	0.00	0.00	1.63S	1.63S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		132.5	117.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1543.5	1543.5	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0	937.7	937.7	0.0	0.0
	Ml		-60.9	60.2	0.0	0.0	-58.3	58.0	0.0	0.0	-64.7	61.4	0.0	0.0
	Ns		1436.4	1436.4	0.0	0.0	1172.5	1172.5	0.0	0.0	901.0	901.0	0.0	0.0
	Ms		-160.3	162.0	0.0	0.0	-155.4	143.7	0.0	0.0	-156.7	128.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-43.2	-43.2	0.0	0.0	-41.5	-41.5	0.0	0.0	-44.6	-44.6	0.0	0.0
	Qs		134.7	134.7	0.0	0.0	124.6	124.6	0.0	0.0	117.0	117.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d		58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4
	j		51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Mal		260.0	260.0	0.0	0.0	219.8	219.8	0.0	0.0	224.2	224.2	0.0	0.0
	Mas		515.8	515.8	0.0	0.0	442.3	442.3	0.0	0.0	422.1	422.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0
	cMy.正		683.0	683.0	0.0	0.0	591.2	591.2	0.0	0.0	510.6	510.6	0.0	0.0
	gMy.負		232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0
	cMy.負		633.4	633.4	0.0	0.0	559.3	559.3	0.0	0.0	491.9	491.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		180.4	180.4	0.0	0.0	166.2	166.2	0.0	0.0	153.2	153.2	0.0	0.0
	Qal		245.3	245.3	0.0	0.0	228.0	228.0	0.0	0.0	222.8	222.8	0.0	0.0
	Qas		430.0	430.0	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.68S	1.68S	0.00	0.00	1.55S	1.55S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(30)	(45)	(0)	(0)
応力	Nl		633.6	633.6	0.0	0.0	327.6	327.6	0.0	0.0	4238.5	4238.5	0.0	0.0
	Ml		-45.6	53.7	0.0	0.0	-126.3	79.4	0.0	0.0	6.8	-10.5	0.0	0.0
	Ns		618.4	618.4	0.0	0.0	323.9	323.9	0.0	0.0	4646.6	4646.6	0.0	0.0
	Ms		-124.0	105.2	0.0	0.0	-210.2	120.8	0.0	0.0	111.0	-324.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	Ql		-35.5	-35.5	0.0	0.0	-73.5	-73.5	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
	Qs		94.5	94.5	0.0	0.0	130.4	130.4	0.0	0.0	172.7	172.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	75.0	75.0
	d		58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4	58.2	58.2	68.2	68.2
	j		51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9	50.9	50.9	59.7	59.7
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.42	0.42	0.31	0.31
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Mal		221.6	221.6	0.0	0.0	211.1	211.1	0.0	0.0	200.4	200.4	0.0	0.0
	Mas		359.7	359.7	0.0	0.0	292.1	292.1	0.0	0.0	801.4	801.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		205.2	205.2	0.0	0.0	338.1	205.2	0.0	0.0	416.6	16475.6	0.0	0.0
	cMy.正		424.4	424.4	0.0	0.0	332.7	332.7	0.0	0.0	1474.2	1474.2	0.0	0.0
	gMy.負		232.3	232.3	0.0	0.0	391.2	232.3	0.0	0.0	417.0	16475.6	0.0	0.0
	cMy.負		415.9	415.9	0.0	0.0	330.5	330.5	0.0	0.0	1348.7	1348.7	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		250(325)		0(0)	
	Qd		124.0	124.0	0.0	0.0	158.9	158.9	0.0	0.0	256.4	256.4	0.0	0.0
	Qal		215.9	215.9	0.0	0.0	196.7	196.7	0.0	0.0	313.2	313.2	0.0	0.0
	Qas		407.1	407.1	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.16S	1.16S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.57S	1.57S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	132.5	117.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		3703.1	3703.1	0.0	0.0	3173.8	3173.8	0.0	0.0	2623.0	2623.0	0.0	0.0
	Ml		4.4	-4.0	0.0	0.0	5.4	-5.1	0.0	0.0	4.4	-3.9	0.0	0.0
	Ns		4033.1	4033.1	0.0	0.0	3432.9	3432.9	0.0	0.0	2767.7	2767.7	0.0	0.0
	Ms		137.9	-178.6	0.0	0.0	201.3	-207.0	0.0	0.0	174.2	-157.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.0	3.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
	Qs		143.0	143.0	0.0	0.0	184.6	184.6	0.0	0.0	150.1	150.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.42	0.42	0.31	0.31	0.42	0.42	0.31	0.31	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Mal		263.3	263.3	0.0	0.0	325.6	325.6	0.0	0.0	144.2	144.2	0.0	0.0
	Mas		819.9	819.9	0.0	0.0	823.8	823.8	0.0	0.0	550.6	550.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		416.6	416.6	0.0	0.0	373.4	416.6	0.0	0.0	373.4	373.4	0.0	0.0
	cMy.正		1382.4	1382.4	0.0	0.0	1277.8	1277.8	0.0	0.0	1041.8	1041.8	0.0	0.0
	gMy.負		417.0	417.0	0.0	0.0	436.2	417.0	0.0	0.0	436.2	436.2	0.0	0.0
	cMy.負		1266.6	1266.6	0.0	0.0	1175.9	1175.9	0.0	0.0	998.9	998.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		213.1	213.1	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	223.6	223.6	0.0	0.0
	Qal		355.5	355.5	0.0	0.0	360.8	360.8	0.0	0.0	212.2	212.2	0.0	0.0
	Qas		643.2	643.2	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0	500.4	500.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.31S	1.31S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		2110.6	2110.6	0.0	0.0	1598.6	1598.6	0.0	0.0	1085.2	1085.2	0.0	0.0
	Ml		4.1	-4.3	0.0	0.0	5.2	-4.6	0.0	0.0	1.3	-3.4	0.0	0.0
	Ns		2210.9	2210.9	0.0	0.0	1661.8	1661.8	0.0	0.0	1117.0	1117.0	0.0	0.0
	Ms		168.2	-164.3	0.0	0.0	156.1	-135.9	0.0	0.0	126.5	-110.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.0	3.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
	Qs		150.3	150.3	0.0	0.0	131.7	131.7	0.0	0.0	107.3	107.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Mal		133.3	133.3	0.0	0.0	197.1	197.1	0.0	0.0	238.8	238.8	0.0	0.0
	Mas		475.6	475.6	0.0	0.0	496.7	496.7	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		408.7	373.4	0.0	0.0	408.7	408.7	0.0	0.0	408.7	408.7	0.0	0.0
	cMy.正		917.6	917.6	0.0	0.0	826.6	826.6	0.0	0.0	711.9	711.9	0.0	0.0
	gMy.負		409.2	436.2	0.0	0.0	409.2	409.2	0.0	0.0	409.2	409.2	0.0	0.0
	cMy.負		887.2	887.2	0.0	0.0	802.2	802.2	0.0	0.0	696.9	696.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		224.0	224.0	0.0	0.0	195.9	195.9	0.0	0.0	160.1	160.1	0.0	0.0
	Qal		201.0	201.0	0.0	0.0	193.9	193.9	0.0	0.0	174.1	174.1	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(30)	(45)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	N		573.6	573.6	0.0	0.0	4192.3	4192.3	0.0	0.0	3662.5	3662.5	0.0	0.0
	M		14.1	-6.6	0.0	0.0	-0.8	2.1	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0
	Ns		582.3	582.3	0.0	0.0	4057.3	4057.3	0.0	0.0	3771.9	3771.9	0.0	0.0
	Ms		152.9	-99.6	0.0	0.0	-99.3	312.4	0.0	0.0	127.8	-168.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	Q		7.4	7.4	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		112.8	112.8	0.0	0.0	164.4	164.4	0.0	0.0	134.6	134.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	68.2	68.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	59.7	59.7
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.42	0.42	0.31	0.31	0.42	0.42	0.31	0.31
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Ma		256.9	256.9	0.0	0.0	205.8	205.8	0.0	0.0	268.1	268.1	0.0	0.0
	Mas		497.2	497.2	0.0	0.0	819.4	819.4	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		696.7	408.7	0.0	0.0	396.0	16475.6	0.0	0.0	396.0	396.0	0.0	0.0
	cMy.正		575.5	575.5	0.0	0.0	1428.3	1428.3	0.0	0.0	1338.7	1338.7	0.0	0.0
	gMy.負		697.5	409.2	0.0	0.0	396.0	16475.6	0.0	0.0	396.0	396.0	0.0	0.0
	cMy.負		570.7	570.7	0.0	0.0	1386.3	1386.3	0.0	0.0	1299.9	1299.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		250(325)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		165.4	165.4	0.0	0.0	246.2	246.2	0.0	0.0	201.8	201.8	0.0	0.0
	Qa		174.1	174.1	0.0	0.0	313.2	313.2	0.0	0.0	313.2	313.2	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.02S	1.02S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	132.5	117.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	N		3138.3	3138.3	0.0	0.0	2593.1	2593.1	0.0	0.0	2085.9	2085.9	0.0	0.0
	M		-0.2	0.3	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0
	Ns		3052.4	3052.4	0.0	0.0	2641.0	2641.0	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	Ms		-187.9	195.8	0.0	0.0	160.9	-146.7	0.0	0.0	156.7	-151.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	Q		-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs		174.3	174.3	0.0	0.0	140.1	140.1	0.0	0.0	140.4	140.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.42	0.42	0.31	0.31	0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Ma		329.7	329.7	0.0	0.0	147.9	147.9	0.0	0.0	136.4	136.4	0.0	0.0
	Mas		820.9	820.9	0.0	0.0	556.3	556.3	0.0	0.0	479.9	479.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		372.1	396.0	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	380.3	372.1	0.0	0.0
	cMy.正		1238.1	1238.1	0.0	0.0	1023.7	1023.7	0.0	0.0	904.1	904.1	0.0	0.0
	gMy.負		372.1	396.0	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	380.3	372.1	0.0	0.0
	cMy.負		1204.0	1204.0	0.0	0.0	1009.3	1009.3	0.0	0.0	893.9	893.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		261.4	261.4	0.0	0.0	210.1	210.1	0.0	0.0	210.5	210.5	0.0	0.0
	Qa		337.0	337.0	0.0	0.0	195.5	195.5	0.0	0.0	185.0	185.0	0.0	0.0
	Qas		643.2	643.2	0.0	0.0	500.4	500.4	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.60S	1.60S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		1578.8	1578.8	0.0	0.0	1070.8	1070.8	0.0	0.0	563.0	563.0	0.0	0.0
	MI		-0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	-1.7	0.5	0.0	0.0
	Ns		1558.0	1558.0	0.0	0.0	1081.5	1081.5	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0
	Ms		-145.4	125.3	0.0	0.0	121.7	-102.2	0.0	0.0	-135.3	89.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI		-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0
	Qs		123.0	123.0	0.0	0.0	101.8	101.8	0.0	0.0	102.0	102.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	MaI		198.8	198.8	0.0	0.0	239.4	239.4	0.0	0.0	257.4	257.4	0.0	0.0
	Mas		499.9	499.9	0.0	0.0	516.8	516.8	0.0	0.0	492.2	492.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		380.3	380.3	0.0	0.0	380.3	380.3	0.0	0.0	664.8	380.3	0.0	0.0
	cMy.正		814.8	814.8	0.0	0.0	703.6	703.6	0.0	0.0	571.0	571.0	0.0	0.0
	gMy.負		380.3	380.3	0.0	0.0	380.3	380.3	0.0	0.0	664.8	380.3	0.0	0.0
	cMy.負		806.7	806.7	0.0	0.0	698.5	698.5	0.0	0.0	569.3	569.3	0.0	0.0
	H'(H)		220(283)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		184.4	184.4	0.0	0.0	152.6	152.6	0.0	0.0	152.7	152.7	0.0	0.0
	Qal		176.2	176.2	0.0	0.0	174.1	174.1	0.0	0.0	174.1	174.1	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.13S	1.13S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(45)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4192.3	4192.3	0.0	0.0	3662.5	3662.5	0.0	0.0	3138.3	3138.3	0.0	0.0
	MI		0.8	-2.1	0.0	0.0	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	-0.3	0.0	0.0
	Ns		4057.3	4057.3	0.0	0.0	3771.9	3771.9	0.0	0.0	3052.4	3052.4	0.0	0.0
	Ms		99.3	-312.4	0.0	0.0	-127.8	168.4	0.0	0.0	187.9	-195.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI		0.9	0.9	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		164.4	164.4	0.0	0.0	134.6	134.6	0.0	0.0	174.3	174.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0
	d		58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	68.2	68.2
	j		50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	59.7	59.7
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.42	0.42	0.31	0.31	0.42	0.42	0.31	0.31	0.42	0.42	0.31	0.31
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	MaI		205.8	205.8	0.0	0.0	268.1	268.1	0.0	0.0	329.7	329.7	0.0	0.0
	Mas		819.4	819.4	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	820.9	820.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		396.0	16475.6	0.0	0.0	396.0	396.0	0.0	0.0	372.1	396.0	0.0	0.0
	cMy.正		1386.3	1386.3	0.0	0.0	1299.9	1299.9	0.0	0.0	1204.0	1204.0	0.0	0.0
	gMy.負		396.0	16475.6	0.0	0.0	396.0	396.0	0.0	0.0	372.1	396.0	0.0	0.0
	cMy.負		1428.3	1428.3	0.0	0.0	1338.7	1338.7	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0
	H'(H)		250(325)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		246.2	246.2	0.0	0.0	201.8	201.8	0.0	0.0	261.4	261.4	0.0	0.0
	Qal		313.2	313.2	0.0	0.0	313.2	313.2	0.0	0.0	337.0	337.0	0.0	0.0
	Qas		643.2	643.2	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.51S	1.51S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.60S	1.60S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		132.5	117.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2593.1	2593.1	0.0	0.0	2085.9	2085.9	0.0	0.0	1578.8	1578.8	0.0	0.0
	MI		0.3	-0.2	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	0.0
	Ns		2641.0	2641.0	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1558.0	1558.0	0.0	0.0
	Ms		-160.9	146.7	0.0	0.0	-156.7	151.3	0.0	0.0	145.4	-125.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		140.1	140.1	0.0	0.0	140.4	140.4	0.0	0.0	123.0	123.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Mal		147.9	147.9	0.0	0.0	136.4	136.4	0.0	0.0	198.8	198.8	0.0	0.0
	Mas		556.3	556.3	0.0	0.0	479.9	479.9	0.0	0.0	499.9	499.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		372.1	372.1	0.0	0.0	380.3	372.1	0.0	0.0	380.3	380.3	0.0	0.0
	cMy.正		1009.3	1009.3	0.0	0.0	893.9	893.9	0.0	0.0	806.7	806.7	0.0	0.0
	gMy.負		372.1	372.1	0.0	0.0	380.3	372.1	0.0	0.0	380.3	380.3	0.0	0.0
	cMy.負		1023.7	1023.7	0.0	0.0	904.1	904.1	0.0	0.0	814.8	814.8	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		210.1	210.1	0.0	0.0	210.5	210.5	0.0	0.0	184.4	184.4	0.0	0.0
	Qal		195.5	195.5	0.0	0.0	185.0	185.0	0.0	0.0	176.2	176.2	0.0	0.0
	Qas		500.4	500.4	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(30)	(45)	(0)	(0)
応力	Nl		1070.8	1070.8	0.0	0.0	563.0	563.0	0.0	0.0	4238.5	4238.5	0.0	0.0
	Ml		-0.3	-0.1	0.0	0.0	1.7	-0.5	0.0	0.0	-6.8	10.5	0.0	0.0
	Ns		1081.5	1081.5	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	4646.6	4646.6	0.0	0.0
	Ms		-121.7	102.2	0.0	0.0	135.3	-89.6	0.0	0.0	-111.0	324.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	-5.3	-5.3	0.0	0.0
	Qs		101.8	101.8	0.0	0.0	102.0	102.0	0.0	0.0	172.7	172.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	75.0	75.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	68.2	68.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	59.7	59.7
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52	0.42	0.42	0.31	0.31
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Mal		239.4	239.4	0.0	0.0	257.4	257.4	0.0	0.0	200.4	200.4	0.0	0.0
	Mas		516.8	516.8	0.0	0.0	492.2	492.2	0.0	0.0	801.4	801.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		380.3	380.3	0.0	0.0	664.8	380.3	0.0	0.0	417.0	16475.6	0.0	0.0
	cMy.正		698.5	698.5	0.0	0.0	569.3	569.3	0.0	0.0	1348.7	1348.7	0.0	0.0
	gMy.負		380.3	380.3	0.0	0.0	664.8	380.3	0.0	0.0	416.6	16475.6	0.0	0.0
	cMy.負		703.6	703.6	0.0	0.0	571.0	571.0	0.0	0.0	1474.2	1474.2	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		250(325)		0(0)	
	Qd		152.6	152.6	0.0	0.0	152.7	152.7	0.0	0.0	256.4	256.4	0.0	0.0
	Qal		174.1	174.1	0.0	0.0	174.1	174.1	0.0	0.0	313.2	313.2	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	1.57S	1.57S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	132.5	117.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		3703.1	3703.1	0.0	0.0	3173.8	3173.8	0.0	0.0	2623.0	2623.0	0.0	0.0
	MI		-4.4	4.0	0.0	0.0	-5.4	5.1	0.0	0.0	-4.4	3.9	0.0	0.0
	Ns		4033.1	4033.1	0.0	0.0	3432.9	3432.9	0.0	0.0	2767.7	2767.7	0.0	0.0
	Ms		-137.9	178.6	0.0	0.0	-201.3	207.0	0.0	0.0	-174.2	157.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-3.0	-3.0	0.0	0.0	-3.8	-3.8	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0
	Qs		143.0	143.0	0.0	0.0	184.6	184.6	0.0	0.0	150.1	150.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	75.0	75.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	68.2	68.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	59.7	59.7	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.42	0.42	0.31	0.31	0.42	0.42	0.31	0.31	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Mal		263.3	263.3	0.0	0.0	325.6	325.6	0.0	0.0	144.2	144.2	0.0	0.0
	Mas		819.9	819.9	0.0	0.0	823.8	823.8	0.0	0.0	550.6	550.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		417.0	417.0	0.0	0.0	436.2	417.0	0.0	0.0	436.2	436.2	0.0	0.0
	cMy.正		1266.6	1266.6	0.0	0.0	1175.9	1175.9	0.0	0.0	998.9	998.9	0.0	0.0
	gMy.負		416.6	416.6	0.0	0.0	373.4	416.6	0.0	0.0	373.4	373.4	0.0	0.0
	cMy.負		1382.4	1382.4	0.0	0.0	1277.8	1277.8	0.0	0.0	1041.8	1041.8	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		213.1	213.1	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	223.6	223.6	0.0	0.0
	Qal		355.5	355.5	0.0	0.0	360.8	360.8	0.0	0.0	212.2	212.2	0.0	0.0
	Qas		643.2	643.2	0.0	0.0	643.2	643.2	0.0	0.0	500.4	500.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.31S	1.31S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		2110.6	2110.6	0.0	0.0	1598.6	1598.6	0.0	0.0	1085.2	1085.2	0.0	0.0
	Ml		-4.1	4.3	0.0	0.0	-5.2	4.6	0.0	0.0	-1.3	3.4	0.0	0.0
	Ns		2210.9	2210.9	0.0	0.0	1661.8	1661.8	0.0	0.0	1117.0	1117.0	0.0	0.0
	Ms		-168.2	164.3	0.0	0.0	-156.1	135.9	0.0	0.0	-126.5	110.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-3.0	-3.0	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs		150.3	150.3	0.0	0.0	131.7	131.7	0.0	0.0	107.3	107.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2	58.2	58.2	38.2	38.2
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4	50.9	50.9	33.4	33.4
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21	20.28	20.28	15.21	15.21
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52	0.69	0.69	0.52	0.52
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39	0.85	0.85	0.39	0.39
曲げ	Mal		133.3	133.3	0.0	0.0	197.1	197.1	0.0	0.0	238.8	238.8	0.0	0.0
	Mas		475.6	475.6	0.0	0.0	496.7	496.7	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		409.2	436.2	0.0	0.0	409.2	409.2	0.0	0.0	409.2	409.2	0.0	0.0
	cMy.正		887.2	887.2	0.0	0.0	802.2	802.2	0.0	0.0	696.9	696.9	0.0	0.0
	gMy.負		408.7	373.4	0.0	0.0	408.7	408.7	0.0	0.0	408.7	408.7	0.0	0.0
	cMy.負		917.6	917.6	0.0	0.0	826.6	826.6	0.0	0.0	711.9	711.9	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		224.0	224.0	0.0	0.0	195.9	195.9	0.0	0.0	160.1	160.1	0.0	0.0
	Qal		201.0	201.0	0.0	0.0	193.9	193.9	0.0	0.0	174.1	174.1	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(30)	(45)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		573.6	573.6	0.0	0.0	2455.1	2455.1	0.0	0.0	2147.6	2147.6	0.0	0.0
	Ml		-14.1	6.6	0.0	0.0	54.1	-52.2	0.0	0.0	60.7	-63.2	0.0	0.0
	Ns		582.3	582.3	0.0	0.0	2171.1	2171.1	0.0	0.0	1936.8	1936.8	0.0	0.0
	Ms		-152.9	99.6	0.0	0.0	104.8	-248.0	0.0	0.0	131.3	-158.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-7.4	-7.4	0.0	0.0	32.7	32.7	0.0	0.0	44.3	44.3	0.0	0.0
	Qs		112.8	112.8	0.0	0.0	131.3	131.3	0.0	0.0	119.5	119.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d		58.2	58.2	38.2	38.2	58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4
	j		50.9	50.9	33.4	33.4	51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9
配筋	主筋	1	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		20.28	20.28	15.21	15.21	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.69	0.69	0.52	0.52	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.85	0.85	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
曲げ	Mal		256.9	256.9	0.0	0.0	169.3	169.3	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0
	Mas		497.2	497.2	0.0	0.0	530.3	530.3	0.0	0.0	527.1	527.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		697.5	409.2	0.0	0.0	232.3	8379.8	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0
	cMy.正		570.7	570.7	0.0	0.0	791.9	791.9	0.0	0.0	744.9	744.9	0.0	0.0
	gMy.負		696.7	408.7	0.0	0.0	205.2	8095.8	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0
	cMy.負		575.5	575.5	0.0	0.0	892.0	892.0	0.0	0.0	827.1	827.1	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		250(325)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		165.4	165.4	0.0	0.0	180.6	180.6	0.0	0.0	157.0	157.0	0.0	0.0
	Qal		174.1	174.1	0.0	0.0	218.4	218.4	0.0	0.0	243.0	243.0	0.0	0.0
	Qas		479.8	479.8	0.0	0.0	525.7	525.7	0.0	0.0	525.7	525.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.02S	1.02S	0.00	0.00	1.68S	1.68S	0.00	0.00	1.46S	1.46S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	132.5	117.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1845.7	1845.7	0.0	0.0	1543.5	1543.5	0.0	0.0	1240.9	1240.9	0.0	0.0
	Ml		59.0	-58.6	0.0	0.0	60.9	-60.2	0.0	0.0	58.3	-58.0	0.0	0.0
	Ns		1689.9	1689.9	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0	1172.5	1172.5	0.0	0.0
	Ms		146.3	-165.7	0.0	0.0	160.3	-162.0	0.0	0.0	155.4	-143.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		42.0	42.0	0.0	0.0	43.2	43.2	0.0	0.0	41.5	41.5	0.0	0.0
	Qs		130.4	130.4	0.0	0.0	134.7	134.7	0.0	0.0	124.6	124.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d		58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4
	j		51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.76	0.76	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Mal		239.1	239.1	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	219.8	219.8	0.0	0.0
	Mas		521.6	521.6	0.0	0.0	515.8	515.8	0.0	0.0	442.3	442.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0
	cMy.正		691.8	691.8	0.0	0.0	633.4	633.4	0.0	0.0	559.3	559.3	0.0	0.0
	gMy.負		205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0
	cMy.負		758.2	758.2	0.0	0.0	683.0	683.0	0.0	0.0	591.2	591.2	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		174.6	174.6	0.0	0.0	180.4	180.4	0.0	0.0	166.2	166.2	0.0	0.0
	Qal		245.8	245.8	0.0	0.0	245.3	245.3	0.0	0.0	228.0	228.0	0.0	0.0
	Qas		525.7	525.7	0.0	0.0	430.0	430.0	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.63S	1.63S	0.00	0.00	1.68S	1.68S	0.00	0.00	1.55S	1.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		937.7	937.7	0.0	0.0	633.6	633.6	0.0	0.0	327.6	327.6	0.0	0.0
	Ml		64.7	-61.4	0.0	0.0	45.6	-53.7	0.0	0.0	126.3	-79.4	0.0	0.0
	Ns		901.0	901.0	0.0	0.0	618.4	618.4	0.0	0.0	323.9	323.9	0.0	0.0
	Ms		156.7	-128.6	0.0	0.0	124.0	-105.2	0.0	0.0	210.2	-120.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		44.6	44.6	0.0	0.0	35.5	35.5	0.0	0.0	73.5	73.5	0.0	0.0
	Qs		117.0	117.0	0.0	0.0	94.5	94.5	0.0	0.0	130.4	130.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d		58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4	58.4	58.4	43.4	43.4
	j		51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9	51.1	51.1	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
曲げ	Mal		224.2	224.2	0.0	0.0	221.6	221.6	0.0	0.0	211.1	211.1	0.0	0.0
	Mas		422.1	422.1	0.0	0.0	359.7	359.7	0.0	0.0	292.1	292.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		232.3	232.3	0.0	0.0	232.3	232.3	0.0	0.0	391.2	232.3	0.0	0.0
	cMy.正		491.9	491.9	0.0	0.0	415.9	415.9	0.0	0.0	330.5	330.5	0.0	0.0
	gMy.負		205.2	205.2	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	338.1	205.2	0.0	0.0
	cMy.負		510.6	510.6	0.0	0.0	424.4	424.4	0.0	0.0	332.7	332.7	0.0	0.0
	H'(H)		220(283)		0(0)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)	
	Qd		153.2	153.2	0.0	0.0	124.0	124.0	0.0	0.0	158.9	158.9	0.0	0.0
	Qal		222.8	222.8	0.0	0.0	215.9	215.9	0.0	0.0	196.7	196.7	0.0	0.0
	Qas		407.1	407.1	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0	407.1	407.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.43S	1.43S	0.00	0.00	1.16S	1.16S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(58)	(45)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		3050.3	3050.3	0.0	0.0	2653.3	2653.3	0.0	0.0	2267.3	2267.3	0.0	0.0
	Ml		-129.6	148.5	0.0	0.0	-102.7	70.2	0.0	0.0	-105.7	93.1	0.0	0.0
	Ns		1015.4	5085.2	0.0	0.0	4277.0	4277.0	0.0	0.0	3542.4	3542.4	0.0	0.0
	Ms		-368.5	2292.7	0.0	0.0	-338.9	1482.7	0.0	0.0	-619.5	962.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-85.6	-85.6	0.0	0.0	-61.7	-61.7	0.0	0.0	-71.0	-71.0	0.0	0.0
	Qs		941.9	941.9	0.0	0.0	866.0	866.0	0.0	0.0	745.9	745.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	D		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	d		82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6
	j		72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71
	pt		1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
	pw		0.70	0.70	0.28	0.28	0.70	0.70	0.28	0.28	0.70	0.70	0.28	0.28
曲げ	Mal		1371.0	1371.0	0.0	0.0	1406.3	1406.3	0.0	0.0	1452.5	1452.5	0.0	0.0
	Mas		2823.3	2831.6	0.0	0.0	2905.1	2905.1	0.0	0.0	2978.5	2978.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		910.9	8095.8	0.0	0.0	910.9	910.9	0.0	0.0	910.9	910.9	0.0	0.0
	cMy.正		3100.0	3100.0	0.0	0.0	3105.9	3105.9	0.0	0.0	3090.3	3090.3	0.0	0.0
	gMy.負		945.2	8379.8	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0
	cMy.負		4513.4	4513.4	0.0	0.0	4277.1	4277.1	0.0	0.0	4043.2	4043.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(325)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1370.1	1370.1	0.0	0.0	1268.2	1268.2	0.0	0.0	1083.4	1083.4	0.0	0.0
	Qal		688.7	688.7	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	762.2	762.2	0.0	0.0
	Qas		1960.0	1960.0	0.0	0.0	1960.0	1960.0	0.0	0.0	1960.0	1960.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.91S	1.91S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	117.5	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		1881.3	1881.3	0.0	0.0	1499.3	1499.3	0.0	0.0	1117.7	1117.7	0.0	0.0
	MI		-106.0	91.3	0.0	0.0	-103.4	86.8	0.0	0.0	-102.3	90.2	0.0	0.0
	Ns		956.0	956.0	0.0	0.0	861.3	2137.3	0.0	0.0	1509.7	1509.7	0.0	0.0
	Ms		559.9	-668.2	0.0	0.0	694.2	469.2	0.0	0.0	-867.6	230.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI		-70.5	-70.5	0.0	0.0	-67.9	-67.9	0.0	0.0	-68.1	-68.1	0.0	0.0
	Qs		733.5	733.5	0.0	0.0	616.7	616.7	0.0	0.0	479.7	479.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	D		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	d		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
	j		72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	19.26	19.26	32.10	32.10	19.26	19.26	32.10	32.10	19.26	19.26
	pt		0.40	0.40	0.24	0.24	0.40	0.40	0.24	0.24	0.40	0.40	0.24	0.24
	pw		0.56	0.56	0.28	0.28	0.56	0.56	0.28	0.28	0.56	0.56	0.28	0.28
曲げ	Mal		958.6	958.6	0.0	0.0	826.4	826.4	0.0	0.0	830.9	830.9	0.0	0.0
	Mas		1279.0	1279.0	0.0	0.0	1246.2	1650.1	0.0	0.0	1454.6	1454.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		684.4	910.9	0.0	0.0	684.4	684.4	0.0	0.0	507.3	684.4	0.0	0.0
	cMy.正		1406.3	1406.3	0.0	0.0	1363.8	1363.8	0.0	0.0	1307.3	1307.3	0.0	0.0
	gMy.負		713.3	945.2	0.0	0.0	713.3	713.3	0.0	0.0	533.8	713.3	0.0	0.0
	cMy.負		2121.9	2121.9	0.0	0.0	1859.3	1859.3	0.0	0.0	1624.0	1624.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1064.9	1064.9	0.0	0.0	891.1	891.1	0.0	0.0	685.4	685.4	0.0	0.0
	Qal		762.0	762.0	0.0	0.0	700.9	700.9	0.0	0.0	707.1	707.1	0.0	0.0
	Qas		1696.4	1696.4	0.0	0.0	1637.6	1637.6	0.0	0.0	1637.6	1637.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.26S	3.26S	0.00	0.00	2.73S	2.73S	0.00	0.00	2.10S	2.10S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(53)	(45)	(0)	(0)
応力	NI		742.1	742.1	0.0	0.0	365.5	365.5	0.0	0.0	5275.9	5275.9	0.0	0.0
	MI		-92.7	82.6	0.0	0.0	-181.5	92.9	0.0	0.0	10.5	-39.7	0.0	0.0
	Ns		956.6	527.5	0.0	0.0	449.1	281.9	0.0	0.0	6101.7	6101.7	0.0	0.0
	Ms		-849.1	168.5	0.0	0.0	-653.2	269.8	0.0	0.0	322.7	4068.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K2	K2		
	QI		-62.6	-62.6	0.0	0.0	-98.0	-98.0	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0
	Qs		367.3	367.3	0.0	0.0	232.1	232.1	0.0	0.0	1684.0	1684.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	D		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	d		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	102.6	102.6	102.6	102.6
	j		72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	89.8	89.8	89.8	89.8
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	95.70	95.70	28.71	28.71
	pt		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.79	0.79	0.24	0.24
	pw		0.42	0.42	0.28	0.28	0.42	0.42	0.28	0.28	0.69	0.69	0.23	0.23
曲げ	Mal		632.6	632.6	0.0	0.0	510.7	510.7	0.0	0.0	2188.7	2188.7	0.0	0.0
	Mas		1095.5	946.2	0.0	0.0	919.4	861.7	0.0	0.0	4749.6	4749.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		507.3	507.3	0.0	0.0	751.9	507.3	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0
	cMy.正		1024.9	1024.9	0.0	0.0	918.4	918.4	0.0	0.0	5787.6	5787.6	0.0	0.0
	gMy.負		533.8	533.8	0.0	0.0	804.4	533.8	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0
	cMy.負		1204.9	1204.9	0.0	0.0	991.1	991.1	0.0	0.0	6456.0	6456.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(325)		0(0)	
	Qd		519.7	519.7	0.0	0.0	299.1	299.1	0.0	0.0	2518.2	2518.2	0.0	0.0
	Qal		713.3	713.3	0.0	0.0	614.7	614.7	0.0	0.0	925.1	925.1	0.0	0.0
	Qas		960.2	960.2	0.0	0.0	960.2	960.2	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00	2.55S	2.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	110.0	117.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4578.4	4578.4	0.0	0.0	3895.5	3895.5	0.0	0.0	3206.3	3206.3	0.0	0.0
	MI		4.5	0.2	0.0	0.0	5.0	-4.4	0.0	0.0	3.8	-3.6	0.0	0.0
	Ns		5260.6	5260.6	0.0	0.0	3347.1	3347.1	0.0	0.0	2792.5	2792.5	0.0	0.0
	Ms		-471.7	2762.4	0.0	0.0	1177.6	-1747.7	0.0	0.0	1323.5	-1385.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI		1.5	1.5	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
	Qs		1581.2	1581.2	0.0	0.0	1425.8	1425.8	0.0	0.0	1259.0	1259.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	28.71	28.71	95.70	95.70	28.71	28.71	32.10	32.10	25.68	25.68
	pt		0.79	0.79	0.24	0.24	0.79	0.79	0.24	0.24	0.36	0.36	0.29	0.29
	pw		0.69	0.69	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23
曲げ	Mal		2248.7	2248.7	0.0	0.0	2303.7	2303.7	0.0	0.0	1272.8	1272.8	0.0	0.0
	Mas		4828.4	4828.4	0.0	0.0	4823.6	4823.6	0.0	0.0	2318.3	2318.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		5546.7	5546.7	0.0	0.0	5299.5	5299.5	0.0	0.0	2600.0	2600.0	0.0	0.0
	gMy.負		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		6125.0	6125.0	0.0	0.0	5785.0	5785.0	0.0	0.0	2954.7	2954.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2371.1	2371.1	0.0	0.0	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1887.2	1887.2	0.0	0.0
	Qal		834.0	834.0	0.0	0.0	1321.9	1321.9	0.0	0.0	988.1	988.1	0.0	0.0
	Qas		2937.9	2937.9	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0	2357.8	2357.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.40S	2.40S	0.00	0.00	2.16S	2.16S	0.00	0.00	4.65S	4.65S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2555.2	2555.2	0.0	0.0	1903.9	1903.9	0.0	0.0	1262.6	1262.6	0.0	0.0
	MI		3.9	-3.1	0.0	0.0	-2.4	-3.1	0.0	0.0	-3.0	2.0	0.0	0.0
	Ns		2250.3	2250.3	0.0	0.0	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1163.2	1163.2	0.0	0.0
	Ms		1512.7	-820.9	0.0	0.0	1514.9	-381.7	0.0	0.0	1390.5	17.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.5	2.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs		1084.6	1084.6	0.0	0.0	882.1	882.1	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	58.0	58.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	50.7	50.7
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	25.68	25.68	32.10	32.10	25.68	25.68	38.52	38.52	19.26	19.26
	pt		0.36	0.36	0.29	0.29	0.36	0.36	0.29	0.29	0.54	0.54	0.27	0.27
	pw		0.79	0.79	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23	0.98	0.98	0.23	0.23
曲げ	Mal		1083.0	1083.0	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1048.4	1048.4	0.0	0.0
	Mas		2097.8	2097.8	0.0	0.0	1884.8	1884.8	0.0	0.0	1891.7	1891.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1218.2	1397.7	0.0	0.0	1218.2	1218.2	0.0	0.0
	cMy.正		2332.3	2332.3	0.0	0.0	2076.2	2076.2	0.0	0.0	2055.4	2055.4	0.0	0.0
	gMy.負		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1220.6	1397.7	0.0	0.0	1220.6	1220.6	0.0	0.0
	cMy.負		2595.5	2595.5	0.0	0.0	2271.8	2271.8	0.0	0.0	2150.4	2150.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1625.7	1625.7	0.0	0.0	1323.0	1323.0	0.0	0.0	963.6	963.6	0.0	0.0
	Qal		869.0	869.0	0.0	0.0	547.8	547.8	0.0	0.0	680.6	680.6	0.0	0.0
	Qas		2293.0	2293.0	0.0	0.0	2293.0	2293.0	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.26S	3.26S	0.00	0.00	1.98S	1.98S	0.00	0.00
	Ld		186.5	186.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(53)	(45)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		627.3	627.3	0.0	0.0	5269.1	5269.1	0.0	0.0	4574.8	4574.8	0.0	0.0
	MI		8.9	2.3	0.0	0.0	-1.1	8.5	0.0	0.0	-0.1	-1.0	0.0	0.0
	Ns		604.1	604.1	0.0	0.0	5523.2	5523.2	0.0	0.0	4780.9	4780.9	0.0	0.0
	Ms		951.0	123.2	0.0	0.0	302.1	4076.6	0.0	0.0	-489.7	2770.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		2.4	2.4	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
	Qs		375.6	375.6	0.0	0.0	1657.9	1657.9	0.0	0.0	1591.2	1591.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		65.0	65.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	d		103.0	103.0	58.0	58.0	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6
	j		90.1	90.1	50.7	50.7	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
配筋	主筋	1	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		38.52	38.52	19.26	19.26	95.70	95.70	28.71	28.71	95.70	95.70	28.71	28.71
	pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.79	0.79	0.24	0.24	0.79	0.79	0.24	0.24
	pw		0.98	0.98	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23
曲げ	Mal		963.7	963.7	0.0	0.0	2189.3	2189.3	0.0	0.0	2248.9	2248.9	0.0	0.0
	Mas		1669.2	1669.2	0.0	0.0	4810.3	4810.3	0.0	0.0	4878.2	4878.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1460.9	1218.2	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		1776.1	1776.1	0.0	0.0	6024.8	6024.8	0.0	0.0	5752.7	5752.7	0.0	0.0
	gMy.負		1463.4	1220.6	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		1799.9	1799.9	0.0	0.0	6230.4	6230.4	0.0	0.0	5927.5	5927.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(325)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		562.3	562.3	0.0	0.0	2485.3	2485.3	0.0	0.0	2386.6	2386.6	0.0	0.0
	Qal		445.1	445.1	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0	815.3	815.3	0.0	0.0
	Qas		1338.8	1338.8	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.16S	1.16S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	110.0	117.5	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		3894.9	3894.9	0.0	0.0	3208.8	3208.8	0.0	0.0	2560.0	2560.0	0.0	0.0
	Ml		-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		4057.1	4057.1	0.0	0.0	3089.3	3089.3	0.0	0.0	2477.0	2477.0	0.0	0.0
	Ms		-1191.8	1755.9	0.0	0.0	1335.5	-1396.3	0.0	0.0	1525.0	-830.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1437.9	1437.9	0.0	0.0	1270.8	1270.8	0.0	0.0	1095.8	1095.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.6	102.6	102.6	102.6	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		89.8	89.8	89.8	89.8	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	28.71	28.71	32.10	32.10	25.68	25.68	32.10	32.10	25.68	25.68
	pt		0.79	0.79	0.24	0.24	0.36	0.36	0.29	0.29	0.36	0.36	0.29	0.29
	pw		0.69	0.69	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23
曲げ	Mal		2303.7	2303.7	0.0	0.0	1272.8	1272.8	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0
	Mas		4960.5	4960.5	0.0	0.0	2428.5	2428.5	0.0	0.0	2182.8	2182.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0
	cMy.正		5473.9	5473.9	0.0	0.0	2730.2	2730.2	0.0	0.0	2432.2	2432.2	0.0	0.0
	gMy.負		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0
	cMy.負		5617.6	5617.6	0.0	0.0	2832.6	2832.6	0.0	0.0	2503.8	2503.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2156.7	2156.7	0.0	0.0	1906.2	1906.2	0.0	0.0	1643.7	1643.7	0.0	0.0
	Qal		1310.3	1310.3	0.0	0.0	996.3	996.3	0.0	0.0	861.7	861.7	0.0	0.0
	Qas		2937.9	2937.9	0.0	0.0	2357.8	2357.8	0.0	0.0	2293.0	2293.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.18S	2.18S	0.00	0.00	4.70S	4.70S	0.00	0.00	4.05S	4.05S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0	186.5	186.5	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			NG	NG			NG	NG		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		1911.1	1911.1	0.0	0.0	1264.7	1264.7	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0
	MI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.4	-0.1	0.0	0.0
	Ns		1859.5	1859.5	0.0	0.0	1239.7	1239.7	0.0	0.0	616.9	616.9	0.0	0.0
	Ms		1623.8	-387.3	0.0	0.0	1472.3	-63.4	0.0	0.0	969.3	46.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		935.4	935.4	0.0	0.0	714.3	714.3	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	58.0	58.0	103.0	103.0	58.0	58.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	50.7	50.7	90.1	90.1	50.7	50.7
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	25.68	25.68	38.52	38.52	19.26	19.26	38.52	38.52	19.26	19.26
	pt		0.36	0.36	0.29	0.29	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27
	pw		0.79	0.79	0.23	0.23	0.98	0.98	0.23	0.23	0.98	0.98	0.23	0.23
曲げ	Mal		1088.7	1088.7	0.0	0.0	1048.2	1048.2	0.0	0.0	962.5	962.5	0.0	0.0
	Mas		1949.2	1949.2	0.0	0.0	1921.6	1921.6	0.0	0.0	1674.3	1674.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0	1368.0	1397.7	0.0	0.0
	cMy.正		2154.5	2154.5	0.0	0.0	2092.2	2092.2	0.0	0.0	1782.6	1782.6	0.0	0.0
	gMy.負		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0	1368.0	1397.7	0.0	0.0
	cMy.負		2202.1	2202.1	0.0	0.0	2116.2	2116.2	0.0	0.0	1790.2	1790.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1403.1	1403.1	0.0	0.0	1071.4	1071.4	0.0	0.0	629.8	629.8	0.0	0.0
	Qal		547.8	547.8	0.0	0.0	675.8	675.8	0.0	0.0	445.1	445.1	0.0	0.0
	Qas		2293.0	2293.0	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.46S	3.46S	0.00	0.00	2.20S	2.20S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(53)	(45)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		5269.1	5269.1	0.0	0.0	4574.8	4574.8	0.0	0.0	3894.9	3894.9	0.0	0.0
	Ml		1.1	-8.5	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
	Ns		5523.2	5523.2	0.0	0.0	4780.9	4780.9	0.0	0.0	4057.1	4057.1	0.0	0.0
	Ms		-302.1	-4076.6	0.0	0.0	489.7	-2770.7	0.0	0.0	1191.8	-1755.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.0	3.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1657.9	1657.9	0.0	0.0	1591.2	1591.2	0.0	0.0	1437.9	1437.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	d		102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6
	j		89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	28.71	28.71	95.70	95.70	28.71	28.71	95.70	95.70	28.71	28.71
	pt		0.79	0.79	0.24	0.24	0.79	0.79	0.24	0.24	0.79	0.79	0.24	0.24
	pw		0.69	0.69	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23
曲げ	Mal		2189.3	2189.3	0.0	0.0	2248.9	2248.9	0.0	0.0	2303.7	2303.7	0.0	0.0
	Mas		4810.3	4810.3	0.0	0.0	4878.2	4878.2	0.0	0.0	4960.5	4960.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1856.1	16475.6	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		6230.4	6230.4	0.0	0.0	5927.5	5927.5	0.0	0.0	5617.6	5617.6	0.0	0.0
	gMy.負		1856.1	16475.6	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		6024.8	6024.8	0.0	0.0	5752.7	5752.7	0.0	0.0	5473.9	5473.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(325)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2485.3	2485.3	0.0	0.0	2386.6	2386.6	0.0	0.0	2156.7	2156.7	0.0	0.0
	Qal		851.3	851.3	0.0	0.0	815.3	815.3	0.0	0.0	1310.3	1310.3	0.0	0.0
	Qas		2937.9	2937.9	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.52S	2.52S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00	2.18S	2.18S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	117.5	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(38)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		3208.8	3208.8	0.0	0.0	2560.0	2560.0	0.0	0.0	1911.1	1911.1	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		3089.3	3089.3	0.0	0.0	2477.0	2477.0	0.0	0.0	1859.5	1859.5	0.0	0.0
	Ms		-1335.5	1396.3	0.0	0.0	-1525.0	830.7	0.0	0.0	-1623.8	387.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1270.8	1270.8	0.0	0.0	1095.8	1095.8	0.0	0.0	935.4	935.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	25.68	25.68	32.10	32.10	25.68	25.68	32.10	32.10	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.29	0.29	0.36	0.36	0.29	0.29	0.36	0.36	0.29	0.29
	pw		0.79	0.79	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23
曲げ	Mal		1272.8	1272.8	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
	Mas		2428.5	2428.5	0.0	0.0	2182.8	2182.8	0.0	0.0	1949.2	1949.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1397.7	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0
	cMy.正		2832.6	2832.6	0.0	0.0	2503.8	2503.8	0.0	0.0	2202.1	2202.1	0.0	0.0
	gMy.負		1397.7	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0	1397.7	1397.7	0.0	0.0
	cMy.負		2730.2	2730.2	0.0	0.0	2432.2	2432.2	0.0	0.0	2154.5	2154.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1906.2	1906.2	0.0	0.0	1643.7	1643.7	0.0	0.0	1403.1	1403.1	0.0	0.0
	Qal		996.3	996.3	0.0	0.0	861.7	861.7	0.0	0.0	547.8	547.8	0.0	0.0
	Qas		2357.8	2357.8	0.0	0.0	2293.0	2293.0	0.0	0.0	2293.0	2293.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.70S	4.70S	0.00	0.00	4.05S	4.05S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00
	Ld		177.8	177.8	0.0	0.0	186.5	186.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	103.8	111.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(53)	(45)	(0)	(0)
応力	NI		1264.7	1264.7	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0	5275.9	5275.9	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	-10.5	39.7	0.0	0.0
	Ns		1239.7	1239.7	0.0	0.0	616.9	616.9	0.0	0.0	6101.7	6101.7	0.0	0.0
	Ms		-1472.3	63.4	0.0	0.0	-969.3	-46.1	0.0	0.0	-322.7	-4068.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-15.5	-15.5	0.0	0.0
	Qs		714.3	714.3	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0	1684.0	1684.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	110.0	110.0
	d		103.0	103.0	58.0	58.0	103.0	103.0	58.0	58.0	102.6	102.6	102.6	102.6
	j		90.1	90.1	50.7	50.7	90.1	90.1	50.7	50.7	89.8	89.8	89.8	89.8
配筋	主筋	1	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		38.52	38.52	19.26	19.26	38.52	38.52	19.26	19.26	95.70	95.70	28.71	28.71
	pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.79	0.79	0.24	0.24
	pw		0.98	0.98	0.23	0.23	0.98	0.98	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23
曲げ	Mal		1048.2	1048.2	0.0	0.0	962.5	962.5	0.0	0.0	2188.7	2188.7	0.0	0.0
	Mas		1921.6	1921.6	0.0	0.0	1674.3	1674.3	0.0	0.0	4749.6	4749.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1368.0	1397.7	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0
	cMy.正		2116.2	2116.2	0.0	0.0	1790.2	1790.2	0.0	0.0	6456.0	6456.0	0.0	0.0
	gMy.負		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1368.0	1397.7	0.0	0.0	1856.1	16475.6	0.0	0.0
	cMy.負		2092.2	2092.2	0.0	0.0	1782.6	1782.6	0.0	0.0	5787.6	5787.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(325)		0(0)	
	Qd		1071.4	1071.4	0.0	0.0	629.8	629.8	0.0	0.0	2518.2	2518.2	0.0	0.0
	Qal		675.8	675.8	0.0	0.0	445.1	445.1	0.0	0.0	925.1	925.1	0.0	0.0
	Qas		1338.8	1338.8	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.20S	2.20S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	2.55S	2.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	110.0	117.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		4578.4	4578.4	0.0	0.0	3895.5	3895.5	0.0	0.0	3206.3	3206.3	0.0	0.0
	Ml		-4.5	-0.2	0.0	0.0	-5.0	4.4	0.0	0.0	-3.8	3.6	0.0	0.0
	Ns		5260.6	5260.6	0.0	0.0	3347.1	3347.1	0.0	0.0	2792.5	2792.5	0.0	0.0
	Ms		471.7	-2762.4	0.0	0.0	-1177.6	1747.7	0.0	0.0	-1323.5	1385.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.5	-1.5	0.0	0.0	-3.4	-3.4	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0
	Qs		1581.2	1581.2	0.0	0.0	1425.8	1425.8	0.0	0.0	1259.0	1259.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	10-D35	10-D35	3-D35	3-D35	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	28.71	28.71	95.70	95.70	28.71	28.71	32.10	32.10	25.68	25.68
	pt		0.79	0.79	0.24	0.24	0.79	0.79	0.24	0.24	0.36	0.36	0.29	0.29
	pw		0.69	0.69	0.23	0.23	0.69	0.69	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23
曲げ	Mal		2248.7	2248.7	0.0	0.0	2303.7	2303.7	0.0	0.0	1272.8	1272.8	0.0	0.0
	Mas		4828.4	4828.4	0.0	0.0	4823.6	4823.6	0.0	0.0	2318.3	2318.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		6125.0	6125.0	0.0	0.0	5785.0	5785.0	0.0	0.0	2954.7	2954.7	0.0	0.0
	gMy.負		1856.1	1856.1	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1397.7	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		5546.7	5546.7	0.0	0.0	5299.5	5299.5	0.0	0.0	2600.0	2600.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2371.1	2371.1	0.0	0.0	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1887.2	1887.2	0.0	0.0
	Qal		834.0	834.0	0.0	0.0	1321.9	1321.9	0.0	0.0	988.1	988.1	0.0	0.0
	Qas		2937.9	2937.9	0.0	0.0	2937.9	2937.9	0.0	0.0	2357.8	2357.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.40S	2.40S	0.00	0.00	2.16S	2.16S	0.00	0.00	4.65S	4.65S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	177.8	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2555.2	2555.2	0.0	0.0	1903.9	1903.9	0.0	0.0	1262.6	1262.6	0.0	0.0
	MI		-3.9	3.1	0.0	0.0	2.4	3.1	0.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	0.0
	Ns		2250.3	2250.3	0.0	0.0	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1163.2	1163.2	0.0	0.0
	Ms		-1512.7	820.9	0.0	0.0	-1514.9	381.7	0.0	0.0	-1390.5	-17.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-2.5	-2.5	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs		1084.6	1084.6	0.0	0.0	882.1	882.1	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	58.0	58.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	50.7	50.7
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	25.68	25.68	32.10	32.10	25.68	25.68	38.52	38.52	19.26	19.26
	pt		0.36	0.36	0.29	0.29	0.36	0.36	0.29	0.29	0.54	0.54	0.27	0.27
	pw		0.79	0.79	0.23	0.23	0.79	0.79	0.23	0.23	0.98	0.98	0.23	0.23
曲げ	Mal		1083.0	1083.0	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1048.4	1048.4	0.0	0.0
	Mas		2097.8	2097.8	0.0	0.0	1884.8	1884.8	0.0	0.0	1891.7	1891.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1220.6	1397.7	0.0	0.0	1220.6	1220.6	0.0	0.0
	cMy.正		2595.5	2595.5	0.0	0.0	2271.8	2271.8	0.0	0.0	2150.4	2150.4	0.0	0.0
	gMy.負		1397.7	1397.7	0.0	0.0	1218.2	1397.7	0.0	0.0	1218.2	1218.2	0.0	0.0
	cMy.負		2332.3	2332.3	0.0	0.0	2076.2	2076.2	0.0	0.0	2055.4	2055.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1625.7	1625.7	0.0	0.0	1323.0	1323.0	0.0	0.0	963.6	963.6	0.0	0.0
	Qal		869.0	869.0	0.0	0.0	547.8	547.8	0.0	0.0	680.6	680.6	0.0	0.0
	Qas		2293.0	2293.0	0.0	0.0	2293.0	2293.0	0.0	0.0	1338.8	1338.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.26S	3.26S	0.00	0.00	1.98S	1.98S	0.00	0.00
	Ld		186.5	186.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(58)	(45)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		627.3	627.3	0.0	0.0	3050.3	3050.3	0.0	0.0	2653.3	2653.3	0.0	0.0
	MI		-8.9	-2.3	0.0	0.0	129.6	-148.5	0.0	0.0	102.7	-70.2	0.0	0.0
	Ns		604.1	604.1	0.0	0.0	1015.4	5085.2	0.0	0.0	4277.0	4277.0	0.0	0.0
	Ms		-951.0	-123.2	0.0	0.0	368.5	-2292.7	0.0	0.0	338.9	-1482.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI		-2.4	-2.4	0.0	0.0	85.6	85.6	0.0	0.0	61.7	61.7	0.0	0.0
	Qs		375.6	375.6	0.0	0.0	941.9	941.9	0.0	0.0	866.0	866.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		65.0	65.0	110.0	110.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	D		110.0	110.0	65.0	65.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	d		103.0	103.0	58.0	58.0	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6
	j		90.1	90.1	50.7	50.7	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3	72.3
配筋	主筋	1	6-D29	6-D29	3-D29	3-D29	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		38.52	38.52	19.26	19.26	86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71
	pt		0.54	0.54	0.27	0.27	1.06	1.06	0.35	0.35	1.06	1.06	0.35	0.35
	pw		0.98	0.98	0.23	0.23	0.70	0.70	0.28	0.28	0.70	0.70	0.28	0.28
曲げ	Mal		963.7	963.7	0.0	0.0	1371.0	1371.0	0.0	0.0	1406.3	1406.3	0.0	0.0
	Mas		1669.2	1669.2	0.0	0.0	2823.3	2831.6	0.0	0.0	2905.1	2905.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1463.4	1220.6	0.0	0.0	945.2	8379.8	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0
	cMy.正		1799.9	1799.9	0.0	0.0	4513.4	4513.4	0.0	0.0	4277.1	4277.1	0.0	0.0
	gMy.負		1460.9	1218.2	0.0	0.0	910.9	8095.8	0.0	0.0	910.9	910.9	0.0	0.0
	cMy.負		1776.1	1776.1	0.0	0.0	3100.0	3100.0	0.0	0.0	3105.9	3105.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(325)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		562.3	562.3	0.0	0.0	1370.1	1370.1	0.0	0.0	1268.2	1268.2	0.0	0.0
	Qal		445.1	445.1	0.0	0.0	688.7	688.7	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0
	Qas		1338.8	1338.8	0.0	0.0	1960.0	1960.0	0.0	0.0	1960.0	1960.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.16S	1.16S	0.00	0.00	1.91S	1.91S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	105.0	117.5	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2267.3	2267.3	0.0	0.0	1881.3	1881.3	0.0	0.0	1499.3	1499.3	0.0	0.0
	MI		105.7	-93.1	0.0	0.0	106.0	-91.3	0.0	0.0	103.4	-86.8	0.0	0.0
	Ns		3542.4	3542.4	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	861.3	2137.3	0.0	0.0
	Ms		619.5	-962.9	0.0	0.0	-559.9	668.2	0.0	0.0	-694.2	-469.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K1		
	QI		71.0	71.0	0.0	0.0	70.5	70.5	0.0	0.0	67.9	67.9	0.0	0.0
	Qs		745.9	745.9	0.0	0.0	733.5	733.5	0.0	0.0	616.7	616.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	D		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	d		82.6	82.6	82.6	82.6	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
	j		72.3	72.3	72.3	72.3	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	28.71	28.71	32.10	32.10	19.26	19.26	32.10	32.10	19.26	19.26
	pt		1.06	1.06	0.35	0.35	0.40	0.40	0.24	0.24	0.40	0.40	0.24	0.24
	pw		0.70	0.70	0.28	0.28	0.56	0.56	0.28	0.28	0.56	0.56	0.28	0.28
曲げ	Mal		1452.5	1452.5	0.0	0.0	958.6	958.6	0.0	0.0	826.4	826.4	0.0	0.0
	Mas		2978.5	2978.5	0.0	0.0	1279.0	1279.0	0.0	0.0	1246.2	1650.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		945.2	945.2	0.0	0.0	713.3	945.2	0.0	0.0	713.3	713.3	0.0	0.0
	cMy.正		4043.2	4043.2	0.0	0.0	2121.9	2121.9	0.0	0.0	1859.3	1859.3	0.0	0.0
	gMy.負		910.9	910.9	0.0	0.0	684.4	910.9	0.0	0.0	684.4	684.4	0.0	0.0
	cMy.負		3090.3	3090.3	0.0	0.0	1406.3	1406.3	0.0	0.0	1363.8	1363.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1083.4	1083.4	0.0	0.0	1064.9	1064.9	0.0	0.0	891.1	891.1	0.0	0.0
	Qal		762.2	762.2	0.0	0.0	762.0	762.0	0.0	0.0	700.9	700.9	0.0	0.0
	Qas		1960.0	1960.0	0.0	0.0	1696.4	1696.4	0.0	0.0	1637.6	1637.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.51S	1.51S	0.00	0.00	3.26S	3.26S	0.00	0.00	2.73S	2.73S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		1117.7	1117.7	0.0	0.0	742.1	742.1	0.0	0.0	365.5	365.5	0.0	0.0
	MI		102.3	-90.2	0.0	0.0	92.7	-82.6	0.0	0.0	181.5	-92.9	0.0	0.0
	Ns		1509.7	1509.7	0.0	0.0	956.6	527.5	0.0	0.0	449.1	281.9	0.0	0.0
	Ms		867.6	-230.3	0.0	0.0	849.1	-168.5	0.0	0.0	653.2	-269.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI		68.1	68.1	0.0	0.0	62.6	62.6	0.0	0.0	98.0	98.0	0.0	0.0
	Qs		479.7	479.7	0.0	0.0	367.3	367.3	0.0	0.0	232.1	232.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	D		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	d		83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
	j		72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
配筋	主筋	1	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		32.10	32.10	19.26	19.26	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.40	0.40	0.24	0.24	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw		0.56	0.56	0.28	0.28	0.42	0.42	0.28	0.28	0.42	0.42	0.28	0.28
曲げ	MaI		830.9	830.9	0.0	0.0	632.6	632.6	0.0	0.0	510.7	510.7	0.0	0.0
	Mas		1454.6	1454.6	0.0	0.0	1095.5	946.2	0.0	0.0	919.4	861.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		533.8	713.3	0.0	0.0	533.8	533.8	0.0	0.0	804.4	533.8	0.0	0.0
	cMy.正		1624.0	1624.0	0.0	0.0	1204.9	1204.9	0.0	0.0	991.1	991.1	0.0	0.0
	gMy.負		507.3	684.4	0.0	0.0	507.3	507.3	0.0	0.0	751.9	507.3	0.0	0.0
	cMy.負		1307.3	1307.3	0.0	0.0	1024.9	1024.9	0.0	0.0	918.4	918.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		685.4	685.4	0.0	0.0	519.7	519.7	0.0	0.0	299.1	299.1	0.0	0.0
	Qal		707.1	707.1	0.0	0.0	713.3	713.3	0.0	0.0	614.7	614.7	0.0	0.0
	Qas		1637.6	1637.6	0.0	0.0	960.2	960.2	0.0	0.0	960.2	960.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.10S	2.10S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定



1F 階（S=1/263）



2F 階（S=1/263）



3F 階 (S=1/263)



4F 階 (S=1/263)



5F 階 (S=1/263)



6F 階 (S=1/263)



7F 階 (S=1/263)



8F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ１ ～ｒ３ の最小値
	r1		開口による低減率（＝1－Lo／L）
	r2		開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)／(H･L)）
	r3		開口による低減率（＝1－Ho／H）
材質			コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。（ ）内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①－②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①－②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①－②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1130 / 260		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.700		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.4		1.0		1.5		3.1	
	Qds	1127.5		1053.8		983.5		906.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1239.8		1201.9		1201.9		1201.9	
	Qw	2377.8		2377.8		2377.8		2377.8	
	rQw	1664.4		1613.5		1613.5		1613.5	
	ΣQc	2073.7		2073.7		2073.7		2079.9	
	Q1	1859.8		1802.8		1802.8		1802.8	
	Q2	3116.1		3020.7		3020.7		3024.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	89.7		83.8		78.2		72.1	
	Tv	49.7		46.5		43.4		40.0	
	Th	116.9		116.5		108.7		100.2	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90
	X 主筋1	3-D22	3-D35	3-D22	3-D35	3-D22	3-D35	3-D22	3-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	9-D35	3-D22	9-D35	3-D22	9-D35	3-D22	5-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	191.40	30.96	191.40	30.96	191.40	30.96	77.04
	長期 Nl	5613.0	5613.0	4894.9	4894.9	4193.6	4193.6	3492.1	3492.1
	長期 Ml	3472.9	3472.9	2947.2	2947.2	2453.3	2453.3	1960.1	1960.1
	長期 Nc	3095.9	3095.9	2693.1	2693.1	2301.2	2301.2	1909.4	1909.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3983.7	11436.5	3983.7	11436.5	3983.7	11436.5	3983.7	9926.9
	長期 Nat	665.6	3732.3	665.6	3732.3	665.6	3732.3	665.6	1502.3
	短期 Ns	8528.3	8528.3	7286.3	7286.3	6112.1	6112.1	4908.5	4908.5
	短期 Ms	24593.0	24593.0	19594.4	19594.4	15421.0	15421.0	11402.3	11402.3
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	6313.6	6313.6	5276.0	5276.0	4341.1	4341.1	3404.4	3404.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	7967.3	22873.0	7967.3	22873.0	7967.3	22873.0	7967.3	19853.9
	短期 Nat	1068.1	7464.6	1068.1	7464.6	1068.1	7464.6	1068.1	3004.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.681		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689	
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	5.3		7.3		8.7		9.5	
	Qds	816.2		703.6		561.6		390.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1113.9		1118.6		1113.9		1113.9	
	Qw	2377.8		2377.8		2377.8		2377.8	
	rQw	1613.5		1620.3		1613.5		1613.5	
	ΣQc	1958.4		1958.4		1687.7		1687.7	
	Q1	1670.9		1677.9		1670.9		1670.9	
	Q2	2942.4		2954.8		2758.7		2758.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	64.9		56.0		44.7		31.1	
	Tv	36.0		31.0		24.8		17.2	
	Th	90.2		77.4		62.1		43.2	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	4-D29	3-D22	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	5-D29	3-D22	5-D29	3-D22	4-D29	3-D22	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	77.04	30.96	77.04	30.96	77.04	30.96	77.04
	長期 Nl	2794.2	2794.2	2096.0	2096.0	1403.0	1403.0	707.1	707.1
	長期 Ml	1492.5	1492.5	1031.4	1031.4	612.2	612.2	200.0	200.0
	長期 Nc	1521.5	1521.5	1134.0	1134.0	752.5	752.5	370.2	370.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7
	長期 Nat	665.6	1502.3	665.6	1502.3	665.6	1502.3	665.6	1502.3
	短期 Ns	3793.4	3793.4	2731.8	2731.8	1771.1	1771.1	859.5	859.5
	短期 Ms	8016.3	8016.3	5064.0	5064.0	2819.0	2819.0	1031.1	1031.1
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	2564.7	2564.7	1787.9	1787.9	1120.5	1120.5	515.7	515.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4
	短期 Nat	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1108 / 260		1108 / 230		1108 / 230		1138 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.2		0.6		0.9		1.8	
	Qds	1741.4		1636.8		1499.7		1335.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2	
	Qw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	rQw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	ΣQc	3027.5		3027.5		3027.5		2027.9	
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8	
	Q2	5357.9		5357.9		5357.9		4421.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 45	110x 80
	X 主筋1	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	5-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	89.88
	長期 Nl	9634.5	9634.5	8386.3	8386.3	7158.9	7158.9	5947.6	5947.6
	長期 Ml	6109.4	6109.4	5151.3	5151.3	4244.2	4244.2	3364.3	3364.3
	長期 Nc	5326.4	5326.4	4622.4	4622.4	3933.1	3933.1	3254.2	3254.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	3886.7	10866.4
	長期 Nat	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	1752.7
	短期 Ns	9637.4	9637.4	8389.1	8389.1	7161.3	7161.3	5949.3	5949.3
	短期 Ms	33123.7	33123.7	26509.0	26509.0	21023.1	21023.1	15948.8	15948.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7579.0	7579.0	6403.6	6403.6	5332.6	5332.6	4303.7	4303.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	7773.5	21732.8
	短期 Nat	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1138 / 230		1138 / 230		1145 / 230		1145 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	3.0		4.1		4.8		5.2	
	Qds	1147.1		933.1		692.9		411.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6	
	Qw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	rQw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	ΣQc	1903.8		1903.8		1412.2		1412.2	
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4	
	Q2	4297.4		4297.4		3821.6		3821.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	110x 80	65x 45	110x 80	65x 45	110x 65	65x 45	110x 65
	X 主筋1	3-D25	4-D29	3-D25	4-D29	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	5-D29	4-D25	5-D29	4-D25	6-D29	4-D25	6-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88
	長期 Nl	4760.8	4760.8	3574.1	3574.1	2398.1	2398.1	1227.1	1227.1
	長期 Ml	2560.5	2560.5	1752.9	1752.9	1016.4	1016.4	299.4	299.4
	長期 Nc	2593.8	2593.8	1933.1	1933.1	1283.7	1283.7	638.5	638.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3271.3	9052.5	3271.3	9052.5	3271.3	7567.5	3271.3	7567.5
	長期 Nat	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7
	短期 Ns	4762.0	4762.0	3575.1	3575.1	2398.7	2398.7	1227.4	1227.4
	短期 Ms	11418.6	11418.6	7415.6	7415.6	4062.9	4062.9	1428.4	1428.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3332.6	3332.6	2405.5	2405.5	1538.0	1538.0	732.8	732.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6542.6	18105.0	6542.6	18105.0	6542.6	15135.0	6542.6	15135.0
	短期 Nat	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1108 / 260		1108 / 230		1108 / 230		1138 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.1		0.4		0.5		1.3	
	Qds	1741.1		1635.9		1498.2		1332.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2	
	Qw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	rQw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	ΣQc	3027.5		3027.5		3027.5		2027.9	
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8	
	Q2	5357.9		5357.9		5357.9		4421.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 45	110x 80
	X 主筋1	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	5-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	89.88
	長期 Nl	9580.6	9580.6	8341.2	8341.2	7122.1	7122.1	5919.1	5919.1
	長期 Ml	6348.3	6348.3	5374.8	5374.8	4454.4	4454.4	3560.6	3560.6
	長期 Nc	5319.3	5319.3	4618.5	4618.5	3932.3	3932.3	3256.3	3256.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	3886.7	10866.4
	長期 Nat	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	1752.7
	短期 Ns	9580.2	9580.2	8340.9	8340.9	7121.8	7121.8	5918.9	5918.9
	短期 Ms	33375.9	33375.9	26744.2	26744.2	21244.3	21244.3	16157.0	16157.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7571.4	7571.4	6399.1	6399.1	5331.3	5331.3	4305.8	4305.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	7773.5	21732.8
	短期 Nat	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1138 / 230		1138 / 230		1145 / 230		1145 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	2.3		3.3		3.9		4.3	
	Qds	1144.6		930.1		689.5		407.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6	
	Qw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	rQw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	ΣQc	1903.8		1903.8		1412.2		1412.2	
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4	
	Q2	4297.4		4297.4		3821.6		3821.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	110x 80	65x 45	110x 80	65x 45	110x 65	65x 45	110x 65
	X 主筋1	3-D25	4-D29	3-D25	4-D29	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	5-D29	4-D25	5-D29	4-D25	6-D29	4-D25	6-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88
	長期 Nl	4740.0	4740.0	3560.9	3560.9	2385.3	2385.3	1213.0	1213.0
	長期 Ml	2738.9	2738.9	1914.6	1914.6	1115.3	1115.3	344.3	344.3
	長期 Nc	2598.3	2598.3	1940.0	1940.0	1285.6	1285.6	635.2	635.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3271.3	9052.5	3271.3	9052.5	3271.3	7567.5	3271.3	7567.5
	長期 Nat	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7
	短期 Ns	4739.8	4739.8	3560.7	3560.7	2385.2	2385.2	1212.9	1212.9
	短期 Ms	11606.4	11606.4	7583.3	7583.3	4165.2	4165.2	1474.3	1474.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3337.1	3337.1	2412.3	2412.3	1539.7	1539.7	729.3	729.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6542.6	18105.0	6542.6	18105.0	6542.6	15135.0	6542.6	15135.0
	短期 Nat	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1108 / 260		1108 / 230		1108 / 230		1138 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.1		0.4		0.5		1.3	
	Qds	1741.1		1635.9		1498.2		1332.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2	
	Qw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	rQw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	ΣQc	3027.5		3027.5		3027.5		2027.9	
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8	
	Q2	5357.9		5357.9		5357.9		4421.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 45	110x 80
	X 主筋1	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	5-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	89.88
	長期 Nl	9580.6	9580.6	8341.2	8341.2	7122.1	7122.1	5919.1	5919.1
	長期 Ml	6348.3	6348.3	5374.8	5374.8	4454.4	4454.4	3560.6	3560.6
	長期 Nc	5319.3	5319.3	4618.5	4618.5	3932.3	3932.3	3256.3	3256.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	3886.7	10866.4
	長期 Nat	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	1752.7
	短期 Ns	9580.2	9580.2	8340.9	8340.9	7121.8	7121.8	5918.9	5918.9
	短期 Ms	33375.9	33375.9	26744.2	26744.2	21244.3	21244.3	16157.0	16157.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7571.4	7571.4	6399.1	6399.1	5331.3	5331.3	4305.8	4305.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	7773.5	21732.8
	短期 Nat	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1138 / 230		1138 / 230		1145 / 230		1145 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	2.3		3.3		3.9		4.3	
	Qds	1144.6		930.1		689.5		407.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6	
	Qw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	rQw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	ΣQc	1903.8		1903.8		1412.2		1412.2	
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4	
	Q2	4297.4		4297.4		3821.6		3821.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	110x 80	65x 45	110x 80	65x 45	110x 65	65x 45	110x 65
	X 主筋1	3-D25	4-D29	3-D25	4-D29	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	5-D29	4-D25	5-D29	4-D25	6-D29	4-D25	6-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88
	長期 Nl	4740.0	4740.0	3560.9	3560.9	2385.3	2385.3	1213.0	1213.0
	長期 Ml	2738.9	2738.9	1914.6	1914.6	1115.3	1115.3	344.3	344.3
	長期 Nc	2598.3	2598.3	1940.0	1940.0	1285.6	1285.6	635.2	635.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3271.3	9052.5	3271.3	9052.5	3271.3	7567.5	3271.3	7567.5
	長期 Nat	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7
	短期 Ns	4739.8	4739.8	3560.7	3560.7	2385.2	2385.2	1212.9	1212.9
	短期 Ms	11606.4	11606.4	7583.3	7583.3	4165.2	4165.2	1474.3	1474.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3337.1	3337.1	2412.3	2412.3	1539.7	1539.7	729.3	729.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6542.6	18105.0	6542.6	18105.0	6542.6	15135.0	6542.6	15135.0
	短期 Nat	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1108 / 260		1108 / 230		1108 / 230		1138 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.2		0.6		0.9		1.8	
	Qds	1741.4		1636.8		1499.7		1335.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2	
	Qw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	rQw	2330.4		2330.4		2330.4		2393.6	
	ΣQc	3027.5		3027.5		3027.5		2027.9	
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8	
	Q2	5357.9		5357.9		5357.9		4421.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 75	110x110	65x 45	110x 80
	X 主筋1	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	3-D35	3-D25	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	10-D35	4-D25	5-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	210.54	50.70	89.88
	長期 Nl	9634.5	9634.5	8386.3	8386.3	7158.9	7158.9	5947.6	5947.6
	長期 Ml	6109.4	6109.4	5151.3	5151.3	4244.2	4244.2	3364.3	3364.3
	長期 Nc	5326.4	5326.4	4622.4	4622.4	3933.1	3933.1	3254.2	3254.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	6031.7	16089.1	3886.7	10866.4
	長期 Nat	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	4105.5	1090.1	1752.7
	短期 Ns	9637.4	9637.4	8389.1	8389.1	7161.3	7161.3	5949.3	5949.3
	短期 Ms	33123.7	33123.7	26509.0	26509.0	21023.1	21023.1	15948.8	15948.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7579.0	7579.0	6403.6	6403.6	5332.6	5332.6	4303.7	4303.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	12063.5	32178.3	7773.5	21732.8
	短期 Nat	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	8211.1	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1138 / 230		1138 / 230		1145 / 230		1145 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	3.0		4.1		4.8		5.2	
	Qds	1147.1		933.1		692.9		411.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6	
	Qw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	rQw	2393.6		2393.6		2409.3		2409.3	
	ΣQc	1903.8		1903.8		1412.2		1412.2	
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4	
	Q2	4297.4		4297.4		3821.6		3821.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	110x 80	65x 45	110x 80	65x 45	110x 65	65x 45	110x 65
	X 主筋1	3-D25	4-D29	3-D25	4-D29	3-D25	3-D29	3-D25	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D25	5-D29	4-D25	5-D29	4-D25	6-D29	4-D25	6-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88	50.70	89.88
	長期 Nl	4760.8	4760.8	3574.1	3574.1	2398.1	2398.1	1227.1	1227.1
	長期 Ml	2560.5	2560.5	1752.9	1752.9	1016.4	1016.4	299.4	299.4
	長期 Nc	2593.8	2593.8	1933.1	1933.1	1283.7	1283.7	638.5	638.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3271.3	9052.5	3271.3	9052.5	3271.3	7567.5	3271.3	7567.5
	長期 Nat	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7	1090.1	1752.7
	短期 Ns	4762.0	4762.0	3575.1	3575.1	2398.7	2398.7	1227.4	1227.4
	短期 Ms	11418.6	11418.6	7415.6	7415.6	4062.9	4062.9	1428.4	1428.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3332.6	3332.6	2405.5	2405.5	1538.0	1538.0	732.8	732.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6542.6	18105.0	6542.6	18105.0	6542.6	15135.0	6542.6	15135.0
	短期 Nat	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3	1749.2	3505.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1130 / 260		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230	
	L/H	1200 / 325		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.700		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.4		1.0		1.5		3.1	
	Qds	1127.5		1053.8		983.5		906.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1239.8		1201.9		1201.9		1201.9	
	Qw	2377.8		2377.8		2377.8		2377.8	
	rQw	1664.4		1613.5		1613.5		1613.5	
	ΣQc	2073.7		2073.7		2073.7		2079.9	
	Q1	1859.8		1802.8		1802.8		1802.8	
	Q2	3116.1		3020.7		3020.7		3024.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	89.7		83.8		78.2		72.1	
	Tv	49.7		46.5		43.4		40.0	
	Th	116.9		116.5		108.7		100.2	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90
	X 主筋1	3-D22	3-D35	3-D22	3-D35	3-D22	3-D35	3-D22	3-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	9-D35	3-D22	9-D35	3-D22	9-D35	3-D22	5-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	191.40	30.96	191.40	30.96	191.40	30.96	77.04
	長期 Nl	5613.0	5613.0	4894.9	4894.9	4193.6	4193.6	3492.1	3492.1
	長期 Ml	3472.9	3472.9	2947.2	2947.2	2453.3	2453.3	1960.1	1960.1
	長期 Nc	3095.9	3095.9	2693.1	2693.1	2301.2	2301.2	1909.4	1909.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3983.7	11436.5	3983.7	11436.5	3983.7	11436.5	3983.7	9926.9
	長期 Nat	665.6	3732.3	665.6	3732.3	665.6	3732.3	665.6	1502.3
	短期 Ns	8528.3	8528.3	7286.3	7286.3	6112.1	6112.1	4908.5	4908.5
	短期 Ms	24593.0	24593.0	19594.4	19594.4	15421.0	15421.0	11402.3	11402.3
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	6313.6	6313.6	5276.0	5276.0	4341.1	4341.1	3404.4	3404.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	7967.3	22873.0	7967.3	22873.0	7967.3	22873.0	7967.3	19853.9
	短期 Nat	1068.1	7464.6	1068.1	7464.6	1068.1	7464.6	1068.1	3004.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.681		0.679		0.679	
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700	
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689	
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	5.3		7.3		8.7		9.5	
	Qds	816.2		703.6		561.6		390.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1113.9		1118.6		1113.9		1113.9	
	Qw	2377.8		2377.8		2377.8		2377.8	
	rQw	1613.5		1620.3		1613.5		1613.5	
	ΣQc	1958.4		1958.4		1687.7		1687.7	
	Q1	1670.9		1677.9		1670.9		1670.9	
	Q2	2942.4		2954.8		2758.7		2758.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	64.9		56.0		44.7		31.1	
	Tv	36.0		31.0		24.8		17.2	
	Th	90.2		77.4		62.1		43.2	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90	65x 50	90x 90
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	4-D29	3-D22	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	5-D29	3-D22	5-D29	3-D22	4-D29	3-D22	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	77.04	30.96	77.04	30.96	77.04	30.96	77.04
	長期 Nl	2794.2	2794.2	2096.0	2096.0	1403.0	1403.0	707.1	707.1
	長期 Ml	1492.5	1492.5	1031.4	1031.4	612.2	612.2	200.0	200.0
	長期 Nc	1521.5	1521.5	1134.0	1134.0	752.5	752.5	370.2	370.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7	3315.1	8260.7
	長期 Nat	665.6	1502.3	665.6	1502.3	665.6	1502.3	665.6	1502.3
	短期 Ns	3793.4	3793.4	2731.8	2731.8	1771.1	1771.1	859.5	859.5
	短期 Ms	8016.3	8016.3	5064.0	5064.0	2819.0	2819.0	1031.1	1031.1
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	2564.7	2564.7	1787.9	1787.9	1120.5	1120.5	515.7	515.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4	6630.2	16521.4
	短期 Nat	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6	1068.1	3004.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



Y1 フレーム (S=1/300)



Y2 フレーム (S=1/300)



Y3 フレーム（S=1/300）



Y4 フレーム（S=1/300）



X1 フレーム（S=1/300）



X2 フレーム（S=1/300）



X3 フレーム（S=1/300）



X4 フレーム（S=1/300）



X5 フレーム (S=1/300)



X6 フレーム (S=1/300)

（２）短期荷重時断面検定比図





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



Y1 フレーム（S=1/300）



Y2 フレーム（S=1/300）



Y3 フレーム（S=1/300）



Y4 フレーム（S=1/300）



X1 フレーム（S=1/300）



X2 フレーム（S=1/300）



X3 フレーム（S=1/300）



X4 フレーム（S=1/300）



X5 フレーム（S=1/300）



X6 フレーム（S=1/300）

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



Y1 フレーム（S=1/300）



Y2 フレーム（S=1/300）



Y3 フレーム（S=1/300）



Y4 フレーム（S=1/300）



X1 フレーム（S=1/300）



X2 フレーム（S=1/300）



X3 フレーム（S=1/300）



X4 フレーム（S=1/300）



X5 フレーム（S=1/300）



X6 フレーム（S=1/300）

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.459(秒)	0.459(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5851.32	5851.32	2.035	11906.90	2.035
8F	5633.15	11484.46	1.677	19264.95	1.677
7F	5643.95	17128.41	1.490	25521.72	1.490
6F	5681.87	22810.29	1.358	30973.39	1.358
5F	5681.87	28492.16	1.252	35685.92	1.252
4F	5785.54	34277.70	1.161	39783.99	1.161
3F	5849.85	40127.55	1.078	43245.23	1.078
2F	5965.36	46092.91	1.000	46092.91	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5851.32	5851.32	2.035	11906.90	2.035
8F	5633.15	11484.46	1.677	19264.95	1.677
7F	5643.95	17128.41	1.490	25521.72	1.490
6F	5681.87	22810.29	1.358	30973.39	1.358
5F	5681.87	28492.16	1.252	35685.92	1.252
4F	5785.54	34277.70	1.161	39783.99	1.161
3F	5849.85	40127.55	1.078	43245.23	1.078
2F	5965.36	46092.91	1.000	46092.91	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5851.32	5851.32	2.035	11906.90	2.035
8F	5633.15	11484.46	1.677	19264.95	1.677
7F	5643.95	17128.41	1.490	25521.72	1.490
6F	5681.87	22810.29	1.358	30973.39	1.358
5F	5681.87	28492.16	1.252	35685.92	1.252
4F	5785.54	34277.70	1.161	39783.99	1.161
3F	5849.85	40127.55	1.078	43245.23	1.078
2F	5965.36	46092.91	1.000	46092.91	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5851.32	5851.32	2.035	11906.90	2.035
8F	5633.15	11484.46	1.677	19264.95	1.677
7F	5643.95	17128.41	1.490	25521.72	1.490
6F	5681.87	22810.29	1.358	30973.39	1.358
5F	5681.87	28492.16	1.252	35685.92	1.252
4F	5785.54	34277.70	1.161	39783.99	1.161
3F	5849.85	40127.55	1.078	43245.23	1.078
2F	5965.36	46092.91	1.000	46092.91	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
9F		11906.90
	11906.90	
8F		7358.05
	19264.95	
7F		6256.77
	25521.72	
6F		5451.67
	30973.39	
5F		4712.53
	35685.92	
4F		4098.07
	39783.99	
3F		3461.25
	43245.23	
2F		2847.68
	46092.91	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
9F		11906.90
	11906.90	
8F		7358.05
	19264.95	
7F		6256.77
	25521.72	
6F		5451.67
	30973.39	
5F		4712.53
	35685.92	
4F		4098.07
	39783.99	
3F		3461.25
	43245.23	
2F		2847.68
	46092.91	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
9F		11906.90
	11906.90	
8F		7358.05
	19264.95	
7F		6256.77
	25521.72	
6F		5451.67
	30973.39	
5F		4712.53
	35685.92	
4F		4098.07
	39783.99	
3F		3461.25
	43245.23	
2F		2847.68
	46092.91	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
9F		11906.90
	11906.90	
8F		7358.05
	19264.95	
7F		6256.77
	25521.72	
6F		5451.67
	30973.39	
5F		4712.53
	35685.92	
4F		4098.07
	39783.99	
3F		3461.25
	43245.23	
2F		2847.68
	46092.91	
1F		0.00

U-3　Ｄs算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）





X方向負加力



Y方向正加力



U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN·m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN·m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN·m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN·m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN·m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN·m)		（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN·m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN·m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN·m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時）





G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮，0は非表示）※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(kN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）（※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力（■：水平荷重時浮き上がり）（＊：水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
●	：曲げ破壊
▲	：せん断破壊
■	：引張破壊
＊	：圧縮破壊

耐震壁の破壊表示

◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○	：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄｓ算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ｄs算定時）







G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ｄs算定時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



X6 フレーム（S=1/300）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）



X方向正加力



X方向負加力



Y方向正加力



Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(kN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊

耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X6 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）



●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X6 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



X6 フレーム（S=1/300）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
Y2	9F	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	7F	X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
Y3	9F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X5	X6	FA	M	0.071	1.93	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.23	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.067	2.23	33.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	3F	X2	X3	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.23	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.15	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.057	1.87	33.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.73	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.82	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.20	33.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
Y2	9F	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X3	X4	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.13	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.039	1.04	27.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.04	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	4F	X2	X3	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.032	1.04	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.04	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
Y3	9F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.80	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.071	1.93	27.00
		X2	X3	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X3	X4	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X4	X5	FA	M	0.071	1.92	27.00
		X5	X6	FA	M	0.071	1.93	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.23	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.23	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.15	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.15	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.067	2.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.82	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.88	33.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.73	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.87	33.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y4	1F	X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
Y2	9F	X1	X2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.64	27.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.64	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.63	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	4F	X5	X6	FA	M	0.015	0.50	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.50	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	33.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.21	33.00
Y3	9F	X1	X2	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.56	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	33.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	33.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.22	33.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	33.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	33.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	33.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
Y2	9F	X1	X2	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.59	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.015	0.48	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.48	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.015	0.48	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.48	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	1F	X5	X6	FA	M	0.006	0.20	33.00
Y3	9F	X1	X2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.63	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.54	27.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.54	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.013	0.43	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.43	33.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.37	33.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.32	33.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.043	0.36	0.03	(0.04)
						1.15		0.69	373.98
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.45②	0.098	0.69	0.07	(0.09)
						2.65		1.87	775.01
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.53②	0.090	0.69	0.07	(0.08)
						2.44		1.76	714.12
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.52②	0.090	0.69	0.07	(0.08)
						2.42		1.76	708.57
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.45②	0.096	0.69	0.07	(0.09)
						2.58		1.87	756.07
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.99②	0.060	0.36	0.04	(0.06)
						1.61		0.96	522.13
						27.00		27.00	8633.68
	7F	X1	FA-FA	M	4.59②	0.072	0.36	0.02	(0.07)
						1.96		0.52	635.75
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	3.94②	0.153	0.69	0.05	(0.14)
						4.14		1.23	1210.49
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.145	0.69	0.04	(0.13)
						3.91		1.14	1144.44
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	3.97②	0.137	0.69	0.04	(0.13)
						3.71		1.14	1084.96
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.135	0.69	0.05	(0.12)
						3.65		1.23	1068.61
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.93②	0.091	0.36	0.02	(0.09)
						2.45		0.67	795.38
						27.00		27.00	8633.68
	6F	X1	FA-FA	M	4.66②	0.111	0.36	0.02	(0.11)
						2.99		0.62	972.42
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.223	0.69	0.05	(0.20)
						6.02		1.47	1760.40
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.207	0.69	0.05	(0.19)
						5.60		1.36	1638.00
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.11②	0.192	0.69	0.05	(0.18)
						5.19		1.36	1518.70
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.06②	0.184	0.69	0.05	(0.17)
						4.96		1.45	1452.09
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.86②	0.120	0.36	0.03	(0.12)
						3.24		0.78	1051.53
						27.00		27.00	8633.68
	5F	X1	FA-FA	M	4.01②	0.155	0.36	0.02	(0.16)
						4.19		0.67	1362.42
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	3.77②	0.288	0.69	0.05	(0.26)
						7.76		1.40	2270.79
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	3.72②	0.266	0.69	0.05	(0.24)
						7.17		1.35	2097.85
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	3.72②	0.243	0.69	0.05	(0.22)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X4	FA-FA	M	3.72②	6.56	0.69	1.34	1919.15
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	3.60②	0.227	0.69	0.05	(0.21)
						6.12		1.48	1791.44
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.13②	0.143	0.36	0.03	(0.15)
						3.87		0.81	1258.10
						27.00		27.00	8633.68
	4F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.168	0.36	0.02	(0.17)
						5.53		0.64	1797.32
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	3.54②	0.294	0.69	0.04	(0.28)
						9.69		1.23	2835.15
						33.00		33.00	10128.69
		X3	FA-FA	M	3.54②	0.268	0.69	0.04	(0.26)
						8.86		1.24	2590.75
						33.00		33.00	10128.69
		X4	FA-FA	M	3.53②	0.240	0.69	0.04	(0.23)
						7.92		1.25	2315.32
						33.00		33.00	10128.69
		X5	FA-FA	M	3.54②	0.218	0.69	0.04	(0.21)
						7.20		1.48	2107.34
						33.00		33.00	10128.69
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.140	0.36	0.02	(0.15)
						4.63		0.81	1505.41
						33.00		33.00	10291.18
	3F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.212	0.36	0.02	(0.22)
						6.99		0.77	2272.29
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	4.32②	0.222	0.42	0.03	(0.23)
						7.32		1.05	3567.75
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	4.30②	0.194	0.42	0.03	(0.20)
						6.39		1.01	3116.44
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.167	0.42	0.03	(0.17)
						5.51		1.00	2684.26
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.146	0.42	0.03	(0.15)
						4.83		1.07	2354.51
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FA-FA	M	4.74②	0.166	0.36	0.03	(0.17)
						5.46		0.90	1776.01
						33.00		33.00	10291.18
	2F	X1	FA-FA	M	4.39②	0.261	0.36	0.01	(0.27)
						8.60		0.25	2794.56
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	4.28②	0.262	0.42	0.02	(0.27)
						8.65		0.54	4216.54
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	4.31②	0.225	0.42	0.01	(0.23)
						7.43		0.49	3623.34
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.190	0.42	0.02	(0.20)
						6.28		0.51	3059.85
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FA-FA	M	4.26②	0.162	0.42	0.02	(0.17)
						5.35		0.59	2610.01
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FA-FA	M	4.83②	0.194	0.36	0.01	(0.20)
						6.41		0.46	2081.71
						33.00		33.00	10291.18
	1F	X1	FB-FB	M	6.37②	0.379	0.36	0.05	(0.39)
						12.50		1.76	4063.64

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	1F	X1	FB-FB	M	6.37②	33.00	0.36	33.00	10291.18
		X2	FB-FB	M	6.28②	0.391	0.42	0.06	(0.40)
						12.89		1.92	6282.26
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	6.28②	0.333	0.42	0.06	(0.34)
						10.97		1.89	5349.30
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	6.28②	0.293	0.42	0.06	(0.30)
						9.66		1.83	4711.38
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FA-FA	M	6.21②	0.256	0.42	0.05	(0.26)
						8.45		1.77	4119.66
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FA-FA	M	6.57②	0.313	0.36	0.05	(0.33)
						10.32		1.78	3352.61
						33.00		33.00	10291.18
Y3	8F	X1	FA-FA	M	5.19②	0.005	0.32	0.02	(0.01)
						0.13		0.43	133.87
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	7.56②	0.027	0.54	0.02	(0.03)
						0.73		0.62	782.54
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	6.42②	0.026	0.54	0.03	(0.03)
						0.71		0.70	759.61
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	6.46②	0.027	0.54	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	771.72
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	7.71②	0.027	0.54	0.02	(0.03)
						0.72		0.61	776.50
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FA-FA	M	38.56②	0.027	0.32	0.01	(0.03)
						0.72		0.21	725.18
						27.00		27.00	26761.43
	7F	X1	FA-FA	M	5.61②	0.003	0.32	0.02	(0.00)
						0.08		0.60	81.18
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	6.06②	0.043	0.54	0.05	(0.04)
						1.16		1.45	1249.61
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	5.51②	0.050	0.54	0.06	(0.05)
						1.35		1.68	1450.09
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	5.55②	0.052	0.54	0.06	(0.05)
						1.41		1.67	1511.21
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	6.40②	0.056	0.54	0.05	(0.06)
						1.51		1.40	1621.03
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FA-FA	M	11.09②	0.054	0.32	0.03	(0.05)
						1.45		0.70	1465.50
						27.00		27.00	26761.43
	6F	X1	FA-FA	M	3.63②	0.000	0.40	0.03	(-0.03)
						0.00		0.93	-117.67
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	4.52②	0.048	0.36	0.06	(0.05)
						1.31		1.72	1621.41
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	4.60②	0.062	0.36	0.07	(0.06)
						1.68		1.80	2078.25
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	4.65②	0.066	0.36	0.07	(0.07)
						1.79		1.80	2223.87
						27.00		27.00	32875.32

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X5	FA-FA	M	4.77②	0.074	0.36	0.06	(0.08)
						1.99		1.71	2472.07
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FA-FA	M	6.75②	0.075	0.40	0.04	(0.08)
						2.01		1.13	2029.89
						27.00		27.00	26761.43
	5F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.40	0.04	(-0.13)
						0.00		1.13	-464.56
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.062	0.36	0.08	(0.06)
						1.67		2.16	2071.20
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.080	0.36	0.08	(0.08)
						2.15		2.17	2668.44
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.086	0.36	0.08	(0.09)
						2.32		2.18	2882.21
						27.00		27.00	32875.32
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.096	0.36	0.08	(0.10)
						2.58		2.21	3202.20
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FA-FA	M	4.15②	0.100	0.40	0.06	(0.10)
						2.69		1.57	2715.29
						27.00		27.00	26761.43
	4F	X1	FA-FA	M	3.37②	0.000	0.40	0.04	(-0.26)
						0.00		1.32	-930.46
						33.00		33.00	-3627.83
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.061	0.36	0.08	(0.06)
						2.03		2.53	2511.46
						33.00		33.00	39199.32
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.081	0.36	0.08	(0.08)
						2.67		2.60	3305.19
						33.00		33.00	39199.32
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.088	0.36	0.08	(0.09)
						2.91		2.62	3610.91
						33.00		33.00	39199.32
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.098	0.36	0.08	(0.10)
						3.24		2.64	4021.10
						33.00		33.00	39199.32
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.107	0.40	0.05	(0.11)
						3.51		1.76	3542.76
						33.00		33.00	31902.23
	3F	X1	FC-FA	M	4.08②	0.000	1.06	0.05	(-0.20)
						0.00		1.54	-1724.38
						33.00		33.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	3.26②	0.059	0.79	0.07	(0.06)
						1.95		2.27	3055.89
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	3.34②	0.078	0.79	0.07	(0.08)
						2.57		2.26	4034.74
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.086	0.79	0.07	(0.08)
						2.84		2.26	4466.13
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	3.40②	0.096	0.79	0.07	(0.09)
						3.17		2.27	4979.35
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FA	M	4.09②	0.136	1.06	0.05	(0.12)
						4.48		1.74	4513.80
						33.00		33.00	36808.28
	2F	X1	FC-FA	M	5.37②	0.000	1.06	0.06	(-0.30)
						0.00		2.10	-2552.26
						33.00		33.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.070	0.79	0.08	(0.07)

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X2	FA-FA	M	4.59②	2.32	0.79	2.48	3644.91
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	4.64②	0.093	0.79	0.08	(0.09)
						3.08		2.58	4829.97
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	4.66②	0.104	0.79	0.08	(0.10)
						3.45		2.61	5413.95
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.116	0.79	0.08	(0.11)
						3.83		2.54	6008.72
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FA	M	5.43②	0.174	1.06	0.07	(0.16)
						5.74		2.30	5784.02
						33.00		33.00	36808.28
	1F	X1	FC-FC	M	8.67②	0.000	1.06	0.05	(-0.36)
						0.00		1.78	-3089.00
						33.00		33.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	6.69②	0.105	0.79	0.07	(0.10)
						3.47		2.20	5440.92
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	6.94②	0.130	0.79	0.07	(0.13)
						4.30		2.24	6749.51
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	7.01②	0.144	0.79	0.07	(0.14)
						4.76		2.28	7474.33
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	6.78②	0.159	0.79	0.07	(0.15)
						5.24		2.42	8225.68
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FC	M	8.15②	0.274	1.06	0.07	(0.25)
						9.05		2.43	9121.70
						33.00		33.00	36808.28

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	4.99②	0.060	0.36	0.04	(0.06)
						1.61		0.96	522.12
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.45②	0.096	0.69	0.07	(0.09)
						2.58		1.87	756.07
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.52②	0.090	0.69	0.07	(0.08)
						2.42		1.76	708.57
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.53②	0.090	0.69	0.07	(0.08)
						2.44		1.76	714.12
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.45②	0.098	0.69	0.07	(0.09)
						2.65		1.87	775.01
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.68②	0.043	0.36	0.03	(0.04)
						1.15		0.69	373.98
						27.00		27.00	8633.68
	7F	X1	FA-FA	M	4.93②	0.091	0.36	0.02	(0.09)
						2.45		0.67	795.38
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.135	0.69	0.05	(0.12)
						3.65		1.23	1068.61
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	3.97②	0.137	0.69	0.04	(0.13)
						3.71		1.14	1084.96
						27.00		27.00	8636.94

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X4	FA-FA	M	3.98②	0.145	0.69	0.04	(0.13)
						3.91		1.14	1144.44
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	3.94②	0.153	0.69	0.05	(0.14)
						4.14		1.23	1210.49
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.59②	0.072	0.36	0.02	(0.07)
						1.96		0.52	635.75
						27.00		27.00	8633.68
	6F	X1	FA-FA	M	4.86②	0.120	0.36	0.03	(0.12)
						3.24		0.78	1051.53
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.06②	0.184	0.69	0.05	(0.17)
						4.96		1.45	1452.09
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.11②	0.192	0.69	0.05	(0.18)
						5.19		1.36	1518.70
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.207	0.69	0.05	(0.19)
						5.60		1.36	1638.01
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.223	0.69	0.05	(0.20)
						6.02		1.47	1760.40
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.66②	0.111	0.36	0.02	(0.11)
						2.99		0.62	972.43
						27.00		27.00	8633.68
	5F	X1	FA-FA	M	4.13②	0.143	0.36	0.03	(0.15)
						3.87		0.81	1258.10
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	3.60②	0.227	0.69	0.05	(0.21)
						6.12		1.48	1791.44
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	3.72②	0.243	0.69	0.05	(0.22)
						6.56		1.34	1919.15
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	3.72②	0.266	0.69	0.05	(0.24)
						7.17		1.35	2097.86
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	3.77②	0.288	0.69	0.05	(0.26)
						7.76		1.40	2270.80
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.01②	0.155	0.36	0.02	(0.16)
						4.19		0.67	1362.43
						27.00		27.00	8633.68
	4F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.140	0.36	0.02	(0.15)
						4.63		0.81	1505.41
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	3.54②	0.218	0.69	0.04	(0.21)
						7.20		1.48	2107.34
						33.00		33.00	10128.69
		X3	FA-FA	M	3.53②	0.240	0.69	0.04	(0.23)
						7.92		1.25	2315.33
						33.00		33.00	10128.69
		X4	FA-FA	M	3.54②	0.268	0.69	0.04	(0.26)
						8.86		1.24	2590.76
						33.00		33.00	10128.69
		X5	FA-FA	M	3.54②	0.294	0.69	0.04	(0.28)
						9.69		1.23	2835.15
						33.00		33.00	10128.69
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.168	0.36	0.02	(0.17)
						5.53		0.64	1797.33
						33.00		33.00	10291.18
	3F	X1	FA-FA	M	4.74②	0.166	0.36	0.03	(0.17)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X1	FA-FA	M	4.74②	5.46	0.36	0.90	1776.01
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.146	0.42	0.03	(0.15)
						4.83		1.07	2354.51
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.167	0.42	0.03	(0.17)
						5.51		1.00	2684.26
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	4.30②	0.194	0.42	0.03	(0.20)
						6.39		1.01	3116.45
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FA-FA	M	4.32②	0.222	0.42	0.03	(0.23)
						7.32		1.05	3567.75
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.212	0.36	0.02	(0.22)
						6.99		0.77	2272.29
						33.00		33.00	10291.18
	2F	X1	FA-FA	M	4.83②	0.194	0.36	0.01	(0.20)
						6.41		0.46	2081.71
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.162	0.42	0.02	(0.17)
						5.35		0.59	2610.01
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.190	0.42	0.02	(0.20)
						6.28		0.51	3059.86
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	4.31②	0.225	0.42	0.01	(0.23)
						7.43		0.49	3623.35
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FA-FA	M	4.28②	0.262	0.42	0.02	(0.27)
						8.65		0.54	4216.54
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FA-FA	M	4.39②	0.261	0.36	0.01	(0.27)
						8.60		0.25	2794.57
						33.00		33.00	10291.18
	1F	X1	FA-FA	M	6.57②	0.313	0.36	0.05	(0.33)
						10.32		1.78	3352.61
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FA-FA	M	6.21②	0.256	0.42	0.05	(0.26)
						8.45		1.77	4119.66
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FA-FA	M	6.28②	0.293	0.42	0.06	(0.30)
						9.66		1.83	4711.38
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FA-FA	M	6.28②	0.333	0.42	0.06	(0.34)
						10.97		1.89	5349.29
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FB-FB	M	6.28②	0.391	0.42	0.06	(0.40)
						12.89		1.92	6282.28
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FB-FB	M	6.37②	0.379	0.36	0.05	(0.39)
						12.50		1.76	4063.66
						33.00		33.00	10291.18
Y3	8F	X1	FA-FA	M	38.56②	0.027	0.32	0.01	(0.03)
						0.72		0.21	725.18
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	7.71②	0.027	0.54	0.02	(0.03)
						0.72		0.61	776.49
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	6.46②	0.027	0.54	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	771.72
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	6.42②	0.026	0.54	0.03	(0.03)
						0.71		0.70	759.61

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X4	FA-FA	M	6.42②	27.00	0.54	27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	7.56②	0.027	0.54	0.02	(0.03)
						0.73		0.62	782.54
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FA-FA	M	5.19②	0.005	0.32	0.02	(0.01)
						0.13		0.43	133.87
						27.00		27.00	26761.43
	7F	X1	FA-FA	M	11.09②	0.054	0.32	0.03	(0.05)
						1.45		0.70	1465.49
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	6.40②	0.056	0.54	0.05	(0.06)
						1.51		1.40	1621.02
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	5.55②	0.052	0.54	0.06	(0.05)
						1.41		1.67	1511.21
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	5.51②	0.050	0.54	0.06	(0.05)
						1.35		1.68	1450.09
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	6.06②	0.043	0.54	0.05	(0.04)
						1.16		1.45	1249.62
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FA-FA	M	5.61②	0.003	0.32	0.02	(0.00)
						0.08		0.60	81.18
						27.00		27.00	26761.43
	6F	X1	FA-FA	M	6.75②	0.075	0.40	0.04	(0.08)
						2.01		1.13	2029.89
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.074	0.36	0.06	(0.08)
						1.99		1.71	2472.09
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.066	0.36	0.07	(0.07)
						1.79		1.80	2223.86
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	4.60②	0.062	0.36	0.07	(0.06)
						1.68		1.80	2078.25
						27.00		27.00	32875.32
		X5	FA-FA	M	4.52②	0.048	0.36	0.06	(0.05)
						1.31		1.72	1621.40
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FA-FA	M	3.63②	0.000	0.40	0.03	(-0.03)
						0.00		0.93	-117.67
						27.00		27.00	-3627.83
	5F	X1	FA-FA	M	4.15②	0.100	0.40	0.06	(0.10)
						2.69		1.57	2715.28
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	3.18②	0.096	0.36	0.08	(0.10)
						2.58		2.21	3202.21
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.086	0.36	0.08	(0.09)
						2.32		2.18	2882.21
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	3.14②	0.080	0.36	0.08	(0.08)
						2.15		2.17	2668.43
						27.00		27.00	32875.32
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.062	0.36	0.08	(0.06)
						1.67		2.16	2071.19
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.40	0.04	(-0.13)
						0.00		1.13	-464.56
						27.00		27.00	-3627.83
	4F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.107	0.40	0.05	(0.11)
						3.51		1.76	3542.75
						33.00		33.00	31902.23

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X2	FB-FA	M	2.29②	0.098	0.36	0.08	(0.10)
						3.24		2.64	4021.12
						33.00		33.00	39199.32
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.088	0.36	0.08	(0.09)
						2.91		2.62	3610.90
						33.00		33.00	39199.32
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.081	0.36	0.08	(0.08)
						2.67		2.60	3305.17
						33.00		33.00	39199.32
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.061	0.36	0.08	(0.06)
						2.03		2.53	2511.45
						33.00		33.00	39199.32
		X6	FA-FA	M	3.37②	0.000	0.40	0.04	(-0.26)
						0.00		1.32	-930.46
						33.00		33.00	-3627.83
	3F	X1	FC-FA	M	4.09②	0.136	1.06	0.05	(0.12)
						4.48		1.74	4513.79
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.096	0.79	0.07	(0.09)
						3.17		2.27	4979.36
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.086	0.79	0.07	(0.08)
						2.84		2.26	4466.12
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	3.34②	0.078	0.79	0.07	(0.08)
						2.57		2.26	4034.72
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	3.26②	0.059	0.79	0.07	(0.06)
						1.95		2.27	3055.88
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FA	M	4.08②	0.000	1.06	0.05	(-0.20)
						0.00		1.54	-1724.39
						33.00		33.00	-8533.88
	2F	X1	FC-FA	M	5.43②	0.174	1.06	0.07	(0.16)
						5.74		2.30	5784.02
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.116	0.79	0.08	(0.11)
						3.83		2.54	6008.74
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	4.66②	0.104	0.79	0.08	(0.10)
						3.45		2.61	5413.95
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	4.64②	0.093	0.79	0.08	(0.09)
						3.08		2.58	4829.97
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.070	0.79	0.08	(0.07)
						2.32		2.48	3644.90
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FA	M	5.37②	0.000	1.06	0.06	(-0.30)
						0.00		2.10	-2552.27
						33.00		33.00	-8533.88
	1F	X1	FC-FC	M	8.15②	0.274	1.06	0.07	(0.25)
						9.05		2.43	9121.71
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	6.78②	0.159	0.79	0.07	(0.15)
						5.24		2.42	8225.68
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	7.01②	0.144	0.79	0.07	(0.14)
						4.76		2.28	7474.34
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	6.94②	0.130	0.79	0.07	(0.13)
						4.30		2.24	6749.49
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	6.69②	0.105	0.79	0.07	(0.10)

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X5	FA-FA	M	6.69②	3.47	0.79	2.20	5440.89
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FC	M	8.67②	0.000	1.06	0.05	(-0.36)
						0.00		1.78	-3089.00
						33.00		33.00	-8533.88

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	4.37②	0.019	0.36	0.01	(0.02)
						0.53		0.26	170.79
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	5.16②	0.047	0.69	0.00	(0.04)
						1.26		0.04	368.98
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	9.80②	0.046	0.69	0.00	(0.04)
						1.23		0.00	360.27
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.046	0.69	0.00	(0.04)
						1.23		0.00	360.27
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	5.16②	0.047	0.69	0.00	(0.04)
						1.26		0.04	368.99
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.37②	0.019	0.36	0.01	(0.02)
						0.53		0.26	170.80
						27.00		27.00	8633.68
	7F	X1	FA-FA	M	5.35②	0.020	0.36	0.01	(0.02)
						0.54		0.14	175.63
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.066	0.69	0.00	(0.06)
						1.79		0.01	524.45
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.82②	0.065	0.69	0.00	(0.06)
						1.76		0.00	514.55
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.88②	0.065	0.69	0.00	(0.06)
						1.76		0.00	514.55
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.066	0.69	0.00	(0.06)
						1.79		0.01	524.46
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	5.35②	0.020	0.36	0.01	(0.02)
						0.54		0.14	175.64
						27.00		27.00	8633.68
	6F	X1	FA-FA	M	6.54②	0.014	0.36	0.01	(0.01)
						0.38		0.16	123.81
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.41②	0.068	0.69	0.00	(0.06)
						1.84		0.02	536.95
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.99②	0.066	0.69	0.00	(0.06)
						1.79		0.00	524.69
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.066	0.69	0.00	(0.06)
						1.79		0.00	524.69
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.41②	0.068	0.69	0.00	(0.06)
						1.84		0.02	536.97
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	6.54②	0.014	0.36	0.01	(0.01)
						0.38		0.16	123.82
						27.00		27.00	8633.68

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X1	FA-FA	M	8.23②	0.003	0.36	0.01	(0.00)
						0.07		0.15	23.19
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	5.11②	0.052	0.69	0.00	(0.05)
						1.41		0.02	412.02
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	8.79②	0.051	0.69	0.00	(0.05)
						1.37		0.00	399.62
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	10.55②	0.051	0.69	0.00	(0.05)
						1.37		0.00	399.63
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	5.11②	0.052	0.69	0.00	(0.05)
						1.41		0.02	412.06
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	8.23②	0.003	0.36	0.01	(0.00)
						0.07		0.15	23.19
						27.00		27.00	8633.68
	4F	X1	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.12	-162.55
						33.00		33.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.69	0.00	(-0.00)
						0.00		0.02	-2.35
						33.00		33.00	-1924.07
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.69	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-12.65
						33.00		33.00	-1924.07
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.69	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-12.64
						33.00		33.00	-1924.07
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.69	0.00	(-0.00)
						0.00		0.02	-2.30
						33.00		33.00	-1924.07
		X6	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.14)
						0.00		0.12	-162.55
						33.00		33.00	-1174.93
	3F	X1	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.38)
						0.00		0.12	-442.34
						33.00		33.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.35)
						0.00		0.01	-681.87
						33.00		33.00	-1924.07
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-688.14
						33.00		33.00	-1924.07
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-688.12
						33.00		33.00	-1924.07
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.35)
						0.00		0.01	-681.78
						33.00		33.00	-1924.07
		X6	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.38)
						0.00		0.12	-442.35
						33.00		33.00	-1174.93
	2F	X1	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.70)
						0.00		0.15	-818.45
						33.00		33.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.74)
						0.00		0.02	-1421.65
						33.00		33.00	-1924.07
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.74)
						0.00		0.00	-1424.45
						33.00		33.00	-1924.07
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.74)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X4	FA-FA	M	3.38①	0.00	0.42	0.00	-1424.42
						33.00		33.00	-1924.07
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.42	0.00	(-0.74)
						0.00		0.02	-1421.51
						33.00		33.00	-1924.07
		X6	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.36	0.00	(-0.70)
						0.00		0.15	-818.47
						33.00		33.00	-1174.93
	1F	X1	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1174.93
						33.00		33.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.42	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1924.07
						33.00		33.00	-1924.07
		X3	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.42	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1924.07
						33.00		33.00	-1924.07
		X4	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.42	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1924.07
						33.00		33.00	-1924.07
		X5	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.42	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1924.07
						33.00		33.00	-1924.07
		X6	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1174.93
						33.00		33.00	-1174.93
Y3	8F	X1	FB-FB	M	2.44①	0.015	0.32	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	396.01
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	3.19②	0.023	0.54	0.00	(0.02)
						0.62		0.01	669.81
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	3.32②	0.023	0.54	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	670.37
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.023	0.54	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	670.37
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	3.19②	0.023	0.54	0.00	(0.02)
						0.62		0.01	669.81
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FB-FB	M	2.44①	0.015	0.32	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	396.01
						27.00		27.00	26761.43
	7F	X1	FB-FB	M	2.44①	0.038	0.32	0.00	(0.04)
						1.02		0.08	1030.23
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.058	0.54	0.00	(0.06)
						1.55		0.01	1669.68
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.058	0.54	0.00	(0.06)
						1.56		0.00	1674.96
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.058	0.54	0.00	(0.06)
						1.56		0.00	1674.96
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.058	0.54	0.00	(0.06)
						1.55		0.01	1669.67
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FB-FB	M	2.44①	0.038	0.32	0.00	(0.04)
						1.02		0.08	1030.22
						27.00		27.00	26761.43
	6F	X1	FB-FB	M	2.44①	0.066	0.40	0.00	(0.07)
						1.79		0.09	1804.64

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X1	FB-FB	M	2.44①	27.00	0.40	27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.087	0.36	0.00	(0.09)
						2.34		0.01	2902.10
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.087	0.36	0.00	(0.09)
						2.35		0.00	2911.52
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.087	0.36	0.00	(0.09)
						2.35		0.00	2911.51
						27.00		27.00	32875.32
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.087	0.36	0.00	(0.09)
						2.34		0.01	2902.09
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FB-FB	M	2.44①	0.066	0.40	0.00	(0.07)
						1.79		0.09	1804.63
						27.00		27.00	26761.43
	5F	X1	FB-FB	M	2.39①	0.099	0.40	0.00	(0.10)
						2.68		0.09	2696.57
						27.00		27.00	26761.43
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.129	0.36	0.00	(0.13)
						3.49		0.00	4327.85
						27.00		27.00	32875.32
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.129	0.36	0.00	(0.13)
						3.50		0.00	4333.89
						27.00		27.00	32875.32
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.129	0.36	0.00	(0.13)
						3.50		0.00	4333.87
						27.00		27.00	32875.32
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.129	0.36	0.00	(0.13)
						3.49		0.00	4327.83
						27.00		27.00	32875.32
		X6	FB-FB	M	2.39①	0.099	0.40	0.00	(0.10)
						2.68		0.09	2696.57
						27.00		27.00	26761.43
	4F	X1	FB-FB	M	2.39①	0.110	0.40	0.00	(0.11)
						3.63		0.09	3660.29
						33.00		33.00	31902.23
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.144	0.36	0.00	(0.15)
						4.75		0.00	5892.53
						33.00		33.00	39199.32
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.144	0.36	0.00	(0.15)
						4.75		0.00	5893.89
						33.00		33.00	39199.32
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.144	0.36	0.00	(0.15)
						4.75		0.00	5893.87
						33.00		33.00	39199.32
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.144	0.36	0.00	(0.15)
						4.75		0.00	5892.50
						33.00		33.00	39199.32
		X6	FB-FB	M	2.39①	0.110	0.40	0.00	(0.11)
						3.63		0.09	3660.29
						33.00		33.00	31902.23
	3F	X1	FC-FC	M	2.28①	0.141	1.06	0.00	(0.13)
						4.64		0.09	4675.78
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.148	0.79	0.00	(0.14)
						4.90		0.00	7685.30
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	2.79②	0.148	0.79	0.00	(0.14)
						4.89		0.00	7678.80
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.148	0.79	0.00	(0.14)
						4.89		0.00	7678.78
						33.00		33.00	53632.13

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X5	FA-FA	M	2.70②	0.148	0.79	0.00	(0.14)
						4.90		0.00	7685.26
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FC	M	2.28①	0.141	1.06	0.00	(0.13)
						4.64		0.09	4675.80
						33.00		33.00	36808.28
	2F	X1	FC-FC	M	2.28①	0.172	1.06	0.00	(0.16)
						5.68		0.08	5721.32
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.185	0.79	0.00	(0.18)
						6.12		0.00	9605.50
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.185	0.79	0.00	(0.18)
						6.11		0.00	9586.74
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.185	0.79	0.00	(0.18)
						6.11		0.00	9586.70
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.185	0.79	0.00	(0.18)
						6.12		0.00	9605.42
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FC	M	2.28①	0.172	1.06	0.00	(0.16)
						5.68		0.08	5721.35
						33.00		33.00	36808.28
	1F	X1	FC-FC	M	2.61①	0.233	1.06	0.00	(0.21)
						7.70		0.10	7761.23
						33.00		33.00	36808.28
		X2	FA-FA	M	5.20②	0.247	0.79	0.00	(0.24)
						8.15		0.01	12799.78
						33.00		33.00	53632.13
		X3	FA-FA	M	5.65②	0.246	0.79	0.00	(0.24)
						8.13		0.00	12767.44
						33.00		33.00	53632.13
		X4	FA-FA	M	5.59②	0.246	0.79	0.00	(0.24)
						8.13		0.00	12767.44
						33.00		33.00	53632.13
		X5	FA-FA	M	5.22②	0.247	0.79	0.00	(0.24)
						8.15		0.01	12799.69
						33.00		33.00	53632.13
		X6	FC-FC	M	2.61①	0.233	1.06	0.00	(0.21)
						7.70		0.10	7761.29
						33.00		33.00	36808.28

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	5.21②	0.040	0.36	0.01	(0.04)
						1.08		0.33	352.26
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.076	0.69	0.00	(0.07)
						2.04		0.01	597.65
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	5.42②	0.075	0.69	0.00	(0.07)
						2.02		0.00	589.76
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	5.42②	0.075	0.69	0.00	(0.07)
						2.02		0.00	589.76
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.076	0.69	0.00	(0.07)
						2.04		0.01	597.65
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	5.21②	0.040	0.36	0.01	(0.04)
						1.08		0.33	352.26

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	5.21②	27.00	0.36	27.00	8633.68
	7F	X1	FA-FA	M	4.39②	0.118	0.36	0.01	(0.12)
						3.19		0.18	1036.73
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.190	0.69	0.00	(0.17)
						5.13		0.03	1499.39
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.86②	0.187	0.69	0.00	(0.17)
						5.06		0.00	1479.32
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.86②	0.187	0.69	0.00	(0.17)
						5.06		0.00	1479.32
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.190	0.69	0.00	(0.17)
						5.13		0.03	1499.39
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.39②	0.118	0.36	0.01	(0.12)
						3.19		0.18	1036.73
						27.00		27.00	8633.68
	6F	X1	FA-FA	M	4.43②	0.198	0.36	0.01	(0.20)
						5.35		0.21	1739.90
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FA-FA	M	4.46②	0.321	0.69	0.00	(0.29)
						8.67		0.02	2535.43
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FA-FA	M	4.75②	0.318	0.69	0.00	(0.29)
						8.59		0.00	2513.87
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FA-FA	M	4.75②	0.318	0.69	0.00	(0.29)
						8.59		0.00	2513.87
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FA-FA	M	4.46②	0.321	0.69	0.00	(0.29)
						8.67		0.02	2535.43
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.43②	0.198	0.36	0.01	(0.20)
						5.35		0.21	1739.90
						27.00		27.00	8633.68
	5F	X1	FA-FA	M	4.41②	0.289	0.36	0.01	(0.29)
						7.81		0.20	2539.62
						27.00		27.00	8633.68
		X2	FC-FA	M	4.48②	0.470	0.69	0.00	(0.43)
						12.70		0.03	3715.25
						27.00		27.00	8636.94
		X3	FC-FA	M	4.87②	0.468	0.69	0.00	(0.43)
						12.62		0.00	3692.42
						27.00		27.00	8636.94
		X4	FC-FA	M	4.87②	0.468	0.69	0.00	(0.43)
						12.62		0.00	3692.42
						27.00		27.00	8636.94
		X5	FC-FA	M	4.48②	0.470	0.69	0.00	(0.43)
						12.70		0.03	3715.25
						27.00		27.00	8636.94
		X6	FA-FA	M	4.41②	0.289	0.36	0.01	(0.29)
						7.81		0.20	2539.62
						27.00		27.00	8633.68
	4F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.321	0.36	0.01	(0.33)
						10.59		0.20	3441.44
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FC-FA	M	4.73②	0.517	0.69	0.00	(0.49)
						17.07		0.02	4993.80
						33.00		33.00	10128.69
		X3	FC-FA	M	5.12②	0.515	0.69	0.00	(0.49)
						17.00		0.00	4972.64
						33.00		33.00	10128.69

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	4F	X4	FC-FA	M	5.12②	0.515	0.69	0.00	(0.49)
						17.00		0.00	4972.64
						33.00		33.00	10128.69
		X5	FC-FA	M	4.73②	0.517	0.69	0.00	(0.49)
						17.07		0.02	4993.81
						33.00		33.00	10128.69
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.321	0.36	0.01	(0.33)
						10.59		0.20	3441.44
						33.00		33.00	10291.18
	3F	X1	FB-FA	M	5.00②	0.394	0.36	0.01	(0.41)
						13.00		0.20	4224.73
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FC-FA	M	4.77②	0.463	0.42	0.00	(0.48)
						15.26		0.01	7440.51
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FC-FA	M	4.54②	0.461	0.42	0.00	(0.48)
						15.21		0.00	7417.03
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FC-FA	M	4.53②	0.461	0.42	0.00	(0.48)
						15.21		0.00	7417.02
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FC-FA	M	4.77②	0.463	0.42	0.00	(0.48)
						15.26		0.01	7440.52
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FB-FA	M	5.00②	0.394	0.36	0.01	(0.41)
						13.00		0.20	4224.73
						33.00		33.00	10291.18
	2F	X1	FC-FA	M	16.44②	0.482	0.36	0.01	(0.50)
						15.89		0.18	5164.43
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FD-FD	M	5.57②	0.565	0.42	0.00	(0.58*)
						18.63		0.00	9083.42
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FD-FD	M	12.99②	0.563	0.42	0.00	(0.58*)
						18.58		0.00	9057.30
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FD-FD	M	13.18②	0.563	0.42	0.00	(0.58*)
						18.58		0.00	9057.30
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FD-FD	M	5.57②	0.565	0.42	0.00	(0.58*)
						18.63		0.00	9083.43
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FC-FA	M	16.45②	0.482	0.36	0.01	(0.50)
						15.89		0.18	5164.43
						33.00		33.00	10291.18
	1F	X1	FD-FD	M	7.88②	0.573	0.36	0.00	(0.60*)
						18.90		0.11	6143.17
						33.00		33.00	10291.18
		X2	FD-FD	M	5.04②	0.681	0.42	0.00	(0.70*)
						22.46		0.01	10951.51
						33.00		33.00	15598.44
		X3	FD-FD	M	6.44②	0.679	0.42	0.00	(0.70*)
						22.40		0.00	10921.59
						33.00		33.00	15598.44
		X4	FD-FD	M	6.44②	0.679	0.42	0.00	(0.70*)
						22.40		0.00	10921.58
						33.00		33.00	15598.44
		X5	FD-FD	M	5.04②	0.681	0.42	0.00	(0.70*)
						22.46		0.01	10951.51
						33.00		33.00	15598.44
		X6	FD-FD	M	7.88②	0.573	0.36	0.00	(0.60*)
						18.90		0.11	6143.17
						33.00		33.00	10291.18
Y3	8F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.32	0.00	(-0.03)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.00	0.32	0.07	-116.92
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	2.60②	0.004	0.54	0.00	(0.00)
						0.10		0.05	109.12
						27.00		27.00	29088.57
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.004	0.54	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	115.53
						27.00		27.00	29088.57
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.004	0.54	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	115.53
						27.00		27.00	29088.57
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.004	0.54	0.00	(0.00)
						0.10		0.05	109.11
						27.00		27.00	29088.57
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.32	0.00	(-0.03)
						0.00		0.07	-116.92
						27.00		27.00	-3627.83
	7F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.000	0.32	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-392.82
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	3.26②	0.000	0.54	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-196.18
						27.00		27.00	-4417.32
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.54	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-193.51
						27.00		27.00	-4417.32
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.54	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-193.51
						27.00		27.00	-4417.32
		X5	FA-FA	M	3.25②	0.000	0.54	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-196.18
						27.00		27.00	-4417.32
		X6	FA-FA	M	4.04②	0.000	0.32	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-392.82
						27.00		27.00	-3627.83
	6F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.40	0.00	(-0.23)
						0.00		0.03	-838.27
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.03	-815.82
						27.00		27.00	-4417.32
		X3	FA-FA	M	3.60②	0.000	0.36	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-820.53
						27.00		27.00	-4417.32
		X4	FA-FA	M	3.60②	0.000	0.36	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-820.53
						27.00		27.00	-4417.32
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.36	0.00	(-0.18)
						0.00		0.03	-815.82
						27.00		27.00	-4417.32
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.40	0.00	(-0.23)
						0.00		0.03	-838.27
						27.00		27.00	-3627.83
	5F	X1	FA-FA	M	5.74②	0.000	0.40	0.00	(-0.41)
						0.00		0.03	-1489.08
						27.00		27.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.03	-1710.08
						27.00		27.00	-4417.32
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1735.65
						27.00		27.00	-4417.32
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1735.65

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X4	FA-FA	M	3.84②	27.00	0.36	27.00	-4417.32
		X5	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.00	(-0.39)
						0.00		0.03	-1710.08
						27.00		27.00	-4417.32
		X6	FA-FA	M	5.74②	0.000	0.40	0.00	(-0.41)
						0.00		0.03	-1489.09
						27.00		27.00	-3627.83
	4F	X1	FA-FA	M	6.78②	0.000	0.40	0.00	(-0.66)
						0.00		0.00	-2389.91
						33.00		33.00	-3627.83
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.36	0.00	(-0.69)
						0.00		0.03	-3027.78
						33.00		33.00	-4417.32
		X3	FA-FA	M	3.92②	0.000	0.36	0.00	(-0.70)
						0.00		0.00	-3077.32
						33.00		33.00	-4417.32
		X4	FA-FA	M	3.92②	0.000	0.36	0.00	(-0.70)
						0.00		0.00	-3077.32
						33.00		33.00	-4417.32
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.36	0.00	(-0.69)
						0.00		0.03	-3027.78
						33.00		33.00	-4417.32
		X6	FA-FA	M	6.78②	0.000	0.40	0.00	(-0.66)
						0.00		0.00	-2389.91
						33.00		33.00	-3627.83
	3F	X1	FC-FC	M	10.43②	0.000	1.06	0.00	(-0.42)
						0.00		0.01	-3614.17
						33.00		33.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.79	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-4836.74
						33.00		33.00	-9593.63
		X3	FA-FA	M	4.41②	0.000	0.79	0.00	(-0.51)
						0.00		0.00	-4902.65
						33.00		33.00	-9593.63
		X4	FA-FA	M	4.40②	0.000	0.79	0.00	(-0.51)
						0.00		0.00	-4902.66
						33.00		33.00	-9593.63
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.79	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-4836.74
						33.00		33.00	-9593.63
		X6	FC-FC	M	10.43②	0.000	1.06	0.00	(-0.42)
						0.00		0.01	-3614.17
						33.00		33.00	-8533.88
	2F	X1	FC-FC	M	15.48②	0.000	1.06	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-4842.68
						33.00		33.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.79	0.00	(-0.70)
						0.00		0.02	-6759.14
						33.00		33.00	-9593.63
		X3	FA-FA	M	5.58②	0.000	0.79	0.00	(-0.71)
						0.00		0.00	-6845.12
						33.00		33.00	-9593.63
		X4	FA-FA	M	5.58②	0.000	0.79	0.00	(-0.71)
						0.00		0.00	-6845.12
						33.00		33.00	-9593.63
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.79	0.00	(-0.70)
						0.00		0.02	-6759.14
						33.00		33.00	-9593.63
		X6	FC-FC	M	15.48②	0.000	1.06	0.00	(-0.57)
						0.00		0.01	-4842.68
						33.00		33.00	-8533.88
	1F	X1	FC-FC	M	2.61①	0.000	1.06	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.05	-6423.52
						33.00		33.00	-8533.88

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X2	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.79	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.02	-9309.06
						33.00		33.00	-9593.63
		X3	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.79	0.00	(-0.98*)
						0.00		0.01	-9409.10
						33.00		33.00	-9593.63
		X4	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.79	0.00	(-0.98*)
						0.00		0.01	-9409.10
						33.00		33.00	-9593.63
		X5	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.79	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.02	-9309.05
						33.00		33.00	-9593.63
		X6	FC-FC	M	2.61①	0.000	1.06	0.00	(-0.75*)
						0.00		0.05	-6423.52
						33.00		33.00	-8533.88

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	33.00
X2	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	33.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
X2	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	33.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00
X2	8F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.9	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.8	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.8	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.9	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.4	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.082	2.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.077	2.5	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.084	2.8	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.090	3.0	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.095	3.1	33.00
X2	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.065	1.7	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.082	2.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.100	2.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.102	3.4	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.6	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.065	1.7	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.082	2.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.100	2.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.093	3.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.102	3.4	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.6	33.00
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.065	1.7	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.082	2.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.100	2.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.093	3.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.102	3.4	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.6	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.065	1.7	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.082	2.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.100	2.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.094	3.1	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.102	3.4	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.6	33.00
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.4	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.082	2.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.077	2.5	33.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.084	2.8	33.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.090	3.0	33.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.095	3.1	33.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向負加力時　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.082	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.077	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.084	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.090	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.095	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.100	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.102	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.100	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.093	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.102	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.100	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.093	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.102	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.100	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.094	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.102	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.082	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.077	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.084	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.090	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.095	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
2F	X2	RC	FD-FD	M	5.57②	0.56	0.42	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	12.99②	0.56	0.42	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	13.18②	0.56	0.42	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.57②	0.56	0.42	0.000	
1F	X1	RC	FD-FD	M	7.88②	0.57	0.36	0.003	
	X2	RC	FD-FD	M	5.04②	0.68	0.42	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	6.44②	0.68	0.42	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	6.44②	0.68	0.42	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.04②	0.68	0.42	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	7.88②	0.57	0.36	0.003	

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	283.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	283.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	283.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	283.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	283.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L	0	-111.1	1.100	92.6	9.2	≦	404.8	OK
		R	0	124.3			226.2	≦		
	X2	L	0	-115.7	1.100	91.3	15.2	≦	377.1	OK
		R	0	113.9			214.4	≦		
	X3	L	0	-114.8	1.100	90.5	15.3	≦	377.1	OK
		R	0	114.8			214.3	≦		
	X4	L	0	-113.9	1.100	89.6	15.4	≦	377.1	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X4	R	0	115.7	1.100	89.6	214.2	≦	377.1	OK
	X5	L	0	-124.3	1.100	105.8	7.9	≦	404.8	OK
		R	0	111.1			227.5	≦		
8F	X1	L	0	-94.2	1.100	117.6	35.1	≦	422.5	OK
		R	0	97.2			226.5	≦		
	X2	L	0	-93.0	1.100	103.5	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			206.8	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	103.5	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			206.8	≦		
	X4	L	0	-93.0	1.100	103.5	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			206.8	≦		
	X5	L	0	-97.2	1.100	120.6	35.5	≦	422.5	OK
		R	0	94.2			226.8	≦		
7F	X1	L	0	-93.1	1.100	116.5	35.0	≦	422.5	OK
		R	0	98.3			226.4	≦		
	X2	L	0	-93.2	1.100	103.7	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	92.7			206.8	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	103.5	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			206.8	≦		
	X4	L	0	-92.7	1.100	103.3	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.2			206.8	≦		
	X5	L	0	-98.3	1.100	121.7	35.6	≦	422.5	OK
		R	0	93.1			226.9	≦		
6F	X1	L	0	-93.3	1.100	116.6	35.1	≦	422.5	OK
		R	0	98.1			226.4	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	103.7	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	92.8			206.8	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	103.5	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			206.8	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	103.3	20.9	≦	396.4	OK
		R	0	93.1			206.8	≦		
	X5	L	0	-98.1	1.100	121.5	35.5	≦	422.5	OK
		R	0	93.3			226.9	≦		
5F	X1	L	0	-93.1	1.100	116.5	35.0	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			226.4	≦		
	X2	L	0	-93.2	1.100	101.5	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	92.8			204.4	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	101.3	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.0			204.4	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	101.1	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.2			204.3	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	121.6	35.6	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			226.9	≦		
4F	X1	L	0	-93.1	1.100	116.5	35.0	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			226.4	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	101.4	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	92.8			204.4	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	101.3	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.0			204.4	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	101.1	18.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.1			204.3	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	121.6	35.6	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			226.9	≦		
3F	X1	L	0	-93.1	1.100	116.5	35.0	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			226.4	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	107.9	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	92.8			211.5	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	107.8	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	93.0			211.5	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	107.7	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	93.1			211.5	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	121.6	35.6	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			226.9	≦		
2F	X1	L	0	-92.7	1.100	116.1	35.0	≦	448.0	OK
		R	0	98.6			226.4	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X2	L	0	-93.1	1.100	107.9	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	92.9			211.5	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	107.8	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	93.0			211.5	≦		
	X4	L	0	-92.9	1.100	107.7	25.6	≦	421.3	OK
		R	0	93.1			211.5	≦		
	X5	L	0	-98.6	1.100	122.0	35.6	≦	448.0	OK
		R	0	92.7			227.0	≦		
1F	X1	L		-135.7	1.200	274.2	193.4	≦	2445.8	OK
		R		193.9			522.9	≦		
	X2	L		-170.6	1.200	214.7	87.0	≦	2445.8	OK
		R		159.0			416.6	≦		
	X3	L		-164.8	1.200	226.4	106.9	≦	2445.8	OK
		R		164.8			436.5	≦		
	X4	L		-159.0	1.200	203.2	84.8	≦	2445.8	OK
		R		170.6			414.4	≦		
	X5	L		-193.9	1.200	248.8	104.7	≦	2445.8	OK
		R		135.7			434.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L	0	-139.2	1.100	333.0	227.1	≦	529.2	OK
		R	0	144.9			511.2	≦		
	X2	L	0	-142.2	1.100	316.3	205.8	≦	542.6	OK
		R	0	141.9			489.9	≦		
	X3	L	0	-142.0	1.100	316.2	205.8	≦	542.6	OK
		R	0	142.0			489.9	≦		
	X4	L	0	-141.9	1.100	316.1	205.8	≦	542.6	OK
		R	0	142.2			489.9	≦		
	X5	L	0	-144.9	1.100	338.8	227.7	≦	529.2	OK
		R	0	139.2			511.8	≦		
8F	X1	L	0	-141.1	1.100	424.7	326.1	≦	663.6	OK
		R	0	144.1			611.3	≦		
	X2	L	0	-150.6	1.100	570.5	477.0	≦	855.9	OK
		R	0	150.7			778.2	≦		
	X3	L	0	-150.6	1.100	570.5	477.0	≦	855.9	OK
		R	0	150.6			778.2	≦		
	X4	L	0	-150.7	1.100	570.6	477.0	≦	855.9	OK
		R	0	150.6			778.2	≦		
	X5	L	0	-144.1	1.100	427.7	326.4	≦	663.6	OK
		R	0	141.1			611.6	≦		
7F	X1	L	0	-140.9	1.100	424.5	326.1	≦	663.6	OK
		R	0	144.3			611.2	≦		
	X2	L	0	-150.3	1.100	570.5	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.4			777.9	≦		
	X3	L	0	-150.3	1.100	570.5	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			777.9	≦		
	X4	L	0	-150.4	1.100	570.6	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			777.9	≦		
	X5	L	0	-144.3	1.100	427.9	326.4	≦	663.6	OK
		R	0	140.9			611.6	≦		
6F	X1	L	0	-148.5	1.100	568.5	476.8	≦	855.9	OK
		R	0	152.7			778.0	≦		
	X2	L	0	-150.4	1.100	570.6	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.2			777.9	≦		
	X3	L	0	-150.3	1.100	570.6	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			777.9	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	570.5	477.3	≦	855.9	OK
		R	0	150.4			777.9	≦		
	X5	L	0	-152.7	1.100	572.6	477.2	≦	855.9	OK
		R	0	148.5			778.4	≦		
5F	X1	L	0	-148.2	1.100	577.1	486.6	≦	903.1	OK
		R	0	152.5			787.3	≦		
	X2	L	0	-150.4	1.100	579.3	486.9	≦	903.1	OK
		R	0	150.2			787.5	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	L	0	-150.3	1.100	579.2	486.9	≦	903.1	OK
		R	0	150.3			787.5	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	579.2	486.9	≦	903.1	OK
		R	0	150.4			787.5	≦		
	X5	L	0	-152.5	1.100	581.4	487.1	≦	903.1	OK
		R	0	148.2			787.7	≦		
4F	X1	L	0	-152.8	1.100	763.9	687.5	≦	1410.4	OK
		R	0	158.3			998.6	≦		
	X2	L	0	-155.6	1.100	766.8	687.8	≦	1410.4	OK
		R	0	155.4			998.9	≦		
	X3	L	0	-155.5	1.100	766.7	687.8	≦	1410.4	OK
		R	0	155.5			998.9	≦		
	X4	L	0	-155.4	1.100	766.6	687.8	≦	1410.4	OK
		R	0	155.6			998.9	≦		
	X5	L	0	-158.3	1.100	769.4	688.1	≦	1410.4	OK
		R	0	152.8			999.1	≦		
3F	X1	L	0	-152.1	1.100	763.9	688.2	≦	1410.4	OK
		R	0	157.7			998.0	≦		
	X2	L	0	-155.0	1.100	766.8	688.4	≦	1410.4	OK
		R	0	154.8			998.2	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	766.7	688.4	≦	1410.4	OK
		R	0	154.9			998.2	≦		
	X4	L	0	-154.8	1.100	766.6	688.4	≦	1410.4	OK
		R	0	155.0			998.2	≦		
	X5	L	0	-157.7	1.100	769.5	688.7	≦	1410.4	OK
		R	0	152.1			998.5	≦		
2F	X1	L	0	-155.4	1.100	827.1	754.4	≦	1410.4	OK
		R	0	161.5			1071.3	≦		
	X2	L	0	-158.5	1.100	830.1	754.7	≦	1410.4	OK
		R	0	158.4			1071.6	≦		
	X3	L	0	-158.4	1.100	830.1	754.7	≦	1410.4	OK
		R	0	158.4			1071.6	≦		
	X4	L	0	-158.4	1.100	830.1	754.7	≦	1410.4	OK
		R	0	158.5			1071.6	≦		
	X5	L	0	-161.5	1.100	833.2	755.0	≦	1410.4	OK
		R	0	155.4			1071.9	≦		
1F	X1	L		-163.6	1.200	1583.6	1736.7	≦	2767.8	OK
		R		207.3			2107.6	≦		
	X2	L		-189.3	1.200	1474.6	1580.1	≦	2889.9	OK
		R		181.6			1951.1	≦		
	X3	L		-185.5	1.200	1617.7	1755.8	≦	2865.7	OK
		R		185.5			2126.7	≦		
	X4	L		-181.6	1.200	1555.0	1684.5	≦	2805.6	OK
		R		189.3			2055.4	≦		
	X5	L		-207.3	1.200	1944.7	2126.3	≦	3101.5	OK
		R		163.6			2497.3	≦		

Y4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	283.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	283.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	283.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	283.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	283.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		

X1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	283.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	283.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	283.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	283.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	283.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L	0	-111.1	1.100	-105.8	227.5	≦	404.8	OK
		R	0	124.3			7.9	≦		
	X2	L	0	-115.7	1.100	-89.6	214.2	≦	377.1	OK
		R	0	113.9			15.4	≦		
	X3	L	0	-114.8	1.100	-90.5	214.3	≦	377.1	OK
		R	0	114.8			15.3	≦		
	X4	L	0	-113.9	1.100	-91.3	214.4	≦	377.1	OK
		R	0	115.7			15.2	≦		
	X5	L	0	-124.3	1.100	-92.6	226.2	≦	404.8	OK
		R	0	111.1			9.2	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	L	0	-94.2	1.100	-120.6	226.8	≦	422.5	OK
		R	0	97.2			35.5	≦		
	X2	L	0	-93.0	1.100	-103.5	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			20.9	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-103.5	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			20.9	≦		
	X4	L	0	-93.0	1.100	-103.5	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			20.9	≦		
	X5	L	0	-97.2	1.100	-117.6	226.5	≦	422.5	OK
		R	0	94.2			35.1	≦		
7F	X1	L	0	-93.1	1.100	-121.7	226.9	≦	422.5	OK
		R	0	98.3			35.6	≦		
	X2	L	0	-93.2	1.100	-103.3	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	92.7			20.9	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-103.5	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			20.9	≦		
	X4	L	0	-92.7	1.100	-103.7	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.2			20.9	≦		
	X5	L	0	-98.3	1.100	-116.5	226.4	≦	422.5	OK
		R	0	93.1			35.0	≦		
6F	X1	L	0	-93.3	1.100	-121.5	226.9	≦	422.5	OK
		R	0	98.1			35.5	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	-103.3	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	92.8			20.9	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-103.5	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.0			20.9	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	-103.7	206.8	≦	396.4	OK
		R	0	93.1			20.9	≦		
	X5	L	0	-98.1	1.100	-116.6	226.4	≦	422.5	OK
		R	0	93.3			35.1	≦		
5F	X1	L	0	-93.1	1.100	-121.6	226.9	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			35.6	≦		
	X2	L	0	-93.2	1.100	-101.1	204.3	≦	410.1	OK
		R	0	92.8			18.4	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-101.3	204.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.0			18.4	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	-101.5	204.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.2			18.4	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	-116.5	226.4	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			35.0	≦		
4F	X1	L	0	-93.1	1.100	-121.6	226.9	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			35.6	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	-101.1	204.3	≦	410.1	OK
		R	0	92.8			18.4	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-101.3	204.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.0			18.4	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	-101.4	204.4	≦	410.1	OK
		R	0	93.1			18.4	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	-116.5	226.4	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			35.0	≦		
3F	X1	L	0	-93.1	1.100	-121.6	226.9	≦	448.0	OK
		R	0	98.2			35.6	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	-107.7	211.5	≦	421.3	OK
		R	0	92.8			25.6	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-107.8	211.5	≦	421.3	OK
		R	0	93.0			25.6	≦		
	X4	L	0	-92.8	1.100	-107.9	211.5	≦	421.3	OK
		R	0	93.1			25.6	≦		
	X5	L	0	-98.2	1.100	-116.5	226.4	≦	448.0	OK
		R	0	93.1			35.0	≦		
2F	X1	L	0	-92.7	1.100	-122.0	227.0	≦	448.0	OK
		R	0	98.6			35.6	≦		
	X2	L	0	-93.1	1.100	-107.7	211.5	≦	421.3	OK
		R	0	92.9			25.6	≦		
	X3	L	0	-93.0	1.100	-107.8	211.5	≦	421.3	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X3	R	0	93.0	1.100	-107.8	25.6	≦	421.3	OK
	X4	L	0	-92.9	1.100	-107.9	211.5	≦	421.3	OK
		R	0	93.1			25.6	≦		
	X5	L	0	-98.6	1.100	-116.1	226.4	≦	448.0	OK
		R	0	92.7			35.0	≦		
1F	X1	L		-135.7	1.200	-248.8	434.3	≦	2445.8	OK
		R		193.9			104.7	≦		
	X2	L		-170.6	1.200	-203.2	414.4	≦	2445.8	OK
		R		159.0			84.8	≦		
	X3	L		-164.8	1.200	-226.4	436.5	≦	2445.8	OK
		R		164.8			106.9	≦		
	X4	L		-159.0	1.200	-214.7	416.6	≦	2445.8	OK
		R		170.6			87.0	≦		
	X5	L		-193.9	1.200	-274.2	522.9	≦	2445.8	OK
		R		135.7			193.4	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L	0	-139.2	1.100	-338.8	511.8	≦	529.2	OK
		R	0	144.9			227.7	≦		
	X2	L	0	-142.2	1.100	-316.1	489.9	≦	542.6	OK
		R	0	141.9			205.8	≦		
	X3	L	0	-142.0	1.100	-316.2	489.9	≦	542.6	OK
		R	0	142.0			205.8	≦		
	X4	L	0	-141.9	1.100	-316.3	489.9	≦	542.6	OK
		R	0	142.2			205.8	≦		
	X5	L	0	-144.9	1.100	-333.0	511.2	≦	529.2	OK
		R	0	139.2			227.1	≦		
8F	X1	L	0	-141.1	1.100	-427.7	611.6	≦	663.6	OK
		R	0	144.1			326.4	≦		
	X2	L	0	-150.6	1.100	-570.6	778.2	≦	855.9	OK
		R	0	150.7			477.0	≦		
	X3	L	0	-150.6	1.100	-570.5	778.2	≦	855.9	OK
		R	0	150.6			477.0	≦		
	X4	L	0	-150.7	1.100	-570.5	778.2	≦	855.9	OK
		R	0	150.6			477.0	≦		
	X5	L	0	-144.1	1.100	-424.7	611.3	≦	663.6	OK
		R	0	141.1			326.1	≦		
7F	X1	L	0	-140.9	1.100	-427.9	611.6	≦	663.6	OK
		R	0	144.3			326.4	≦		
	X2	L	0	-150.3	1.100	-570.6	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.4			477.3	≦		
	X3	L	0	-150.3	1.100	-570.5	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			477.3	≦		
	X4	L	0	-150.4	1.100	-570.5	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			477.3	≦		
	X5	L	0	-144.3	1.100	-424.5	611.2	≦	663.6	OK
		R	0	140.9			326.1	≦		
6F	X1	L	0	-148.5	1.100	-572.6	778.4	≦	855.9	OK
		R	0	152.7			477.2	≦		
	X2	L	0	-150.4	1.100	-570.5	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.2			477.3	≦		
	X3	L	0	-150.3	1.100	-570.6	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.3			477.3	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	-570.6	777.9	≦	855.9	OK
		R	0	150.4			477.3	≦		
	X5	L	0	-152.7	1.100	-568.5	778.0	≦	855.9	OK
		R	0	148.5			476.8	≦		
5F	X1	L	0	-148.2	1.100	-581.4	787.7	≦	903.1	OK
		R	0	152.5			487.1	≦		
	X2	L	0	-150.4	1.100	-579.2	787.5	≦	903.1	OK
		R	0	150.2			486.9	≦		
	X3	L	0	-150.3	1.100	-579.2	787.5	≦	903.1	OK
		R	0	150.3			486.9	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	-579.3	787.5	≦	903.1	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	150.4	1.100	-579.3	486.9	≦	903.1	OK
	X5	L	0	-152.5	1.100	-577.1	787.3	≦	903.1	OK
		R	0	148.2			486.6	≦		
4F	X1	L	0	-152.8	1.100	-769.4	999.1	≦	1410.4	OK
		R	0	158.3			688.1	≦		
	X2	L	0	-155.6	1.100	-766.6	998.9	≦	1410.4	OK
		R	0	155.4			687.8	≦		
	X3	L	0	-155.5	1.100	-766.7	998.9	≦	1410.4	OK
		R	0	155.5			687.8	≦		
	X4	L	0	-155.4	1.100	-766.8	998.9	≦	1410.4	OK
		R	0	155.6			687.8	≦		
	X5	L	0	-158.3	1.100	-763.9	998.6	≦	1410.4	OK
		R	0	152.8			687.5	≦		
3F	X1	L	0	-152.1	1.100	-769.5	998.5	≦	1410.4	OK
		R	0	157.7			688.7	≦		
	X2	L	0	-155.0	1.100	-766.6	998.2	≦	1410.4	OK
		R	0	154.8			688.4	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	-766.7	998.2	≦	1410.4	OK
		R	0	154.9			688.4	≦		
	X4	L	0	-154.8	1.100	-766.8	998.2	≦	1410.4	OK
		R	0	155.0			688.4	≦		
	X5	L	0	-157.7	1.100	-763.9	998.0	≦	1410.4	OK
		R	0	152.1			688.2	≦		
2F	X1	L	0	-155.4	1.100	-833.2	1071.9	≦	1410.4	OK
		R	0	161.5			755.0	≦		
	X2	L	0	-158.5	1.100	-830.1	1071.6	≦	1410.4	OK
		R	0	158.4			754.7	≦		
	X3	L	0	-158.4	1.100	-830.1	1071.6	≦	1410.4	OK
		R	0	158.4			754.7	≦		
	X4	L	0	-158.4	1.100	-830.1	1071.6	≦	1410.4	OK
		R	0	158.5			754.7	≦		
	X5	L	0	-161.5	1.100	-827.1	1071.3	≦	1410.4	OK
		R	0	155.4			754.4	≦		
1F	X1	L		-163.6	1.200	-1944.7	2497.3	≦	3101.5	OK
		R		207.3			2126.3	≦		
	X2	L		-189.3	1.200	-1555.0	2055.4	≦	2805.6	OK
		R		181.6			1684.5	≦		
	X3	L		-185.5	1.200	-1617.7	2126.7	≦	2865.7	OK
		R		185.5			1755.8	≦		
	X4	L		-181.6	1.200	-1474.6	1951.1	≦	2889.9	OK
		R		189.3			1580.1	≦		
	X5	L		-207.3	1.200	-1583.6	2107.6	≦	2767.8	OK
		R		163.6			1736.7	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	283.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	283.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	283.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	283.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	283.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	283.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	283.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	283.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	283.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	283.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L		-111.1	1.200	1.8	108.9	≦	404.8	OK
		R		124.3			126.4	≦		
	X2	L		-115.7	1.200	-0.1	115.8	≦	377.1	OK
		R		113.9			113.8	≦		
	X3	L		-114.8	1.200	0.0	114.8	≦	377.1	OK
		R		114.8			114.8	≦		
	X4	L		-113.9	1.200	0.1	113.8	≦	377.1	OK
		R		115.7			115.8	≦		
	X5	L		-124.3	1.200	-1.8	126.4	≦	404.8	OK
		R		111.1			108.9	≦		
8F	X1	L		-94.2	1.200	1.5	92.4	≦	422.5	OK
		R		97.2			99.0	≦		
	X2	L		-93.0	1.200	0.0	92.9	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-93.0	1.200	-0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			92.9	≦		
	X5	L		-97.2	1.200	-1.5	99.0	≦	422.5	OK
		R		94.2			92.4	≦		
7F	X1	L		-93.1	1.200	1.6	91.1	≦	422.5	OK
		R		98.3			100.3	≦		
	X2	L		-93.2	1.200	0.0	93.2	≦	396.4	OK
		R		92.7			92.8	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.7	1.200	-0.0	92.8	≦	396.4	OK
		R		93.2			93.2	≦		
	X5	L		-98.3	1.200	-1.6	100.3	≦	422.5	OK
		R		93.1			91.1	≦		
6F	X1	L		-93.3	1.200	2.3	90.4	≦	422.5	OK
		R		98.1			100.9	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	0.0	93.1	≦	396.4	OK
		R		92.8			92.8	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	-0.0	92.8	≦	396.4	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X4	R		93.1	1.200	-0.0	93.1	≦	396.4	OK
	X5	L		-98.1	1.200	-2.3	100.9	≦	422.5	OK
		R		93.3			90.4	≦		
5F	X1	L		-93.1	1.200	3.7	88.7	≦	448.0	OK
		R		98.2			102.7	≦		
	X2	L		-93.2	1.200	-0.1	93.3	≦	410.1	OK
		R		92.8			92.7	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	410.1	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	0.1	92.7	≦	410.1	OK
		R		93.2			93.3	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	-3.7	102.7	≦	448.0	OK
		R		93.1			88.7	≦		
4F	X1	L		-93.1	1.200	4.3	87.9	≦	448.0	OK
		R		98.2			103.4	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	-0.2	93.4	≦	410.1	OK
		R		92.8			92.6	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	410.1	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	0.2	92.5	≦	410.1	OK
		R		93.1			93.4	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	-4.3	103.4	≦	448.0	OK
		R		93.1			87.9	≦		
3F	X1	L		-93.1	1.200	4.4	87.8	≦	448.0	OK
		R		98.2			103.5	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	-0.2	93.4	≦	421.3	OK
		R		92.8			92.6	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	421.3	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	0.2	92.6	≦	421.3	OK
		R		93.1			93.4	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	-4.4	103.5	≦	448.0	OK
		R		93.1			87.8	≦		
2F	X1	L		-92.7	1.200	7.8	83.4	≦	448.0	OK
		R		98.6			108.0	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	-0.9	94.1	≦	421.3	OK
		R		92.9			91.8	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	421.3	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.9	1.200	0.9	91.8	≦	421.3	OK
		R		93.1			94.2	≦		
	X5	L		-98.6	1.200	-7.8	108.0	≦	448.0	OK
		R		92.7			83.4	≦		
1F	X1	L		-135.7	1.200	7.4	126.9	≦	2445.8	OK
		R		193.9			202.7	≦		
	X2	L		-170.6	1.200	-2.4	173.5	≦	2445.8	OK
		R		159.0			156.1	≦		
	X3	L		-164.8	1.200	0.0	164.8	≦	2445.8	OK
		R		164.8			164.8	≦		
	X4	L		-159.0	1.200	2.4	156.1	≦	2445.8	OK
		R		170.6			173.5	≦		
	X5	L		-193.9	1.200	-7.4	202.7	≦	2445.8	OK
		R		135.7			126.9	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L		-139.2	1.200	-4.0	144.0	≦	531.7	OK
		R		144.9			140.1	≦		
	X2	L		-142.2	1.200	0.3	141.8	≦	542.6	OK
		R		141.9			142.3	≦		
	X3	L		-142.0	1.200	-0.0	142.0	≦	542.6	OK
		R		142.0			142.0	≦		
	X4	L		-141.9	1.200	-0.3	142.3	≦	542.6	OK
		R		142.2			141.8	≦		
	X5	L		-144.9	1.200	4.0	140.1	≦	531.7	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X5	R		139.2	1.200	4.0	144.0	≦	531.7	OK
8F	X1	L		-141.1	1.200	-4.8	146.8	≦	666.5	OK
		R		144.1			138.4	≦		
	X2	L		-150.6	1.200	0.3	150.2	≦	860.3	OK
		R		150.7			151.1	≦		
	X3	L		-150.6	1.200	-0.0	150.6	≦	860.3	OK
		R		150.6			150.6	≦		
	X4	L		-150.7	1.200	-0.3	151.1	≦	860.3	OK
		R		150.6			150.2	≦		
	X5	L		-144.1	1.200	4.8	138.4	≦	666.5	OK
		R		141.1			146.8	≦		
7F	X1	L		-140.9	1.200	-4.4	146.2	≦	666.5	OK
		R		144.3			139.0	≦		
	X2	L		-150.3	1.200	0.3	149.9	≦	860.3	OK
		R		150.4			150.7	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	-0.0	150.3	≦	860.3	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.4	1.200	-0.3	150.7	≦	860.3	OK
		R		150.3			149.9	≦		
	X5	L		-144.3	1.200	4.4	139.0	≦	666.5	OK
		R		140.9			146.2	≦		
6F	X1	L		-148.5	1.200	-4.6	154.1	≦	860.3	OK
		R		152.7			147.1	≦		
	X2	L		-150.4	1.200	0.3	150.0	≦	860.3	OK
		R		150.2			150.6	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	-0.0	150.3	≦	860.3	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	-0.3	150.6	≦	860.3	OK
		R		150.4			150.0	≦		
	X5	L		-152.7	1.200	4.6	147.1	≦	860.3	OK
		R		148.5			154.1	≦		
5F	X1	L		-148.2	1.200	-3.6	152.5	≦	905.7	OK
		R		152.5			148.1	≦		
	X2	L		-150.4	1.200	0.3	150.0	≦	905.7	OK
		R		150.2			150.6	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	-0.0	150.3	≦	905.7	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	-0.3	150.6	≦	905.7	OK
		R		150.4			150.0	≦		
	X5	L		-152.5	1.200	3.6	148.1	≦	905.7	OK
		R		148.2			152.5	≦		
4F	X1	L		-152.8	1.200	-2.0	155.2	≦	1410.4	OK
		R		158.3			155.8	≦		
	X2	L		-155.6	1.200	0.3	155.3	≦	1410.4	OK
		R		155.4			155.8	≦		
	X3	L		-155.5	1.200	-0.0	155.5	≦	1410.4	OK
		R		155.5			155.5	≦		
	X4	L		-155.4	1.200	-0.3	155.8	≦	1410.4	OK
		R		155.6			155.3	≦		
	X5	L		-158.3	1.200	2.0	155.8	≦	1410.4	OK
		R		152.8			155.2	≦		
3F	X1	L		-152.1	1.200	-1.9	154.3	≦	1410.4	OK
		R		157.7			155.5	≦		
	X2	L		-155.0	1.200	0.3	154.7	≦	1410.4	OK
		R		154.8			155.1	≦		
	X3	L		-154.9	1.200	-0.0	154.9	≦	1410.4	OK
		R		154.9			154.9	≦		
	X4	L		-154.8	1.200	-0.3	155.1	≦	1410.4	OK
		R		155.0			154.7	≦		
	X5	L		-157.7	1.200	1.9	155.5	≦	1410.4	OK
		R		152.1			154.3	≦		
2F	X1	L		-155.4	1.200	-1.2	156.9	≦	1410.4	OK
		R		161.5			160.0	≦		
	X2	L		-158.5	1.200	0.2	158.2	≦	1410.4	OK
		R		158.4			158.7	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X3	L		-158.4	1.200	-0.0	158.4	≦	1410.4	OK
		R		158.4			158.4	≦		
	X4	L		-158.4	1.200	-0.3	158.7	≦	1410.4	OK
		R		158.5			158.2	≦		
	X5	L		-161.5	1.200	1.2	160.0	≦	1410.4	OK
		R		155.4			156.9	≦		
1F	X1	L		-163.6	1.200	-0.1	163.7	≦	2445.8	OK
		R		207.3			207.2	≦		
	X2	L		-189.3	1.200	-0.0	189.3	≦	2445.8	OK
		R		181.6			181.6	≦		
	X3	L		-185.5	1.200	-0.0	185.5	≦	2445.8	OK
		R		185.5			185.5	≦		
	X4	L		-181.6	1.200	0.0	181.6	≦	2445.8	OK
		R		189.3			189.3	≦		
	X5	L		-207.3	1.200	0.1	207.2	≦	2445.8	OK
		R		163.6			163.7	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	283.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	283.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	283.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	283.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	283.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	552.4	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	524.2	OK
		R		8.4			8.4	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	524.2	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y3	R		2.8	1.200	0.0	2.8	≦	524.2	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	524.2	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-8.0	1.200	0.0	8.0	≦	524.2	OK
		R		2.8			2.8	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	283.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	283.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	283.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	283.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	283.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L		-111.1	1.200	-4.6	116.6	≦	404.8	OK
		R		124.3			118.8	≦		
	X2	L		-115.7	1.200	0.6	115.0	≦	377.1	OK
		R		113.9			114.6	≦		
	X3	L		-114.8	1.200	0.0	114.8	≦	377.1	OK
		R		114.8			114.8	≦		
	X4	L		-113.9	1.200	-0.6	114.6	≦	377.1	OK
		R		115.7			115.0	≦		
	X5	L		-124.3	1.200	4.6	118.8	≦	404.8	OK
		R		111.1			116.6	≦		
8F	X1	L		-94.2	1.200	-6.9	102.4	≦	422.5	OK
		R		97.2			88.9	≦		
	X2	L		-93.0	1.200	0.4	92.4	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.5	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-93.0	1.200	-0.4	93.5	≦	396.4	OK
		R		93.0			92.4	≦		
	X5	L		-97.2	1.200	6.9	88.9	≦	422.5	OK
		R		94.2			102.4	≦		
7F	X1	L		-93.1	1.200	-7.0	101.5	≦	422.5	OK
		R		98.3			89.9	≦		
	X2	L		-93.2	1.200	0.5	92.7	≦	396.4	OK
		R		92.7			93.3	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.7	1.200	-0.5	93.3	≦	396.4	OK
		R		93.2			92.7	≦		
	X5	L		-98.3	1.200	7.0	89.9	≦	422.5	OK
		R		93.1			101.5	≦		
6F	X1	L		-93.3	1.200	-6.6	101.2	≦	422.5	OK
		R		98.1			90.2	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	0.4	92.7	≦	396.4	OK
		R		92.8			93.3	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	396.4	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	-0.4	93.3	≦	396.4	OK
		R		93.1			92.7	≦		
	X5	L		-98.1	1.200	6.6	90.2	≦	422.5	OK
		R		93.3			101.2	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X1	L		-93.1	1.200	-6.8	101.3	≦	448.0	OK
		R		98.2			90.1	≦		
	X2	L		-93.2	1.200	0.5	92.6	≦	410.1	OK
		R		92.8			93.4	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	410.1	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	-0.5	93.4	≦	410.1	OK
		R		93.2			92.6	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	6.8	90.1	≦	448.0	OK
		R		93.1			101.3	≦		
4F	X1	L		-93.1	1.200	-5.6	99.9	≦	448.0	OK
		R		98.2			91.5	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	0.3	92.7	≦	410.1	OK
		R		92.8			93.2	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	410.1	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	-0.3	93.2	≦	410.1	OK
		R		93.1			92.7	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	5.6	91.5	≦	448.0	OK
		R		93.1			99.9	≦		
3F	X1	L		-93.1	1.200	-3.9	97.9	≦	448.0	OK
		R		98.2			93.5	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	0.2	92.9	≦	421.3	OK
		R		92.8			93.1	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	421.3	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.8	1.200	-0.2	93.1	≦	421.3	OK
		R		93.1			92.9	≦		
	X5	L		-98.2	1.200	3.9	93.5	≦	448.0	OK
		R		93.1			97.9	≦		
2F	X1	L		-92.7	1.200	-0.9	93.8	≦	448.0	OK
		R		98.6			97.5	≦		
	X2	L		-93.1	1.200	0.0	93.1	≦	421.3	OK
		R		92.9			92.9	≦		
	X3	L		-93.0	1.200	0.0	93.0	≦	421.3	OK
		R		93.0			93.0	≦		
	X4	L		-92.9	1.200	-0.0	92.9	≦	421.3	OK
		R		93.1			93.1	≦		
	X5	L		-98.6	1.200	0.9	97.5	≦	448.0	OK
		R		92.7			93.8	≦		
1F	X1	L		-135.7	1.200	1.8	133.5	≦	2445.8	OK
		R		193.9			196.1	≦		
	X2	L		-170.6	1.200	-0.7	171.4	≦	2445.8	OK
		R		159.0			158.2	≦		
	X3	L		-164.8	1.200	0.0	164.8	≦	2445.8	OK
		R		164.8			164.8	≦		
	X4	L		-159.0	1.200	0.7	158.2	≦	2445.8	OK
		R		170.6			171.4	≦		
	X5	L		-193.9	1.200	-1.8	196.1	≦	2445.8	OK
		R		135.7			133.5	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	L		-139.2	1.200	15.6	120.5	≦	529.2	OK
		R		144.9			163.6	≦		
	X2	L		-142.2	1.200	1.3	140.6	≦	542.6	OK
		R		141.9			143.5	≦		
	X3	L		-142.0	1.200	0.0	142.0	≦	542.6	OK
		R		142.0			142.0	≦		
	X4	L		-141.9	1.200	-1.3	143.5	≦	542.6	OK
		R		142.2			140.6	≦		
	X5	L		-144.9	1.200	-15.6	163.6	≦	529.2	OK
		R		139.2			120.5	≦		
8F	X1	L		-141.1	1.200	20.1	117.0	≦	663.6	OK
		R		144.1			168.2	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X2	L		-150.6	1.200	1.9	148.3	≦	860.3	OK
		R		150.7			152.9	≦		
	X3	L		-150.6	1.200	0.0	150.6	≦	860.3	OK
		R		150.6			150.6	≦		
	X4	L		-150.7	1.200	-1.9	152.9	≦	860.3	OK
		R		150.6			148.3	≦		
	X5	L		-144.1	1.200	-20.1	168.2	≦	663.6	OK
		R		141.1			117.0	≦		
7F	X1	L		-140.9	1.200	20.1	116.8	≦	663.6	OK
		R		144.3			168.4	≦		
	X2	L		-150.3	1.200	0.6	149.5	≦	860.3	OK
		R		150.4			151.1	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	0.0	150.3	≦	860.3	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.4	1.200	-0.6	151.1	≦	860.3	OK
		R		150.3			149.5	≦		
	X5	L		-144.3	1.200	-20.1	168.4	≦	663.6	OK
		R		140.9			116.8	≦		
6F	X1	L		-148.5	1.200	23.6	120.2	≦	855.9	OK
		R		152.7			181.0	≦		
	X2	L		-150.4	1.200	-0.1	150.5	≦	860.3	OK
		R		150.2			150.1	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	0.0	150.3	≦	860.3	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	0.1	150.1	≦	860.3	OK
		R		150.4			150.5	≦		
	X5	L		-152.7	1.200	-23.6	181.0	≦	855.9	OK
		R		148.5			120.2	≦		
5F	X1	L		-148.2	1.200	23.6	119.9	≦	903.1	OK
		R		152.5			180.7	≦		
	X2	L		-150.4	1.200	-0.4	150.8	≦	905.7	OK
		R		150.2			149.8	≦		
	X3	L		-150.3	1.200	0.0	150.3	≦	905.7	OK
		R		150.3			150.3	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	0.4	149.8	≦	905.7	OK
		R		150.4			150.8	≦		
	X5	L		-152.5	1.200	-23.6	180.7	≦	903.1	OK
		R		148.2			119.9	≦		
4F	X1	L		-152.8	1.200	15.5	134.1	≦	1410.4	OK
		R		158.3			176.9	≦		
	X2	L		-155.6	1.200	0.2	155.4	≦	1410.4	OK
		R		155.4			155.7	≦		
	X3	L		-155.5	1.200	0.0	155.5	≦	1410.4	OK
		R		155.5			155.5	≦		
	X4	L		-155.4	1.200	-0.2	155.7	≦	1410.4	OK
		R		155.6			155.4	≦		
	X5	L		-158.3	1.200	-15.5	176.9	≦	1410.4	OK
		R		152.8			134.1	≦		
3F	X1	L		-152.1	1.200	18.1	130.3	≦	1410.4	OK
		R		157.7			179.5	≦		
	X2	L		-155.0	1.200	-0.3	155.4	≦	1410.4	OK
		R		154.8			154.4	≦		
	X3	L		-154.9	1.200	0.0	154.9	≦	1410.4	OK
		R		154.9			154.9	≦		
	X4	L		-154.8	1.200	0.3	154.4	≦	1410.4	OK
		R		155.0			155.4	≦		
	X5	L		-157.7	1.200	-18.1	179.5	≦	1410.4	OK
		R		152.1			130.3	≦		
2F	X1	L		-155.4	1.200	8.8	144.9	≦	1410.4	OK
		R		161.5			172.0	≦		
	X2	L		-158.5	1.200	-0.8	159.4	≦	1410.4	OK
		R		158.4			157.5	≦		
	X3	L		-158.4	1.200	0.0	158.4	≦	1410.4	OK
		R		158.4			158.4	≦		
	X4	L		-158.4	1.200	0.8	157.5	≦	1410.4	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X4	R		158.5	1.200	0.8	159.4	≦	1410.4	OK
	X5	L		-161.5	1.200	-8.8	172.0	≦	1410.4	OK
		R		155.4			144.9	≦		
1F	X1	L		-163.6	1.200	103.3	39.7	≦	2445.8	OK
		R		207.3			331.2	≦		
	X2	L		-189.3	1.200	-31.5	227.1	≦	3547.0	OK
		R		181.6			143.8	≦		
	X3	L		-185.5	1.200	-0.0	185.5	≦	2445.8	OK
		R		185.5			185.5	≦		
	X4	L		-181.6	1.200	31.5	143.8	≦	3547.0	OK
		R		189.3			227.1	≦		
	X5	L		-207.3	1.200	-103.3	331.2	≦	2445.8	OK
		R		163.6			39.7	≦		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	283.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	283.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	283.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	283.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	283.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-73.5	1.250	249.0	237.8	≦	513.8	OK
		B		-73.5			237.8	≦		
	X2	T		7.4	1.250	420.6	533.1	≦	615.5	OK
		B		7.4			533.1	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	403.6	503.7	≦	607.1	OK
		B		-0.8			503.7	≦		
	X4	T		0.8	1.250	402.5	503.9	≦	607.0	OK
		B		0.8			503.9	≦		
	X5	T		-7.4	1.250	435.8	537.4	≦	614.7	OK
		B		-7.4			537.4	≦		
	X6	T		73.5	1.250	171.5	287.8	≦	528.2	OK
		B		73.5			287.8	≦		
7F	X1	T		-35.5	1.250	168.8	175.5	≦	526.9	OK
		B		-35.5			175.5	≦		
	X2	T		1.7	1.250	280.7	352.5	≦	681.7	OK
		B		1.7			352.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	261.6	327.0	≦	672.3	OK
		B		0.1			327.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	261.6	326.9	≦	668.5	OK
		B		-0.1			326.9	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	284.5	354.0	≦	673.3	OK
		B		-1.7			354.0	≦		
	X6	T		35.5	1.250	136.2	205.7	≦	561.9	OK
		B		35.5			205.7	≦		
6F	X1	T		-44.6	1.250	202.1	208.0	≦	554.4	OK
		B		-44.6			208.0	≦		
	X2	T		3.5	1.250	333.7	420.6	≦	717.3	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X2	B		3.5	1.250	333.7	420.6	≦	717.3	OK
	X3	T		-0.2	1.250	312.5	390.4	≦	702.7	OK
		B		-0.2			390.4	≦		
	X4	T		0.2	1.250	312.1	390.3	≦	693.8	OK
		B		0.2			390.3	≦		
	X5	T		-3.5	1.250	335.4	415.8	≦	691.1	OK
		B		-3.5			415.8	≦		
	X6	T		44.6	1.250	155.6	239.1	≦	580.8	OK
		B		44.6			239.1	≦		
5F	X1	T		-41.5	1.250	211.6	223.0	≦	625.4	OK
		B		-41.5			223.0	≦		
	X2	T		3.0	1.250	318.8	401.5	≦	776.0	OK
		B		3.0			401.5	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	308.5	385.4	≦	765.7	OK
		B		-0.2			385.4	≦		
	X4	T		0.2	1.250	307.5	384.5	≦	751.6	OK
		B		0.2			384.5	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	342.5	425.0	≦	750.8	OK
		B		-3.0			425.0	≦		
	X6	T		41.5	1.250	164.7	247.3	≦	628.3	OK
		B		41.5			247.3	≦		
4F	X1	T		-43.2	1.250	207.1	215.6	≦	746.2	OK
		B		-43.2			215.6	≦		
	X2	T		3.0	1.250	278.7	351.3	≦	878.6	OK
		B		3.0			351.3	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	284.1	355.0	≦	859.2	OK
		B		-0.2			355.0	≦		
	X4	T		0.2	1.250	285.2	356.7	≦	838.7	OK
		B		0.2			356.7	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	342.4	425.0	≦	821.7	OK
		B		-3.0			425.0	≦		
	X6	T		43.2	1.250	163.4	247.5	≦	726.1	OK
		B		43.2			247.5	≦		
3F	X1	T		-42.0	1.250	238.2	255.8	≦	754.1	OK
		B		-42.0			255.8	≦		
	X2	T		3.8	1.250	395.3	497.9	≦	1105.4	OK
		B		3.8			497.9	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	387.7	484.5	≦	1070.5	OK
		B		-0.2			484.5	≦		
	X4	T		0.2	1.250	381.5	477.1	≦	1039.3	OK
		B		0.2			477.1	≦		
	X5	T		-3.8	1.250	411.7	510.8	≦	1037.9	OK
		B		-3.8			510.8	≦		
	X6	T		42.0	1.250	188.4	277.4	≦	731.5	OK
		B		42.0			277.4	≦		
2F	X1	T		-44.3	1.250	107.0	89.5	≦	783.9	OK
		B		-44.3			89.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	202.7	256.3	≦	1160.7	OK
		B		3.0			256.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	185.6	232.1	≦	1109.3	OK
		B		0.1			232.1	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	195.9	244.7	≦	1068.5	OK
		B		-0.1			244.7	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	227.6	281.5	≦	1033.9	OK
		B		-3.0			281.5	≦		
	X6	T		44.3	1.250	72.5	134.9	≦	765.8	OK
		B		44.3			134.9	≦		
1F	X1	T		-32.7	1.250	481.2	568.9	≦	868.6	OK
		B	0	-32.7			568.9	≦		
	X2	T		5.3	1.250	729.0	916.6	≦	1236.5	OK
		B	0	5.3			916.6	≦		
	X3	T		-0.9	1.250	721.3	900.8	≦	1163.4	OK
		B	0	-0.9			900.8	≦		
	X4	T		0.9	1.250	698.2	873.6	≦	1113.4	OK
		B	0	0.9			873.6	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	T		-5.3	1.250	682.5	847.8	≦	1067.1	OK
		B	0	-5.3			847.8	≦		
	X6	T		32.7	1.250	422.2	560.4	≦	812.7	OK
		B	0	32.7			560.4	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-98.0	1.250	458.7	475.4	≦	1123.5	OK
		B		-98.0			475.4	≦		
	X2	T		2.4	1.250	552.6	693.2	≦	1962.5	OK
		B		2.4			693.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	624.1	780.0	≦	2044.7	OK
		B		-0.1			780.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	619.9	774.9	≦	2041.1	OK
		B		0.1			774.9	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	552.3	688.0	≦	1961.9	OK
		B		-2.4			688.0	≦		
	X6	T		98.0	1.250	76.9	194.1	≦	1984.6	OK
		B		98.0			194.1	≦		
7F	X1	T		-62.6	1.250	562.7	640.8	≦	1119.3	OK
		B		-62.6			640.8	≦		
	X2	T		-1.8	1.250	1299.3	1622.3	≦	2130.1	OK
		B		-1.8			1622.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1505.0	1881.2	≦	2218.8	OK
		B		0.1			1881.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1497.9	1872.3	≦	2219.0	OK
		B		-0.1			1872.3	≦		
	X5	T		1.8	1.250	1256.8	1572.8	≦	2133.5	OK
		B		1.8			1572.8	≦		
	X6	T		62.6	1.250	522.2	715.4	≦	2058.7	OK
		B		62.6			715.4	≦		
6F	X1	T		-68.1	1.250	847.2	990.8	≦	2537.7	OK
		B		-68.1			990.8	≦		
	X2	T		0.2	1.250	1777.4	2222.0	≦	3243.9	OK
		B		0.2			2222.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1863.7	2329.6	≦	3272.9	OK
		B		-0.0			2329.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1859.6	2324.5	≦	3279.2	OK
		B		0.0			2324.5	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	1767.0	2208.5	≦	3281.0	OK
		B		-0.2			2208.5	≦		
	X6	T		68.1	1.250	881.2	1169.7	≦	3229.5	OK
		B		68.1			1169.7	≦		
5F	X1	T		-67.9	1.250	1015.8	1201.8	≦	2537.7	OK
		B		-67.9			1201.8	≦		
	X2	T		2.5	1.250	2224.5	2783.2	≦	3694.3	OK
		B		2.5			2783.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2242.0	2802.4	≦	3732.1	OK
		B		-0.1			2802.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2252.2	2815.3	≦	3747.2	OK
		B		0.1			2815.3	≦		
	X5	T		-2.5	1.250	2284.9	2853.7	≦	3770.8	OK
		B		-2.5			2853.7	≦		
	X6	T		67.9	1.250	1248.9	1629.1	≦	2537.7	OK
		B		67.9			1629.1	≦		
4F	X1	T		-70.5	1.250	1183.3	1408.7	≦	2851.8	OK
		B		-70.5			1408.7	≦		
	X2	T		2.7	1.250	2613.7	3269.8	≦	4578.5	OK
		B		2.7			3269.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2686.0	3357.4	≦	4643.6	OK
		B		-0.1			3357.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2706.0	3382.6	≦	4668.6	OK
		B		0.1			3382.6	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	2729.5	3409.2	≦	4702.0	OK
		B		-2.7			3409.2	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X6	T		70.5	1.250	1408.4	1831.0	≦	2851.8	OK
		B		70.5			1831.0	≦		
3F	X1	T		-71.0	1.250	1360.7	1629.9	≦	3003.3	OK
		B		-71.0			1629.9	≦		
	X2	T		3.4	1.250	2964.6	3709.1	≦	5335.8	OK
		B		3.4			3709.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2954.2	3692.6	≦	5387.1	OK
		B		-0.1			3692.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2954.1	3692.7	≦	5414.8	OK
		B		0.1			3692.7	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	2973.8	3713.9	≦	5445.5	OK
		B		-3.4			3713.9	≦		
	X6	T		71.0	1.250	1387.3	1805.1	≦	3003.3	OK
		B		71.0			1805.1	≦		
2F	X1	T		-61.7	1.250	1824.7	2219.1	≦	3796.5	OK
		B		-61.7			2219.1	≦		
	X2	T		1.5	1.250	3238.9	4050.2	≦	4789.4	OK
		B		1.5			4050.2	≦		
	X3	T		0.3	1.250	3375.2	4219.3	≦	4891.4	OK
		B		0.3			4219.3	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	3421.2	4276.2	≦	4942.7	OK
		B		-0.3			4276.2	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	3320.4	4149.0	≦	4984.7	OK
		B		-1.5			4149.0	≦		
	X6	T		61.7	1.250	1869.8	2399.0	≦	3003.3	OK
		B		61.7			2399.0	≦		
1F	X1	T		-85.6	1.250	1584.7	1895.3	≦	3182.3	OK
		B	0	-85.6			1895.3	≦		
	X2	T		15.5	1.250	2857.8	3587.7	≦	4686.8	OK
		B	0	15.5			3587.7	≦		
	X3	T		-3.0	1.250	2929.3	3658.6	≦	4686.8	OK
		B	0	-3.0			3658.6	≦		
	X4	T		3.0	1.250	2986.0	3735.4	≦	4686.8	OK
		B	0	3.0			3735.4	≦		
	X5	T		-15.5	1.250	3180.6	3960.3	≦	4734.4	OK
		B	0	-15.5			3960.3	≦		
	X6	T		85.6	1.250	1956.8	2531.6	≦	3003.3	OK
		B	0	85.6			2531.6	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-73.5	1.250	-171.5	287.8	≦	528.2	OK
		B		-73.5			287.8	≦		
	X2	T		7.4	1.250	-435.8	537.4	≦	614.7	OK
		B		7.4			537.4	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	-402.5	503.9	≦	607.0	OK
		B		-0.8			503.9	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-403.6	503.7	≦	607.1	OK
		B		0.8			503.7	≦		
	X5	T		-7.4	1.250	-420.6	533.1	≦	615.5	OK
		B		-7.4			533.1	≦		
	X6	T		73.5	1.250	-249.0	237.8	≦	513.8	OK
		B		73.5			237.8	≦		
7F	X1	T		-35.5	1.250	-136.2	205.7	≦	561.9	OK
		B		-35.5			205.7	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-284.5	354.0	≦	673.3	OK
		B		1.7			354.0	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-261.6	326.9	≦	668.5	OK
		B		0.1			326.9	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-261.6	327.0	≦	672.3	OK
		B		-0.1			327.0	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-280.7	352.5	≦	681.7	OK
		B		-1.7			352.5	≦		
	X6	T		35.5	1.250	-168.8	175.5	≦	526.9	OK
		B		35.5			175.5	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-44.6	1.250	-155.6	239.1	≦	580.8	OK
		B		-44.6			239.1	≦		
	X2	T		3.5	1.250	-335.4	415.8	≦	691.1	OK
		B		3.5			415.8	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-312.1	390.3	≦	693.8	OK
		B		-0.2			390.3	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-312.5	390.4	≦	702.7	OK
		B		0.2			390.4	≦		
	X5	T		-3.5	1.250	-333.7	420.6	≦	717.3	OK
		B		-3.5			420.6	≦		
	X6	T		44.6	1.250	-202.1	208.0	≦	554.4	OK
		B		44.6			208.0	≦		
5F	X1	T		-41.5	1.250	-164.7	247.3	≦	628.3	OK
		B		-41.5			247.3	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-342.5	425.0	≦	750.8	OK
		B		3.0			425.0	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-307.5	384.5	≦	751.6	OK
		B		-0.2			384.5	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-308.5	385.4	≦	765.7	OK
		B		0.2			385.4	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-318.8	401.5	≦	776.0	OK
		B		-3.0			401.5	≦		
	X6	T		41.5	1.250	-211.6	223.0	≦	625.4	OK
		B		41.5			223.0	≦		
4F	X1	T		-43.2	1.250	-163.4	247.5	≦	726.1	OK
		B		-43.2			247.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-342.4	425.0	≦	821.7	OK
		B		3.0			425.0	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-285.2	356.7	≦	838.7	OK
		B		-0.2			356.7	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-284.1	355.0	≦	859.2	OK
		B		0.2			355.0	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-278.7	351.3	≦	878.6	OK
		B		-3.0			351.3	≦		
	X6	T		43.2	1.250	-207.1	215.6	≦	746.2	OK
		B		43.2			215.6	≦		
3F	X1	T		-42.0	1.250	-188.4	277.4	≦	731.5	OK
		B		-42.0			277.4	≦		
	X2	T		3.8	1.250	-411.7	510.8	≦	1037.9	OK
		B		3.8			510.8	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-381.5	477.1	≦	1039.3	OK
		B		-0.2			477.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-387.7	484.5	≦	1070.5	OK
		B		0.2			484.5	≦		
	X5	T		-3.8	1.250	-395.3	497.9	≦	1105.4	OK
		B		-3.8			497.9	≦		
	X6	T		42.0	1.250	-238.2	255.8	≦	754.1	OK
		B		42.0			255.8	≦		
2F	X1	T		-44.3	1.250	-72.5	134.9	≦	765.8	OK
		B		-44.3			134.9	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-227.6	281.5	≦	1033.9	OK
		B		3.0			281.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-195.9	244.7	≦	1068.5	OK
		B		0.1			244.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-185.6	232.1	≦	1109.3	OK
		B		-0.1			232.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-202.7	256.3	≦	1160.7	OK
		B		-3.0			256.3	≦		
	X6	T		44.3	1.250	-107.0	89.5	≦	783.9	OK
		B		44.3			89.5	≦		
1F	X1	T		-32.7	1.250	-422.2	560.4	≦	812.7	OK
		B	0	-32.7			560.4	≦		
	X2	T		5.3	1.250	-682.5	847.8	≦	1067.1	OK
		B	0	5.3			847.8	≦		
	X3	T		-0.9	1.250	-698.2	873.6	≦	1113.4	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	0	-0.9	1.250	-698.2	873.6	≦	1113.4	OK
	X4	T		0.9	1.250	-721.3	900.8	≦	1163.4	OK
		B	0	0.9			900.8	≦		
	X5	T		-5.3	1.250	-729.0	916.6	≦	1236.5	OK
		B	0	-5.3			916.6	≦		
	X6	T		32.7	1.250	-481.2	568.9	≦	868.6	OK
		B	0	32.7			568.9	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-98.0	1.250	-76.9	194.1	≦	1984.6	OK
		B		-98.0			194.1	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-552.3	688.0	≦	1961.9	OK
		B		2.4			688.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-619.9	774.9	≦	2041.1	OK
		B		-0.1			774.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-624.1	780.0	≦	2044.7	OK
		B		0.1			780.0	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-552.6	693.2	≦	1962.5	OK
		B		-2.4			693.2	≦		
	X6	T		98.0	1.250	-458.7	475.4	≦	1123.5	OK
		B		98.0			475.4	≦		
7F	X1	T		-62.6	1.250	-522.2	715.4	≦	2058.7	OK
		B		-62.6			715.4	≦		
	X2	T		-1.8	1.250	-1256.8	1572.8	≦	2133.5	OK
		B		-1.8			1572.8	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1497.9	1872.3	≦	2219.0	OK
		B		0.1			1872.3	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1505.0	1881.2	≦	2218.8	OK
		B		-0.1			1881.2	≦		
	X5	T		1.8	1.250	-1299.3	1622.3	≦	2130.1	OK
		B		1.8			1622.3	≦		
	X6	T		62.6	1.250	-562.7	640.8	≦	1119.3	OK
		B		62.6			640.8	≦		
6F	X1	T		-68.1	1.250	-881.2	1169.7	≦	3229.5	OK
		B		-68.1			1169.7	≦		
	X2	T		0.2	1.250	-1767.0	2208.5	≦	3281.0	OK
		B		0.2			2208.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1859.6	2324.5	≦	3279.2	OK
		B		-0.0			2324.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1863.7	2329.6	≦	3272.9	OK
		B		0.0			2329.6	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	-1777.4	2222.0	≦	3243.9	OK
		B		-0.2			2222.0	≦		
	X6	T		68.1	1.250	-847.2	990.8	≦	2537.7	OK
		B		68.1			990.8	≦		
5F	X1	T		-67.9	1.250	-1248.9	1629.1	≦	2537.7	OK
		B		-67.9			1629.1	≦		
	X2	T		2.5	1.250	-2284.9	2853.7	≦	3770.8	OK
		B		2.5			2853.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2252.2	2815.3	≦	3747.2	OK
		B		-0.1			2815.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2242.0	2802.4	≦	3732.1	OK
		B		0.1			2802.4	≦		
	X5	T		-2.5	1.250	-2224.5	2783.2	≦	3694.3	OK
		B		-2.5			2783.2	≦		
	X6	T		67.9	1.250	-1015.8	1201.8	≦	2537.7	OK
		B		67.9			1201.8	≦		
4F	X1	T		-70.5	1.250	-1408.4	1831.0	≦	2851.8	OK
		B		-70.5			1831.0	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-2729.5	3409.2	≦	4702.0	OK
		B		2.7			3409.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2706.0	3382.6	≦	4668.6	OK
		B		-0.1			3382.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2686.0	3357.4	≦	4643.6	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X4	B		0.1	1.250	-2686.0	3357.4	≦	4643.6	OK
	X5	T		-2.7	1.250	-2613.7	3269.8	≦	4578.5	OK
		B		-2.7			3269.8	≦		
	X6	T		70.5	1.250	-1183.3	1408.7	≦	2851.8	OK
		B		70.5			1408.7	≦		
3F	X1	T		-71.0	1.250	-1387.3	1805.1	≦	3003.3	OK
		B		-71.0			1805.1	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-2973.8	3713.9	≦	5445.5	OK
		B		3.4			3713.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2954.1	3692.7	≦	5414.8	OK
		B		-0.1			3692.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2954.2	3692.6	≦	5387.1	OK
		B		0.1			3692.6	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-2964.6	3709.1	≦	5335.8	OK
		B		-3.4			3709.1	≦		
	X6	T		71.0	1.250	-1360.7	1629.9	≦	3003.3	OK
		B		71.0			1629.9	≦		
2F	X1	T		-61.7	1.250	-1869.8	2399.0	≦	3003.3	OK
		B		-61.7			2399.0	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-3320.4	4149.0	≦	4984.7	OK
		B		1.5			4149.0	≦		
	X3	T		0.3	1.250	-3421.2	4276.2	≦	4942.7	OK
		B		0.3			4276.2	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-3375.2	4219.3	≦	4891.4	OK
		B		-0.3			4219.3	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-3238.9	4050.2	≦	4789.4	OK
		B		-1.5			4050.2	≦		
	X6	T		61.7	1.250	-1824.7	2219.1	≦	3796.5	OK
		B		61.7			2219.1	≦		
1F	X1	T		-85.6	1.250	-1956.8	2531.6	≦	3003.3	OK
		B	0	-85.6			2531.6	≦		
	X2	T		15.5	1.250	-3180.6	3960.3	≦	4734.4	OK
		B	0	15.5			3960.3	≦		
	X3	T		-3.0	1.250	-2986.0	3735.4	≦	4686.8	OK
		B	0	-3.0			3735.4	≦		
	X4	T		3.0	1.250	-2929.3	3658.6	≦	4686.8	OK
		B	0	3.0			3658.6	≦		
	X5	T		-15.5	1.250	-2857.7	3587.7	≦	4686.8	OK
		B	0	-15.5			3587.7	≦		
	X6	T		85.6	1.250	-1584.7	1895.3	≦	3182.3	OK
		B	0	85.6			1895.3	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-73.5	1.250	7.2	64.5	≦	476.7	OK
		B		-73.5			64.5	≦		
	X2	T		7.4	1.250	2.0	10.0	≦	543.3	OK
		B		7.4			10.0	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.0	0.7	≦	542.6	OK
		B		-0.8			0.7	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.0	0.8	≦	542.6	OK
		B		0.8			0.8	≦		
	X5	T		-7.4	1.250	-2.0	9.9	≦	543.3	OK
		B		-7.4			9.9	≦		
	X6	T		73.5	1.250	-7.2	64.5	≦	476.7	OK
		B		73.5			64.5	≦		
7F	X1	T		-35.5	1.250	-1.1	36.8	≦	508.5	OK
		B		-35.5			36.8	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1.2	3.2	≦	555.5	OK
		B		1.7			3.2	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.1	0.2	≦	554.7	OK
		B		0.1			0.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	554.7	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1.2	3.2	≦	555.5	OK

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X5	B		-1.7	1.250	-1.2	3.2	≦	555.5	OK
	X6	T		35.5	1.250	1.1	36.8	≦	508.5	OK
		B		35.5			36.8	≦		
6F	X1	T		-44.6	1.250	4.9	38.5	≦	510.7	OK
		B		-44.6			38.5	≦		
	X2	T		3.5	1.250	1.3	5.1	≦	590.7	OK
		B		3.5			5.1	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.1	0.1	≦	555.5	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.1	0.1	≦	555.5	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-3.5	1.250	-1.3	5.1	≦	590.7	OK
		B		-3.5			5.1	≦		
	X6	T		44.6	1.250	-4.9	38.5	≦	510.7	OK
		B		44.6			38.5	≦		
5F	X1	T		-41.5	1.250	4.0	36.5	≦	492.1	OK
		B		-41.5			36.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	2.5	6.2	≦	573.5	OK
		B		3.0			6.2	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.0	0.1	≦	545.7	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.0	0.1	≦	545.7	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-2.5	6.1	≦	573.5	OK
		B		-3.0			6.1	≦		
	X6	T		41.5	1.250	-4.0	36.5	≦	492.1	OK
		B		41.5			36.5	≦		
4F	X1	T		-43.2	1.250	12.7	27.3	≦	501.5	OK
		B		-43.2			27.3	≦		
	X2	T		3.0	1.250	1.4	4.7	≦	572.2	OK
		B		3.0			4.7	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.0	0.1	≦	551.3	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.0	0.1	≦	551.9	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-1.4	4.7	≦	572.2	OK
		B		-3.0			4.7	≦		
	X6	T		43.2	1.250	-12.7	27.4	≦	501.5	OK
		B		43.2			27.4	≦		
3F	X1	T		-42.0	1.250	12.2	26.7	≦	563.2	OK
		B		-42.0			26.7	≦		
	X2	T		3.8	1.250	-0.0	3.7	≦	769.5	OK
		B		3.8			3.7	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.0	0.1	≦	715.1	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.0	0.2	≦	716.9	OK
		B		0.2			0.2	≦		
	X5	T		-3.8	1.250	0.0	3.7	≦	769.5	OK
		B		-3.8			3.7	≦		
	X6	T		42.0	1.250	-12.2	26.7	≦	563.2	OK
		B		42.0			26.7	≦		
2F	X1	T		-44.3	1.250	6.0	36.8	≦	502.8	OK
		B		-44.3			36.8	≦		
	X2	T		3.0	1.250	3.4	7.3	≦	633.0	OK
		B		3.0			7.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-0.6	0.7	≦	632.8	OK
		B		0.1			0.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	632.8	OK
		B		-0.1			0.7	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-3.4	7.3	≦	633.0	OK
		B		-3.0			7.3	≦		
	X6	T		44.3	1.250	-6.0	36.8	≦	502.8	OK
		B		44.3			36.8	≦		
1F	X1	T		-32.7	1.250	32.7	8.2	≦	455.8	OK
		B		-32.7			8.2	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X2	T		5.3	1.250	-5.3	1.3	≦	591.6	OK
		B		5.3			1.3	≦		
	X3	T		-0.9	1.250	0.9	0.2	≦	591.6	OK
		B		-0.9			0.2	≦		
	X4	T		0.9	1.250	-0.9	0.2	≦	682.3	OK
		B		0.9			0.2	≦		
	X5	T		-5.3	1.250	5.3	1.3	≦	591.6	OK
		B		-5.3			1.3	≦		
	X6	T		32.7	1.250	-32.7	8.2	≦	455.8	OK
		B		32.7			8.2	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-98.0	1.250	-9.2	109.5	≦	1308.2	OK
		B		-98.0			109.5	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-8.4	8.2	≦	2595.7	OK
		B		2.4			8.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.6	0.6	≦	2871.0	OK
		B		-0.1			0.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.6	0.6	≦	2870.4	OK
		B		0.1			0.6	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	8.4	8.2	≦	2595.0	OK
		B		-2.4			8.2	≦		
	X6	T		98.0	1.250	9.2	109.5	≦	1308.2	OK
		B		98.0			109.5	≦		
7F	X1	T		-62.6	1.250	-6.5	70.7	≦	1511.2	OK
		B		-62.6			70.7	≦		
	X2	T		-1.8	1.250	-5.9	9.2	≦	2900.7	OK
		B		-1.8			9.2	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.4	0.6	≦	2947.5	OK
		B		0.1			0.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.4	0.6	≦	2951.2	OK
		B		-0.1			0.6	≦		
	X5	T		1.8	1.250	5.9	9.2	≦	2900.4	OK
		B		1.8			9.2	≦		
	X6	T		62.6	1.250	6.5	70.7	≦	1511.2	OK
		B		62.6			70.7	≦		
6F	X1	T		-68.1	1.250	-6.4	76.1	≦	2434.8	OK
		B		-68.1			76.1	≦		
	X2	T		0.2	1.250	-6.1	7.4	≦	3662.0	OK
		B		0.2			7.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	3837.2	OK
		B		-0.0			0.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	3842.8	OK
		B		0.0			0.5	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	6.1	7.3	≦	3661.4	OK
		B		-0.2			7.3	≦		
	X6	T		68.1	1.250	6.4	76.1	≦	2434.8	OK
		B		68.1			76.1	≦		
5F	X1	T		-67.9	1.250	-5.9	75.3	≦	2437.1	OK
		B		-67.9			75.3	≦		
	X2	T		2.5	1.250	-5.4	4.2	≦	3986.7	OK
		B		2.5			4.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	4149.5	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	4163.7	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-2.5	1.250	5.4	4.2	≦	3984.9	OK
		B		-2.5			4.2	≦		
	X6	T		67.9	1.250	5.9	75.3	≦	2437.1	OK
		B		67.9			75.3	≦		
4F	X1	T		-70.5	1.250	-4.1	75.6	≦	2728.1	OK
		B		-70.5			75.6	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-3.6	1.8	≦	3726.0	OK
		B		2.7			1.8	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	4564.7	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	4584.6	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	3.6	1.8	≦	3721.7	OK
		B		-2.7			1.8	≦		
	X6	T		70.5	1.250	4.1	75.6	≦	2728.1	OK
		B		70.5			75.6	≦		
3F	X1	T		-71.0	1.250	-2.7	74.4	≦	2895.6	OK
		B		-71.0			74.4	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-2.5	0.3	≦	6161.7	OK
		B		3.4			0.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5963.6	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	5986.0	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	2.5	0.3	≦	6168.2	OK
		B		-3.4			0.3	≦		
	X6	T		71.0	1.250	2.7	74.4	≦	2895.6	OK
		B		71.0			74.4	≦		
2F	X1	T		-61.7	1.250	-2.3	64.6	≦	2895.6	OK
		B		-61.7			64.6	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1.9	0.8	≦	4785.7	OK
		B		1.5			0.8	≦		
	X3	T		0.3	1.250	0.3	0.8	≦	5607.3	OK
		B		0.3			0.8	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-0.4	0.8	≦	5603.4	OK
		B		-0.3			0.8	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	1.9	0.8	≦	4785.7	OK
		B		-1.5			0.8	≦		
	X6	T		61.7	1.250	2.3	64.6	≦	2895.6	OK
		B		61.7			64.6	≦		
1F	X1	T		-85.6	1.250	-0.7	86.5	≦	2856.8	OK
		B		-85.6			86.5	≦		
	X2	T		15.5	1.250	-0.6	14.7	≦	5625.0	OK
		B		15.5			14.7	≦		
	X3	T		-3.0	1.250	0.1	2.8	≦	5447.2	OK
		B		-3.0			2.8	≦		
	X4	T		3.0	1.250	-0.1	2.8	≦	5448.4	OK
		B		3.0			2.8	≦		
	X5	T		-15.5	1.250	0.6	14.7	≦	5624.8	OK
		B		-15.5			14.7	≦		
	X6	T		85.6	1.250	0.7	86.5	≦	2856.8	OK
		B		85.6			86.5	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-73.5	1.250	-10.2	86.2	≦	494.8	OK
		B		-73.5			86.2	≦		
	X2	T		7.4	1.250	-10.6	5.9	≦	561.2	OK
		B		7.4			5.9	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.6	0.1	≦	560.6	OK
		B		-0.8			0.1	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.6	0.1	≦	560.6	OK
		B		0.8			0.1	≦		
	X5	T		-7.4	1.250	10.6	5.9	≦	561.2	OK
		B		-7.4			5.9	≦		
	X6	T		73.5	1.250	10.2	86.2	≦	494.8	OK
		B		73.5			86.2	≦		
7F	X1	T		-35.5	1.250	-10.4	48.4	≦	579.0	OK
		B		-35.5			48.4	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-9.2	9.8	≦	662.9	OK
		B		1.7			9.8	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.3	0.4	≦	630.3	OK
		B		0.1			0.4	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X4	T		-0.1	1.250	-0.3	0.4	≦	630.3	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	9.2	9.8	≦	662.9	OK
		B		-1.7			9.8	≦		
	X6	T		35.5	1.250	10.4	48.4	≦	579.0	OK
		B		35.5			48.4	≦		
6F	X1	T		-44.6	1.250	-9.2	56.1	≦	639.5	OK
		B		-44.6			56.1	≦		
	X2	T		3.5	1.250	-8.8	7.6	≦	759.2	OK
		B		3.5			7.6	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.3	0.1	≦	711.3	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.3	0.1	≦	711.3	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-3.5	1.250	8.8	7.6	≦	759.2	OK
		B		-3.5			7.6	≦		
	X6	T		44.6	1.250	9.2	56.1	≦	639.5	OK
		B		44.6			56.1	≦		
5F	X1	T		-41.5	1.250	-9.5	53.4	≦	709.3	OK
		B		-41.5			53.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-9.3	8.6	≦	799.5	OK
		B		3.0			8.6	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.3	0.3	≦	785.5	OK
		B		-0.2			0.3	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.3	0.3	≦	785.7	OK
		B		0.2			0.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	9.3	8.6	≦	799.5	OK
		B		-3.0			8.6	≦		
	X6	T		41.5	1.250	9.5	53.4	≦	709.3	OK
		B		41.5			53.4	≦		
4F	X1	T		-43.2	1.250	-8.4	53.7	≦	807.4	OK
		B		-43.2			53.7	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-7.1	5.9	≦	868.0	OK
		B		3.0			5.9	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.3	0.2	≦	854.0	OK
		B		-0.2			0.2	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.3	0.2	≦	854.2	OK
		B		0.2			0.2	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	7.1	5.9	≦	868.0	OK
		B		-3.0			5.9	≦		
	X6	T		43.2	1.250	8.4	53.7	≦	807.4	OK
		B		43.2			53.7	≦		
3F	X1	T		-42.0	1.250	-10.3	54.8	≦	927.2	OK
		B		-42.0			54.8	≦		
	X2	T		3.8	1.250	-7.5	5.6	≦	1265.4	OK
		B		3.8			5.6	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.2	0.1	≦	1248.5	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.2	0.1	≦	1248.5	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-3.8	1.250	7.5	5.6	≦	1265.5	OK
		B		-3.8			5.6	≦		
	X6	T		42.0	1.250	10.3	54.8	≦	927.2	OK
		B		42.0			54.8	≦		
2F	X1	T		-44.3	1.250	-0.8	45.3	≦	922.5	OK
		B		-44.3			45.3	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-3.5	1.4	≦	1248.5	OK
		B		3.0			1.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	1248.5	OK
		B		0.1			0.1	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	0.0	0.1	≦	1248.5	OK
		B		-0.1			0.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	3.5	1.4	≦	1248.5	OK
		B		-3.0			1.4	≦		
	X6	T		44.3	1.250	0.8	45.3	≦	922.5	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X6	B		44.3	1.250	0.8	45.3	≦	922.5	OK
1F	X1	T		-32.7	1.250	5.2	26.2	≦	886.4	OK
		B		-32.7			26.2	≦		
	X2	T		5.3	1.250	-1.9	3.0	≦	1248.5	OK
		B		5.3			3.0	≦		
	X3	T		-0.9	1.250	0.2	0.6	≦	1248.5	OK
		B		-0.9			0.6	≦		
	X4	T		0.9	1.250	-0.2	0.6	≦	1248.5	OK
		B		0.9			0.6	≦		
	X5	T		-5.3	1.250	1.9	3.0	≦	1248.5	OK
		B		-5.3			3.0	≦		
	X6	T		32.7	1.250	-5.2	26.3	≦	886.4	OK
		B		32.7			26.3	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-98.0	1.250	41.2	46.5	≦	1199.5	OK
		B		-98.0			46.5	≦		
	X2	T		2.4	1.250	45.5	59.2	≦	2739.7	OK
		B		2.4			59.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	4.2	5.2	≦	2746.8	OK
		B		-0.1			5.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-4.2	5.2	≦	2746.8	OK
		B		0.1			5.2	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-45.5	59.2	≦	2739.7	OK
		B		-2.4			59.2	≦		
	X6	T		98.0	1.250	-41.2	46.5	≦	1199.5	OK
		B		98.0			46.5	≦		
7F	X1	T		-62.6	1.250	32.1	22.4	≦	1193.9	OK
		B		-62.6			22.4	≦		
	X2	T		-1.8	1.250	22.0	25.7	≦	2499.6	OK
		B		-1.8			25.7	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1.4	1.8	≦	2817.9	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1.4	1.8	≦	2818.0	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X5	T		1.8	1.250	-22.0	25.7	≦	2499.7	OK
		B		1.8			25.7	≦		
	X6	T		62.6	1.250	-32.1	22.4	≦	1193.9	OK
		B		62.6			22.4	≦		
6F	X1	T		-68.1	1.250	40.0	18.2	≦	2434.8	OK
		B		-68.1			18.2	≦		
	X2	T		0.2	1.250	29.6	37.3	≦	3484.6	OK
		B		0.2			37.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	3180.8	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	3181.0	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	-29.6	37.3	≦	3484.6	OK
		B		-0.2			37.3	≦		
	X6	T		68.1	1.250	-40.0	18.2	≦	2434.8	OK
		B		68.1			18.2	≦		
5F	X1	T		-67.9	1.250	44.2	12.6	≦	2637.7	OK
		B		-67.9			12.6	≦		
	X2	T		2.5	1.250	31.4	41.8	≦	3550.3	OK
		B		2.5			41.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	3079.8	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	3079.8	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-2.5	1.250	-31.4	41.8	≦	3550.3	OK
		B		-2.5			41.8	≦		
	X6	T		67.9	1.250	-44.2	12.6	≦	2637.7	OK
		B		67.9			12.6	≦		
4F	X1	T		-70.5	1.250	67.8	14.2	≦	2808.7	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X1	B		-70.5	1.250	67.8	14.2	≦	2808.7	OK
	X2	T		2.7	1.250	24.7	33.5	≦	3504.3	OK
		B		2.7			33.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	3449.2	OK
		B		-0.1			0.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.5	0.5	≦	3449.2	OK
		B		0.1			0.5	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	-24.7	33.5	≦	3504.3	OK
		B		-2.7			33.5	≦		
	X6	T		70.5	1.250	-67.8	14.2	≦	2808.7	OK
		B		70.5			14.2	≦		
3F	X1	T		-71.0	1.250	78.0	26.4	≦	3129.8	OK
		B		-71.0			26.4	≦		
	X2	T		3.4	1.250	27.5	37.7	≦	5045.5	OK
		B		3.4			37.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.6	0.6	≦	4493.1	OK
		B		-0.1			0.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.6	0.6	≦	4493.1	OK
		B		0.1			0.6	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-27.5	37.7	≦	5045.5	OK
		B		-3.4			37.7	≦		
	X6	T		71.0	1.250	-78.0	26.4	≦	3129.8	OK
		B		71.0			26.4	≦		
2F	X1	T		-61.7	1.250	70.3	26.2	≦	3007.0	OK
		B		-61.7			26.2	≦		
	X2	T		1.5	1.250	20.2	26.7	≦	4527.0	OK
		B		1.5			26.7	≦		
	X3	T		0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	4493.1	OK
		B		0.3			0.1	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	4493.1	OK
		B		-0.3			0.1	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-20.2	26.7	≦	4526.9	OK
		B		-1.5			26.7	≦		
	X6	T		61.7	1.250	-70.3	26.2	≦	3007.0	OK
		B		61.7			26.2	≦		
1F	X1	T		-85.6	1.250	40.3	35.3	≦	2856.8	OK
		B		-85.6			35.3	≦		
	X2	T		15.5	1.250	17.1	36.8	≦	4422.0	OK
		B		15.5			36.8	≦		
	X3	T		-3.0	1.250	-7.6	12.5	≦	4422.0	OK
		B		-3.0			12.5	≦		
	X4	T		3.0	1.250	7.6	12.5	≦	4422.0	OK
		B		3.0			12.5	≦		
	X5	T		-15.5	1.250	-17.1	36.8	≦	4422.0	OK
		B		-15.5			36.8	≦		
	X6	T		85.6	1.250	-40.3	35.3	≦	2856.8	OK
		B		85.6			35.3	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-216.8	280.5	≦	4572.5	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	-650.4	821.7	≦	4621.1	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	-846.9	1066.0	≦	4689.1	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	-1130.8	1418.8	≦	4710.2	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	-1522.9	1906.7	≦	5163.7	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	-1825.0	2282.7	≦	4965.8	OK

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	Y2		-1.0	1.250	-2368.2	2961.2	≦	4932.2	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-1395.9	1745.3	≦	4166.3	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	-49.8	57.0	≦	6672.4	OK
7F	Y2		4.8	1.250	-373.9	462.6	≦	7489.9	OK
6F	Y2		4.1	1.250	-510.6	634.2	≦	7885.7	OK
5F	Y2		3.0	1.250	-635.4	791.3	≦	8087.7	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-699.2	872.1	≦	8982.6	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-595.1	742.9	≦	9520.5	OK
2F	Y2		0.6	1.250	-722.6	902.6	≦	9715.4	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-95.0	118.5	≦	9913.5	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	109.2	140.8	≦	7297.6	OK
7F	Y2		3.9	1.250	26.1	36.5	≦	5481.8	OK
6F	Y2		3.3	1.250	2.9	6.9	≦	5822.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	0.6	3.1	≦	6022.0	OK
4F	Y2		1.3	1.250	78.5	99.4	≦	6636.9	OK
3F	Y2		0.5	1.250	193.8	242.8	≦	7042.5	OK
2F	Y2		0.4	1.250	245.6	307.3	≦	7235.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-7.3	9.1	≦	7432.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	199.8	254.0	≦	7297.6	OK
7F	Y2		3.9	1.250	337.7	426.0	≦	7497.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	379.3	477.4	≦	7301.4	OK
5F	Y2		2.3	1.250	488.9	613.5	≦	7214.3	OK
4F	Y2		1.3	1.250	652.2	816.6	≦	7918.5	OK
3F	Y2		0.5	1.250	755.0	944.3	≦	8169.7	OK
2F	Y2		0.4	1.250	911.8	1140.1	≦	8263.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	4.1	5.3	≦	7432.0	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	128.3	165.6	≦	7296.6	OK
7F	Y2		4.8	1.250	484.0	609.8	≦	7507.0	OK
6F	Y2		4.1	1.250	651.2	818.1	≦	7759.0	OK
5F	Y2		3.0	1.250	860.7	1078.8	≦	7724.2	OK
4F	Y2		1.8	1.250	1080.4	1352.3	≦	8354.1	OK
3F	Y2		0.9	1.250	1169.0	1462.1	≦	8475.9	OK
2F	Y2		0.6	1.250	1466.7	1833.9	≦	8655.5	OK
1F	Y2		0.2	1.250	13.7	17.4	≦	7449.1	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-170.7	222.9	≦	4622.3	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	176.6	212.0	≦	3779.8	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	324.1	397.8	≦	3986.0	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	416.0	514.7	≦	3891.4	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	410.9	510.5	≦	4089.4	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	302.3	376.4	≦	4220.8	OK
2F	Y2		-1.0	1.250	466.7	582.4	≦	4352.2	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	1480.5	1850.2	≦	5025.1	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-170.7	222.9	≦	5418.1	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	176.6	212.0	≦	4340.2	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	324.1	397.8	≦	4570.3	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	Y2		-5.3	1.250	416.0	514.7	≦	4425.9	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	410.9	510.5	≦	4645.3	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	302.3	376.4	≦	5390.7	OK
2F	Y2		-1.0	1.250	466.7	582.4	≦	5524.2	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	1480.5	1850.2	≦	6449.1	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	128.3	165.6	≦	8059.1	OK
7F	Y2		4.8	1.250	484.0	609.8	≦	8271.1	OK
6F	Y2		4.1	1.250	651.2	818.1	≦	8569.0	OK
5F	Y2		3.0	1.250	860.7	1078.8	≦	8501.2	OK
4F	Y2		1.8	1.250	1080.4	1352.3	≦	9200.0	OK
3F	Y2		0.9	1.250	1169.0	1462.1	≦	10590.7	OK
2F	Y2		0.6	1.250	1466.6	1833.9	≦	10767.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	13.7	17.4	≦	8999.3	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	199.8	254.0	≦	8060.0	OK
7F	Y2		3.9	1.250	337.7	426.0	≦	8261.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	379.3	477.4	≦	8044.1	OK
5F	Y2		2.3	1.250	488.9	613.5	≦	7915.8	OK
4F	Y2		1.3	1.250	652.2	816.6	≦	8700.3	OK
3F	Y2		0.5	1.250	755.0	944.3	≦	10167.9	OK
2F	Y2		0.4	1.250	911.8	1140.1	≦	10223.9	OK
1F	Y2		0.1	1.250	4.1	5.3	≦	8982.0	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	109.2	140.8	≦	8060.0	OK
7F	Y2		3.9	1.250	26.1	36.5	≦	5947.7	OK
6F	Y2		3.3	1.250	2.9	6.9	≦	6338.1	OK
5F	Y2		2.3	1.250	0.6	3.1	≦	6540.8	OK
4F	Y2		1.3	1.250	78.5	99.4	≦	7222.1	OK
3F	Y2		0.5	1.250	193.8	242.8	≦	8587.0	OK
2F	Y2		0.4	1.250	245.6	307.3	≦	8782.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-7.3	9.0	≦	8982.0	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	-49.8	57.0	≦	7341.9	OK
7F	Y2		4.8	1.250	-373.9	462.6	≦	8253.9	OK
6F	Y2		4.1	1.250	-510.6	634.2	≦	8720.6	OK
5F	Y2		3.0	1.250	-635.4	791.3	≦	8925.5	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-699.2	872.1	≦	9929.4	OK
3F	Y2		0.9	1.250	-595.1	742.9	≦	12066.7	OK
2F	Y2		0.6	1.250	-722.6	902.6	≦	12264.3	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-95.0	118.5	≦	12465.3	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-216.8	280.5	≦	5367.4	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	-650.4	821.7	≦	5416.9	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	-846.9	1066.0	≦	5489.0	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	-1130.8	1418.8	≦	5507.5	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	-1522.9	1906.7	≦	6064.4	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	-1825.0	2282.7	≦	6765.2	OK
2F	Y2		-1.0	1.250	-2368.2	2961.2	≦	6697.9	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	-1396.0	1745.3	≦	5475.3	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	1083.6	1344.9	≦	4597.0	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	1667.0	2075.0	≦	4676.9	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	2131.1	2656.6	≦	4776.3	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	2478.8	3093.2	≦	4836.5	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	2714.7	3390.3	≦	5329.7	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	2884.6	3604.3	≦	5217.7	OK
2F	Y2		-1.0	1.250	3107.3	3883.1	≦	5098.8	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	3931.6	4914.1	≦	5338.1	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	1475.4	1849.5	≦	7299.7	OK
7F	Y2		4.8	1.250	2423.4	3034.1	≦	7499.1	OK
6F	Y2		4.1	1.250	3246.4	4062.0	≦	7905.9	OK
5F	Y2		3.0	1.250	3992.7	4993.8	≦	8106.7	OK
4F	Y2		1.8	1.250	4672.9	5843.0	≦	9000.5	OK
3F	Y2		0.9	1.250	5284.2	6606.2	≦	9536.4	OK
2F	Y2		0.6	1.250	5758.9	7199.2	≦	9363.0	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5830.9	7288.9	≦	9036.7	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	1452.2	1819.6	≦	7297.6	OK
7F	Y2		3.9	1.250	2399.6	3003.4	≦	7497.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	3220.3	4028.7	≦	7904.5	OK
5F	Y2		2.3	1.250	3962.9	4955.9	≦	8104.3	OK
4F	Y2		1.3	1.250	4634.3	5794.1	≦	8996.8	OK
3F	Y2		0.5	1.250	5233.7	6542.6	≦	9531.5	OK
2F	Y2		0.4	1.250	5702.3	7128.3	≦	9328.7	OK
1F	Y2		0.1	1.250	5765.3	7206.8	≦	9002.0	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	1452.2	1819.6	≦	7297.6	OK
7F	Y2		3.9	1.250	2399.6	3003.4	≦	7497.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	3220.3	4028.7	≦	7904.5	OK
5F	Y2		2.3	1.250	3962.9	4955.9	≦	8104.3	OK
4F	Y2		1.3	1.250	4634.3	5794.1	≦	8996.8	OK
3F	Y2		0.5	1.250	5233.6	6542.6	≦	9531.5	OK
2F	Y2		0.4	1.250	5702.4	7128.4	≦	9328.7	OK
1F	Y2		0.1	1.250	5765.4	7206.9	≦	9002.0	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	1475.4	1849.5	≦	7299.7	OK
7F	Y2		4.8	1.250	2423.4	3034.0	≦	7499.1	OK
6F	Y2		4.1	1.250	3246.3	4062.0	≦	7905.9	OK
5F	Y2		3.0	1.250	3992.6	4993.8	≦	8106.7	OK
4F	Y2		1.8	1.250	4672.9	5842.9	≦	9000.5	OK
3F	Y2		0.9	1.250	5284.1	6606.0	≦	9536.4	OK
2F	Y2		0.6	1.250	5758.7	7199.0	≦	9363.0	OK
1F	Y2		0.2	1.250	5830.9	7288.9	≦	9036.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	1083.6	1344.9	≦	4597.0	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	1667.0	2075.1	≦	4676.9	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	2131.1	2656.6	≦	4776.3	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	2478.8	3093.2	≦	4836.5	OK
4F	Y2		-3.1	1.250	2714.8	3390.4	≦	5329.7	OK
3F	Y2		-1.5	1.250	2884.7	3604.4	≦	5217.7	OK
2F	Y2		-1.0	1.250	3107.4	3883.2	≦	5098.8	OK
1F	Y2		-0.4	1.250	3931.6	4914.1	≦	5338.1	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-2363.7	2964.1	≦	5391.6	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	-3047.2	3817.7	≦	5471.8	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	-3952.7	4948.2	≦	5575.0	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	-4766.1	5963.0	＞	5632.0	NG
4F	Y2		-3.1	1.250	-5467.7	6837.7	＞	6228.3	NG
3F	Y2		-1.5	1.250	-5964.7	7457.4	＞	7330.6	NG
2F	Y2		-1.0	1.250	-6431.7	8040.7	＞	7320.7	NG
1F	Y2	x	-0.4	1.000	-6865.3	6865.7		7257.3	

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	-2662.5	3322.9	≦	8063.2	OK
7F	Y2		4.8	1.250	-4615.1	5764.1	≦	8265.4	OK
6F	Y2		4.1	1.250	-6152.9	7687.1	≦	8744.6	OK
5F	Y2		3.0	1.250	-7480.8	9348.0	＞	8950.0	NG
4F	Y2		1.8	1.250	-8629.7	10785.3	＞	9954.2	NG
3F	Y2		0.9	1.250	-9685.3	12105.6	＞	12089.6	NG
2F	Y2		0.6	1.250	-10552.1	13189.5	＞	12288.0	NG
1F	Y2	x	0.2	1.000	-11236.2	11236.0		12055.9	

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	-2553.2	3187.2	≦	8060.1	OK
7F	Y2		3.9	1.250	-4600.8	5747.0	≦	8261.8	OK
6F	Y2		3.3	1.250	-6140.2	7672.0	≦	8740.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7469.2	9334.1	＞	8942.7	NG
4F	Y2		1.3	1.250	-8618.6	10771.9	＞	9944.2	NG
3F	Y2		0.5	1.250	-9674.6	12092.7	＞	12078.2	NG
2F	Y2		0.4	1.250	-10544.0	13179.6	＞	12274.1	NG
1F	Y2	x	0.1	1.000	-11239.0	11238.8		12036.9	

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		4.3	1.250	-2553.2	3187.2	≦	8060.1	OK
7F	Y2		3.9	1.250	-4600.8	5747.0	≦	8261.8	OK
6F	Y2		3.3	1.250	-6140.2	7672.0	≦	8740.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7469.2	9334.1	＞	8942.7	NG
4F	Y2		1.3	1.250	-8618.6	10772.0	＞	9944.2	NG
3F	Y2		0.5	1.250	-9674.6	12092.7	＞	12078.2	NG
2F	Y2		0.4	1.250	-10544.0	13179.6	＞	12274.1	NG
1F	Y2	x	0.1	1.000	-11239.0	11238.8		12037.0	

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		5.2	1.250	-2662.5	3322.9	≦	8063.2	OK
7F	Y2		4.8	1.250	-4615.2	5764.1	≦	8265.4	OK
6F	Y2		4.1	1.250	-6152.9	7687.1	≦	8744.6	OK
5F	Y2		3.0	1.250	-7480.8	9348.0	＞	8950.0	NG
4F	Y2		1.8	1.250	-8629.7	10785.3	＞	9954.2	NG
3F	Y2		0.9	1.250	-9685.3	12105.7	＞	12089.6	NG
2F	Y2		0.6	1.250	-10552.1	13189.5	＞	12288.0	NG
1F	Y2	x	0.2	1.000	-11236.2	11236.0		12055.9	

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-9.5	1.250	-2363.7	2964.1	≦	5391.6	OK
7F	Y2		-8.7	1.250	-3047.2	3817.7	≦	5471.8	OK
6F	Y2		-7.3	1.250	-3952.7	4948.2	≦	5575.0	OK
5F	Y2		-5.3	1.250	-4766.1	5963.0	＞	5632.0	NG
4F	Y2		-3.1	1.250	-5467.7	6837.7	＞	6228.3	NG
3F	Y2		-1.5	1.250	-5964.7	7457.4	＞	7330.6	NG
2F	Y2		-1.0	1.250	-6431.7	8040.7	＞	7320.7	NG
1F	Y2	x	-0.4	1.000	-6865.3	6865.7		7257.3	

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4967.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14887.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2524.23	1210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11953.59	0.00	3541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14477.82	1210.22	3541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4967.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8996.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14887.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2524.23	1210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11953.58	0.00	3541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14477.81	1210.22	3541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8022.43	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1666.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2423.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2399.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2399.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2423.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12980.01	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2131.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3246.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3246.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2131.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17195.59	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3962.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3962.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3992.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20868.72	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2714.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4672.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4634.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4634.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4672.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2714.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24043.85	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5284.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5233.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5233.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5284.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26804.97	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3107.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5758.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5702.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5702.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5758.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3107.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29137.02	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5830.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5830.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31055.65	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2363.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2363.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15158.69	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3047.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3047.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24526.23	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3952.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6152.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6140.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6152.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3952.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32491.73	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4766.13
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7480.82
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7469.18

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7469.18
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7480.83
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4766.13
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39432.27
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5467.66
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8629.66
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8618.59
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8618.59
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8629.66
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5467.66
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45431.82
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5964.71
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9685.26
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9674.57
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9674.56
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9685.27
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5964.71
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50649.07
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6431.75
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10552.06
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10543.99
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10543.98
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10552.07
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6431.74
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55055.60
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6865.29
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11236.24
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11238.96
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11238.96
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11236.24
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6865.29
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58680.98

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=0.46 Rt=1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2083.0	0.0	2083.0	0.36	0.00	0.36
	Y3	2884.5	0.0	2884.5	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4967.4	0.0	4967.4	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.035 Co＝0.417
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1393.3	0.0	1393.3	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6643.9	0.0	6643.9	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8037.2	0.0	8037.2	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.677 Co＝0.417
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1651.4	0.0	1651.4	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8996.0	0.0	8996.0	0.53	0.00	0.53	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10647.4	0.0	10647.4	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.490 Co＝0.417
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1653.5	0.0	1653.5	0.07	0.00	0.07	
	Y3	11268.3	0.0	11268.3	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12921.8	0.0	12921.8	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.358 Co＝0.417
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1560.9	0.0	1560.9	0.05	0.00	0.05	
	Y3	13326.9	0.0	13326.9	0.47	0.00	0.47	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14887.8	0.0	14887.8	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.252 Co＝0.417
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2002.9	0.0	2002.9	0.06	0.00	0.06	
	Y3	14594.6	0.0	14594.6	0.43	0.00	0.43	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16597.5	0.0	16597.5	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.161 Co＝0.417
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	991.3	0.0	991.3	0.02	0.00	0.02	
	Y3	17050.2	0.0	17050.2	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18041.5	0.0	18041.5	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.078 Co＝0.417
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3734.5	0.0	3734.5	0.08	0.00	0.08	
	Y3	15495.1	0.0	15495.1	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19229.5	0.0	19229.5	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.417

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2083.0	0.0	2083.0	0.36	0.00	0.36	
	Y3	2884.5	0.0	2884.5	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4967.4	0.0	4967.4	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.035 Co＝0.417
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1393.3	0.0	1393.3	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6643.9	0.0	6643.9	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8037.2	0.0	8037.2	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.677 Co＝0.417
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1651.4	0.0	1651.4	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8996.0	0.0	8996.0	0.53	0.00	0.53	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10647.4	0.0	10647.4	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.490 Co＝0.417
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1653.5	0.0	1653.5	0.07	0.00	0.07	
	Y3	11268.3	0.0	11268.3	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	合計	12921.8	0.0	12921.8	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.358 Co＝0.417
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1560.9	0.0	1560.9	0.05	0.00	0.05	
	Y3	13326.9	0.0	13326.9	0.47	0.00	0.47	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14887.8	0.0	14887.8	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.252 Co＝0.417
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2002.9	0.0	2002.9	0.06	0.00	0.06	
	Y3	14594.6	0.0	14594.6	0.43	0.00	0.43	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16597.5	0.0	16597.5	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.161 Co＝0.417
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	991.3	0.0	991.3	0.02	0.00	0.02	
	Y3	17050.2	0.0	17050.2	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18041.5	0.0	18041.5	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.078 Co＝0.417
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3734.5	0.0	3734.5	0.08	0.00	0.08	
	Y3	15495.1	0.0	15495.1	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19229.5	0.0	19229.5	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.417

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X1	0.0	1083.6	1083.6	0.00	0.19	0.19	
	X2	0.0	1475.4	1475.4	0.00	0.25	0.25	
	X3	0.0	1452.2	1452.2	0.00	0.25	0.25	
	X4	0.0	1452.2	1452.2	0.00	0.25	0.25	
	X5	0.0	1475.4	1475.4	0.00	0.25	0.25	
	X6	0.0	1083.6	1083.6	0.00	0.19	0.19	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8022.4	8022.4	0.00	1.37	1.37	Ai＝2.035 Co＝0.674
7F	X1	0.0	1667.0	1667.0	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	2423.4	2423.4	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	2399.6	2399.6	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	2399.6	2399.6	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	2423.4	2423.4	0.00	0.21	0.21	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X6	0.0	1667.0	1667.0	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	12980.0	12980.0	0.00	1.13	1.13	Ai＝1.677 Co＝0.674
6F	X1	0.0	2131.1	2131.1	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	3246.4	3246.4	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	3220.3	3220.3	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	3220.3	3220.3	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	3246.3	3246.3	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2131.1	2131.1	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17195.6	17195.6	0.00	1.00	1.00	Ai＝1.490 Co＝0.674
5F	X1	0.0	2478.8	2478.8	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3992.7	3992.7	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	3962.9	3962.9	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3962.9	3962.9	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3992.6	3992.6	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	2478.8	2478.8	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20868.7	20868.7	0.00	0.91	0.91	Ai＝1.358 Co＝0.674
4F	X1	0.0	2714.7	2714.7	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	4672.9	4672.9	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4634.3	4634.3	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4634.3	4634.3	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4672.9	4672.9	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2714.8	2714.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24043.8	24043.8	0.00	0.84	0.84	Ai＝1.252 Co＝0.674
3F	X1	0.0	2884.6	2884.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5284.2	5284.2	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5233.7	5233.7	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	5233.6	5233.6	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	5284.1	5284.1	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	2884.7	2884.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26805.0	26805.0	0.00	0.78	0.78	Ai＝1.161 Co＝0.674
2F	X1	0.0	3107.3	3107.3	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5758.9	5758.9	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5702.3	5702.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5702.4	5702.4	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5758.7	5758.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	3107.4	3107.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29137.0	29137.0	0.00	0.73	0.73	Ai＝1.078 Co＝0.674
1F	X1	0.0	3931.6	3931.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5830.9	5830.9	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5765.3	5765.3	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5765.4	5765.4	0.00	0.13	0.13	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	X5	0.0	5830.9	5830.9	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3931.6	3931.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31055.6	31055.6	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.000 Co＝0.674

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X1	0.0	2363.7	2363.7	0.00	0.40	0.40	
	X2	0.0	2662.5	2662.5	0.00	0.46	0.46	
	X3	0.0	2553.2	2553.2	0.00	0.44	0.44	
	X4	0.0	2553.2	2553.2	0.00	0.44	0.44	
	X5	0.0	2662.5	2662.5	0.00	0.46	0.46	
	X6	0.0	2363.7	2363.7	0.00	0.40	0.40	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	15158.7	15158.7	0.00	2.59	2.59	Ai＝2.035 Co＝1.273
7F	X1	0.0	3047.2	3047.2	0.00	0.27	0.27	
	X2	0.0	4615.1	4615.1	0.00	0.40	0.40	
	X3	0.0	4600.8	4600.8	0.00	0.40	0.40	
	X4	0.0	4600.8	4600.8	0.00	0.40	0.40	
	X5	0.0	4615.2	4615.2	0.00	0.40	0.40	
	X6	0.0	3047.2	3047.2	0.00	0.27	0.27	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24526.2	24526.2	0.00	2.14	2.14	Ai＝1.677 Co＝1.273
6F	X1	0.0	3952.7	3952.7	0.00	0.23	0.23	
	X2	0.0	6152.9	6152.9	0.00	0.36	0.36	
	X3	0.0	6140.2	6140.2	0.00	0.36	0.36	
	X4	0.0	6140.2	6140.2	0.00	0.36	0.36	
	X5	0.0	6152.9	6152.9	0.00	0.36	0.36	
	X6	0.0	3952.7	3952.7	0.00	0.23	0.23	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32491.7	32491.7	0.00	1.90	1.90	Ai＝1.490 Co＝1.273
5F	X1	0.0	4766.1	4766.1	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	7480.8	7480.8	0.00	0.33	0.33	
	X3	0.0	7469.2	7469.2	0.00	0.33	0.33	
	X4	0.0	7469.2	7469.2	0.00	0.33	0.33	
	X5	0.0	7480.8	7480.8	0.00	0.33	0.33	
	X6	0.0	4766.1	4766.1	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	39432.3	39432.3	0.00	1.73	1.73	Ai＝1.358 Co＝1.273
4F	X1	0.0	5467.7	5467.7	0.00	0.19	0.19	
	X2	0.0	8629.7	8629.7	0.00	0.30	0.30	
	X3	0.0	8618.6	8618.6	0.00	0.30	0.30	
	X4	0.0	8618.6	8618.6	0.00	0.30	0.30	
	X5	0.0	8629.7	8629.7	0.00	0.30	0.30	
	X6	0.0	5467.7	5467.7	0.00	0.19	0.19	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	合計	0.0	45431.8	45431.8	0.00	1.59	1.59	Ai＝1.252 Co＝1.273
3F	X1	0.0	5964.7	5964.7	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	9685.3	9685.3	0.00	0.28	0.28	
	X3	0.0	9674.6	9674.6	0.00	0.28	0.28	
	X4	0.0	9674.6	9674.6	0.00	0.28	0.28	
	X5	0.0	9685.3	9685.3	0.00	0.28	0.28	
	X6	0.0	5964.7	5964.7	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	50649.1	50649.1	0.00	1.48	1.48	Ai＝1.161 Co＝1.273
2F	X1	0.0	6431.7	6431.7	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	10552.1	10552.1	0.00	0.26	0.26	
	X3	0.0	10544.0	10544.0	0.00	0.26	0.26	
	X4	0.0	10544.0	10544.0	0.00	0.26	0.26	
	X5	0.0	10552.1	10552.1	0.00	0.26	0.26	
	X6	0.0	6431.7	6431.7	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	55055.6	55055.6	0.00	1.37	1.37	Ai＝1.078 Co＝1.273
1F	X1	0.0	6865.3	6865.3	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	11236.2	11236.2	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	11239.0	11239.0	0.00	0.24	0.24	
	X4	0.0	11239.0	11239.0	0.00	0.24	0.24	
	X5	0.0	11236.2	11236.2	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	6865.3	6865.3	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	58681.0	58681.0	0.00	1.27	1.27	Ai＝1.000 Co＝1.273

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2082.2	0.0	2082.2	0.36	0.00	0.36	
	Y3	2870.6	0.0	2870.6	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4952.8	0.0	4952.8	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.035 Co＝0.416
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1393.4	0.0	1393.4	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6620.0	0.0	6620.0	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8013.5	0.0	8013.5	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.677 Co＝0.416
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1650.2	0.0	1650.2	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8965.8	0.0	8965.8	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10616.0	0.0	10616.0	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.490 Co＝0.416
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1652.0	0.0	1652.0	0.07	0.00	0.07	
	Y3	11231.7	0.0	11231.7	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12883.7	0.0	12883.7	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.358 Co＝0.416
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1562.3	0.0	1562.3	0.05	0.00	0.05	
	Y3	13281.6	0.0	13281.6	0.47	0.00	0.47	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14843.9	0.0	14843.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.252 Co＝0.416
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1981.6	0.0	1981.6	0.06	0.00	0.06	
	Y3	14566.9	0.0	14566.9	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16548.6	0.0	16548.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.161 Co＝0.416
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1067.0	0.0	1067.0	0.03	0.00	0.03	
	Y3	16921.3	0.0	16921.3	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17988.3	0.0	17988.3	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.078 Co＝0.416
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3618.7	0.0	3618.7	0.08	0.00	0.08	
	Y3	15554.1	0.0	15554.1	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19172.8	0.0	19172.8	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.416

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2082.2	0.0	2082.2	0.36	0.00	0.36	
	Y3	2870.6	0.0	2870.6	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4952.8	0.0	4952.8	0.85	0.00	0.85	Ai＝2.035 Co＝0.416
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1393.4	0.0	1393.4	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6620.0	0.0	6620.0	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8013.5	0.0	8013.5	0.70	0.00	0.70	Ai＝1.677 Co＝0.416
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1650.2	0.0	1650.2	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8965.8	0.0	8965.8	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10616.0	0.0	10616.0	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.490 Co＝0.416
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1652.0	0.0	1652.0	0.07	0.00	0.07	
	Y3	11231.7	0.0	11231.7	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12883.7	0.0	12883.7	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.358 Co＝0.416
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1562.3	0.0	1562.3	0.05	0.00	0.05	
	Y3	13281.6	0.0	13281.6	0.47	0.00	0.47	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14843.9	0.0	14843.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.252 Co＝0.416
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1981.6	0.0	1981.6	0.06	0.00	0.06	
	Y3	14566.9	0.0	14566.9	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	合計	16548.6	0.0	16548.6	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.161 Co＝0.416
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1067.0	0.0	1067.0	0.03	0.00	0.03	
	Y3	16921.3	0.0	16921.3	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17988.3	0.0	17988.3	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.078 Co＝0.416
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3618.7	0.0	3618.7	0.08	0.00	0.08	
	Y3	15554.1	0.0	15554.1	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19172.8	0.0	19172.8	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.416

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X1	0.0	1052.1	1052.1	0.00	0.18	0.18	
	X2	0.0	1417.0	1417.0	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	1394.0	1394.0	0.00	0.24	0.24	
	X4	0.0	1394.0	1394.0	0.00	0.24	0.24	
	X5	0.0	1417.0	1417.0	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	1052.1	1052.1	0.00	0.18	0.18	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	7726.1	7726.1	0.00	1.32	1.32	Ai＝2.035 Co＝0.649
7F	X1	0.0	1614.6	1614.6	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	2329.7	2329.7	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	2306.0	2306.0	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	2306.0	2306.0	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	2329.7	2329.7	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	1614.6	1614.6	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	12500.6	12500.6	0.00	1.09	1.09	Ai＝1.677 Co＝0.649
6F	X1	0.0	2062.1	2062.1	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	3122.1	3122.1	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	3096.0	3096.0	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	3096.1	3096.1	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	3122.1	3122.1	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	2062.1	2062.1	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16560.5	16560.5	0.00	0.97	0.97	Ai＝1.490 Co＝0.649
5F	X1	0.0	2395.8	2395.8	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3841.6	3841.6	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3811.6	3811.6	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3811.6	3811.6	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3841.6	3841.6	0.00	0.17	0.17	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	X6	0.0	2395.8	2395.8	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20097.9	20097.9	0.00	0.88	0.88	Ai＝1.358 Co＝0.649
4F	X1	0.0	2624.4	2624.4	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4496.2	4496.2	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4457.3	4457.3	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4457.3	4457.3	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4496.2	4496.2	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2624.4	2624.4	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23155.8	23155.8	0.00	0.81	0.81	Ai＝1.252 Co＝0.649
3F	X1	0.0	2789.5	2789.5	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5084.6	5084.6	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	5033.4	5033.4	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	5033.4	5033.4	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	5084.6	5084.6	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	2789.5	2789.5	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25814.9	25814.9	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.161 Co＝0.649
2F	X1	0.0	3020.8	3020.8	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5534.2	5534.2	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5475.4	5475.4	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5475.4	5475.4	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5534.2	5534.2	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	3020.8	3020.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28060.9	28060.9	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.078 Co＝0.649
1F	X1	0.0	3633.4	3633.4	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5691.1	5691.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	5629.9	5629.9	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	5629.9	5629.9	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	5691.1	5691.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3633.4	3633.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29908.7	29908.7	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.000 Co＝0.649

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.46 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X1	0.0	2354.9	2354.9	0.00	0.40	0.40	
	X2	0.0	2609.1	2609.1	0.00	0.45	0.45	
	X3	0.0	2504.4	2504.4	0.00	0.43	0.43	
	X4	0.0	2504.5	2504.5	0.00	0.43	0.43	
	X5	0.0	2609.1	2609.1	0.00	0.45	0.45	
	X6	0.0	2354.9	2354.9	0.00	0.40	0.40	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14936.9	14936.9	0.00	2.55	2.55	Ai＝2.035 Co＝1.254

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X1	0.0	2999.6	2999.6	0.00	0.26	0.26	
	X2	0.0	4549.0	4549.0	0.00	0.40	0.40	
	X3	0.0	4535.0	4535.0	0.00	0.39	0.39	
	X4	0.0	4535.0	4535.0	0.00	0.39	0.39	
	X5	0.0	4549.0	4549.0	0.00	0.40	0.40	
	X6	0.0	2999.6	2999.6	0.00	0.26	0.26	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24167.4	24167.4	0.00	2.10	2.10	Ai＝1.677 Co＝1.254
6F	X1	0.0	3890.7	3890.7	0.00	0.23	0.23	
	X2	0.0	6064.9	6064.9	0.00	0.35	0.35	
	X3	0.0	6052.5	6052.5	0.00	0.35	0.35	
	X4	0.0	6052.5	6052.5	0.00	0.35	0.35	
	X5	0.0	6064.9	6064.9	0.00	0.35	0.35	
	X6	0.0	3890.7	3890.7	0.00	0.23	0.23	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32016.3	32016.3	0.00	1.87	1.87	Ai＝1.490 Co＝1.254
5F	X1	0.0	4691.1	4691.1	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	7373.9	7373.9	0.00	0.32	0.32	
	X3	0.0	7362.6	7362.6	0.00	0.32	0.32	
	X4	0.0	7362.6	7362.6	0.00	0.32	0.32	
	X5	0.0	7374.0	7374.0	0.00	0.32	0.32	
	X6	0.0	4691.1	4691.1	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38855.3	38855.3	0.00	1.70	1.70	Ai＝1.358 Co＝1.254
4F	X1	0.0	5381.4	5381.4	0.00	0.19	0.19	
	X2	0.0	8506.5	8506.5	0.00	0.30	0.30	
	X3	0.0	8495.6	8495.6	0.00	0.30	0.30	
	X4	0.0	8495.6	8495.6	0.00	0.30	0.30	
	X5	0.0	8506.5	8506.5	0.00	0.30	0.30	
	X6	0.0	5381.4	5381.4	0.00	0.19	0.19	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	44767.1	44767.1	0.00	1.57	1.57	Ai＝1.252 Co＝1.254
3F	X1	0.0	5869.2	5869.2	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	9547.7	9547.7	0.00	0.28	0.28	
	X3	0.0	9537.1	9537.1	0.00	0.28	0.28	
	X4	0.0	9537.1	9537.1	0.00	0.28	0.28	
	X5	0.0	9547.7	9547.7	0.00	0.28	0.28	
	X6	0.0	5869.2	5869.2	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	49908.0	49908.0	0.00	1.46	1.46	Ai＝1.161 Co＝1.254
2F	X1	0.0	6329.3	6329.3	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	10401.9	10401.9	0.00	0.26	0.26	
	X3	0.0	10393.8	10393.8	0.00	0.26	0.26	
	X4	0.0	10393.8	10393.8	0.00	0.26	0.26	
	X5	0.0	10401.9	10401.9	0.00	0.26	0.26	
	X6	0.0	6329.3	6329.3	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	合計	0.0	54250.0	54250.0	0.00	1.35	1.35	Ai＝1.078 Co＝1.254
1F	X1	0.0	6860.8	6860.8	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	11014.0	11014.0	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	11012.5	11012.5	0.00	0.24	0.24	
	X4	0.0	11012.6	11012.6	0.00	0.24	0.24	
	X5	0.0	11014.1	11014.1	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	6860.8	6860.8	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	57774.9	57774.9	0.00	1.25	1.25	Ai＝1.000 Co＝1.253

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
8F	A	4967.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4967.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	8037.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8037.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	10647.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10647.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	12921.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12921.81		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	14887.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14887.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	16597.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16597.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18041.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18041.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	14477.82	75.29		0.00	0.00			
	B	1210.22	6.29		0.00	0.00			
	C	3541.49	18.42		0.00	0.00			
	A+B+C	19229.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
8F	A	4967.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4967.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	8037.16	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
7F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8037.16		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	10647.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10647.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	12921.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12921.81		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	14887.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14887.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	16597.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16597.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18041.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18041.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	14477.81	75.29		0.00	0.00			
	B	1210.22	6.29		0.00	0.00			
	C	3541.49	18.42		0.00	0.00			
	A+B+C	19229.52		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
8F	A	0.00	0.00		8022.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8022.43		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		12980.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12980.01		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		17195.59	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17195.59		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		20868.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20868.72		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		24043.85	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24043.85		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		26804.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26804.97		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		29137.02	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29137.02		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31055.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31055.65		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
8F	A	0.00	0.00		15158.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15158.69		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		24526.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24526.23		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		32491.73	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32491.73		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		39432.27	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	39432.27		WD	1.00	0.55
4F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		45431.82	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	45431.82		WD	1.00	0.55
3F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		50649.07	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	50649.07		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		55055.60	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	55055.60		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		58680.98	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	58680.98		WD	1.00	0.55

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
8F	2.035	5851.3	11906.9	1.000	1.000	1.000	0.30	3572.1
7F	1.677	11484.5	19264.9	1.000	1.000	1.000	0.30	5779.5
6F	1.490	17128.4	25521.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7656.5
5F	1.358	22810.3	30973.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9292.0
4F	1.252	28492.2	35685.9	1.000	1.000	1.000	0.30	10705.8
3F	1.161	34277.7	39784.0	1.000	1.000	1.000	0.30	11935.2
2F	1.078	40127.5	43245.2	1.000	1.000	1.000	0.30	12973.6
1F	1.000	46092.9	46092.9	1.000	1.000	1.000	0.30	13827.9

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
8F	2.035	5851.3	11906.9	1.000	1.000	1.000	0.30	3572.1
7F	1.677	11484.5	19264.9	1.000	1.000	1.000	0.30	5779.5
6F	1.490	17128.4	25521.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7656.5
5F	1.358	22810.3	30973.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9292.0
4F	1.252	28492.2	35685.9	1.000	1.000	1.000	0.30	10705.8
3F	1.161	34277.7	39784.0	1.000	1.000	1.000	0.30	11935.2
2F	1.078	40127.5	43245.2	1.000	1.000	1.000	0.30	12973.6
1F	1.000	46092.9	46092.9	1.000	1.000	1.000	0.30	13827.9

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
8F	2.035	5851.3	11906.9	1.000	1.000	1.000	0.40	4762.8
7F	1.677	11484.5	19264.9	1.000	1.000	1.000	0.40	7706.0
6F	1.490	17128.4	25521.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10208.7
5F	1.358	22810.3	30973.4	1.000	1.000	1.000	0.40	12389.4
4F	1.252	28492.2	35685.9	1.000	1.000	1.000	0.40	14274.4
3F	1.161	34277.7	39784.0	1.000	1.000	1.000	0.40	15913.6
2F	1.078	40127.5	43245.2	1.000	1.000	1.000	0.40	17298.1
1F	1.000	46092.9	46092.9	1.000	1.000	1.000	0.40	18437.2

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
8F	2.035	5851.3	11906.9	1.000	1.000	1.000	0.40	4762.8
7F	1.677	11484.5	19264.9	1.000	1.000	1.000	0.40	7706.0
6F	1.490	17128.4	25521.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10208.7
5F	1.358	22810.3	30973.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9292.0
							0.55	17035.4
4F	1.252	28492.2	35685.9	1.000	1.000	1.000	0.30	10705.8
							0.55	19627.3
3F	1.161	34277.7	39784.0	1.000	1.000	1.000	0.30	11935.2
							0.55	21881.2
2F	1.078	40127.5	43245.2	1.000	1.000	1.000	0.30	12973.6
							0.55	23784.9
1F	1.000	46092.9	46092.9	1.000	1.000	1.000	0.30	13827.9
							0.55	25351.1

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2082.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	8013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2439.04	1179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11984.53	0.00	3569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14423.56	1179.69	3569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2082.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y3	14566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2439.04	1179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11984.53	0.00	3569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14423.56	1179.69	3569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1393.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1393.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7726.12	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2329.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2329.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.59	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2062.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2062.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16560.47	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2395.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3811.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3811.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2395.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20097.93	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2624.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4496.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4496.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2624.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23155.78	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2789.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5084.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5033.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5033.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5084.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2789.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25814.93	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3020.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5534.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5475.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5475.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5534.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3020.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28060.86	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3633.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5629.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5629.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3633.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29908.65	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.89	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2609.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2504.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2504.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2609.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14936.89	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2999.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4549.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4535.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4535.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4549.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2999.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24167.37	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6064.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6052.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6052.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6064.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32016.32	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4691.10
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7373.95
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7362.60
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7362.59
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7373.96
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4691.10
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38855.30
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.37
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8506.54
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8495.62
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8495.63
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8506.52
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.37
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44767.05
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5869.16
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9547.71
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9537.14
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9537.12
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9547.70
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5869.17
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49908.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6329.29
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10401.89
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10393.82
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10393.83
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10401.89
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6329.29
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54250.02
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6860.84
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11014.04
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11012.54
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11012.55
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11014.06
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6860.84
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57774.86

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	11906.9	1.000	0.30	3572.1		4952.8	1.38
7F	19264.9	1.000	0.30	5779.5		8013.5	1.38
6F	25521.7	1.000	0.30	7656.5		10616.0	1.38
5F	30973.4	1.000	0.30	9292.0		12883.7	1.38
4F	35685.9	1.000	0.30	10705.8		14843.9	1.38
3F	39784.0	1.000	0.30	11935.2		16548.6	1.38
2F	43245.2	1.000	0.30	12973.6		17988.3	1.38
1F	46092.9	1.000	0.30	13827.9		19172.8	1.38

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	11906.9	1.000	0.30	3572.1		4952.8	1.38
7F	19264.9	1.000	0.30	5779.5		8013.5	1.38
6F	25521.7	1.000	0.30	7656.5		10616.0	1.38
5F	30973.4	1.000	0.30	9292.0		12883.7	1.38
4F	35685.9	1.000	0.30	10705.8		14843.9	1.38
3F	39784.0	1.000	0.30	11935.2		16548.6	1.38
2F	43245.2	1.000	0.30	12973.6		17988.3	1.38
1F	46092.9	1.000	0.30	13827.9		19172.8	1.38

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	11906.9	1.000	0.40	4762.8		7726.1	1.62
7F	19264.9	1.000	0.40	7706.0		12500.6	1.62
6F	25521.7	1.000	0.40	10208.7		16560.5	1.62
5F	30973.4	1.000	0.40	12389.4		20097.9	1.62

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
4F	35685.9	1.000	0.40	14274.4		23155.8	1.62
3F	39784.0	1.000	0.40	15913.6		25814.9	1.62
2F	43245.2	1.000	0.40	17298.1		28060.9	1.62
1F	46092.9	1.000	0.40	18437.2		29908.7	1.62

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	11906.9	1.000	0.40	4762.8		14936.9	3.13
7F	19264.9	1.000	0.40	7706.0		24167.4	3.13
6F	25521.7	1.000	0.40	10208.7		32016.3	3.13
5F	30973.4	1.000	0.30	9292.0		0.0	0.00
			0.55	(17035.4)	38855.3	(38855.3)	(2.28)
4F	35685.9	1.000	0.30	10705.8		0.0	0.00
			0.55	(19627.3)	44767.1	(44767.1)	(2.28)
3F	39784.0	1.000	0.30	11935.2		0.0	0.00
			0.55	(21881.2)	49908.0	(49908.0)	(2.28)
2F	43245.2	1.000	0.30	12973.6		0.0	0.00
			0.55	(23784.9)	54250.0	(54250.0)	(2.28)
1F	46092.9	1.000	0.30	13827.9		0.0	0.00
			0.55	(25351.1)	57774.9	(57774.9)	(2.27)

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 6F － 7F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　脆性破壊部材の発生 （ 解析終了位置 ： X1ﾌﾚｰﾑ 1F階 Y2軸 壁 ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
522	9F	4967.4	42.7302	4.9839	1/ 56
	8F	8037.2	37.7463	5.1764	1/ 54
	7F	10647.4	32.5699	5.4532	1/ 52
	6F	12921.8	27.1166	5.5653	1/ 50
	5F	14887.8	21.5514	5.6057	1/ 50
	4F	16597.5	15.9457	5.5182	1/ 51
	3F	18041.5	10.4276	5.3339	1/ 52
	2F	19229.5	5.0937	5.0937	1/ 64

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
522	9F	4967.4	42.7302	4.9839	1/ 56
	8F	8037.2	37.7463	5.1765	1/ 54
	7F	10647.4	32.5698	5.4532	1/ 52

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
522	6F	12921.8	27.1167	5.5653	1/ 50
	5F	14887.8	21.5514	5.6056	1/ 50
	4F	16597.5	15.9457	5.5181	1/ 51
	3F	18041.5	10.4276	5.3339	1/ 52
	2F	19229.5	5.0937	5.0937	1/ 64

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
475	9F	8022.4	43.5105	5.2803	1/ 53
	8F	12980.0	38.2301	5.2940	1/ 53
	7F	17195.6	32.9362	5.3476	1/ 53
	6F	20868.7	27.5886	5.2983	1/ 53
	5F	24043.8	22.2903	5.2836	1/ 53
	4F	26805.0	17.0067	5.2645	1/ 53
	3F	29137.0	11.7422	5.2370	1/ 53
	2F	31055.7	6.5052	6.5052	1/ 50

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
156	9F	15158.7	21.3451	0.3769	1/ 743
	8F	24526.2	20.9683	0.5232	1/ 535
	7F	32491.7	20.4451	0.7489	1/ 377
	6F	39432.3	19.6962	0.9543	1/ 293
	5F	45431.8	18.7419	1.0153	1/ 276
	4F	50649.1	17.7266	1.0008	1/ 280
	3F	55055.6	16.7258	1.0914	1/ 257
	2F	58681.0	15.6344	15.6344	1/ 21

保有耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
443	9F	4952.8	20.2672	2.1662	1/ 129
	8F	8013.5	18.1010	2.3643	1/ 118
	7F	10616.0	15.7367	2.6179	1/ 108
	6F	12883.7	13.1189	2.7587	1/ 101
	5F	14843.9	10.3602	2.8018	1/ 100
	4F	16548.6	7.5584	2.7191	1/ 103
	3F	17988.3	4.8392	2.5404	1/ 110
	2F	19172.8	2.2988	2.2988	1/ 141

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
443	9F	4952.8	20.2672	2.1662	1/ 129
	8F	8013.5	18.1010	2.3643	1/ 118
	7F	10616.0	15.7367	2.6179	1/ 108
	6F	12883.7	13.1189	2.7587	1/ 101
	5F	14843.9	10.3602	2.8018	1/ 100
	4F	16548.6	7.5584	2.7191	1/ 103
	3F	17988.3	4.8392	2.5404	1/ 110
	2F	19172.8	2.2988	2.2988	1/ 141

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
246	9F	7726.1	11.3028	1.3860	1/ 202

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
246	8F	12500.6	9.9168	1.3983	1/ 200
	7F	16560.5	8.5184	1.4169	1/ 199
	6F	20097.9	7.1016	1.4027	1/ 200
	5F	23155.8	5.6989	1.3886	1/ 202
	4F	25814.9	4.3103	1.3705	1/ 204
	3F	28060.9	2.9398	1.3455	1/ 208
	2F	29908.7	1.5943	1.5943	1/ 204

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
150	9F	14936.9	6.8625	0.3692	1/ 758
	8F	24167.4	6.4932	0.5044	1/ 555
	7F	32016.3	5.9888	0.7251	1/ 390
	6F	38855.3	5.2637	0.9261	1/ 302
	5F	44767.1	4.3375	0.9848	1/ 284
	4F	49908.0	3.3528	0.9713	1/ 288
	3F	54250.0	2.3815	1.0592	1/ 264
	2F	57822.3	1.3223	1.3223	1/ 246

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 522
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 522
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 475
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 156

保有水平耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 443
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 443
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 246
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 150

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　（はり降伏型）
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　（柱降伏型）
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb , Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN･m)
lb , lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L , L'	: 左右のはりの内のり長さ	(cm)
hc , hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu , Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB , cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.9	541.7		
			45.0	338.1	800.0	735.0	280.0	755.3				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7	OK	FA
	X2	Fc27	45.0	391.2	800.0	735.0	0.0	873.8	541.6	1104.8		
			40.0	305.5	800.0	735.0	280.0	672.2				
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	FA
	X3	Fc27	40.0	359.3	800.0	735.0	0.0	790.7	516.9	1040.5		
			40.0	305.5	800.0	735.0	280.0	672.2				
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	FA
	X4	Fc27	40.0	359.3	800.0	735.0	0.0	790.7	516.9	1040.5		
			40.0	305.5	800.0	735.0	280.0	672.2				
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	FA
	X5	Fc27	40.0	359.3	800.0	735.0	0.0	790.7	542.2	1104.1		
			45.0	338.1	800.0	735.0	280.0	755.3				
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	FA
	X6	Fc27	45.0	391.2	800.0	735.0	0.0	873.8	304.1	626.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7	OK	FA
8F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.5	810.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	FA
	X2	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	317.7	1597.5		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	FA
	X3	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	295.7	1466.8		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	FA
	X4	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	295.7	1466.8		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	FA
	X5	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	318.1	1597.1		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	FA
	X6	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	180.6	917.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	FA
7F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	158.8	811.1		
			45.0	410.4	800.0	735.0	282.5	896.2				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	FA
	X2	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	316.3	1599.1		
			40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	FA
	X3	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	294.4	1468.2		
			40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	FA
	X4	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	294.4	1468.2		
			40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	FA
	X5	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8	316.7	1598.6		
			45.0	410.4	800.0	735.0	282.5	896.2				
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	FA
	X6	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	179.8	918.4		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	FA
6F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	158.8	811.1		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X2	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	282.5	1014.7	316.3	1599.1		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X3	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8	294.4	1468.2		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8	294.4	1468.2		
			40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8	316.7	1598.6		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	464.7	800.0	735.0	282.5	1014.7	179.8	918.4		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
5F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.5	810.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	290.3	1461.5		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	43.8	65.0	2235.4	OK	
	X3	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	289.3	1435.1		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	42.5	65.0	2171.6	OK	
	X4	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	289.3	1435.1		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	42.5	65.0	2171.6	OK	
	X5	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	339.2	1701.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	43.8	65.0	2235.4	OK	
	X6	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	180.6	917.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
4F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.5	810.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	290.3	1461.5		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X3	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	289.3	1435.1		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	289.3	1435.1		
			40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X5	Fc33	40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7	339.2	1701.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	180.6	917.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
3F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.5	810.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	323.9	1630.7		
			40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	307.9	1533.2		
			40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	307.9	1533.2		
			40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X5	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	324.2	1630.3		
			45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	180.6	917.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
2F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	147.7	823.4		
			45.0	410.4	800.0	735.0	325.0	896.2				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	299.8	1657.2		
			40.0	368.5	800.0	735.0	325.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X3	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	285.0	1558.4		
			40.0	368.5	800.0	735.0	325.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	285.0	1558.4		
			40.0	368.5	800.0	735.0	325.0	791.6				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X5	Fc33	40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1	300.1	1656.9		
			45.0	410.4	800.0	735.0	325.0	896.2				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7	167.2	932.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	325.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	304.1	626.7		
			45.0	391.2	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7	OK	
	X2	Fc27	45.0	338.1	800.0	735.0	0.0	755.3	542.2	1104.1		
			40.0	359.3	800.0	735.0	280.0	790.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X3	Fc27	40.0	305.5	800.0	735.0	0.0	672.2	516.9	1040.5		
			40.0	359.3	800.0	735.0	280.0	790.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X4	Fc27	40.0	305.5	800.0	735.0	0.0	672.2	516.9	1040.5		
			40.0	359.3	800.0	735.0	280.0	790.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X5	Fc27	40.0	305.5	800.0	735.0	0.0	672.2	541.6	1104.8		
			45.0	391.2	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X6	Fc27	45.0	338.1	800.0	735.0	0.0	755.3	262.9	541.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7	OK	
8F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	180.6	917.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
	X2	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	318.1	1597.1		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X3	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	295.7	1466.8		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	295.7	1466.8		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	317.7	1597.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	159.5	810.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
7F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	179.8	918.4		
			45.0	464.7	800.0	735.0	282.5	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
	X2	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	316.7	1598.6		
			40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X3	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	294.4	1468.2		
			40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	294.4	1468.2		
			40.0	408.0	800.0	735.0	282.5	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	280.0	755.3	316.3	1599.1		
			45.0	464.7	800.0	735.0	282.5	1014.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	158.8	811.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
6F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	179.8	918.4		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
	X2	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	282.5	896.2	316.7	1598.6		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X3	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3	294.4	1468.2		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3	294.4	1468.2		
			40.0	408.0	800.0	735.0	280.0	873.8				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	352.7	800.0	735.0	282.5	755.3	316.3	1599.1		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	410.4	800.0	735.0	282.5	896.2	158.8	811.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2	OK	
5F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	180.6	917.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	339.2	1701.4		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	43.8	65.0	2235.4	OK	
	X3	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	289.3	1435.1		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	42.5	65.0	2171.6	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X4	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	289.3	1435.1		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	42.5	65.0	2171.6	OK	
	X5	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	290.3	1461.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.25	43.8	65.0	2235.4	OK	
	X6	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	159.5	810.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
4F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	180.6	917.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	339.2	1701.4		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X3	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	289.3	1435.1		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	289.3	1435.1		
			40.0	462.1	800.0	735.0	280.0	989.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X5	Fc33	40.0	282.1	800.0	735.0	280.0	604.3	290.3	1461.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	159.5	810.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
3F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	180.6	917.5		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	324.2	1630.3		
			40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X3	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	307.9	1533.2		
			40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	307.9	1533.2		
			40.0	423.6	800.0	735.0	280.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X5	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	323.9	1630.7		
			45.0	464.7	800.0	735.0	280.0	1014.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	159.5	810.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
2F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	167.2	932.3		
			45.0	464.7	800.0	735.0	325.0	1014.7				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	
	X2	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	300.1	1656.9		
			40.0	423.6	800.0	735.0	325.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X3	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	285.0	1558.4		
			40.0	423.6	800.0	735.0	325.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	
	X4	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	285.0	1558.4		
			40.0	423.6	800.0	735.0	325.0	910.1				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	57.5	65.0	2938.0	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc33	40.0	368.5	800.0	735.0	280.0	791.6	299.8	1657.2		
			45.0	464.7	800.0	735.0	325.0	1014.7				FA
			75.0	65.0	1.00	0.85	9.25	58.8	65.0	3001.9	OK	
	X6	Fc33	45.0	410.4	800.0	735.0	280.0	896.2	147.7	823.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	325.0	-0.0				FA
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.25	47.5	48.8	1274.2	OK	

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mc , Mc'　：上下の柱端モーメント　(kN･m)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
H , H'　：上下の柱の内のり高さ　(cm)
Ib , Ib'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
Tu , Tu'　：上下の柱端に生ずる引張力　(kN)
Qgu　：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
D　：柱せい　(cm)
Db　：はりせい　(cm)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc33	0.0	962.0	325.0	250.0	0.0	1884.0	312.7	749.0		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.25	50.0	48.8	901.7	OK	
	X2	Fc33	80.0	1501.0	325.0	250.0	800.0	2947.8	243.9	1288.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X3	Fc33	80.0	1470.7	325.0	250.0	800.0	2888.2	239.0	1262.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X4	Fc33	80.0	1425.7	325.0	250.0	800.0	2799.8	231.7	1224.2		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X5	Fc33	80.0	1368.0	325.0	250.0	800.0	2686.5	222.3	1174.6		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X6	Fc33	80.0	938.9	325.0	250.0	800.0	1838.7	305.2	731.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.25	50.0	48.8	901.7	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc33	0.0	-938.9	325.0	250.0	0.0	1838.7	305.2	731.0		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.25	50.0	48.8	901.7	OK	
	X2	Fc33	80.0	-1368.0	325.0	250.0	800.0	2686.5	222.3	1174.6		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X3	Fc33	80.0	-1425.7	325.0	250.0	800.0	2799.8	231.7	1224.2		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X4	Fc33	80.0	-1470.7	325.0	250.0	800.0	2888.2	239.0	1262.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X5	Fc33	80.0	-1501.0	325.0	250.0	800.0	2947.8	243.9	1288.8		
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			75.0	65.0	0.70	1.00	9.25	75.0	65.0	3155.9	OK	
	X6	Fc33	80.0	-962.0	325.0	250.0	800.0	1884.0	312.7	749.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.25	50.0	48.8	901.7	OK	

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　：3

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　5F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/30 02:36